ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год

№	Обосновывающие данные для расчета *	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	Акты расслед-я №№ 1-10, н/в заявки за январь	39.13	44 771
2	Акты расслед-я №№ 11-19, н/в заявки за февраль	40.14	44 826
3	Акты расслед-я №№ 20-31, н/в заявки за март	21.84	**44 970**
4	Акты расслед-я №№ 32-51, н/в заявки за апрель	72.77	42 163
5	Акты расслед-я №№ 52-79, н/в заявки за май	69.89	42 189
6	Акты расслед-я №№ 80-114, н/в заявки за июнь	69.43	42 246
7	Акты расслед-я №№ 115-135, н/в заявки за июль	57.03	42 383
8	Акты расслед-я №№ 136-150, н/в заявки за август	37.46	42 423
9	Акты расслед-я №№151-168 ,н/в заявки за сентяб.	47.97	42 420
10	Акты расслед-я №№169-181, н/в заявки за октябрь	50.18	42 379
11	Акты расслед-я №№182-192, н/в заявки за ноябрь	38.04	42 504
12	Акты расслед-я №№193-195,н/в заявки за декабрь	30.37	42 521

Начальник ПТС (должность) Козлова Е.Г. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

МУП "УльГЭС"

(наименование электросетевой организации)

Максимальное за расчетный период 2018 г. число точек присоединения	44970
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$)	574.25
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_{п}$)	0.0128

Начальник ПТС — Козлова Е.Г. — _____

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации по итогам 2018 года

МУП «Ульяновская городская электросеть»
Наименование сетевой организации

N п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения	Составляющая показателя
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии	44970
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$), час	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ($\sum_{\text{столбец 9 * столбец 13}}$) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"	1.3025
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ($\sum_{\text{столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3}}$). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"	1.01303

Начальник ПТС — Должность
Е.Г. Козлова — Ф.И.О.
Подпись

Начальник ОДС — Должность
Л.Г. Белавина — Ф.И.О.
Подпись

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования [1]
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2019 года)

МУП "УльГЭС"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя [2]	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2015	2016	2017	2018	2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1. Техническое обслуживание в соответствии с графиками ППР. 2. Улучшение ремонтной базы. 3. Использование дизельной электростанции.		0,0231	0,0228	0,0224	0,0221	0,0217
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)			1	1	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций ($П_{тсо}$)	1.Интернет-приемная. 2.Разработка и внедрение регламентирующих документов	1.Возможность заочной подачи заявки на тех.присоединение, обращения. 2. Сокращение сроков подготовки и оказания услуг	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975

И.о. начальника ПЭО Л.М.Сарыкова

Должность Ф.И.О. Подпись

[1] Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

[2] Информация предоставляется справочно.

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

МУП "УльГЭС"

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации [1]	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	3118,9	
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	2327,25	
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	74,6%	(п. 1.1/п. 1)
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	44970	(значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	8180	
5	Средняя летняя температура, °С	18,8	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Πsaidi	5	(форма 9.1)
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Πsaifi	4	(форма 9.2)

[1] Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

(Образец)

Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности

МУП "УльГЭС"

Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (критерий), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П x 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего	-	-	100,00	-	1,00
в том числе по критериям:					
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений	82	50	164,00	прямая	1,00
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.	115	78	147,44	прямая	1,00
в том числе:					
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.	2	2	-	-	-
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.	1	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.	111	74	-	-	-
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.	1	1	-	-	-
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации					2,00
в том числе по критериям:					
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)	0	0	100,00	прямая	2,00
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00

1	2	3	4	5	6
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию	-	-	-	-	2,00
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	2,00
в том числе по критериям:					
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00

1	2	3	4	5	6
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
7. Итого по индикатору информативности	-	-	-	-	1,83

Начальник ЦОК		И.И.Сафронова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

(Образец)

Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

МУП "УльГЭС"

Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П x 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего	-	-	-	-	0,33
в том числе по критериям:					
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней	15	30	50,00	обратная	0,25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:	25	53	48	обратная	0,25
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней	25	15	-	-	-
б) для остальных потребителей услуг, дней	25	90	-	-	-
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц	0	0	100,00	обратная	0,50

1	2	3	4	5	6
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию	-	-	-	-	0,50
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений	0,39	0,44	88,64	обратная	0,50
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации	-	-	-	-	0,38
в том числе по критериям:					
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	0,50
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц	0,11	1	11,00	обратная	0,25
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию	-	-	-	-	0,10

1	2	3	4	5	6
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	0,10
5. Итого по индикатору исполнительности	-	-	-	-	0,33

Начальник ЦОК		И.И.Сафронова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

(Образец)

Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи

МУП "УльГЭС"

Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П x 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг	-	-	-	-	1,50
в том числе по критериям:					
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	0,46	0,46	100,00	обратная	2,00
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	9	7,11	126,58	прямая	1,00

1	2	3	4	5	6
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений	0,01	0,03	33,33	обратная	1,00
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	прямая	2,00
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.	3	1	300,00	прямая	1,00
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего	-	-	-	-	1
в том числе по критериям:					
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней	10	14	71,43	обратная	1,00

1	2	3	4	5	6
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:					
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг	1	1			
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0			
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг [1]	0	0			
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию	-	-	-	-	2,00
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	100,00	обратная	2,00
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами	-	-	-	-	1,50
в том числе по критериям:					
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев	2	3	66,67	обратная	1,00

1	2	3	4	5	6
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов	100	100	100,00	прямая	2,00
6. Итого по индикатору результативность обратной связи	-	-	-	-	1,6

Начльник ЦОК		И.И.Сафронова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

[1] Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования [1]

МУП "УльГЭС"

Наименование территориальной сетевой организации

Показатель	Значение показателя, годы:				
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества [2]	2015	2016	2017	2018	2019
$И_н$	2	2	2	2	2
1.1.	50	50	50	50	50
1.2. а)	3	3	3	3	3
1.2. б)	1	1	1	1	1
1.2. в)	74	74	74	74	74
1.2. г)	2	2	2	2	2
2.1.	1	1	1	1	1
2.2.	1	1	1	1	1
2.3.	0	0	0	0	0
3.	1	1	1	1	1
4.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
$И_с$	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1.1.	30	30	30	30	30
1.2. а)	15	15	15	15	15
1.2. б)	90	90	90	90	90
1.3.	0	0	0	0	0
2.1.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3.1.	1	1	1	1	1
3.2.	1	1	1	1	1
4.1.	0	0	0	0	0
$Р_с$	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.	1	1	1	1	1
2.1.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.2.	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
2.3.	0	0	0	0	0
2.4.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.5.	0	0	0	0	0
2.6.	1	1	1	1	1
3.1.	14	14	14	14	14
3.2. а)					
3.2. б)					
3.2. в)					
4.1.					
5.1.	3	3	3	3	3

5.2.	0	0	0	0	0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897

И.о. начальника ПЭО К.М. Сорокина

Должность Ф.И.О. Подпись

[1] Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

[2] Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

Приложение №3

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{заяв\ тпр}$)	942
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N^{нс}_{заяв\ тпр}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($П_{заяв\_тпр}$)	1

Начальник СТП А.А. Кузнецов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №3

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{сд\ тпр}$)	552
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N^{нс}_{сд\ тпр}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($П_{нс\ тпр}$)	1

Начальник СТП А.А. Кузнецов

Приложение №3

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
1	2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ($N_{н\ тпр}$)	Число, шт. 1
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ($N_{очз\ тпр}$)	Количество, десятки шт. (без округления) 114
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ($П_{нпа\ тпр}$)	1,009

Начальник СТП А.А. Кузнецов

(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации

МУП "УльГЭС"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ формулы (пункта) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1	0,012770
Объем недоотпущенной электрической энергии ($П_{ens}$)	4	67 346 777,12
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$)	2	8,44
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$)	3	2,44
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)	7 или 12	1,00
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($П_{тсо}$)	11	0,70
Плановое значение показателя $П_п$, $П^{пл}_п$	Пункт 4.1 методических указаний	[0,01; 0,02)
Плановое значение показателя $П_{тпр}$, $П^{пл}_{тпр}$	Пункт 4.1 методических указаний	[0,74; 1,54)
Плановое значение показателя $П_{тсо}$, $П^{пл}_{тсо}$	Пункт 4.1 методических указаний	[0,66; 1,38)
Плановое значение показателя $П_{ens}$, $П^{пл}_{ens}$	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя $П_{saidi}$, $П^{пл}_{saidi}$	Пункт 4.2 методических указаний	-
Плановое значение показателя $П_{saifi}$, $П^{пл}_{saifi}$	Пункт 4.2 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	Пункт 5 методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	Пункт 5 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	Пункт 5 методических указаний	-

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Пункт 5 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	-

Начальник ПТС		Е.Г.Козлова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг

МУП "УльГЭС"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ пункта методических указаний	Значение	Примечание
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пункт 5	1	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2014 и до 2018г.
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	Пункт 5	-	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2018г.
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	Пункт 5	-	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2018г.
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач}$	Пункт 5	-	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался до 2014г.
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач1}$	Пункт 5	0	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2014 и до 2018г.
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач2}$	Пункт 5	0	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2014 и до 2018г.
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач3}$	Пункт 5	-	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2018г.
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $К_{об}$	Пункт 5, формула 21	0,65	Для территориальной сетевой организации, чей период регулирования начался с 2014 и до 2018г.

Начальник ПТС		Е.Г.Козлова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организаций за 2018 год

МУП "Ульяновская городская электросеть

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
												Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:													
													в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ВЛ	ТП-1111\Ш04-1\яч. 2	0.4	19,07 2018.01.02	21,05 2018.01.02	В1	1,97	ВЛ 0.4 кВ ТП-1111\Ш04-1\яч. 2			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,01		1 2018-01-02	3.4.12.5	4.13	1
2	1	ВЛ	ТП-1630\Ш04-1\яч. 13	0.4	19,09 2018.01.02	21,22 2018.01.02	В1	2,22	ВЛ 0.4 кВ ТП-1630\Ш04-1\яч. 13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,4		2 2018-01-02	3.4.12.5	4.13	1
3	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1_1\яч. 90	6	20,01 2018.01.02	20,30 2018.01.02	В	0,48	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, РП 6 кВ РП-409, ТП 6 кВ ТП-4115, ТП 6 кВ ТП-4117, ТП 6 кВ ТП-4118, ТП 6 кВ ТП-4128, ТП 6 кВ ТП-4133, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 Яч.5 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.90, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 Яч.3 - ТП-4128 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4117 - ТП 4118, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17		ООО " Фортуна"	33	0	1	32	0	0	9	24	0	32,55		2018-01-02	3.4.9.1	4.13	0
4	4	ТП	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10	00,37 2018.01.03	01,37 2018.01.03	В1	1	ПС 10 кВ ПП-4084, РП 10 кВ РП-ВСО, ТП 10 кВ ТП-4011, ТП 10 кВ ТП-4020, ТП 10 кВ ТП-4078, ТП 10 кВ ТП-4080, ТП 10 кВ ТП-4168, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, ВЛ 10кВ ВЛ-РП ВСО яч.12 (1), КВЛ 10кВ СЛ-ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТПП-4084 - ВЛ оп.31			14	0	0	14	0	0	1	13	0	361,65		1 2018-01-03	3.4.14	4.13	1
5	4	КЛ	РП-401\с.ш.-1\яч. 11	10	00,57 2018.01.03	01,23 2018.01.03	В1	0,43	РП 10 кВ РП-401, ТП 10 кВ ТП-4009, ТП 10 кВ ТП-4015, ТП 10 кВ ТП-4044, ТП 10 кВ ТП-4060, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060_2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	22	0	2	20	0	0	6	16	0	102,68		2 2018-01-03	3.4.14	4.12	1
6	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 16	10	13,13 2018.01.03	14,25 2018.01.03	В	1,2	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-3045, ТП 10 кВ ТП-3187, ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3846, ТП 10 кВ ТП-3945, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Центральная яч.105 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3187 яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3846 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3045 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Центральная яч.105 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6		Местная религиозная организация Православный приход Спасо-Вознесенского собора г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	47	0	2	44	0	0	3	43	1	239,44	ООО "ИРЭС"	3 2018-01-03	3.4.8.1	4.4	0
7	3	КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 26	10	13,13 2018.01.03	15,15 2018.01.03	В1	2,03	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-1777, ТП 10 кВ ТП-3017, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1777 Яч.8 - ТП-3017 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 Яч.5 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ		Иванова Людмила Михайловна; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	50	0	3	47	0	0	13	37	0	253,57		4 2018-01-03	3.4.14	4.12	1
8	4	ВЛ	ТП-4180	10	02,00 2018.01.04	06,20 2018.01.04	В	4,33	ТП 10 кВ ТП-4180			1	0	0	1	0	0	0	1	0	54,04		2018-01-04	3.4.9.3	4.13	0
9	1	ТП	ТП-1809\Ш04-1\яч. 8	0.4	20,20 2018.01.04	21,08 2018.01.04	В1	0,8	ТП 0.4 кВ ТП-1809\Ш04-1\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,3		7 2018-01-04	3.4.14	4.13	1
10	1	ВЛ	ТП-1511	0.4	15,48 2018.01.05	17,02 2018.01.05	В	1,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-1511			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		9 2018-01-05	3.4.12.5	4.13	0
11	2	ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-1\яч. 3	10	05,17 2018.01.08	06,00 2018.01.08	В	0,72	ПС 10 кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ТП 10 кВ ТП-1П-1107, ТП 10 кВ ТП-1П-1113, ТП 10 кВ ТП-1П-1116, ТП 10 кВ ТП-1П-1117, ТП 10 кВ ТП-1П-1345, ТП 10 кВ ТП-1П-1366, ТП 10 кВ ТП-1П-1512, ТП 10 кВ ТП-2П-1106 , ТП 10 кВ ТП-2П-1424 , ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Отрада яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1424 яч.1-Т1-0,4кВ			63	0	0	63	0	0	0	63	0	29,1		2018-01-08	3.4.9.1	4.13	0
12	2	КЛ	РП-226\с.ш.-1\яч. 3	6	18,37 2018.01.09	19,50 2018.01.09	В1	1,22	РП 6 кВ РП-226, ТП 6 кВ ТП-2687, ТП 6 кВ ТП-2688, ТП 6 кВ ТП-2689, ТП 6 кВ ТП-2690, ТП 6 кВ ТП-2698, ТП 6 кВ ТП-2812, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2688 Яч.7 - ТП-2812 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 82"; ООО "ЖК "Навигатор"; ТСН "Жигулевская-62" ; УМУП "Городской теплосервис"	53	0	6	47	0	0	5	48	0	619,05		5 2018-01-09	3.4.14	4.12	1
13	1	ВЛ	ТП-1138	0.4	07,31 2018.01.10	09,28 2018.01.10	В1	1,95	ВЛ 0.4 кВ ТП-1138			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,2		17 2018-01-10	3.4.12.5	4.13	1
14	3	ТП	ТП-3087	0.4	11,30 2018.01.10	12,15 2018.01.10	В1	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-3087			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,5		18 2018-01-10	3.4.12.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	3	ТП	ТП-3025 1 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-рN№1	0.4	08,40 2018.01.11	15,40 2018.01.11	П	7	ТП-3025 1 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-рN№1		ИП Арифуллин Миркасим Якьяевич	1	0	1	0	0	0	0	1	0	10,25		3545 2017-12-26			1
16	1	КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1160 руб.7,руб.18	0.4	09,00 2018.01.11	16,00 2018.01.11	П	7	КЛ-0.4кВ от ТП-1160 руб.7,руб.18 на ж/д по ул.Марата,8а			8	0	0	8	0	0	0	8	0	81,83		3527 2017-12-25			1
17	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.14	10	10,00 2018.01.11	13,00 2018.01.11	П	3	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10			19	0	0	19	0	0	1	18	0	10,01		24 2018-01-09			1
18	3	ТП	ТП-3025 2 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-р №2.	0.4	08,40 2018.01.12	15,40 2018.01.12	П	7	ТП-3025 2 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-рN№2		ИП Арифуллин Миркасим Якьяевич	3	0	1	2	0	0	2	1	0	20		3547 2017-12-26			1
19	3	ТП	РП-346\с.ш.-1\яч. 23	10	09,43 2018.01.12	10,18 2018.01.12	В1	0,58	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3025, ТП 10 кВ ТП-3041, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ		ЖСК "Магазин Новостроек"; ИП Арифуллин Миркасим Якьяевич	61	0	4	57	0	0	5	56	0	36,37		9 2018-01-12	3.4.4	4.13	1
20	1	ТП	ТП-1018\Ш04-1\яч. 13	0.4	10,00 2018.01.12	11,03 2018.01.12	В1	1,05	ТП 0.4 кВ ТП-1018\Ш04-1\яч. 13			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,68		23 2018-01-12	3.4.14	4.13	1
21	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 311	6	09,53 2018.01.13	10,30 2018.01.13	В1	0,62	ПС 6 кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-2396, ТП 6 кВ ТП-2398, ТП 6 кВ ТП-2726, ТП 6 кВ ТП-2735, ТП 6 кВ ТП-2737, ТП 6 кВ ТП-2738, ТП 6 кВ ТП-2940, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311		МБДОУ детский сад № 153; ООО "Чайка"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	52	0	6	46	0	0	20	32	0	304,54		10 2018-01-13	3.4.14	4.12	1
22	1	ТП	ТП-1823\Ш04-1\яч. 15	0.4	00,30 2018.01.15	01,15 2018.01.15	В1	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-1823\Ш04-1\яч. 15			4	0	0	4	0	0	0	4	0	8,55		29 2018-01-15	3.4.14	4.13	1
23	1	ТП	ТП-1823\Ш04-1\яч. 15	0.4	00,30 2018.01.15	01,15 2018.01.15	В1	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-1823\Ш04-1\яч. 15			4	0	0	4	0	0	0	4	0	8,69		29 2018-01-15	3.4.14	4.13	1
24	3	ТП	ТП-3П-1411 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.4	09,00 2018.01.15	14,00 2018.01.15	П	5	ТП-3П-1411 РУ-10-0,4 кВ и тр-р			2	0	0	2	0	0	2	0	0	12,61		3549 2017-12-26			1
25	4	ВЛ	ТП-4176	0.4	11,10 2018.01.15	11,34 2018.01.15	В1	0,4	ВЛ 0.4 кВ ТП-4176			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		06 2018-01-15	3.4.12.5	4.13	1
26	1	ВЛ	ТП-1134\Ш04-1\яч. 4	0.4	13,26 2018.01.15	14,18 2018.01.15	В1	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-1134\Ш04-1\яч. 4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		33 2018-01-15	3.4.12.5	4.13	1
27	3	ВЛ	ТП-3459\Ш04-1\яч. 7	0.4	15,35 2018.01.15	18,40 2018.01.15	В	3,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-3459\Ш04-1\яч. 7			6	0	0	6	0	0	0	6	0	13,96		34 2018-01-15	3.4.8	4.13	0
28	1	ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 8	0.4	17,37 2018.01.15	18,27 2018.01.15	В1	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-1138\Ш04-1\яч. 8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		35 2018-01-15	3.4.12.5	4.13	1
29	2	ТП	ТП-2264 РУ-6/0,4 кВ	6	08,30 2018.01.16	17,00 2018.01.16	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2264			16	0	0	16	0	0	1	15	0	20,73		4 2018-01-09			1
30	2	ТП	ТП-2224 РУ-6кВ	6	09,00 2018.01.16	16,00 2018.01.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-2224		АО "ГУЛЛИВЕР"	110	0	2	108	0	0	12	98	0	90,23		11 2018-01-09			1
31	1	РП	РП-109\с.ш.-3\яч. 8	10	23,30 2018.01.16	00,21 2018.01.17	В1	0,85	РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1760, ТП 10 кВ ТП-1875, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-109 яч.8 - ТП 1760 яч.4, КЛ 10кВ КЛ-тр.№1		ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ИП Ракитин Владимир Михайлович; ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО Строительная Компания "Стройиндустрия"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГБО учреждение высшего образования "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	210	1	12	194	0	0	87	120	3	4515,45	ООО "ИРЭС"	11 2018-01-16	3.4.14	4.13	1
32	1	КЛ	РП-109\с.ш.-3_1\яч. 9	10	23,30 2018.01.16	00,37 2018.01.17	В1	1,12	РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1741, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ		ООО "УК КПД-2"	23	0	4	19	0	0	3	20	0	61,31		12 2018-01-16	3.4.12.5	4.12	1
33	2	ТП	ТП-2285 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.4	08,30 2018.01.17	17,00 2018.01.17	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2285, ТП 6 кВ ТП-2285А		ООО "Кварта"; ООО Торговый дом "Фактум"	80	0	4	76	0	0	9	71	0	550,68		6 2018-01-09			1
34	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от РП-106 руб. 1	0.4	09,00 2018.01.17	16,00 2018.01.17	П	7	РП 10 кВ РП-106		АО "ГУЛЛИВЕР"; Глухова Тамара Николаевна; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; ООО "УК УЮТ"; Хабалаев С.З.	41	0	15	26	0	0	13	28	0	720,73		50 2018-01-11			1
35	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от РП-346 яч.21	10	09,00 2018.01.17	11,00 2018.01.17	П	2	ТП 10 кВ ТП-3095, ТП 10 кВ ТП-3095а			5	0	0	5	0	0	0	5	0	18,35		42 2018-01-10			1
36	3	ТП	ТП-3176 РУ-0,4кВ секция-2	0.4	09,00 2018.01.17	10,00 2018.01.17	П	1	ТП 10 кВ ТП-3176			32	0	0	32	0	0	2	30	0	114,12		75 2018-01-15			1
37	3	ТП	ТП-3053 РУ-0,4кВ	0.4	10,30 2018.01.17	11,30 2018.01.17	П	1	ТП 10 кВ ТП-3053			109	0	0	109	0	0	0	109	0	63,27		76 2018-01-15			1
38	2	ТП	ТП-2285 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ СШ, Т-2	0.4	08,30 2018.01.18	17,00 2018.01.18	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2285		ООО "Кварта"; ООО Торговый дом "Фактум"	18	0	4	14	0	0	5	13	0	25,42		8 2018-01-09			1
39	1	ТП	ТП-1205 РУ-0.4кВ	0.4	09,00 2018.01.18	11,00 2018.01.18	П	2	ТП 10 кВ ТП-1205		ООО "Силен"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	69	0	4	65	0	0	21	48	0	221,72		43 2018-01-11			1
40	3	ТП	ТП-3044 РУ-0,4кВ руб.3 на д13,13А	0.4	09,00 2018.01.18	09,30 2018.01.18	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3044			26	0	0	26	0	0	2	24	0	0		84 2018-01-17			1
41	1	ТП	ТП-1120 РУ-10кВ	10	09,00 2018.01.18	17,00 2018.01.18	П	8	ТП 10 кВ ТП-1120, ТП 10 кВ ТП-1122			268	0	0	268	0	0	10	258	0	453,14		21 2018-01-09			1
42	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1145 р. №3.	0.4	09,00 2018.01.18	16,00 2018.01.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1145			67	0	0	67	0	0	0	67	0	11,7		51 2018-01-12			1
43	3	ТП	ТП-3625 2 секция РУ-0,4 кВ	0.4	09,30 2018.01.18	10,30 2018.01.18	П	1	ТП 10 кВ ТП-3625		МАДО учреждение детский сад № 257 "Самоцветы"	28	0	4	24	0	0	8	20	0	223,11		85 2018-01-17			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
44	2	ВЛ	ТП-2382	0.4	12,52 2018.01.18	14,46 2018.01.18	В1	1,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-2382			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,05		38 2018-01-18	3.4.12.5	4.13	1
45	3	ТП	ТП-3009 РУ-0,4кВ секция-2, Тр-2.	0.4	13,30 2018.01.18	14,30 2018.01.18	П	1	ТП 10 кВ ТП-3009		АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	23	0	3	20	0	0	5	18	0	37,54		78 2018-01-15			1
46	2	ТП	ТП-2375\Ш04-1\яч. 19	0.4	21,19 2018.01.18	22,10 2018.01.18	В1	0,85	ТП 0.4 кВ ТП-2375\Ш04-1\яч. 19			11	0	0	11	0	0	0	11	0	9,07		39 2018-01-18	3.4.9.3	4.13	1
47	2	ТП	ТП-2203 РУ-6 кВ, силовой тр.	6	08,30 2018.01.19	12,00 2018.01.19	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2203			5	0	0	5	0	0	4	1	0	45,16		12 2018-01-09			1
48	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1145 руб.№3.	0.4	09,00 2018.01.19	16,00 2018.01.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1145			64	0	0	64	0	0	0	64	0	11,7		51 2018-01-12			1
49	2	ТП	ТП-2357 РУ-0,4кВ р. 1,2,3,4,5,6,8	0.4	09,30 2018.01.19	10,30 2018.01.19	П	1	ТП 6 кВ ТП-2357		ООО "Ульяновск-Фарм"; ООО "Биотэк"	21	0	2	19	0	0	3	18	0	29,84		65 2018-01-12			1
50	2	ТП	ТП-2359 РУ-0,4кВ р. 3,7,9, 11,15,2,4,6	0.4	10,30 2018.01.19	11,30 2018.01.19	П	1	ТП 6 кВ ТП-2359		ООО "Ульяновск-Фарм"; ООО "Биотэк"	10	0	2	8	0	0	4	6	0	21,67		66 2018-01-12			1
51	2	ТП	ТП-2766 РУ-6 кВ, силовой тр.	6	13,30 2018.01.19	17,00 2018.01.19	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2766			3	0	0	3	0	0	2	1	0	494,09		14 2018-01-09			1
52	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2697 РУ-0,4 кВ (руб. 12)	0.4	14,00 2018.01.19	16,00 2018.01.19	П	2	ТП 6 кВ ТП-2697		ООО " УК "ПАРК"	160	0	1	158	0	0	10	149	1	123,29	ООО "ИРЭС"	69 2018-01-15			1
53	1	ВЛ	ТП-1637	0.4	16,50 2018.01.20	17,58 2018.01.20	В1	1,13	ВЛ 0.4 кВ ТП-1637			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,16		40 2018-01-20	3.4.12.5	4.13	1
54	3	ВЛ	ТП-3709	0.4	18,18 2018.01.20	19,25 2018.01.20	В1	1,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-3709			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		41 2018-01-20	3.4.12.5	4.13	1
55	2	ВЛ	ТП-2381	0.4	19,02 2018.01.20	21,21 2018.01.20	В1	2,32	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,1		42 2018-01-20	3.4.14	4.13	1
56	1	КЛ	РП-137\с.ш.-2\яч. 14	10	00,00 2018.01.21	01,20 2018.01.21	В1	1,33	РП 10 кВ РП-137, ТП 10 кВ ТП-1304, ТП 10 кВ ТП-1304а, ТП 10 кВ ТП-1306, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1741, ТП 10 кВ ТП-1780, ТП 10 кВ ТП-1783, ТП 10 кВ ТП-1893, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.3 - ТП-1311 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1304 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.4 - ТП-1893, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Центральная яч.333 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ		АНО "Центр ТСЖ"; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ОАО "Гипростроймост"; ООО "Возрождение"; ООО "Силен"; ООО Строительная Компания "Стройиндустрия"; Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; ТСЖ "Бригантина"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Центральный Банк РФ (Банк России)	149	1	13	129	0	0	31	112	6	950,84	ООО "ИРЭС"	10 2018-01-21	3.4.12	4.12	1
57	1	ТП	ТП-1134\Ш04-1\яч. 4	0.4	12,16 2018.01.21	13,16 2018.01.21	В1	1	ТП 0.4 кВ ТП-1134\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		43 2018-01-21	3.4.12.5	4.13	1
58	1	ВЛ	ТП-1100	0.4	20,52 2018.01.21	22,26 2018.01.21	В1	1,57	ВЛ 0.4 кВ ТП-1100			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		45 2018-01-21	3.4.12.5	4.13	1
59	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1106 руб.2	0.4	09,00 2018.01.22	15,00 2018.01.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106			21	0	0	21	0	0	0	21	0	421,84		81 2018-01-16			1
60	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1145 руб.№2.	0.4	09,00 2018.01.22	15,00 2018.01.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-1145			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,53		107 2018-01-19			1
61	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.22	15,00 2018.01.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-1503			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,76		58 2018-01-12			1
62	1	ТП	ТП-1749 РУ-0.4кВ руб.31	0.4	09,00 2018.01.22	15,00 2018.01.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-1749			11	0	0	11	0	0	7	4	0	482,35		44 2018-01-11			1
63	1	ТП	ТП-1749 РУ-0.4кВ руб.40	0.4	09,00 2018.01.23	16,00 2018.01.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1749			6	0	0	6	0	0	4	2	0	48,35		45 2018-01-11			1
64	1	ТП	ТП-1115 РУ-10кВ	10	09,00 2018.01.23	15,00 2018.01.23	П	6	ТП 10 кВ ТП-1115			14	0	0	14	0	0	6	8	0	91,81		48 2018-01-11			1
65	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.23	16,00 2018.01.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,76		58 2018-01-12			1
66	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1106 руб.2	0.4	09,00 2018.01.23	15,00 2018.01.23	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106			12	0	0	12	0	0	0	12	0	42,84		81 2018-01-16			1
67	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1145 руб.№2.	0.4	09,00 2018.01.23	15,00 2018.01.23	П	6	ТП 10 кВ ТП-1145			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,53		107 2018-01-19			1
68	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.24	16,00 2018.01.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,76		58 2018-01-12			1
69	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1106 руб.2	0.4	09,00 2018.01.24	15,00 2018.01.24	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106			12	0	0	12	0	0	0	12	0	42,84		81 2018-01-16			1
70	1	ТП	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 1СШ и тр-р №1	0.4	09,30 2018.01.24	16,00 2018.01.24	П	6,5	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 1СШ и тр-р №1			8	0	0	8	0	0	2	6	0	2,1		3558 2017-12-26			1
71	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7	10	14,00 2018.01.24	16,00 2018.01.24	П	2	ТП 10 кВ ТП-3П-1197, ТП 10 кВ ТП-3П-1402, ТП 10 кВ ТП-3П-1561			87	0	0	87	0	0	0	87	0	10,68		96 2018-01-18	3.4.9.1	4.13	0
72	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1106 руб.2	0.4	09,00 2018.01.25	15,00 2018.01.25	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106			12	0	0	12	0	0	0	12	0	42,84		81 2018-01-16			1
73	1	ТП	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 2СШ и тр-р №2, СР	0.4	09,00 2018.01.25	15,00 2018.01.25	П	6	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 2СШ и тр-р №2			34	0	0	34	0	0	14	20	0	32,66		3559 2017-12-26			1
74	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 руб.5	0.4	09,00 2018.01.25	12,00 2018.01.25	П	3	ТП 10 кВ ТП-3024			9	0	0	9	0	0	0	9	0	326,21		152 2018-01-24	3.4.9.3	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.25	16,00 2018.01.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			8	0	0	8	0	0	0	8	0	2,76		58 2018-01-12			1
76	4	ТП	ТП-5032\Ш04-2\яч. 22	0.4	10,14 2018.01.25	11,15 2018.01.25	В1	1,02	ТП 0.4 кВ ТП-5032\Ш04-2\яч. 22		ООО "Симбирская УК"	12	0	12	0	0	0	12	0	0	23,36		09 2018-01-25	3.4.12.5	4.13	1
77	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1106 руб.2	0.4	09,00 2018.01.26	15,00 2018.01.26	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106			8	0	0	8	0	0	0	8	0	4		81 2018-01-16			1
78	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.26	16,00 2018.01.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			14	0	0	14	0	0	0	14	0	1		58 2018-01-12			1
79	1	ТП	ТП-1124 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.4	09,00 2018.01.26	12,00 2018.01.26	П	3	ТП 10 кВ ТП-1124		ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; ООО "Альтаир"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"	18	0	4	14	0	0	16	2	0	52,09		90 2018-01-17			1
80	4	ПС	ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6\с.ш.-2\яч. 20	6	21,45 2018.01.27	22,00 2018.01.27	В	0,25	ПС 6 кВ ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6, РП 6 кВ РП-403, ТП 6 кВ ТП-4107, ТП 6 кВ ТП-4123, ТП 6 кВ ТП-4127, ТП 6 кВ ТП-4137, ТП 6 кВ ТП-4139, ТП 6 кВ ТП-4140, ТП 6 кВ ТП-4141, ТП 6 кВ ТП-4142, ТП 6 кВ ТП-4145, ТП 6 кВ ТП-4154, ТП 6 кВ ТП-4156, ТП 6 кВ ТП-4157, ТП 6 кВ ТП-4158, ТП 6 кВ ТП-4159, ТП 6 кВ ТП-4189, ТП 6 кВ ТП-4194, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.1 - ТП-4156 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9, ВЛ 6кВ ВЛ-КРУ ПС Заволжская яч.20, КЛ 6кВ КЛ-РП-403 Яч. - РП-403 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4107 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ- ТП-4145 Яч.до ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-РП-403 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4157 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4159 до ВЛ-6кв., КЛ 6кВ КЛ-ТП-4189 яч.1 на ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1		АО "Национальная Башенная компания"; Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83; ООО "Левобережное"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	276	0	17	259	0	0	80	196	0	284,33		15 2018-01-27	3.4.9.1	4.13	0
81	1	ТП	РП-12.5\с.ш.-1\яч. 7	10	08,35 2018.01.28	10,30 2018.01.28	В	1,92	РП 10 кВ РП-125, ТП 10 кВ ТП-1010, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1010 - РП-125 Яч.7		АО "Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового красного знамени "Первая Образцовая типография"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	349,18		16 2018-01-28	3.4.9.3	4.13	0
82	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-2\яч. 10	10	04,16 2018.01.29	04,50 2018.01.29	В1	0,57	ПС 10 кВ ПП-1898, ТП 10 кВ ТП-1906, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1898 Яч.10 - ТП-1906 Яч.4		ГУ Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области	2	0	2	0	0	0	2	0	0	7,07		17 2018-01-29	3.4.14	4.13	1
83	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.29	16,00 2018.01.29	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			11	0	0	11	0	0	0	11	0	1		58 2018-01-12			1
84	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4.	0.4	09,00 2018.01.29	15,00 2018.01.29	П	6	ТП 10 кВ ТП-1323			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,5		116 2018-01-22			1
85	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4.	0.4	09,00 2018.01.30	15,00 2018.01.30	П	6	ТП 10 кВ ТП-1323			33	0	0	33	0	0	0	33	0	1,74		116 2018-01-22			1
86	3	ВЛ	ВЛ-10кВ п/с Белый Ключ яч.4.	10	09,00 2018.01.30	15,00 2018.01.30	П	6	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			9	0	0	9	0	0	5	4	0	14,57		22 2018-01-09			1
87	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№1.	0.4	09,00 2018.01.30	16,00 2018.01.30	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			10	0	0	10	0	0	0	10	0	2		58 2018-01-12			1
88	1	ТП	ТП-1325 РУ-10кВ	10	09,00 2018.01.30	15,00 2018.01.30	П	6	ТП 10 кВ ТП-1325		УМУП "Городская теплосеть"	34	0	2	32	0	0	3	31	0	146,08		101 2018-01-18			1
89	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3187 руб.15	0.4	13,30 2018.01.30	15,30 2018.01.30	П	2	ТП 10 кВ ТП-3187		АО "ГУЛЛИВЕР"; Местная религиозная организация Православный приход Спасо-Вознесенского собора г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); ООО "ГиперМаркет"; ООО "МегаЛинк"; ООО "Симбирская УК"; Предприниматель Куприянова Инга Викторовна; ТСЖ "Союз"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	51	0	10	41	0	0	16	35	0	67,72		205 2018-01-29			1
90	3	ТП	ТП-3421 РУ-0,4 кВ	0.4	14,00 2018.01.30	15,00 2018.01.30	П	1	ТП 6 кВ ТП-3421			76	0	0	75	0	0	3	72	1	12,65	ООО "УВКС"	211 2018-01-30			1
91	3	ВЛ	ТП-3465	0.4	15,46 2018.01.30	16,19 2018.01.30	В1	0,55	ВЛ 0.4 кВ ТП-3465			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		63 2018-01-30	3.4.12	4.13	1
92	1	ТП	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-1\яч. 118	6	06,15 2018.01.31	07,32 2018.01.31	В	1,28	ПС 6 кВ ПП-1808, ПС 6 кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-1055, ТП 6 кВ ТП-1055а, ТП 6 кВ ТП-1056, ТП 6 кВ ТП-1061, ТП 6 кВ ТП-1072, ТП 6 кВ ТП-1897, КЛ 6кВ КЛ-ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Лесная яч.118 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-1055 Яч.2 - ТП-1072 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1056 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1056 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1072 Яч.3 - ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-1061до ВЛ 10кВ., КЛ 6кВ КЛ-ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118, КЛ 6кВ КЛ- ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ		ООО "УльяновскЦентрГазСтрой"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	180	0	5	175	0	0	32	148	0	203,52		18 2018-01-31	3.4.9.3	4.13	0
93	2	ТП	ТП-2257 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	6	09,00 2018.01.31	12,00 2018.01.31	П	3	ТП 6 кВ ТП-2257		Предприниматель Игнатьев Геннадий Васильевич	14	0	1	13	0	0	2	12	0	16,98		180 2018-01-25			1
94	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2689 руб.9	0.4	09,00 2018.01.31	14,00 2018.01.31	П	5	ТП 6 кВ ТП-2689			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,8		214 2018-01-30			1
95	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4	0.4	09,00 2018.01.31	15,00 2018.01.31	П	6	ТП 10 кВ ТП-1323			33	0	0	33	0	0	0	33	0	1,74		116 2018-01-22			1
96	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.01.31	15,00 2018.01.31	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			47	0	0	47	0	0	0	47	0	1,25		166 2018-01-25			1
97	4	ВЛ	ТП-4081\с.ш.-2\яч. 6	0.4	09,12 2018.01.31	11,20 2018.01.31	В1	2,13	ВЛ 0.4 кВ ТП-4081\с.ш.-2\яч. 6		ИП Юсуфова Зилфера Зенгиевна	2	0	1	1	0	0	1	1	0	17,38		11 2018-01-31	3.4.8.5	4.13	1
98	4	ТП	ТП-5003	0.4	09,25 2018.01.31	10,20 2018.01.31	В1	0,92	ТП 0.4 кВ ТП-5003		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	7	0	1	6	0	0	0	7	0	7,57		12 2018-01-31	3.4.8.5	4.13	1
99	1	ТП	ТП-1П-1116	0.4	10,00 2018.01.31	12,00 2018.01.31	П	2	ТП 10 кВ ТП-1П-1116			7	0	0	7	0	0	0	7	0	27,73		196 2018-01-29			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
100	4	ВЛ	ТП-4017	0.4	10,05 2018.01.31	11,53 2018.01.31	В1	1,8	ВЛ 0.4 кВ ТП-4017			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,09		14 2018-01-31	3.4.8.5	4.13	1
101	1	ТП	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-1\яч. 118	6	10,12 2018.01.31	11,28 2018.01.31	В	1,27	ПС 6 кВ ПП-1808, ПС 6 кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-1055, ТП 6 кВ ТП-1055а, ТП 6 кВ ТП-1056, ТП 6 кВ ТП-1061, ТП 6 кВ ТП-1072, ТП 6 кВ ТП-1897, КЛ 6кВ КЛ-ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Лесная яч.118 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-1055 Яч.2 - ТП-1072 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1056 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1056 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1072 Яч.3 - ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-1061до ВЛ 10кВ., КЛ 6кВ КЛ-ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118, КЛ 6кВ КЛ- ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ		ООО "УльяновскЦентрГазСтрой"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	180	0	5	175	0	0	32	148	0	207,51		19 2018-01-31	3.4.9.3	4.13	0
102	2	ТП	ТП-2517\Ш04-1\яч. 3	0.4	15,26 2018.01.31	16,10 2018.01.31	В1	0,73	ТП 0.4 кВ ТП-2517\Ш04-1\яч. 3			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,17		66 2018-01-31	3.4.8.5	4.13	1
103	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.02.01	15,00 2018.02.01	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			47	0	0	47	0	0	0	47	0	1,25		166 2018-01-25			1
104	3	ТП	ТП-3103 1 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-р№1	0.4	09,00 2018.02.01	15,00 2018.02.01	П	6	ТП 10 кВ ТП-3103		ООО "Ленинские горки"	6	0	2	4	0	0	1	5	0	33,79	ОО "ОЭС"	30 2018-01-10			1
105	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4	0.4	09,00 2018.02.01	15,00 2018.02.01	П	6	ТП 10 кВ ТП-1323			33	0	0	33	0	0	0	33	0	1,74		116 2018-01-22			1
106	3	ТП	ТП-3363 РУ-0,4 кВ	0.4	13,40 2018.02.01	14,40 2018.02.01	П	1	ТП 6 кВ ТП-3363		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	32	0	1	31	0	0	4	28	0	85,43		234 2018-01-31			1
107	3	ВЛ	ТП-3053	0.4	18,44 2018.02.01	19,09 2018.02.01	В1	0,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-3053			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,03		67 2018-02-01	3.4.8.5	4.13	1
108	3	ВЛ	ТП-3428	0.4	18,53 2018.02.01	21,18 2018.02.01	В1	2,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-3428			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,03		68 2018-02-01	3.4.8.5	4.13	1
109	3	РП	РП-310 РУ-0,4 кВ руб.9	0.4	08,50 2018.02.02	09,30 2018.02.02	П	0,67	РП 10 кВ РП-310			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0		238 2018-01-31			1
110	3	ТП	ТП-3103 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2	10	09,00 2018.02.02	16,00 2018.02.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-3029, ТП 10 кВ ТП-3103		ООО "Ленинские горки"	7	0	2	5	0	0	2	5	0	25,23	ОО "ОЭС"	32 2018-01-10			1
111	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4	0.4	09,00 2018.02.02	15,00 2018.02.02	П	6	ТП 10 кВ ТП-1323			33	0	0	33	0	0	0	33	0	1,74		116 2018-01-22			1
112	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.02.02	15,00 2018.02.02	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			47	0	0	47	0	0	0	47	0	1,25		166 2018-01-25			1
113	1	ТП	ТП-1142 РУ-0.4кВ	0.4	09,00 2018.02.02	12,00 2018.02.02	П	3	ТП 10 кВ ТП-1142			80	0	0	80	0	0	0	80	0	8,95		260 2018-02-01			1
114	3	ТП	ТП-3443 РУ-0,4 кВ руб.6	0.4	10,00 2018.02.02	11,00 2018.02.02	П	1	ТП 6 кВ ТП-3443			7	0	0	7	0	0	0	7	0	12,33		239 2018-01-31			1
115	1	ТП	ТП-1307\Ш04-1\яч. 1	0.4	12,50 2018.02.02	13,55 2018.02.02	В1	1,08	ТП 0.4 кВ ТП-1307\Ш04-1\яч. 1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,48		69 2018-02-02	3.4.12.2	4.13	1
116	3	ТП	ТП-3465 2 секция РУ-0,4 кВ	0.4	13,40 2018.02.02	14,40 2018.02.02	П	1	ТП 6 кВ ТП-3465			72	0	0	72	0	0	7	65	0	119,44		235 2018-01-31			1
117	2	ТП	ТП-2222 РУ-0,4кВ, силовой трансформатор	0.4	14,00 2018.02.02	16,30 2018.02.02	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-2222			7	0	0	7	0	0	5	2	0	30,61		261 2018-02-01			1
118	2	ВЛ	ТП-2582\Ш04-1\яч. 1	0.4	09,50 2018.02.04	12,28 2018.02.04	В1	2,63	ВЛ 0.4 кВ ТП-2582\Ш04-1\яч. 1			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,18		73 2018-02-04	3.4.12.2	4.13	1
119	3	ВЛ	ТП-3П-1698\Ш04-1\яч. 4	0.4	15,25 2018.02.04	16,37 2018.02.04	В1	1,2	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1698\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		75 2018-02-04	3.4.8.5	4.13	1
120	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10	19,35 2018.02.04	20,25 2018.02.04	В1	0,83	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1879, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.1 - ТП-1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1030 - ТП 1137, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; Кондоминиум "Утес-1"; Милушкина Ольга Ивановна; ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "Технология"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "СК Сателит"; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"; Хабалаев С.З.	658	4	40	591	0	0	110	525	23	1184,72	АО "УКБП"	21 2018-02-04	3.4.14	4.12	1
121	2	ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	20,34 2018.02.04	21,34 2018.02.04	В	1	ПС 10 кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ТП 10 кВ ТП-2П-1138, ТП 10 кВ ТП-2П-1142, ТП 10 кВ ТП-2П-1143, ТП 10 кВ ТП-2П-1309, ТП 10 кВ ТП-2П-1542, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Тепличная яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ			243	0	0	243	0	0	0	243	0	125,75		22 2018-02-04	3.4.9.1	4.13	0
122	3	ВЛ	ТП-3023	0.4	05,05 2018.02.05	06,49 2018.02.05	В	1,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		77 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
123	1	ВЛ	ТП-1500\Ш04-1\яч. 3	0.4	05,52 2018.02.05	06,45 2018.02.05	В	0,88	ВЛ 0.4 кВ ТП-1500\Ш04-1\яч. 3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		78 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0
124	1	ВЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 23	10	07,27 2018.02.05	09,17 2018.02.05	В	1,83	РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1111, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1211, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1314, ТП 10 кВ ТП-1318, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ		МУП Парк культуры и отдыха "Победа"; УМУП "Городская теплосеть"	224	0	3	221	0	0	14	210	0	1034,59		23 2018-02-05	3.4.8.4	4.13	0
125	4	ВЛ	РП-407\с.ш.-2\яч. 6	6	07,36 2018.02.05	09,00 2018.02.05	В	1,4	РП 6 кВ РП-407, ТП 6 кВ ТП-4016, ТП 6 кВ ТП-4021, ТП 6 кВ ТП-4112, ТП 6 кВ ТП-4163, ТП 6 кВ ТП-4165, ТП 6 кВ ТП-4192, ВЛ 6кВ ВЛ-ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6кВ ВЛ-КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6кВ КЛ-РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4165 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4016 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4016 - ТП-4021 Яч.3_4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4172 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4163 - Опора ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4192 до ВЛ-6кВ		ООО "ТехноКом"	135	0	1	134	0	0	5	130	0	659,95		24 2018-02-05	3.4.8.5	4.13	0
126	4	ВЛ	РП-402\с.ш.-2\яч. 16	10	07,38 2018.02.05	08,38 2018.02.05	В	1	ПС 10 кВ ПП-4094, РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4004Н, ТП 10 кВ ТП-4005Н, ТП 10 кВ ТП-4008, ТП 10 кВ ТП-4024, ТП 10 кВ ТП-4082, ТП 10 кВ ТП-4097, ТП 10 кВ ТП-4122, ТП 10 кВ ТП-4176, ТП 10 кВ ТП-4177, ТП 10 кВ ТП-4180, ТП 10 кВ ТП-4181, ТП 10 кВ ТП-4187, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4082 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4181 Яч.5 - ВЛ 10, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4044 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП-4008 яч.2 - ВЛ оп.102, КЛ 10кВ КЛ-РП 402 Яч.16 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4122 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4177 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024)		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "ПрофСервисТрейд"	432	0	4	428	0	0	4	428	0	885,42		25 2018-02-05	3.4.8.5	4.13	0
127	1	ТП	ТП-1093 РУ-10кВ 1 и 2 СШ, тр-р №1,тр-р №2	10	08,00 2018.02.05	17,01 2018.02.05	П	9,02	ТП 10 кВ ТП-1093			3	0	0	3	0	0	2	1	0	14,92		165 2018-01-25			1
128	2	ТП	ТП-2573 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.4	08,30 2018.02.05	17,00 2018.02.05	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2573			19	0	0	19	0	0	2	17	0	222,65		130 2018-01-23			1
129	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1323 руб 4	0.4	09,00 2018.02.05	13,00 2018.02.05	П	4	ТП 10 кВ ТП-1323			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,08		116 2018-01-22			1
130	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.02.05	15,00 2018.02.05	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			14	0	0	14	0	0	0	14	0	0,53		166 2018-01-25			1
131	3	ТП	ТП-3470 1 с.ш. РУ 6/0,4 кВ и тр-р №1	6	09,00 2018.02.05	17,00 2018.02.05	П	8	ТП 6 кВ ТП-3470		ЗАО "Строительная корпорация"	20	0	3	17	0	0	4	16	0	26,66		34 2018-01-10			1
132	4	ТП	ТП-4173\Ш04-1\яч. 1	0.4	09,30 2018.02.05	10,00 2018.02.05	В1	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-4173\Ш04-1\яч. 1			25	0	0	25	0	0	3	22	0	0,8		20 2018-02-05	3.4.14	4.13	1
133	4	ВЛ	РП-407\с.ш.-2\яч. 6	6	10,10 2018.02.05	11,35 2018.02.05	В	1,42	РП 6 кВ РП-407, ТП 6 кВ ТП-4016, ТП 6 кВ ТП-4021, ТП 6 кВ ТП-4112, ТП 6 кВ ТП-4163, ТП 6 кВ ТП-4165, ТП 6 кВ ТП-4192, ВЛ 6кВ ВЛ-ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6кВ ВЛ-КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6кВ КЛ-РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4165 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4016 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4016 - ТП-4021 Яч.3_4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4172 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4163 - Опора ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4192 до ВЛ-6кВ		ООО "ТехноКом"	135	0	1	134	0	0	5	130	0	667,81		26 2018-02-05	3.4.8.5	4.13	0
134	3	ВЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 113	6	10,51 2018.02.05	11,30 2018.02.05	В	0,65	ПС 6 кВ ПП-3557, ПС 6 кВ ПП-3606, ПС 6 кВ ПП-3606н, ПС 6 кВ ПП-3649, ПС 6 кВ ПП-3708, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3368, ТП 6 кВ ТП-3369, ТП 6 кВ ТП-3426, ТП 6 кВ ТП-3444, ТП 6 кВ ТП-3485, ТП 6 кВ ТП-3488, ТП 6 кВ ТП-3494, ТП 6 кВ ТП-3495, ТП 6 кВ ТП-36066, ТП 6 кВ ТП-3607, ТП 6 кВ ТП-3608, ТП 6 кВ ТП-3609, ТП 6 кВ ТП-3612, ТП 6 кВ ТП-3643, ТП 6 кВ ТП-3707, ТП 6 кВ ТП-3711, ТП 6 кВ ТП-3804а, ТП 6 кВ ТП-3805, ТП 6 кВ ТП-3829, ТП 6 кВ ТП-3836, ТП 6 кВ ТП-3839, ТП 6 кВ ТП-3849, ТП 6 кВ ТП-3927, ТП 6 кВ ТП-3928, ТП 6 кВ ТП-3933, КЛ 6кВ КЛ-ПС Южная яч.113, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6кВ КЛ-ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Южная Яч.113 от ПП-3606н Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ПП 3606н Яч.4 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3444 - ВЛ оп.125, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3933 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3839 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3804 А - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3426 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3612 на ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6кВ КЛ-ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), КЛ 6кВ КЛ-ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3849 Яч3 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3643 на ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6кВ КЛ-ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	173	0	4	164	0	0	30	138	5	330,72	АО "УСК"; ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"	27 2018-02-05	3.4.8.5	4.13	0
135	1	ТП	ТП-1П-1743	0.4	11,10 2018.02.05	16,03 2018.02.05	В1	4,88	ТП 0.4 кВ ТП-1П-1743			1	0	0	1	0	0	0	1	0	16,45		79 2018-02-05	3.4.14	4.13	1
136	4	ВЛ	РП-407\с.ш.-2\яч. 6	6	11,58 2018.02.05	16,15 2018.02.05	В	4,28	РП 6 кВ РП-407, ТП 6 кВ ТП-4016, ТП 6 кВ ТП-4021, ТП 6 кВ ТП-4112, ТП 6 кВ ТП-4163, ТП 6 кВ ТП-4165, ТП 6 кВ ТП-4192, ВЛ 6кВ ВЛ-ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6кВ ВЛ-КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6кВ КЛ-РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4165 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4016 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4021 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4016 - ТП-4021 Яч.3_4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4172 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4163 - Опора ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4192 до ВЛ-6кВ		ООО "ТехноКом"	135	0	1	134	0	0	5	130	0	2019,14		28 2018-02-05	3.4.8.5	4.13	0
137	4	ВЛ	ТП-4082	0.4	13,40 2018.02.05	14,30 2018.02.05	В	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-4082			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,01		19 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0
138	4	ВЛ	ТП-4017	0.4	14,00 2018.02.05	14,20 2018.02.05	В	0,33	ВЛ 0.4 кВ ТП-4017			10	0	0	10	0	0	0	10	0	0		18 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0
139	2	ВЛ	ТП-2582	0.4	14,39 2018.02.05	16,41 2018.02.05	В	2,03	ВЛ 0.4 кВ ТП-2582			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		80 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0
140	3	ВЛ	ТП-3237	0.4	18,12 2018.02.05	18,51 2018.02.05	В	0,65	ВЛ 0.4 кВ ТП-3237			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		81 2018-02-05	3.4.12.2	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
141	2	ТП	ТП-2573 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.4	08,30 2018.02.06	15,00 2018.02.06	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2573			16	0	0	16	0	0	3	13	0	30,32		132 2018-01-23			1
142	3	ТП	ТП-3470 2 с.ш. РУ 6/0,4 кВ и тр-р №2	6	09,00 2018.02.06	16,00 2018.02.06	П	7	ТП 6 кВ ТП-3470		ЗАО "Строительная корпорация"	14	0	2	12	0	0	4	10	0	29,84		36 2018-01-10			1
143	1	ТП	ТП-1082 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10	09,00 2018.02.06	16,00 2018.02.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-1082			35	1	0	34	0	0	1	34	0	72,48		171 2018-01-25			1
144	3	ТП	ТП-3451 РУ-0,4 кВ.	0.4	09,00 2018.02.06	09,40 2018.02.06	П	0,67	ТП 6 кВ ТП-3451			118	0	0	118	0	0	1	117	0	0		263 2018-02-02			1
145	2	ТП	ТП-2262 РУ-6кВ	6	09,00 2018.02.06	16,00 2018.02.06	П	7	ТП 6 кВ ТП-2262		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 8 имени Н.В.Пономаревой	8	0	2	6	0	0	1	7	0	24,06		173 2018-01-25			1
146	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.02.06	15,00 2018.02.06	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			47	0	0	47	0	0	0	47	0	8,3		166 2018-01-25			1
147	3	ТП	ТП-3442 РУ-0,4 кВ.	0.4	09,40 2018.02.06	10,30 2018.02.06	П	0,83	ТП 6 кВ ТП-3442			18	0	0	18	0	0	3	15	0	0		264 2018-02-02			1
148	3	ТП	ТП-3438 РУ-0,4 кВ секц.-2.	0.4	10,30 2018.02.06	11,30 2018.02.06	П	1	ТП 6 кВ ТП-3438		Управление Судебного департамента в Ульяновской области	93	0	2	91	0	0	5	88	0	209,8		265 2018-02-02			1
149	3	ТП	ТП-3555 РУ-0,4 кВ руб.9	0.4	11,00 2018.02.06	12,00 2018.02.06	П	1	ТП 6 кВ ТП-3555			2	0	0	2	0	0	2	0	0	55,79		266 2018-02-02			1
150	2	ТП	ТП-2573 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	11,00 2018.02.06	12,30 2018.02.06	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2573			21	0	0	21	0	0	3	18	0	38,91		135 2018-01-23			1
151	3	ТП	ТП-3069 РУ-0,4 кВ, трансф.	0.4	14,00 2018.02.06	16,00 2018.02.06	П	2	ТП 10 кВ ТП-3069			4	0	0	4	0	0	4	0	0	34,29		269 2018-02-02			1
152	1	ТП	ТП-1082 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10	08,30 2018.02.07	17,00 2018.02.07	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1082		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна	8	0	1	7	0	0	3	5	0	12,08		172 2018-01-25			1
153	3	РП	РП-307\с.ш.-1\яч. 14	6	08,58 2018.02.07	09,37 2018.02.07	В1	0,65	РП 6 кВ РП-307, ТП 6 кВ ТП-3433, ТП 6 кВ ТП-3434, ТП 6 кВ ТП-3474, ТП 6 кВ ТП-3549а, ТП 6 кВ ТП-3555, ТП 6 кВ ТП-3721, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3721_2 - РП-307 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3433 Яч.5 - РП-307 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721_2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3474 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3474 яч.4-Т2-6 кВ		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области"	115	1	2	111	0	0	39	75	1	252,91	ООО "УВКС"	29 2018-02-07	3.4.14	4.13	1
154	3	ТП	ТП-3718 РУ-6 кВ и тр-р.	6	09,00 2018.02.07	12,00 2018.02.07	П	3	ТП 6 кВ ТП-3718			3	0	0	3	0	0	3	0	0	97,75		38 2018-01-10			1
155	1	ТП	ТП-1507 РУ-0,4 кВ руб.2,4	0.4	09,00 2018.02.07	10,00 2018.02.07	П	1	ТП 10 кВ ТП-1507			42	0	0	42	0	0	0	42	0	4,58		267 2018-02-02			1
156	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб.№1	0.4	09,00 2018.02.07	15,00 2018.02.07	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			47	0	0	47	0	0	0	47	0	0,53		166 2018-01-25			1
157	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.07	16,00 2018.02.07	П	7	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,54		232 2018-01-31			1
158	2	ВЛ	ТП-2233	0.4	09,10 2018.02.07	10,40 2018.02.07	В1	1,5	ВЛ 0.4 кВ ТП-2233			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		87 2018-02-07	3.4.12.5	4.13	1
159	4	ТП	ТП-4174\Ш04-1\яч. 3	0.4	14,05 2018.02.07	15,35 2018.02.07	В1	1,5	ТП 0.4 кВ ТП-4174\Ш04-1\яч. 3			16	0	0	16	0	0	0	16	0	0,01		21 2018-02-07	3.4.12	4.13	1
160	1	ВЛ	ТП-1878\с.ш.-1\яч. 3	0.4	20,30 2018.02.07	21,08 2018.02.07	В1	0,63	ВЛ 0.4 кВ ТП-1878\с.ш.-1\яч. 3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		89 2018-02-07	3.4.12.5	4.13	1
161	3	ТП	ТП-3080 РУ-0,4 кВ руб.10	0.4	09,00 2018.02.08	09,40 2018.02.08	П	0,67	ТП 10 кВ ТП-3080			6	0	0	6	0	0	0	6	0	0		287 2018-02-06			1
162	3	ТП	ТП-3604 РУ-6 кВ и тр-р.	6	09,00 2018.02.08	12,00 2018.02.08	П	3	ТП 6 кВ ТП-3604, ТП 6 кВ ТП-3647			1	0	0	1	0	0	1	0	0	10,7		40 2018-01-10			1
163	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.08	16,00 2018.02.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,54		232 2018-01-31			1
164	1	ТП	ТП-1132 РУ-0,4кВ 2сш	0.4	09,00 2018.02.08	16,00 2018.02.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-1132		АНО "Центр ТСЖ"	8	0	2	6	0	0	0	8	0	4,74		256 2018-02-01			1
165	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 руб. 3	0.4	09,00 2018.02.08	15,01 2018.02.08	П	6,02	ТП 10 кВ ТП-1819			64	0	0	64	0	0	0	64	0	1,54		262 2018-02-01			1
166	1	ТП	ТП-1168 РУ-10/0.4кВ и тр.	0.4	09,00 2018.02.08	16,00 2018.02.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-1168			11	0	0	11	0	0	6	5	0	47,99		176 2018-01-25			1
167	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1755	0.4	09,30 2018.02.08	14,00 2018.02.08	П	4,5	ТП 10 кВ ТП-1755			4	0	0	4	0	0	0	4	0	19,64		274 2018-02-02			1
168	2	ТП	ТП-2867 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6	08,30 2018.02.09	15,00 2018.02.09	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2867			2	0	0	2	0	0	0	2	0	27,91		136 2018-01-23			1
169	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 руб. 3	0.4	09,00 2018.02.09	15,01 2018.02.09	П	6,02	ТП 10 кВ ТП-1819			60	0	0	60	0	0	0	60	0	1,54		262 2018-02-01			1
170	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.09	16,00 2018.02.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,54		232 2018-01-31			1
171	1	ТП	ТП-1079 тр-р	10	10,00 2018.02.09	11,00 2018.02.09	П	1	ТП 10 кВ ТП-1079			18	0	0	18	0	0	4	14	0	48,8		207 2018-01-29			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
172	1	ВЛ	ТП-1503\Ш04-1\яч. 3	0.4	13,26 2018.02.09	17,40 2018.02.09	В1	4,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-1503\Ш04-1\яч. 3			16	0	0	16	0	0	0	16	0	4		91 2018-02-09	3.4.12.5	4.13	1
173	1	КЛ	ТП-1160\Ш04-1	0.4	09,11 2018.02.11	10,00 2018.02.11	В1	0,82	КЛ 0.4 кВ ТП-1160\Ш04-1		ООО "Технология"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	43	0	5	38	0	0	6	37	0	39,82		93 2018-02-11	3.4.14	4.12	1
174	2	КЛ	РП-227\с.ш.-2\яч. 16	6	12,47 2018.02.11	13,28 2018.02.11	В1	0,68	РП 6 кВ РП-227, ТП 6 кВ ТП-2534, ТП 6 кВ ТП-2562, ТП 6 кВ ТП-2563, ТП 6 кВ ТП-2564, ТП 6 кВ ТП-2579, ТП 6 кВ ТП-2580, ТП 6 кВ ТП-2589, ТП 6 кВ ТП-2667, ТП 6 кВ ТП-2971, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 яч.3-Т1 6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Альфаком-Засвияжье"; ООО "Телеком. ру"; ООО "Альфаком-Засвияжье"(котельные); ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	232	0	47	185	0	0	84	148	0	388,59		30 2018-02-11	3.4.14	4.12	1
175	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-1\яч. 109	10	18,55 2018.02.11	19,55 2018.02.11	В1	1	ПС 10 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ТП 10 кВ ТП-4040, ТП 10 кВ ТП-4098, ТП 10 кВ ТП-4129, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4098 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4040_1 - ТП-4129 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4129 - Опора ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ Пс Восточная яч.410 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ		МУП "Ульяновскэлектротранс"	255	2	0	253	0	0	2	253	0	155,88		31 2018-02-11	3.4.14	4.12	1
176	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2659 РУ-0,4 кВ	0.4	09,00 2018.02.12	11,00 2018.02.12	П	2	ТП 6 кВ ТП-2659			2	0	0	2	0	0	0	2	0	56,7		308 2018-02-08			1
177	3	ТП	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 26	10	09,00 2018.02.12	09,28 2018.02.12	В	0,47	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-1777, ТП 10 кВ ТП-3017, ТП 10 кВ ТП-3074, ТП 10 кВ ТП-3752, ТП 10 кВ ТП-3944, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1777 Яч.8 - ТП-3017 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 Яч.5 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ		ЗАО "Ультрамарин"; Иванова Людмила Михайловна; ООО "АйПиТелеком"; Оганисян Гарик Славович; ООО "ПрофСервисТрейд"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего образования "УлГУ"	106	2	16	88	0	0	36	70	0	151,31		32 2018-02-12	3.4.9.1	4.13	0
178	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.12	16,00 2018.02.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,01		232 2018-01-31			1
179	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 руб. 3	0.4	09,00 2018.02.12	15,01 2018.02.12	П	6,02	ТП 10 кВ ТП-1819			64	0	0	64	0	0	0	64	0	4,38		262 2018-02-01			1
180	1	ТП	ТП-1109 тр-р	10	09,00 2018.02.12	10,00 2018.02.12	П	1	ТП 10 кВ ТП-1109			78	0	0	78	0	0	0	78	0	79,25		208 2018-01-29			1
181	1	ВЛ	ул.Толбухина,42 от ТП-1133 руб.5	0.4	13,30 2018.02.12	17,00 2018.02.12	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-1133			5	0	0	5	0	0	0	5	0	60,9		311 2018-02-08			1
182	1	ТП	ТП-1055	0.4	22,15 2018.02.12	23,34 2018.02.12	В	1,32	ТП 0.4 кВ ТП-1055			4	0	0	4	0	0	0	4	0	9,78		94 2018-02-12	3.4.9.3	4.13	0
183	4	ТП	ТП-4038 2СШ РУ10/0,4кВ тр-р-2	10	09,00 2018.02.13	16,00 2018.02.13	П	7	ТП 10 кВ ТП-4038			13	0	0	10	0	0	3	7	3	115,97	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	245 2018-01-31			1
184	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2574 РУ-0,4кВ р.16	0.4	09,00 2018.02.13	16,00 2018.02.13	П	7	ТП 6 кВ ТП-2574			8	0	0	8	0	0	0	8	0	26,52		272 2018-02-02			1
185	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 руб. 3	0.4	09,00 2018.02.13	15,01 2018.02.13	П	6,02	ТП 10 кВ ТП-1819			64	0	0	64	0	0	0	64	0	4,38		262 2018-02-01			1
186	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.13	15,00 2018.02.13	П	6	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,01		232 2018-01-31			1
187	1	ТП	ТП-1322 РУ-0.4кВ	0.4	10,00 2018.02.13	11,00 2018.02.13	П	1	ТП 10 кВ ТП-1322			22	0	0	21	0	0	9	12	1	9,91	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	339 2018-02-09			1
188	4	ТП	ТП-5081 ТП-5090 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.02.14	16,00 2018.02.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5090		ЖСК "Комплекс"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"	38	0	13	25	0	0	16	22	0	78,38		309 2018-02-08			1
189	4	ТП	ТП-4123 2СШ РУ10/0,4кВ тр-р-2	10	09,00 2018.02.14	16,00 2018.02.14	П	7	ТП 6 кВ ТП-4123		АО "Национальная Башенная компания"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"	26	0	6	20	0	0	26	0	0	18,97		247 2018-01-31			1
190	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2574 РУ-0,4кВ р.16	0.4	09,00 2018.02.14	16,00 2018.02.14	П	7	ТП 6 кВ ТП-2574			23	0	0	23	0	0	0	23	0	18,74		273 2018-02-02			1
191	1	ТП	ТП-1119 РУ-10кВ	10	09,00 2018.02.14	12,00 2018.02.14	П	3	ТП 10 кВ ТП-1119			32	0	0	32	0	0	3	29	0	33,2		290 2018-02-06			1
192	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1138 руб.№2	0.4	09,00 2018.02.14	16,00 2018.02.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-1138			40	0	0	40	0	0	0	40	0	2,01		232 2018-01-31			1
193	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 218	6	14,27 2018.02.14	15,01 2018.02.14	В1	0,57	ПС 6 кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , РП 6 кВ РП-234, ТП 6 кВ ТП-2533, ТП 6 кВ ТП-2587, ТП 6 кВ ТП-2786, ТП 6 кВ ТП-2814, ТП 6 кВ ТП-2815, ТП 6 кВ ТП-2867, ТП 6 кВ ТП-2872, ТП 6 кВ ТП-2873, ТП 6 кВ ТП-2874, КЛ 6кВ КЛ-РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1, КЛ 6кВ КЛ-РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2		Глухова Марина Юрьевна; ООО "УК "Солидарность"; ООО "Аквапарк"; ООО "Альфаком-Засвияжье"(котельные); УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	138	0	39	83	0	0	14	108	16	373,13	ООО "ССК"	34 2018-02-14	3.4.14	4.12	1
194	2	КЛ	РП-227\с.ш.-1\яч. 19	6	14,31 2018.02.14	16,05 2018.02.14	В1	1,57	РП 6 кВ РП-227, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.8 - ТП-2563 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ			118	0	4	114	0	0	14	104	0	380		35 2018-02-14	3.4.14	4.12	1
195	3	ТП	ТП-3108 РУ-0,4кВ руб.3 на СКУЭЭ,	0.4	17,00 2018.02.14	18,00 2018.02.14	П	1	ТП 10 кВ ТП-3108			4	0	0	4	0	0	0	4	0	26,12		359 2018-02-14			1
196	2	КЛ	ТП-2373\Ш04-2\яч. 4	0.4	18,00 2018.02.14	19,00 2018.02.14	В1	1	КЛ 0.4 кВ ТП-2373\Ш04-2\яч. 4			4	0	0	4	0	0	4	0	0	2,26		95 2018-02-14	3.4.14	4.10	1
197	1	ТП	ТП-1055\Ш04-1\яч. 7	0.4	19,15 2018.02.14	20,35 2018.02.14	В	1,33	ТП 0.4 кВ ТП-1055\Ш04-1\яч. 7			2	0	0	2	0	0	2	0	0	16,93		96 2018-02-14	3.4.9.3	4.13	0
198	1	ВЛ	ТП-1637	0.4	20,27 2018.02.14	21,20 2018.02.14	В1	0,88	ВЛ 0.4 кВ ТП-1637			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,1		97 2018-02-14	3.4.12	4.13	1
199	1	ПС	ПП-1413 РУ-10кВ	10	08,30 2018.02.15	15,00 2018.02.15	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1413а, ТП 10 кВ ТП-1414		ООО "Строительное объединение "Стройград"	5	0	1	3	0	0	1	3	1	49,09	ООО "Энергопром ГРУПП"	178 2018-01-25			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
200	2	ТП	ТП-2258 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6	08,30 2018.02.15	15,00 2018.02.15	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2258			9	0	0	9	0	0	2	7	0	13,31		316 2018-02-08			1
201	4	ТП	ТП-4123 1СШ РУ10/0,4кВ тр-р-1	10	09,00 2018.02.15	16,00 2018.02.15	П	7	ТП 6 кВ ТП-4123		АО "Национальная Башенная компания"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"	4	0	1	3	0	0	4	0	0	17,57		249 2018-01-31			1
202	3	ТП	ТП-3434 РУ-0,4кВ 1 и 2 СШ	0.4	09,00 2018.02.15	15,00 2018.02.15	П	6	ТП 6 кВ ТП-3434		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	8	0	1	7	0	0	5	3	0	14,55		291 2018-02-06			1
203	4	ТП	ТП-5081 ТП-5090 2СШ-10/0.4 кВ Т-2	0.4	09,00 2018.02.15	16,00 2018.02.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5090		ЖСК "Комплекс"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"	7	0	1	6	0	0	4	3	0	78,8		310 2018-02-08			1
204	2	ВЛ	ТП-2358\Ш04-1\яч. 1	0.4	11,20 2018.02.15	12,57 2018.02.15	В1	1,62	ВЛ 0.4 кВ ТП-2358\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		98 2018-02-15	3.4.12	4.13	1
205	3	ТП	ТП-3108 р.3 на СКУЭЭ, котельная: р.2	0.4	17,00 2018.02.15	18,00 2018.02.15	П	1	ТП 10 кВ ТП-3108			4	0	0	4	0	0	0	4	0	26,12		365 2018-02-15			1
206	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.4	19,00 2018.02.15	19,20 2018.02.15	В	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1			38	0	0	38	0	0	0	38	0	0,08		28 2018-02-15	3.4.9.3	4.13	0
207	4	ТП	ТП-4114 СШ РУ6/0,4кВ тр-р	6	09,00 2018.02.16	16,00 2018.02.16	П	7	ТП 6 кВ ТП-4114			9	0	0	9	0	0	4	5	0	62,16		251 2018-01-31			1
208	4	ТП	ТП-5085 ТП-5087 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1.	0.4	09,00 2018.02.16	15,00 2018.02.16	П	6	ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5087		ЖСК "Комплекс"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	26	0	16	10	0	0	4	22	0	436,36		306 2018-02-08			1
209	1	ТП	ТП-1091 РУ-0.4кВ	0.4	09,00 2018.02.16	11,00 2018.02.16	П	2	ТП 10 кВ ТП-1091		ИП Юркова Светлана Владимировна; ИПТерехин Станислав Александрович	21	0	3	18	0	0	7	14	0	32,03		227 2018-01-30			1
210	1	ТП	ТП-1755	0.4	13,40 2018.02.16	13,58 2018.02.16	В	0,3	ТП 0.4 кВ ТП-1755		ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"	40	0	7	33	0	0	6	34	0	7,96		104 2018-02-16	3.4.9.3	4.13	0
211	2	РП	РП-223 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.4	14,00 2018.02.16	16,00 2018.02.16	П	2	РП 6 кВ РП-223		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 78"; ООО "КПД-1"; УМУП "Городской теплосервис"	15	0	3	12	0	0	2	13	0	5,86		301 2018-02-08			1
212	4	ТП	ТП-5244	0.4	17,04 2018.02.16	17,40 2018.02.16	В	0,6	ТП 0.4 кВ ТП-5244			8	0	0	8	0	0	6	2	0	1,08		30 2018-02-16	3.4.9.3	4.13	0
213	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1	0.4	20,01 2018.02.16	20,30 2018.02.16	В	0,48	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1			30	0	0	30	0	0	1	29	0	0,14		31 2018-02-16	3.4.9.3	4.13	0
214	3	ВЛ	ТП-3187	0.4	13,17 2018.02.17	13,52 2018.02.17	В	0,58	ВЛ 0.4 кВ ТП-3187			6	0	0	6	0	0	0	6	0	0,02		106 2018-02-17	3.4.12	4.13	0
215	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6	00,19 2018.02.18	01,13 2018.02.18	В	0,9	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3423, ТП 6 кВ ТП-3426, ТП 6 кВ ТП-3601, ТП 6 кВ ТП-3602, ТП 6 кВ ТП-3603, ТП 6 кВ ТП-3604, ТП 6 кВ ТП-3610, ТП 6 кВ ТП-3647, ТП 6 кВ ТП-3756, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3423 - ТП-3602, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3602_2 - ТП-3610_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5		МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "РН-Энерго"	33	2	2	28	0	0	22	10	1	350,18	ООО "УВКС"	36 2018-02-18	3.4.9.1	4.13	0
216	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 139	6	00,32 2018.02.18	00,41 2018.02.18	В1	0,15	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3184, ТП 6 кВ ТП-3719, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3184 яч.1 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	89,79		37 2018-02-18	3.4.14	4.12	1
217	1	ТП	ТП-1314\Ш04-1\яч. 2	0.4	12,25 2018.02.18	13,19 2018.02.18	В	0,9	ТП 0.4 кВ ТП-1314\Ш04-1\яч. 2			10	0	0	10	0	0	0	10	0	7,8		109 2018-02-18	3.4.9.3	4.13	0
218	1	ВЛ	ТП-1324\Ш04-1\яч. 4	0.4	13,25 2018.02.18	13,52 2018.02.18	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-1324\Ш04-1\яч. 4			78	0	0	78	0	0	0	78	0	0,83		110 2018-02-18	3.4.12	4.13	1
219	1	ВЛ	ТП-1143	0.4	06,53 2018.02.19	09,00 2018.02.19	В1	2,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-1143			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		111 2018-02-19	3.4.12	4.13	1
220	4	ТП	ТП-5085 ТП-5087 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2.	0.4	09,00 2018.02.19	15,00 2018.02.19	П	6	ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5087		ЖСК "Комплекс"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	23	0	16	7	0	0	4	19	0	43,43		307 2018-02-08			1
221	1	ВЛ	ВЛЭ-10кВ от ТП-1916	10	09,00 2018.02.19	12,00 2018.02.19	П	3	ТП 10 кВ ТП-1916			64	0	0	64	0	0	0	64	0	1,86		281 2018-02-05			1
222	3	ТП	ТП-3462 1 секция РУ-0,4 кВ	0.4	09,00 2018.02.19	10,30 2018.02.19	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-3462		УМУП "Городская теплосеть"	8	0	1	7	0	0	3	5	0	34,9		390 2018-02-16			1
223	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. 4	0.4	09,00 2018.02.19	14,00 2018.02.19	П	5	ТП 6 кВ ТП-2233			37	0	0	37	0	0	0	37	0	0,91		333 2018-02-09			1
224	1	ТП	ТП-1331 РУ-0,4кВ 1СШ и тр-р №1	0.4	09,00 2018.02.19	16,00 2018.02.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1331		ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Строительное объединение "Стройград"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"	17	0	5	11	0	0	4	12	1	301,69	ООО "Энергопром ГРУПП"	298 2018-02-07			1
225	4	ТП	ТП-5244\Ш04-1\яч. 7	0.4	10,30 2018.02.19	11,00 2018.02.19	В	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-5244\Ш04-1\яч. 7			3	0	0	3	0	0	3	0	0	0,56		32 2018-02-19	3.4.9.3	4.13	0
226	3	РП	РП-316 2 сек. РУ-0,4 кВ	0.4	10,30 2018.02.19	12,00 2018.02.19	П	1,5	РП 6 кВ РП-316			14	0	0	11	0	0	4	7	3	33,18	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	391 2018-02-16			1
227	3	ТП	ТП-3028 РУ-0,4 кВ руб.1 на ВЛИ-0,4 кВ	0.4	13,30 2018.02.19	14,00 2018.02.19	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3028			33	0	0	33	0	0	3	30	0	5		394 2018-02-16			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
228	3	ТП	ТП-3176 РУ-0,4 кВ руб.8 на ВЛИ-0,4 кВ	0.4	14,30 2018.02.19	15,00 2018.02.19	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3176			19	0	0	19	0	0	0	19	0	2		395 2018-02-16			1
229	1	ВЛ	ТП-1013\Ш04-1\яч. 7	0.4	19,05 2018.02.19	20,17 2018.02.19	В	1,2	ВЛ 0.4 кВ ТП-1013\Ш04-1\яч. 7			12	0	0	12	0	0	0	12	0	15,92		112 2018-02-19	3.4.9.3	4.13	0
230	4	ТП	ТП-4169 тр-р-2	6	08,00 2018.02.20	17,00 2018.02.20	П	9	ТП 6 кВ ТП-4169		УМУП "Городской теплосервис"	6	0	1	5	0	0	2	4	0	46,6		404 2018-02-16			1
231	4	ТП	ТП-5082 ТП-5083 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	08,00 2018.02.20	17,00 2018.02.20	П	9	ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083		МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	22	0	10	12	0	0	4	18	0	53,61		352 2018-02-13			1
232	4	ТП	ТП-4170 тр-р-2	6	08,00 2018.02.20	17,00 2018.02.20	П	9	ТП 6 кВ ТП-4170		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"	9	0	2	7	0	0	2	7	0	22,81		403 2018-02-16			1
233	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. 4	0.4	09,00 2018.02.20	14,00 2018.02.20	П	5	ТП 6 кВ ТП-2233			37	0	0	37	0	0	0	37	0	0,91		333 2018-02-09			1
234	1	ТП	ТП-1331 РУ-0,4кВ 2СШ и тр-р №2	0.4	09,00 2018.02.20	16,00 2018.02.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-1331		ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Строительное объединение "Стройград"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"	19	0	5	12	0	0	3	14	2	2474,87	ООО "Энергопром ГРУПП"	299 2018-02-07			1
235	1	ВЛ	ТП-1146\Ш04-1\яч. 1	0.4	13,21 2018.02.20	14,02 2018.02.20	В1	0,68	ВЛ 0.4 кВ ТП-1146\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		113 2018-02-20	3.4.12	4.13	1
236	3	ТП	ТП-3493 2 секция РУ-0,4 кВ	0.4	13,40 2018.02.20	15,00 2018.02.20	П	1,33	ТП 6 кВ ТП-3493			10	0	0	10	0	0	2	8	0	40		397 2018-02-16			1
237	3	ТП	ТП-3496 2 секц. РУ-0,4 кВ	0.4	15,00 2018.02.20	16,00 2018.02.20	П	1	ТП 6 кВ ТП-3496		УМУП "Городская теплосеть"	12	0	1	10	0	0	4	7	1	92,02	ООО "ИРЭС"	398 2018-02-16			1
238	1	КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1013 руб.7	0.4	08,00 2018.02.21	12,00 2018.02.21	П	4	ТП 10 кВ ТП-1013			4	0	0	4	0	0	0	4	0	9,21		425 2018-02-20			1
239	4	ТП	ТП-5082 ТП-5083 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	08,00 2018.02.21	17,00 2018.02.21	П	9	ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083		МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	17	0	6	11	0	0	5	12	0	53,78		353 2018-02-13			1
240	4	ТП	ТП-4158 тр-р-2	6	08,00 2018.02.21	17,00 2018.02.21	П	9	ТП 6 кВ ТП-4158			6	0	0	6	0	0	1	5	0	7,62		407 2018-02-16			1
241	4	РП	РП-403 тр-р-1	6	08,00 2018.02.21	17,00 2018.02.21	П	9	РП 6 кВ РП-403		ООО "Строительно-монтажное управление"; ООО "УК "Дом-Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	7	0	2	5	0	0	2	5	0	69,82		408 2018-02-16			1
242	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3621 руб.10 и руб.3	0.4	08,30 2018.02.21	16,30 2018.02.21	П	8	ТП 10 кВ ТП-3621			8	0	0	8	0	0	2	6	0	5,87		332 2018-02-09			1
243	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 на ТП-3758,3759.	10	08,40 2018.02.21	16,30 2018.02.21	П	7,83	ТП 10 кВ ТП-3640, ТП 10 кВ ТП-3645, ТП 10 кВ ТП-3651, ТП 10 кВ ТП-3831н, ТП 10 кВ ТП-3838		ООО Ульяновское специализированное управление "Гидроспецстрой"	13	0	3	9	0	0	5	7	1	23,84	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	343 2018-02-12			1
244	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. 4	0.4	09,00 2018.02.21	14,00 2018.02.21	П	5	ТП 6 кВ ТП-2233			37	0	0	37	0	0	0	37	0	0,91		333 2018-02-09			1
245	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2358 руб. 1	0.4	09,00 2018.02.21	15,00 2018.02.21	П	6	ТП 6 кВ ТП-2358			19	0	0	19	0	0	0	19	0	0,69		350 2018-02-13			1
246	1	ВЛ	ТП-1916	0.4	10,38 2018.02.21	11,45 2018.02.21	В1	1,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-1916			14	0	0	14	0	0	0	14	0	0,07		115 2018-02-21	3.4.8.5	4.10	1
247	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2787 р.16	0.4	14,00 2018.02.21	15,00 2018.02.21	П	1	ТП 6 кВ ТП-2787			5	0	0	5	0	0	1	4	0	24,54		388 2018-02-16			1
248	2	ВЛ	ТП-2233	0.4	14,09 2018.02.23	15,24 2018.02.23	В1	1,25	ВЛ 0.4 кВ ТП-2233			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		120 2018-02-23	3.4.12	4.13	1
249	3	ВЛ	ЦП-Яч. 119 ПС Южная	6	15,00 2018.02.23	19,35 2018.02.23	В	4,58	ПС 6 кВ ЦП-Яч. 119 ПС Южная, КЛ 6кВ КЛ-ВЛ-6кВ железной дороги от яч.119 ПС "Южная", КЛ 6кВ КЛ-ЦП-Яч. 119 ПС Южная Яч.119 - ВЛ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,88		38 2018-02-23	3.4.9.1	4.13	0
250	2	ВЛ	ТП-2381\Ш04-1\яч. 4	0.4	21,45 2018.02.23	22,53 2018.02.23	В	1,13	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381\Ш04-1\яч. 4			20	0	0	20	0	0	0	20	0	3,7		121 2018-02-23	3.4.9.3	4.13	0
251	3	ПС	ЦП-Яч. 119 ПС Южная\с.ш.-1\яч. 119	6	14,50 2018.02.24	15,27 2018.02.24	В	0,62	ПС 6 кВ ЦП-Яч. 119 ПС Южная, КЛ 6кВ КЛ-ВЛ-6кВ железной дороги от яч.119 ПС "Южная", КЛ 6кВ КЛ-ЦП-Яч. 119 ПС Южная Яч.119 - ВЛ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,84		39 2018-02-24	3.4.9.1	4.13	0
252	2	ВЛ	ТП-2381\Ш04-1\яч. 1	0.4	18,08 2018.02.24	18,53 2018.02.24	В	0,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381\Ш04-1\яч. 1			15	0	0	15	0	0	0	15	0	0,03		122 2018-02-24	3.4.9.3	4.13	0
253	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 11	10	19,48 2018.02.24	21,19 2018.02.24	В1	1,52	РП 10 кВ РП-101, ТП 10 кВ ТП-1008, ТП 10 кВ ТП-1077, ТП 10 кВ ТП-1783, ТП 10 кВ ТП-1784, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1783 Яч.6 - ТП-1784 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1077-Т1-0,4 кВ		МБОУЦентр психолого-медико-социального сопровождения "Росток"; ОАО "Гипростроймост"; ТСЖ "Бригантина"; УМУП "Городской теплосервис"	93	0	9	84	0	0	32	61	0	226,97		40 2018-02-24	3.4.14	4.12	1
254	1	ВЛ	ТП-1783\Ш04-2	0.4	21,50 2018.02.24	22,30 2018.02.24	В1	0,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-1783\Ш04-2		ОАО "Гипростроймост"; УМУП "Городской теплосервис"	35	0	4	31	0	0	18	17	0	22,25		123 2018-02-24	3.4.14	4.13	1
255	4	ТП	ТП-5084 ТП-5086 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	10	09,00 2018.02.26	15,00 2018.02.26	П	6	ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5086		ЖСК "Комплекс"; ООО "ИнфоЛада"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	28	0	20	8	0	0	6	22	0	123,98		354 2018-02-13			1
256	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.02.26	14,00 2018.02.26	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			20	0	0	20	0	0	0	20	0	1,18		420 2018-02-19			1
257	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.02.26	14,00 2018.02.26	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			10	0	0	10	0	0	0	10	0	0,85		422 2018-02-19			1
258	2	ПС	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-4\яч. 410	6	08,56 2018.02.27	09,03 2018.02.27	В	0,12	ПС 6 кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , РП 6 кВ РП-213, ТП 6 кВ ТП-2250, ТП 6 кВ ТП-2251, ТП 6 кВ ТП-2254, ТП 6 кВ ТП-2373, ТП 6 кВ ТП-2375, ТП 6 кВ ТП-2376, ТП 6 кВ ТП-2377, ТП 6 кВ ТП-2391, ТП 6 кВ ТП-2392, ТП 6 кВ ТП-2395, ТП 6 кВ ТП-2397, ТП 6 кВ ТП-2399, ТП 6 кВ ТП-2652, ТП 6 кВ ТП-2653, ТП 6 кВ ТП-2654, ТП 6 кВ ТП-2656, ТП 6 кВ ТП-2658, ТП 6 кВ ТП-2736, ТП 6 кВ ТП-2754, КЛ 6кВ КЛ-РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2, КЛ 6кВ КЛ-РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410		АО "ГУЛЛИВЕР"; Игонин А.А.; МБОУ "Гимназия № 24"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова"; ОГБУ "Центр социально-правовых исследований Ульяновской области"; ООО"УК Новое время"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	365	0	27	338	0	0	50	315	0	142,29		41 2018-02-27	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
259	4	ТП	ТП-5084 ТП-5086 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ Т-2	0.4	09,00 2018.02.27	15,00 2018.02.27	П	6	ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5086		ЖСК "Комплекс"; ООО "ИнфоЛада"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	18	0	12	6	0	0	4	14	0	12,98		355 2018-02-13			1
260	1	ТП	ТП-1132 РУ-0,4кВ 1сш	0.4	09,00 2018.02.27	14,00 2018.02.27	П	5	ТП 10 кВ ТП-1132		АНО "Центр ТСЖ"	33	0	4	29	0	0	0	33	0	38,41		410 2018-02-19			1
261	2	ТП	ТП-2520 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.4	09,00 2018.02.27	12,00 2018.02.27	П	3	ТП 6 кВ ТП-2520			20	0	0	20	0	0	2	18	0	60,26		427 2018-02-20			1
262	1	ВЛ	ТП-1083	0.4	11,35 2018.02.27	13,09 2018.02.27	В1	1,57	ВЛ 0.4 кВ ТП-1083			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		128 2018-02-27	3.4.12	4.13	1
263	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1135 руб.1	0.4	09,00 2018.03.01	12,00 2018.03.01	П	3	ТП 10 кВ ТП-1135			14	0	0	14	0	0	3	11	0	5,65		491 2018-02-26			1
264	3	ТП	ТП-3102 РУ-10/0,4 кВ и тр-р.	10	09,00 2018.03.01	14,00 2018.03.01	П	5	ТП 10 кВ ТП-3102			35	0	0	35	0	0	8	27	0	66,95		120 2018-01-23			1
265	1	ТП	ТП-1117 РУ-0.4кВ руб.2,4,5,7,10,12, 14,16	0.4	14,00 2018.03.01	16,00 2018.03.01	П	2	ТП 10 кВ ТП-1117			5	0	0	5	0	0	5	0	0	10,2		516 2018-02-27			1
266	4	КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 7	10	00,30 2018.03.02	01,20 2018.03.02	В1	0,83	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4019, ТП 10 кВ ТП-4056, ТП 10 кВ ТП-4075, ТП 10 кВ ТП-4082, ТП 10 кВ ТП-4187, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4075 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4		МБДОУ Детский сад №7; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ТСЖ "Солнечное"	215	1	3	211	0	0	4	211	0	301,38		43 2018-03-02	3.4.14	4.12	1
267	3	ТП	ТП-3105 РУ-10/0,4 кВ и тр-р.	10	08,30 2018.03.02	14,00 2018.03.02	П	5,5	ТП 10 кВ ТП-3105		УФСБ России по Ульяновской области	50	0	2	48	0	0	4	46	0	54,29		122 2018-01-23			1
268	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.03.02	14,00 2018.03.02	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			71	0	0	71	0	0	0	71	0	1,18		420 2018-02-19			1
269	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.02	14,00 2018.03.02	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			26	0	0	26	0	0	0	26	0	0,45		423 2018-02-19			1
270	2	ТП	ТП-2217 РУ-0,4кВ, тр-р.	0.4	14,00 2018.03.02	15,30 2018.03.02	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2217			27	0	0	27	0	0	3	24	0	68,36		530 2018-02-28			1
271	2	ВЛ	ТП-2381	0.4	20,14 2018.03.02	22,00 2018.03.02	В	1,77	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381			30	0	0	30	0	0	0	30	0	0,2		136 2018-03-02	3.4.9.3	4.13	0
272	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-3\яч. 63	10	20,48 2018.03.02	22,15 2018.03.02	В1	1,45	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-122, РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1064, ТП 10 кВ ТП-1064А, ТП 10 кВ ТП-1138, ТП 10 кВ ТП-1306, ТП 10 кВ ТП-1725, ТП 10 кВ ТП-1726, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-122 яч.5 - РП-133 яч.24, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 яч.15 - ТП-1726 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1725 яч.3 - ТП-1726 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ		ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Созвездие"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	390	0	39	332	0	0	26	345	19	556,19	ООО "ИРЭС"	45 2018-03-02	3.4.14	4.12	1
273	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-3\яч. 61	10	20,48 2018.03.02	22,14 2018.03.02	В1	1,43	ПС 10 кВ ПП-1413, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1111, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1131, ТП 10 кВ ТП 1162, ТП 10 кВ ТП-1163, ТП 10 кВ ТП-1168, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1211, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1314, ТП 10 кВ ТП-1315, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1324, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1413а, ТП 10 кВ ТП-1414, ТП 10 кВ ТП-1631, ТП 10 кВ ТП-1633, ТП 10 кВ ТП-1638, ТП 10 кВ ТП-1648, ТП 10 кВ ТП-1768, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1779, ТП 10 кВ ТП-1920, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.2до ТП1463 Яч..2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1648 - ТП 1769 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.8 - ТП-1769 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-1163-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ		МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; МУП Парк культуры и отдыха "Победа"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Кварта"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	1140	1	71	1052	0	0	123	1001	16	2054,23	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	44 2018-03-02	3.4.14	4.12	1
274	2	ВЛ	ТП-2233	0.4	14,10 2018.03.03	15,10 2018.03.03	В1	1	ВЛ 0.4 кВ ТП-2233			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		137 2018-03-03	3.4.12	4.13	1
275	2	ВЛ	ТП-2252	0.4	17,08 2018.03.03	17,35 2018.03.03	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-2252			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		138 2018-03-03	3.4.12	4.13	1
276	4	КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 7	10	08,34 2018.03.04	09,37 2018.03.04	В1	1,05	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4019, ТП 10 кВ ТП-4056, ТП 10 кВ ТП-4075, ТП 10 кВ ТП-4082, ТП 10 кВ ТП-4187, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4075 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4		МБДОУ Детский сад №7; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ТСЖ "Солнечное"	215	1	3	211	0	0	4	211	0	379,73		46 2018-03-04	3.4.14	4.12	1
277	1	ТП	ТП-1502\Ш04-1\яч. 3	0.4	17,35 2018.03.04	18,35 2018.03.04	В1	1	ТП 0.4 кВ ТП-1502\Ш04-1\яч. 3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		139 2018-03-04	3.4.8.5	4.10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
278	3	ТП	ТП-3176 1 сш РУ-10/0,4 кВ и тр.1	10	08,30 2018.03.05	16,00 2018.03.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3176			24	0	0	24	0	0	4	20	0	115,59		124 2018-01-23			1
279	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-133 РУ-0,4 кВ руб.4	0.4	09,00 2018.03.05	16,00 2018.03.05	П	7	РП 10 кВ РП-133		ООО "УК Чистый дом"; ООО "Строймаркет на Московском"; ООО УК "Управдом"	8	0	4	4	0	0	4	4	0	128,68		506 2018-02-26			1
280	4	ТП	ТП-5032 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	09,00 2018.03.05	12,00 2018.03.05	П	3	ТП 10 кВ ТП-5032		АО "Тандер"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Волга+"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симбирская УК"; ООО ГК "Уютный дом"; Пронин Александр Викторович; ТСЖ "Левобережное"; ТСН "Новосондецкий 19"	18	0	9	9	0	0	2	16	0	35,98		498 2018-02-26			1
281	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 1 и 2 СШ.	0.4	09,00 2018.03.05	16,00 2018.03.05	П	7	ТП 6 кВ ТП-2343		ЗАО "Атриум"	12	0	2	10	0	0	9	3	0	891,27		488 2018-02-26			1
282	4	ТП	ТП-5039 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	13,00 2018.03.05	16,00 2018.03.05	П	3	ТП 10 кВ ТП-5039		ПАО "МегаФон"; МБОУ г. Ульяновска "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	11	0	5	6	0	0	2	9	0	97,03		499 2018-02-26			1
283	1	ТП	ТП-1820 тр-р	10	14,00 2018.03.05	15,30 2018.03.05	П	1,5	ТП 10 кВ ТП-1820			337	0	0	337	0	0	4	333	0	77,92		510 2018-02-27			1
284	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.06	14,00 2018.03.06	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			26	0	0	26	0	0	0	26	0	0,45		423 2018-02-19			1
285	3	ТП	ТП-3176 2 секция РУ-10-0,4 кВ и тр№2	0.4	09,00 2018.03.06	16,00 2018.03.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-3176			32	0	0	32	0	0	2	30	0	91,12		126 2018-01-23			1
286	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 1сш.	0.4	09,00 2018.03.06	16,00 2018.03.06	П	7	ТП 6 кВ ТП-2343			8	0	0	8	0	0	5	3	0	254,5		489 2018-02-26			1
287	4	ВЛ	ТП-4174	0.4	11,09 2018.03.06	12,49 2018.03.06	В1	1,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-4174			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		37 2018-03-06	3.4.12.5	4.13	1
288	1	ВЛ	ТП-1822\Ш04-1\яч. 1	0.4	11,30 2018.03.06	12,00 2018.03.06	В	0,5	ВЛ 0.4 кВ ТП-1822\Ш04-1\яч. 1			27	0	0	27	0	0	0	27	0	0,03		145 2018-03-06	3.4.9.3	4.13	0
289	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 РУ-0,4 кВ руб.№8	0.4	13,00 2018.03.06	17,00 2018.03.06	П	4	ТП 6 кВ ТП-2214			8	0	0	8	0	0	0	8	0	5,15		507 2018-02-26			1
290	1	ТП	ТП-1096 РУ-0.4кВ руб.4	0.4	14,00 2018.03.06	15,30 2018.03.06	П	1,5	ТП 10 кВ ТП-1096			43	0	0	43	0	0	21	22	0	19,49		531 2018-02-28			1
291	3	ВЛ	ТП-3421\Ш04-1\яч. 3	0.4	14,30 2018.03.06	15,22 2018.03.06	В1	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-3421\Ш04-1\яч. 3			9	0	0	9	0	0	0	9	0	0		146 2018-03-06	3.4.12.5	4.13	1
292	1	ВЛ	ТП-1502\Ш04-1\яч. 3	0.4	08,21 2018.03.07	09,47 2018.03.07	В1	1,43	ВЛ 0.4 кВ ТП-1502\Ш04-1\яч. 3			50	0	0	50	0	0	3	47	0	2,01		147 2018-03-07	3.4.8.5	4.11	1
293	1	ТП	ТП-1782 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.4	08,30 2018.03.07	12,00 2018.03.07	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-1782			36	0	0	36	0	0	3	33	0	88		502 2018-02-26			1
294	3	ТП	ТП-3830 РУ-10 кВ и тр-р.	10	08,30 2018.03.07	15,00 2018.03.07	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-3830			11	8	0	3	0	0	1	10	0	49,46		129 2018-01-23			1
295	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 2 сш.	0.4	09,00 2018.03.07	16,00 2018.03.07	П	7	ТП 6 кВ ТП-2343		ЗАО "Атриум"	10	0	2	8	0	0	7	3	0	86,8		490 2018-02-26			1
296	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.07	14,00 2018.03.07	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			26	0	0	26	0	0	0	26	0	0,45		423 2018-02-19			1
297	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10	14,14 2018.03.07	16,27 2018.03.07	В1	2,22	ПС 10 кВ ПП-1705, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, РП 10 кВ РП-128, ТП 10 кВ ТП-1013, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1062А, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1092, ТП 10 кВ ТП-1099, ТП 10 кВ ТП-1112, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1117, ТП 10 кВ ТП-1130, ТП 10 кВ ТП-1136, ТП 10 кВ ТП-1167, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1210, ТП 10 кВ ТП-1212, ТП 10 кВ ТП-1220, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1323, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1414, ТП 10 кВ ТП-1508, ТП 10 кВ ТП-1509, ТП 10 кВ ТП-1630, ТП 10 кВ ТП-1631, ТП 10 кВ ТП-1632, ТП 10 кВ ТП 1633, ТП 10 кВ ТП-1634, ТП 10 кВ ТП-1638, ТП 10 кВ ТП-1648, ТП 10 кВ ТП-1649, ТП 10 кВ ТП-1768, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1779, ТП 10 кВ ТП-1916, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, ВЛ 10кВ ВЛ3-ПС Северная яч. 51 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1167 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ТП-1323 Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.6 - ТП-1167 яч.2, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-		АНО "Центр ТСЖ"; МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Домовой"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО "Технологии гостеприимства"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	743	0	91	636	0	0	73	654	16	7132,03	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	47 2018-03-07	3.4.14	4.12	1
298	3	ТП	ТП-3462\Ш04-2	0.4	09,25 2018.03.09	11,36 2018.03.09	В1	2,18	ТП 0.4 кВ ТП-3462\Ш04-2			46	0	0	46	0	0	12	34	0	155,84		150 2018-03-09	3.4.8.5	4.11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
299	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-1\яч. 44л	6	11,09 2018.03.09	11,41 2018.03.09	В1	0,53	ПС 6 кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 , РП 6 кВ РП-203, ТП 6 кВ ТП-2202, ТП 6 кВ ТП-2214, ТП 6 кВ ТП-2215, ТП 6 кВ ТП-2216, ТП 6 кВ ТП-2217, ТП 6 кВ ТП-2218, ТП 6 кВ ТП-2221, ТП 6 кВ ТП-2221А, ТП 6 кВ ТП-2226, ТП 6 кВ ТП-2279, ТП 6 кВ ТП-2290, ТП 6 кВ ТП-2336, ТП 6 кВ ТП-2343, ТП 6 кВ ТП-2405, ТП 6 кВ ТП-2514, ТП 6 кВ ТП-2547, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2405_2 - РП-203 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2226 Яч.6 - ЦП ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.6 - РП-203 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч.15 , КЛ 6кВ КЛ-РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-203 яч.4-Т2-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть"; ИП Шер Давид Борисович; МБДОУ детский сад №52; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 37"; ООО "Медицинский центр "Дента"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "Ульяновскхлебпром"; ООО "Дворцовый ряд-Агро 1"; ООО "Западный Бульвар"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; Товарищество собственников недвижимости "Галактика"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области	217	0	16	201	0	0	23	194	0	411,04		48 2018-03-09	3.4.14	4.12	1
300	1	ВЛ	ТП-1320\Ш04-1\яч. 3	0.4	09,50 2018.03.10	11,54 2018.03.10	В	2,07	ВЛ 0.4 кВ ТП-1320\Ш04-1\яч. 3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,02		151 2018-03-10	3.4.8.1	4.13	0
301	1	ВЛ	ТП-1099\Ш04-1\яч. 15	0.4	14,50 2018.03.10	16,45 2018.03.10	В	1,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-1099\Ш04-1\яч. 15			8	0	0	8	0	0	0	8	0	14,87		153 2018-03-10	3.4.9.3	4.13	0
302	4	ТП	ТП-4136	0.4	22,30 2018.03.10	22,57 2018.03.10	В	0,45	ТП 0.4 кВ ТП-4136			36	0	0	36	0	0	1	35	0	0,31		40 2018-03-10	3.4.9.3	4.13	0
303	2	ВЛ	ТП-2269	0.4	11,44 2018.03.11	12,58 2018.03.11	В	1,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-2269			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,02		154 2018-03-11	3.4.9.3	4.13	0
304	4	ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	08,30 2018.03.12	12,00 2018.03.12	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-5037		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	95	12	48	35	0	0	7	88	0	208,26		540 2018-03-02			1
305	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.03.12	14,00 2018.03.12	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			33	0	0	33	0	0	0	33	0	8,14		550 2018-03-05			1
306	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.12	14,00 2018.03.12	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			31	0	0	31	0	0	0	31	0	3,47		549 2018-03-05			1
307	4	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-4058 руб. №12	0.4	09,00 2018.03.12	16,00 2018.03.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-4058			4	0	0	4	0	0	2	2	0	71,24		482 2018-02-22			1
308	4	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб. №5, 15	0.4	09,00 2018.03.12	16,00 2018.03.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-4082			4	0	0	4	0	0	4	0	0	53,85		481 2018-02-22			1
309	4	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-4019 руб. №7	0.4	09,00 2018.03.12	16,00 2018.03.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-4019		МБДОУ Детский сад №7	1	0	1	0	0	0	0	1	0	16,17		479 2018-02-22			1
310	4	ТП	ТП-5043 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	13,00 2018.03.12	17,00 2018.03.12	П	4	ТП 10 кВ ТП-5043		МАОУ школа №200; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	80	4	3	73	0	0	7	73	0	220,94		541 2018-03-02			1
311	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2273 руб. 15, 6	0.4	13,30 2018.03.12	17,00 2018.03.12	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2273			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,04		562 2018-03-05			1
312	3	ВЛ	ТП-3246\Ш04-1\яч. 4	0.4	15,00 2018.03.12	16,33 2018.03.12	В1	1,55	ВЛ 0.4 кВ ТП-3246\Ш04-1\яч. 4			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,07		155 2018-03-12	3.4.14	4.13	1
313	2	ТП	ТП-2547 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6	08,30 2018.03.13	16,00 2018.03.13	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2547		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Макаров Александр Иванович; ИП Шер Давид Борисович; ООО "УК "Дом-Сервис"; Товарищество собственников недвижимости "Галактика"	26	0	8	18	0	0	8	18	0	36,07		434 2018-02-20			1
314	2	ТП	ТП-2268 РУ-6 кВ, силовой тр.	6	08,30 2018.03.13	13,00 2018.03.13	П	4,5	ТП 6 кВ ТП-2268			12	0	0	12	0	0	4	8	0	249,33		443 2018-02-20			1
315	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4080 яч-8 до ТП-4002 яч-2, ТП-4020 яч-1.	10	08,30 2018.03.13	15,30 2018.03.13	П	7	ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4080			15	0	0	15	0	0	0	15	0	0,04		412 2018-02-19			1
316	4	ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	08,30 2018.03.13	12,00 2018.03.13	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-5037		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	35	0	15	20	0	0	7	28	0	208,26		542 2018-03-02			1
317	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.03.13	14,00 2018.03.13	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			33	0	0	33	0	0	0	33	0	6		550 2018-03-05			1
318	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.13	14,00 2018.03.13	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,02		549 2018-03-05			1
319	4	ТП	ТП-5043 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	13,00 2018.03.13	17,00 2018.03.13	П	4	ТП 10 кВ ТП-5043		МАОУ школа №200; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	40	0	3	37	0	0	7	33	0	22,94		543 2018-03-02			1
320	2	КЛ	2КЛ-0,4кВ от ТП-2215 р. 5	0.4	13,30 2018.03.13	17,00 2018.03.13	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2215			9	0	0	9	0	0	0	9	0	16,81		564 2018-03-05			1
321	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2215 р. 4	0.4	13,30 2018.03.13	17,00 2018.03.13	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2215			9	0	0	9	0	0	0	9	0	16,81		563 2018-03-05			1
322	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4080 яч-8 до ТП-4002 яч-2, ТП-4020 яч-1.	10	08,30 2018.03.14	16,00 2018.03.14	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4080			25	0	0	25	0	0	0	25	0	1,19		412 2018-02-19			1
323	2	ТП	ТП-2547 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6	08,30 2018.03.14	16,00 2018.03.14	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2547		ИП Макаров Александр Иванович; ИП Шер Давид Борисович; ООО "УК "Дом-Сервис"; Товарищество собственников недвижимости "Галактика"	61	0	21	40	0	0	22	39	0	355,61		437 2018-02-20			1
324	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 4	0.4	09,00 2018.03.14	14,00 2018.03.14	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			41	0	0	41	0	0	0	41	0	4,05		549 2018-03-05			1
325	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.03.14	14,00 2018.03.14	П	5	ТП 10 кВ ТП-1820			43	0	0	43	0	0	0	43	0	9,37		550 2018-03-05			1
326	4	ТП	ТП-5031 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	09,00 2018.03.14	12,00 2018.03.14	П	3	ТП 10 кВ ТП-5031		МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ОТДЕЛОЧНИК"; ООО "УО	42	0	20	22	0	0	5	37	0	215,75		576 2018-03-07			1
327	1	ВЛ	ТП-1734	0.4	10,23 2018.03.14	12,07 2018.03.14	В1	1,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-1734			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,02		157 2018-03-14	3.4.8.5	4.13	1
328	4	ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	13,00 2018.03.14	16,00 2018.03.14	П	3	ТП 10 кВ ТП-5038		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	22	0	12	10	0	0	7	15	0	23,4		577 2018-03-07			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
329	1	ТП	ТП-1502 РУ-0.4кВ руб.3	0.4	13,30 2018.03.14	16,00 2018.03.14	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-1502			20	0	0	20	0	0	2	18	0	2,85		582 2018-03-12			1
330	2	ТП	ТП-2547 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	15,00 2018.03.14	16,00 2018.03.14	П	1	ТП 6 кВ ТП-2547		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Макаров Александр Иванович; ИП Шер Давид Борисович; ООО "УК "Дом-Сервис"; Товарищество собственников недвижимости "Галактика"	31	0	11	20	0	0	8	23	0	46,89		440 2018-02-20			1
331	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4080 яч-8 до ТП-4002 яч-2, ТП-4020 яч-1.	10	08,30 2018.03.15	16,00 2018.03.15	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4080			12	0	0	12	0	0	0	12	0	1,19		412 2018-02-19			1
332	4	ТП	ТП-5031 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	09,00 2018.03.15	12,00 2018.03.15	П	3	ТП 10 кВ ТП-5031		МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ОТДЕЛОЧНИК"; ООО "УО Жилстройсервис"	32	0	15	17	0	0	4	28	0	20,58		578 2018-03-07			1
333	1	ТП	ТП-1755 2 СШ РУ-0.4кВ	0.4	09,30 2018.03.15	11,30 2018.03.15	П	2	ТП 10 кВ ТП-1755		ООО "Альфаком-Центр"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	20	0	8	12	0	0	6	14	0	45,92		511 2018-02-27			1
334	4	ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	13,00 2018.03.15	16,00 2018.03.15	П	3	ТП 10 кВ ТП-5038		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	32	0	14	18	0	0	11	21	0	23,4		579 2018-03-07			1
335	2	КЛ	4КЛ-0,4кВ от ТП-2П-15 РУ-0,4кВ р.3,р.4	0.4	14,00 2018.03.15	16,00 2018.03.15	П	2	ТП 10 кВ ТП-2П-15			7	0	0	7	0	0	0	7	0	6,71		566 2018-03-05			1
336	2	ТП	ТП-2272\Ш04-2\яч. 14	0.4	15,00 2018.03.15	15,45 2018.03.15	В1	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-2272\Ш04-2\яч. 14			11	0	0	11	0	0	0	11	0	5,47		158 2018-03-15	3.4.8.5	4.13	1
337	1	ВЛ	ТП-1144	0.4	18,20 2018.03.15	20,10 2018.03.15	В	1,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-1144			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		159 2018-03-15	3.4.9.3	4.13	0
338	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4080 яч-8 до ТП-4002 яч-2, ТП-4020 яч-1.	10	08,30 2018.03.16	16,36 2018.03.16	П	8,1	ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4080			25	0	0	25	0	0	0	25	0	1,19		412 2018-02-19			1
339	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ по пр.Гая 70-76 от ТП-3442 р.4	0.4	13,30 2018.03.16	16,00 2018.03.16	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-3442			14	0	0	14	0	0	0	14	0	36,65		618 2018-03-15			1
340	4	ВЛ	ТП-4181	0.4	14,30 2018.03.16	15,05 2018.03.16	В	0,58	ВЛ 0.4 кВ ТП-4181			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,03		43 2018-03-16	3.4.8.5	4.13	0
341	4	ВЛ	ТП-4005Н	0.4	15,50 2018.03.16	16,17 2018.03.16	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-4005Н			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,04		44 2018-03-16	3.4.12.5	4.13	1
342	1	ВЛ	ТП-1135\Ш04-1\яч. 4	0.4	16,21 2018.03.16	16,56 2018.03.16	В	0,58	ВЛ 0.4 кВ ТП-1135\Ш04-1\яч. 4			6	0	0	6	0	0	0	6	0	0,1		160 2018-03-16	3.4.8.5	4.13	0
343	4	ВЛ	ТП-4003\Ш04-1\яч. 3	0.4	19,55 2018.03.16	21,10 2018.03.16	В1	1,25	ВЛ 0.4 кВ ТП-4003\Ш04-1\яч. 3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		45 2018-03-16	3.4.12.5	4.13	1
344	4	ТП	ТП-5102	0.4	08,20 2018.03.17	08,45 2018.03.17	В	0,42	ТП 0.4 кВ ТП-5102			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,53		46 2018-03-17	3.4.9.3	4.13	0
345	4	ТП	ТП-4098\Ш04-1\яч. 3	0.4	09,30 2018.03.17	10,00 2018.03.17	В	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-4098\Ш04-1\яч. 3			25	0	0	25	0	0	0	25	0	0,06		47 2018-03-17	3.4.9.3	4.13	0
346	2	ТП	ТП-2517\Ш04-1\яч. 3	0.4	20,26 2018.03.17	21,11 2018.03.17	В	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-2517\Ш04-1\яч. 3			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,19		165 2018-03-17	3.4.9.3	4.13	0
347	2	ВЛ	ТП-2272\Ш04-2\яч. 14	0.4	12,19 2018.03.18	13,08 2018.03.18	В	0,82	ВЛ 0.4 кВ ТП-2272\Ш04-2\яч. 14			11	0	0	11	0	0	0	11	0	5,95		169 2018-03-18	3.4.8.5	4.13	0
348	2	ВЛ	ТП-2П-15	0.4	07,42 2018.04.02	15,27 2018.04.02	В	7,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-15			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		232 2018-04-02	3.4.9.3	4.13	0
349	1	ТП	ТП-1418 РУ-10кВ и силовой тр-р	10	08,30 2018.04.02	16,30 2018.04.02	П	8	ТП 10 кВ ТП-1418		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	16	0	2	14	0	0	16	0	0	98,84		670 2018-03-22			1
350	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1819 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.02	16,00 2018.04.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-1819			65	0	0	65	0	0	0	65	0	2,57		645 2018-03-20			1
351	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1918 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.02	16,01 2018.04.02	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-1918			32	0	0	32	0	0	0	32	0	24,24		723 2018-03-28			1
352	3	ТП	ТП-3421 РУ-6/0,4 кВ и тр-р.	6	09,00 2018.04.02	14,00 2018.04.02	П	5	ТП 6 кВ ТП-3421			58	0	0	57	0	0	11	46	1	61,74	ООО "УВКС"	367 2018-02-15			1
353	1	ТП	ТП-1018 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.4	09,30 2018.04.02	11,00 2018.04.02	П	1,5	ТП 10 кВ ТП-1018		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	19	0	1	18	0	0	8	11	0	11,35		694 2018-03-22			1
354	4	ВЛ	ТП-4181\Ш04-2\яч. 8	0.4	14,52 2018.04.02	16,10 2018.04.02	В	1,3	ВЛ 0.4 кВ ТП-4181\Ш04-2\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,92		71 2018-04-02	3.4.8.5	4.13	0
355	4	ТП	ТП-5195 РУ-0,4кВ руб. 28	0.4	15,00 2018.04.02	16,00 2018.04.02	П	1	ТП 10 кВ ТП-5195		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК "Запад"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	7,26		726 2018-03-28			1
356	2	ВЛ	ТП-2358	0.4	17,46 2018.04.02	17,53 2018.04.02	В1	0,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-2358			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		239 2018-04-02	3.4.12.1	4.13	1
357	1	ТП	ТП-1819\Ш04-1\яч. 4	0.4	18,31 2018.04.02	19,17 2018.04.02	В	0,77	ТП 0.4 кВ ТП-1819\Ш04-1\яч. 4			28	0	0	28	0	0	0	28	0	0,13		240 2018-04-02	3.4.9.3	4.13	0
358	3	КЛ	ТП-3181\Ш04-2\яч. 6	0.4	20,20 2018.04.02	22,00 2018.04.02	В1	1,67	ТП 0.4 кВ ТП-3181\Ш04-2\яч. 6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,12		241 2018-04-02	3.4.8.5	4.12	1
359	1	ТП	ТП-1407 РУ-10кВ и силовой тр-р	10	08,30 2018.04.03	16,00 2018.04.03	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1201, ТП 10 кВ ТП-1407			5	0	0	5	0	0	4	1	0	63,91		672 2018-03-22			1
360	3	ТП	ТП-3625 2 секция РУ-10кВ; 1 с.ш РУ-0,4кВ и тр. №1	0.4	08,30 2018.04.03	16,00 2018.04.03	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3625		МАДО учреждение детский сад № 257 "Самоцветы"	12	0	1	11	0	0	7	5	0	17,55		369 2018-02-15			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
361	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2259 руб.№1	0.4	09,00 2018.04.03	14,00 2018.04.03	П	5	ТП 6 кВ ТП-2259			1	0	0	1	0	0	0	1	0	6,98		720 2018-03-27			1
362	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП 2379 р.1	0.4	09,00 2018.04.03	16,00 2018.04.03	П	7	ТП 6 кВ ТП-2379			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,41		739 2018-03-29			1
363	4	ТП	ТП-5195 РУ-0,4кВ руб. 28	0.4	15,00 2018.04.03	16,00 2018.04.03	П	1	ТП 10 кВ ТП-5195			3	0	0	3	0	0	3	0	0	1		725 2018-03-28			1
364	1	ВЛ	ТП-1031\Ш04-2\яч. 8	0.4	17,20 2018.04.03	18,10 2018.04.03	В1	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-1031\Ш04-2\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,51		244 2018-04-03	3.4.8.5	4.13	1
365	2	ВЛ	ТП-2215	0.4	05,35 2018.04.04	06,33 2018.04.04	В1	0,97	ВЛ 0.4 кВ ТП-2215			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,47		246 2018-04-04	3.4.8.5	4.13	1
366	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП 2379 р.1	0.4	09,00 2018.04.04	16,00 2018.04.04	П	7	ТП 6 кВ ТП-2379			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,41		739 2018-03-29			1
367	4	ТП	ТП-5171 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	09,00 2018.04.04	13,00 2018.04.04	П	4	ТП 10 кВ ТП-5171		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	29	0	15	14	0	0	1	28	0	32,1		705 2018-03-26			1
368	3	ТП	ТП-3625 1 секция РУ-10кВ; 2 с.ш. РУ-0,4кВ и тр.№2	0.4	09,00 2018.04.04	16,30 2018.04.04	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3625		МАДО учреждение детский сад № 257 "Самоцветы"	12	0	1	11	0	0	3	9	0	17,75		371 2018-02-15			1
369	1	ТП	ТП-1886 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.4	09,00 2018.04.04	16,00 2018.04.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-1886			43	0	0	43	0	0	3	40	0	47,64		624 2018-03-16			1
370	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП 2956	0.4	09,00 2018.04.04	16,00 2018.04.04	П	7	ТП 6 кВ ТП-2956			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,62		740 2018-03-29			1
371	4	ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	13,00 2018.04.04	16,30 2018.04.04	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-5176		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Юсуфова Зилфера Зенгиевна ; ИП Мерлушкина С.Н.; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "СтройИнвест"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО "УО Жилстройсервис"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	26	0	8	18	0	0	12	14	0	42,69		704 2018-03-26			1
372	1	ТП	ТП-1324\Ш04-1\яч. 2	0.4	15,40 2018.04.04	16,19 2018.04.04	В	0,65	ТП 0.4 кВ ТП-1324\Ш04-1\яч. 2			66	0	0	66	0	0	0	66	0	2,91		248 2018-04-04	3.4.9.3	4.13	0
373	1	ВЛ	ТП-1079	0.4	17,00 2018.04.04	17,52 2018.04.04	В	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-1079			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,66		249 2018-04-04	3.4.8.5	4.13	0
374	1	ТП	ТП-1119 РУ-10/0.4кВ тр-р	0.4	09,00 2018.04.05	16,30 2018.04.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1119			44	0	0	44	0	0	1	43	0	99,25		630 2018-03-16			1
375	4	ТП	ТП-5171 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	09,00 2018.04.05	13,00 2018.04.05	П	4	ТП 10 кВ ТП-5171		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	31	0	15	16	0	0	2	29	0	32,04		706 2018-03-26			1
376	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП 2379 р.1	0.4	09,00 2018.04.05	16,00 2018.04.05	П	7	ТП 6 кВ ТП-2379			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,41		739 2018-03-29			1
377	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП 2956	0.4	09,00 2018.04.05	16,00 2018.04.05	П	7	ТП 6 кВ ТП-2956			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,62		740 2018-03-29			1
378	3	ТП	ТП-3626 1 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №1	10	09,00 2018.04.05	16,30 2018.04.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3626		МБДОУ детский сад №201	4	0	1	3	0	0	1	3	0	32,86		373 2018-02-15			1
379	3	ТП	ТП-3П-1286 РУ-0,4 кВ	0.4	10,30 2018.04.05	11,30 2018.04.05	П	1	ТП 10 кВ ТП-3П-1286			53	0	0	53	0	0	0	53	0	9,47		813 2018-04-04			1
380	4	ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	13,00 2018.04.05	16,30 2018.04.05	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-5176		АО "ГУЛЛИВЕР"	10	0	1	9	0	0	3	7	0	28,78		707 2018-03-26			1
381	4	КЛ	РП-502\с.ш.-2\яч. 18	10	21,30 2018.04.05	22,20 2018.04.05	В1	0,83	РП 10 кВ РП-502, ТП 10 кВ ТП-5037, ТП 10 кВ ТП-5043, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ		МАОУ школа №200; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	79	6	22	51	0	0	16	63	0	509,22		56 2018-04-05	3.4.14	4.12	1
382	3	ТП	ТП-3626 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2	10	08,30 2018.04.06	16,00 2018.04.06	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3626		МБДОУ детский сад №201	3	0	1	2	0	0	1	2	0	34,13		376 2018-02-15			1
383	1	ТП	ТП-1159 РУ-0.4кВ руб.12	0.4	09,00 2018.04.06	12,00 2018.04.06	П	3	ТП 10 кВ ТП-1159			1	0	0	1	0	0	0	1	0	19,06		716 2018-03-27			1
384	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3302 руб.1	0.4	09,00 2018.04.06	16,00 2018.04.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-3302			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,75		765 2018-03-30			1
385	4	ТП	ТП-5173 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10	09,00 2018.04.06	16,00 2018.04.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-5173		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Авиастар-СП" (АО "Авиастар-СП"); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ЗАО "Заволжский Универсальный"; ООО "Скала"; ООО "ДЛН"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	10	0	5	5	0	0	3	7	0	20,82		708 2018-03-26			1
386	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 53	6	12,13 2018.04.06	12,32 2018.04.06	В	0,32	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4105, ТП 6 кВ ТП-4116, ТП 6 кВ ТП-4135, ТП 6 кВ ТП-4169, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 Яч.4 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.53, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4116 Яч. 2 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11		АО "ГУЛЛИВЕР"; Местная религиозная организация православный Приход Свято-Пантелеимоновского храма г.Ульяновска Симбирской и Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); ООО "Сахаровские мельницы"; Предприниматель Умрихина Вероника Анатольевна	107	0	10	97	0	0	31	76	0	108,99		58 2018-04-06	3.4.9.1	4.13	0
387	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 60	6	12,13 2018.04.06	12,32 2018.04.06	В	0,32	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, РП 6 кВ РП-409, ТП 6 кВ ТП-4121, ТП 6 кВ ТП-4132, ТП 6 кВ ТП-4155, ТП 6 кВ ТП-4170, ТП 6 кВ ТП-4171, ТП 6 кВ ТП-4172, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 Яч.3 - ТП-4171 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 Яч.1 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.60, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1		МБДОУ Детский сад комбинированного вида №16 "Карасик"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	144	0	6	138	0	0	9	135	0	125,58		60 2018-04-06	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
388	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 52	6	12,13 2018.04.06	12,32 2018.04.06	В	0,32	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4121, ТП 6 кВ ТП-4169, ТП 6 кВ ТП-4172, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 Яч.4 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4		МБДОУ Детский сад комбинированного вида №16 "Карасик"	71	0	2	69	0	0	4	67	0	78,19		57 2018-04-06	3.4.9.1	4.13	0
389	4	ТП	ТП-4008 РУ-0,4кВ	0.4	14,30 2018.04.06	15,30 2018.04.06	П	1	ТП-4008 РУ-0,4кВ			44	0	0	44	0	0	1	43	0	15,14		814 2018-04-05			1
390	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	19,10 2018.04.06	19,37 2018.04.06	В1	0,45	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-502, РП 10 кВ РП-504, ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083, ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5086, ТП 10 кВ ТП-5087, ТП 10 кВ ТП-5088, ТП 10 кВ ТП-5089, ТП 10 кВ ТП-5090, ТП 10 кВ ТП-5091, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.2 - РП-504 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 яч.10-Т2-10кВ		ЖСК "Комплекс"; МБДОУ детский сад №209; МБДОУ детский сад №207; МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №69"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Бизнес-центр "Петровка"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	189	0	102	86	0	0	45	143	1	280,59	ООО "ССК"	61 2018-04-06	3.4.14	4.12	1
391	1	КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 13	10	12,40 2018.04.07	13,40 2018.04.07	В1	1	РП 10 кВ РП-137, ТП 10 кВ ТП-3002, ТП 10 кВ ТП-3053, ТП 10 кВ ТП-3074, ТП 10 кВ ТП-3116, ТП 10 кВ ТП-3301, ТП 10 кВ ТП-3335, ТП 10 кВ ТП-3752, ТП 10 кВ ТП-3944, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 Яч.3 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-пепеп, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ		ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; ЗАО "Ультрамарин"; МалкинаЕлена Юрьевна; ООО "АйПиТелеком"; Оганисян Гарик Славович; ООО "ПрофСервисТрейд"; УМУП "Городской теплосервис"; ФГБО учреждение высшего образования "УлГУ"; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И.Ленина"	110	0	10	100	0	0	33	77	0	511,3		62 2018-04-07	3.4.14	4.12	1
392	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 61	10	12,40 2018.04.07	13,37 2018.04.07	В1	0,95	ПС 10 кВ ПП-1413, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1111, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1131, ТП 10 кВ ТП-1162, ТП 10 кВ ТП-1163, ТП 10 кВ ТП-1168, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1211, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1314, ТП 10 кВ ТП-1315, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1324, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1413а, ТП 10 кВ ТП-1414, ТП 10 кВ ТП-1631, ТП 10 кВ ТП-1633, ТП 10 кВ ТП-1638, ТП 10 кВ ТП-1648, ТП 10 кВ ТП-1768, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1779, ТП 10 кВ ТП-1920, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.2до ТП1463 Яч..2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.8 - ТП-1769 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-1163-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ		МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; МУП Парк культуры и отдыха "Победа"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Кварта"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	628	0	33	591	0	0	104	520	4	2227,28	ООО "ИРЭС"	63 2018-04-07	3.4.14	4.12	1
393	1	ВЛ	ТП-1819\Ш04-1\яч. 1	0.4	14,00 2018.04.07	14,10 2018.04.07	В	0,17	ВЛ 0.4 кВ ТП-1819\Ш04-1\яч. 1			13	0	0	13	0	0	0	13	0	0,01		254 2018-04-07	3.4.9.3	4.13	0
394	2	ТП	ТП-2520\Ш04-1\яч. 7	0.4	20,08 2018.04.07	20,51 2018.04.07	В	0,72	ТП 0.4 кВ ТП-2520\Ш04-1\яч. 7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,06		257 2018-04-07	3.4.9.3	4.13	0
395	3	ТП	ТП-3032 1 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №1	10	08,30 2018.04.09	16,30 2018.04.09	П	8	ТП 10 кВ ТП-3032		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	5	0	1	3	0	0	1	3	1	34,28	ООО "Энергопром ГРУПП"	378 2018-02-15			1
396	4	ТП	ТП-5173 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10	09,00 2018.04.09	16,30 2018.04.09	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-5173		Банк ВТБ (ПАО); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ЗАО "Заволжский Универсальный"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	13	0	4	9	0	0	10	3	0	77,46		710 2018-03-26			1
397	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2380 р.3	0.4	09,00 2018.04.09	16,00 2018.04.09	П	7	ТП 6 кВ ТП-2380			21	0	0	21	0	0	0	21	0	0,87		788 2018-04-02			1
398	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2954 р.2	0.4	09,00 2018.04.09	16,00 2018.04.09	П	7	ТП 6 кВ ТП-2954			14	0	0	14	0	0	0	14	0	2,36		776 2018-04-02			1
399	3	ТП	ТП-3032 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2	10	08,30 2018.04.10	16,30 2018.04.10	П	8	ТП 10 кВ ТП-3032		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	7	0	2	4	0	0	2	4	1	34,28		380 2018-02-15			1
400	2	ТП	ТП-2662 РУ-6кВ 2 с.ш., РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.4	08,30 2018.04.10	16,30 2018.04.10	П	8	ТП 6 кВ ТП-2662			22	0	0	21	0	0	7	14	1	158,27		728 2018-03-28			1
401	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4105 РУ-0,4кВ руб. №21	0.4	08,30 2018.04.10	16,30 2018.04.10	П	8	ТП 6 кВ ТП-4105			2	0	0	2	0	0	1	1	0	1,21		773 2018-04-02			1
402	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2380 р.3 по 2 пер. Самарский.	0.4	09,00 2018.04.10	16,01 2018.04.10	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2380			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,81		788 2018-04-02			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
403	4	РП	РП-515 РУ-10 кВ 1СШ	10	09,00 2018.04.10	16,30 2018.04.10	П	7,5	РП 10 кВ РП-515		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ЗАО "Заволжский Универсальный"; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №246; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ньютоновское общество; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"	11	0	7	4	0	0	7	4	0	64,75		734 2018-03-28			1
404	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2954 р.2	0.4	09,00 2018.04.10	16,00 2018.04.10	П	7	ТП 6 кВ ТП-2954			53	0	0	53	0	0	0	53	0	2,22		776 2018-04-02			1
405	4	ТП	2СШ РУ-0,4кВ ТП-4105	0.4	09,30 2018.04.10	11,00 2018.04.10	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-4105		АО "ГУЛЛИВЕР"; Предприниматель Умрихина Вероника Анатольевна	25	0	2	23	0	0	5	20	0	311,77		790 2018-04-03			1
406	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.4	10	10,00 2018.04.10	16,00 2018.04.10	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1128, ТП 10 кВ ТП-2П-1135, ТП 10 кВ ТП-2П-1514		МБОУ "Отрадненская средняя школа" ; МБУ "Стройзаказчик"	20	0	10	10	0	0	0	20	0	292,98		821 2018-04-06			1
407	2	ТП	ТП-2289, РУ-0,4 кВ, СШ-1	0.4	13,30 2018.04.10	16,00 2018.04.10	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-2289		ООО "Альфаком-Засвияжье"	10	0	1	9	0	0	6	4	0	31,6		791 2018-04-03			1
408	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 31	6	15,29 2018.04.10	16,55 2018.04.10	В1	1,43	ПС 6 кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-3054, ТП 6 кВ ТП-3362, ТП 6 кВ ТП-3363, ТП 6 кВ ТП-3364, ТП 6 кВ ТП-3406, ТП 6 кВ ТП-3421, ТП 6 кВ ТП-3428, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3454, ТП 6 кВ ТП-3459, ТП 6 кВ ТП-3465, ТП 6 кВ ТП-3484, ТП 6 кВ ТП-3652, ТП 6 кВ ТП-3807, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.2 - ТП-3406 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.7 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 яч.8 на ВЛ-6 кВ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-3807 яч.8 на ТП-3652 яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3652 яч.1 на ВЛ-6 кВ		ООО "УК КПД-1"; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; ООО "Домострой Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"	405	0	25	378	0	0	49	354	2	1094,78	ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	64 2018-04-10	3.4.14	4.12	1
409	2	ТП	ТП-2662 РУ-6кВ 1 с.ш., РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.4	08,30 2018.04.11	16,30 2018.04.11	П	8	ТП 6 кВ ТП-2662			21	0	0	21	0	0	5	16	0	160,51		729 2018-03-28			1
410	1	ТП	ТП-1126 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.4	08,30 2018.04.11	16,30 2018.04.11	П	8	ТП 10 кВ ТП-1126			23	0	0	23	0	0	4	19	0	282,49		650 2018-03-20			1
411	3	ТП	ТП-3116 РУ-0,4 кВ руб.26	0.4	09,00 2018.04.11	09,30 2018.04.11	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3116		МалкинаЕлена Юрьевна	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0		800 2018-04-04			1
412	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2380 р.3	0.4	09,00 2018.04.11	16,01 2018.04.11	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2380			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,81		788 2018-04-02			1
413	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2954 р.2	0.4	09,00 2018.04.11	16,00 2018.04.11	П	7	ТП 6 кВ ТП-2954			62	0	0	62	0	0	0	62	0	2,22		776 2018-04-02			1
414	3	ТП	ТП-3627 РУ-0,4 кВ 1 секция и руб.10	0.4	09,00 2018.04.11	11,00 2018.04.11	П	2	ТП 10 кВ ТП-3627			8	0	0	8	0	0	0	8	0	43,78		775 2018-04-02			1
415	4	РП	РП-515 РУ-10 кВ 2 СШ	10	09,00 2018.04.11	16,30 2018.04.11	П	7,5	РП 10 кВ РП-515		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ЗАО "Заволжский Универсальный"; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №246; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ньютоновское общество; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	10	0	7	3	0	0	7	3	0	64,75		735 2018-03-28			1
416	1	ТП	ТП-1679 РУ-0.4кВ руб.4,12,15,16	0.4	09,00 2018.04.11	11,00 2018.04.11	П	2	ТП-1679 РУ-0.4кВ руб.4,12,15,16 на ж/д по ул.Л.Шевцовой,61а		АНО "Центр ТСЖ"	16	0	14	2	0	0	0	16	0	739,78		831 2018-04-10			1
417	3	ТП	ТП-3002 РУ-0,4 кВ руб.7 на ТЦ Аура	0.4	09,40 2018.04.11	10,10 2018.04.11	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3002			18	2	0	16	0	0	10	8	0	12		801 2018-04-04			1
418	3	ТП	ТП-3017 РУ-0,4 кВ руб.7 на ТЦ Созвездие	0.4	10,30 2018.04.11	11,00 2018.04.11	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3017			8	0	0	8	0	0	8	0	0	4		802 2018-04-04			1
419	3	РП	РП-335 РУ-0,4 кВ руб.13 на ТЦ Заря	0.4	14,00 2018.04.11	14,30 2018.04.11	П	0,5	РП 6 кВ РП-335			3	0	0	3	0	0	0	3	0	4		803 2018-04-04			1
420	3	ТП	ТП-3180 РУ-0,4 кВ руб.1	0.4	14,30 2018.04.11	15,00 2018.04.11	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-3180		ПАО "МегаФон"; ИП Галкина Татьяна Васильевна	11	0	5	6	0	0	4	7	0	6		804 2018-04-04			1
421	3	ТП	ТП-3710 РУ-0,4 кВ руб.11	0.4	15,00 2018.04.11	15,30 2018.04.11	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-3710			14	0	0	14	0	0	4	10	0	8		805 2018-04-04			1
422	3	ТП	ТП-3636 РУ-0,4 кВ	0.4	15,30 2018.04.11	16,30 2018.04.11	П	1	ТП 6 кВ ТП-3636			4	0	0	4	0	0	0	4	0	32,64		806 2018-04-04			1
423	2	ТП	ТП-2519\Ш04-1\яч. 4	0.4	20,16 2018.04.11	21,11 2018.04.11	В	0,92	ТП 0.4 кВ ТП-2519\Ш04-1\яч. 4			3	0	0	3	0	0	0	3	0	2,58		272 2018-04-11	3.4.9.3	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
424	3	КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10	23,17 2018.04.11	03,16 2018.04.12	В1	3,98	ПС 10 кВ ПП-3654, РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3003, ТП 10 кВ ТП-3095, ТП 10 кВ ТП-3095а, ТП 10 кВ ТП-3101, ТП 10 кВ ТП-3103, ТП 10 кВ ТП-3104, ТП 10 кВ ТП-3110Жд, ТП 10 кВ ТП-3121, ТП 10 кВ ТП-3148Жд, ТП 10 кВ ТП-3153, ТП 10 кВ ТП-3664, ТП 10 кВ ТП-3934, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.309, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10кВ КЛ-ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП 3148 - ВЛ оп.50, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095а яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3121 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166 - ВЛ каб.1, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ		ООО "Ленинские горки"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович	94	2	6	86	0	0	23	71	0	761,81		69 2018-04-11	3.4.14	4.12	1
425	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 13	10	00,12 2018.04.12	01,19 2018.04.12	В1	1,12	РП 10 кВ РП-111Н, ТП 10 кВ ТП-3029, ТП 10 кВ ТП-3103, ТП 10 кВ ТП-3926, ТП 10 кВ ТП-3934, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.9 - ТП-3934 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3926 - Опора ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3103 Яч.8 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ		ООО "Ленинские горки"	47	0	2	44	0	0	3	43	1	153,18	ООО "Энергопром ГРУПП"	66 2018-04-12	3.4.14	4.12	1
426	2	КЛ	РП-234\с.ш.-1\яч. 23	6	06,15 2018.04.12	07,20 2018.04.12	В1	1,08	РП 6 кВ РП-234, ТП 6 кВ ТП-2872, ТП 6 кВ ТП-2873, ТП 6 кВ ТП-2874, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2872 Яч.6 - РП-234 Яч.23, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2872 Яч.2 - ТП-2873 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2873 Яч.4 - ТП-2874 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2872 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2873 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2874 яч.2-Т2-6кВ		ООО "Аквапарк"	10	0	0	2	0	0	1	1	8	324,24	ООО "ССК"	68 2018-04-12	3.4.14	4.12	1
427	4	ТП	ТП-4064 2СШ РУ-10/0,4кВ тр-р 2	10	08,30 2018.04.12	16,30 2018.04.12	П	8	ТП 10 кВ ТП-4064		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	14	0	1	13	0	0	4	10	0	119,95		781 2018-04-02			1
428	1	ТП	ТП-1126 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.4	08,30 2018.04.12	16,30 2018.04.12	П	8	ТП 10 кВ ТП-1126			26	0	0	26	0	0	2	24	0	282,49		661 2018-03-22			1
429	2	ТП	ТП-2565 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6	08,30 2018.04.12	16,30 2018.04.12	П	8	ТП 6 кВ ТП-2565		ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"	34	0	1	33	0	0	17	17	0	520,1		749 2018-03-30			1
430	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 1СШ	0.4	09,00 2018.04.12	16,00 2018.04.12	П	7	ТП 6 кВ ТП-2343			8	0	0	8	0	0	5	3	0	25,53		816 2018-04-05			1
431	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2380 р.3	0.4	09,00 2018.04.12	16,01 2018.04.12	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2380			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,66		788 2018-04-02			1
432	4	РП	РП-515 РУ-0,4 кВ 1СШ	0.4	09,00 2018.04.12	16,30 2018.04.12	П	7,5	РП 10 кВ РП-515		ИП Докучаева С.Г.; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ньютоновское общество; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Универсал Заволжский"; ООО ГК "Уютный дом"	12	0	7	5	0	0	7	5	0	64,65		736 2018-03-28			1
433	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2954 р.2	0.4	09,00 2018.04.12	16,00 2018.04.12	П	7	ТП 6 кВ ТП-2954			53	0	0	53	0	0	0	53	0	2,14		776 2018-04-02			1
434	1	ВЛ	ТП-1755	0.4	10,00 2018.04.12	12,30 2018.04.12	В	2,5	ВЛ 0.4 кВ ТП-1755			14	0	0	14	0	0	0	14	0	12,52		274 2018-04-12	3.4.9.3	4.13	0
435	3	ТП	ТП-3421\Ш04-1\яч. 8	0.4	11,26 2018.04.12	11,55 2018.04.12	В1	0,48	ТП 0.4 кВ ТП-3421\Ш04-1\яч. 8			14	0	0	13	0	0	0	13	1	4,47	ООО "УВКС"	275 2018-04-12	3.4.8.5	4.13	1
436	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	00,18 2018.04.13	00,59 2018.04.13	В1	0,68	ПС 10 кВ ПП-1408, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1401, ТП 10 кВ ТП-1408б, ТП 10 кВ ТП-1409, ТП 10 кВ ТП-1410, ТП 10 кВ ТП-1415, ТП 10 кВ ТП-1418, ТП 10 кВ ТП-1419, ТП 10 кВ ТП-1420, ТП 10 кВ ТП-1876, ТП 10 кВ ТП-1891, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409 - ТП 1410, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	54	0	4	50	0	0	31	23	0	400,52		71 2018-04-13	3.4.14	4.12	1
437	2	ТП	ТП-2565 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6	08,30 2018.04.13	16,00 2018.04.13	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2565		ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; УМУП "Городской теплосервис"	22	0	2	20	0	0	16	6	0	38,91		751 2018-03-30			1
438	4	ТП	ТП-4064 1СШ РУ-10/0,4кВ тр-р 1	10	08,30 2018.04.13	16,00 2018.04.13	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4064		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	1	0	0	11,94		783 2018-04-02			1
439	4	РП	РП-515 РУ-0,4 кВ 2СШ	0.4	09,00 2018.04.13	16,00 2018.04.13	П	7	РП 10 кВ РП-515		ИП Докучаева С.Г.; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ньютоновское общество; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Универсал Заволжский"; ООО ГК "Уютный дом"	11	0	7	4	0	0	7	4	0	64,65		737 2018-03-28			1
440	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2954 р.2	0.4	09,00 2018.04.13	16,00 2018.04.13	П	7	ТП 6 кВ ТП-2954			53	0	0	53	0	0	0	53	0	2,14		776 2018-04-02			1
441	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2669 яч 3 до ПП-2854	6	09,30 2018.04.13	12,00 2018.04.13	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-2354, ТП 6 кВ ТП-2385, ТП 6 кВ ТП-2852, ТП 6 кВ ТП-2871, ТП 6 кВ ТП-2927, ТП 6 кВ ТП-2972		ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Авторай-Центр"	26	0	6	13	0	0	11	8	7	21,82	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"; ООО	856 2018-04-12			1
442	3	ВЛ	ТП-3845	0.4	20,30 2018.04.13	22,40 2018.04.13	В1	2,17	ВЛ 0.4 кВ ТП-3845			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		277 2018-04-13	3.4.8.5	4.13	1
443	1	ВЛ	ТП-1819\Ш04-1\яч. 3	0.4	14,45 2018.04.14	17,21 2018.04.14	В1	2,6	ВЛ 0.4 кВ ТП-1819\Ш04-1\яч. 3			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,07		278 2018-04-14	3.4.8.5	4.14	1
444	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 52	6	23,10 2018.04.14	23,40 2018.04.14	В	0,5	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4121, ТП 6 кВ ТП-4169, ТП 6 кВ ТП-4172, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 Яч.4 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4		МБДОУ Детский сад комбинированного вида №16 "Карасик"	71	0	2	69	0	0	4	67	0	123,46		72 2018-04-14	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
445	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 53	6	23,10 2018.04.14	23,40 2018.04.15	В	24,5	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4105, ТП 6 кВ ТП-4116, ТП 6 кВ ТП-4135, ТП 6 кВ ТП-4169, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 Яч.4 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.53, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4116 Яч. 2 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11		АО "ГУЛЛИВЕР"; Местная религиозная организация православный Приход Свято-Пантелеимоновского храма г.Ульяновска Симбирской и Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); ООО "Сахаровские мельницы"; Предприниматель Умрихина Вероника Анатольевна	107	0	10	97	0	0	31	76	0	172,1		73 2018-04-14	3.4.9.1	4.13	0
446	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1\яч. 60	6	23,10 2018.04.14	00,00 2018.04.15	В	0,83	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, РП 6 кВ РП-409, ТП 6 кВ ТП-4121, ТП 6 кВ ТП-4132, ТП 6 кВ ТП-4155, ТП 6 кВ ТП-4170, ТП 6 кВ ТП-4171, ТП 6 кВ ТП-4172, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 Яч.3 - ТП-4171 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 Яч.1 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.60, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1		МБДОУ Детский сад комбинированного вида №16 "Карасик"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	144	0	6	138	0	0	9	135	0	330,48		74 2018-04-14	3.4.9.1	4.13	0
447	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 5	10	23,16 2018.04.14	23,50 2018.04.14	В1	0,57	РП 10 кВ РП-111Н, РП 10 кВ РП-125, ТП 10 кВ ТП-1007, ТП 10 кВ ТП-1010, ТП 10 кВ ТП-1011, ТП 10 кВ ТП-1034, ТП 10 кВ ТП-1040, ТП 10 кВ ТП-1051, ТП 10 кВ ТП-1052, ТП 10 кВ ТП-1076, ТП 10 кВ ТП-1081, ТП 10 кВ ТП-1088, ТП 10 кВ ТП-1761, ТП 10 кВ ТП-1770, ТП 10 кВ ТП-1771, ТП 10 кВ ТП-1777, ТП 10 кВ ТП-3926, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1205 Яч.2 - ТП-1205а Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3615 Яч.2 - РП-318 Яч.22, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3360 - ТП-3361 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Центральная яч.115, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3207 Яч.6 - ТП 3301А яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3094 Яч.6 - ТП-3174 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3616_2 - РП-318 Яч.20, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3098 Яч.2 - ТП-3635, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 Яч.8 - ТП-3041 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3025 Яч.8 - ТП-3097, КЛ 10кВ КЛ-РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А, КЛ 10кВ КЛ-РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1008 Яч.1 - ТП-1784 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1304 Яч.3 - ТП-1311 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1311 Яч.1 - РП 141 Яч.30, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1304 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1731 Яч.2 - ТП-1784 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.4 - ТП-1893, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3042 - ТП-3154 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3042 - РП-310 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ЖСК "Комплекс"; МБДОУ Детский сад №101; Нестерова Н. В.; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ЖЭУ-6"; ООО "Симбирская УК"; ООО "МИКС"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "УК РЭС"; ООО ГК "Уютный дом"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	291	3	16	272	0	0	63	228	0	784,41		77 2018-04-14	3.4.12.5	4.12	1
448	3	ТП	ТП-3624\Ш04-1\яч. 1	0.4	00,20 2018.04.15	00,53 2018.04.15	В	0,55	ТП 0.4 кВ ТП-3624\Ш04-1\яч. 1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	5,79		281 2018-04-15	3.4.9.3	4.13	0
449	3	КЛ	ТП-3431\Ш04-1\яч. 9	0.4	12,35 2018.04.15	12,58 2018.04.15	В1	0,38	КЛ 0.4 кВ ТП-3431\Ш04-1\яч. 9			6	0	0	6	0	0	0	6	0	2,48		284 2018-04-15	3.4.8.5	4.1	1
450	4	ПС	РП-515\с.ш.-2\яч. 16	10	05,15 2018.04.16	06,25 2018.04.16	В	1,17	РП 10 кВ РП-515, ТП 10 кВ ТП-5149, ТП 10 кВ ТП-5175, ТП 10 кВ ТП-5180, ТП 10 кВ ТП-5181, ТП 10 кВ ТП-5181А, ТП 10 кВ ТП-5182, ТП 10 кВ ТП-5183, ТП 10 кВ ТП-5188, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.., КЛ 10кВ КЛ-ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1., КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2., КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5149 Яч.8 - ТП-5181 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-5181А - ТП-5181, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5183 яч.2 - ТП-5188 яч.2, КЛ 10кВ КЛ ТП-5183 яч.5 - ТП-5188 яч.1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ЖСК "Комплекс"; МБДОУ Детский сад №101; Нестерова Н. В.; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ЖЭУ-6"; ООО "Симбирская УК"; ООО "МИКС"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "УК РЭС"; ООО ГК "Уютный дом"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	190	0	118	66	0	0	32	152	6	880,07	ООО "Симбирскссетьсервис" (Ульяновская обл)	79 2018-04-16	3.4.9.1	4.13	0
451	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.16	16,00 2018.04.16	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			21	0	0	21	0	0	0	21	0	3,58		779 2018-04-02			1
452	3	КЛ	ТП-3624\Ш04-2\яч. 2	0.4	08,48 2018.04.16	10,48 2018.04.16	В1	2	КЛ 0.4 кВ ТП-3624\Ш04-2\яч. 2			5	0	0	5	0	0	0	5	0	42,83		286 2018-04-16	3.4.8.5	4.12	1
453	4	ТП	ТП-5175 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	10	09,00 2018.04.16	13,00 2018.04.16	П	4	ТП 10 кВ ТП-5175		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	31	0	12	19	0	0	6	25	0	90,04		792 2018-04-03			1
454	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.16	16,00 2018.04.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-1511			92	0	0	92	0	0	0	92	0	3,74		829 2018-04-09			1
455	4	ТП	ТП-5182 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	10	13,00 2018.04.16	16,00 2018.04.16	П	3	ТП 10 кВ ТП-5182		ООО "ЖЭУ-6"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	34,52		793 2018-04-03			1
456	3	ТП	ТП-3П-1210 тр-р	10	13,30 2018.04.16	15,30 2018.04.16	П	2	ТП 10 кВ ТП-3П-1210			40	0	0	40	0	0	0	40	0	9,05		827 2018-04-09			1
457	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.17	16,00 2018.04.17	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	3,58		779 2018-04-02			1
458	4	ТП	ТП-4157 2СШ РУ-0,4кВ	0.4	08,30 2018.04.17	12,00 2018.04.17	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-4157		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	8	0	1	7	0	0	3	5	0	29,22		780 2018-04-02			1
459	2	ТП	ТП-2577 РУ-6.0,4 кВ I СШ, Т-1	0.4	08,30 2018.04.17	16,00 2018.04.17	П	7,5	ТП-2577 РУ-6.0,4 кВ I СШ, Т-1		ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"	31	0	1	30	0	0	5	26	0	299,56		766 2018-03-30			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
460	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1819 руб.3 (от ЯБПв)	0.4	09,00 2018.04.17	11,30 2018.04.17	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-1819			32	0	0	32	0	0	0	32	0	1,09		893 2018-04-16			1
461	4	ТП	ТП-5175 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.04.17	13,00 2018.04.17	П	4	ТП 10 кВ ТП-5175		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	31	0	12	19	0	0	5	26	0	61,16		794 2018-04-03			1
462	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.17	16,00 2018.04.17	П	7	ТП 10 кВ ТП-1511			89	0	0	89	0	0	0	89	0	3,61		829 2018-04-09			1
463	4	ТП	ТП-5182 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.04.17	16,00 2018.04.17	П	3	ТП 10 кВ ТП-5182		ООО "ЖЭУ-6"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	34,52		795 2018-04-03			1
464	1	ТП	ТП-1770\Ш04-1\яч. 7	0.4	14,05 2018.04.17	14,31 2018.04.17	В	0,43	ТП 0.4 кВ ТП-1770\Ш04-1\яч. 7		Герасимов Сергей Алексеевич	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2,49		288 2018-04-17	3.4.9.3	4.13	0
465	4	КЛ	РП-502\с.ш.-2\яч. 16	10	16,43 2018.04.17	17,16 2018.04.17	В1	0,55	РП 10 кВ РП-502, ТП 10 кВ ТП-5031, ТП 10 кВ ТП-5034, ТП 10 кВ ТП-5038, ТП 10 кВ ТП-5040, ТП 10 кВ ТП-5041, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5040 Яч.6 - ТП-5041 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ		АО "УльяновскФармация"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; МБОУ г. Ульяновска "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	138	0	76	62	0	0	25	113	0	198,91		80 2018-04-17	3.4.8.5	4.12	1
466	2	ТП	ТП-2577 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6	08,30 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2577		ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"	43	0	14	29	0	0	1	42	0	58,26		768 2018-03-30			1
467	4	ТП	ТП-4018 РУ-10/0,4кВ тр-р	10	08,30 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	7,5	ТП-4018 РУ-10/0,4кВ тр-р			107	0	0	107	0	0	0	107	0	23,19		785 2018-04-02			1
468	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	3,58		779 2018-04-02			1
469	1	ТП	ТП-1021 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.4	08,30 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1021			3	0	0	3	0	0	0	3	0	21,16		666 2018-03-22			1
470	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1511			44	0	0	44	0	0	0	44	0	3,61		829 2018-04-09			1
471	4	ТП	ТП-5180 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.04.18	13,00 2018.04.18	П	4	ТП 10 кВ ТП-5180		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ Детский сад №101; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Группа компаний РЭС"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "УК РЭС"; ООО ГК "Уютный дом"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"- УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	26	0	11	15	0	0	9	17	0	74,65		832 2018-04-10			1
472	2	ТП	ТП-2577 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	11,00 2018.04.18	12,30 2018.04.18	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2577		ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" ; ООО "МагнитЭнерго"	64	0	2	61	0	0	18	45	1	84,29	ООО "Энергопром групп"	770 2018-03-30			1
473	4	ТП	ТП-5181 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	13,00 2018.04.18	16,00 2018.04.18	П	3	ТП 10 кВ ТП-5181		ЖСК "Комплекс"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	24	0	10	14	0	0	3	21	0	383,9		833 2018-04-10			1
474	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 448	6	06,44 2018.04.19	07,18 2018.04.19	В1	0,57	ПС 6 кВ ПП-3557, ПС 6 кВ ПП-3930, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-335, ТП 6 кВ ТП-3175, ТП 6 кВ ТП-3180, ТП 6 кВ ТП-3183, ТП 6 кВ ТП-3184, ТП 6 кВ ТП-3429, ТП 6 кВ ТП-3441, ТП 6 кВ ТП-3449, ТП 6 кВ ТП-3457, ТП 6 кВ ТП-3464, ТП 6 кВ ТП-3477, ТП 6 кВ ТП-3478, ТП 6 кВ ТП-3496, ТП 6 кВ ТП-3497, ТП 6 кВ ТП-3498, ТП 6 кВ ТП-3641, ТП 6 кВ ТП-3661, ТП 6 кВ ТП-3712, ТП 6 кВ ТП-3716, ТП 6 кВ ТП-3843, ТП 6 кВ ТП-3847, ТП 6 кВ ТП-3935, ТП 6 кВ ТП-3937, ТП 6 кВ ТП-3943, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6кВ КЛ-ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17, КВЛ 6кВ СЛ-ТП 3716 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3935 Яч.6 - РП		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Аргументстрой"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Мустаев Андрей Алексеевич; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Ульяновскцентргаз"; ООО УК "Авион"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Магма-Симбирск"; ПАО "МегаФон"; ТСН "Луначарского"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Частное учреждение - общеобразовательная организация "Симбирская гимназия "ДАР"	583	0	17	558	0	0	38	537	8	839,53	ООО "Энергосеть"	81 2018-04-19	3.4.8.5	4.12	1
475	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	3,58		779 2018-04-02			1
476	1	ТП	ТП-1021 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.4	08,30 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1021			11	0	0	11	0	0	2	9	0	26,43		665 2018-03-22			1
477	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 5	10	08,38 2018.04.19	12,06 2018.04.19	В1	3,47	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-502, РП 10 кВ РП-504, ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083, ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5086, ТП 10 кВ ТП-5087, ТП 10 кВ ТП-5088, ТП 10 кВ ТП-5089, ТП 10 кВ ТП-5090, ТП 10 кВ ТП-5091, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2		ЖСК "Комплекс"; МБДОУ детский сад №209; МБДОУ детский сад №207; МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №69"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Бизнес-центр "Петровка"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	335	0	188	147	0	0	84	251	0	3545,02		85 2018-04-19	3.4.8.5	4.12	1
478	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-2854 до опоры №22 ВЛ-6кВ п/ст Ульяновская, яч. 408	6	09,00 2018.04.19	13,00 2018.04.19	П	4	ТП 6 кВ ТП-2253, ТП 6 кВ ТП-2384Н, ТП 6 кВ ТП-2388, ТП 6 кВ ТП-2850, ТП 6 кВ ТП-2851, ТП 6 кВ ТП-2853, ТП 6 кВ ТП-2856, ТП 6 кВ ТП-2929, ТП 6 кВ ТП-2950, ТП 6 кВ ТП-2968, ТП 6 кВ ТП-2972, ТП 6 кВ ТП-2993, ТП 6 кВ ТП-2997		ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Авторай-Центр"	72	0	6	52	0	0	37	21	14	124,05	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ИРЭС"; ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром	845 2018-04-11			1
479	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от п/ст "Ульяновская", яч. 107 до РП-219	6	09,00 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	7	ТП 6 кВ ТП-2223, ТП 6 кВ ТП-2277, ТП 6 кВ ТП-2278, ТП 6 кВ ТП-2765, ТП 6 кВ ТП-2791, ТП 6 кВ ТП-2799, ТП 6 кВ ТП-2964			13	2	0	11	0	0	12	1	0	71,07		846 2018-04-11			1
480	4	ТП	ТП-5180 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.04.19	13,00 2018.04.19	П	4	ТП 10 кВ ТП-5180		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ Детский сад №101; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Группа компаний РЭС"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "УК РЭС"; ООО ГК "Уютный дом"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"- УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	21	0	10	11	0	0	4	17	0	64,94		834 2018-04-10			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
481	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1511			89	0	0	89	0	0	0	89	0	3,61		829 2018-04-09			1
482	4	ПС	ЦП-ПС Восточная - 110/10	10	09,40 2018.04.19	09,50 2018.04.19	В1	0,17	ПС 10 кВ ПП-4084, ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4094, ПС 10 кВ ПП-4099, ПС 10 кВ ПП-4186, ПС 10 кВ ПП-в/ч Арсенал, ПС 10 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, РП 10 кВ РП-401, РП 10 кВ РП-402, РП 10 кВ РП-404, РП 10 кВ РП-ВСО, ТП 10 кВ ТП-4001, ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4003, ТП 10 кВ ТП-4004Н, ТП 10 кВ ТП-4005Н, ТП 10 кВ ТП-4006, ТП 10 кВ ТП-4007, ТП 10 кВ ТП-4008, ТП 10 кВ ТП-4009, ТП 10 кВ ТП-4010, ТП 10 кВ ТП-4011, ТП 10 кВ ТП-4012, ТП 10 кВ ТП-4013, ТП 10 кВ ТП-4014, ТП 10 кВ ТП-4015, ТП 10 кВ ТП-4017, ТП 10 кВ ТП-4018, ТП 10 кВ ТП-4019, ТП 10 кВ ТП-4020, ТП 10 кВ ТП-4023, ТП 10 кВ ТП-4024, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4027, ТП 10 кВ ТП-4028, ТП 10 кВ ТП-4029, ТП 10 кВ ТП-4030, ТП 10 кВ ТП-4031, ТП 10 кВ ТП-4032, ТП 10 кВ ТП-4033, ТП 10 кВ ТП-4034, ТП 10 кВ ТП-4035, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4037, ТП 10 кВ ТП-4038, ТП 10 кВ ТП-4038А, ТП 10 кВ ТП-4039, ТП 10 кВ ТП-4040, ТП 10 кВ ТП-4041, ТП 10 кВ ТП-4042, ТП 10 кВ ТП-4043, ТП 10 кВ ТП-4044, ТП 10 кВ ТП-4046, ТП 10 кВ ТП-4047, ТП 10 кВ ТП-4048, ТП 10 кВ ТП-4049, ТП 10 кВ ТП-4050, ТП 10 кВ ТП-4051, ТП 10 кВ ТП-4052, ТП 10 кВ ТП-4052а, ТП 10 кВ ТП-4052б, ТП 10 кВ ТП-4053, ТП 10 кВ ТП-4054, ТП 10 кВ ТП-4055, ТП 10 кВ ТП-4056, ТП 10 кВ ТП-4057, ТП 10 кВ ТП-4058, ТП 10 кВ ТП-4059, ТП 10 кВ ТП-4060, ТП 10 кВ ТП-4061, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4063, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4065, ТП 10 кВ ТП-4067, ТП 10 кВ ТП-4068, ТП 10 кВ ТП-4069, ТП 10 кВ ТП-4070, ТП 10 кВ ТП-4071, ТП 10 кВ ТП-4072, ТП 10 кВ ТП-4073, ТП 10 кВ ТП-4074, ТП 10 кВ ТП-4075, ТП 10 кВ ТП-4076, ТП 10 кВ ТП-4077, ТП 10 кВ ТП-4078, ТП 10 кВ ТП-4080, ТП 10 кВ ТП-4081, ТП 10 кВ ТП-4082, ТП 10 кВ ТП-4088, ТП 10 кВ ТП-4090, ТП 10 кВ ТП-4091, ТП 10 кВ ТП-4092, ТП 10 кВ ТП-4097, ТП 10 кВ ТП-4098, ТП 10 кВ ТП-4122, ТП 10 кВ ТП-4129, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4147, ТП 10 кВ ТП-4164, ТП 10 кВ ТП-4166, ТП 10 кВ ТП-4167, ТП 10 кВ ТП-4168, ТП 10 кВ ТП-4173, ТП 10 кВ ТП-4174, ТП 10 кВ ТП-4176, ТП 10 кВ ТП-4177, ТП 10 кВ ТП-4180, ТП 10 кВ ТП-4181, ТП 10 кВ ТП-4182, ТП 10 кВ ТП-4184, ТП 10 кВ ТП-4187, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4191, ТП 10 кВ ТП-4193, ТП 10 кВ ТП-4196, ТП 10 кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 кВ ТП-КНС-4-11, ТП 10 кВ ТП-Спортк. Динамо, ТП 10 кВ ТП-хлебозавода, КЛ 10кВ КЛ-РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.4 - ТП-4037 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.4 - ТП-4037 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22, КЛ 10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; ИП Юсуфова Зилфера Зенгиевна; МБДОУ Детский сад №7; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №54; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №74; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева"; МБУ Гимназия №44 им.Деева В.Н.; МУП "Ульяновскэлектротранс"; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г.Ульяновске"; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - областной центр диагностики и консультирования "Развитие"; ООО "БПК ГАЗ"; ООО "Кварта"; ООО "Ланцет"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "Святогор"; ООО "Стройкомплект"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "ПрофСервисТрейд"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; Предприниматель Тарасов Александр Анатольевич; ТСЖ "Заволжье"; ТСЖ "Левобережное"; ТСЖ "Солнечное"; ТСЖ "Чкаловское"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области	4979	10	121	4841	0	0	347	4625	7	1762,53	ООО "ИРЭС"; ООО "СПСК"; ООО "УВКС"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	82 2018-04-19	3.4.9.1	4.13	1
483	4	ПС	ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6	6	09,40 2018.04.19	09,50 2018.04.19	В1	0,17	ПС 6 кВ ПП-4100, ПС 6 кВ ПП-4101, ПС 6 кВ ПП-4102, ПС 6 кВ ПП-4134, ПС 6 кВ ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6, РП 6 кВ РП-403, РП 6 кВ РП-405, РП 6 кВ РП-406, РП 6 кВ РП-407, РП 6 кВ РП-408, РП 6 кВ РП-409, ТП 6 кВ ТП-4016, ТП 6 кВ ТП-4021, ТП 6 кВ ТП-4105, ТП 6 кВ ТП-4106, ТП 6 кВ ТП-4107, ТП 6 кВ ТП-4108, ТП 6 кВ ТП-4109, ТП 6 кВ ТП-4110, ТП 6 кВ ТП-4111, ТП 6 кВ ТП-4112, ТП 6 кВ ТП-4113, ТП 6 кВ ТП-4114, ТП 6 кВ ТП-4115, ТП 6 кВ ТП-4116, ТП 6 кВ ТП-4119, ТП 6 кВ ТП-4120, ТП 6 кВ ТП-4123, ТП 6 кВ ТП-4124, ТП 6 кВ ТП-4125, ТП 6 кВ ТП-4126, ТП 6 кВ ТП-4127, ТП 6 кВ ТП-4128, ТП 6 кВ ТП-4130, ТП 6 кВ ТП-4133, ТП 6 кВ ТП-4137, ТП 6 кВ ТП-4138, ТП 6 кВ ТП-4139, ТП 6 кВ ТП-4140, ТП 6 кВ ТП-4141, ТП 6 кВ ТП-4142, ТП 6 кВ ТП-4144, ТП 6 кВ ТП-4145, ТП 6 кВ ТП-4148, ТП 6 кВ ТП-4152, ТП 6 кВ ТП-4153, ТП 6 кВ ТП-4154, ТП 6 кВ ТП-4155, ТП 6 кВ ТП-4156, ТП 6 кВ ТП-4157, ТП 6 кВ ТП-4158, ТП 6 кВ ТП-4159, ТП 6 кВ ТП-4162, ТП 6 кВ ТП-4163, ТП 6 кВ ТП-4165, ТП 6 кВ ТП-4178, ТП 6 кВ ТП-4179, ТП 6 кВ ТП-4189, ТП 6 кВ ТП-4192, ТП 6 кВ ТП-4194, ТП 6 кВ ТП-мост переход КТП 1, ТП 6 кВ ТП-мостовой переход, ктп 2,3., КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.1 - ТП-4156 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.2 - ТП-4156 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Национальная Башенная компания"; Местная религиозная организация православный Приход Свято-Пантелеимоновского храма г.Ульяновска Симбирской и Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско- юношеская спортивная школа "Заволжье"; Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83; Областное государственное казенное учреждение "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; ООО " Фортуна"; ООО "Левобережное"; ООО "Сахаровские мельницы"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "ТехноКом"; ОАО "Городская УК Заволжского района"; Предприниматель Умрихина Вероника Анатольевна; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	1043	1	47	995	0	0	200	843	0	700,86		83 2018-04-19	3.4.9.1	4.13	1
484	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 17	10	11,38 2018.04.19	12,02 2018.04.19	В	0,4	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-5101, ТП 10 кВ ТП-5102, ТП 10 кВ ТП-5103, ТП 10 кВ ТП-5105, ТП 10 кВ ТП-5107, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.7 - ТП-5105 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 яч.9 - ТП-5107		ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО Торговая фирма "Грань"; ООО "Авторай-Заволжье"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	118	0	17	97	0	0	96	18	4	189,56	ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"	87 2018-04-19	3.4.9.1	4.13	0
485	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-2\яч. 28	10	11,38 2018.04.19	12,55 2018.04.19	В1	1,28	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-516, ТП 10 кВ ТП-5191, ТП 10 кВ ТП-5198, ТП 10 кВ ТП-5199, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125_1, КЛ 10кВ КЛ-РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28, КЛ 10кВ КЛ-РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5198_1 - РП-516 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5038 Яч.7 - РП-516 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5042 Яч.7 - ТП-5190 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5199 Яч.3 - РП-516 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-РП-516 Яч.3 - РП-516 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ТСЖ "Левобережное"	48	2	33	13	0	0	8	40	0	112,03		86 2018-04-19	3.4.14	4.13	1
486	2	ТП	ТП-2П-1143	10	13,00 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	3	ТП 10 кВ ТП-2П-1143			7	0	0	7	0	0	0	7	0	10,1		869 2018-04-13			1
487	4	ТП	ТП-5181 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	3	ТП 10 кВ ТП-5181		ЖСК "Комплекс"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	22	0	10	12	0	0	1	21	0	17,36		835 2018-04-10			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
488	1	ТП	ТП-1021 РУ-0.4кВ	0.4	15,00 2018.04.19	16,00 2018.04.19	П	1	ТП 10 кВ ТП-1021			18	0	0	18	0	0	3	15	0	35,83		812 2018-04-04			1
489	4	ВЛ	ул.Солнечная д.8, д.12 ТП-4019 Ф.5,6; РП- 402 Ф.7	0.4	08,30 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	7,5	РП 10 кВ РП-402			11	0	0	11	0	0	3	8	0	8,98		921 2018-04-18			1
490	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	3,58		779 2018-04-02			1
491	4	РП	РП-516 РУ-10кВ ячейка №3	10	08,30 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	7,5	РП-516 РУ-10кВ ячейка №3		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"	14	0	14	0	0	0	0	14	0	37,75		932 2018-04-19			1
492	1	КЛ	ТП-1313\Ш04-1\яч. 1	0.4	08,46 2018.04.20	09,59 2018.04.20	В1	1,22	КЛ 0.4 кВ ТП-1313\Ш04-1\яч. 1			3	0	0	3	0	0	0	3	0	4,49		296 2018-04-20	3.4.8.5	4.12	1
493	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 руб. №4	0.4	09,00 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-1511			89	0	0	89	0	0	0	89	0	3,61		829 2018-04-09			1
494	4	ТП	ТП-5174 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-5174		ООО "МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	12	0	2	10	0	0	8	4	0	27,88		836 2018-04-10			1
495	3	ВЛ	ТП-3842\Ш04-1\яч. 3	0.4	12,24 2018.04.20	15,05 2018.04.20	В1	2,68	ВЛ 0.4 кВ ТП-3842\Ш04-1\яч. 3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,03		299 2018-04-20	3.4.8.5	4.13	1
496	3	ВЛ	ул.Пушкинская 9 от ТП-3624 руб.1, 2	0.4	14,00 2018.04.20	16,00 2018.04.20	П	2	ул.Пушкинская 9 от ТП-3624 руб.1, 2			8	0	0	8	0	0	0	8	0	26,09		927 2018-04-19			1
497	2	КЛ	РП-227\с.ш.-1\яч. 19	6	04,15 2018.04.21	05,44 2018.04.22	В1	25,48	РП 6 кВ РП-227, ТП 6 кВ ТП-2563, ТП 6 кВ ТП-2564, ТП 6 кВ ТП-2565, ТП 6 кВ ТП-2566, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.8 - ТП-2563 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; МАОУ "Гимназия №34"; ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; УМУП "Городской теплосервис"	213	0	18	195	0	0	79	134	0	532,75		88 2018-04-21	3.4.8.5	4.12	1
498	2	ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-1\яч. 3	10	01,34 2018.04.22	05,58 2018.04.22	В	4,4	ПС 10 кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ТП 10 кВ ТП-1П-1107, ТП 10 кВ ТП-1П-1113, ТП 10 кВ ТП-1П-1116, ТП 10 кВ ТП-1П-1117, ТП 10 кВ ТП-1П-1345, ТП 10 кВ ТП-1П-1366, ТП 10 кВ ТП-1П-1512, ТП 10 кВ ТП-2П-1106 , ТП 10 кВ ТП-2П-1424 , ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Отрада яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1424 яч.1-Т1-0,4кВ			252	0	0	252	0	0	0	252	0	1388,83		90 2018-04-22	3.4.9.1	4.13	0
499	2	ВЛ	ТП-2П-1106	0.4	12,30 2018.04.22	14,24 2018.04.22	В1	1,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1106			62	0	0	62	0	0	0	62	0	0,52		308 2018-04-22	3.4.8.5	4.13	1
500	3	ТП	ТП-3940 РУ-10 кВ	10	08,00 2018.04.23	12,00 2018.04.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-3940		ООО "Скала"	2	0	1	1	0	0	1	1	0	8,78		930 2018-04-19			1
501	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.23	16,00 2018.04.23	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
502	4	ТП	ТП-4122 РУ-10/0,4кВ тр-р, ВЛ-10кВ от ТП-4005 до ТП-4122	10	08,30 2018.04.23	16,00 2018.04.23	П	7,5	ТП-4122 РУ-10/0,4кВ тр-р, ВЛ-10кВ от ТП-4005 до ТП-4122			147	0	0	147	0	0	0	147	0	12,79		868 2018-04-13			1
503	3	ТП	ТП-3472 РУ-0.4 СШ-1 СШ-2	0.4	09,00 2018.04.23	13,00 2018.04.23	П	4	ТП 6 кВ ТП-3472			29	0	0	29	0	0	0	29	0	50,58		904 2018-04-18			1
504	4	ТП	ТП-5174 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.04.23	16,00 2018.04.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-5174		ООО "МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	8	0	2	6	0	0	4	4	0	15,6		838 2018-04-10			1
505	4	ТП	ТП-5042 РУ-0,4 кВ, СШ-1	0.4	09,00 2018.04.23	13,00 2018.04.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-5042		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ средняя общеобразовательная школа № 64; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ТСЖ "ДоМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	17	0	6	11	0	0	7	10	0	27,93		892 2018-04-16			1
506	1	ВЛ	ВЛ-10кВ на ТП-1915	10	09,00 2018.04.23	11,30 2018.04.23	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-1915			41	0	0	41	0	0	0	41	0	48,45		895 2018-04-16			1
507	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.23	16,00 2018.04.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1820			51	0	0	51	0	0	0	51	0	1,04		897 2018-04-17			1
508	3	ТП	ТП-3623 РУ-0.4 СШ1, СШ-2	0.4	13,00 2018.04.23	16,00 2018.04.23	П	3	ТП 10 кВ ТП-3623		МБДОУ детский сад № 6	35	0	1	34	0	0	4	31	0	245,03		903 2018-04-18			1
509	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 139	6	17,53 2018.04.23	18,36 2018.04.23	В1	0,72	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3184, ТП 6 кВ ТП-3719, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3184 яч.1 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	419,02		91 2018-04-23	3.4.8.5	4.12	1
510	3	ТП	ТП-3029\Ш04-1	0.4	19,53 2018.04.23	22,00 2018.04.23	В1	2,12	ТП 0.4 кВ ТП-3029\Ш04-1			15	0	0	15	0	0	0	15	0	19,62		316 2018-04-23	3.4.8.5	4.1	1
511	1	ТП	ТП-1304 руб.3 на ул.Мира,25 бан.комплекс	0.4	08,00 2018.04.24	12,00 2018.04.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-1304			4	0	0	4	0	0	4	0	0	74,72		945 2018-04-23			1
512	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.24	16,00 2018.04.24	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
513	4	ТП	ТП-4122 РУ-10/0,4кВ тр-р, ВЛ-10кВ от ТП-4005 до ТП-4122	10	08,30 2018.04.24	16,30 2018.04.24	П	8	ТП-4122 РУ-10/0,4кВ тр-р, ВЛ-10кВ от ТП-4005 до ТП-4122			147	0	0	147	0	0	0	147	0	12,79		868 2018-04-13			1
514	3	ТП	ТП-3182 РУ-0.4 СШ-1 СШ-2	0.4	09,00 2018.04.24	13,00 2018.04.24	П	4	ТП 6 кВ ТП-3182			50	0	0	49	0	0	2	47	1	67,26	ООО "Энергопром ГРУПП"	905 2018-04-18			1
515	4	ТП	ТП-5177 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.04.24	13,00 2018.04.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5177		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"; ООО "УО Жилстройсервис"	28	0	5	23	0	0	14	14	0	50,85		870 2018-04-13			1
516	1	ТП	КТП-ТП-1156	10	09,00 2018.04.24	17,00 2018.04.24	П	8	ТП 10 кВ ТП-1156		ООО " УК Жилстройсервис"	62	0	1	61	0	0	0	62	0	106,55		842 2018-04-10			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
517	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.24	16,00 2018.04.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-1820			51	0	0	51	0	0	0	51	0	1,04		897 2018-04-17			1
518	4	ТП	ТП-5178 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	13,00 2018.04.24	17,00 2018.04.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5178		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ	22	0	9	13	0	0	2	20	0	17,82		871 2018-04-13			1
519	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.25	16,00 2018.04.25	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
520	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2548 РУ-0,4кВ р.5 до ВРУ-0,4кВ	0.4	09,00 2018.04.25	13,00 2018.04.25	П	4	ТП 6 кВ ТП-2548			8	0	0	8	0	0	5	3	0	18,73		941 2018-04-23			1
521	1	ТП	ТП-1319 РУ-10кВ и силовой тр-р	10	09,00 2018.04.25	16,00 2018.04.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1319			8	0	0	8	0	0	7	1	0	13,38		679 2018-03-22			1
522	4	ТП	ТП-5177 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.04.25	13,00 2018.04.25	П	4	ТП 10 кВ ТП-5177		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Святогор"; ООО "Торговый комплекс "Святогор"; ООО "УО Жилстройсервис"	22	0	5	17	0	0	13	9	0	50,85		872 2018-04-13			1
523	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.25	16,00 2018.04.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1820			51	0	0	51	0	0	0	51	0	1,04		897 2018-04-17			1
524	3	ТП	ТП-3017 РУ-0.4 СШ-2	0.4	09,00 2018.04.25	12,00 2018.04.25	П	3	ТП 10 кВ ТП-3017		АО "Российский Сельскохозяйственный банк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	37	0	2	35	0	0	11	26	0	17,35		901 2018-04-18			1
525	4	ТП	ТП-5178 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.04.25	17,00 2018.04.25	П	4	ТП 10 кВ ТП-5178		ООО " УК Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	8	0	2	6	0	0	1	7	0	22,17		873 2018-04-13			1
526	3	ТП	ТП-3600 РУ-0,4кВ руб.7, 9 ул.Вольная 4	0.4	14,00 2018.04.25	16,00 2018.04.25	П	2	ТП 6 кВ ТП-3600			12	0	0	12	0	0	2	10	0	110,05		947 2018-04-23			1
527	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.04.26	16,00 2018.04.26	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
528	4	ТП	ТП-5172 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	10	09,00 2018.04.26	13,00 2018.04.26	П	4	ТП 10 кВ ТП-5172			12	0	0	12	0	0	0	12	0	53,78		874 2018-04-13			1
529	3	ТП	ТП-3184 РУ-0.4 СШ-1 СШ-2	0.4	09,00 2018.04.26	13,00 2018.04.26	П	4	ТП 6 кВ ТП-3184		ТСЖ "Надежда"	28	0	6	22	0	0	4	24	0	45,87		906 2018-04-18			1
530	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.26	16,00 2018.04.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-1820			51	0	0	51	0	0	0	51	0	1,04		897 2018-04-17			1
531	3	ТП	ТП-3181 СШ-2 РУ-0.4	0.4	13,00 2018.04.26	17,00 2018.04.26	П	4	ТП 6 кВ ТП-3181		УМУП "Городская теплосеть"	22	0	2	20	0	0	3	19	0	59,12		907 2018-04-18			1
532	4	ТП	ТП-5179 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	10	13,00 2018.04.26	17,00 2018.04.26	П	4	ТП 10 кВ ТП-5179		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №244; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	9	0	5	4	0	0	2	7	0	52,6		875 2018-04-13			1
533	4	ВЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 18	10	18,23 2018.04.26	19,54 2018.04.26	В	1,52	ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4099, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4196, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.310 (6), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП4099 до ВЛ,, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4190 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	223	1	3	217	0	0	25	196	2	832,22	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	93 2018-04-26	3.4.8.4	4.13	0
534	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.04.27	16,20 2018.04.27	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
535	4	ТП	ТП-5172 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.04.27	13,00 2018.04.27	П	4	ТП 10 кВ ТП-5172			10	0	0	10	0	0	1	9	0	19,81		876 2018-04-13			1
536	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб. 2	0.4	09,00 2018.04.27	16,00 2018.04.27	П	7	ТП 10 кВ ТП-1820			51	0	0	51	0	0	0	51	0	1,04		897 2018-04-17			1
537	3	ТП	ТП-3182 РУ-0.4 СШ-1	0.4	11,00 2018.04.27	13,00 2018.04.27	П	2	ТП 6 кВ ТП-3182			32	0	0	32	0	0	8	24	0	29,22		950 2018-04-24			1
538	4	ТП	ТП-5179 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.04.27	17,00 2018.04.27	П	4	ТП 10 кВ ТП-5179		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №244; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	8	0	5	3	0	0	2	6	0	52,6		877 2018-04-13			1
539	1	ВЛ	ТП-1819	0.4	05,15 2018.04.28	07,09 2018.04.28	В1	1,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-1819			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,03		325 2018-04-28	3.4.8.5	4.13	1
540	3	ТП	ТП-3П-1219\Ш04-1\яч. 2	0.4	08,30 2018.04.28	09,20 2018.04.28	В	0,83	ТП 0.4 кВ ТП-3П-1219\Ш04-1\яч. 2			34	0	0	34	0	0	0	34	0	3,31		327 2018-04-28	3.4.9.3	4.13	0
541	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.04.28	16,20 2018.04.28	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
542	4	ТП	ТП-4076 РУ-10/0,4кВ тр-р	10	09,00 2018.04.28	16,00 2018.04.28	П	7	ТП-4076 РУ-10/0,4кВ тр-р			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		919 2018-04-18			1
543	1	ТП	ТП-1113 РУ-0.4кВ руб.31 школа №29	0.4	09,00 2018.04.28	16,00 2018.04.28	П	7	ТП 10 кВ ТП-1113			8	0	0	8	0	0	3	5	0	24,53		958 2018-04-24			1
544	3	ТП	ТП-3623\Ш04-1\яч. 9	0.4	18,20 2018.04.28	18,42 2018.04.28	В1	0,37	ТП 0.4 кВ ТП-3623\Ш04-1\яч. 9			9	0	0	9	0	0	0	9	0	28,39		332 2018-04-28	3.4.12.5	4.13	1
545	1	ВЛ	ТП-1505\Ш04-1\яч. 6	0.4	20,08 2018.04.28	21,00 2018.04.28	В1	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-1505\Ш04-1\яч. 6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3		334 2018-04-28	3.4.12.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
546	3	ВЛ	ТП-3029\Ш04-1\яч. 3	0.4	21,00 2018.04.28	21,24 2018.04.28	В	0,4	ВЛ 0.4 кВ ТП-3029\Ш04-1\яч. 3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,12		335 2018-04-28	3.4.9.3	4.13	0
547	3	ТП	ТП-3623\Ш04-1\яч. 9	0.4	23,35 2018.04.28	23,55 2018.04.28	В	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-3623\Ш04-1\яч. 9			9	0	0	9	0	0	0	9	0	25,81		336 2018-04-28	3.4.9.3	4.13	0
548	4	ВЛ	ТП-4046	0.4	06,10 2018.04.29	06,40 2018.04.29	В	0,5	ВЛ 0.4 кВ ТП-4046			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		85 2018-04-29	3.4.9.3	4.13	0
549	3	ВЛ	ТП-3П-1215	0.4	09,14 2018.04.29	10,13 2018.04.29	В1	0,98	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1215			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1		338 2018-04-29	3.4.12.5	4.13	1
550	1	КЛ	ТП-1782\с.ш.-2\яч. 6	10	11,20 2018.04.29	13,18 2018.04.29	В1	1,97	ПС 10 кВ ПП-1813, ТП 10 кВ ТП-1201, ТП 10 кВ ТП-1407, ТП 10 кВ ТП-1416, ТП 10 кВ ТП-1417, ТП 10 кВ ТП-1500, ТП 10 кВ ТП-1504, ТП 10 кВ ТП-1782, ТП 10 кВ ТП-1813, ТП 10 кВ ТП-1822, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ3-ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409 - ТП 1410, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.4 - РП-106 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1322 Яч.1 - РП-106 Яч.13, ВЛ 10кВ ВЛ3-ПС Северная яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.2 - РП-106 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058_1 - ТП-1402_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Северная яч.44, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 Яч.1 - РП-106 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1109 Яч.3 - ТП-1500 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-РП-106 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1150 яч.1 до ТП-1740 Яч.3			402	0	0	400	0	0	13	387	2	992,53	ООО "УВКС"	96 2018-04-29	3.4.12.5	4.12	1
551	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч. 6	10	11,20 2018.04.29	13,18 2018.04.29	В1	1,97	РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1167, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1414, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8		МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"	63	1	11	49	0	0	12	49	2	322,16	ООО "Энергопром ГРУПП"	95 2018-04-29	3.4.12.5	4.12	1
552	1	ВЛ	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10	13,20 2018.04.29	16,20 2018.04.29	В	3	ПС 10 кВ ПП-1501, ПС 10 кВ ПП-1813, ПС 10 кВ ПП-1898, ТП 10 кВ ТП-1037, ТП 10 кВ ТП-1502, ТП 10 кВ ТП-1503, ТП 10 кВ ТП-1504, ТП 10 кВ ТП-1505, ТП 10 кВ ТП-1506, ТП 10 кВ ТП-1507, ТП 10 кВ ТП-1510, ТП 10 кВ ТП-1511, ТП 10 кВ ТП-1613, ТП 10 кВ ТП-1685, ТП 10 кВ ТП-1813, ТП 10 кВ ТП-1821, ТП 10 кВ ТП-1822, ТП 10 кВ ТП-1877, ТП 10 кВ ТП-1887, ТП 10 кВ ТП-1891, ТП 10 кВ ТП-1895, ТП 10 кВ ТП-1915, ТП 10 кВ ТП-1919, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.55 (1), ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1511 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (4), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1887 Яч.3 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1887 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1813 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505), КЛ 10кВ КЛ-ТП 1822 яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ- ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1502 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1504), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1915 - Опора ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.44 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505), КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.44 (5), КЛ 10кВ КЛ-ТП 1891 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1821 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.44 (7), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-от ТП-1813 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ3-КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.44 (8), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (12), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (11), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Северная яч.44 (9)			1372	0	0	1371	0	0	16	1355	1	3333,24	ООО "Энергопром ГРУПП"	98 2018-04-29	3.4.9.1	4.13	0
553	3	ВЛ	ТП-3237	0.4	14,23 2018.04.30	15,27 2018.04.30	В1	1,07	ВЛ 0.4 кВ ТП-3237			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		339 2018-04-30	3.4.12.5	4.13	1
554	1	ТП	ТП-1507\Ш04-1\яч. 4	0.4	15,45 2018.05.01	16,35 2018.05.01	В	0,83	ТП 0.4 кВ ТП-1507\Ш04-1\яч. 4			21	0	0	21	0	0	0	21	0	0,05		343 2018-05-01	3.4.9.3	4.13	0
555	1	ВЛ	ТП-1114	0.4	18,06 2018.05.02	18,52 2018.05.02	В1	0,77	ВЛ 0.4 кВ ТП-1114		Предприниматель Габунов Наиль Раисович	6	0	2	4	0	0	1	5	0	5,79		346 2018-05-02	3.4.12.5	4.13	1
556	2	КЛ	ТП-2795\Ш04-1\яч. 15	0.4	18,08 2018.05.02	19,50 2018.05.02	В1	1,7	КЛ 0.4 кВ ТП-2795\Ш04-1\яч. 15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	8,78		347 2018-05-02	3.4.12.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
557	3	КЛ	ЦП-РП-3-Конд. ф.\с.ш.-1\яч. 20	6	02,00 2018.05.03	03,05 2018.05.03	В1	1,08	ПС 6 кВ ЦП-РП-3-Конд. ф., ТП 10 кВ ТП-3463, ТП 6 кВ ТП-3466, ТП 6 кВ ТП-3469, ТП 6 кВ ТП-3499, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска"	49	0	3	46	0	0	9	40	0	291,82		99 2018-05-03	3.4.12.5	4.12	1
558	3	ТП	ТП-3017 РУ-0.4 СШ-1	0.4	08,00 2018.05.03	12,00 2018.05.03	П	4	ТП 10 кВ ТП-3017		Иванова Людмила Михайловна; Хелемский Яков Михайлович	32	0	2	30	0	0	7	25	0	84,63		966 2018-04-26			1
559	3	РП	РП-310 1 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-р№1.	0.4	08,30 2018.05.03	16,00 2018.05.03	П	7,5	РП 10 кВ РП-310			19	0	0	19	0	0	1	18	0	273,06		631 2018-03-18			1
560	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.03	16,00 2018.05.03	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
561	4	ТП	ТП-5183 РУ-10/0.4 кВ 1Сш Т-1	0.4	09,00 2018.05.03	16,00 2018.05.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-5183		Нестерова Н. В.; ООО "ЖЭУ-6"; ООО "Симбирская УК"; ООО "МИКС"; ООО "УО Жилстройсервис"	15	0	9	6	0	0	1	14	0	171,59		882 2018-04-13			1
562	4	ТП	ТП-5019 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	0.4	09,00 2018.05.03	16,00 2018.05.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-5019			11	0	0	11	0	0	9	2	0	328,27		984 2018-04-28			1
563	1	ТП	КТП ТП-1502	10	09,00 2018.05.03	16,00 2018.05.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-1502			37	0	0	37	0	0	2	35	0	53,62		860 2018-04-12			1
564	2	ТП	ТП-2375\Ш04-1\яч. 19	0.4	13,54 2018.05.03	14,38 2018.05.03	В	0,73	ТП 0.4 кВ ТП-2375\Ш04-1\яч. 19			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,27		349 2018-05-03	3.4.9.3	4.13	0
565	3	РП	РП-310 2 секция РУ-10-0,4 кВ и тр-р№2.	0.4	08,30 2018.05.04	16,00 2018.05.04	П	7,5	РП 10 кВ РП-310			24	0	0	24	0	0	5	19	0	235,1		633 2018-03-18			1
566	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.04	16,00 2018.05.04	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
567	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2652 р. 10, р. 14	0.4	09,00 2018.05.04	12,00 2018.05.04	П	3	ТП 6 кВ ТП-2652			6	0	0	6	0	0	0	6	0	199,91		982 2018-04-27			1
568	4	ТП	ТП-5183 РУ-10/0.4 кВ 2Сш Т-2	0.4	09,00 2018.05.04	16,00 2018.05.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-5183		Нестерова Н. В.; ООО "ЖЭУ-6"; ООО "Симбирская УК"; ООО "МИКС"; ООО "УО Жилстройсервис"	15	0	9	6	0	0	1	14	0	171,59		883 2018-04-13			1
569	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-2854 до опоры № 22 ВЛ-6кВ п/ст Ульяновская, яч. 408	6	09,30 2018.05.04	10,45 2018.05.04	П	1,25	ТП 6 кВ ТП-2253, ТП 6 кВ ТП-2384Н, ТП 6 кВ ТП-2388, ТП 6 кВ ТП-2850, ТП 6 кВ ТП-2851, ТП 6 кВ ТП-2853, ТП 6 кВ ТП-2856, ТП 6 кВ ТП-2929, ТП 6 кВ ТП-2950, ТП 6 кВ ТП-2968, ТП 6 кВ ТП-2972, ТП 6 кВ ТП-2993, ТП 6 кВ ТП-2997		ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Авторай-Центр"	73	0	6	52	0	0	37	21	15	301,41	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ИРЭС"; ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоСоюз"	983 2018-04-27			1
570	1	ПС	ТП-1145\Ш04-1	10	00,00 2018.05.05	12,00 2018.05.05	В1	12	ПС 10.00 кВ ТП-1145\Ш04-1			235	0	0	235	0	0	3	232	0	448,95		100 2018-05-05	3.4.8.5	4.13	1
571	3	КЛ	ТП-3618\Ш04-2\яч. 1	0.4	18,00 2018.05.05	19,19 2018.05.05	В1	1,32	КЛ 0.4 кВ ТП-3618\Ш04-2\яч. 1			6	0	0	6	0	0	0	6	0	28,77		354 2018-05-05	3.4.8.5	4.12	1
572	3	КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10	11,58 2018.05.06	13,31 2018.05.06	В	1,55	ПС 10 кВ ПП-3654, РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3003, ТП 10 кВ ТП-3095, ТП 10 кВ ТП-3095а, ТП 10 кВ ТП-3101, ТП 10 кВ ТП-3104, ТП 10 кВ ТП-3110Жд, ТП 10 кВ ТП-3153, ТП 10 кВ ТП-3664, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.309, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10кВ КЛ-ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095а яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3121 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166 - ВЛ каб.1, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович	82	1	2	78	0	0	17	64	1	347,93	ООО "Энергопром ГРУПП"	101 2018-05-06	3.4.9.3	4.12	0
573	4	ВЛ	ТП-4173	0.4	08,23 2018.05.07	11,15 2018.05.07	В	2,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-4173			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		91 2018-05-07	3.4.9.3	4.13	0
574	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПП-4086 до ТП-4017, ВЛ-0,4кВ от ТП-4017 руб. №4	0.4	08,30 2018.05.07	16,30 2018.05.07	П	8	ТП 10 кВ ТП-4017			18	0	0	18	0	0	8	10	0	48,41		961 2018-04-26			1
575	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.07	16,00 2018.05.07	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
576	3	ТП	ТП-3301 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.4	08,30 2018.05.07	16,00 2018.05.07	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3301			19	0	0	19	0	0	8	11	0	49,22		635 2018-03-18			1
577	4	ТП	ТП-5148 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.05.07	13,00 2018.05.07	П	4	ТП 10 кВ ТП-5148		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "БАУМАРКЕТ"; ООО "Симбирскетьсервис" (Ульяновская обл); ООО "УО Жилстройсервис"; ТСЖ "Левобережное"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	20	0	9	11	0	0	3	17	0	68,23		978 2018-04-27			1
578	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1510 до ТП-1919	10	09,00 2018.05.07	16,00 2018.05.07	П	7	ТП 10 кВ ТП-1613			5	0	0	5	0	0	3	2	0	23,61		942 2018-04-23			1
579	3	ВЛ	ТП-3465	0.4	09,05 2018.05.07	10,07 2018.05.07	В	1,03	ВЛ 0.4 кВ ТП-3465			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		356 2018-05-07	3.4.9.3	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
580	4	ТП	ТП-5149 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	13,00 2018.05.07	17,00 2018.05.07	П	4	ТП 10 кВ ТП-5149		МБДОУ Дет/сад №183; МБДОУ Детский сад №101; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	25	1	8	16	0	0	7	18	0	289,6		979 2018-04-27			1
581	2	ВЛ	ТП-2П-1467	0.4	14,49 2018.05.07	16,21 2018.05.07	В1	1,53	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1467			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		359 2018-05-07	3.4.8.5	4.13	1
582	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.08	16,00 2018.05.08	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	3,58		779 2018-04-02			1
583	4	ТП	ТП-5148 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.05.08	13,00 2018.05.08	П	4	ТП 10 кВ ТП-5148		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "БАУМАРКЕТ"; ООО "Симбирскетьсервис" (Ульяновская обл); ООО "УО Жилстройсервис"; ТСЖ "Левобережное"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	18	0	11	7	0	0	1	17	0	68,23		980 2018-04-27			1
584	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1510 до ТП-1919	10	09,00 2018.05.08	16,00 2018.05.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-1613			5	0	0	5	0	0	3	2	0	23,61		942 2018-04-23			1
585	3	ТП	ТП-3713 РУ-6 кВ и тр-р.	6	09,00 2018.05.08	12,00 2018.05.08	П	3	ТП 6 кВ ТП-3713			1	0	0	1	0	0	1	0	0	20,07		637 2018-03-18			1
586	4	ТП	ТП-5149 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.05.08	17,00 2018.05.08	П	4	ТП 10 кВ ТП-5149		МБДОУ Дет/сад №183; МБДОУ Детский сад №101; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	26	1	10	15	0	0	7	19	0	38,68		981 2018-04-27			1
587	1	ВЛ	ТП-1324	0.4	13,21 2018.05.08	15,15 2018.05.08	В	1,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-1324			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,03		361 2018-05-08	3.4.8.1	4.13	0
588	1	ВЛ	ТП-1782\Ш04-1\яч. 13	0.4	14,42 2018.05.08	15,55 2018.05.08	В1	1,22	ВЛ 0.4 кВ ТП-1782\Ш04-1\яч. 13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		362 2018-05-08	3.4.8.5	4.13	1
589	4	ТП	ТП-4121\Ш04-2\яч. 14	0.4	16,50 2018.05.08	17,12 2018.05.08	В	0,37	ТП 0.4 кВ ТП-4121\Ш04-2\яч. 14			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,66		91 2018-05-08	3.4.9.3	4.13	0
590	4	ТП	ТП-4129\Ш04-1\яч. 3	0.4	07,50 2018.05.09	08,15 2018.05.09	В	0,42	ТП 0.4 кВ ТП-4129\Ш04-1\яч. 3			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,01		93 2018-05-09	3.4.9.3	4.13	0
591	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.10	16,00 2018.05.10	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	0,61		779 2018-04-02			1
592	2	ТП	ТП-2697 РУ-0,4 кВ I СШ	0.4	09,00 2018.05.10	11,00 2018.05.10	П	2	ТП 6 кВ ТП-2697			18	0	0	18	0	0	0	18	0	209,51		1029 2018-05-04			1
593	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1510 до ТП-1919	10	09,00 2018.05.10	16,00 2018.05.10	П	7	ТП 10 кВ ТП-1613			5	0	0	5	0	0	3	2	0	23,61		942 2018-04-23			1
594	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Отрада"	10	10,00 2018.05.10	15,00 2018.05.10	П	5	ТП 10 кВ ТП-2П-1249, ТП 10 кВ ТП-2П-1336		МБОУ "Отрадненская средняя школа" ; МБУ "Стройзаказчик"	12	0	10	2	0	0	0	12	0	21,55		1028 2018-05-04			1
595	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №17 ПС "Отрада"	10	11,00 2018.05.10	16,00 2018.05.10	П	5	ТП 10 кВ ТП-2П-1467, ТП 10 кВ ТП-2П-1656			24	0	0	24	0	0	0	24	0	0,46		1027 2018-05-04			1
596	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 315	10	15,01 2018.05.10	15,42 2018.05.10	В1	0,68	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, ТП 10 кВ ТП-3108, ТП 10 кВ ТП-3152, ТП 10 кВ ТП-3617, ТП 10 кВ ТП-3623, ТП 10 кВ ТП-3624, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6		МБДОУ детский сад № 6; Предприниматель Шмитаев Александр Михайлович	47	0	4	43	0	0	9	38	0	281,22		103 2018-05-10	3.4.8.5	4.12	1
597	3	ВЛ	ТП-3709	0.4	16,30 2018.05.10	17,35 2018.05.10	В1	1,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-3709			4	0	0	4	0	0	0	4	0	2		369 2018-05-10	3.4.12.2	4.13	1
598	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 19	10	21,41 2018.05.10	23,19 2018.05.10	В1	1,63	РП 10 кВ РП-111Н, ТП 10 кВ ТП-1007, ТП 10 кВ ТП-1051, ТП 10 кВ ТП-1771, ТП 10 кВ ТП-1777, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1051_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ		ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	40	0	3	37	0	0	13	27	0	142,17		102 2018-05-10	3.4.8.5	4.12	1
599	1	ВЛ	ТП-1508\Ш04-1\яч. 3	0.4	07,22 2018.05.11	08,27 2018.05.11	В	1,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-1508\Ш04-1\яч. 3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,2		370 2018-05-11	3.4.8	4.13	0
600	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,30 2018.05.11	16,00 2018.05.11	П	7,5	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	0,61		779 2018-04-02			1
601	2	ТП	ТП-2670 РУ-6/0,4 кВ, силовой трансформатор	6	09,00 2018.05.11	12,00 2018.05.11	П	3	ТП 6 кВ ТП-2670		МУП "Ульяновскэлектротранс"	14	0	0	14	0	0	3	11	0	32,86		1035 2018-05-04			1
602	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ по ул. Радищева 153,153А,155,157 от ТП-1031 руб.1	0.4	09,00 2018.05.11	14,00 2018.05.11	П	5	ТП 10 кВ ТП-1031			18	0	0	18	0	0	0	18	0	27,26		1025 2018-05-04			1
603	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1510 до ТП-1919	10	09,00 2018.05.11	16,00 2018.05.11	П	7	ТП 10 кВ ТП-1613			5	0	0	5	0	0	3	2	0	23,61		942 2018-04-23			1
604	3	ПС	ПП-3606Н 2 секция РУ-6 кВ.	6	09,00 2018.05.11	16,00 2018.05.11	П	7	ТП 6 кВ ТП-3440, ТП 6 кВ ТП-3444, ТП 6 кВ ТП-3612, ТП 6 кВ ТП-3711			2	0	0	2	0	0	1	1	0	7,68		641 2018-03-18			1
605	1	ВЛ	ТП-1820\Ш04-1\яч. 2	0.4	09,05 2018.05.11	11,50 2018.05.11	В1	2,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-1820\Ш04-1\яч. 2			26	0	0	26	0	0	0	26	0	0,03		371 2018-05-11	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
606	1	ВЛ	ТП-1504\Ш04-1\яч. 5	0.4	16,16 2018.05.11	18,32 2018.05.11	В	2,27	ВЛ 0.4 кВ ТП-1504\Ш04-1\яч. 5			19	0	0	19	0	0	0	19	0	0,22		374 2018-05-11	3.4.8	4.13	0
607	1	ВЛ	ТП-1211	0.4	17,02 2018.05.11	18,47 2018.05.11	В1	1,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-1211			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		375 2018-05-11	3.4.8.5	4.13	1
608	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 61	10	00,54 2018.05.12	01,38 2018.05.12	В1	0,73	ПС 10 кВ ПП-1413, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1111, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1131, ТП 10 кВ ТП-1162, ТП 10 кВ ТП-1163, ТП 10 кВ ТП-1168, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1211, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1314, ТП 10 кВ ТП-1315, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1324, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1413а, ТП 10 кВ ТП-1414, ТП 10 кВ ТП-1631, ТП 10 кВ ТП-1633, ТП 10 кВ ТП-1638, ТП 10 кВ ТП-1648, ТП 10 кВ ТП-1768, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1779, ТП 10 кВ ТП-1920, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.2до ТП1463 Яч..2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.8 - ТП-1769 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-1163-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ		МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; МУП Парк культуры и отдыха "Победа"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Кварта"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	878	1	44	813	0	0	103	755	20	1719,3	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	104 2018-05-12	3.4.8.5	4.12	1
609	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	11,58 2018.05.12	13,43 2018.05.12	В1	1,75	ПС 10 кВ ПП-1408, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-14086, ТП 10 кВ ТП-1409, ТП 10 кВ ТП-1410, ТП 10 кВ ТП-1415, ТП 10 кВ ТП-1418, ТП 10 кВ ТП-1876, ТП 10 кВ ТП-1891, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409 - ТП 1410, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8			53	0	3	47	0	0	30	20	3	771,92	ООО "Энергопром ГРУПП"	105 2018-05-12	3.4.8.5	4.12	1
610	2	КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч. 5	6	16,20 2018.05.12	18,22 2018.05.12	В1	2,03	РП 6 кВ РП-203, ТП 10 кВ ТП-2772, ТП 6 кВ ТП-2194, ТП 6 кВ ТП-2209, ТП 6 кВ ТП-2226, ТП 6 кВ ТП-2227, ТП 6 кВ ТП-2249, ТП 6 кВ ТП-2266, ТП 6 кВ ТП-2336, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.7 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ		ООО "Ульяновскхлебпром"	39	0	1	31	0	0	18	14	7	404,05	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "УВКС"	106 2018-05-12	3.4.8.5	4.12	1
611	4	ВЛ	ТП-4024\Ш04-1\яч. 3	0.4	19,56 2018.05.12	22,25 2018.05.12	В1	2,48	ВЛ 0.4 кВ ТП-4024\Ш04-1\яч. 3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,14		27 2018-05-12	3.4.8.5	4.13	1
612	4	ТП	ТП-4024\Ш04-1\яч. 5	0.4	23,45 2018.05.12	00,05 2018.05.13	В	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-4024\Ш04-1\яч. 5			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,3		28 2018-05-12	3.4.9.3	4.13	0
613	4	ПС	РП-404\Ш04-2\яч. 20	10	10,00 2018.05.13	15,20 2018.05.13	В	5,33	ПС 10.00 кВ РП-404\Ш04-2\яч. 20			6	0	0	6	0	0	0	6	0	374,12		108 2018-05-13	3.4.9.1	4.13	0
614	4	ВЛ	ТП-4133	0.4	12,17 2018.05.13	13,12 2018.05.13	В	0,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-4133			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		99 2018-05-13	3.4.8	4.13	0
615	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 15	10	13,30 2018.05.13	13,50 2018.05.13	В1	0,33	РП 10 кВ РП-111Н, ТП 10 кВ ТП-1011, ТП 10 кВ ТП-1034, ТП 10 кВ ТП-1040, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1040 Яч.4 - ТП-1741 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ			40	0	0	39	0	0	7	32	1	74,82	ООО "Энергопром ГРУПП"	107 2018-05-13	3.4.8.5	4.12	1
616	3	ПС	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10	07,47 2018.05.14	08,20 2018.05.14	В1	0,55	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-102, РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-1018, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1093, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1307, ТП 10 кВ ТП-1727, ТП 10 кВ ТП-1755, ТП 10 кВ ТП-1879, ТП 10 кВ ТП-1907, КЛ 10кВ КЛ-РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч._О3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1137_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-1307 Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206		ООО "Технология"; ООО "СК Сателит" ; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	210	0	22	187	0	0	43	166	1	713,33	ООО "Энергопром ГРУПП"	109 2018-05-14	3.4.8.5	4.13	1
617	2	ТП	ТП-2276 РУ-0.4 СШ-1 (до обеда); РУ-0.4 СШ-2 (после обеда)	0.4	08,00 2018.05.14	17,00 2018.05.14	П	9	ТП 6 кВ ТП-2276		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35"	21	0	1	20	0	0	3	18	0	1797		1044 2018-05-07			1
618	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.14	16,20 2018.05.14	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	1,96		779 2018-04-02			1
619	3	ВЛ	ТП-3023	0.4	08,40 2018.05.14	10,54 2018.05.14	В	2,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		381 2018-05-14	3.4.8.4	4.13	0
620	2	РП	РП-213 РУ-6кВ ячейка №6	6	09,00 2018.05.14	12,00 2018.05.14	П	3	РП 6 кВ РП-213		ПАО "Т Плюс"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	14	0	2	12	0	0	6	8	0	610,68		915 2018-04-18			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
621	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№3	0.4	09,00 2018.05.14	16,00 2018.05.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			33	0	0	33	0	0	3	30	0	8,36		1020 2018-05-03			1
622	3	ТП	ТП-3618 руб.№1, №8 КЛ-0,4 кВ	0.4	14,00 2018.05.14	16,00 2018.05.14	П	2	ТП 10 кВ ТП-3618			9	0	0	9	0	0	0	9	0	15,96		1097 2018-05-14			1
623	3	ТП	ТП-3553 РУ-6 кВ	6	14,00 2018.05.14	16,00 2018.05.14	П	2	ТП 6 кВ ТП-3553			17	0	0	17	0	0	4	13	0	186,37		1102 2018-05-14			1
624	1	ВЛ	ТП-1820	0.4	14,06 2018.05.14	15,10 2018.05.14	В1	1,07	ВЛ 0.4 кВ ТП-1820			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		382 2018-05-14	3.4.8.5	4.13	1
625	3	КЛ	ТП-3618\Ш04-1\яч. 14	0.4	15,30 2018.05.14	19,10 2018.05.14	В	3,67	КЛ 0.4 кВ ТП-3618\Ш04-1\яч. 14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	94,82		384 2018-05-14	3.4.8.1	4.12	0
626	3	ВЛ	ТП-3438	0.4	17,47 2018.05.14	18,24 2018.05.14	В1	0,62	ВЛ 0.4 кВ ТП-3438			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		383 2018-05-14	3.4.8.5	4.13	1
627	2	ТП	ТП-2289 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	0.4	08,00 2018.05.15	13,00 2018.05.15	П	5	ТП 6 кВ ТП-2289			18	0	0	17	0	0	5	12	1	411,06	ООО "Энергопром групп"	1045 2018-05-07			1
628	2	ТП	ТП-2217 РУ-6/0,4 кВ, силовой трансформатор	6	08,30 2018.05.15	16,00 2018.05.15	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2217			31	0	0	31	0	0	2	29	0	547,4		1009 2018-05-03			1
629	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.15	16,20 2018.05.15	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	1,96		779 2018-04-02			1
630	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№3	0.4	09,00 2018.05.15	16,00 2018.05.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			33	0	0	33	0	0	3	30	0	8,36		1020 2018-05-03			1
631	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ по 2 пер.Инзен.	0.4	09,00 2018.05.15	13,00 2018.05.15	П	4	ТП 6 кВ ТП-3451			26	0	0	26	0	0	0	26	0	1,53		1098 2018-05-14			1
632	1	ТП	КТП ТП-1502	10	09,00 2018.05.15	16,00 2018.05.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-1502			58	0	0	58	0	0	3	55	0	53,23		1018 2018-05-03			1
633	1	ТП	ТП-1055 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.4	09,00 2018.05.15	17,00 2018.05.15	П	8	ТП 6 кВ ТП-1055		ООО "Развитие"	20	0	3	17	0	0	10	10	0	303,19		970 2018-04-27			1
634	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 458	6	11,12 2018.05.15	12,18 2018.05.15	В1	1,1	ПС 6 кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , РП 6 кВ РП-227, ТП 6 кВ ТП-2293, ТП 6 кВ ТП-2353, ТП 6 кВ ТП-2371, ТП 6 кВ ТП-2534, ТП 6 кВ ТП-2562, ТП 6 кВ ТП-2563, ТП 6 кВ ТП-2564, ТП 6 кВ ТП-2579, ТП 6 кВ ТП-2580, ТП 6 кВ ТП-2584, ТП 6 кВ ТП-2589, ТП 6 кВ ТП-2667, ТП 6 кВ ТП-2671, ТП 6 кВ ТП-2672, ТП 6 кВ ТП-2673, ТП 6 кВ ТП-2686, ТП 6 кВ ТП-2790, ТП 6 кВ ТП-2792, ТП 6 кВ ТП-2793, ТП 6 кВ ТП-2861, ТП 6 кВ ТП-2951, ТП 6 кВ ТП-2971, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2353 Яч.1 - РП-227 Яч.12, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2, КЛ 6кВ КЛ-РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2951 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ЗАО "Группа компаний "Аметист"; ИП Салихов Марат Хайдарович; Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска; ИП Котова Н.Н.; Миннибаев Назым Нурмехаметович; МАДО учреждение Центр развития ребенка - детский сад №45 "Добринка"; Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение г. Ульяновска "Средняя школа № 70"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Агроторг"; ООО "Альфаком-Засвияжье"; ООО "ДиПэкс"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Строительно-монтажное управление- 96"; ООО "Телеком. ру"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "УК КПД-1"; ООО "Альфаком-Засвияжье"(котельные); ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	380	4	48	322	0	0	122	252	6	1942,45	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "ССК"; ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть")	110 2018-05-15	3.4.8.5	4.12	1
635	2	ТП	ТП-2528 РУ-0.4кВ	0.4	13,00 2018.05.15	17,00 2018.05.15	П	4	ТП 6 кВ ТП-2528		МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Медицинский центр "Академия"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	12	0	2	10	0	0	5	7	0	845,7		1049 2018-05-07			1
636	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-2\яч. 20	10	19,13 2018.05.15	20,02 2018.05.15	В1	0,82	РП 10 кВ РП-111Н, ТП 10 кВ ТП-1761, ТП 10 кВ ТП-1771, ТП 10 кВ ТП-1777, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20		ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	44	2	5	37	0	0	14	30	0	264,8		111 2018-05-15	3.4.8.5	4.12	1
637	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10	19,16 2018.05.15	20,40 2018.05.15	В1	1,4	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-1001, ТП 10 кВ ТП-1063, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1084, ТП 10 кВ ТП-1120, ТП 10 кВ ТП-1122, ТП 10 кВ ТП-1156, ТП 10 кВ ТП-1280, ТП 10 кВ ТП-1281, ТП 10 кВ ТП 3098, ТП 10 кВ ТП-3176, ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3848, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1156 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1063 до ТП1281Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 Яч.3 - ТП-1280 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3644 на ВЛ-10, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А		АО АВТОВАЗБАНК; ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "Терра"; ООО "УК "Парк-Заволжье"; Ульяновский областной суд; УМУП "Городская теплосеть"	507	0	8	496	0	0	38	466	3	1082,46	ООО "ИРЭС"; ООО "Симбирскссеть сервис" (Ульяновская обл)	112 2018-05-15	3.4.8.5	4.12	1
638	1	КЛ	РП-106\с.ш.-2\яч. 10	10	23,41 2018.05.15	00,15 2018.05.16	В1	0,57	РП 10 кВ РП-106, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1884		АО "УКБП"; ООО " УК "Дом"(600032ЭО); ООО "Паритет"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"	80	0	9	70	0	0	29	50	1	91,87	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	113 2018-05-15	3.4.8.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
639	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 3	10	00,05 2018.05.16	01,00 2018.05.16	В1	0,92	РП 10 кВ РП-102, РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1018, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1093, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1307, ТП 10 кВ ТП-1727, ТП 10 кВ ТП-1755, ТП 10 кВ ТП-1879, ТП 10 кВ ТП-1907, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч._О3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1137_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.6 - РП-133 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-1307 Т1-0,4кВ		ООО "Технология"; ООО "СК Сателит" ; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	39	0	0	37	0	0	3	34	2	1280,33	ООО "ИРЭС"	115 2018-05-16	3.4.8.5	4.12	1
640	2	ТП	ТП-2662 СШ-1 (с 8:00 до 13:00); СШ-2 (с 13:00 до 17:00)	6	08,00 2018.05.16	17,00 2018.05.16	П	9	ТП 6 кВ ТП-2662			55	0	1	54	0	0	4	51	0	206,09		1064 2018-05-10			1
641	2	ТП	ТП-2261 РУ-6/0,4 кВ, тр	6	08,30 2018.05.16	16,00 2018.05.16	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2261		ООО "Симстрой"	24	0	4	20	0	0	1	23	0	592,21		1011 2018-05-03			1
642	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.16	16,20 2018.05.16	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	1,96		779 2018-04-02			1
643	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№3 по ул.Российская.	0.4	09,00 2018.05.16	16,00 2018.05.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			33	0	0	33	0	0	3	30	0	8,36		1020 2018-05-03			1
644	1	ТП	ТП-1055 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.4	09,00 2018.05.16	17,00 2018.05.16	П	8	ТП 6 кВ ТП-1055		ООО "Развитие"	18	0	2	15	0	0	9	8	1	315,4	ООО "ЭнергоХолдинг"	971 2018-04-27			1
645	1	ТП	ТП-1502\Ш04-1\яч. 4	0.4	09,30 2018.05.16	10,52 2018.05.16	В1	1,37	ТП 0.4 кВ ТП-1502\Ш04-1\яч. 4			11	0	0	11	0	0	0	11	0	2,96		389 2018-05-16	3.4.8.5	4.13	1
646	3	ВЛ	ТП-3187	0.4	13,46 2018.05.16	14,28 2018.05.16	В1	0,7	ВЛ 0.4 кВ ТП-3187			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,12		390 2018-05-16	3.4.8.5	4.13	1
647	3	ТП	ТП-3443 руб.6 ВЛИ-0,4 кВ	0.4	14,00 2018.05.16	15,00 2018.05.16	П	1	ТП 6 кВ ТП-3443			4	0	0	4	0	0	0	4	0	17,77		1114 2018-05-15			1
648	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-1\яч. 110	6	15,44 2018.05.16	16,54 2018.05.16	В	1,17	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 кВ РП-205, ТП 10 кВ ТП-2272, ТП 6 кВ ТП-2265, ТП 6 кВ ТП-2274, ТП 6 кВ ТП-2275, ТП 6 кВ ТП-2412, ТП 6 кВ ТП-2517, ТП 6 кВ ТП-2519, ТП 6 кВ ТП-2520, ТП 6 кВ ТП-2524, ТП 6 кВ ТП-2529, ТП 6 кВ ТП-2535, ТП 6 кВ ТП-2567, ТП 6 кВ ТП-2579, ТП 6 кВ ТП-2580, ТП 6 кВ ТП-2589, ТП 6 кВ ТП-2775, ТП 6 кВ ТП-2794, ТП 6 кВ ТП-2795, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2412_1 - ТП-2795 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2412_2 - ТП-2528 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.3 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2520 Яч.2 - ТП-2529 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.110 №1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-205 Яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.110, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-205 яч.13-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ- ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.1, КЛ 6кВ КЛ- ТП-2685 яч.7до РП 205 яч.17 каб.2		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Национальная Башенная компания"; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский многопрофильный техникум"; ООО "Альфаком-Засвияжье"; ООО "И-Пирамида"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Медицинский центр "Академия"; ООО "Телеком.ру"; ООО "Альфаком-Засвияжье"(котельные); ООО "Перспектива"; ООО "УК "Наш Город"; ООО "УК "Новая жизнь"; ООО "УК "Фортуна"; Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Ульяновское региональное отделение Международного общественного фонда единства православных народов	335	0	33	298	0	0	87	244	4	2016,91	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть")	116 2018-05-16	3.4.8.1	4.12	0
649	3	ТП	ТП-3758\Ш04-1\яч. 2	0.4	17,54 2018.05.16	18,10 2018.05.16	В	0,27	ТП 0.4 кВ ТП-3758\Ш04-1\яч. 2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,96		391 2018-05-16	3.4.9.3	4.13	0
650	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 10	10	18,45 2018.05.16	19,14 2018.05.16	В1	0,48	РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1090, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1884, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1125 - ТП 1884, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10		ООО "Паритет"; ООО "Ясный"; ТСЖ "Северное"	76	0	3	68	0	0	12	59	5	120,55	ООО "ИРЭС"	117 2018-05-16	3.4.8.5	4.11	1
651	2	ТП	ТП-2274 РУ-0.4 СШ-1, СШ-2 (пооч.)	0.4	08,00 2018.05.17	13,00 2018.05.17	П	5	ТП 6 кВ ТП-2274		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35"	46	0	3	43	0	0	6	40	0	270,52		1067 2018-05-10			1
652	2	ТП	ТП-2520 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	08,30 2018.05.17	16,00 2018.05.17	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2520			16	0	0	16	0	0	1	15	0	194,38		1062 2018-05-10			1
653	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.17	16,20 2018.05.17	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	1,96		779 2018-04-02			1
654	2	ТП	ТП-2563 РУ-0.4 СШ-1 (с 8 до 13); СШ-2 (с 13 до 17)	0.4	09,00 2018.05.17	16,00 2018.05.17	П	7	ТП 6 кВ ТП-2563			56	0	0	56	0	0	6	50	0	119,66		1066 2018-05-10			1
655	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№3	0.4	09,00 2018.05.17	16,00 2018.05.17	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			33	0	0	33	0	0	3	30	0	8,36		1020 2018-05-03			1
656	3	ТП	ТП-3029 РУ-0,4 кВ	0.4	09,00 2018.05.17	09,30 2018.05.17	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3029			15	0	0	15	0	0	0	15	0	0,2		1122 2018-05-16			1
657	1	ТП	ТП-1056 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.4	09,00 2018.05.17	16,00 2018.05.17	П	7	ТП 6 кВ ТП-1055а, ТП 6 кВ ТП-1056			59	0	0	59	0	0	1	58	0	910,84		974 2018-04-27			1
658	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от п/ст Тепличная, ф.7 до ТП-2П-1542	6	09,00 2018.05.17	13,00 2018.05.17	П	4	ТП 10 кВ ТП-2П-1542			13	0	0	13	0	0	1	12	0	512,33		937 2018-04-20			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
659	2	РП	РП-215 РУ-0.4 СШ-2	6	13,00 2018.05.17	17,00 2018.05.17	П	4	РП 6 кВ РП-215			14	0	0	14	0	0	3	11	0	401,95		1068 2018-05-10			1
660	2	ВЛ	ТП-2П-1106	0.4	18,00 2018.05.17	23,07 2018.05.17	В1	5,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1106			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		393 2018-05-17	3.4.8.5	4.13	1
661	1	ВЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 43	10	02,20 2018.05.18	03,26 2018.05.18	В1	1,1	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1036, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1142, ТП 10 кВ ТП-1143, ТП 10 кВ ТП-1143а, ТП 10 кВ ТП-1144, ТП 10 кВ ТП-1145, ТП 10 кВ ТП-1319, ТП 10 кВ ТП-1321, ТП 10 кВ ТП-1322, ТП 10 кВ ТП-1330, ТП 10 кВ ТП-1333, ТП 10 кВ ТП-1337, ТП 10 кВ ТП-1401, ТП 10 кВ ТП-1419, ТП 10 кВ ТП-1420, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1820, ТП 10 кВ ТП-1890, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч.43 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.58 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 Яч.3 - ТП-1820 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.58 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1142 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1322 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	991	0	1	989	0	0	28	962	1	756,56	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	118 2018-05-18	3.4.8.5	4.13	1
662	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 67	10	02,35 2018.05.18	03,25 2018.05.18	В1	0,83	ПС 10 кВ ПП-1006, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-137, ТП 10 кВ ТП-1001, ТП 10 кВ ТП-1086Н, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1114, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1205, ТП 10 кВ ТП-1206, ТП 10 кВ ТП-1280, ТП 10 кВ ТП-1280А, ТП 10 кВ ТП-1281, ТП 10 кВ ТП-1312, ТП 10 кВ ТП-1731, ТП 10 кВ ТП-1803, ТП 10 кВ ТП-1900, ТП 10 кВ ТП-1913, ТП 10 кВ ТП-1923, ТП 10 кВ ТП-3002, ТП 10 кВ ТП-3027, ТП 10 кВ ТП-3053, ТП 10 кВ ТП-3074, ТП 10 кВ ТП-3116, ТП 10 кВ ТП-3301, ТП 10 кВ ТП-3305, ТП 10 кВ ТП-3335, ТП 10 кВ ТП-3752, ТП 10 кВ ТП-3925, ТП 10 кВ ТП-3944, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1280 яч.4 - ТП-1312 яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1006 Яч.2 - ТП-3027 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3027 Яч.2 - ТП-3305 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1731 Яч.1 - РП-137 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1205 Яч.1 - ТП-3925_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-пепеп, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1312 яч.4-Т2-10кв, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3027 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001яч.3 доТП-1280 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ШМ ТП-1001 яч.2-яч.7-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1280 яч.4 - ТП-1280А яч.1, КЛ 10кВ КЛ-тр-р		АО АВТОВАЗБАНК; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; ЗАО "Ультрамарин"; ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; МалкинаЕлена Юрьевна; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; ООО "АйПиТелеком"; ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС"; ООО "Викинг"; ООО "Надежда" ; ООО "Отель "Барселона""; ООО "Терра"; ООО "УльяновскэнергосбыТ"; Оганисян Гарик Славович; ООО "ПрофСервисТрейд"; ПАО "БИНБАНК"; Предприниматель Габунов Наиль Раисович; Религиозная организация "Спасское Архиерейское Подворье г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); Ульяновский областной суд; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; ФГБО учреждение высшего образования "УлГУ"; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И.Ленина"	467	1	34	429	0	0	158	306	3	923	ООО "Энергосеть"; ООО "СПСК"; ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть")	119 2018-05-18	3.4.8.5	4.12	1
663	2	ТП	ТП-2694 РУ-0.4кВ СШ-1, СШ-2 поочередно	0.4	08,00 2018.05.18	14,00 2018.05.18	П	6	ТП 6 кВ ТП-2694			61	0	0	61	0	0	4	57	0	214,32		1069 2018-05-10			1
664	4	ПС	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4	10	08,28 2018.05.18	08,52 2018.05.18	В	0,4	ПС 10 кВ ПП-4084, ПС 10 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, РП 10 кВ РП-401, РП 10 кВ РП-ВСО, ТП 10 кВ ТП-4001, ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4003, ТП 10 кВ ТП-4007, ТП 10 кВ ТП-4008, ТП 10 кВ ТП-4009, ТП 10 кВ ТП-4010, ТП 10 кВ ТП-4011, ТП 10 кВ ТП-4015, ТП 10 кВ ТП-4020, ТП 10 кВ ТП-4034, ТП 10 кВ ТП-4038, ТП 10 кВ ТП-4038А, ТП 10 кВ ТП-4041, ТП 10 кВ ТП-4044, ТП 10 кВ ТП-4046, ТП 10 кВ ТП-4048, ТП 10 кВ ТП-4053, ТП 10 кВ ТП-4057, ТП 10 кВ ТП-4058, ТП 10 кВ ТП-4060, ТП 10 кВ ТП-4061, ТП 10 кВ ТП-4067, ТП 10 кВ ТП-4069, ТП 10 кВ ТП-4071, ТП 10 кВ ТП-4076, ТП 10 кВ ТП-4078, ТП 10 кВ ТП-4080, ТП 10 кВ ТП-4092, ТП 10 кВ ТП-4098, ТП 10 кВ ТП-4167, ТП 10 кВ ТП-4168, ТП 10 кВ ТП-4181, ТП 10 кВ ТП-КНС-4-11, КЛ 10кВ КЛ-РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.4 - ТП-4037 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4057 - ТП-4067 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4057_1 - ТП-4067 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4061 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.417 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4039_2 - ТП-4059, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4053 Яч.3 - РП-401 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060_2, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, ВЛ 10кВ ВЛ-РП ВСО яч.12 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "БПК ГАЗ"; ООО "Ланцет"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; ООО "ПрофСервисТрейд"; Предпринимательь Никифоров Владимир Иванович; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	1940	0	24	1911	0	0	107	1828	5	937,8	ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	120 2018-05-18	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
665	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.18	16,20 2018.05.18	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	1,96		779 2018-04-02			1
666	2	ТП	ТП-2517 РУ-0,4 кВ II СШ	0.4	09,00 2018.05.18	11,30 2018.05.18	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-2517			25	0	0	25	0	0	5	20	0	66,03		1072 2018-05-10			1
667	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1503 руб.№3 по ул.Российская.	0.4	09,00 2018.05.18	16,00 2018.05.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1503			33	0	0	33	0	0	3	30	0	8,36		1020 2018-05-03			1
668	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от п/ст Отрада, ф.6 до ТП-2П-1530 РУ-10кВ яч.3	10	09,00 2018.05.18	15,00 2018.05.18	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1176, ТП 10 кВ ТП-2П-1308			3	0	0	3	0	0	1	2	0	14,4		938 2018-04-20			1
669	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2	10	09,00 2018.05.18	10,00 2018.05.18	П	1	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,19		1121 2018-05-16			1
670	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2	10	12,30 2018.05.18	13,00 2018.05.18	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	0,1		1121 2018-05-16			1
671	2	РП	РП-214\с.ш.-1\яч. 13	6	17,08 2018.05.18	17,54 2018.05.18	В1	0,77	РП 6 кВ РП-214, ТП 6 кВ ТП-2204, ТП 6 кВ ТП-2231, ТП 6 кВ ТП-2231а, ТП 6 кВ ТП-2231б, ТП 6 кВ ТП-2286, ТП 6 кВ ТП-2350, ТП 6 кВ ТП-2678, ТП 6 кВ ТП-2862, ТП 6 кВ ТП-2925, ТП 6 кВ ТП-2936, ТП 6 кВ ТП-2938, ТП 6 кВ ТП-2939, ТП 6 кВ ТП-2990, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13, КЛ 6кВ КЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2), КЛ 6кВ КЛ-ТП 2862 - ВЛ, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4), КЛ 6кВ КЛ-ТП 2231 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2350 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2938 на ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2939-ВЛ -6кВ		УМУП "Городская теплосеть"	156	0	1	139	0	0	11	129	16	516,29	АО "УКБП"; ООО "ИНЭА СЕРВИС"; ООО "СПСК"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	121 2018-05-18	3.4.12.2	4.13	1
672	3	ВЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 14	10	17,17 2018.05.18	19,40 2018.05.18	В1	2,38	ПС 10 кВ ПП-3932Н, РП 10 кВ РП-330, ТП 10 кВ ТП-3023, ТП 10 кВ ТП-3028, ТП 10 кВ ТП-3066, ТП 10 кВ ТП-3068, ТП 10 кВ ТП-3105, ТП 10 кВ ТП-3108, ТП 10 кВ ТП-3108а, ТП 10 кВ ТП-3797, ТП 10 кВ ТП-3798, ТП 10 кВ ТП-3830, ТП 10 кВ ТП-3841, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3023 - ВЛ № 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3798 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3798 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП-3023 яч.-Т1--10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 яч.9-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3830 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10кВ КЛ-РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6, КЛ		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Смарт-Инвест"; Строительно-монтажный трест №9 - филиал ОАО "РЖДстрой"	518	0	3	511	0	0	13	501	4	802,49	ООО "ИРЭС"	122 2018-05-18	3.4.12.2	4.13	1
673	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10	05,25 2018.05.19	06,10 2018.05.19	В1	0,75	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-145, ТП 10 кВ ТП-1031, ТП 10 кВ ТП-1058, ТП 10 кВ ТП-1091, ТП 10 кВ ТП-1132, ТП 10 кВ ТП-1135, ТП 10 кВ ТП-1168, ТП 10 кВ ТП-1169, ТП 10 кВ ТП-1508, ТП 10 кВ ТП-1748, ТП 10 кВ ТП-1883, ТП 10 кВ ТП-1883а, ТП 10 кВ ТП-1905, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ТП-1748_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1883а - РП-145 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 до ВЛ,, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ		АНО "Центр ТСЖ"; Глухова Тамара Николаевна; ИПТерехин Станислав Александрович; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "Истоки +"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "УК УЮТ"; УМУП "Городская теплосеть"	529	3	38	478	0	0	38	481	10	925,95	ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	124 2018-05-19	3.4.14	4.12	1
674	1	РП	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 58	10	05,25 2018.05.19	06,30 2018.05.19	В1	1,08	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-106, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1058, ТП 10 кВ ТП-1128, ТП 10 кВ ТП-1129, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1140, ТП 10 кВ ТП-1140а, ТП 10 кВ ТП-1140в, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1172, ТП 10 кВ ТП-1210, ТП 10 кВ ТП-1220, ТП 10 кВ ТП-1322, ТП 10 кВ ТП-1402, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1645, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1820, ТП 10 кВ ТП-1882, ТП 10 кВ ТП-1886, ТП 10 кВ ТП-1905, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.4 - РП-106 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 Яч.3 - ТП-1820 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1322 Яч.1 - РП-106 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.2 - РП-106 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058_1 - ТП-1402_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 Яч.1 - РП-106 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-106 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140 Яч.1 - ТП-1140б Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058 - ТП-1172, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1128 Яч.1, КЛ-КВЛ 10кВ СЛ-РП-106 яч.3, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; Хабалаев С.З.	424	3	11	410	0	0	56	368	0	2148,09		123 2018-05-19	3.4.14	4.13	1
675	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 117	6	06,00 2018.05.19	06,35 2018.05.19	В1	0,58	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-335, ТП 6 кВ ТП-3175, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3443, ТП 6 кВ ТП-3448а, ТП 6 кВ ТП-3449, ТП 6 кВ ТП-3464, ТП 6 кВ ТП-3467, ТП 6 кВ ТП-3477, ТП 6 кВ ТП-3478, ТП 6 кВ ТП-3496, ТП 6 кВ ТП-3550, ТП 6 кВ ТП-3551, ТП 6 кВ ТП-3825, ТП 6 кВ ТП-3843, ТП 6 кВ ТП-3847, ТП 6 кВ ТП-3937, ТП 6 кВ ТП-3937А, ТП 6 кВ ТП-3937Б (3002А), ТП 6 кВ ТП-3946, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3449 Яч.3 - ТП-3467 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 Яч.5 - ТП-3464 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 Яч.1 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 Яч.2 - ТП-3553 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Южная яч.117 (1), КЛ 6кВ КЛ-РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5, КЛ 6кВ КЛ-РП-335 Яч.12 - РП-335 Яч.10 секц. перемычка, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3477 Яч.1 - ВЛ (в сторону Тп-3496), КЛ 6кВ КЛ-ТП 3843 - ВЛ № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3946 - вл, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3937 яч.5 - ТП-3937А, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-335 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3937Б - ТП-3937А, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Местная религиозная организация православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); Мустаев Андрей Алексеевич; Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №39"; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Симбирск-Петролиум-Плюс"; ООО УК "Авион"; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; ООО "ЖК "Навигатор"; ООО "Прометей-теплолайн"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Частное учреждение - общеобразовательная организация "Симбирская гимназия "ДАР"	446	0	72	366	0	0	89	349	8	611,07	ООО "ИНЭА СЕРВИС"; ООО "ИРЭС"; ООО "РегионПромСтрой"	125 2018-05-19	3.4.14	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
676	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6	06,10 2018.05.19	07,30 2018.05.19	В1	1,33	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3423, ТП 6 кВ ТП-3426, ТП 6 кВ ТП-3601, ТП 6 кВ ТП-3602, ТП 6 кВ ТП-3603, ТП 6 кВ ТП-3604, ТП 6 кВ ТП-3610, ТП 6 кВ ТП-3647, ТП 6 кВ ТП-3756, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3423 - ТП-3602, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3602_2 - ТП-3610_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5		МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "РН-Энерго"	35	2	2	28	0	0	22	10	3	0	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "УВКС"	126 2018-05-19	3.4.9.3	4.12	1
677	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.19	16,20 2018.05.19	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	1,96		779 2018-04-02			1
678	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч. 373	6	20,15 2018.05.19	01,00 2018.05.20	В1	4,75	ПС 6 кВ ПП-3762, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3435, ТП 6 кВ ТП-3487, ТП 6 кВ ТП-3489, ТП 6 кВ ТП-3594, ТП 6 кВ ТП-3597, ТП 6 кВ ТП-3598, ТП 6 кВ ТП-3599, ТП 6 кВ ТП-3600, ТП 6 кВ ТП-3665, ТП 6 кВ ТП-3709, ТП 6 кВ ТП-3763, ТП 6 кВ ТП-3764, ТП 6 кВ ТП-3806, ТП 6 кВ ТП-3832, ТП 6 кВ ТП-3833, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3594 - ТП 3764, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3764 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3763		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"; ООО "Пальмира"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	507	0	5	502	0	0	53	454	0	2807,79		127 2018-05-19	3.4.14	4.12	1
679	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.20	16,20 2018.05.20	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	1,96		779 2018-04-02			1
680	2	ТП	ТП-2519 яч.1	0.4	06,42 2018.05.21	07,12 2018.05.21	В	0,5	ТП-2519 яч.1			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,2		412 2018-05-22	3.4.9.3	4.13	0
681	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2276 руб.11	0.4	08,30 2018.05.21	16,00 2018.05.21	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2276			9	0	0	9	0	0	0	9	0	89		1108 2018-05-14			1
682	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2	0.4	08,35 2018.05.21	16,20 2018.05.21	П	7,75	ВЛ-0,4кВ от ТП-4008 РУ-0,4кВ руб. №2			42	0	0	42	0	0	0	42	0	1,96		779 2018-04-02			1
683	4	ТП	ТП-4114	6	08,40 2018.05.21	16,30 2018.05.21	П	7,83	ТП-4114			9	0	0	9	0	0	4	5	0	485,32		1031 2018-05-04			1
684	3	ТП	ТП-3443 руб.6 ВЛИ-0,4 кВ	0.4	09,00 2018.05.21	10,00 2018.05.21	П	1	ТП 6 кВ ТП-3443			11	0	0	11	0	0	0	11	0	17,77		1130 2018-05-17			1
685	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1500 руб.№3	0.4	09,00 2018.05.21	16,00 2018.05.21	П	7	ТП 10 кВ ТП-1500			67	0	0	67	0	0	0	67	0	110,01		1109 2018-05-14			1
686	3	ТП	ТП-3555 РУ-0,4 кВ руб.9	0.4	10,00 2018.05.21	11,00 2018.05.21	П	1	ТП 6 кВ ТП-3555			2	0	0	2	0	0	2	0	0	55,77		1141 2018-05-18			1
687	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 руб. 12	0.4	08,30 2018.05.22	16,00 2018.05.22	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2257			15	0	0	15	0	0	0	15	0	113,18		1107 2018-05-14			1
688	2	ТП	ТП-2697 РУ-0,4 кВ I СШ	0.4	09,00 2018.05.22	12,00 2018.05.22	П	3	ТП 6 кВ ТП-2697			27	0	0	27	0	0	0	27	0	314,29		1095 2018-05-14			1
689	1	ТП	ТП-1144 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.4	09,00 2018.05.22	16,00 2018.05.22	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			30	0	0	30	0	0	6	24	0	120,4		976 2018-04-27			1
690	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1500 руб.№3	0.4	09,00 2018.05.22	16,00 2018.05.22	П	7	ТП 10 кВ ТП-1500			67	0	0	67	0	0	0	67	0	110,01		1109 2018-05-14			1
691	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10	14,44 2018.05.22	16,09 2018.05.22	В1	1,42	ПС 10 кВ ПП-1705, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1013, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1092, ТП 10 кВ ТП-1099, ТП 10 кВ ТП-1100, ТП 10 кВ ТП-1136, ТП 10 кВ ТП-1167, ТП 10 кВ ТП-1210, ТП 10 кВ ТП-1212, ТП 10 кВ ТП-1220, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1323, ТП 10 кВ ТП-1327, ТП 10 кВ ТП-1328, ТП 10 кВ ТП-1329, ТП 10 кВ ТП-1329а, ТП 10 кВ ТП-1508, ТП 10 кВ ТП-1509, ТП 10 кВ ТП-1819, ТП 10 кВ ТП-1916, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.6 - ТП-1318 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч. 51 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1329 а - ТП 1819, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛ-ТП-1323 Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10кВ КЛ- ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4		ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Технологии гостеприимства"; УМУП "Городская теплосеть"	872	0	12	848	0	0	33	827	12	1738,51	ООО "ИРЭС"	129 2018-05-22	3.4.8.5	4.12	1
692	2	ТП	ТП-2274 РУ-0,4 кВ II СШ	0.4	08,30 2018.05.23	12,00 2018.05.23	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2274			55	0	0	55	0	0	6	49	0	112,45		1132 2018-05-17			1
693	4	ТП	ТП-4176	10	08,30 2018.05.23	16,00 2018.05.23	П	7,5	ТП-4176			104	0	0	103	0	0	0	103	1	48,04	ООО "Энергопром ГРУПП"	1033 2018-05-04			1
694	2	ТП	ТП-2П-13 РУ-10/0,4 кВ, тр	10	08,30 2018.05.23	16,00 2018.05.23	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-13			34	0	0	34	0	0	0	34	0	1,83		1074 2018-05-10			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
695	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4048 яч-4, ТП-4001 яч-1,, ТП-4092.	10	09,00 2018.05.23	16,00 2018.05.23	П	7	ВЛ-10кВ от ТП-4048 яч-4, ТП-4001 яч-1,, ТП-4092			5	0	0	5	0	0	2	3	0	188,39		1133 2018-05-17			1
696	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1500 руб.№3 по 3 пер. Баумана	0.4	09,00 2018.05.23	16,00 2018.05.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1500			67	0	0	67	0	0	0	67	0	110,01		1109 2018-05-14			1
697	4	ТП	ТП-5159 РУ-10 кВ Тр-р	10	09,00 2018.05.23	16,00 2018.05.23	П	7	ТП-5159 РУ-10 кВ Тр-р			16	0	0	13	0	0	8	5	3	328,27	ООО "Энергопром ГРУПП"	1144 2018-05-18			1
698	3	ТП	ТП-3623 руб.6, руб. 17	0.4	14,00 2018.05.23	16,30 2018.05.23	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-3623			2	0	0	2	0	0	0	2	0	51,12		1168 2018-05-22			1
699	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.24	16,00 2018.05.24	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
700	4	ТП	ТП-5160 РУ-10 кВ Тр-р	10	09,00 2018.05.24	16,00 2018.05.24	П	7	ТП-5160 РУ-10 кВ Тр-р			2	0	0	2	0	0	2	0	0	15,97		1145 2018-05-18			1
701	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.25	16,00 2018.05.25	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
702	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 205	6	23,19 2018.05.27	00,10 2018.05.28	В1	0,85	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 кВ РП-219, КЛ 6кВ КЛ-РП-219 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.205			44	0	0	31	0	0	10	21	13	0	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	133 2018-05-27	3.4.14	4.12	1
703	2	КЛ	РП-205\с.ш.-2\яч. 10	6	23,19 2018.05.27	00,10 2018.05.28	В1	0,85	РП 6 кВ РП-205, ТП 6 кВ ТП-2536, ТП 6 кВ ТП-2537, ТП 6 кВ ТП-2538, ТП 6 кВ ТП-2667, ТП 6 кВ ТП-2996, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5		Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	122	0	10	112	0	0	30	92	0	356,17		134 2018-05-27	3.4.14	4.12	1
704	3	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-3001 руб.4	0.4	08,00 2018.05.28	13,00 2018.05.28	П	5	ТП 10 кВ ТП-3001			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,88		1202 2018-05-25			1
705	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.28	16,00 2018.05.28	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
706	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2380 руб.№1	0.4	09,00 2018.05.28	16,00 2018.05.28	П	7	ТП 6 кВ ТП-2380			36	0	0	36	0	0	3	33	0	8,05		1157 2018-05-21			1
707	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.15 (ТП-1249, 1336)	10	09,00 2018.05.28	12,00 2018.05.28	П	3	ТП 10 кВ ТП-2П-1336		МБОУ "Отрадненская средняя школа" ; МБУ "Стройзаказчик"	12	0	10	2	0	0	0	12	0	127,53		1176 2018-05-24			1
708	4	РП	РП-501 РУ-10 кВ яч №15	10	08,00 2018.05.29	15,00 2018.05.29	П	7	ТП 10 кВ ТП-5020			5	0	0	5	0	0	3	2	0	139,85		1232 2018-05-25			1
709	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.29	16,00 2018.05.29	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
710	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2380 руб.№1	0.4	09,00 2018.05.29	16,00 2018.05.29	П	7	ТП 6 кВ ТП-2380			36	0	0	36	0	0	3	33	0	8,05		1157 2018-05-21			1
711	3	ПС	ПП-3762 РУ-6кВ	6	09,00 2018.05.29	16,00 2018.05.29	П	7	ТП 6 кВ ТП-3832			3	0	0	3	0	0	2	1	0	8,92		1167 2018-05-22			1
712	4	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2.	0.4	09,00 2018.05.29	16,00 2018.05.29	П	7	ТП 10 кВ ТП-4001		ООО "БПК ГАЗ"	27	0	3	24	0	0	1	26	0	562,63		1253 2018-05-28			1
713	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Б.Ключ" яч.3	10	11,00 2018.05.29	15,00 2018.05.29	П	4	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			8	0	0	8	0	0	3	5	0	20,04		1156 2018-05-21			1
714	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.30	16,00 2018.05.30	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
715	4	РП	РП-404	10	08,40 2018.05.30	09,43 2018.05.30	В1	1,05	ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4099, ПС 10 кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 кВ РП-401, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4033, ТП 10 кВ ТП-4035, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4038, ТП 10 кВ ТП-4047, ТП 10 кВ ТП-4054, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4077, ТП 10 кВ ТП-4090, ТП 10 кВ ТП-4091, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4147, ТП 10 кВ ТП-4164, ТП 10 кВ ТП-4166, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4191, ТП 10 кВ ТП-4196, ТП 10 кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 кВ ТП-Спортк. Динамо, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207, КЛ 10кВ КЛ-РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4063 - ПП-4186 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4039_1 - ТП-4059_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.8 - ТП-4081 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10кВ КЛ-РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4059_2 - РП-402 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.5 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.310 (6), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4164 Яч.4 - РП-404 Яч.22, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4040 - ТП-4168 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-РП-4041 - РП-404 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №54; МБОУ Средняя общеобразовательная школа №74; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области	130	0	0	112	0	0	25	87	18	210,18	АО "Оборонэнерго " - филиал "Приволжский" (Ульяновская обл)	136 2018-05-30	3.4.14	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
716	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб. №3	0.4	09,00 2018.05.30	16,00 2018.05.30	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			14	0	0	14	0	0	0	14	0	19,33		1198 2018-05-24			1
717	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2380 руб.№1	0.4	09,00 2018.05.30	16,00 2018.05.30	П	7	ТП 6 кВ ТП-2380			36	0	0	36	0	0	3	33	0	8,05		1157 2018-05-21			1
718	1	ПС	ПП-1808\с.ш.-2\яч. 8	6	13,27 2018.05.30	15,32 2018.05.30	В1	2,08	ПС 6 кВ ПП-1808, ПС 6 кВ ПП-1810н, РП 10 кВ РП-128, РП 6 кВ РП-1-МО-51, ТП 10 кВ ТП-1649, ТП 6 кВ ТП-1055, ТП 6 кВ ТП-1071, ТП 6 кВ ТП-1679, ТП 6 кВ ТП-1778, ТП 6 кВ ТП-1781, ТП 6 кВ ТП-1801, ТП 6 кВ ТП-1816, ТП 6 кВ ТП-1908, ТП 6 кВ ТП-1918, ТП 6 кВ ТП-1975, КЛ 6кВ КЛ-ПС Лесная яч.209, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1055 яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1071-ВЛ., КЛ 6кВ КЛ-ПП-1808 Яч.8_до ВЛ., ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Лесная яч.209 (1), КВЛ 6кВ СЛ-СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1781 Яч.2 - ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808)		АНО "Центр ТСЖ"; Бурмистров Сергей Николаевич; ООО "Домовой"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Развитие"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	184	0	19	147	0	0	43	123	18	864,22	ООО "Энергопром ГРУПП"	135 2018-05-30	3.4.14	4.21	1
719	2	РП	РП-214\с.ш.-2\яч. 6	6	17,14 2018.05.30	17,45 2018.05.30	В1	0,52	ПС 6 кВ ПП-2192, ПС 6 кВ ПП-2230, РП 6 кВ РП-214, ТП 10 кВ ТП-2229, ТП 6 кВ ТП-2199, ТП 6 кВ ТП-2219, ТП 6 кВ ТП-2222, ТП 6 кВ ТП-2227, ТП 6 кВ ТП-2559, ТП 6 кВ ТП-2560, ТП 6 кВ ТП-2857, ТП 6 кВ ТП-2985, ТП 6 кВ ТП-Арм.цех ЖБИ-1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2230 Яч.4 - ТП-2222 Яч.1, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2219 Яч._3 - ПП-2230 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2229 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2230 Яч.1-ВЛ 10кВ., КЛ 6кВ КЛ-ТП 2227 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2559 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2560 яч 3 до ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2199-Т1--6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2985 на ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2222 яч.1 - ПП-2230 яч.4			25	0	0	21	0	0	16	5	4	131,44	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "СК ЭнергоРесурс"	137 2018-05-30	3.4.14	4.21	1
720	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508 по ул. Новая, 1-21, 2-20 (от СР на оп. № 13)	0.4	08,30 2018.05.31	16,00 2018.05.31	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
721	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.05.31	16,00 2018.05.31	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			37	0	0	37	0	0	0	37	0	1,21		1078 2018-05-11			1
722	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3752 руб.13 и руб.14	0.4	09,00 2018.05.31	12,00 2018.05.31	П	3	ТП 10 кВ ТП-3752		ФГБО учреждение высшего образования "УлГУ"	19	0	5	14	0	0	6	13	0	182,37		1274 2018-05-30			1
723	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.06.01	16,30 2018.06.01	П	8	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			37	0	0	37	0	0	0	37	0	1,21		1078 2018-05-11			1
724	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	08,30 2018.06.01	16,30 2018.06.01	П	8	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,54		1077 2018-05-11			1
725	4	ВЛ	ВЛ-10 кВ от п.с. Восточная яч-410 до ТП-4046 яч-1	10	08,30 2018.06.01	16,30 2018.06.01	П	8	ВЛ-10 кВ от п.с. Восточная яч-410 до ТП-4046 яч-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,38		1154 2018-05-21			1
726	4	ТП	ТП-5002 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.4	09,00 2018.06.01	16,00 2018.06.01	П	7	ТП-5002 РУ-10/0.4 кВ Тр-р		Абдульманова Эльвира Наилевна; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; ООО " СК-групп"	50	0	7	43	0	0	19	31	0	531,25		1216 2018-05-25			1
727	2	ТП	ТП-2999 и ВЛ-6кВ от ТП-2271 на ТП-2999.	6	09,00 2018.06.01	16,00 2018.06.01	П	7	ТП 6 кВ ТП-2999Н			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,48		1258 2018-05-28			1
728	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3549а руб.4	0.4	09,00 2018.06.01	12,00 2018.06.01	П	3	ТП 6 кВ ТП-3549а			5	0	0	5	0	0	0	5	0	645,49		1304 2018-05-31			1
729	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3758 руб.1	0.4	09,00 2018.06.01	12,00 2018.06.01	П	3	ТП 10 кВ ТП-3758			26	0	0	26	0	0	3	23	0	158,42		1308 2018-05-31			1
730	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2	10	10,00 2018.06.01	11,00 2018.06.01	П	1	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,19		1195 2018-05-24			1
731	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2	10	13,00 2018.06.01	14,00 2018.06.01	П	1	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,19		1195 2018-05-24			1
732	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 22	10	09,43 2018.06.02	10,28 2018.06.02	В1	0,75	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-3038, ТП 10 кВ ТП-3208, ТП 10 кВ ТП-3620, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22, КЛ 10кВ КЛ-, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ			74	0	0	74	0	0	22	52	0	174,5867		138 2018-06-02	3.4.14	4.12	1
733	1	ТП	ТП-1401 РУ-10кВ и силовой тр-р	10	08,30 2018.06.04	16,00 2018.06.04	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1401, ТП 10 кВ ТП-1420			24	0	0	24	0	0	22	2	0	205,81		1219 2018-05-25			1
734	3	ТП	ТП-3001 РУ-10/0,4 кВ и тр-р.	10	08,40 2018.06.04	16,00 2018.06.04	П	7,33	ТП 10 кВ ТП-3001			59	0	0	59	0	0	2	57	0	440,28		989 2018-04-28			1
735	4	ТП	ТП-4136 РУ-10/0,4кВ	10	09,00 2018.06.04	12,00 2018.06.04	П	3	ТП-4136 РУ-10/0,4кВ			48	0	0	48	0	0	11	37	0	56,1		1313 2018-06-01			1
736	4	ТП	ТП-5013 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.4	09,00 2018.06.04	16,00 2018.06.04	П	7	ТП-5013 РУ-10/0.4 кВ Тр-р		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	37	0	24	13	0	0	0	37	0	408,04		1218 2018-05-25			1
737	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.04	16,00 2018.06.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
738	3	КЛ	КЛ-0,4 кв от ТП-3438 руб.5, руб.14	0.4	09,00 2018.06.04	12,00 2018.06.04	П	3	ТП 6 кВ ТП-3438			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,03		1303 2018-05-31			1
739	1	ТП	ТП-1036 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.4	08,30 2018.06.05	16,00 2018.06.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1036			23	0	0	23	0	0	0	23	0	38,84		1206 2018-05-25			1
740	4	ТП	ТП-5011 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.06.05	13,00 2018.06.05	П	4	ТП 10 кВ ТП-5011		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МЖК"; ООО "Центр Трейд"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	95	0	44	51	0	0	20	75	0	1002,78		1221 2018-05-25			1
741	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.05	16,00 2018.06.05	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
742	3	РП	РП-318 1 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №1.	10	09,00 2018.06.05	16,00 2018.06.05	П	7	РП 10 кВ РП-318		ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "Кварта"	30	0	4	26	0	0	8	22	0	193,49		991 2018-04-28			1
743	4	ТП	ТП-5014 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	13,00 2018.06.05	17,00 2018.06.05	П	4	ТП 10 кВ ТП-5014		ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Универсам-30"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ	50	0	17	30	0	0	21	26	3	246,46	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	1222 2018-05-25			1
744	1	ТП	ТП-1313 РУ-0.4кВ руб.2	0.4	13,30 2018.06.05	14,00 2018.06.05	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-1313			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,1		1328 2018-06-04			1
745	3	РП	РП-318 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2.	10	08,40 2018.06.06	16,00 2018.06.06	П	7,33	РП 10 кВ РП-318		ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "Кварта"	59	0	4	55	0	0	14	45	0	1932,11		993 2018-04-28			1
746	1	ТП	ТП-1330 РУ-10кВ и силовой тр-р	10	09,00 2018.06.06	16,00 2018.06.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-1330			1	0	0	1	0	0	1	0	0	31,19		1204 2018-05-25			1
747	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.06	16,00 2018.06.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
748	4	ТП	ТП-5011 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	09,00 2018.06.06	13,00 2018.06.06	П	4	ТП 10 кВ ТП-5011		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МЖК"; ООО "Центр Трейд"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	65	0	13	52	0	0	27	38	0	155,32		1223 2018-05-25			1
749	4	ТП	ТП-5014 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.4	13,00 2018.06.06	17,00 2018.06.06	П	4	ТП 10 кВ ТП-5014		ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Универсам-30"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	52	0	17	32	0	0	20	29	3	246,4	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	1224 2018-05-25			1
750	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч. 12	10	05,33 2018.06.07	06,11 2018.06.07	В1	0,63	РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5011, ТП 10 кВ ТП-5014, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5014 Яч.6 - ТП-5073 Яч.6		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МЖК"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	144	0	48	94	0	0	31	111	2	473,8897	ООО "РегионПромСтрой"	141 2018-06-07	3.4.14	4.12	1
751	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.07	16,00 2018.06.07	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
752	4	ТП	ТП-5015 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.4	09,00 2018.06.07	17,00 2018.06.07	П	8	ТП 10 кВ ТП-5015		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	29	0	5	24	0	0	11	18	0	539,52		1302 2018-05-31			1
753	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 224	6	11,43 2018.06.07	12,35 2018.06.07	В1	0,87	ПС 6 кВ ПП-3653, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3434, ТП 6 кВ ТП-3436, ТП 6 кВ ТП-3439, ТП 6 кВ ТП-3450, ТП 6 кВ ТП-3453, ТП 6 кВ ТП-3475, ТП 6 кВ ТП-3476, ТП 6 кВ ТП-3636, ТП 6 кВ ТП-3660, ТП 6 кВ ТП-3710, ТП 6 кВ ТП-3713, ТП 6 кВ ТП-3756, ТП 6 кВ ТП-3947, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-0, КЛ 6кВ КЛ-пролдд, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10, КЛ 6кВ КЛ- - ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3653 яч.3-до ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ3-ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3660 - ВЛ-6кВ		МУП "Ульяновскэлектротранс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России; ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области"	112	3	3	93	0	0	57	42	13	1139,655	ООО "ИНЭА СЕРВИС"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	143 2018-06-07	3.4.8	4.14	1
754	1	ТП	ТП-1083 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.4	08,30 2018.06.08	16,00 2018.06.08	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1083			20	0	0	20	0	0	5	15	0	521,37		1212 2018-05-25			1
755	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.08	16,00 2018.06.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
756	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.4	09,00 2018.06.08	16,00 2018.06.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			27	0	0	27	0	0	0	27	0	32,46		1310 2018-05-31			1
757	3	ТП	ТП-3237 РУ-6 кВ	6	09,00 2018.06.08	12,00 2018.06.08	П	3	ТП 6 кВ ТП-3237			21	0	0	21	0	0	3	18	0	48,33		1321 2018-06-04			1
758	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2537 РУ-0,4кВ р.1	0.4	09,00 2018.06.08	16,00 2018.06.08	П	7	ТП 6 кВ ТП-2537			6	0	0	6	0	0	0	6	0	936,1		1364 2018-06-07			1
759	3	ТП	ТП-3462 2 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №2.	6	09,00 2018.06.08	17,00 2018.06.08	П	8	ТП 6 кВ ТП-3462		УМУП "Городская теплосеть"	20	0	1	19	0	0	7	13	0	2826		997 2018-04-28			1
760	4	ТП	ТП-5015 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ Т-2	0.4	09,00 2018.06.08	16,00 2018.06.08	П	7	ТП 10 кВ ТП-5015		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	29	0	11	18	0	0	15	14	0	472,83		1301 2018-05-31			1
761	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 31	6	12,47 2018.06.08	16,15 2018.06.08	В1	3,47	ПС 6 кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-3054, ТП 6 кВ ТП-3362, ТП 6 кВ ТП-3363, ТП 6 кВ ТП-3364, ТП 6 кВ ТП-3406, ТП 6 кВ ТП-3421, ТП 6 кВ ТП-3428, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3454, ТП 6 кВ ТП-3459, ТП 6 кВ ТП-3465, ТП 6 кВ ТП-3484, ТП 6 кВ ТП-3652, ТП 6 кВ ТП-3807, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.2 - ТП-3406 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.7 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3807 яч.8 на ВЛ-6 кВ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-3807 яч.8 на ТП-3652 яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3652 яч.1 на ВЛ-6 кВ		ООО "УК КПД-1"; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; УМУП "Городская теплосеть"	668	0	25	639	0	0	53	611	4	935,3079	ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	144 2018-06-08	3.4.14	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
762	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.13 (ТП-1344,1219, 1217, 1221,1222, 1149)	10	13,00 2018.06.08	15,00 2018.06.08	П	2	ТП 10 кВ ТП-3П-1217, ТП 10 кВ ТП-3П-1219, ТП 10 кВ ТП-3П-1344			21	0	0	21	0	0	0	21	0	68,85		1299 2018-05-31			1
763	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2736 р.7,р.4	0.4	14,00 2018.06.08	15,00 2018.06.08	П	1	ТП 6 кВ ТП-2736			6	0	0	6	0	0	0	6	0	68,4		1355 2018-06-06			1
764	2	ТП	ТП-2293 РУ-0,4кВ II СШ, Т-2	0.4	14,00 2018.06.08	15,30 2018.06.08	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2293		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"	43	0	4	39	0	0	13	30	0	366,86		1371 2018-06-08			1
765	3	ТП	ТП-3496 РУ-0,4 кВ 1 с.ш.	0.4	14,00 2018.06.08	15,00 2018.06.08	П	1	ТП 6 кВ ТП-3496		УМУП "Городская теплосеть"	53	0	1	51	0	0	9	43	1	192,22	ООО "ИРЭС"	1322 2018-06-04			1
766	3	ТП	ТП-3462 1 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №1.	6	09,00 2018.06.09	16,00 2018.06.09	П	7	ТП 6 кВ ТП-3462		УМУП "Городская теплосеть"	31	0	1	29	0	0	7	23	1	252,66	ООО "Энергопром ГРУПП"	995 2018-04-28			1
767	2	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2П-1508 по ул. Новая, 1-21,2-20 (от СР на оп. № 13)	0.4	09,00 2018.06.09	16,00 2018.06.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			27	0	0	27	0	0	0	27	0	32,46		1310 2018-05-31			1
768	1	ВЛ	ТП-1504	0.4	13,10 2018.06.09	15,10 2018.06.09	В1	2	ВЛ 0.4 кВ ТП-1504			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		519 2018-06-09	3.4.8.5	4.13	1
769	4	ВЛ	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.4	15,15 2018.06.09	15,33 2018.06.09	В1	0,3	ВЛ 0.4 кВ ТП-4035\Ш04-1\яч. 4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		136 2018-06-09	3.4.8.5	4.13	1
770	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 60	10	21,20 2018.06.10	22,37 2018.06.10	В1	1,28	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-108, РП 10 кВ РП-128, ТП 10 кВ ТП-1062, ТП 10 кВ ТП-1112, ТП 10 кВ ТП-1113, ТП 10 кВ ТП-1117, ТП 10 кВ ТП-1130, ТП 10 кВ ТП-1167, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1414, ТП 10 кВ ТП-1630, ТП 10 кВ ТП-1631, ТП 10 кВ ТП-1632, ТП 10 кВ ТП-1633, ТП 10 кВ ТП-1634, ТП 10 кВ ТП-1638, ТП 10 кВ ТП-1648, ТП 10 кВ ТП-1649, ТП 10 кВ ТП-1768, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1779, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8		АНО "Центр ТСЖ"; МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Домовой"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	324	1	31	284	0	0	93	223	8	1254,593	ООО "Энергопром ГРУПП"	146 2018-06-10	3.4.8.5	4.12	1
771	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 64	10	21,20 2018.06.10	22,26 2018.06.10	В1	1,1	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1210, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1741, ТП 10 кВ ТП-1742, ТП 10 кВ ТП-1743, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1746, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1760, ТП 10 кВ ТП-1875, ТП 10 кВ ТП-1885, ТП 10 кВ ТП-1910, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10кВ КЛ-РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.6 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ИП Ракитин Владимир Михайлович; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (0006303Б); ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "УК КПД-2"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; Свой Дом, ТСН; Товарищество собственников недвижимости "Радищева 30"; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГБО учреждение высшего образования "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	426	4	42	368	0	0	119	295	12	923,9727	ООО "ИРЭС"	145 2018-06-10	3.4.8.5	4.12	1
772	2	ТП	РП-231\с.ш.-2\яч. 10	6	23,20 2018.06.10	00,10 2018.06.11	В	0,83	РП 6 кВ РП-231, ТП 6 кВ ТП-2242, ТП 6 кВ ТП-2586, ТП 6 кВ ТП-2588, ТП 6 кВ ТП-2592, ТП 6 кВ ТП-2593, ТП 6 кВ ТП-2595, ТП 6 кВ ТП-2723, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГСК "Мария"; ИП Санатуллов Рестем Набиуллович; ООО "Агроторг"; ООО "Строительная Компания "Дом"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "УК "Солидарность"; ООО "ЖК "Навигатор"; ООО "Торговая Компания Лето"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "Оазис"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	138	0	29	103	0	0	36	96	6	187,0561	ООО "ИРЭС"	147 2018-06-10	3.4.9.3	4.13	0
773	3	ВЛ	ТП-3П-1149	0.4	08,30 2018.06.11	09,10 2018.06.11	В1	0,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1149			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		528 2018-06-11	3.4.8.5	4.13	1
774	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12одемьянской.	0.4	09,00 2018.06.11	16,00 2018.06.11	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			28	0	0	28	0	0	0	28	0	2,12		1259 2018-05-28			1
775	4	КЛ	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1_1	6	09,15 2018.06.11	10,08 2018.06.11	В	0,88	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4105, ТП 6 кВ ТП-4115, ТП 6 кВ ТП-4117, ТП 6 кВ ТП-4118, ТП 6 кВ ТП-4133, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 Яч.5 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.90, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 Яч.3 - ТП-4128 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4117 - ТП 4118, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 , КЛ 6кВ КЛ-РП-409 яч.17 - ТП-4105 яч1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " Фортуна"; Религиозная организация "Новоседмиезерное Свято-Пантелеимоновское Архиерейское Подворье г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	78	0	7	71	0	0	19	59	0	224,4793		148 2018-06-11	3.4.9.1	4.12	0
776	3	КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 15	10	12,09 2018.06.11	15,14 2018.06.11	В1	3,08	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3837, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3837 Яч.1 - РП-346 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3154 Яч.8 - ТП-3837 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3837 яч.5-Т1-10кВ		ООО "СимбирскРесурс"	10	0	5	0	0	0	5	0	5	49,88433	ООО "СК ЭнергоРесурс"	150 2018-06-11	3.4.8.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
777	4	ВЛ	ТП-4002	0.4	12,50 2018.06.11	13,15 2018.06.11	В1	0,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-4002			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		138 2018-06-11	3.4.8.5	4.13	1
778	3	ВЛ	ТП-3451	0.4	13,05 2018.06.11	16,00 2018.06.11	В1	2,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-3451			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		531 2018-06-11	3.4.8.5	4.13	1
779	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10	13,18 2018.06.11	14,20 2018.06.11	В1	1,03	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-102, РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1086Н, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1741, ТП 10 кВ ТП-1743, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1746, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1760, ТП 10 кВ ТП-1875, ТП 10 кВ ТП-1879, ТП 10 кВ ТП-1885, ТП 10 кВ ТП-1910, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; ИП Ракитин Владимир Михайлович; Кондоминиум "Утес-1"; Милушкина Ольга Ивановна ; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (0006309Б); ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "Технология"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УК КПД-2"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "СК Сателит" ; Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; Свой Дом, ТСН; Товарищество собственников недвижимости "Радищева 30"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГБО учреждение высшего образования "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова"; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"; Хабалаев С.З.	448	0	23	413	0	0	93	343	12	2830,869	АО "УКБП"; ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	149 2018-06-11	3.4.8.5	4.12	1
780	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12 по 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской.	0.4	09,00 2018.06.12	16,00 2018.06.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			28	0	0	28	0	0	0	28	0	2,12		1259 2018-05-28			1
781	2	ВЛ	ТП-2514\Ш04-1\яч. 2	0.4	16,49 2018.06.12	17,20 2018.06.12	В1	0,52	ВЛ 0.4 кВ ТП-2514\Ш04-1\яч. 2			10	0	0	10	0	0	0	10	0	3,5		535 2018-06-12	3.4.8.5	4.13	1
782	3	ТП	ТП-3464 1 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №1.	6	09,00 2018.06.13	16,00 2018.06.13	П	7	ТП 6 кВ ТП-3464		ООО "ЖК "Навигатор"; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	43	0	22	19	0	0	9	32	2	274,76	ООО "ЭнергоКомпания"	999 2018-04-28			1
783	4	ТП	ТП-5003	10	09,00 2018.06.13	17,00 2018.06.13	П	8	ТП 10 кВ ТП-5003		Абдульманова Эльвира Наилевна; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ресурс - ОЙЛ"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	62	0	11	49	0	0	19	41	2	611,06	ООО "ИРЭС"	1336 2018-06-06			1
784	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.13	16,00 2018.06.13	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
785	3	КЛ	РП-307\Ш04-2\яч. 2	0.4	10,48 2018.06.13	11,35 2018.06.13	В	0,78	КЛ 0.4 кВ РП-307\Ш04-2\яч. 2			2	0	0	2	0	0	1	1	0	1,97		540 2018-06-13	3.4.8.1	4.12	0
786	2	ТП	ТП-2399 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6	08,30 2018.06.14	16,00 2018.06.14	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2399		МБОУ "Гимназия № 24"	25	0	6	19	0	0	0	25	0	310,3		1341 2018-06-06			1
787	3	ТП	ТП-3464 2 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №2.	6	09,00 2018.06.14	16,00 2018.06.14	П	7	ТП 6 кВ ТП-3464		ООО "ЖК "Навигатор"; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	43	0	22	19	0	0	9	32	2	274,76	ООО "ЭнергоКомпания"	1001 2018-04-28			1
788	4	ТП	ТП-5003	10	09,00 2018.06.14	16,00 2018.06.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-5003		Абдульманова Эльвира Наилевна; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ресурс - ОЙЛ"; ООО "УО Жилстройсервис"	97	0	19	76	0	0	39	56	2	476,7	ООО "ИРЭС"	1337 2018-06-06			1
789	3	ТП	КТП ТП-3047	6	09,00 2018.06.14	16,00 2018.06.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-3047			47	0	0	47	0	0	7	40	0	59,63		1324 2018-06-04			1
790	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.14	16,00 2018.06.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
791	1	ТП	ТП-1083 тр-р	10	10,00 2018.06.14	11,00 2018.06.14	П	1	ТП 10 кВ ТП-1083			20	0	0	20	0	0	5	15	0	202,77		1381 2018-06-08			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
792	4	ТП	ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6\с.ш.-2\яч. 8	6	11,07 2018.06.14	12,10 2018.06.14	В1	1,05	ПС 6 кВ ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6, ТП 6 кВ ТП-4105, ТП 6 кВ ТП-4115, ТП 6 кВ ТП-4117, ТП 6 кВ ТП-4118, ТП 6 кВ ТП-4133, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 Яч.3 - ТП-4128 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 4117 - ТП 4118, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 , КЛ 6кВ КЛ-РП-409 яч.17 - ТП-4105 яч1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " Фортуна"; Религиозная организация "Новоседмиезерное Свято-Пантелеимоновское Архиерейское Подворье г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	10	0	0	10	0	0	0	10	0	141,3333		151 2018-06-14	3.4.8.5	4.13	1
793	1	КЛ	ТП-1782\с.ш.-2\яч. 6	10	12,35 2018.06.14	13,35 2018.06.14	В1	1	ПС 10 кВ ПП-1813, ТП 10 кВ ТП-1201, ТП 10 кВ ТП-1407, ТП 10 кВ ТП-1416, ТП 10 кВ ТП-1417, ТП 10 кВ ТП-1500, ТП 10 кВ ТП-1504, ТП 10 кВ ТП-1782, ТП 10 кВ ТП-1813, ТП 10 кВ ТП-1822, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409 - ТП 1410, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.4 - РП-106 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП			478	0	0	476	0	0	15	461	2	710,83	ООО "УВКС"	154 2018-06-14	3.4.8.5	4.12	1
794	3	ТП	РП-318\с.ш.-2\яч. 24	10	15,03 2018.06.14	15,20 2018.06.14	В1	0,28	ПС 10 кВ ПП-3699, ПС 10 кВ ПП-3932Н, РП 10 кВ РП-318, ТП 10 кВ ТП-3024, ТП 10 кВ ТП-3047, ТП 10 кВ ТП-3073, ТП 10 кВ ТП-3360, ТП 10 кВ ТП-3361, ТП 10 кВ ТП-3365, ТП 10 кВ ТП-3367, ТП 10 кВ ТП-3629, ТП 10 кВ ТП-3797, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3360 - ТП-3361 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Центральная яч.115, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 Яч.6 - ПП3932 яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ Пс Центральная яч.115 (4), КЛ 10кВ КЛ-ПП 3699 - ВЛ оп.69, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3073 - ВЛ оп.67, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3073 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932яч.2 до ВЛ. -10кВ. в(стор. 3699), КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932 яч.2 - Оп. №65		ООО "Симрыба"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	177	0	7	166	0	0	39	134	4	399,0711	ООО "РегионПромСтрой"; ООО "УВКС"	153 2018-06-14	3.4.8.5	4.13	1
795	2	ТП	ТП-2399 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6	08,30 2018.06.15	16,00 2018.06.15	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2399		МБОУ "Гимназия № 24"	27	0	6	21	0	0	0	27	0	384,58		1342 2018-06-06			1
796	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.15	16,00 2018.06.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
797	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1205 руб.2	0.4	09,00 2018.06.15	16,00 2018.06.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-1205			40	0	0	40	0	0	4	36	0	270,06		1370 2018-06-08			1
798	2	ТП	ТП-2575 РУ-0,4кВ 1сш	0.4	09,00 2018.06.15	16,00 2018.06.15	П	7	ТП 6 кВ ТП-2575		ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" ; ООО "Сварог"	85	2	4	79	0	0	9	76	0	160,81		1325 2018-06-04			1
799	2	ТП	ТП-2399 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	11,00 2018.06.15	12,30 2018.06.15	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2399		МБОУ "Гимназия № 24"	27	0	6	21	0	0	0	27	0	48,07		1356 2018-06-06			1
800	3	ВЛ	ТП-3023	0.4	16,10 2018.06.15	18,00 2018.06.15	В1	1,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		548 2018-06-15	3.4.8.5	4.13	1
801	4	ВЛ	ТП-4005Н	0.4	20,42 2018.06.15	21,06 2018.06.15	В1	0,4	ВЛ 0.4 кВ ТП-4005Н			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		140 2018-06-15	3.4.8.5	4.13	1
802	4	КЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 18	10	01,37 2018.06.16	05,19 2018.06.16	В1	3,7	ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4099, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4196, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.310 (6), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП4099 до ВЛ,, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4190 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	152	1	3	142	0	0	30	116	6	123,5838	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "Энергопром ГРУПП"	155 2018-06-16	3.4.8.5	4.12	1
803	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-3\яч. 303	10	03,27 2018.06.16	05,24 2018.06.16	В1	1,95	ПС 10 кВ ПП-4186, ПС 10 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, РП 10 кВ РП-401, ТП 10 кВ ТП-4006, ТП 10 кВ ТП-4012, ТП 10 кВ ТП-4014, ТП 10 кВ ТП-4015, ТП 10 кВ ТП-4023, ТП 10 кВ ТП-4027, ТП 10 кВ ТП-4029, ТП 10 кВ ТП-4030, ТП 10 кВ ТП-4031, ТП 10 кВ ТП-4042, ТП 10 кВ ТП-4043, ТП 10 кВ ТП-4044, ТП 10 кВ ТП-4048, ТП 10 кВ ТП-4049, ТП 10 кВ ТП-4051, ТП 10 кВ ТП-4053, ТП 10 кВ ТП-4057, ТП 10 кВ ТП-4060, ТП 10 кВ ТП-4063, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4065, ТП 10 кВ ТП-4067, ТП 10 кВ ТП-4068, ТП 10 кВ ТП-4069, ТП 10 кВ ТП-4072, ТП 10 кВ ТП-4074, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4057 - ТП-4067 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.1 - ТП-4031 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 Яч.5 - ТП-4053 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4048 Яч.3 - ТП-4064 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4053 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - областной центр диагностики и консультирования "Развитие"; ООО "Кварта"; ООО "Ланцет"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Стройкомплект"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; ТСЖ "Заволжье"; ТСЖ "Чкаловское"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	355	4	44	306	0	0	86	268	1	499,4718	ООО "Энергопром ГРУПП"	156 2018-06-16	3.4.8.5	4.12	1
804	4	КЛ	РП-402\с.ш.-2\яч. 18	10	09,45 2018.06.16	11,23 2018.06.16	В1	1,63	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4039, ТП 10 кВ ТП-4059, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4039_2 - ТП-4059, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4059 Яч. - РП-402 Яч.18		МУП "Ульяновскэлектротранс"	2	2	0	0	0	0	2	0	0	129,7959		157 2018-06-16	3.4.8.5	4.12	1
805	1	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-1056 на ТП-1072	6	10,00 2018.06.16	10,30 2018.06.16	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-1055а, ТП 6 кВ ТП-1897			9	0	0	9	0	0	8	1	0	0,2		1210 2018-05-25			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
806	1	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-1056 на ТП-1072	6	16,30 2018.06.16	17,00 2018.06.16	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-1055а, ТП 6 кВ ТП-1897			9	0	0	9	0	0	8	1	0	0,2		1210 2018-05-25			1
807	2	ТП	ТП-2534 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6	08,30 2018.06.18	16,00 2018.06.18	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2534		ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 16 VII вида.	10	0	2	8	0	0	2	8	0	79,96		1347 2018-06-06			1
808	3	ТП	ТП-3459 РУ-6 кВ	6	09,00 2018.06.18	14,00 2018.06.18	П	5	ТП 6 кВ ТП-3459			82	0	0	82	0	0	8	74	0	586,01		1389 2018-06-09			1
809	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.18	16,00 2018.06.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	3,16		1379 2018-06-08			1
810	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.18	16,00 2018.06.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
811	2	ТП	ТП-2534 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6	08,30 2018.06.19	16,00 2018.06.19	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2534		ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 16 VII вида.	13	0	2	11	0	0	5	8	0	85,74		1349 2018-06-06			1
812	4	РП	РП-501 РУ-0,4 СШ-1	0.4	09,00 2018.06.19	16,00 2018.06.19	П	7	РП 10 кВ РП-501		Абдульманова Эльвира Наилевна; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; ООО " СК-групп"	52	0	7	45	0	0	20	32	0	468,88		1239 2018-05-25			1
813	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2563 р. 5, р.6 до ж/д по ул. Рябикова, 45	0.4	09,00 2018.06.19	12,00 2018.06.19	П	3	ТП 6 кВ ТП-2563			2	0	0	2	0	0	0	2	0	38,56		1421 2018-06-18			1
814	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2261 РУ-0,4кВ р.6, р.8	0.4	09,00 2018.06.19	17,00 2018.06.19	П	8	ТП 6 кВ ТП-2261			12	0	0	12	0	0	0	12	0	66,45		1420 2018-06-18			1
815	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая"ф.12 и ПС "Б.Ключ" ф.3	10	09,00 2018.06.19	10,00 2018.06.19	П	1	ТП 10 кВ ТП-3П-1340, ТП 10 кВ ТП-3П-1363, ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413		УМУП "Городская теплосеть"	48	0	1	47	0	0	3	45	0	17,32		1406 2018-06-15			1
816	2	ТП	ТП-2652 РУ-0,4кВ 1СШ	0.4	09,00 2018.06.19	13,00 2018.06.19	П	4	ТП 6 кВ ТП-2652			37	0	0	37	0	0	4	33	0	444,95		1392 2018-06-09			1
817	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.19	16,00 2018.06.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	3,16		1379 2018-06-08			1
818	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.19	16,00 2018.06.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	2,12		1259 2018-05-28			1
819	3	КЛ	РП-307\с.ш.-3\яч. 11	6	10,49 2018.06.19	12,00 2018.06.19	В	1,18	РП 6 кВ РП-307, ТП 6 кВ ТП-3427, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3442, ТП 6 кВ ТП-3451, ТП 6 кВ ТП-3479, ТП 6 кВ ТП-3549, ТП 6 кВ ТП-3949, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 Яч.1 - ТП-3549а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-резерв, КЛ 6кВ КЛ-резерв2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ОГШЩ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2		ООО УК "Авион"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области	493	0	5	486	0	0	20	471	2	493,8424	ООО "РегионПромСтрой"	158 2018-06-19	3.4.8.1	4.12	0
820	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 13_рз	10	10,58 2018.06.19	12,10 2018.06.19	В1	1,2	РП 10 кВ РП-101, ТП 10 кВ ТП-1011, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1014, ТП 10 кВ ТП-1078, ТП 10 кВ ТП-1083, ТП 10 кВ ТП-1114, ТП 10 кВ ТП-1115, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1745, ТП 10 кВ ТП-1900, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1		Религиозная организация "Спасское Архиерейское Подворье г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	196	0	3	193	0	0	73	123	0	272,7917		159 2018-06-19	3.4.8.5	4.12	1
821	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10	10,58 2018.06.19	13,00 2018.06.19	В1	2,03	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-1001, ТП 10 кВ ТП-1063, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1084, ТП 10 кВ ТП-1120, ТП 10 кВ ТП-1122, ТП 10 кВ ТП-1156, ТП 10 кВ ТП-1280, ТП 10 кВ ТП-1281, ТП 10 кВ ТП 3098, ТП 10 кВ ТП-3176, ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3848, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1156 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛ3-ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1063 до ТП1281Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 Яч.3 - ТП-1280 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3644 на ВЛ-10, ВЛ 10кВ ВЛ3-ВЛ ПС		АО АВТОВАЗБАНК; ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "Терра"; ООО "УК "Парк-Заволжье"; Ульяновский областной суд; УМУП "Городская теплосеть"	505	0	8	494	0	0	38	464	3	691,2886	ООО "ИРЭС"; ООО "Симбирскссеть сервис" (Ульяновская обл)	160 2018-06-19	3.4.8.5	4.12	1
822	2	ТП	ТП-2534 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	11,00 2018.06.19	12,30 2018.06.19	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2534		ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 16 VII вида.	13	0	2	11	0	0	5	8	0	10,72		1357 2018-06-06			1
823	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая"ф.12 и ПС "Б.Ключ" ф.3	10	11,00 2018.06.19	12,00 2018.06.19	П	1	ТП 10 кВ ТП-3П-1340, ТП 10 кВ ТП-3П-1363, ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413		УМУП "Городская теплосеть"	48	0	1	47	0	0	3	45	0	17,32		1406 2018-06-15			1
824	4	КЛ	РП-401\с.ш.-3\яч. 21	10	12,53 2018.06.19	13,17 2018.06.19	В1	0,4	РП 10 кВ РП-401, ТП 10 кВ ТП-4034, ТП 10 кВ ТП-4038, ТП 10 кВ ТП-4038А, ТП 10 кВ ТП-4070, ТП 10 кВ ТП-4166, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4034 Яч.3 - ТП-4070 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4034 Яч.3 - ТП-4166 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4038 яч.8 - ТП-4038А			73	0	0	72	0	0	7	65	1	99,775	ООО "ИРЭС"	161 2018-06-19	3.4.8.5	4.12	1
825	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6	13,20 2018.06.19	14,41 2018.06.19	В1	1,35	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3423, ТП 6 кВ ТП-3426, ТП 6 кВ ТП-3601, ТП 6 кВ ТП-3602, ТП 6 кВ ТП-3603, ТП 6 кВ ТП-3604, ТП 6 кВ ТП-3610, ТП 6 кВ ТП-3647, ТП 6 кВ ТП-3756, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3423 - ТП-3602, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3602_2 - ТП-3610_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5		МУП "Ульяновскэлектротранс"	32	2	0	27	0	0	21	8	3	314,2667	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "УВКС"	162 2018-06-19	3.4.8.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
826	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 6	0.4	18,50 2018.06.19	21,01 2018.06.19	В1	2,18	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023\Ш04-1\яч. 6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		554 2018-06-19	3.4.8.5	4.13	1
827	1	ВЛ	ТП-1001\Ш04-1\яч. 5	0.4	21,29 2018.06.19	22,13 2018.06.19	В1	0,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-1001\Ш04-1\яч. 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		555 2018-06-19	3.4.8.5	4.13	1
828	1	ТП	ТП-1031 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.4	08,30 2018.06.20	16,00 2018.06.20	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1031, ТП 10 кВ ТП-1924		УМУП "Городская теплосеть"	59	0	1	58	0	0	6	53	0	11,82		1207 2018-05-25			1
829	2	ТП	ТП-2538 РУ-6/0,4 кВ, I СШ, Т-1	6	08,30 2018.06.20	16,00 2018.06.20	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2538			42	0	0	42	0	0	0	42	0	44,01		1351 2018-06-06			1
830	4	РП	РП-501 РУ-0,4 СШ-2	10	09,00 2018.06.20	16,00 2018.06.20	П	7	РП 10 кВ РП-501		Абдульманова Эльвира Наилевна; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; ООО " СК-групп"	52	0	7	45	0	0	20	32	0	468,88		1240 2018-05-25			1
831	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.20	16,00 2018.06.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	2,95		1379 2018-06-08			1
832	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1100 руб. 12	0.4	09,00 2018.06.20	16,00 2018.06.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-1100			48	0	0	48	0	0	0	48	0	1,83		1259 2018-05-28			1
833	4	ВЛ	ТП-4126\Ш04-1\яч. 5	0.4	14,05 2018.06.20	16,55 2018.06.20	В1	2,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-4126\Ш04-1\яч. 5			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,57		141 2018-06-20	3.4.12	4.13	1
834	2	ВЛ	ТП-2697\Ш04-2\яч. 12	0.4	14,42 2018.06.20	15,04 2018.06.20	В1	0,37	ВЛ 0.4 кВ ТП-2697\Ш04-2\яч. 12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		559 2018-06-20	3.4.12	4.13	1
835	1	ВЛ	ТП-1878\Ш04-1\яч. 4	0.4	15,55 2018.06.20	16,53 2018.06.20	В1	0,97	ВЛ 0.4 кВ ТП-1878\Ш04-1\яч. 4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		561 2018-06-20	3.4.12	4.13	1
836	4	ВЛ	ТП-4018	0.4	16,10 2018.06.20	19,18 2018.06.20	В1	3,13	ВЛ 0.4 кВ ТП-4018			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,07		142 2018-06-20	3.4.12	4.13	1
837	4	ВЛ	ТП-4174	0.4	19,05 2018.06.20	20,44 2018.06.20	В1	1,65	ВЛ 0.4 кВ ТП-4174			19	0	0	19	0	0	0	19	0	0,13		143 2018-06-20	3.4.12	4.13	1
838	2	ТП	ТП-2538 РУ-6/0,4кВ, II СШ, Т-2	6	08,30 2018.06.21	16,00 2018.06.21	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2538			29	0	0	29	0	0	2	27	0	703,32		1353 2018-06-06			1
839	1	ТП	ТП-1031 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.4	09,00 2018.06.21	16,00 2018.06.21	П	7	ТП 10 кВ ТП-1031		УМУП "Городская теплосеть"	29	0	1	28	0	0	3	26	0	14,58		1211 2018-05-25			1
840	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.21	16,00 2018.06.21	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,24		1380 2018-06-08			1
840	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.21	15,00 2018.06.21	П	6	ТП 10 кВ ТП-1133			8	0	0	8	0	0	0	8	0	172,45		1433 2018-06-19			1
841	2	ТП	ТП-2538 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.4	11,00 2018.06.21	12,30 2018.06.21	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2538			50	0	0	50	0	0	2	48	0	133,19		1358 2018-06-06			1
842	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч. 371	6	12,31 2018.06.21	13,48 2018.06.21	В	1,28	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3368, ТП 6 кВ ТП-3369, ТП 6 кВ ТП-3480, ТП 6 кВ ТП-3481, ТП 6 кВ ТП-3481а, ТП 6 кВ ТП-3481б, ТП 6 кВ ТП-Комб Сев, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Южная яч.371, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Южная яч.371 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3480 - ТП-3481_1, КЛ 6кВ КЛ-ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный", КЛ 6кВ КЛ-ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч., КЛ 6кВ КЛ-ТП-3481а - ТП-3481б, КЛ 6кВ КЛ-ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3369 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3481 - ВЛ оп.63, КЛ 6кВ КЛ-ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3469 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	32	0	4	25	0	0	10	19	3	254,4001	АО "Оборонэнерго" - филиал "Приволжский" (Ульяновская обл); ООО "УВКС"	163 2018-06-21	3.4.9.3	4.12	0
843	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 204	6	12,59 2018.06.21	14,16 2018.06.21	В1	1,28	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 кВ РП-215, ТП 10 кВ ТП-2272, ТП 6 кВ ТП-2271, ТП 6 кВ ТП-2282, ТП 6 кВ ТП-2285, ТП 6 кВ ТП-2285А, ТП 6 кВ ТП-2287, ТП 6 кВ ТП-2291, ТП 6 кВ ТП-2294, ТП 6 кВ ТП-2558, ТП 6 кВ ТП-2568, ТП 6 кВ ТП-2574, ТП 6 кВ ТП-2575, ТП 6 кВ ТП-2577, ТП 6 кВ ТП-2596, ТП 6 кВ ТП-2957, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.4 - РП-215 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2294 Яч.1 - РП 215, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 Яч.1 - ТП-2957 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 яч.2-[illegible]		МАДО учреждение детский сад №186 "Волгарик"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"; ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Сварог"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "Надежда"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	223	1	12	205	0	0	52	166	5	1436,634	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть")	164 2018-06-21	3.4.8.5	4.12	1
844	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 403	6	12,59 2018.06.21	14,19 2018.06.21	В1	1,33	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 кВ РП-205, ТП 6 кВ ТП-2276, ТП 6 кВ ТП-2516, ТП 6 кВ ТП-2517, ТП 6 кВ ТП-2519, ТП 6 кВ ТП-2522, ТП 6 кВ ТП-2534, ТП 6 кВ ТП-2567, ТП 6 кВ ТП-2569, ТП 6 кВ ТП-2685, ТП 6 кВ ТП-2775, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2516 Яч.1 - ТП-2519 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-РП205 яч.8 до п/с "Улья."яч.403 к.А, КЛ 6кВ КЛ-РП-205 Яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.403 №6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ- ТП-2685 яч.8 до РП205 яч.18 к.А, КЛ 6кВ КЛ- ТП-2685 яч.8 - РП-205 яч.18 каб.Б, КЛ 6кВ КЛ-РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35" ; ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 16 VII вида.; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Перспектива"; ООО "УК "Наш Город"; ООО "УК "Новая жизнь" ; ООО "УК "Фортуна" ; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Ульяновское региональное отделение Международного общественного фонда единства православных народов	286	0	45	237	0	0	59	223	4	740,7602	ООО "РЭС"	165 2018-06-21	3.4.8.5	4.12	1
845	2	ТП	ТП-2577 РУ-0,4кВ II СШ, Т-2	0.4	13,30 2018.06.21	17,00 2018.06.21	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2577		ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"	44	0	1	42	0	0	14	29	1	21,47	ООО "Энергопром ГРУПП"	1419 2018-06-18			1
846	1	ТП	ТП-1031 РУ-0.4кВ 1 СШ и 2 СШ	0.4	15,00 2018.06.21	16,00 2018.06.21	П	1	ТП 10 кВ ТП-1031		УМУП "Городская теплосеть"	85	0	2	83	0	0	6	79	0	19,67		1215 2018-05-25			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
847	1	КЛ	РП-102\с.ш.-1\яч. 17	10	19,18 2018.06.21	19,53 2018.06.21	В	0,58	РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1086Н, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1158, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6		ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"	62	0	2	50	0	0	22	30	10	249,4116	АО "УКБП"	166 2018-06-21	3.4.8.1	4.12	0
848	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 63	10	22,50 2018.06.21	00,20 2018.06.22	В1	1,5	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-122, РП 10 кВ РП-132, РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1064, ТП 10 кВ ТП-1064А, ТП 10 кВ ТП-1138, ТП 10 кВ ТП-1306, ТП 10 кВ ТП-1725, ТП 10 кВ ТП-1726, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-122 яч.5 - РП-133 яч.24, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 яч.15 - ТП-1726 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1725 яч.3 - ТП-1726 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Созвездие"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	253	0	18	225	0	0	17	226	10	435,5533	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	167 2018-06-21	3.4.8.5	4.12	1
849	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 2	10	22,50 2018.06.21	00,15 2018.06.22	В1	1,42	РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1033, ТП 10 кВ ТП-1644, ТП 10 кВ ТП-1645, ТП 10 кВ ТП-1646, ТП 10 кВ ТП-1647, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2		ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Созвездие"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "На Орлова"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	102	2	18	78	0	0	29	69	4	324,2402	ООО "ИРЭС"	168 2018-06-21	3.4.8.5	4.12	1
850	2	ТП	ТП-2260 РУ-6/0,4кВ, Тр-р	6	08,30 2018.06.22	16,00 2018.06.22	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2260			49	0	0	49	0	0	1	48	0	570,24		1359 2018-06-07			1
851	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-3606 яч.5 на ТП-3608	6	09,00 2018.06.22	13,00 2018.06.22	П	4	ТП 6 кВ ТП-3608		ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Альбион"	56	0	8	48	0	0	0	56	0	345,95		1413 2018-06-15			1
852	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 1 СШ.	0.4	09,00 2018.06.22	11,00 2018.06.22	П	2	ТП 6 кВ ТП-2343			8	0	0	8	0	0	5	3	0	72,78		1338 2018-06-06			1
853	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.4	09,00 2018.06.22	16,00 2018.06.22	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			7	0	0	7	0	0	0	7	0	0,24		1380 2018-06-08			1
854	3	ТП	ТП-3024 РУ-6 кВ	6	09,00 2018.06.22	13,00 2018.06.22	П	4	ТП 10 кВ ТП-3024		ООО "Вояж Ульяновск"	88	0	0	88	0	0	5	83	0	83,67		1407 2018-06-15			1
855	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 2 СШ.	0.4	13,00 2018.06.22	15,00 2018.06.22	П	2	ТП 6 кВ ТП-2343		ЗАО "Атриум"	10	0	2	8	0	0	7	3	0	245,98		1339 2018-06-06			1
856	4	ТП	ТП-5086\Ш04-1\яч. 1	0.4	16,23 2018.06.22	16,37 2018.06.22	В1	0,23	ТП 0.4 кВ ТП-5086\Ш04-1\яч. 1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	13,02		146 2018-06-22	3.4.8.5	4.13	1
857	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 117	6	05,53 2018.06.23	06,33 2018.06.23	В1	0,67	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-335, ТП 6 кВ ТП-3175, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3443, ТП 6 кВ ТП-3448а, ТП 6 кВ ТП-3449, ТП 6 кВ ТП-3464, ТП 6 кВ ТП-3467, ТП 6 кВ ТП-3477, ТП 6 кВ ТП-3478, ТП 6 кВ ТП-3496, ТП 6 кВ ТП-3550, ТП 6 кВ ТП-3551, ТП 6 кВ ТП-3825, ТП 6 кВ ТП-3843, ТП 6 кВ ТП-3847, ТП 6 кВ ТП-3937, ТП 6 кВ ТП-3937А, ТП 6 кВ ТП-3937Б (3002А), ТП 6 кВ ТП-3946, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3449 Яч.3 - ТП-3467 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 Яч.5 - ТП-3464 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 Яч.1 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 Яч.2 - ТП-3553 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Южная яч.117 (1), КЛ 6кВ КЛ-РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5, КЛ 6кВ КЛ-РП-335 Яч.12 - РП-335 Яч.10 секц. перемычка, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3477 Яч.1 - ВЛ (в сторону Тп-3496), КЛ 6кВ КЛ-ТП 3843 - ВЛ № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3946 - вл, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3175 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3937 яч.5 - ТП-3937А, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-335 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3937Б - ТП-3937А, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Местная религиозная организация православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); Мустаев Андрей Алексеевич; Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №39"; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Симбирск-Петролиум-Плюс"; ООО УК "Авион"; Общество сограниченной ответственностью "Собственники жилья "Домострой" ; ООО "ЖК "Навигатор"; ООО "Прометей-теплолайн"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Частное учреждение - общеобразовательная организация "Симбирская гимназия "ДАР"	286	0	32	254	0	0	56	230	0	1047,541		169 2018-06-23	3.4.8.5	4.12	1
858	1	ВЛ	ТП-1328\Ш04-1\яч. 2	0.4	23,20 2018.06.23	23,54 2018.06.23	В1	0,57	ВЛ 0.4 кВ ТП-1328\Ш04-1\яч. 2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		569 2018-06-23	3.4.8.5	4.13	1
859	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 414	6	10,58 2018.06.24	12,14 2018.06.24	В	1,27	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ПС 6 кВ ПП-2583, РП 6 кВ РП-205, РП 6 кВ РП-215, РП 6 кВ РП-217, ТП 6 кВ ТП-2234, ТП 6 кВ ТП-2265, ТП 6 кВ ТП-2271, ТП 6 кВ ТП-2273, ТП 6 кВ ТП-2282, ТП 6 кВ ТП-2287, ТП 6 кВ ТП-2387, ТП 6 кВ ТП-2573, ТП 6 кВ ТП-2574, ТП 6 кВ ТП-2575, ТП 6 кВ ТП-2576, ТП 6 кВ ТП-2577, ТП 6 кВ ТП-2578, ТП 6 кВ ТП-2585, ТП 6 кВ ТП-2587, ТП 6 кВ ТП-2999Н, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2576 Яч.5 - ТП-2577 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2387яч.6 - ТП 2561 яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3, КЛ 6кВ КЛ-РП-217 Яч.13 - РП-231 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 , КЛ 6кВ КЛ-ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2583 Яч.3 - РП-205 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2265 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2271 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2273 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 13" г. Ульяновска; МБОУ г. Ульяновска "Лицей при УлГТУ № 45"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"; ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"; ООО "Сварог"; ООО "УК "Наш Город"; Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович; ТСН "Каштан"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	175	1	9	161	0	0	37	134	4	1171,611	ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть"); ООО "ИРЭС"	170 2018-06-24	3.4.8.1	4.12	0
860	4	ВЛ	ТП-4046\Ш04-1\яч. 2	0.4	17,15 2018.06.24	17,52 2018.06.24	В1	0,62	ВЛ 0.4 кВ ТП-4046\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		147 2018-06-24	3.4.8.5	4.13	1
861	3	ВЛ	ТП-3466\Ш04-1\яч. 8	0.4	17,24 2018.06.24	18,24 2018.06.24	В1	1	ВЛ 0.4 кВ ТП-3466\Ш04-1\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		572 2018-06-24	3.4.8.5	4.13	1
862	1	ПС	ТП-1643\с.ш.-1\яч. 1	10	21,18 2018.06.24	21,45 2018.06.24	В1	0,45	ТП 10 кВ ТП-1643, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	44	0	3	41	0	0	4	40	0	62,35556		171 2018-06-24	3.4.8.5	4.13	1
863	2	ТП	ТП-2262 РУ-6/0,4кВ, Тр-р	6	08,30 2018.06.25	16,00 2018.06.25	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2262		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 8 имени Н.В.Пономаревой	24	0	4	20	0	0	3	21	0	281,25		1361 2018-06-07			1
864	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. №1	0.4	09,00 2018.06.25	16,00 2018.06.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1109			44	0	0	44	0	0	0	44	0	34,19		1428 2018-06-19			1
865	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.4	09,00 2018.06.25	16,00 2018.06.25	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			52	0	0	52	0	0	0	52	0	3,54		1422 2018-06-18			1
866	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7	10	10,00 2018.06.25	12,00 2018.06.25	П	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10			71	0	0	71	0	0	0	71	0	11,97		1430 2018-06-19			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
867	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.12 (ТП-1363, 1340)	10	11,00 2018.06.25	13,00 2018.06.25	П	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10		УМУП "Городская теплосеть"	43	0	1	42	0	0	0	43	0	26,38		1431 2018-06-19			1
868	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3626 руб.5 и руб.10	0.4	13,30 2018.06.25	16,00 2018.06.25	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-3626		МБДОУ детский сад №201	5	0	5	0	0	0	0	5	0	3,49		1458 2018-06-21			1
869	4	КЛ	РП-501\с.ш.-1\яч. 13	10	15,50 2018.06.25	17,10 2018.06.25	В1	1,33	РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5005, ТП 10 кВ ТП-5006, ТП 10 кВ ТП-5008, ТП 10 кВ ТП-5009, ТП 10 кВ ТП-5010, ТП 10 кВ ТП-5019, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5005 Яч.1 - ТП-5006 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ Городская поликлиника №3; МБДОУ детский сад №174; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	93	1	24	66	0	0	31	60	2	523,7701	ООО "Энергопром ГРУПП"	172 2018-06-25	3.4.8.5	4.12	1
870	4	КЛ	РП-402\с.ш.-2\яч. 16	10	17,20 2018.06.25	18,16 2018.06.25	В	0,93	ПС 10 кВ ПП-4094, РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4004Н, ТП 10 кВ ТП-4005Н, ТП 10 кВ ТП-4008, ТП 10 кВ ТП-4024, ТП 10 кВ ТП-4082, ТП 10 кВ ТП-4097, ТП 10 кВ ТП-4122, ТП 10 кВ ТП-4176, ТП 10 кВ ТП-4177, ТП 10 кВ ТП-4180, ТП 10 кВ ТП-4181, ТП 10 кВ ТП-4187, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4082 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4044 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП-4008 яч.2 - ВЛ оп.102, КЛ 10кВ КЛ-РП 402 Яч.16 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4122 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4177 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024)		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "ПрофСервисТрейд"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	1035	0	13	1022	0	0	11	1024	0	860,486		174 2018-06-25	3.4.9.3	4.12	0
871	4	КЛ	ТП-4023\с.ш.-2\яч. 2	10	17,20 2018.06.25	17,40 2018.06.25	В1	0,33	ТП 10 кВ ТП-4023, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ		Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"; ООО "Стройкомплект"	46	0	5	41	0	0	3	43	0	74,82007		178 2018-06-25	3.4.8.5	4.12	1
872	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \с.ш.-3\яч. 47	10	17,21 2018.06.25	18,14 2018.06.25	В1	0,88	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 , РП 10 кВ РП-518, ТП 10 кВ ТП-5221, ТП 10 кВ ТП-5243, ТП 10 кВ ТП-5244, ТП 10 кВ ТП-5245, ТП 10 кВ ТП-5247, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5243 Яч.10 - ТП-5244 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5221 Шины 1-2, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Комплекс"; ООО "МегаЛинк"; ТСН "Алексеевское"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	154	0	71	82	0	0	22	131	1	399,0681	ООО "Энергопром ГРУПП"	173 2018-06-25	3.4.8.5	4.13	1
873	3	КЛ	РП-307\с.ш.-3\яч. 11	6	18,49 2018.06.25	19,37 2018.06.25	В1	0,8	РП 6 кВ РП-307, ТП 6 кВ ТП-3427, ТП 6 кВ ТП-3438, ТП 6 кВ ТП-3442, ТП 6 кВ ТП-3451, ТП 6 кВ ТП-3479, ТП 6 кВ ТП-3549, ТП 6 кВ ТП-3949, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 Яч.1 - ТП-3549а Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-резерв, КЛ 6кВ КЛ-резерв2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ОГШЩ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2		ООО УК "Авион"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области	493	0	5	486	0	0	20	471	2	493,8375	ООО "РегионПромСтрой"	176 2018-06-25	3.4.8.5	4.12	1
874	2	ТП	ТП-2271\Ш04-2\яч. 12	0.4	21,51 2018.06.25	00,15 2018.06.26	В1	2,4	ТП 0.4 кВ ТП-2271\Ш04-2\яч. 12			5	0	0	5	0	0	2	3	0	3,57		577 2018-06-25	3.4.8.5	4.13	1
875	3	КЛ	ЦП-РП-3-Конд. ф.\с.ш.-1\яч. 20	6	22,57 2018.06.25	23,06 2018.06.25	В1	0,15	ПС 6 кВ ЦП-РП-3-Конд. ф., ТП 10 кВ ТП-3463, ТП 6 кВ ТП-3466, ТП 6 кВ ТП-3469, ТП 6 кВ ТП-3499, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска"	49	0	3	46	0	0	9	40	0	269,4		177 2018-06-25	3.4.8.5	4.12	1
876	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.4	09,00 2018.06.26	16,00 2018.06.26	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			52	0	0	52	0	0	0	52	0	3,54		1422 2018-06-18			1
877	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. №1	0.4	09,00 2018.06.26	16,00 2018.06.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-1109			44	0	0	44	0	0	0	44	0	34,19		1428 2018-06-19			1
878	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. 1	0.4	09,00 2018.06.26	16,01 2018.06.26	П	7,02	ТП 10 кВ ТП-1109			28	0	0	28	0	0	0	28	0	33,3		1429 2018-06-19			1
879	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2659 до ВРУ-0,4 кВ	0.4	09,00 2018.06.26	16,00 2018.06.26	П	7	ТП 6 кВ ТП-2659			7	0	0	7	0	0	0	7	0	393,99		1434 2018-06-19			1
880	4	ТП	ТП-5173\Ш04-1\яч. 5	0.4	10,40 2018.06.26	10,53 2018.06.26	В1	0,22	ТП 0.4 кВ ТП-5173\Ш04-1\яч. 5		ООО "ДЛН"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	9,73		148 2018-06-26	3.4.8.5	4.13	1
881	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.4	09,00 2018.06.27	16,00 2018.06.27	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			52	0	0	52	0	0	0	52	0	3,54		1422 2018-06-18			1
882	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. 1	0.4	09,00 2018.06.27	16,01 2018.06.27	П	7,02	ТП 10 кВ ТП-1109			28	0	0	28	0	0	0	28	0	33,3		1429 2018-06-19			1
883	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2662 РУ-0,4кВ р. 1, р.10	0.4	09,00 2018.06.27	16,00 2018.06.27	П	7	ТП 6 кВ ТП-2662			3	0	0	3	0	0	3	0	0	43,45		1496 2018-06-22			1
884	3	ТП	ТП-3606Б тр-р.	6	13,00 2018.06.27	17,00 2018.06.27	П	4	ТП 6 кВ ТП-36066			10	0	0	10	0	0	0	10	0	31,17		1454 2018-06-21			1
885	3	РП	РП-310 руб.9 на магазин ул.12 Сентября	0.4	14,00 2018.06.27	15,00 2018.06.27	П	1	РП 10 кВ РП-310			22	0	0	22	0	0	0	22	0	88,87		1508 2018-06-26			1
886	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.4	09,00 2018.06.28	16,00 2018.06.28	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			52	0	0	52	0	0	0	52	0	3,54		1422 2018-06-18			1
887	1	ТП	ТП-1146 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.4	09,00 2018.06.28	12,00 2018.06.28	П	3	ТП 10 кВ ТП-1146		ООО "Альфаком-Центр"	55	0	2	53	0	0	4	51	0	65,29		1276 2018-05-30			1
888	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. 1	0.4	09,00 2018.06.28	16,01 2018.06.28	П	7,02	ТП 10 кВ ТП-1109			28	0	0	28	0	0	0	28	0	33,3		1429 2018-06-19			1
888	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. 1	0.4	09,00 2018.06.28	16,00 2018.06.28	П	7	ПС 10 кВ СП-1901-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	27,88		1502 2018-06-25			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
889	3	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3465 руб.22	0.4	09,00 2018.06.28	13,00 2018.06.28	П	4	ТП 6 кВ ТП-3465			15	0	0	15	0	0	0	15	0	34,28		1507 2018-06-26			1
890	4	КЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 20	10	11,17 2018.06.28	12,07 2018.06.28	В	0,83	ПС 10 кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4035, ТП 10 кВ ТП-4047, ТП 10 кВ ТП-4077, ТП 10 кВ ТП-4147, ТП 10 кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 кВ ТП-Спортк. Динамо, КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10кВ КЛ-РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4035 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), КЛ 10кВ КЛ-РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), КЛ 10кВ КЛ-РП-404 яч.20 КЛ оп.№18-19, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС восточная яч.310 (4), КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), ВЛ 10кВ ВЛ-ТП 4035 - ВЛ_1			126	0	0	126	0	0	10	116	0	274,3561		179 2018-06-28	3.4.8.5	4.12	0
891	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2577 РУ-0,4кВ р. 11, р.12	0.4	14,00 2018.06.28	16,00 2018.06.28	П	2	ТП 6 кВ ТП-2577			16	0	0	16	0	0	3	13	0	43,26		1514 2018-06-27			1
892	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3003 на ТП-3101	10	09,00 2018.06.29	16,00 2018.06.29	П	7	ТП 10 кВ ТП-3664			3	0	0	3	0	0	0	3	0	63,83		1513 2018-06-27			1
893	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1109 руб. 1	0.4	09,00 2018.06.29	16,01 2018.06.29	П	7,02	ТП 10 кВ ТП-1109			28	0	0	28	0	0	0	28	0	32,49		1429 2018-06-19			1
894	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.4	09,00 2018.06.29	16,00 2018.06.29	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			102	0	0	102	0	0	0	102	0	5,51		1422 2018-06-18			1
895	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 444	6	14,32 2018.06.29	16,35 2018.06.29	В1	2,05	ПС 6 кВ ЦП-МиниГЭС, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-312, РП 6 кВ РП-321, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	4	0	4	0	0	0	4	0	0	74,82439		186 2018-06-29	3.4.8.5	4.12	1
896	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2	6	15,32 2018.06.29	23,47 2018.06.29	В	8,25	ПС 6 кВ ПП-3653, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-312, РП 6 кВ РП-321, ТП 6 кВ ТП-3434, ТП 6 кВ ТП-3436, ТП 6 кВ ТП-3439, ТП 6 кВ ТП-3450, ТП 6 кВ ТП-3453, ТП 6 кВ ТП-3475, ТП 6 кВ ТП-3476, ТП 6 кВ ТП-3485, ТП 6 кВ ТП-3636, ТП 6 кВ ТП-3637, ТП 6 кВ ТП-3660, ТП 6 кВ ТП-3710, ТП 6 кВ ТП-3713, ТП 6 кВ ТП-3714, ТП 6 кВ ТП-3720, ТП 6 кВ ТП-3756, ТП 6 кВ ТП-3804а, ТП 6 кВ ТП-3947, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Южная яч.218, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Южная яч.218, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2, КЛ 6кВ КЛ-РП-316 Яч.16 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6кВ КЛ-РП-316 Яч.16 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3486 Яч.5 - РП-316 Яч.20, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3433а_1 - РП-316 Яч.18, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3473 яч.6 -		МУП "Ульяновскэлектротранс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России; ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области"	415	3	18	380	0	0	114	287	14	993,8424	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	180 2018-06-29	3.4.9.1	4.13	0
897	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4	6	15,32 2018.06.29	16,35 2018.06.29	В	1,05	ПС 6 кВ ПП-3557, ПС 6 кВ ПП-3930, ПС 6 кВ ЦП-МиниГЭС, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 кВ РП-307, РП 6 кВ РП-312, РП 6 кВ РП-316, РП 6 кВ РП-321, РП 6 кВ РП-335, ТП 6 кВ ТП-3175, ТП 6 кВ ТП-3180, ТП 6 кВ ТП-3182, ТП 6 кВ ТП-3183, ТП 6 кВ ТП-3184, ТП 6 кВ ТП-3429, ТП 6 кВ ТП-3433, ТП 6 кВ ТП-3433а, ТП 6 кВ ТП-3441, ТП 6 кВ ТП-3449, ТП 6 кВ ТП-3450, ТП 6 кВ ТП-3457, ТП 6 кВ ТП-3461, ТП 6 кВ ТП-3462, ТП 6 кВ ТП-3464, ТП 6 кВ ТП-3470, ТП 6 кВ ТП-3471, ТП 6 кВ ТП-3472, ТП 6 кВ ТП-3473, ТП 6 кВ ТП-3476, ТП 6 кВ ТП-3477, ТП 6 кВ ТП-3478, ТП 6 кВ ТП-3486, ТП 6 кВ ТП-3491, ТП 6 кВ ТП-3492, ТП 6 кВ ТП-3493, ТП 6 кВ ТП-3496, ТП 6 кВ ТП-3497, ТП 6 кВ ТП-3498, ТП 6 кВ ТП-3641, ТП 6 кВ ТП-3661, ТП 6 кВ ТП-3712, ТП 6 кВ ТП-3715, ТП 6 кВ ТП-3716, ТП 6 кВ ТП-3721, ТП 6 кВ ТП-3843, ТП 6 кВ ТП-3847, ТП 6 кВ ТП-3935, ТП 6 кВ ТП-3937, ТП 6 кВ ТП-3943, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, КЛ 6кВ КЛ-РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454, КЛ 6кВ КЛ-РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454, КЛ 6кВ КЛ-РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2, КЛ 6кВ КЛ-РП 316		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Аргументстрой"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ульяновска; Мустаев Андрей Алексеевич; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Ульяновскцентргаз"; ООО УК "Авион"; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Домострой Сервис"; ООО "Магма-Симбирск"; ПАО "МегаФон"; ТСЖ "Надежда"; ТСН "Луначарского"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России; Частное учреждение - общеобразовательная организация "Симбирская гимназия "ДАР"	1354	0	112	1231	0	0	251	1092	11	2813,41	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ИРЭС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергопром ГРУПП"	181 2018-06-29	3.4.9.1	4.13	0
898	2	ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	17,53 2018.06.29	19,52 2018.06.29	В	1,98	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 кВ ТП-2253, ТП 6 кВ ТП-2277, ТП 6 кВ ТП-2278, ТП 6 кВ ТП-2384Н, ТП 6 кВ ТП-2388, ТП 6 кВ ТП-2765, ТП 6 кВ ТП-2791, ТП 6 кВ ТП-2799, ТП 6 кВ ТП-2850, ТП 6 кВ ТП-2851, ТП 6 кВ ТП-2853, ТП 6 кВ ТП-2856, ТП 6 кВ ТП-2929, ТП 6 кВ ТП-2937, ТП 6 кВ ТП-2950, ТП 6 кВ ТП-2968, ТП 6 кВ ТП-2972, ТП 6 кВ ТП-2993, ТП 6 кВ ТП-2997, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6кВ КЛ-ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ- ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2968 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2388 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2950 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2853 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2972 Яч.1- ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2850 - ВЛ оп.52, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2856 - ВЛ оп.49, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2193 Яч.5 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2968 яч.-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2997 - ТП-2993 яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3), КЛ 6кВ КЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2			44	0	0	41	0	0	21	20	3	596,9346	ООО "УВКС"; ООО "ЭнергоСоюз"	184 2018-06-29	3.4.9.1	4.13	0
899	2	ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-1\яч. 107	6	17,53 2018.06.29	23,30 2018.06.29	В	5,62	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ПС 6 кВ ПП-2193, РП 6 кВ РП-219, ТП 6 кВ ТП-2223, ТП 6 кВ ТП-2234, ТП 6 кВ ТП-2284, ТП 6 кВ ТП-2964, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Ульяновская яч.107, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2234 - Опора ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2223 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП 219 Яч.11 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2193 до ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-219 яч.11 - РП-219 яч.12			24	0	0	22	0	0	20	2	2	149,6493	ООО "СПСК"	187 2018-06-29	3.4.9.1	4.13	0
900	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-3\яч. 317	6	17,53 2018.06.29	20,40 2018.06.29	В1	2,78	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 кВ РП-215, ТП 10 кВ ТП-2272, ТП 6 кВ ТП-2271, ТП 6 кВ ТП-2274, ТП 6 кВ ТП-2282, ТП 6 кВ ТП-2285, ТП 6 кВ ТП-2285А, ТП 6 кВ ТП-2289, ТП 6 кВ ТП-2291, ТП 6 кВ ТП-2292, ТП 6 кВ ТП-2294, ТП 6 кВ ТП-2558, ТП 6 кВ ТП-2568, ТП 6 кВ ТП-2572, ТП 6 кВ ТП-2578, ТП 6 кВ ТП-2596, ТП 6 кВ ТП-2686, ТП 6 кВ ТП-2957, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2289 Яч.1 - ТП-2578 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.4 - РП-215 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2289 Яч.3 - ТП-2596 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2294 Яч.1 - РП 215, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2274 Яч.1 - РП-215 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2271 Яч.1 - ТП-2957 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317, КЛ 6кВ КЛ-РП-215 Яч.15 - РП-215 Яч.20, КЛ 6кВ КЛ-ТП-		АНО дополнительного образования "Симбирская академия бизнеса"; МАДО учреждение детский сад №186 "Волгарик"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35" ; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Строительно-монтажное управление- 96"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "Надежда"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	165	0	13	149	0	0	30	132	3	1566,611	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "Энергосеть" (ООО "Энергосеть")	182 2018-06-29	3.4.8.5	4.12	1
901	2	ВЛ	ТП-2352\Ш04-1\яч. 4	0.4	23,46 2018.06.29	01,28 2018.06.30	В1	1,7	ВЛ 0.4 кВ ТП-2352\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		586 2018-06-29	3.4.8.5	4.13	1
902	3	ТП	ТП-3044 1 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №1.	10 (10.5)	08,40 2018.07.02	17,00 2018.07.02	П	8,33	ТП 10 кВ ТП-3044			39	0	0	39	0	0	5	34	0	99,28		1180 2018-05-24			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
903	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.1	0.38	09,00 2018.07.02	16,00 2018.07.02	П	7	ТП 6 кВ ТП-2582			102	0	0	102	0	0	0	102	0	0,63		1422 2018-06-18			1
904	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.15	10 (10.5)	09,00 2018.07.02	17,00 2018.07.06	П	104	ТП 10 кВ ТП-2П-13, ТП 10 кВ ТП-2П-4			35	0	0	35	0	0	0	35	0	24,4		1436 2018-06-20			1
905	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1820 до ТП-1142	10 (10.5)	09,00 2018.07.02	16,00 2018.07.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			251	0	0	251	0	0	9	242	0	42,41		1465 2018-06-22			1
906	2	ТП	ТП-2652 РУ-0,4кВ 1СШ	0.38	09,00 2018.07.02	12,00 2018.07.02	П	3	ТП 6 кВ ТП-2652			37	0	0	37	0	0	4	33	0	111,24		1516 2018-06-27			1
907	1	КЛ	ТП-1281\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	17,12 2018.07.02	18,06 2018.07.02	В1	0,9	ТП 10 кВ ТП-1281, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ		АО АВТОВАЗБАНК; Ульяновский областной суд	48	0	7	41	0	0	24	24	0	55,08		189 2018-07-02	3.4.8.5	4.12	1
908	1	ВЛ	ТП-1128	0.38	22,33 2018.07.02	23,00 2018.07.02	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-1128			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		591 2018-07-02	3.4.8.5	4.13	1
909	4	ТП	ТП-4024	10 (10.5)	08,00 2018.07.03	17,00 2018.07.16	П	321	ТП 10 кВ ТП-4004Н, ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	88	0	5	83	0	0	1	87	0	107,02		1561 2018-07-03			1
910	1	ВЛ	ТП-1084\Ш04-1\яч. 13	0.38	08,32 2018.07.03	15,37 2018.07.03	В	7,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-1084\Ш04-1\яч. 13			38	0	0	38	0	0	0	38	0	0,12		593 2018-07-03	3.4.8.3	4.13	0
911	3	ТП	ТП-3044 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2.	10 (10.5)	08,40 2018.07.03	17,00 2018.07.03	П	8,33	ТП 10 кВ ТП-3044			30	0	0	30	0	0	8	22	0	75,54		1182 2018-05-24			1
912	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1820 до ТП-1142	10 (10.5)	09,00 2018.07.03	16,00 2018.07.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			251	0	0	251	0	0	9	242	0	42,41		1465 2018-06-22			1
913	4	ТП	ТП-5001	10 (10.5)	09,00 2018.07.03	16,00 2018.07.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-5001		ООО " УК Жилстройсервис"	20	0	16	4	0	0	4	16	0	53,36		1530 2018-06-28			1
914	1	ТП	ТП-1055\с.ш.-2\яч. 8	0.38	10,58 2018.07.03	12,09 2018.07.03	В	1,18	ТП 0.4 кВ ТП-1055\с.ш.-2\яч. 8		ООО "Развитие"; УМУП "Городская теплосеть"	19	0	3	16	0	0	12	7	0	320,43		595 2018-07-03	3.4.9.3	4.13	0
915	1	ТП	ТП-1170\Ш04-2\яч. 6	0.38	11,09 2018.07.03	12,38 2018.07.03	В	1,48	ТП 0.4 кВ ТП-1170\Ш04-2\яч. 6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,92		596 2018-07-03	3.4.9.3	4.13	0
916	4	КЛ	РП-515\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	15,27 2018.07.03	16,37 2018.07.03	В	1,17	РП 10 кВ РП-515, ТП 10 кВ ТП-5019, ТП 10 кВ ТП-5020, ТП 10 кВ ТП-5021, ТП 10 кВ ТП-5173, ТП 10 кВ ТП-5174, ТП 10 кВ ТП-5177, ТП 10 кВ ТП-5178, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5005 Яч.8 - ТП-5173 Яч. 10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ		Банк ВТБ (ПАО); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"; ООО "Бюро бытовых и ритуальных услуг "Круг"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Святогор"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "ДЛН"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	186	0	82	104	0	0	86	100	0	374,1259		190 2018-07-03	3.4.8.1	4.12	0
917	4	КЛ	РП-517\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	15,27 2018.07.03	16,56 2018.07.03	В1	1,48	РП 10 кВ РП-517, ТП 10 кВ ТП-5213, ТП 10 кВ ТП-5216, ТП 10 кВ ТП-5218, ТП 10 кВ ТП-5219, ТП 10 кВ ТП-5222А, ТП 10 кВ ТП-5243, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5216 Яч.6 - ТП-5243 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5213 яч.6 - ТП-5218 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5213 яч8 - ТП-5222А		ЖСК "Комплекс"; ООО "МегаЛинк"; ООО "Домовой"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	114	0	20	90	0	0	49	61	4	274,3551	ООО "Энергосеть"; ООО "ЭнергоАльянс"	191 2018-07-03	3.4.8.5	4.12	1
918	2	ПС	ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\с.ш.-1\яч. 8	6 (6.3)	18,28 2018.07.03	19,11 2018.07.03	В	0,72	ПС 6 кВ ПП-2928, ПС 6 кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6, ТП 10 кВ ТП-2992, ТП 6 кВ ТП-2232, ТП 6 кВ ТП-2240, ТП 6 кВ ТП-2252, ТП 6 кВ ТП-2269, ТП 6 кВ ТП-2864, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2864 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2232 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2240 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 до ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3), КЛ 6кВ КЛ-ТП 2252 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 яч.1 - ВЛ оп.65, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2298 оп.57-58, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2992 - ВЛ оп.67, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2), КВЛ 6кВ СЛ-ПС Гидронамыв яч.8 (1), КЛ 6кВ КЛ-ПП 2928 до ВЛ-10кВ опр.№34		УМУП "Городская теплосеть"	728	0	1	727	0	0	12	716	0	389,0934		195 2018-07-03	3.4.9.1	4.13	0
919	4	КЛ	ТП-4008\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	20,43 2018.07.03	00,20 2018.07.04	В1	3,62	ТП 10 кВ ТП-4008, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ			70	0	0	70	0	0	7	63	0	74,82582		198 2018-07-03	3.4.8.5	4.12	1
920	4	ВЛ	ПП-в/ч Арсенал	10 (10.5)	21,14 2018.07.03	06,40 2018.07.04	В	9,43	ПС 10 кВ ПП-в/ч Арсенал, ТП 10 кВ ТП-4077, ТП 10 кВ ТП-4147, ТП 10 кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 кВ ТП-Спортк. Динамо, КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10кВ КЛ-ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Восточная яч.310 (1)			5	0	0	5	0	0	5	0	0	187,0611		199 2018-07-03	3.4.9.1	4.13	0
921	1	ВЛ	ТП-1084\Ш04-1\яч. 23	0.38	21,43 2018.07.03	22,53 2018.07.03	В1	1,17	ВЛ 0.4 кВ ТП-1084\Ш04-1\яч. 23			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,07		597 2018-07-03	3.4.8.5	4.13	1
922	1	ТП	ТП-1315 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.07.04	17,00 2018.07.04	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1315		ООО "Кварта"; ООО "Росинка"; УМУП "Городская теплосеть"	74	0	5	68	0	0	26	47	1	142,14	ООО "Энергопром ГРУПП"	1295 2018-05-30			1
923	3	ТП	ТП-3430 1 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №1.	6 (6.3)	08,40 2018.07.04	17,00 2018.07.04	П	8,33	ТП 6 кВ ТП-3430			66	0	0	66	0	0	4	62	0	59,81		1184 2018-05-24			1
924	4	ТП	ТП-5004	10 (10.5)	09,00 2018.07.04	16,00 2018.07.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-5004		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	37	0	14	23	0	0	12	25	0	449,86		1531 2018-06-28			1
925	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1918 руб.1	0.38	09,00 2018.07.04	16,00 2018.07.04	П	7	ТП 6 кВ ТП-1918			51	0	0	51	0	0	0	51	0	22,09		1519 2018-06-28			1
926	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1820 до ТП-1142	10 (10.5)	09,00 2018.07.04	16,00 2018.07.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			251	0	0	251	0	0	9	242	0	42,41		1465 2018-06-22			1
927	1	ТП	ТП-1315 РУ-10/0.4кВ 2 с.ш. и тр-р №2	0.38	08,30 2018.07.05	17,00 2018.07.05	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1315		ООО "Кварта"; ООО "Росинка"; УМУП "Городская теплосеть"	95	0	5	89	0	0	23	71	1	140,28	ООО "Энергопром ГРУПП"	1293 2018-05-30			1
928	3	ТП	ТП-3430 2 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №2.	6 (6.3)	08,40 2018.07.05	17,00 2018.07.05	П	8,33	ТП 6 кВ ТП-3430			73	0	0	73	0	0	5	68	0	302,51		1186 2018-05-24			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
929	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1918 руб.1	0.38	09,00 2018.07.05	16,00 2018.07.05	П	7	ТП 6 кВ ТП-1918			51	0	0	51	0	0	0	51	0	22,09		1519 2018-06-28			1
930	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ оп ПС "Гидронамыв" яч.8 до ТП-2269 яч.1	6 (6.3)	09,00 2018.07.05	17,00 2018.07.05	П	8	ТП 10 кВ ТП-2992		УМУП "Городская теплосеть"	6	0	1	5	0	0	2	4	0	9,12		1575 2018-07-03			1
931	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1504 на ТП-1822 и КТП ТП-1504.	10 (10.5)	09,00 2018.07.05	17,00 2018.07.05	П	8	ТП 10 кВ ТП-1504			198	0	0	198	0	0	0	198	0	1,8		1512 2018-06-27			1
932	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1820 до ТП-1142	10 (10.5)	09,00 2018.07.05	16,00 2018.07.05	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			251	0	0	251	0	0	9	242	0	42,41		1465 2018-06-22			1
933	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7	10 (10.5)	09,30 2018.07.05	15,00 2018.07.05	П	5,5	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10			80	0	0	80	0	0	0	80	0	3,47		1542 2018-06-29			1
934	1	ТП	РП-128\Ш04-2\яч. 14	0.38	09,40 2018.07.05	10,40 2018.07.05	В1	1	ТП 0.4 кВ РП-128\Ш04-2\яч. 14			4	0	0	4	0	0	0	4	0	87,25		602 2018-07-05	3.4.8.5	4.13	1
935	2	ВЛ	ТП-2382	0.38	11,32 2018.07.05	16,31 2018.07.05	В1	4,98	ВЛ 0.4 кВ ТП-2382			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		603 2018-07-05	3.4.8.5	4.13	1
936	1	ВЛ	ТП-1323	0.38	11,32 2018.07.05	12,00 2018.07.05	В1	0,47	ВЛ 0.4 кВ ТП-1323			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,73		604 2018-07-05	3.4.8.5	4.13	1
937	1	ТП	ТП-1315 РУ-0.4кВ 1,2 с.ш.	0.38	15,00 2018.07.05	16,00 2018.07.05	П	1	ТП 10 кВ ТП-1315		ООО "Кварта"; ООО "Росинка"; УМУП "Городская теплосеть"	98	0	5	92	0	0	26	71	1	142,58	ООО "Энергопром ГРУПП"	1294 2018-05-30			1
938	3	ТП	ТП-3460 РУ-6/0,4 кВ и тр-р.	6 (6.3)	08,40 2018.07.06	17,00 2018.07.06	П	8,33	ТП 6 кВ ТП-3460			66	0	0	66	0	0	0	66	0	53,18		1188 2018-05-24			1
939	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1820 до ТП-1142	10 (10.5)	09,00 2018.07.06	16,00 2018.07.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-1144			251	0	0	251	0	0	9	242	0	42,41		1465 2018-06-22			1
940	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1918 руб.1 пер. Брюханова,1-11,2-22	0.38	09,00 2018.07.06	16,00 2018.07.06	П	7	ТП 6 кВ ТП-1918			51	0	0	51	0	0	0	51	0	22,09		1519 2018-06-28			1
941	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ оп ПС "Гидронамыв" яч.8 до ТП-2269 яч.1	6 (6.3)	09,00 2018.07.06	17,00 2018.07.06	П	8	ТП 10 кВ ТП-2992		УМУП "Городская теплосеть"	6	0	1	5	0	0	2	4	0	9,12		1575 2018-07-03			1
942	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 224	6 (6.3)	11,30 2018.07.06	12,38 2018.07.06	В	1,13	ПС 6 кВ ПП-3653, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3434, ТП 6 кВ ТП-3436, ТП 6 кВ ТП-3439, ТП 6 кВ ТП-3450, ТП 6 кВ ТП-3453, ТП 6 кВ ТП-3475, ТП 6 кВ ТП-3476, ТП 6 кВ ТП-3636, ТП 6 кВ ТП-3660, ТП 6 кВ ТП-3710, ТП 6 кВ ТП-3713, ТП 6 кВ ТП-3756, ТП 6 кВ ТП-3947, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-0, КЛ 6кВ КЛ-пролдл, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10, КЛ 6кВ КЛ- - ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ПП-3653 яч.3-до ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ3-ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-3660 - ВЛ-6кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-пеее4_1		МУП "Ульяновскэлектротранс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России; ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области"	113	3	3	94	0	0	57	43	13	1145,965	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	200 2018-07-06	3.4.8.1	4.12	0
943	4	ТП	ТП-5036\Ш04-2\яч. 2	0.38	17,50 2018.07.06	18,18 2018.07.06	В	0,47	ТП 0.4 кВ ТП-5036\Ш04-2\яч. 2		ООО "УО Жилстройсервис"	14	0	14	0	0	0	0	14	0	60,6		154 2018-07-06	3.4.8.1	4.13	0
944	2	ВЛ	ТП-2521	0.38	00,01 2018.07.07	00,30 2018.07.07	В	0,48	ВЛ 0.4 кВ ТП-2521			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,81		608 2018-07-07	3.4.8.3	4.13	0
945	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 22	10 (10.5)	10,29 2018.07.07	11,16 2018.07.07	В1	0,78	РП 10 кВ РП-310, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22, КЛ 10кВ КЛ-, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ			55	0	0	55	0	0	19	36	0	149,6554		202 2018-07-07	3.4.8.5	4.12	1
946	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,19 2018.07.07	19,52 2018.07.07	В1	1,55	ВЛ 0.4 кВ ТП-1120\Ш04-1\яч. 4			60	0	0	60	0	0	0	60	0	0,67		609 2018-07-07	3.4.8.5	4.13	1
947	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 39	10 (10.5)	00,18 2018.07.08	01,18 2018.07.08	В1	1	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-106, ТП 10 кВ ТП-1021, ТП 10 кВ ТП-1031, ТП 10 кВ ТП-1054, ТП 10 кВ ТП-1059, ТП 10 кВ ТП-1106, ТП 10 кВ ТП-1118, ТП 10 кВ ТП-1119, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1126, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1159, ТП 10 кВ ТП-1162, ТП 10 кВ ТП-1162а, ТП 10 кВ ТП-1172, ТП 10 кВ ТП-1402, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1884, ТП 10 кВ ТП-1904, ТП 10 кВ ТП-1921, ТП 10 кВ ТП-1924, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 яч.4 - РП-106 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.5 - ТП-1402_2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1162 - ТП-1162а, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.2 - ТП-1126 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1106 Яч.6 - РП-106 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1118 Яч. 3 - РП-106 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-РП-106 Яч.4 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1054 Яч.1 - ТП-1106 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1054 Яч.1 - ТП-1118 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1126		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УКБП"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; ИП Лобаков Павел Владимирович; МБУ "Управление Гражданской защиты г. Ульяновска"; ООО "Паритет"; ПАО "АК БАРС" Банк; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	593	0	47	540	0	0	129	458	6	1473,11	ООО "ИРЭС"; ООО "СПСК"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	203 2018-07-08	3.4.8.5	4.12	1
948	2	ТП	ТП-2664 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2018.07.09	17,00 2018.07.09	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2664		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 66"; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; ООО "УК "Дом-Сервис"	52	0	14	38	0	0	23	29	0	101,03		1597 2018-07-04			1
949	3	ТП	ТП-3045 РУ-10 кВ и тр-р.	10 (10.5)	08,40 2018.07.09	12,00 2018.07.09	П	3,33	ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3846		ООО "МонолитСервис"; ООО "УК "Парк-Заволжье"	25	0	4	17	0	0	5	16	4	132,64	ООО "ИРЭС"	1190 2018-05-24			1
950	1	ТП	КТП ТП-1036	10 (10.5)	09,00 2018.07.09	16,00 2018.07.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-1036			123	0	0	123	0	0	0	123	0	1,58		1554 2018-07-02			1
951	4	ТП	ТП-5001	10 (10.5)	09,00 2018.07.09	13,00 2018.07.09	П	4	ТП 10 кВ ТП-5001		ООО " УК Жилстройсервис"	30	0	16	14	0	0	3	27	0	515,35		1563 2018-07-03			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
952	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. №1	0.38	09,00 2018.07.09	16,01 2018.07.09	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2233			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,17		1555 2018-07-02			1
953	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7	10 (10.5)	10,00 2018.07.09	16,00 2018.07.09	П	6	ТП 10 кВ ТП-3П-1197, ТП 10 кВ ТП-3П-1402, ТП 10 кВ ТП-3П-1561			83	0	0	83	0	0	0	83	0	4,93		1551 2018-07-02			1
954	1	ТП	ТП-1076\Ш04-2\яч. 12	0.38	12,40 2018.07.09	13,15 2018.07.09	В1	0,58	ТП 0.4 кВ ТП-1076\Ш04-2\яч. 12			4	0	0	4	0	0	0	4	0	6,4		612 2018-07-09	3.4.8.5	4.10	1
955	4	ТП	ТП-5004	10 (10.5)	13,00 2018.07.09	17,00 2018.07.09	П	4	ТП 10 кВ ТП-5004		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"	37	0	14	23	0	0	12	25	0	449,82		1565 2018-07-03			1
956	4	КЛ	ТП-5036\Ш04-2\яч. 2	0.38	13,30 2018.07.09	15,00 2018.07.09	В	1,5	КЛ 0.4 кВ ТП-5036\Ш04-2\яч. 2		ООО "УО Жилстройсервис"	14	0	14	0	0	0	0	14	0	60,6		156 2018-07-09	3.4.8.1	4.12	0
957	1	ТП	ТП-1014 РУ-10 кВ яч.3	10 (10.5)	08,00 2018.07.10	12,00 2018.07.10	П	4	ТП 10 кВ ТП-1014			16	0	0	16	0	0	10	6	0	28,41		1596 2018-07-04			1
958	2	ТП	ТП-2664 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.07.10	17,00 2018.07.10	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2664		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 66"; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; ООО "УК "Дом-Сервис"	52	0	14	38	0	0	23	29	0	101,03		1598 2018-07-04			1
959	4	ТП	ТП-5006 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.07.10	13,00 2018.07.10	П	4	ТП 10 кВ ТП-5006		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"	38	0	19	19	0	0	18	20	0	320,73		1567 2018-07-03			1
960	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. №1	0.38	09,00 2018.07.10	16,01 2018.07.10	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2233			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,17		1555 2018-07-02			1
961	3	ПС	ПС "Б.Ключищи" ф.14	10 (10.5)	09,30 2018.07.10	16,00 2018.07.10	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-3П-1364		УМУП "Городская теплосеть"	6	0	1	5	0	0	0	6	0	8,78		1628 2018-07-09			1
962	2	ТП	ТП-2664 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.07.10	12,30 2018.07.10	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2664		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 66"; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; ООО "УК "Дом-Сервис"	52	0	14	38	0	0	23	29	0	101,03		1599 2018-07-04			1
963	4	ТП	ТП-5008 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.07.10	17,00 2018.07.10	П	4	ТП 10 кВ ТП-5008		МБДОУ детский сад №174; Непосредственное управление Заволжский район; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	61	0	49	12	0	0	3	58	0	198,23		1568 2018-07-03			1
964	2	ТП	ТП-2274 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.07.11	17,00 2018.07.11	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2274		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35"	266	0	3	263	0	0	6	260	0	53,09		1602 2018-07-04			1
965	1	ТП	ТП-1508 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.07.11	17,00 2018.07.11	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1508		УМУП "Городская теплосеть"	135	0	1	134	0	0	1	134	0	108,18		1288 2018-05-30			1
966	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. №1	0.38	09,00 2018.07.11	16,01 2018.07.11	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2233			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,17		1555 2018-07-02			1
967	1	ТП	КТП ТП-1036	10 (10.5)	09,00 2018.07.11	16,00 2018.07.11	П	7	ТП 10 кВ ТП-1036			123	0	0	123	0	0	0	123	0	1,58		1554 2018-07-02			1
968	4	ТП	ТП-5006 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.07.11	13,00 2018.07.11	П	4	ТП 10 кВ ТП-5006		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"	37	0	19	18	0	0	17	20	0	320,52		1569 2018-07-03			1
969	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.7	10 (10.5)	10,00 2018.07.11	12,00 2018.07.11	П	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10			80	0	0	80	0	0	0	80	0	3,47		1542 2018-06-29			1
970	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.12	10 (10.5)	11,00 2018.07.11	13,00 2018.07.11	П	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10		УМУП "Городская теплосеть"	43	0	1	42	0	0	0	43	0	13,38		1539 2018-06-29			1
971	4	ТП	ТП-5008 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.07.11	17,00 2018.07.11	П	4	ТП 10 кВ ТП-5008		МБДОУ детский сад №174; Непосредственное управление Заволжский район; ООО " УК Жилстройсервис"	18	0	7	11	0	0	3	15	0	9,46		1570 2018-07-03			1
972	4	КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	13,44 2018.07.11	14,43 2018.07.11	В	0,98	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4028, ТП 10 кВ ТП-4029, ТП 10 кВ ТП-4030, ТП 10 кВ ТП-4031, ТП 10 кВ ТП-4032, ТП 10 кВ ТП-4037, ТП 10 кВ ТП-4051, ТП 10 кВ ТП-4065, ТП 10 кВ ТП-4068, ТП 10 кВ ТП-4073, ТП 10 кВ ТП-4074, ТП 10 кВ ТП-4164, ТП 10 кВ ТП-4184, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.5 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4074 яч.3-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-4073 яч.7 - ТП-4184 яч.1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева"; МБУ Гимназия №44 им.Деева В.Н.; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - областной центр диагностики и консультирования "Развитие"; ООО "Святогор"; Предприниматель Тарасов Александр Анатольевич; ТСЖ "Заволжье"; ТСЖ "Левобережное"; ТСЖ "Чкаловское"	116	0	17	98	0	0	23	92	1	748,2511	ООО "Энергопром ГРУПП"	204 2018-07-11	3.4.8.1	4.12	0
973	2	КЛ	2КЛ-0,4кВ от ТП-2519 РУ-0,4кВ р.5	0.38	14,00 2018.07.11	15,00 2018.07.11	П	1	ТП 6 кВ ТП-2519			9	0	0	9	0	0	0	9	0	12,59		1637 2018-07-10			1
974	1	ВЛ	ТП-1883\Ш04-1\яч. 1	0.38	19,38 2018.07.11	20,24 2018.07.11	В1	0,77	ВЛ 0.4 кВ ТП-1883\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		617 2018-07-11	3.4.8.5	4.13	1
975	1	ТП	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 49	10 (10.5)	23,19 2018.07.11	01,29 2018.07.12	В1	2,17	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-106, ТП 10 кВ ТП-1021, ТП 10 кВ ТП-1059, ТП 10 кВ ТП-1140б, ТП 10 кВ ТП-1140в, ТП 10 кВ ТП-1159, ТП 10 кВ ТП-1404, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140б Яч.3 - ТП-1140в Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.7 - ТП-1643 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 яч.4 - РП-106 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; ИП Лобаков Павел Владимирович; МБУ "Управление Гражданской защиты г. Ульяновска"; ПАО "АК БАРС" Банк; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	13	0	1	10	0	0	2	9	2	283,3755	АО "Оборонэнерго" - филиал "Приволжский" (Ульяновская обл)	206 2018-07-11	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
976	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 44	10 (10.5)	23,19 2018.07.11	01,23 2018.07.12	В1	2,07	ПС 10 кВ ПП-1247, ПС 10 кВ ПП-1813, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1099, ТП 10 кВ ТП-1107, ТП 10 кВ ТП-1109, ТП 10 кВ ТП-1134, ТП 10 кВ ТП-1138, ТП 10 кВ ТП-1146, ТП 10 кВ ТП-1147, ТП 10 кВ ТП-1169, ТП 10 кВ ТП-1201, ТП 10 кВ ТП-1326, ТП 10 кВ ТП-1404, ТП 10 кВ ТП-1407, ТП 10 кВ ТП-1416, ТП 10 кВ ТП-1417, ТП 10 кВ ТП-1500, ТП 10 кВ ТП-1504, ТП 10 кВ ТП-1782, ТП 10 кВ ТП-1813, ТП 10 кВ ТП-1822, ТП 10 кВ ТП-1878, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Северная яч.44, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1109 Яч.3 - ТП-1500 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Северная яч.44 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Северная яч.44, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1201 - ТП-1407 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1416 - ТП 1504, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Северная яч.44 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1109 Яч.2 - ТП-1133 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1822 яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ- ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1502 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1504), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-[illegible]		ООО "Паритет"; ООО "Технологии гостеприимства"; УМУП "Городская теплосеть"	959	0	6	950	0	0	27	929	3	1778,367	ООО "УВКС"	205 2018-07-11	3.4.8.5	4.12	1
977	1	ПС	ПП-1808 РУ-6кВ ячейка 6	6 (6.3)	08,00 2018.07.12	17,00 2018.07.12	П	9	ТП 6 кВ ТП-1024			3	0	0	1	0	0	1	0	2	30,22	ООО "УВКС"	1445 2018-06-21			1
978	1	ТП	ТП-1078 РУ-0,4 кВ	0.38	08,00 2018.07.12	12,00 2018.07.12	П	4	ТП 0 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ			16	0	0	16	0	0	5	11	0	18,76		1633 2018-07-10			1
979	3	ТП	ТП-3023\Ш04-1\яч. 8	0.38	08,03 2018.07.12	08,50 2018.07.12	В1	0,78	ТП 0.4 кВ ТП-3023\Ш04-1\яч. 8			22	0	0	22	0	0	0	22	0	0,12		618 2018-07-12	3.4.8.5	4.13	1
980	2	ТП	ТП-2276 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.07.12	17,00 2018.07.12	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2276		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №35"	85	0	3	82	0	0	11	74	0	206,79		1604 2018-07-04			1
981	1	ТП	ТП-1508 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2018.07.12	17,00 2018.07.12	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1508		УМУП "Городская теплосеть"	37	0	1	36	0	0	1	36	0	126,01		1290 2018-05-30			1
982	4	ТП	ТП-5009 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.07.12	13,00 2018.07.12	П	4	ТП 10 кВ ТП-5009		ГУЗ Городская поликлиника №3; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	85	0	53	32	0	0	16	69	0	595,52		1571 2018-07-03			1
983	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. №1	0.38	09,00 2018.07.12	16,01 2018.07.12	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2233			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,17		1555 2018-07-02			1
984	4	ТП	ТП-5010 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.07.12	17,00 2018.07.12	П	4	ТП 10 кВ ТП-5010		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Инвест-Капитал"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"	112	4	54	52	0	0	10	100	2	1036,44	ООО "Энергопром ГРУПП"	1572 2018-07-03			1
985	1	ТП	ТП-1508 РУ-0.4кВ 1,2 СШ	0.38	15,00 2018.07.12	16,00 2018.07.12	П	1	ТП 10 кВ ТП-1508		УМУП "Городская теплосеть"	138	0	1	137	0	0	1	137	0	132,37		1296 2018-05-30			1
986	2	КЛ	ТП-2659\Ш04-2\яч. 8	0.38	19,51 2018.07.12	21,56 2018.07.12	В1	2,08	КЛ 0.4 кВ ТП-2659\Ш04-2\яч. 8			6	0	0	6	0	0	0	6	0	11,16		620 2018-07-12	3.4.8.5	4.12	1
987	2	ТП	ТП-2252 РУ-6/0,4 кВ , Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.07.13	17,00 2018.07.13	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2252			115	0	0	115	0	0	3	112	0	3		1606 2018-07-04			1
988	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2233 руб. №1	0.38	09,00 2018.07.13	16,01 2018.07.13	П	7,02	ТП 6 кВ ТП-2233			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,17		1555 2018-07-02			1
989	4	ТП	ТП-5009 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.07.13	13,00 2018.07.13	П	4	ТП 10 кВ ТП-5009		ГУЗ Городская поликлиника №3; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	80	0	53	27	0	0	16	64	0	595,52		1573 2018-07-03			1
990	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.14 (ТП-1782, 1781)	10 (10.5)	09,30 2018.07.13	10,00 2018.07.13	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3П-1781, ТП 10 кВ ТП-3П-1782			30	0	0	30	0	0	0	30	0	10,6		1541 2018-06-29			1
991	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.14 (ТП-1782, 1781)	10 (10.5)	10,30 2018.07.13	11,00 2018.07.13	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3П-1781, ТП 10 кВ ТП-3П-1782			30	0	0	30	0	0	0	30	0	10,6		1541 2018-06-29			1
992	4	ТП	ТП-5010 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.07.13	17,00 2018.07.13	П	4	ТП 10 кВ ТП-5010		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Инвест-Капитал"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ	120	4	59	55	0	0	10	108	2	1078,12	ООО "Энергопром ГРУПП"	1574 2018-07-03			1
993	1	ТП	КТП ТП-1036	10 (10.5)	16,00 2018.07.13	17,00 2018.07.16	П	73	ТП 10 кВ ТП-1036			123	0	0	123	0	0	0	123	0	1,58		1554 2018-07-02			1
994	4	КЛ	ТП-5010\Ш04-1\яч. 11	0.38	16,30 2018.07.13	17,40 2018.07.13	В1	1,17	КЛ 0.4 кВ ТП-5010\Ш04-1\яч. 11		ООО " УК Жилстройсервис"	7	0	6	1	0	0	0	7	0	17,9		158 2018-07-13	3.4.8.5	4.12	1
995	2	КЛ	ТП-2666\Ш04-2\яч. 8	0.38	16,56 2018.07.13	18,40 2018.07.13	В1	1,73	КЛ 0.4 кВ ТП-2666\Ш04-2\яч. 8			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,23		622 2018-07-13	3.4.8.5	4.12	1
996	1	ВЛ	ТП-1056\Ш04-1\яч. 2	0.38	21,20 2018.07.15	22,34 2018.07.15	В	1,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-1056\Ш04-1\яч. 2			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,12		625 2018-07-15	3.4.9.3	4.13	0
997	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	01,44 2018.07.16	03,33 2018.07.16	В1	1,82	РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1033, ТП 10 кВ ТП-1079, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1644, ТП 10 кВ ТП-1646, ТП 10 кВ ТП-1647, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ООО "Альфаком-Центр"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	120	0	16	100	0	0	50	66	4	260,7	ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"	207 2018-07-16	3.4.8.5	4.12	1
998	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10 (10.5)	01,44 2018.07.16	01,45 2018.07.16	В1	0,02	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1132, ТП 10 кВ ТП-1748, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.7 - ТП-1748_1		МУП "Ульяновскэлектротранс"	3	3	0	0	0	0	3	0	0	14		208 2018-07-16	3.4.8.5	4.12	1
999	1	ПС	ПП-1808 РУ-6кВ ячейка 8	6 (6.3)	08,00 2018.07.16	17,00 2018.07.16	П	9	ТП 6 кВ ТП-1071, ТП 6 кВ ТП-1781, ТП 6 кВ ТП-1801, ТП 6 кВ ТП-1908		Бурмистров Сергей Николаевич; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	36	0	8	28	0	0	9	27	0	21,06		1448 2018-06-21			1
1000	2	ТП	ТП-2380 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.07.16	17,00 2018.07.16	П	8,5	ТП 6 кВ ТП-2380			115	0	0	115	0	0	3	112	0	1,56		1608 2018-07-04			1
1001	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.16	16,00 2018.07.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1002	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1322 до ТП-1145.	10 (10.5)	09,00 2018.07.16	17,00 2018.07.16	П	8	ТП 10 кВ ТП-1036			123	0	0	123	0	0	0	123	0	1,58		1646 2018-07-12			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1003	4	ТП	ТП-5019 РУ-10 кВ 1СШ Т-1	10 (10.5)	09,00 2018.07.16	13,00 2018.07.16	П	4	ТП 10 кВ ТП-5019		ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"	21	0	6	15	0	0	17	4	0	266,42		1577 2018-07-03			1
1004	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1146 руб. 4	0.38	09,00 2018.07.16	16,00 2018.07.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-1146			25	0	0	25	0	0	0	25	0	0,13		1636 2018-07-10			1
1005	4	ТП	ТП-5021 РУ-10 кВ 1СШ Т-1	10 (10.5)	13,00 2018.07.16	17,00 2018.07.16	П	4	ТП 10 кВ ТП-5021			25	0	0	25	0	0	13	12	0	412,84		1581 2018-07-03			1
1006	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1146 руб. 4	0.38	09,00 2018.07.17	16,00 2018.07.17	П	7	ТП 10 кВ ТП-1146			25	0	0	25	0	0	0	25	0	0,13		1636 2018-07-10			1
1007	4	ТП	ТП-5019 РУ-10 кВ 2СШ Т-2	10 (10.5)	09,00 2018.07.17	13,00 2018.07.17	П	4	ТП 10 кВ ТП-5019		ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"	28	0	6	22	0	0	21	7	0	269,13		1579 2018-07-03			1
1008	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.17	16,00 2018.07.17	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1009	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от д/с №128	0.38	09,00 2018.07.17	12,00 2018.07.17	П	3	ТП 10 кВ ТП-1632			3	0	0	3	0	0	0	3	0	2,94		1665 2018-07-16			1
1010	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Отрада"	10 (10.5)	10,00 2018.07.17	11,00 2018.07.17	П	1	ТП 10 кВ ТП-2П-1548, ТП 10 кВ ТП-2П-1549			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,09		1671 2018-07-16			1
1011	4	ТП	ТП-5021 РУ-10 кВ 2СШ Т-2	10 (10.5)	13,00 2018.07.17	17,00 2018.07.17	П	4	ТП 10 кВ ТП-5021			35	0	0	35	0	0	20	15	0	468,83		1580 2018-07-03			1
1012	2	ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	15,40 2018.07.17	17,55 2018.07.17	В	2,25	ПС 10 кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ТП 10 кВ ТП-2П-1138, ТП 10 кВ ТП-2П-1142, ТП 10 кВ ТП-2П-1143, ТП 10 кВ ТП-2П-1309, ТП 10 кВ ТП-2П-1542, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Тепличная яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ			170	0	0	170	0	0	0	170	0	149,6489		209 2018-07-17	3.4.9.1	4.13	0
1013	1	ВЛ	ТП-1918	0.38	16,11 2018.07.17	18,27 2018.07.17	В1	2,27	ВЛ 0.4 кВ ТП-1918			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		631 2018-07-17	3.4.8.5	4.13	1
1014	1	ВЛ	ТП-1637\Ш04-1\яч. 1	0.38	22,00 2018.07.17	22,27 2018.07.17	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-1637\Ш04-1\яч. 1		УМУП "Городская теплосеть"	27	0	2	25	0	0	0	27	0	1,07		632 2018-07-17	3.4.8.5	4.13	1
1015	3	ВЛ	ТП-3474\Ш04-1\яч. 1	0.38	05,45 2018.07.18	06,35 2018.07.18	В	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-3474\Ш04-1\яч. 1			39	0	0	39	0	0	0	39	0	0,4		634 2018-07-18	3.4.8.3	4.13	0
1016	3	ВЛ	ТП-3474\Ш04-1\яч. 1	0.38	05,45 2018.07.18	06,35 2018.07.18	В	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-3474\Ш04-1\яч. 1			39	0	0	39	0	0	0	39	0	0,4		634 2018-07-18	3.4.8.3	4.13	0
1017	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.18	17,00 2018.07.18	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1018	3	ТП	ТП-3368\Ш04-1\яч. 11	0.38	08,07 2018.07.18	08,51 2018.07.18	В1	0,73	ТП 0.4 кВ ТП-3368\Ш04-1\яч. 11			7	0	0	7	0	0	7	0	0	11,05		635 2018-07-18	3.4.8.5	4.13	1
1019	4	ТП	ТП-5005 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.07.18	16,00 2018.07.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-5005		МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	31	0	22	9	0	0	7	24	0	142,51		1582 2018-07-03			1
1020	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.18	16,00 2018.07.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1021	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1146 руб. 4	0.38	09,00 2018.07.18	16,00 2018.07.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1146			25	0	0	25	0	0	0	25	0	0,13		1636 2018-07-10			1
1022	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Отрада"	10 (10.5)	14,00 2018.07.18	15,00 2018.07.18	П	1	ТП 10 кВ ТП-2П-1548, ТП 10 кВ ТП-2П-1549			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,09		1671 2018-07-16			1
1023	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	15,25 2018.07.18	17,15 2018.07.18	В1	1,83	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-502, ТП 10 кВ ТП-5006, ТП 10 кВ ТП-5008, ТП 10 кВ ТП-5009, ТП 10 кВ ТП-5010, ТП 10 кВ ТП-5031, ТП 10 кВ ТП-5032, ТП 10 кВ ТП-5033, ТП 10 кВ ТП-5034, ТП 10 кВ ТП-5036, ТП 10 кВ ТП-5037, ТП 10 кВ ТП-5038, ТП 10 кВ ТП-5039, ТП 10 кВ ТП-5040, ТП 10 кВ ТП-5041, ТП 10 кВ ТП-5042, ТП 10 кВ ТП-5043, ТП 10 кВ ТП-5044, ТП 10 кВ ТП-5045, ТП 10 кВ ТП-5083, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5041 Яч.5 - ТП-5042 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ, КЛ		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УльяновскФармация"; ГУЗ Городская поликлиника №3; МАОУ школа №200; МБДОУ детский сад №174; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 63"; МБОУ средняя общеобразовательная школа № 64; МБОУ г. Ульяновска "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симбирская УК"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; Предприниматель Умрихин Сергей Владимирович; ТСЖ "ДоМ"; ТСН "Новосондецкий 19"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	351	2	89	258	0	0	70	279	2	2494,151	ООО "Энергопром ГРУПП"	211 2018-07-18	3.4.8.5	4.12	1
1024	1	ВЛ	ТП-1156	0.38	20,31 2018.07.18	21,49 2018.07.18	В1	1,3	ВЛ 0.4 кВ ТП-1156			17	0	0	17	0	0	0	17	0	0,07		639 2018-07-18	3.4.8.5	4.13	1
1025	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.19	17,00 2018.07.19	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1026	1	ТП	ТП-1742 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.07.19	17,00 2018.07.19	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1742		УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	16	2	2	12	0	0	14	2	0	520,25		1284 2018-05-30			1
1027	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.19	16,00 2018.07.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1028	4	ТП	ТП-5005 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.07.19	16,00 2018.07.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-5005		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	46	0	25	21	0	0	21	25	0	303,14		1583 2018-07-03			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1029	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	11,25 2018.07.19	12,11 2018.07.19	В	0,77	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-503, ТП 10 кВ ТП-5062, ТП 10 кВ ТП-5063, ТП 10 кВ ТП-5064, ТП 10 кВ ТП-5066, ТП 10 кВ ТП-5067, ТП 10 кВ ТП-5068, ТП 10 кВ ТП-5069, ТП 10 кВ ТП-5070, ТП 10 кВ ТП-5072, ТП 10 кВ ТП-5073, ТП 10 кВ ТП-5075, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А, КЛ 10кВ КЛ-РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5070 Яч.5 - ТП-5073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5064 Яч.7 - ТП-5066 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5062 Яч.5 - ТП-5103 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-503 яч.3-Т1-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Комплекс"; ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; Колоколов Игорь Леонидович; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ульяновска "Центр детского творчества №5"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №50"; МБУ "СИМБИРЦИТ" по работе спортивно-досуговых клубов по месту жительства; МБУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа "Старт"; МБУ культуры "Руслан"; ОГКУ социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Причал надежды" в г.Ульяновске; ООО "Левобережное"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"; ООО "Гостиница Авиастар"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "УК "Запад"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	377	1	72	302	0	0	72	303	2	922,8399	ООО "СПСК"; ООО "Энергопром ГРУПП"	212 2018-07-19	3.4.8.1	4.12	0
1030	1	ТП	ТП-1146\Ш04-1\яч. 5	0.38	22,16 2018.07.19	23,30 2018.07.19	В	1,23	ТП 0.4 кВ ТП-1146\Ш04-1\яч. 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,67		642 2018-07-19	3.4.9.3	4.13	0
1031	4	ТП	ТП-5260 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.38	08,00 2018.07.20	13,00 2018.07.20	П	5	ТП-5260 РУ-10/0.4 кВ Тр-р			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,1		1584 2018-07-03			1
1032	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.20	17,00 2018.07.20	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1033	1	ТП	ТП-1742 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2018.07.20	17,00 2018.07.20	П	8,5	ТП 10 кВ ТП-1742		УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	16	2	2	12	0	0	14	2	0	520,25		1286 2018-05-30			1
1034	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.20	16,00 2018.07.20	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1035	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4 кВ,1 СШ.	0.38	09,00 2018.07.20	12,00 2018.07.20	П	3	ТП 10 кВ ТП-3009		АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	91	0	3	88	0	0	20	71	0	347,18		1641 2018-07-12			1
1036	4	ТП	ТП-4033\Ш04-1\яч. 1	0.38	10,00 2018.07.20	10,56 2018.07.20	В1	0,93	ТП 0.4 кВ ТП-4033\Ш04-1\яч. 1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,87		161 2018-07-20	3.4.8.5	4.13	1
1037	1	ВЛ	ТП-1510\Ш04-1\яч. 2	0.38	10,43 2018.07.20	15,57 2018.07.20	В1	5,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-1510\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		644 2018-07-20	3.4.8.5	4.13	1
1038	4	ВЛ	ТП-4016	0.38	11,20 2018.07.20	11,54 2018.07.20	В	0,57	ВЛ 0.4 кВ ТП-4016			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		162 2018-07-20	3.4.8.3	4.13	0
1039	4	КЛ	РП-514\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	12,30 2018.07.20	13,37 2018.07.20	В	1,12	РП 10 кВ РП-514, ТП 10 кВ ТП-5146, ТП 10 кВ ТП-5151, ТП 10 кВ ТП-5152, ТП 10 кВ ТП-5153, ТП 10 кВ ТП-5157, ТП 10 кВ ТП-5159, ТП 10 кВ ТП-5160, ТП 10 кВ ТП-5161, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5146 Яч.5 - ТП-5153 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5160 яч.2 - ТП-5161 яч.1		ЖСК "Комплекс"; ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	126	0	52	74	0	0	36	90	0	461,4182		213 2018-07-20	3.4.9.3	4.12	0
1040	4	ТП	ТП-5261 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.38	13,00 2018.07.20	17,00 2018.07.20	П	4	ТП-5261 РУ-10/0.4 кВ Тр-р			5	0	0	5	0	0	0	5	0	4,53		1585 2018-07-03			1
1041	4	ВЛ	ТП-4016	0.38	17,50 2018.07.20	19,15 2018.07.20	В1	1,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-4016			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		163 2018-07-20	3.4.8.5	4.13	1
1042	4	ВЛ	ТП-4005Н	0.38	02,15 2018.07.21	04,46 2018.07.21	В	2,52	ВЛ 0.4 кВ ТП-4005Н			33	0	0	33	0	0	0	33	0	0,19		164 2018-07-21	3.4.9.3	4.13	0
1043	4	ВЛ	ТП-4129	0.38	07,00 2018.07.21	07,12 2018.07.21	В1	0,2	ВЛ 0.4 кВ ТП-4129			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,04		165 2018-07-21	3.4.8.5	4.13	1
1044	3	ВЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	14,39 2018.07.22	16,20 2018.07.22	В1	1,68	ПС 10 кВ ПП-3932Н, РП 10 кВ РП-330, ТП 10 кВ ТП-3023, ТП 10 кВ ТП-3028, ТП 10 кВ ТП-3066, ТП 10 кВ ТП-3068, ТП 10 кВ ТП-3105, ТП 10 кВ ТП-3108, ТП 10 кВ ТП-3108а, ТП 10 кВ ТП-3797, ТП 10 кВ ТП-3798, ТП 10 кВ ТП-3830, ТП 10 кВ ТП-3841, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3023 - ВЛ № 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3798 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3798 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП-3023 яч.-Т1--10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 яч.9-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3830 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10кВ КЛ-РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932 яч.5 до [illegible]		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Смарт-Инвест"; Строительно-монтажный трест №9 - филиал ОАО "РЖДстрой"	518	0	3	514	0	0	13	504	1	319,6694	ООО "ИРЭС"	214 2018-07-22	3.4.8.5	4.13	1
1045	1	ПС	ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	05,00 2018.07.23	06,00 2018.07.23	П	1	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,22		1635 2018-07-10			1
1046	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.23	17,00 2018.07.23	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1047	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ж/д по ул.Ср. Венец, д.5	0.38	08,00 2018.07.23	17,00 2018.07.23	П	9	ТП 10 кВ ТП-1316			5	0	0	5	0	0	0	5	0	5,43		1683 2018-07-18			1
1048	4	ТП	ТП-4009 тр-р	10 (10.5)	08,00 2018.07.23	17,00 2018.07.23	П	9	ТП-4009 тр-р		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	47	0	5	42	0	0	15	32	0	180,29		1698 2018-07-20			1
1049	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.13	0.38	09,00 2018.07.23	16,00 2018.07.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1050	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.38	09,00 2018.07.23	16,00 2018.07.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	0,45		1668 2018-07-16			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1051	4	ТП	ТП-5019 РУ-10 кВ 1СШ Т-1	10 (10.5)	09,00 2018.07.23	13,00 2018.07.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-5019		ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"	21	0	6	15	0	0	17	4	0	266,42		1661 2018-07-16			1
1052	1	ТП	ТП-1977	0.38	10,48 2018.07.23	11,25 2018.07.23	В	0,62	ТП 0.4 кВ ТП-1977			7	0	0	7	0	0	3	4	0	4,08		652 2018-07-23	3.4.9.3	4.13	0
1053	4	ТП	ТП-5021 РУ-10 кВ 1СШ Т-1	10 (10.5)	13,00 2018.07.23	17,00 2018.07.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-5021			18	0	0	18	0	0	9	9	0	410,13		1663 2018-07-16			1
1054	4	ТП	ТП-5012\Ш04-1\яч. 15	0.38	15,55 2018.07.23	17,10 2018.07.23	В	1,25	ТП 0.4 кВ ТП-5012\Ш04-1\яч. 15			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,3		166 2018-07-23	3.4.8.3	4.13	0
1055	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.24	17,00 2018.07.24	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1056	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4 по 1	0.38	09,00 2018.07.24	16,00 2018.07.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	0,45		1668 2018-07-16			1
1057	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.13	0.38	09,00 2018.07.24	16,00 2018.07.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1058	4	ТП	ТП-5019 РУ-10 кВ 2СШ Т-2	10 (10.5)	09,00 2018.07.24	13,00 2018.07.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5019		ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"	28	0	6	22	0	0	21	7	0	269,13		1662 2018-07-16			1
1059	4	ТП	ТП-5021 РУ-10 кВ 2СШ Т-2	10 (10.5)	13,00 2018.07.24	17,00 2018.07.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5021			35	0	0	35	0	0	20	15	0	468,83		1664 2018-07-16			1
1060	2	КЛ	ТП-2260\Ш04-1\яч. 10	0.38	18,52 2018.07.24	23,40 2018.07.24	В	4,8	КЛ 0.4 кВ ТП-2260\Ш04-1\яч. 10			4	0	0	4	0	0	0	4	0	12,05		654 2018-07-24	3.4.8.1	4.12	0
1061	4	ВЛ	ТП-4098	0.38	20,55 2018.07.24	21,19 2018.07.24	В	0,4	ВЛ 0.4 кВ ТП-4098			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,4		168 2018-07-24	3.4.9.3	4.13	0
1062	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.25	17,00 2018.07.25	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1063	1	РП	РП-128 РУ-10кВ 3 СШ, РУ-6кВ 1 СШ, РУ-0.4кВ 1СШ, тр-р №1	0.38	08,30 2018.07.25	17,00 2018.07.25	П	8,5	РП 10 кВ РП-128		ООО "Север"; ООО "Домовой"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	72	0	14	58	0	0	14	58	0	1196,22		1279 2018-05-30			1
1064	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.4	0.38	09,00 2018.07.25	16,00 2018.07.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			18	0	0	18	0	0	0	18	0	0,45		1668 2018-07-16			1
1065	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.13	0.38	09,00 2018.07.25	16,00 2018.07.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1066	1	РП	РП-106 РУ-0.4кВ руб.4	0.38	08,00 2018.07.26	17,00 2018.07.26	П	9	РП 10 кВ РП-106			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,31		1740 2018-07-23			1
1067	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.26	17,00 2018.07.26	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1068	1	РП	РП-128РУ-6кВ 2 СШ, РУ-0.4кВ 2СШ, тр-р №2	0.38	08,30 2018.07.26	17,00 2018.07.26	П	8,5	РП 10 кВ РП-128		ООО "РТК"; ООО "Север"; ООО "Домовой"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	74	0	15	59	0	0	15	59	0	1197,28		1282 2018-05-30			1
1069	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб.13	0.38	09,00 2018.07.26	16,00 2018.07.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1070	1	РП	РП-128 РУ-0.4кВ 1,2 СШ	0.38	15,00 2018.07.26	16,00 2018.07.26	П	1	РП 10 кВ РП-128		ООО "РТК"; ООО "Север"; ООО "Домовой"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	74	0	15	59	0	0	15	59	0	1197,28		1281 2018-05-30			1
1071	2	ВЛ	ТП-2232\Ш04-1\яч. 4	0.38	21,48 2018.07.26	22,37 2018.07.26	В1	0,82	ВЛ 0.4 кВ ТП-2232\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		657 2018-07-26	3.4.8.5	4.13	1
1072	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.27	17,00 2018.07.27	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1073	1	РП	РП-106 РУ-0.4кВ руб.1	0.38	08,30 2018.07.27	13,00 2018.07.27	П	4,5	РП 10 кВ РП-106		Хабалаев С.З.	25	0	3	22	0	0	2	23	0	12,96		1723 2018-07-20			1
1074	1	РП	РП-106 РУ-0.4кВ руб.3	0.38	08,30 2018.07.27	17,00 2018.07.27	П	8,5	РП 10 кВ РП-106			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,31		1728 2018-07-20			1
1075	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1120 руб.4	0.38	09,00 2018.07.27	13,00 2018.07.27	П	4	ТП 10 кВ ТП-1120			153	0	0	153	0	0	11	142	0	59,62		1710 2018-07-20			1
1076	1	РП	РП-106 РУ-0.4кВ руб.4	0.38	09,00 2018.07.27	16,00 2018.07.27	П	7	РП 10 кВ РП-106		Хабалаев С.З.	6	0	3	3	0	0	2	4	0	1,04		1765 2018-07-24			1
1077	3	ВЛ	Участок ВЛ-10кВот ТП-3759 яч.3	10 (10.5)	09,00 2018.07.27	16,30 2018.07.27	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3640			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		1774 2018-07-25			1
1078	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1782 руб. №13	0.38	09,00 2018.07.27	16,00 2018.07.27	П	7	ТП 10 кВ ТП-1782			122	0	0	122	0	0	0	122	0	0,71		1630 2018-07-09			1
1079	1	РП	РП-106 РУ-0.4кВ руб.2	0.38	09,00 2018.07.27	16,00 2018.07.27	П	7	РП 10 кВ РП-106			3	0	0	3	0	0	3	0	0	5,99		1764 2018-07-24			1
1080	1	ТП	ТП-1820\Ш04-1\яч. 7	0.38	16,42 2018.07.27	17,23 2018.07.27	В1	0,68	ТП 0.4 кВ ТП-1820\Ш04-1\яч. 7			1	0	0	1	0	0	1	0	0	9,05		660 2018-07-27	3.4.8.5	4.13	1
1081	1	ПС	ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	19,00 2018.07.27	20,00 2018.07.27	П	1	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868			2	0	0	2	0	0	1	1	0	3,22		1635 2018-07-10			1
1082	1	ВЛ	ТП-1820\Ш04-1\яч. 4	0.38	07,19 2018.07.28	08,50 2018.07.28	В1	1,52	ВЛ 0.4 кВ ТП-1820\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		661 2018-07-28	3.4.8.5	4.13	1
1083	3	КЛ	ТП-3448а\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,37 2018.07.28	11,56 2018.07.28	В	2,32	КЛ 0.4 кВ ТП-3448а\Ш04-1\яч. 2		МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"	2	0	2	0	0	0	0	2	0	1,67		662 2018-07-28	3.4.8.1	4.12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1084	1	КЛ	ТП-1817\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	18,53 2018.07.28	19,50 2018.07.28	В1	0,95	ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1315, ТП 10 кВ ТП-1817, ТП 10 кВ ТП-1818, ТП 10 кВ ТП-1983, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Лесная яч.327 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 1817 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1060 - ВЛ		ООО "Кварта"; УМУП "Городская теплосеть"	45	0	3	35	0	0	13	25	7	163,1053	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	216 2018-07-28	3.4.8.5	4.12	1
1085	1	ТП	ТП-1508\Ш04-1\яч. 7	0.38	04,57 2018.07.29	05,24 2018.07.29	В1	0,45	ТП 0.4 кВ ТП-1508\Ш04-1\яч. 7		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6,34		666 2018-07-29	3.4.8.5	4.13	1
1086	4	ТП	ТП-4127 2СШ РУ-6кВ, 2 СШ РУ-0,4кВ, тр-р-2	0.38	08,00 2018.07.30	17,00 2018.07.30	П	9	ТП 6 кВ ТП-4127		Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83; ООО "Левобережное"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	35	0	5	30	0	0	6	29	0	111,28		1751 2018-07-24			1
1087	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.30	17,00 2018.07.30	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1088	4	ТП	ТП-5260 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.38	08,00 2018.07.30	17,00 2018.07.30	П	9	ТП-5260 РУ-10/0.4 кВ Тр-р			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		1772 2018-07-25			1
1089	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.3	0.38	09,00 2018.07.30	16,00 2018.07.30	П	7	ТП 10 кВ ТП-1135			53	0	0	53	0	0	2	51	0	42,06		1739 2018-07-23			1
1090	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб.№3	0.38	09,00 2018.07.30	16,00 2018.07.30	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,65		1745 2018-07-23			1
1091	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4010 на ТП-4003	10 (10.5)	09,00 2018.07.30	16,00 2018.07.30	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,65		1746 2018-07-23			1
1092	2	КЛ	ТП-2521\Ш04-2\яч. 6	0.38	09,25 2018.07.30	12,07 2018.07.30	В1	2,7	КЛ 0.4 кВ ТП-2521\Ш04-2\яч. 6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,21		670 2018-07-30	3.4.8.5	4.12	1
1093	1	ТП	ТП-1824\Ш04-2\яч. вв с Т2	0.38	09,35 2018.07.30	10,29 2018.07.30	В1	0,9	ТП 0.4 кВ ТП-1824\Ш04-2\яч. вв с Т2		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ Центр развития ребенка -детский сад №20 "Искринка"; УМУП "Городской теплосервис"	26	0	11	15	0	0	6	20	0	45,87		671 2018-07-30	3.4.8.5	4.13	1
1094	2	ТП	ТП-2П-1106, ТП-2П-1424	10 (10.5)	10,00 2018.07.30	16,00 2018.07.30	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106 , ТП 10 кВ ТП-2П-1424			70	0	0	70	0	0	0	70	0	265,32		1807 2018-07-27			1
1095	4	ТП	ТП-5261 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.38	13,00 2018.07.30	17,00 2018.07.30	П	4	ТП-5261 РУ-10/0.4 кВ Тр-р			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		1770 2018-07-25			1
1096	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	08,00 2018.07.31	17,00 2018.07.31	П	9	ТП 10 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,22		1669 2018-07-16			1
1097	4	ТП	ТП-4181 РУ-0,4кВ руб. №1	0.38	08,00 2018.07.31	17,00 2018.07.31	П	9	ТП 10 кВ ТП-4181			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,96		1749 2018-07-24			1
1098	4	ТП	ТП-4127 1СШ РУ-6кВ, 1 СШ РУ-0,4кВ, тр-р-1	0.38	08,00 2018.07.31	17,00 2018.07.31	П	9	ТП 6 кВ ТП-4127		Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83; ООО "Левобережное"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	38	0	5	33	0	0	9	29	0	115,02		1753 2018-07-24			1
1099	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3947 руб.4	0.38	09,00 2018.07.31	17,00 2018.07.31	П	8	ТП 6 кВ ТП-3947			15	0	0	15	0	0	9	6	0	26,37		1776 2018-07-26			1
1100	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.3	0.38	09,00 2018.07.31	16,00 2018.07.31	П	7	ТП 10 кВ ТП-1135			53	0	0	53	0	0	2	51	0	42,06		1739 2018-07-23			1
1101	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб.№3	0.38	09,00 2018.07.31	16,00 2018.07.31	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,65		1745 2018-07-23			1
1102	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4010 на ТП-4003	10 (10.5)	09,00 2018.07.31	16,00 2018.07.31	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,65		1746 2018-07-23			1
1103	2	КЛ	РП-226\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	09,21 2018.07.31	10,17 2018.07.31	В	0,93	РП 6 кВ РП-226, ТП 6 кВ ТП-2687, ТП 6 кВ ТП-2688, ТП 6 кВ ТП-2689, ТП 6 кВ ТП-2690, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2674 Яч.8 - ТП-2690 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 82"; ООО "ЖК "Навигатор"; ТСН "Жигулевская-62" ; УМУП "Городской теплосервис"	149	0	23	126	0	0	9	140	0	486,3645		217 2018-07-31	3.4.8.1	4.12	0
1104	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 219	6 (6.3)	13,57 2018.07.31	15,02 2018.07.31	В1	1,08	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 кВ ТП-2195, ТП 6 кВ ТП-2196, ТП 6 кВ ТП-2198, ТП 6 кВ ТП-2203, ТП 6 кВ ТП-2222, ТП 6 кВ ТП-2525, ТП 6 кВ ТП-2530, ТП 6 кВ ТП-2531, ТП 6 кВ ТП-2766, ТП 6 кВ ТП-2932, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2196 Яч.4 - ТП-2530 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-2195 -Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3		МУП "Ульяновскэлектротранс"; ОГКУ социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г.Ульяновске"	99	2	3	92	0	0	36	61	2	493,8463	ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергопром ГРУПП"	218 2018-07-31	3.4.8.5	4.12	1
1105	4	ВЛ	ТП-4174	0.38	21,30 2018.07.31	22,48 2018.07.31	В1	1,3	ВЛ 0.4 кВ ТП-4174			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,33		174 2018-07-31	3.4.8.5	4.13	1
1106	3	ТП	ТП-3622 РУ-10-0,4 кВ и тр-ры№1,2	0.38	08,40 2018.08.01	16,00 2018.08.01	П	7,33	ТП 10 кВ ТП-3622			77	0	0	77	0	0	6	71	0	305,67		1468 2018-06-22			1
1107	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.01	16,00 2018.08.01	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1745 2018-07-23			1
1108	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.01	16,00 2018.08.01	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1109	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4010 на ТП-4003	10 (10.5)	09,00 2018.08.01	16,00 2018.08.01	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1746 2018-07-23			1
1110	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.3	0.38	09,00 2018.08.01	16,00 2018.08.01	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1135			51	0	0	51	0	0	2	49	0	42,32		1739 2018-07-23			1
1111	1	ВЛ	ТП-1308\Ш04-1\яч. 3	0.38	11,20 2018.08.01	14,05 2018.08.01	В1	2,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-1308\Ш04-1\яч. 3		МБУ "Управление Гражданской защиты г. Ульяновска"	22	0	3	19	0	0	2	20	0	3,76		674 2018-08-01	3.4.8.5	4.13	1
1112	1	ВЛ	ТП-1211\Ш04-1\яч. 3	0.38	14,40 2018.08.01	16,21 2018.08.01	В	1,68	ВЛ 0.4 кВ ТП-1211\Ш04-1\яч. 3			72	0	0	72	0	0	0	72	0	0,62		676 2018-08-01	3.4.8.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1113	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 315	6 (6.3)	20,55 2018.08.01	21,43 2018.08.01	В1	0,8	ПС 6 кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ТП 6 кВ ТП-2250, ТП 6 кВ ТП-2370, ТП 6 кВ ТП-2375, ТП 6 кВ ТП-2395, ТП 6 кВ ТП-2651, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311		Государственное казённое учреждение здравоохранения "Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"; ООО " УК ЦЭТ"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	89	1	5	81	0	0	7	80	2	276,85	ООО "СПСК"	219 2018-08-01	3.4.8.5	4.12	1
1114	1	ТП	ТП-1090 РУ-10/0.4кВ и тр.	0.38	08,30 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1090		Непосредственное управление Ленинский район; ТСЖ "Серебряный Венец"	174	0	8	166	0	0	16	158	0	67,94		1711 2018-07-20			1
1115	3	ТП	ТП-3471 1 секция РУ-6-0,4 кВ и тр-	0.38	08,40 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7,33	ТП 6 кВ ТП-3471		УМУП "Городская теплосеть"	23	0	2	20	0	0	11	11	1	102,28	ООО "Энергопром ГРУПП"	1470 2018-06-22			1
1116	1	ТП	ТП-1729\Ш04-2\яч. 16	0.38	08,54 2018.08.02	11,33 2018.08.02	В1	2,65	ТП 0.4 кВ ТП-1729\Ш04-2\яч. 16			1	0	0	1	0	0	1	0	0	14,89		678 2018-08-02	3.4.8.5	4.13	1
1117	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1118	3	ТП	КТП ТП-3846	10 (10.5)	09,00 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-3846			16	0	0	16	0	0	2	14	0	2,35		1775 2018-07-25			1
1119	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4010 на ТП-4003	10 (10.5)	09,00 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1746 2018-07-23			1
1120	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1745 2018-07-23			1
1121	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.02	16,00 2018.08.02	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1135			51	0	0	51	0	0	2	49	0	42,32		1739 2018-07-23			1
1122	3	ТП	ТП-3П-1411, ТП-3П-1413	10 (10.5)	10,00 2018.08.02	12,00 2018.08.02	П	2	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			10	0	0	10	0	0	5	5	0	16,67		1811 2018-07-27			1
1123	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10 (10.5)	15,00 2018.08.02	15,43 2018.08.02	В1	0,72	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1875, ТП 10 кВ ТП-1879, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; ИП Ракитин Владимир Михайлович; Кондоминиум "Утес-1"; Милушкина Ольга Ивановна; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (000630Э6); ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "Технология"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "СК Сателит"; Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович	455	4	16	425	0	0	88	357	10	1865,388	АО "УКБП"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ССК"; ООО "ЭнергоАльянс"; ООО "Энергосеть" (Ульяновская обл)	220 2018-08-02	3.4.8.5	4.12	1
1124	1	ВЛ	ТП-1324\Ш04-1\яч. 4	0.38	21,00 2018.08.02	23,30 2018.08.02	В	2,5	ВЛ 0.4 кВ ТП-1324\Ш04-1\яч. 4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		682 2018-08-02	3.4.9.3	4.13	0
1125	4	ВЛ	ТП-4168	0.38	08,15 2018.08.03	09,10 2018.08.03	В1	0,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-4168			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		176 2018-08-03	3.4.8.5	4.13	1
1126	3	ТП	ТП-3471 2 секция РУ-6-0,4 кВ и тр-р№2.	0.38	08,40 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7,33	ТП 6 кВ ТП-3471		УМУП "Городская теплосеть"	22	0	2	19	0	0	8	13	1	105,74	ООО "Энергопром ГРУПП"	1472 2018-06-22			1
1127	4	РП	РП-516 РУ-0,4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	РП 10 кВ РП-516		ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	100	0	75	25	0	0	8	92	0	788,55		1788 2018-07-26			1
1128	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4010 на ТП-4003	10 (10.5)	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1746 2018-07-23			1
1129	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4010 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4010			104	0	0	104	0	0	0	104	0	2,82		1745 2018-07-23			1
1130	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.3	0.38	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1135			51	0	0	51	0	0	2	49	0	42,32		1739 2018-07-23			1
1131	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1132	4	ТП	ТП-4046 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09,00 2018.08.03	16,00 2018.08.03	П	7	ТП-4046 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р			233	0	0	217	0	0	7	210	16	171,66	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "ОНИК";	1755 2018-07-24			1
1133	4	ВЛ	ТП-4003	0.38	09,55 2018.08.03	10,30 2018.08.03	В1	0,58	ВЛ 0.4 кВ ТП-4003			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		177 2018-08-03	3.4.8.5	4.13	1
1134	2	ВЛ	ТП-2383	0.38	19,58 2018.08.03	22,30 2018.08.03	В1	2,53	ВЛ 0.4 кВ ТП-2382			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		864 2018-08-03	3.4.8.5	4.13	1
1135	2	КЛ	РП-213\с.ш.-1\яч. 17	6 (6.3)	14,19 2018.08.04	16,39 2018.08.04	В1	2,33	РП 6 кВ РП-213, ТП 6 кВ ТП-2250, ТП 6 кВ ТП-2254, ТП 6 кВ ТП-2391, ТП 6 кВ ТП-2652, ТП 6 кВ ТП-2653, ТП 6 кВ ТП-2654, ТП 6 кВ ТП-2656, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 0.4кВ КЛ-СШ ввод Т-2, КЛ 0.4кВ КЛ-СШ Ввод Т-1		Игонин А.А.; ОГБУ "Центр социально-правовых исследований Ульяновской области"	135	0	7	128	0	0	15	120	0	256,4615		221 2018-08-04	3.4.8.5	4.12	1
1136	1	ВЛ	ТП-1917\Ш04-1\яч. 2	0.38	21,05 2018.08.04	21,55 2018.08.04	В1	0,83	ВЛ 0.4 кВ ТП-1917\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		687 2018-08-04	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1137	1	КЛ	ПП-1898\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	07,22 2018.08.05	08,10 2018.08.05	В	0,8	ПС 10 кВ ПП-1898, РП 10 кВ РП-102, РП 10 кВ РП-106Н, ТП 10 кВ ТП-1017, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1123, ТП 10 кВ ТП 1124, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1206, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1879, ТП 10 кВ ТП-1923, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч. 8 - ТП-1923 Яч. 5, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.40 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; Кондоминиум "Утес-1"; Милушкина Ольга Ивановна ; ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС"; ООО "Надежда" ; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "Технология"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "СК Сателит" ; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"; Хабалаев С.З.	95	0	5	88	0	0	14	79	2	470	ООО "ССК"; ООО "СПСК"	222 2018-08-05	3.4.8.1	4.12	0
1138	3	ТП	ТП-3472 1 секция РУ-6-0,4 кВ и тр-р №1.	0.38	08,40 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7,33	ТП 6 кВ ТП-3472		УМУП "Городская теплосеть"	138	0	2	135	0	0	7	130	1	119,69	ООО "Энергопром ГРУПП"	1474 2018-06-22			1
1139	4	ТП	ТП-4129 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	ТП-4129 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р			88	0	0	88	0	0	0	88	0	0,45		1757 2018-07-24			1
1140	4	РП	РП-516 РУ-0,4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	РП 10 кВ РП-516		ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	102	0	75	27	0	0	10	92	0	789,31		1789 2018-07-26			1
1141	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-1135			51	0	0	51	0	0	2	49	0	42,32		1739 2018-07-23			1
1142	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1143	3	ВЛ	ул.Локомотивная 154 от ТП-3476 руб.12, 15	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-3476			8	0	0	8	0	0	0	8	0	17,24		1880 2018-08-06			1
1144	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			23	0	0	23	0	0	3	20	0	1,8		1821 2018-07-30			1
1145	2	ТП	ТП-2П-1106, ТП-2П-1424	10 (10.5)	10,00 2018.08.06	16,00 2018.08.06	П	6	ТП 10 кВ ТП-2П-1106 , ТП 10 кВ ТП-2П-1424			70	0	0	70	0	0	0	70	0	266,06		1866 2018-08-03			1
1146	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6 (6.3)	10,11 2018.08.06	11,05 2018.08.06	В	0,9	ПС 6 кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3423, ТП 6 кВ ТП-3426, ТП 6 кВ ТП-3601, ТП 6 кВ ТП-3602, ТП 6 кВ ТП-3603, ТП 6 кВ ТП-3604, ТП 6 кВ ТП-3610, ТП 6 кВ ТП-3647, ТП 6 кВ ТП-3756, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3423 - ТП-3602, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3602_2 - ТП-3610_1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.4-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5		МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "РН-Энерго"	35	2	2	28	0	0	22	10	3	389,0889	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "УВКС"	223 2018-08-06	3.4.9.1	4.13	0
1147	3	ТП	ТП-3472 2 секция РУ-6-0,4 кВ и тр-р №2.	0.38	08,40 2018.08.07	16,00 2018.08.07	П	7,33	ТП 6 кВ ТП-3472		УМУП "Городская теплосеть"	138	0	2	135	0	0	9	128	1	116,59	ООО "Энергопром ГРУПП"	1476 2018-06-22			1
1148	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.07	16,00 2018.08.07	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			23	0	0	23	0	0	3	20	0	1,8		1821 2018-07-30			1
1149	4	ТП	ТП-4152 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09,00 2018.08.07	16,00 2018.08.07	П	7	ТП-4152 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-р			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		1759 2018-07-24			1
1150	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.07	16,00 2018.08.07	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1151	4	ТП	ТП-5192 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09,00 2018.08.07	13,00 2018.08.07	П	4	ТП 10 кВ ТП-5192		Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ульяновска "Центр детского творчества №5" ; ООО " УК Жилстройсервис";	47	0	30	17	0	0	10	37	0	343,65		1790 2018-07-26			1
1152	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №3 ПС "Б.Ключ"	10 (10.5)	10,30 2018.08.07	15,00 2018.08.07	П	4,5	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			10	0	0	10	0	0	5	5	0	17,25		1853 2018-08-02			1
1153	4	ТП	ТП-5193 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	13,00 2018.08.07	17,00 2018.08.07	П	4	ТП 10 кВ ТП-5193		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Волжская УК"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"	71	0	66	5	0	0	0	71	0	910,77		1792 2018-07-26			1
1154	1	ТП	ТП-1648 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	08,30 2018.08.08	16,00 2018.08.08	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1648		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	30	0	3	27	0	0	26	4	0	88,05		1861 2018-08-03			1
1155	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 руб. №1	0.38	08,30 2018.08.08	16,00 2018.08.08	П	7,5	ВЛ 0,4 кВ ТП-4098			40	0	0	40	0	0	0	40	0	0,31		1854 2018-08-02			1
1156	4	ТП	ТП-4124 РУ-0,4кВ 2СШ	0.38	08,30 2018.08.08	09,00 2018.08.08	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-4124			26	0	0	25	0	0	6	19	1	60,58	ООО "Энергопром ГРУПП"	1919 2018-08-07			1
1157	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.08	16,00 2018.08.08	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1158	3	ВЛ	ВЛ 0,4 кВ ул.Минаева 22 от ТП-3208 р.10, 12	0.38	09,00 2018.08.08	16,00 2018.08.08	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-3208			18	0	0	18	0	0	3	15	0	33,11		1918 2018-08-07			1
1159	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2271 на ТП-2999	6 (6.3)	09,00 2018.08.08	12,00 2018.08.08	П	3	ВЛ 6 кВ ТП-2999Н			3	0	0	3	0	0	1	2	0	23,89		1850 2018-08-01			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1160	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.08	16,00 2018.08.08	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			23	0	0	23	0	0	3	20	0	1,8		1821 2018-07-30			1
1161	4	ТП	ТП-5192 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09,00 2018.08.08	13,00 2018.08.08	П	4	ТП 10 кВ ТП-5192		Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ульяновска "Центр детского творчества №5" ; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	48	0	30	18	0	0	11	37	0	350,24		1791 2018-07-26			1
1162	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2220 руб.4	0.38	10,00 2018.08.08	12,00 2018.08.08	П	2	ВЛ 0,4 кВ ТП-2220			14	0	0	14	0	0	3	11	0	43,89		1874 2018-08-03			1
1163	4	ТП	ТП-5193 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	13,00 2018.08.08	17,00 2018.08.08	П	4	ТП 10 кВ ТП-5193		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Волжская УК"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"	71	0	66	5	0	0	0	71	0	910,77		1798 2018-07-26			1
1164	3	ТП	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	14,01 2018.08.08	16,28 2018.08.08	В	2,45	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3166, ТП 10 кВ ТП-3166а, ТП 10 кВ ТП-3166б, ТП 10 кВ ТП-3166в, ТП 10 кВ ТП-3166д, ТП 10 кВ ТП-3166е, ТП 10 кВ ТП-3300, ТП 10 кВ ТП-3706, ТП 10 кВ ТП-3842, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166_1 - ТП-3166а, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166а_1 - ТП-3166е, КЛ 10кВ КЛ-ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ		ЖСК "Магазин Новостроек"	141	0	3	135	0	0	8	130	3	30,1	ООО "МАГИСТРАЛЬ"	224 2018-08-08	3.4.9.1	4.13	0
1165	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1900 руб.№5	0.38	08,00 2018.08.09	12,00 2018.08.09	П	4	ВЛ 0,4 кВ ТП-1900			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,48		1906 2018-08-06			1
1166	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.09	16,00 2018.08.09	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			23	0	0	23	0	0	3	20	0	1,8		1821 2018-07-30			1
1167	4	ТП	ТП-4038 РУ-0,4кВ 1СШ и тр	0.38	09,00 2018.08.09	16,00 2018.08.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-4038			38	0	0	38	0	0	1	37	0	9,8		1822 2018-07-31			1
1168	1	ТП	ТП-1327 силовой тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.08.09	13,00 2018.08.09	П	4	ТП 10 кВ ТП-1327			6	0	0	6	0	0	3	3	0	13,97		1851 2018-08-01			1
1169	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.09	16,00 2018.08.09	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1170	4	ТП	ТП-5195 РУ-10,0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.08.09	13,00 2018.08.09	П	4	ТП 10 кВ ТП-5195		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК "Запад"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	109	2	75	32	0	0	19	90	0	742,58		1794 2018-07-26			1
1171	4	ТП	ТП-5196 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	13,00 2018.08.09	17,00 2018.08.09	П	4	ТП 10 кВ ТП-5196		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; МАДО учреждение Центр развития ребёнка -детский сад №223; МАОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Волжская УК"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Ростелеком"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	130	0	96	34	0	0	19	111	0	1431,36		1796 2018-07-26			1
1172	2	ТП	ТП-2546 РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	14,00 2018.08.09	14,40 2018.08.09	П	0,67	ТП 6 кВ ТП-2546		АО "ГУЛЛИВЕР"	103	0	3	100	0	0	37	66	0	206,17		1939 2018-08-09			1
1173	4	ТП	ТП-5195 РУ-10,0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.08.10	13,00 2018.08.10	П	5	ТП 10 кВ ТП-5195		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК "Запад"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	114	0	75	39	0	0	20	94	0	707,4		1795 2018-07-26			1
1174	4	ТП	ТП-4046 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	08,30 2018.08.10	16,00 2018.08.10	П	7,5	ТП-4046 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р			272	0	0	254	0	0	9	245	18	213,49	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "ОНИК"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "УВКС"	1859 2018-08-02			1
1175	3	ВЛ	ТП-3105	0.38	08,48 2018.08.10	10,26 2018.08.10	В1	1,63	ВЛ 0.4 кВ ТП-3105			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		701 2018-08-10	3.4.8.5	4.13	1
1176	3	ТП	ТП-3069 Тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.08.10	11,00 2018.08.10	П	2	ТП 10 кВ ТП-3069			7	0	0	7	0	0	7	0	0	16,82		1924 2018-08-08			1
1177	2	ТП	ТП-2671 РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1	0.38	09,00 2018.08.10	12,00 2018.08.10	П	3	ТП 6 кВ ТП-2671		ООО "АГАТ"	312	0	30	282	0	0	9	303	0	575,29		1876 2018-08-03			1
1178	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.10	16,00 2018.08.10	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1179	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№3	0.38	09,00 2018.08.10	16,00 2018.08.10	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			23	0	0	23	0	0	3	20	0	1,8		1821 2018-07-30			1
1180	4	ТП	ТП-4038 РУ-0,4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2018.08.10	16,00 2018.08.10	П	7	ТП 10 кВ ТП-4038			83	0	0	67	0	0	8	59	16	265,95	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "ОНИК";	1823 2018-07-31			1
1181	1	ВЛ	ТП-1135	0.38	09,58 2018.08.10	11,43 2018.08.10	В1	1,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-1135			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		702 2018-08-10	3.4.8.5	4.13	1
1182	3	ТП	ТП-3623 РУ-0,4кВ р.8	0.38	10,30 2018.08.10	11,30 2018.08.10	П	1	ТП 10 кВ ТП-3623			22	0	0	22	0	0	0	22	0	37,49		1925 2018-08-08			1
1183	4	ТП	ТП-5196 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	13,00 2018.08.10	17,00 2018.08.10	П	4	ТП 10 кВ ТП-5196		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; МАДО учреждение Центр развития ребёнка -детский сад №223; МАОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Волжская УК"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Ростелеком"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	199	0	96	103	0	0	17	182	0	1517,55		1797 2018-07-26			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1184	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 38	10 (10.5)	07,00 2018.08.12	07,40 2018.08.12	В1	0,67	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-102, РП 10 кВ РП-106Н, РП 10 кВ РП-133, РП 10 кВ РП-145, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1033, ТП 10 кВ ТП-1054, ТП 10 кВ ТП-1057, ТП 10 кВ ТП-1058, ТП 10 кВ ТП-1065, ТП 10 кВ ТП-1079, ТП 10 кВ ТП-1091, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1128, ТП 10 кВ ТП-1129, ТП 10 кВ ТП-1135, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1140, ТП 10 кВ ТП-1140а, ТП 10 кВ ТП-1140б, ТП 10 кВ ТП-1140в, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1164, ТП 10 кВ ТП-1168, ТП 10 кВ ТП-1169, ТП 10 кВ ТП-1210, ТП 10 кВ ТП 1220, ТП 10 кВ ТП-1305, ТП 10 кВ ТП-1311, ТП 10 кВ ТП-1322, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1508, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1644, ТП 10 кВ ТП-1645, ТП 10 кВ ТП-1646, ТП 10 кВ ТП-1647, ТП 10 кВ ТП-1725, ТП 10 кВ ТП-1729, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП 1780, ТП 10 кВ ТП-1784, ТП 10 кВ ТП-1882, ТП 10 кВ ТП-1883, ТП 10 кВ ТП-1883а, ТП 10 кВ ТП-1894, ТП 10 кВ ТП-1902, ТП 10 кВ ТП-1905, ТП 10 кВ ТП-1976, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч.66, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УКБП"; Банк ВТБ (ПАО); Глухова Тамара Николаевна; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ИП Терехин Станислав Александрович; ИП Семенов В.Г.; ООО "Алгоритм"; ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Истоки +"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ООО "УК Чистый дом"; ООО "Форма"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "ЖК "Навигатор"; ООО "КапиталЪ-А" (6003189ЭО); ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "УК "Уютный дом"; ООО "УК УЮТ"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ПАО "Мобильные ТелеСистемы"; Савосин Андрей Владимирович; ТСЖ "Венец"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; Хабалаев С.З.; Халиуллова Зульфия Халимовна; Центральный Банк РФ (Банк России)	865	5	60	788	0	0	146	707	12	2491,187	ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "Энергосеть" (Ульяновская обл)	225 2018-08-12	3.4.8.5	4.12	1
1185	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10 (10.5)	07,00 2018.08.12	08,04 2018.08.12	В1	1,07	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-122, РП 10 кВ РП-132, РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1726, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 яч.2 - ТП-1726 яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1725 яч.6 - ТП-1726 яч.6, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ООО "Ясный"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "УК "Парк-Заволжье"; Радаева Диляра Ивановна; УМУП "Городской теплосервис"	70	0	11	57	0	0	16	52	2	498,8347	ООО "ИРЭС"	226 2018-08-12	3.4.8.5	4.12	1
1186	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	07,00 2018.08.12	07,38 2018.08.12	В1	0,63	ПС 10 кВ ПП-1898, РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1017, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1086Н, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1123, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1137, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1206, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1879, ТП 10 кВ ТП-1923, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.6 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч. 8 - ТП-1923 Яч. 5, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Северная яч.40 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-		АНО "Центр ТСЖ"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; Кондоминиум "Утес-1"; Милушкина Ольга Ивановна ; ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС"; ООО "Надежда" ; ООО "Т2 Мобайл"; ООО "Технология"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "СК Ателит" ; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; Предприниматель Ртищев Владимир Александрович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Филиал " Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"; Хабалаев С.З.	79	0	4	73	0	0	13	64	2	1132,216	ООО "СПСК"; ООО "ССК"	227 2018-08-12	3.4.14	4.13	1
1187	4	КЛ	РП-401\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	07,20 2018.08.13	09,39 2018.08.13	В	2,32	РП 10 кВ РП-401, ТП 10 кВ ТП-4012, ТП 10 кВ ТП-4031, ТП 10 кВ ТП-4057, ТП 10 кВ ТП-4067, ТП 10 кВ ТП-4072, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4057 - ТП-4067 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4012 Яч.1 - ТП-4031 Яч.7		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	10	0	4	6	0	0	7	3	0	56,52088		228 2018-08-13	3.4.9.3	4.12	0
1188	4	ТП	ТП-5194 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08,00 2018.08.13	13,00 2018.08.13	П	5	ТП 10 кВ ТП-5194		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	111	0	36	75	0	0	0	111	0	342,9		1799 2018-07-26			1
1189	1	ТП	ТП-1740 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ	10 (10.5)	09,00 2018.08.13	16,00 2018.08.13	П	7	ТП 10 кВ ТП-1740			7	0	0	7	0	0	7	0	0	27,29		1848 2018-08-01			1
1190	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.13	16,00 2018.08.13	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1191	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1304 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.13	16,00 2018.08.13	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1304		ГСК "Центр"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич	106	0	5	101	0	0	9	97	0	101,51		1910 2018-08-06			1
1192	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.13	16,00 2018.08.13	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1193	4	ТП	ТП-5190 РУ-10 кВ 1 СШ, Т-1	10 (10.5)	13,00 2018.08.13	17,00 2018.08.13	П	4	ТП 10 кВ ТП-5190		Мелетлян Инна Михайловна	4	0	4	0	0	0	4	0	0	31		1819 2018-07-30			1
1194	1	РП	РП-109\с.ш.-3\яч. 8	10 (10.5)	15,36 2018.08.13	16,05 2018.08.13	В1	0,48	РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1760, ТП 10 кВ ТП-1875, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ИП Ракитин Владимир Михайлович; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (000630ЭБ); ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "Ясный" ; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "УК "Парк-Заволжье"; Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; Радаева Диляра Ивановна; Товарищество собственников недвижимости "Радищева 30"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление федерального казначейства по Ульяновской области; ФГБО учреждение высшего образования "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	298	4	19	271	0	0	94	200	4	1197,187	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	229 2018-08-13	3.4.14	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1195	4	ТП	ТП-5194 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08,00 2018.08.14	13,00 2018.08.14	П	5	ТП 10 кВ ТП-5194		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	111	0	36	75	0	0	0	111	0	342,9		1800 2018-07-26			1
1196	2	ТП	ТП-2282 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2018.08.14	16,00 2018.08.14	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2282		МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 13" г. Ульяновска; УМУП "Городской теплосервис"	48	0	4	44	0	0	8	40	0	103,03		1892 2018-08-06			1
1197	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.14	16,00 2018.08.14	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1198	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.14	16,00 2018.08.14	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1199	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1304 руб.4	0.38	09,00 2018.08.14	16,00 2018.08.14	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1304		ГСК "Центр"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич	106	0	5	101	0	0	9	97	0	101,51		1910 2018-08-06			1
1200	1	ТП	ТП-1740 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, тр.2	10 (10.5)	09,00 2018.08.14	16,00 2018.08.14	П	7	ТП 10 кВ ТП-1740			7	0	0	7	0	0	7	0	0	27,29		1849 2018-08-01			1
1201	4	ТП	ТП-5190 РУ-10 кВ 2 СШ, Т-2	10 (10.5)	13,00 2018.08.14	17,00 2018.08.14	П	4	ТП 10 кВ ТП-5190		Мелетлян Инна Михайловна	4	0	4	0	0	0	4	0	0	31		1802 2018-07-26			1
1202	3	ВЛ	ТП-3023	0.38	14,10 2018.08.14	14,32 2018.08.14	В1	0,37	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		708 2018-08-14	3.4.8.5	4.13	1
1203	4	КЛ	ЦП-ГПП Площадка-3 110/10\с.ш.-2\яч. 30	10 (10.5)	14,10 2018.08.14	15,40 2018.08.14	В	1,5	ПС 10 кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10, ТП 10 кВ ТП-5260 (ТП-1), ТП 10 кВ ТП-5261 (ТП-2), КЛ 10кВ КЛ-ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1			22	0	0	22	0	0	0	22	0	41,5		232 2018-08-14	3.4.8.1	4.12	0
1204	1	ТП	ТП-1919\Ш04-1\яч. 2	0.38	18,10 2018.08.14	21,10 2018.08.14	В1	3	ТП 0.4 кВ ТП-1919\Ш04-1\яч. 2			21	0	0	21	0	0	0	21	0	0,09		710 2018-08-14	3.4.8.5	4.13	1
1205	1	ТП	ТП-1065 РУ-0,4кВ	0.38	08,00 2018.08.15	10,00 2018.08.15	П	2	ТП-1065 РУ-0,4кВ			16	0	0	16	0	0	0	16	0	191,4		1987 2018-08-14			1
1206	2	ТП	ТП-2282 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2282		МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 13" г. Ульяновска; УМУП "Городской теплосервис"	56	0	4	52	0	0	11	45	0	148,05		1893 2018-08-06			1
1207	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1208	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1209	4	ТП	ТП-5197 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09,00 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-5197		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Ростелеком"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	62	0	35	27	0	0	17	45	0	376,66		1803 2018-07-26			1
1210	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1304 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7	ТП 10 кВ ТП-1304		ГСК "Центр"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич	106	0	5	101	0	0	9	97	0	101,51		1910 2018-08-06			1
1211	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2392	0.38	09,00 2018.08.15	14,00 2018.08.15	П	5	ВЛ 0,4 кВ ТП-2392			19	0	0	19	0	0	1	18	0	276,37		1937 2018-08-09			1
1212	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ с ТП-3368 руб. 4 на ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.08.15	16,00 2018.08.15	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-3368			8	0	0	8	0	0	8	0	0	10,84		1985 2018-08-13			1
1213	2	ТП	ТП-2282 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1 и Т-2.	0.38	11,00 2018.08.15	12,30 2018.08.15	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2282		МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 13" г. Ульяновска; УМУП "Городской теплосервис"	56	0	4	52	0	0	11	45	0	148,05		1894 2018-08-06			1
1214	2	ТП	ТП-2578 РУ-6/0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2578		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"	66	0	9	57	0	0	7	59	0	191,05		1895 2018-08-06			1
1215	1	ТП	ТП-1783 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.08.16	12,00 2018.08.16	П	3	ТП 10 кВ ТП-1783		ООО "ЖК "Навигатор"; АНО "Центр ТСЖ"; ОАО "Гипростроймост"; ООО " УК "Дом"(6000323О); ООО "Паритет"; ООО "Проект-Технология"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ТСЖ "Истоки"; УМУП "Городской теплосервис"	226	0	42	184	0	0	57	169	0	313,3		1928 2018-08-08			1
1216	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1217	4	ТП	ТП-5197 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09,00 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7	ТП 10 кВ ТП-5197		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Ростелеком"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	62	0	35	27	0	0	17	45	0	376,66		1804 2018-07-26			1
1218	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1219	3	ТП	ТП-3707	6 (6.3)	09,00 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7	ТП 6 кВ ТП-3707			44	0	0	44	0	0	0	44	0	8,29		1934 2018-08-08			1
1220	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1304 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.16	16,00 2018.08.16	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1304		ГСК "Центр"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич	106	0	5	101	0	0	9	97	0	101,51		1910 2018-08-06			1
1221	3	ТП	ТП-3151 РУ-0,4кВ руб.15	0.38	13,00 2018.08.16	14,00 2018.08.16	П	1	ТП 10 кВ ТП-3151		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	5	0	1	4	0	0	5	0	0	102,04		1993 2018-08-14			1
1222	3	РП	РП-318\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	05,36 2018.08.17	06,31 2018.08.17	В1	0,92	ПС 10 кВ ПП-3699, ПС 10 кВ ПП-3932Н, РП 10 кВ РП-318, ТП 10 кВ ТП-3024, ТП 10 кВ ТП-3047, ТП 10 кВ ТП-3073, ТП 10 кВ ТП-3360, ТП 10 кВ ТП-3361, ТП 10 кВ ТП-3365, ТП 10 кВ ТП-3367, ТП 10 кВ ТП-3629, ТП 10 кВ ТП-3797, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3360 - ТП-3361 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ПС Центральная яч.115, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3797 Яч.6 - ПП3932 яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ Пс Центральная яч.115 (4), КЛ 10кВ КЛ-ПП 3699 - ВЛ оп.69, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3073 - ВЛ оп.67, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3073 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932яч.2 до ВЛ. -10кВ. в(стор. 3699), КЛ 10кВ КЛ-ПП-3932 яч.2 - Оп. №65		ООО "Симрыба"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	174	0	7	162	0	0	37	132	5	304,5929	ООО "РегионПромСтрой"; ООО "УВКС"	233 2018-08-17	3.4.14	4.13	1
1223	2	ТП	ТП-2651 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	08,30 2018.08.17	16,00 2018.08.17	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2651		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	79	0	2	77	0	0	15	64	0	260,01		1896 2018-08-06			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1224	3	ТП	ТП-3367\Ш04-1\яч. 1	0.38	08,32 2018.08.17	10,14 2018.08.17	В	1,7	ТП 0.4 кВ ТП-3367\Ш04-1\яч. 1			11	0	0	11	0	0	9	2	0	9,17		716 2018-08-17	3.4.9.3	4.13	0
1225	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.17	16,00 2018.08.17	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1226	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.17	16,00 2018.08.17	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1227	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1304 руб.№4 по 2	0.38	09,00 2018.08.17	16,00 2018.08.17	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1304		ГСК "Центр"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич	106	0	5	101	0	0	9	97	0	101,51		1910 2018-08-06			1
1228	1	ТП	ТП-1503	0.38	12,42 2018.08.17	13,35 2018.08.17	В1	0,88	ТП 0.4 кВ ТП-1503			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		719 2018-08-17	3.4.8.5	4.13	1
1229	2	ТП	ТП-2517 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	13,30 2018.08.17	16,00 2018.08.17	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-2517			34	0	0	34	0	0	11	23	0	109,76		2011 2018-08-16			1
1230	3	ТП	ТП-3208 РУ-0,4кВ руб.3	0.38	13,30 2018.08.17	15,00 2018.08.17	П	1,5	ТП 10 кВ ТП-3208			20	0	0	20	0	0	11	9	0	45,53		2006 2018-08-15			1
1231	3	ВЛ	ТП-3023	0.38	17,16 2018.08.17	18,38 2018.08.17	В	1,37	ВЛ 0.4 кВ ТП-3023			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,03		722 2018-08-17	3.4.9.3	4.13	0
1232	3	ВЛ	ТП-3498	0.38	20,15 2018.08.17	21,08 2018.08.17	В1	0,88	ВЛ 0.4 кВ ТП-3498			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,2		723 2018-08-17	3.4.8.5	4.13	1
1233	2	ТП	ТП-2381 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08,30 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2381			133	0	0	132	0	0	3	129	1	10,21	ООО "Энергопром ГРУПП"	1897 2018-08-06			1
1234	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2657	0.38	09,00 2018.08.20	12,00 2018.08.20	П	3	ВЛ 0,4 кВ ТП-2657		ПАО "МегаФон"; ООО "Т2 Мобайл"	26	0	2	24	0	0	9	17	0	16,57		1958 2018-08-10			1
1235	4	ТП	ТП-5106 РУ-10/0.4 кВ Тр-р	0.38	09,00 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	7	ТП-5106 РУ-10/0.4 кВ Тр-р		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	49	0	2	47	0	0	33	16	0	48,92		1820 2018-07-30			1
1236	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1237	3	ВЛ	Участок ВЛ-10кВот ТП-3759 яч.	10 (10.5)	09,00 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	7	ВЛ 10 кВ ТП-3640			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		2015 2018-08-17			1
1238	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1239	3	ТП	ТП-3489 руб.9 на ВЛИ-0,4кВ	0.38	14,00 2018.08.20	15,00 2018.08.20	П	1	ТП 6 кВ ТП-3489			6	0	0	6	0	0	0	6	0	7,11		2016 2018-08-17			1
1240	3	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-3441 руб.1	0.38	14,00 2018.08.20	16,00 2018.08.20	П	2	ВЛ 0,4 кВ ТП-3441			20	0	0	20	0	0	0	20	0	14,17		2021 2018-08-20			1
1241	2	ТП	ТП-2383 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08,30 2018.08.21	16,00 2018.08.21	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2383			66	0	0	66	0	0	0	66	0	3,32		1898 2018-08-06			1
1242	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.21	16,00 2018.08.21	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1243	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-2230 РУ-6 кВ яч. 1	6 (6.3)	09,00 2018.08.21	16,00 2018.08.21	П	7	ТП 6 кВ ТП-2559, ТП 6 кВ ТП-2560, ТП 6 кВ ТП-2985			18	0	0	15	0	0	12	3	3	484,3	ООО "СК ЭнергоРесурс"	1997 2018-08-15			1
1244	4	ТП	ТП-5101 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.08.21	16,00 2018.08.21	П	7	ТП 10 кВ ТП-5101		ИП Молофеев Юрий Анатольевич; ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна	42	0	8	28	0	0	34	2	6	495,21	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "УВКС"	1881 2018-08-06			1
1245	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2582 руб.№4	0.38	09,00 2018.08.21	16,00 2018.08.21	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-2582			31	0	0	31	0	0	0	31	0	0,2		1889 2018-08-06			1
1246	4	ТП	ТП-5101\Ш04-2\яч. 8	0.38	10,08 2018.08.21	10,35 2018.08.21	В1	0,45	ТП 0.4 кВ ТП-5101\Ш04-2\яч. 8		ООО "Авторай-Заволжье"	5	0	2	3	0	0	3	2	0	134,6		185 2018-08-21	3.4.8.5	4.13	1
1247	3	КЛ	ТП-3430	0.38	16,32 2018.08.21	18,38 2018.08.21	В	2,1	КЛ 0.4 кВ ТП-3430			6	0	0	6	0	0	0	6	0	5,87		729 2018-08-21	3.4.8.1	4.12	0
1248	4	ВЛ	ТП-4176	0.38	17,53 2018.08.21	18,15 2018.08.21	В1	0,37	ВЛ 0.4 кВ ТП-4176			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		186 2018-08-21	3.4.8.5	4.13	1
1249	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	02,32 2018.08.22	03,40 2018.08.22	В1	1,13	РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5001, ТП 10 кВ ТП-5003, ТП 10 кВ ТП-5004, ТП 10 кВ ТП-5005, ТП 10 кВ ТП-5007, ТП 10 кВ ТП-5018, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5018_1 - РП-501 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ		МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ресурс - ОЙЛ"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	109	0	53	54	0	0	23	84	2	199,5354	ООО "ИРЭС"	235 2018-08-22	3.4.8.5	4.12	1
1250	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	02,33 2018.08.22	03,24 2018.08.22	В1	0,85	РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5006, ТП 10 кВ ТП-5008, ТП 10 кВ ТП-5009, ТП 10 кВ ТП-5010, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ Городская поликлиника №3; МБДОУ детский сад №174; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	145	4	74	65	0	0	29	114	2	137,1765	ООО "Энергопром ГРУПП"	234 2018-08-22	3.4.8.5	4.12	1
1251	2	ТП	ТП-2П-2969 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ I СШ, Тр-р	0.38	08,30 2018.08.22	16,00 2018.08.22	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-2969			89	0	0	89	0	0	0	89	0	5,37		1899 2018-08-06			1
1252	1	ТП	ТП-1645 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.08.22	16,00 2018.08.22	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1645			100	4	0	96	0	0	2	98	0	68,16		1969 2018-08-10			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1253	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.22	16,00 2018.08.22	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1254	4	ТП	ТП-5101 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.08.22	16,00 2018.08.22	П	7	ТП 10 кВ ТП-5101		ИП Молофеев Юрий Анатольевич; ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна	41	0	8	27	0	0	33	2	6	493,42	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "УВКС"	1882 2018-08-06			1
1255	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 107, 408	6 (6.3)	09,00 2018.08.22	16,00 2018.08.22	П	7	ТП 6 кВ ТП-2223, ТП 6 кВ ТП-2277, ТП 6 кВ ТП-2278, ТП 6 кВ ТП-2765, ТП 6 кВ ТП-2791, ТП 6 кВ ТП-2799, ТП 6 кВ ТП-2964			16	2	0	12	0	0	12	2	2	193,45	ООО "СПСК"	1996 2018-08-15			1
1256	1	РП	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	15,20 2018.08.22	16,08 2018.08.22	В1	0,8	РП 10 кВ РП-106Н, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1645, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	99	1	4	94	0	0	21	78	0	374,125		236 2018-08-22	3.4.14	4.13	1
1257	1	ТП	ТП-1645 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2018.08.23	16,00 2018.08.23	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1645			109	4	0	105	0	0	4	105	0	76,61		1971 2018-08-10			1
1258	2	ТП	ТП-2П-15 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	09,00 2018.08.23	16,00 2018.08.23	П	7	ТП 10 кВ ТП-2П-15			58	0	0	58	0	0	0	58	0	14,04		1900 2018-08-06			1
1259	4	ТП	ТП-5102 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.08.23	13,00 2018.08.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-5102		ЗАО "Заволжский Универсальный"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО Торговая фирма "Грань"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал" ; Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Ульяновску; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	89	0	13	70	0	0	54	29	6	491,74	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	1883 2018-08-06			1
1260	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.23	16,00 2018.08.23	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1261	4	ТП	ТП-5103 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.08.23	17,00 2018.08.23	П	4	ТП 10 кВ ТП-5103		Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; Объекты без владельца	74	0	6	68	0	0	58	16	0	226,93		1885 2018-08-06			1
1262	3	ТП	ТП-3432 руб.15, руб.6 на д/с №111	0.38	15,00 2018.08.23	17,00 2018.08.23	П	2	ВЛ 0,4 кВ ТП-3432			42	0	0	42	0	0	1	41	0	113,18		2037 2018-08-21			1
1263	1	ТП	ТП-1645 РУ-0.4кВ	0.38	15,00 2018.08.23	16,00 2018.08.23	П	1	ТП 10 кВ ТП-1645			111	4	0	107	0	0	6	105	0	86,75		1973 2018-08-10			1
1264	1	ВЛ	ТП-1139	0.38	06,25 2018.08.24	07,25 2018.08.24	В	1	ВЛ 0.4 кВ ТП-1139			19	0	0	19	0	0	0	19	0	0,02		733 2018-08-24	3.4.8.3	4.13	0
1265	1	ВЛ	ТП-1308\Ш04-1\яч. 3	0.38	08,01 2018.08.24	08,33 2018.08.24	В1	0,53	ВЛ 0.4 кВ ТП-1308\Ш04-1\яч. 3			13	0	0	13	0	0	0	13	0	0,05		734 2018-08-24	3.4.8.5	4.13	1
1266	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.24	16,00 2018.08.24	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1267	2	ТП	ТП-2П-15 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	09,00 2018.08.24	16,00 2018.08.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-2П-15			26	0	0	26	0	0	0	26	0	10,54		1901 2018-08-06			1
1268	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2785 РУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.08.24	10,00 2018.08.24	П	1	ВЛ 0,4 кВ ТП-2785			61	0	0	61	0	0	19	42	0	159,44		2039 2018-08-22			1
1269	4	ТП	ТП-5102 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.08.24	13,00 2018.08.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5102		ЗАО "Заволжский Универсальный"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО Торговая фирма "Грань"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал" ; Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Ульяновску; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	81	0	13	62	0	0	58	17	6	461,71	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	1884 2018-08-06			1
1270	4	ТП	ТП-5103 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.08.24	17,00 2018.08.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5103		Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; Объекты без владельца	73	0	6	67	0	0	57	16	0	226,39		1886 2018-08-06			1
1271	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3474 руб. 1.	0.38	13,00 2018.08.24	17,00 2018.08.24	П	4	ВЛ 0,4 кВ ТП-3474			42	0	0	42	0	0	0	42	0	13,55		2022 2018-08-20			1
1272	2	КЛ	ТП-2671\Ш04-1\яч. 9	0.38	14,56 2018.08.24	16,37 2018.08.24	В	1,68	КЛ 0.4 кВ ТП-2671\Ш04-1\яч. 9			15	0	0	15	0	0	0	15	0	4,96		736 2018-08-24	3.4.8.1	4.12	0
1273	2	ТП	ТП-2962\Ш04-1\яч. 4	0.38	16,10 2018.08.26	16,57 2018.08.26	В1	0,78	ТП 0.4 кВ ТП-2962\Ш04-1\яч. 4			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,87		740 2018-08-26	3.4.8.5	4.13	1
1274	2	ТП	ТП-2589 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	09,00 2018.08.27	12,00 2018.08.27	П	3	ВЛ 0,4 кВ ТП-2589		Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска; ООО "Телеком. ру" ; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	66	1	26	38	0	0	15	50	1	413,78	ООО "ССК"	1938 2018-08-09			1
1275	3	ТП	ТП-3480 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2018.08.27	11,00 2018.08.27	П	2	ТП 6 кВ ТП-3480			20	0	0	20	0	0	0	20	0	38,58		2053 2018-08-24			1
1276	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.27	16,00 2018.08.27	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1277	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.08.27	16,00 2018.08.27	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,89		2024 2018-08-20			1
1278	2	ТП	ТП-2787 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	09,00 2018.08.27	12,00 2018.08.27	П	3	ВЛ 0,4 кВ ТП-2787		ЗАО "Строительная корпорация"; МБОУ "Средняя школа № 76"; ООО "Веритас Плюс"	63	0	12	51	0	0	7	56	0	145,88		2018 2018-08-20			1
1279	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч. 8	6 (6.3)	14,40 2018.08.27	16,13 2018.08.27	В	1,55	РП 6 кВ РП-204, ТП 6 кВ ТП-2254, ТП 6 кВ ТП-2255, ТП 6 кВ ТП-2256, ТП 6 кВ ТП-2257, ТП 6 кВ ТП-2259, ТП 6 кВ ТП-2657, ТП 6 кВ ТП-2659, ТП 6 кВ ТП-2665, ТП 6 кВ ТП-2666, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8		ООО "Т2 Мобайл"; Предприниматель Игнатьев Геннадий Васильевич; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	228	0	6	222	0	0	42	186	0	573,271		237 2018-08-27	3.4.8.1	4.12	0
1280	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 2	0.38	16,10 2018.08.27	16,45 2018.08.27	В1	0,58	ВЛ 0.4 кВ ТП-1120\Ш04-1\яч. 2			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,01		744 2018-08-27	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1281	2	ВЛ	ТП-2382	0.38	18,48 2018.08.27	20,50 2018.08.27	В1	2,03	ВЛ 0.4 кВ ТП-2382			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		745 2018-08-27	3.4.8.5	4.13	1
1282	3	ВЛ	ТП-3187	0.38	19,40 2018.08.27	21,13 2018.08.27	В1	1,55	ВЛ 0.4 кВ ТП-3187			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,01		747 2018-08-27	3.4.8.5	4.13	1
1283	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.28	16,00 2018.08.28	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1284	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.08.28	16,00 2018.08.28	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,89		2024 2018-08-20			1
1285	2	ТП	ТП-2349 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09,00 2018.08.28	12,00 2018.08.28	П	3	ТП 6 кВ ТП-2349		ТСЖ "Пугачевское"	39	0	8	31	0	0	3	36	0	91,03		2098 2018-08-27			1
1286	2	ТП	ТП-2650 РУ-0,4кВ 2 СШ	0.38	09,00 2018.08.28	13,00 2018.08.28	П	4	ТП 6 кВ ТП-2650			99	0	0	99	0	0	9	90	0	141,81		2036 2018-08-21			1
1287	2	ТП	ТП-2666 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09,00 2018.08.28	12,00 2018.08.28	П	3	ТП 6 кВ ТП-2666		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	63	0	1	62	0	0	8	55	0	799,16		2019 2018-08-20			1
1288	3	ТП	ТП-3549 А РУ-0,4 кВ.	0.38	14,00 2018.08.28	15,00 2018.08.28	П	1	ВЛ 0,4 кВ ТП-3549а			34	0	0	31	0	0	3	28	3	300,89	ООО "РегионПромСтрой"	2101 2018-08-27			1
1289	1	ВЛ	ТП-1056	0.38	15,51 2018.08.28	16,17 2018.08.28	В1	0,43	ВЛ 0.4 кВ ТП-1056			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,02		749 2018-08-28	3.4.8.5	4.13	1
1290	4	ВЛ	ТП-4024	0.38	17,38 2018.08.28	18,15 2018.08.28	В1	0,62	ВЛ 0.4 кВ ТП-4024			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,08		188 2018-08-28	3.4.8.5	4.13	1
1291	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.08.29	16,00 2018.08.29	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,89		2024 2018-08-20			1
1292	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч.107, 408 до РЛНД на оп. № 22	6 (6.3)	09,00 2018.08.29	13,00 2018.08.29	П	4	ТП 6 кВ ТП-2223, ТП 6 кВ ТП-2277, ТП 6 кВ ТП-2278, ТП 6 кВ ТП-2765, ТП 6 кВ ТП-2791, ТП 6 кВ ТП-2799, ТП 6 кВ ТП-2964			16	2	0	12	0	0	12	2	2	193,45	ООО "СПСК"	2041 2018-08-22			1
1293	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.29	16,00 2018.08.29	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1294	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4\яч. 410	10 (10.5)	11,08 2018.08.29	12,05 2018.08.29	В1	0,95	ПС 10 кВ ПП-4084, ПС 10 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ТП 10 кВ ТП-4002, ТП 10 кВ ТП-4003, ТП 10 кВ ТП-4007, ТП 10 кВ ТП-4008, ТП 10 кВ ТП-4010, ТП 10 кВ ТП-4041, ТП 10 кВ ТП-4046, ТП 10 кВ ТП-4061, ТП 10 кВ ТП-4071, ТП 10 кВ ТП-4076, ТП 10 кВ ТП-4098, ТП 10 кВ ТП-4167, ТП 10 кВ ТП-4181, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10кВ ВЛ-ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4046 - ВЛ Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4041 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4098 до ВЛ10 кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП 4003 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4003 - ВЛ Яч.2, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ- ПП-4084 - ВЛ оп.76, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-		ООО "БПК ГАЗ"; ООО "ПрофСервисТрейд"	1396	0	7	1383	0	0	28	1362	6	960,2526	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"	238 2018-08-29	3.4.8.5	4.12	1
1295	4	КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	14,49 2018.08.29	15,35 2018.08.29	В	0,77	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4028, ТП 10 кВ ТП-4029, ТП 10 кВ ТП-4030, ТП 10 кВ ТП-4031, ТП 10 кВ ТП-4032, ТП 10 кВ ТП-4037, ТП 10 кВ ТП-4051, ТП 10 кВ ТП-4065, ТП 10 кВ ТП-4068, ТП 10 кВ ТП-4073, ТП 10 кВ ТП-4074, ТП 10 кВ ТП-4164, ТП 10 кВ ТП-4184, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 Яч.5 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4074 яч.3-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-4073 яч.7 - ТП-4184 яч.1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева"; МБУ Гимназия №44 им.Деева В.Н.; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - областной центр диагностики и консультирования "Развитие"; ООО "Святогор"; Предприниматель Тарасов Александр Анатольевич; ТСЖ "Заволжье"; ТСЖ "Левобережное"; ТСЖ "Чкаловское"	196	0	47	148	0	0	49	146	1	748,2528	ООО "Энергопром ГРУПП"	239 2018-08-29	3.4.8.2	4.12	0
1296	2	ТП	ТП-2578 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	08,30 2018.08.30	13,00 2018.08.30	П	4,5	ТП 6 кВ ТП-2578		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"	33	0	9	24	0	0	4	29	0	136,92		2056 2018-08-24			1
1297	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.30	16,00 2018.08.30	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1298	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.08.30	16,00 2018.08.30	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,89		2024 2018-08-20			1
1299	2	ПС	ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\с.ш.-1\яч. 8	6 (6.3)	12,40 2018.08.30	13,17 2018.08.30	В	0,62	ПС 6 кВ ПП-2928, ПС 6 кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6, ТП 10 кВ ТП-2992, ТП 6 кВ ТП-2232, ТП 6 кВ ТП-2240, ТП 6 кВ ТП-2252, ТП 6 кВ ТП-2269, ТП 6 кВ ТП-2864, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2864 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2232 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2240 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 до ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3), КЛ 6кВ КЛ-ТП 2252 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2269 яч.1 - ВЛ оп.65, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2298 оп.57-58, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2992 - ВЛ оп.67, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2), КВЛ 6кВ СЛ-ПС Гидронамыв яч.8 (1), КЛ 6кВ КЛ-ПП 2928 до ВЛ-10кВ опр.№34		УМУП "Городская теплосеть"	729	0	1	728	0	0	12	717	0	389,0923		240 2018-08-30	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1300	3	ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10	10 (10.5)	12,40 2018.08.30	13,13 2018.08.30	В	0,55	ПС 10 кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ТП 10 кВ ТП-2П-1209, ТП 10 кВ ТП-3П-1149, ТП 10 кВ ТП-3П-1197, ТП 10 кВ ТП-3П-1210, ТП 10 кВ ТП-3П-1215, ТП 10 кВ ТП-3П-1217, ТП 10 кВ ТП-3П-1219, ТП 10 кВ ТП-3П-1220, ТП 10 кВ ТП-3П-1221, ТП 10 кВ ТП-3П-1222, ТП 10 кВ ТП-3П-1286, ТП 10 кВ ТП-3П-1340, ТП 10 кВ ТП-3П-1344, ТП 10 кВ ТП-3П-1363, ТП 10 кВ ТП-3П-1364, ТП 10 кВ ТП-3П-1402, ТП 10 кВ ТП-3П-1471, ТП 10 кВ ТП-3П-1561, ТП 10 кВ ТП-3П-1580, ТП 10 кВ ТП-3П-1698, ТП 10 кВ ТП-3П-1781, ТП 10 кВ ТП-3П-1782, КЛ 10кВ КЛ-ПС Луговая яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3П-1363_1 - ТП-3П-1364_1, КЛ 10кВ КЛ-ПС Луговая яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ПС Луговая яч.1 (1), ВЛ 10кВ ВЛ-ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1363 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1402 яч.Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ, КЛ		УМУП "Городская теплосеть"	814	0	1	813	0	0	6	808	0	611,0727		241 2018-08-30	3.4.9.1	4.13	0
1301	4	ВЛ	ТП-4018	0.38	06,10 2018.08.31	15,26 2018.08.31	В	9,27	ВЛ 0.4 кВ ТП-4018			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,27		190 2018-08-31	3.4.8.2	4.13	0
1302	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 2	0.38	09,00 2018.08.31	16,00 2018.08.31	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-4024			49	0	0	49	0	0	0	49	0	0,34		1669 2018-07-16			1
1303	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.08.31	16,00 2018.08.31	П	7	ВЛ 0,4 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,89		2024 2018-08-20			1
1304	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 405	6 (6.3)	17,22 2018.09.01	19,22 2018.09.01	В1	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 кВ ТП-2412, ТП 6 кВ ТП-2521, ТП 6 кВ ТП-2523, ТП 6 кВ ТП-2528, ТП 6 кВ ТП-2531, ТП 6 кВ ТП-2532, ТП 6 кВ ТП-2532а, ТП 6 кВ ТП-2541, ТП 6 кВ ТП-2541а, ТП 6 кВ ТП-2569, ТП 6 кВ ТП-2570, ТП 6 кВ ТП-2794, ТП 6 кВ ТП-2796, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2541 Яч.2 - ТП-2541а, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ		МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Медицинский центр "Академия"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	125	0	7	108	0	0	25	90	10	741,345	ООО "Энергопром ГРУПП"	242 2018-09-01	3.4.8.5	4.12	1
1305	3	ВЛ	ТП-3466	0.38	17,48 2018.09.01	18,55 2018.09.01	В1	1,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-3466			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		754 2018-09-01	3.4.8.5	4.13	1
1306	2	КЛ	РП-215\с.ш.-2\яч. 6	6 (6.3)	19,29 2018.09.01	20,38 2018.09.01	В1	1,15	РП 6 кВ РП-215, ТП 6 кВ ТП-2282, ТП 6 кВ ТП-2287, ТП 6 кВ ТП-2574, ТП 6 кВ ТП-2575, ТП 6 кВ ТП-2577, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 61"; ООО "Сварог"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	126	0	6	116	0	0	31	91	4	497,6087	ООО "Энергопром ГРУПП"	243 2018-09-01	3.4.8.5	4.12	1
1307	1	ТП	ТП-1819\Ш04-1\яч. 3	0.38	21,00 2018.09.02	22,30 2018.09.02	В1	1,5	ТП 0.4 кВ ТП-1819\Ш04-1\яч. 3			105	0	0	105	0	0	0	105	0	0,87		756 2018-09-02	3.4.8.5	4.10	1
1308	2	ВЛ	ТП-2224	0.38	21,12 2018.09.02	22,46 2018.09.02	В1	1,57	ВЛ 0.4 кВ ТП-2224			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		757 2018-09-02	3.4.8.5	4.13	1
1309	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 63	10 (10.5)	00,26 2018.09.03	01,10 2018.09.03	В1	0,73	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-122, РП 10 кВ РП-132, РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1064, ТП 10 кВ ТП-1064А, ТП 10 кВ ТП-1138, ТП 10 кВ ТП-1306, ТП 10 кВ ТП-1725, ТП 10 кВ ТП-1726, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-122 яч.5 - РП-133 яч.24, КЛ 10кВ КЛ-РП-122 яч.15 - ТП-1726 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1725 яч.3 - ТП-1726 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Созвездие"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	252	0	11	221	0	0	10	222	20	428,5366	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	244 2018-09-03	3.4.8.5	4.12	1
1310	1	КЛ	ПП-1705\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	00,26 2018.09.03	01,33 2018.09.03	В1	1,12	ПС 10 кВ ПП-1705, ТП 10 кВ ТП-1013, ТП 10 кВ ТП-1085, ТП 10 кВ ТП-1092, ТП 10 кВ ТП-1136, ТП 10 кВ ТП-1167, ТП 10 кВ ТП-1212, ТП 10 кВ ТП-1916, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ3-ПС Северная яч. 51 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ		ООО " УК ЦЭТ"; ООО "Домострой Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"	414	0	4	398	0	0	9	393	12	611,069	ООО "ИРЭС"	245 2018-09-03	3.4.8.5	4.12	1
1311	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 406	10 (10.5)	02,10 2018.09.03	02,29 2018.09.03	В1	0,32	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-111Н, РП 10 кВ РП-125, ТП 10 кВ ТП-1010, ТП 10 кВ ТП-1052, ТП 10 кВ ТП-1052а, ТП 10 кВ ТП-1076, ТП 10 кВ ТП-1761, ТП 10 кВ ТП-1770, ТП 10 кВ ТП-1771, ТП 10 кВ ТП-1777, ТП 10 кВ ТП-3751, КЛ 10кВ КЛ-РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1010 - РП-125 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1076 Яч.1 - ТП-1771 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ШМ РП-125 Яч.5 -Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ШМ РП-111Н Яч.1 -Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-кл-10кВ кб, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20		АО "Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового красного знамени "Первая Образцовая типография"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	103	2	10	91	0	0	40	63	0	985,2021		247 2018-09-03	3.4.8.5	4.12	1
1312	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	02,10 2018.09.03	03,19 2018.09.03	В1	1,15	РП 10 кВ РП-101, ТП 10 кВ ТП-1022, ТП 10 кВ ТП-1022а, ТП 10 кВ ТП-1316, ТП 10 кВ ТП-1317, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1729, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1732, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, ТП 10 кВ ТП-1748, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1317 яч.6 до ТП1748		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); МБДОУ детский сад №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УК КПД-2"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	196	5	12	173	0	0	40	150	6	632,0348	ООО "ИРЭС"; АО "Оборонэнерго" - филиал "Приволжский" (Ульяновская обл); ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл)	246 2018-09-03	3.4.8.5	4.12	1
1313	2	ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-1\яч. 107	6 (6.3)	05,37 2018.09.03	07,14 2018.09.03	В1	1,62	ПС 10 кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ПС 6 кВ ПП-2193, РП 6 кВ РП-219, ТП 6 кВ ТП-2223, ТП 6 кВ ТП-2234, ТП 6 кВ ТП-2284, ТП 6 кВ ТП-2964, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Ульяновская яч.107, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2234 - Опора ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2223 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП 219 Яч.11 - ВЛ 6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2193 до ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-219 яч.11 - РП-219 яч.12			24	0	0	22	0	0	20	2	2	209,0846	ООО "СПСК"	248 2018-09-03	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1314	3	ТП	ТП-3473 1 секция РУ-6-0,4 кВ и тр-р №1.	0.38	08,30 2018.09.03	16,00 2018.09.03	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-3473			43	0	0	43	0	0	6	37	0	379,63		1482 2018-06-22			1
1315	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.03	16,00 2018.09.03	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1316	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.09.03	16,00 2018.09.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,82		2024 2018-08-20			1
1317	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 218	6 (6.3)	09,42 2018.09.03	14,00 2018.09.03	В	4,3	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3485, ТП 6 кВ ТП-3637, ТП 6 кВ ТП-3714, ТП 6 кВ ТП-3720, ТП 6 кВ ТП-3804а, ВЛ 6кВ ВЛ-ПС Южная яч.218, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218, КЛ 6кВ КЛ-ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3714 - ВЛ №0, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3485 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3485 яч.3-Т2-6 кВ, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Южная яч.218 (1), ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1			54	0	0	53	0	0	1	52	1	194,5442	ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "УВКС"	249 2018-09-03	3.4.9.1	4.12	0
1318	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	16,06 2018.09.03	17,15 2018.09.03	В1	1,15	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-1001, ТП 10 кВ ТП-1063, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1084, ТП 10 кВ ТП-1120, ТП 10 кВ ТП-1122, ТП 10 кВ ТП-1156, ТП 10 кВ ТП-1280, ТП 10 кВ ТП-1281, ТП 10 кВ ТП 3098, ТП 10 кВ ТП-3176, ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3848, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1156 - ВЛ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 Яч.4 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1063 до ТП1281Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 Яч.3 - ТП-1280 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3644 на ВЛ-10, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС			508	0	8	498	0	0	36	470	2	773,1913	ООО "ИРЭС"	250 2018-09-03	3.4.8.5	4.12	1
1319	2	ВЛ	ТП-2381	0.38	22,46 2018.09.03	23,41 2018.09.03	В1	0,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381			20	0	0	20	0	0	0	20	0	0,07		760 2018-09-04	3.4.8.5	4.13	1
1320	1	ТП	ТП-1416 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2018.09.04	16,00 2018.09.04	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1416			7	0	0	4	0	0	2	2	3	9,59	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	2083 2018-08-24			1
1321	3	ТП	ТП-3473 2 секция РУ-6/0,4 кВ и тр-р №2.	6 (6.3)	08,30 2018.09.04	16,00 2018.09.04	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-3473			39	0	0	39	0	0	8	31	0	382,17		1484 2018-06-22			1
1322	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.04	16,00 2018.09.04	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1323	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.09.04	16,00 2018.09.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,82		2024 2018-08-20			1
1324	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	04,45 2018.09.05	05,54 2018.09.05	В1	1,15	РП 10 кВ РП-310, ТП 10 кВ ТП-3045, ТП 10 кВ ТП-3045а, ТП 10 кВ ТП-3098, ТП 10 кВ ТП-3187, ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3846, ТП 10 кВ ТП-3945, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Центральная яч.105 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3187 яч.3 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3846 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3045 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Центральная яч.105 (2), КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6		Местная религиозная организация Православный приход Спасо-Вознесенского собора г.Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	115	0	8	105	0	0	10	103	2	156,1565	ООО "ИРЭС"	251 2018-09-05	3.4.8.5	4.12	1
1325	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.05	16,00 2018.09.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1326	3	ТП	ТП-3619 РУ-10/0,4 кВ и тр-ры №1,2	10 (10.5)	08,30 2018.09.05	16,00 2018.09.05	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-3619		Банк ВТБ (ПАО); ИП Дьякова Елена Анатольевна ; Сошников Валерий Васильевич	110	0	5	105	0	0	16	94	0	366,79		1486 2018-06-22			1
1327	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1111 руб.№1	0.38	09,00 2018.09.05	16,00 2018.09.05	П	7	ТП 10 кВ ТП-1111			74	0	0	74	0	0	2	72	0	0,82		2024 2018-08-20			1
1328	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-3606Н яч.3 на ПП 3717 яч.6	6 (6.3)	09,00 2018.09.05	16,00 2018.09.05	П	7	ТП 10 кВ ТП-3640, ТП 6 кВ ТП-3632, ТП 6 кВ ТП-3633, ТП 6 кВ ТП-3634, ТП 6 кВ ТП-3642, ТП 6 кВ ТП-3656, ТП 6 кВ ТП-3658, ТП 6 кВ ТП-3662			1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,11		2140 2018-08-29			1
1329	1	ТП	ТП-1900 РУ-0.4кВ руб.23	0.38	09,30 2018.09.05	11,30 2018.09.05	П	2	ТП 10 кВ ТП-1900			48	0	0	48	0	0	23	25	0	134,12		2141 2018-08-29			1
1330	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.06	16,00 2018.09.06	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1331	3	ТП	ТП-3806 РУ-6 кВ и тр-р.	6 (6.3)	09,00 2018.09.06	12,00 2018.09.06	П	3	ТП 6 кВ ТП-3806		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"	3	0	2	1	0	0	3	0	0	16,33		1488 2018-06-22			1
1332	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-ЗП-1782 руб. 3	0.38	09,00 2018.09.06	16,00 2018.09.06	П	7	ТП 10 кВ ТП-ЗП-1782			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,67		2157 2018-08-31			1
1333	3	ТП	ТП-3080 1 секция РУ-0,4 кВ	0.38	15,00 2018.09.06	16,00 2018.09.06	П	1	ТП 10 кВ ТП-3080		ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы	51	37	1	13	0	0	3	48	0	283,2		2145 2018-08-30			1
1334	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.07	16,00 2018.09.07	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1335	4	РП	РП-503 РУ-0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.09.07	16,00 2018.09.07	П	7	РП 10 кВ РП-503		МБУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа "Старт"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	19	0	5	14	0	0	0	19	0	30,58		2050 2018-08-23			1
1336	3	ТП	ТП-3849 РУ-6 кВ и тр-р.	6 (6.3)	09,00 2018.09.07	12,00 2018.09.07	П	3	ТП 6 кВ ТП-3849		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"	3	0	2	1	0	0	3	0	0	16,33		1494 2018-06-22			1
1337	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-335 руб.12 и руб.15	0.38	11,00 2018.09.07	16,00 2018.09.07	П	5	РП 6 кВ РП-335		ПАО "МегаФон"; ИП Галкина Татьяна Васильевна	12	0	6	6	0	0	4	8	0	76,53		2181 2018-09-04			1
1338	2	ТП	ТП-2398 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	14,00 2018.09.07	15,00 2018.09.07	П	1	ТП 6 кВ ТП-2398			47	0	0	47	0	0	2	45	0	232,33		2201 2018-09-06			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1339	3	ТП	ТП-3600\Ш04-2\яч. 14	0.38	08,58 2018.09.08	09,55 2018.09.08	В1	0,95	ТП 0.4 кВ ТП-3600\Ш04-2\яч. 14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,09		767 2018-09-08	3.4.8.5	4.13	1
1340	2	ТП	ТП-2336\Ш04-1\яч. 17	0.38	00,04 2018.09.09	01,00 2018.09.09	В	0,93	ТП 0.4 кВ ТП-2336\Ш04-1\яч. 17			3	0	0	3	0	0	1	2	0	1,55		768 2018-09-09	3.4.9.3	4.13	0
1341	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.10	16,00 2018.09.10	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1342	4	РП	РП-503 РУ-0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.09.10	16,00 2018.09.10	П	7	РП 10 кВ РП-503		МБУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа "Старт"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	19	0	5	14	0	0	0	19	0	30,58		2051 2018-08-23			1
1343	2	КЛ	РП-204\с.ш.-1\яч. 15	6 (6.3)	09,32 2018.09.10	10,34 2018.09.10	В	1,03	РП 6 кВ РП-204, ТП 6 кВ ТП-2255, ТП 6 кВ ТП-2258, ТП 6 кВ ТП-2259, ТП 6 кВ ТП-2268, ТП 6 кВ ТП-2657, ТП 6 кВ ТП-2665, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15		ООО "Симстрой"; ООО "Т2 Мобайл"; Предприниматель Игнатьев Геннадий Васильевич; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	170	0	11	159	0	0	39	131	0	365,7775		252 2018-09-10	3.4.9.3	4.12	0
1344	2	ТП	ТП-2661\Ш04-2\яч. 4	0.38	13,44 2018.09.10	15,19 2018.09.10	В1	1,58	ТП 0.4 кВ ТП-2661\Ш04-2\яч. 4			14	0	0	14	0	0	0	14	0	28,43		771 2018-09-10	3.4.13	4.10	1
1345	4	ТП	ТП-5062 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.09.11	13,00 2018.09.11	П	5	ТП 10 кВ ТП-5062		ЗАО "Гостиница Авиастар"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Гостиница Авиастар"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"	36	0	11	24	0	0	8	27	1	60,88	ООО "Энергопром ГРУПП"	2057 2018-08-24			1
1346	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.11	16,00 2018.09.11	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1347	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.38	08,30 2018.09.11	16,00 2018.09.11	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,03		2147 2018-08-30			1
1348	1	ТП	ТП-1317 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	0.38	09,00 2018.09.11	13,00 2018.09.11	П	4	ТП 10 кВ ТП-1317		МБДОУ детский сад №17; МБДОУ детский сад №65; Непосредственное управление Ленинский район; ТСЖ "Серебряный Венец"; УМУП "Городская теплосеть"	28	0	3	25	0	0	2	26	0	16,84		2179 2018-09-04			1
1349	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3474 руб. 1.	0.38	13,00 2018.09.11	16,00 2018.09.11	П	3	ТП 6 кВ ТП-3474			42	0	0	42	0	0	0	42	0	13,54		2192 2018-09-05			1
1350	4	ТП	ТП-5063 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.09.11	17,00 2018.09.11	П	4	ТП 10 кВ ТП-5064			48	0	0	48	0	0	5	43	0	69,64		2058 2018-08-24			1
1351	4	ТП	ТП-5062 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.09.12	13,00 2018.09.12	П	5	ТП 10 кВ ТП-5062		ЗАО "Гостиница Авиастар"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Гостиница Авиастар"	37	0	10	27	0	0	8	29	0	62,64		2059 2018-08-24			1
1352	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.38	08,30 2018.09.12	16,00 2018.09.12	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,03		2147 2018-08-30			1
1353	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.12	16,00 2018.09.12	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1354	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1077 руб.№ 3, руб. № 9.	0.38	09,00 2018.09.12	16,00 2018.09.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-1077			25	0	0	23	0	0	0	23	2	33,45	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2180 2018-09-04			1
1355	1	РП	РП-101 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.09.12	16,00 2018.09.12	П	7	РП 10 кВ РП-101			24	0	0	24	0	0	17	7	0	36,58		2195 2018-09-05			1
1356	4	ТП	ТП-5063 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.09.12	17,00 2018.09.12	П	4	ТП 10 кВ ТП-5063			56	0	0	54	0	0	9	45	2	175,77		2060 2018-08-24			1
1357	4	ТП	ТП-5064 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.09.13	13,00 2018.09.13	П	5	ТП 10 кВ ТП-5064		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК "Запад"	25	0	8	17	0	0	8	17	0	58,58		2061 2018-08-24			1
1358	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.38	08,30 2018.09.13	16,00 2018.09.13	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,03		2147 2018-08-30			1
1359	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.13	16,00 2018.09.13	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1360	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1090 руб. 5	0.38	09,00 2018.09.13	16,00 2018.09.13	П	7	ТП 10 кВ ТП-1090			27	0	0	27	0	0	0	27	0	16,56		2204 2018-09-06			1
1361	1	РП	РП-101 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.38	09,00 2018.09.13	16,00 2018.09.13	П	7	РП 10 кВ РП-101			11	0	0	11	0	0	2	9	0	1,4		2194 2018-09-05			1
1362	4	ТП	ТП-5066 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.09.13	17,00 2018.09.13	П	4	ТП 10 кВ ТП-5066		МБУ культуры "Руслан"	22	0	2	20	0	0	5	17	0	15,27		2062 2018-08-24			1
1363	4	ВЛ	ТП-4017\Ш04-1\яч. 4	0.38	15,35 2018.09.13	16,54 2018.09.13	В1	1,32	ВЛ 0.4 кВ ТП-4017\Ш04-1\яч. 4			41	0	0	41	0	0	0	41	0	5,17		194 2018-09-13	3.4.8.5	4.13	1
1364	2	ВЛ	ТП-2232	0.38	18,58 2018.09.13	22,13 2018.09.13	В1	3,25	ВЛ 0.4 кВ ТП-2232			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		775 2018-09-13	3.4.8.5	4.13	1
1365	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-4\яч. 44	10 (10.5)	23,55 2018.09.13	00,30 2018.09.14	В1	0,58	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5001, ТП 10 кВ ТП-5002, ТП 10 кВ ТП-5003, ТП 10 кВ ТП-5004, ТП 10 кВ ТП-5005, ТП 10 кВ ТП-5006, ТП 10 кВ ТП-5007, ТП 10 кВ ТП-5008, ТП 10 кВ ТП-5009, ТП 10 кВ ТП-5010, ТП 10 кВ ТП-5011, ТП 10 кВ ТП-5012, ТП 10 кВ ТП-5013, ТП 10 кВ ТП-5014, ТП 10 кВ ТП-5015, ТП 10 кВ ТП-5016, ТП 10 кВ ТП-5017, ТП 10 кВ ТП-5018, ТП 10 кВ ТП-5019, ТП 10 кВ ТП-5022, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5015 Яч.6 - ТП-5017 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5018_1 - РП-501 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5014 Яч.6 - ТП-5073 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5002 Яч.2 - РП-501 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5012 Яч.10 - ТП-5013 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10кВ КЛ-РП-501 Яч.2 - РП-501 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ Городская поликлиника №3; ЗАО Универмаг "Заволжский"; ИП Ризванов Ильдар Рашитович; МБДОУ детский сад №174; МБДОУ детский сад №176; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ресурс - ОЙЛ"; ООО "УК МЖК"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО ГК "Уютный дом"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	531	4	208	311	0	0	116	407	8	1109,898	ООО "ИРЭС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"	254 2018-09-13	3.4.8.5	4.12	1
1366	4	ТП	ТП-5064 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.09.14	13,00 2018.09.14	П	5	ТП 10 кВ ТП-5064		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК "Запад"	42	0	8	34	0	0	8	34	0	90,09		2063 2018-08-24			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1367	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1508	0.38	08,30 2018.09.14	16,00 2018.09.14	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-2П-1508			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,03		2147 2018-08-30			1
1368	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.14	16,30 2018.09.14	П	8	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1369	1	ТП	ТП-1915 РУ-0.4кВ руб.1	0.38	08,30 2018.09.14	16,30 2018.09.14	П	8	ТП 10 кВ ТП-1915			38	0	0	38	0	0	0	38	0	1,17		2144 2018-08-29			1
1370	1	ТП	ТП-1022 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2018.09.14	12,00 2018.09.14	П	3	ТП 10 кВ ТП-1022		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"	78	0	0	76	0	0	7	69	2	297,42	ООО "Энергопром ГРУПП"	2202 2018-09-06			1
1371	1	ТП	ТП-1732 РУ-0.4кВ руб.27	0.38	09,30 2018.09.14	12,00 2018.09.14	П	2,5	ТП 10 кВ ТП-1732			44	0	0	44	0	0	0	44	0	2,68		2254 2018-09-12			1
1372	4	ТП	ТП-5066 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.09.14	17,00 2018.09.14	П	4	ТП 10 кВ ТП-5066		МБУ культуры "Руслан"	17	0	2	15	0	0	2	15	0	14,08		2064 2018-08-24			1
1373	4	КЛ	ТП-5041\Ш04-1\яч. 7	0.38	14,06 2018.09.14	16,06 2018.09.14	В1	2	КЛ 0.4 кВ ТП-5041\Ш04-1\яч. 7		ТСЖ "ДоМ"	11	0	8	3	0	0	0	11	0	24,04		195 2018-09-14	3.4.8.5	4.12	1
1374	3	КЛ	ТП-3627	0.38	03,20 2018.09.15	03,37 2018.09.15	В	0,28	КЛ 0.4 кВ ТП-3627			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,97		778 2018-09-15	3.4.9.3	4.12	0
1375	3	КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 14	10 (10.5)	11,00 2018.09.15	11,19 2018.09.15	В1	0,32	РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3009, ТП 10 кВ ТП-3027, ТП 10 кВ ТП-3302, ТП 10 кВ ТП-3303, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3027 Яч.3 - ТП-3302 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3027 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-п		АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	84	0	1	80	0	0	24	57	3	374,1166	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания"	256 2018-09-15	3.4.8.5	4.12	1
1376	4	ТП	ТП-5067 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.09.17	13,00 2018.09.17	П	5	ТП 10 кВ ТП-5067		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Молофеев Юрий Анатольевич; ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №50"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "ЭКСКОМ"; Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Ульяновску; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	39	0	12	27	0	0	16	23	0	76,16		2065 2018-08-24			1
1377	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.17	16,00 2018.09.17	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1378	2	ТП	ТП-2258, РУ-0,4 кВ, СШ-1, руб.9;13, СШ-2, руб.12;14 (поочерёдно)	0.38	09,00 2018.09.17	12,00 2018.09.17	П	3	ТП 6 кВ ТП-2258			15	0	0	15	0	0	0	15	0	112,75		2233 2018-09-10			1
1379	3	ТП	ТП-3430 руб.№1, 12	0.38	09,00 2018.09.17	12,00 2018.09.17	П	3	ТП 6 кВ ТП-3430			55	0	0	55	0	0	4	51	0	47,19		2232 2018-09-10			1
1380	1	ТП	ТП-1323 РУ-0.4кВ руб.3	0.38	09,00 2018.09.17	16,00 2018.09.17	П	7	ТП 10 кВ ТП-1323			15	0	0	15	0	0	0	15	0	36,82		2258 2018-09-13			1
1381	4	ТП	ТП-5068 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.09.17	17,00 2018.09.17	П	4	ТП 10 кВ ТП-5068		МБУ "СИМБИРЦИТ" по работе спортивно-досуговых клубов по месту жительства; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	51	0	24	27	0	0	11	40	0	501,48		2069 2018-08-24			1
1382	2	ВЛ	ТП-2232	0.38	15,56 2018.09.17	17,17 2018.09.17	В1	1,35	ВЛ 0.4 кВ ТП-2232			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		784 2018-09-17	3.4.8.5	4.13	1
1383	2	КЛ	РП-226\Ш04-1\яч. 31	0.38	18,08 2018.09.17	18,48 2018.09.17	В	0,67	КЛ 0.4 кВ РП-226\Ш04-1\яч. 31			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2		785 2018-09-17	3.4.9.3	4.12	0
1384	4	ТП	ТП-5067 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.09.18	13,00 2018.09.18	П	5	ТП 10 кВ ТП-5067		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "ЭКСКОМ"; Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Ульяновску; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	37	0	9	28	0	0	15	22	0	51,32		2067 2018-08-24			1
1385	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.18	16,00 2018.09.18	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1386	1	ТП	ТП-1128 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2018.09.18	16,00 2018.09.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1128			90	0	0	90	0	0	3	87	0	7,12		2229 2018-09-10			1
1387	2	ТП	ТП-2521 РУ-6-0,4 кВ, Т-1, Т-2	0.38	09,00 2018.09.18	16,00 2018.09.18	П	7	ТП 6 кВ ТП-2521			107	0	0	107	0	0	15	92	0	446,5		2220 2018-09-10			1
1388	4	ПС	ГПП Юбилейная яч № 7	10 (10.5)	09,00 2018.09.18	13,00 2018.09.18	П	4	ПС 10 кВ Юбилейная яч № 7			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,2		2300 2018-09-17			1
1389	2	ТП	ТП-2517, РУ-0,4 кВ, СШ-2, СШ-1	0.38	09,00 2018.09.18	16,30 2018.09.18	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2517		ООО "Левобережное"	42	0	6	36	0	0	19	23	0	125,51		2234 2018-09-10			1
1390	3	ВЛ	ТП-3П-1210\Ш04-1\яч. 1	0.38	09,36 2018.09.18	11,20 2018.09.18	В1	1,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1210\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		787 2018-09-18	3.4.8.5	4.13	1
1391	4	ВЛ	ТП-4098	0.38	11,20 2018.09.18	11,42 2018.09.18	В1	0,37	ВЛ 0.4 кВ ТП-4098			179	0	0	179	0	0	0	179	0	3,04		196 2018-09-18	3.4.8.5	4.13	1
1392	4	ТП	ТП-5068 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.09.18	17,00 2018.09.18	П	4	ТП 10 кВ ТП-5068		МБУ "СИМБИРЦИТ" по работе спортивно-досуговых клубов по месту жительства; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	50	0	24	26	0	0	10	40	0	500,94		2070 2018-08-24			1
1393	3	ВЛ	ТП-3362\Ш04-1\яч. 5	0.38	14,05 2018.09.18	16,51 2018.09.18	В1	2,77	ВЛ 0.4 кВ ТП-3362\Ш04-1\яч. 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		788 2018-09-18	3.4.8.5	4.13	1
1394	2	ВЛ	ТП-2216\Ш04-1\яч. 2	0.38	16,45 2018.09.18	17,56 2018.09.18	В	1,18	ВЛ 0.4 кВ ТП-2216\Ш04-1\яч. 2			12	0	0	12	0	0	0	12	0	11,84		789 2018-09-18	3.4.9.3	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1395	4	ТП	ТП-5069 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.09.19	13,00 2018.09.19	П	5	ТП 10 кВ ТП-5069		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №50"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"	16	0	13	3	0	0	0	16	0	37,31		2071 2018-08-24			1
1396	4	ТП	ТП-4164 2 СШ РУ-10кВ	10 (10.5)	08,30 2018.09.19	12,00 2018.09.19	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-4164			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,83	ООО "Энергопром ГРУПП"	2212 2018-09-10			1
1397	1	ТП	ТП-1646 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.09.19	16,00 2018.09.19	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1646		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	85	0	4	81	0	0	0	85	0	100,2		2123 2018-08-28			1
1398	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.19	16,00 2018.09.19	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1399	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3105 руб.4	0.38	09,00 2018.09.19	14,00 2018.09.19	П	5	ТП 10 кВ ТП-3105		УФСБ России по Ульяновской области	44	0	2	42	0	0	1	43	0	95,23		2304 2018-09-18			1
1400	2	ТП	ТП-2336 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.09.19	16,00 2018.09.19	П	7	ТП 6 кВ ТП-2336		ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	90	0	39	51	0	0	7	83	0	220,01		2223 2018-09-10			1
1401	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2514 руб.№10	0.38	09,00 2018.09.19	16,00 2018.09.19	П	7	ТП 6 кВ ТП-2514			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,05		2288 2018-09-17			1
1402	4	ТП	ТП-5070 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.09.19	17,00 2018.09.19	П	4	ТП 10 кВ ТП-5070		ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ООО "Региональный информационный центр" Ульяновский филиал; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО "РН-Энерго"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	41	0	14	27	0	0	14	27	0	89,72		2073 2018-08-24			1
1403	1	ВЛ	ТП-1111	0.38	14,00 2018.09.19	14,44 2018.09.19	В1	0,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-1111			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		793 2018-09-19	3.4.8.5	4.13	1
1404	3	РП	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10 (10.5)	14,37 2018.09.19	15,17 2018.09.19	В1	0,67	ПС 10 кВ ПП-3654, РП 10 кВ РП-346, ТП 10 кВ ТП-3003, ТП 10 кВ ТП-3095, ТП 10 кВ ТП-3095а, ТП 10 кВ ТП-3101, ТП 10 кВ ТП-3103, ТП 10 кВ ТП-3104, ТП 10 кВ ТП-3110Жд, ТП 10 кВ ТП-3121, ТП 10 кВ ТП-3153, ТП 10 кВ ТП-3664, ТП 10 кВ ТП-3934, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Центральная яч.309, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КВЛ 10кВ СЛ-КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10кВ КЛ-ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095а яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3095 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3121 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3166 - ВЛ каб.1, КЛ 10кВ КЛ-ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), КЛ 10кВ		МУП Ульяновская городская электросеть; ООО "Ленинские горки"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович	93	1	8	84	0	0	21	72	0	236,9402		258 2018-09-19	3.4.14	4.13	1
1405	4	ТП	ТП-5069 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ Т-2	0.38	08,00 2018.09.20	13,00 2018.09.20	П	5	ТП 10 кВ ТП-5069		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №50"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"	16	0	13	3	0	0	0	16	0	37,31		2072 2018-08-24			1
1406	1	ТП	ТП-1646 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2018.09.20	16,00 2018.09.20	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1646		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	85	0	4	81	0	0	0	85	0	100,2		2124 2018-08-28			1
1407	4	ТП	ТП-4164 1 СШ РУ-10кВ	10 (10.5)	08,30 2018.09.20	12,00 2018.09.20	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-4164			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,83	ООО "Энергопром ГРУПП"	2211 2018-09-10			1
1408	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.20	16,00 2018.09.20	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1409	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3003 на ТП-3101	10 (10.5)	09,00 2018.09.20	12,00 2018.09.20	П	3	ТП 10 кВ ТП-3664			3	0	0	3	0	0	0	3	0	9,1		2287 2018-09-17			1
1410	1	ВЛ	ТП-1824 РУ-0.4кВ руб.13	0.38	09,00 2018.09.20	16,00 2018.09.20	П	7	ТП 6 кВ ТП-1824			8	0	0	8	0	0	0	8	0	4,95		2299 2018-09-17			1
1411	2	ТП	ТП-2336 РУ-6-0,4кВ II СШ, Т-2	0.38	09,00 2018.09.20	16,00 2018.09.20	П	7	ТП 6 кВ ТП-2336		ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	97	0	39	58	0	0	7	90	0	303,15		2226 2018-09-10			1
1412	4	ТП	ТП-5070 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.09.20	17,00 2018.09.20	П	4	ТП 10 кВ ТП-5070		ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ООО "Региональный информационный центр" Ульяновский филиал; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО "РН-Энерго"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	44	0	14	30	0	0	15	29	0	89,48		2074 2018-08-24			1
1413	4	ТП	ТП-5072 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.09.21	13,00 2018.09.21	П	5	ТП 10 кВ ТП-5072		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Торговый дом "Антей"; ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; Колоколов Игорь Леонидович; ООО "Левобережное"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК "Торговый центр"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	79	0	60	19	0	0	13	66	0	410,31		2075 2018-08-24			1
1414	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.21	16,00 2018.09.21	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1415	2	ТП	ТП-2974 РУ-6-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	08,30 2018.09.21	16,00 2018.09.21	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2974		ЗАО "Строительная корпорация"; МБОУ "Средняя школа № 76"; ООО УК "Авион"	27	0	14	13	0	0	2	25	0	79,57		2251 2018-09-12			1
1416	1	ТП	ТП-1416 тр-р	10 (10.5)	08,30 2018.09.21	16,00 2018.09.21	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1416			7	0	0	4	0	0	2	2	3	9,62	ООО "ОНИК"; ООО "УВКС"	2193 2018-09-05			1
1417	4	ТП	ТП-4082 1, 2 СШ РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2018.09.21	16,00 2018.09.21	П	7	ТП 10 кВ ТП-4082			219	0	0	219	0	0	2	217	0	9,39		2210 2018-09-10			1
1418	3	ТП	ТП-3069 тр-р.	10 (10.5)	09,00 2018.09.21	14,00 2018.09.21	П	5	ТП 10 кВ ТП-3069			7	0	0	7	0	0	7	0	0	16,98		2275 2018-09-14			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1419	1	ТП	ТП-1060 РУ-0.4кВ руб.№ 2, 8	0.38	10,00 2018.09.21	11,00 2018.09.21	П	1	ТП 10 кВ ТП-1060		МУП Парк культуры и отдыха "Победа"	12	0	1	11	0	0	10	2	0	16,07		2312 2018-09-18			1
1420	4	ТП	ТП-5073 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.09.21	17,00 2018.09.21	П	4	ТП 10 кВ ТП-5073		ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ОГКУ социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Причал надежды" в г.Ульяновске; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК "Торговый центр"; ООО "РН-Энерго"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	30	1	15	14	0	0	6	24	0	87,71		2078 2018-08-24			1
1421	3	ВЛ	ТП-3237	0.38	14,12 2018.09.23	15,37 2018.09.23	В1	1,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-3237			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		802 2018-09-23	3.4.8.5	4.13	1
1422	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 58	10 (10.5)	23,50 2018.09.23	00,25 2018.09.24	В1	0,58	ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 кВ РП-106Н, РП 10 кВ РП-132, ТП 10 кВ ТП-1058, ТП 10 кВ ТП-1172, ТП 10 кВ ТП-1402, ТП 10 кВ ТП-1880, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058_1 - ТП-1402_1, КЛ 10кВ КЛ-РП-106н Яч.21 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1058 - ТП-1172, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1880 - РП-132 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1880_1 - РП-132 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ШМ РП-132 Яч.10 -Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2		АО "УКБП"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	30	2	4	24	0	0	11	19	0	511,3031		260 2018-09-23	3.4.8.5	4.12	1
1423	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 2	10 (10.5)	23,55 2018.09.23	01,40 2018.09.24	В1	1,75	РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1033, ТП 10 кВ ТП-1644, ТП 10 кВ ТП-1645, ТП 10 кВ ТП-1646, ТП 10 кВ ТП-1647, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2		ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Созвездие"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "На Орлова"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	107	2	18	81	0	0	30	71	6	324,24	ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"	261 2018-09-23	3.4.8.5	4.12	1
1424	4	ТП	ТП-5072 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.09.24	13,00 2018.09.24	П	5	ТП 10 кВ ТП-5072		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Торговый дом "Антей"; ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; Колоколов Игорь Леонидович; ООО "Левобережное"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК "Торговый центр"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	85	0	62	23	0	0	13	72	0	467,23		2076 2018-08-24			1
1425	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.24	16,00 2018.09.24	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1426	4	ТП	ТП-4051 2 СШ РУ-10/04кВ тр-р2	10 (10.5)	08,30 2018.09.24	16,00 2018.09.24	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4051		ТСЖ "Чкаловское"	23	0	3	20	0	0	8	15	0	42,32		2213 2018-09-10			1
1427	1	ТП	ТП-1113 РУ-0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	09,00 2018.09.24	16,00 2018.09.24	П	7	ТП 10 кВ ТП-1113			33	0	0	33	0	0	26	7	0	96,18		2257 2018-09-13			1
1428	4	ТП	ТП-5073 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.09.24	17,00 2018.09.24	П	4	ТП 10 кВ ТП-5073		ЗАО "Яблонька"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ОГКУ социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Причал надежды" в г.Ульяновске; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК "Торговый центр"; ООО "РН-Энерго"; ООО "РН-Энерго" (Ростелеком); ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	29	1	15	13	0	0	4	25	0	110,64	ООО "Энергопром ГРУПП"	2079 2018-08-24			1
1429	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.25	16,00 2018.09.25	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1430	3	ТП	КТП ТП-3П-1411.	10 (10.5)	09,00 2018.09.25	16,00 2018.09.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-3П-1411			2	0	0	2	0	0	2	0	0	15,29		2296 2018-09-17			1
1431	1	ТП	ТП-1113 РУ-0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2018.09.25	16,00 2018.09.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1113			13	0	0	13	0	0	10	3	0	45,08		2256 2018-09-13			1
1432	3	ТП	ТП-3431 1 секция РУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.09.25	10,00 2018.09.25	П	1	ТП 6 кВ ТП-3431			34	0	0	34	0	0	5	29	0	26,78		2352 2018-09-20			1
1433	4	ТП	ТП-5075 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.09.25	16,00 2018.09.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-5075		Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ульяновска "Центр детского творчества №5" ; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симбирск-Импорт"	17	0	6	11	0	0	14	3	0	348,04	ООО "ПСК"; ООО "СПСК"	2080 2018-08-24			1
1434	4	ТП	ТП-4051 1 СШ РУ-10/04кВ тр-р-1	10 (10.5)	09,00 2018.09.25	16,00 2018.09.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-4051		ТСЖ "Чкаловское"	25	0	3	22	0	0	11	14	0	39,95		2215 2018-09-10			1
1435	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.26	16,00 2018.09.26	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1436	1	ТП	ТП-1131 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2018.09.26	16,00 2018.09.26	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	110	0	3	107	0	0	37	73	0	442,52		2128 2018-08-28			1
1437	4	ТП	ТП-4013 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2018.09.26	16,00 2018.09.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-4013			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,23		2305 2018-09-18			1
1438	4	ТП	ТП-5075 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.09.26	16,00 2018.09.26	П	7	ТП 10 кВ ТП-5075		Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ульяновска "Центр детского творчества №5" ; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симбирск-Импорт"	13	0	6	7	0	0	11	2	0	342,58	ООО "ПСК"; ООО "СПСК"	2081 2018-08-24			1
1439	4	ТП	ТП-4061 1-2 СШ РУ-10кВ тр-р-1-2	10 (10.5)	08,30 2018.09.27	16,00 2018.09.27	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4041, ТП 10 кВ ТП-4061, ТП 10 кВ ТП-4071			29	0	0	11	0	0	9	2	18	180,69	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "ОНИК"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "УВКС"	2217 2018-09-10			1
1440	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	08,30 2018.09.27	16,00 2018.09.27	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1441	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3176 на ТП-3098	10 (10.5)	08,40 2018.09.27	12,00 2018.09.27	П	3,33	ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3848		ООО "МонолитСервис"; ООО "УК "Парк-Заволжье"	17	0	4	7	0	0	4	7	6	167,12	АО "УСК"; ООО "ИРЭС"; ООО "Симбирскссеть сервис" (Ульяновская обл)	2377 2018-09-24			1
1442	1	ТП	ТП-1131 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.09.27	16,00 2018.09.27	П	7	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	34	0	3	31	0	0	26	8	0	88,05		2127 2018-08-28			1
1443	3	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-3764 до ТП-3763, КТП ТП-3763	6 (6.3)	09,00 2018.09.27	16,00 2018.09.27	П	7	ТП 6 кВ ТП-3763			117	0	0	117	0	0	5	112	0	2,13		2342 2018-09-20			1
1444	1	ВЛ	ТП-1056\Ш04-1\яч. 1	0.38	11,27 2018.09.27	15,24 2018.09.27	В1	3,95	ВЛ 0.4 кВ ТП-1056\Ш04-1\яч. 1			46	0	0	46	0	0	1	45	0	3,78		811 2018-09-27	3.4.8.5	4.13	1
1445	2	ВЛ	ТП-2382	0.38	11,40 2018.09.27	14,20 2018.09.27	В1	2,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-2382			63	0	0	63	0	0	0	63	0	0,25		813 2018-09-27	3.4.8.5	4.13	1
1446	1	ТП	ТП-1131 РУ-0.4кВ	0.38	15,00 2018.09.27	16,00 2018.09.27	П	1	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	110	0	3	107	0	0	37	73	0	442,52		2131 2018-08-28			1
1447	1	ВЛ	ТП-1100	0.38	15,31 2018.09.27	17,38 2018.09.27	В1	2,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-1100			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		815 2018-09-27	3.4.8.5	4.13	1
1448	4	ВЛ	РП-404\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	18,15 2018.09.27	19,50 2018.09.27	В1	1,58	ПС 10 кВ ПП-4085, ПС 10 кВ ПП-4086, ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4099, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4017, ТП 10 кВ ТП-4022, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4026, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4066, ТП 10 кВ ТП-4066а, ТП 10 кВ ТП-4079, ТП 10 кВ ТП-4083, ТП 10 кВ ТП-4088, ТП 10 кВ ТП-4089, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4143, ТП 10 кВ ТП-4185, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4195, ТП 10 кВ ТП-4196, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086, КЛ 10кВ КЛ-ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.310 (6), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП-4088 до ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10кВ КЛ-[illegible]		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	235	1	3	228	0	0	31	201	3	1434,139	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ООО "УВКС"	265 2018-09-27	3.4.8.5	4.13	1
1449	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	18,23 2018.09.27	19,10 2018.09.27	В1	0,78	РП 10 кВ РП-101, ТП 10 кВ ТП-1022а, ТП 10 кВ ТП-1316, ТП 10 кВ ТП-1317, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1732, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1317 яч.6 до ТП1748		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"; ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); МБДОУ детский сад №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УК КПД-2"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	320	2	87	230	0	0	56	263	1	648,4854	ООО "ИРЭС"	264 2018-09-27	3.4.8.5	4.12	1
1450	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4024 руб.№ 4	0.38	09,00 2018.09.28	16,30 2018.09.28	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-4024		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	56	0	5	51	0	0	1	55	0	106,38		2134 2018-08-29			1
1451	1	ТП	ТП-1733 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.10.01	12,00 2018.10.01	П	3	ТП 10 кВ ТП-1733		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; УМУП "Городская теплосеть"	17	0	2	15	0	0	6	11	0	65,15		2324 2018-09-19			1
1452	3	ТП	ТП-3246 РУ-6-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,00 2018.10.01	16,00 2018.10.01	П	7	ТП 6 кВ ТП-3246			125	0	0	125	0	0	12	113	0	129,65		2104 2018-08-28			1
1453	4	ТП	ул.Тельмана 46а	0.38	09,00 2018.10.01	16,00 2018.10.01	П	7	ТП 10 кВ ТП-4069			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,9		2338 2018-09-19			1
1454	4	ТП	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.38	12,10 2018.10.01	12,40 2018.10.01	В1	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-4035\Ш04-1\яч. 4			17	0	0	17	0	0	0	17	0	4,82		204 2018-10-01	3.4.8.5	4.13	1
1455	3	ТП	ТП-3842 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	08,40 2018.10.02	16,00 2018.10.02	П	7,33	ТП 10 кВ ТП-3706, ТП 10 кВ ТП-3842		ЖСК "Магазин Новостроек"	70	0	3	67	0	0	5	65	0	74,25		2106 2018-08-28			1
1456	2	КЛ	РП-205\с.ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	09,09 2018.10.02	10,48 2018.10.02	В1	1,65	РП 6 кВ РП-205, ТП 10 кВ ТП-2272, ТП 6 кВ ТП-2265, ТП 6 кВ ТП-2274, ТП 6 кВ ТП-2275, ТП 6 кВ ТП-2517, ТП 6 кВ ТП-2579, ТП 6 кВ ТП-2580, ТП 6 кВ ТП-2589, ТП 6 кВ ТП-2775, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 Яч.3 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Альфаком-Засвияжье"; ООО "Левобережное"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Телеком. ру"; ООО "Альфаком-Засвияжье"(котельные); Предприниматель Долгановский Вадим Владимирович; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Ульяновское региональное отделение Международного общественного фонда единства православных народов	143	0	18	125	0	0	30	113	0	220		267 2018-10-02	3.4.8.5	4.12	1
1457	1	ВЛ	ТП-1905\с.ш.-1\яч. 2	0.38	12,13 2018.10.02	13,54 2018.10.02	В1	1,68	ВЛ 0.4 кВ ТП-1905\с.ш.-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		826 2018-10-02	3.4.8.5	4.13	1
1458	1	ВЛ	ТП-1146\Ш04-2\яч. 2	0.38	19,08 2018.10.02	21,02 2018.10.02	В1	1,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-1146\Ш04-2\яч. 2		ООО "Альфаком-Центр"	4	0	2	2	0	0	2	2	0	1,06		828 2018-10-02	3.4.8.5	4.13	1
1459	2	КЛ	ТП-2593\Ш04-1\яч. 23	0.38	21,05 2018.10.02	22,10 2018.10.02	В1	1,08	КЛ 0.4 кВ ТП-2593\Ш04-1\яч. 23			6	0	0	6	0	0	0	6	0	10,07		829 2018-10-02	3.4.8.5	4.13	1
1460	3	ТП	ТП-3628 1 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №1.	10 (10.5)	08,40 2018.10.03	16,00 2018.10.03	П	7,33	ТП 10 кВ ТП-3628		ООО "Кварта"	26	0	0	23	0	0	12	11	3	169,4	ООО "Энергопром ГРУПП"	2108 2018-08-28			1
1461	1	ТП	ТП-1768 РУ-10/0.4кВ 1СШ и тр-р №1	0.38	09,30 2018.10.03	16,00 2018.10.03	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1768			10	0	0	9	0	0	4	5	1	159,85	ООО "Энергопром ГРУПП"	2329 2018-09-19			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1462	1	КЛ	ЦП-ПС Северная 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	13,24 2018.10.03	14,24 2018.10.03	В	1	ПС 10 кВ ПП-1020, ПС 10 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1018, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1021, ТП 10 кВ ТП-1039, ТП 10 кВ ТП-1089, ТП 10 кВ ТП-1159, ТП 10 кВ ТП-1308, ТП 10 кВ ТП-1500, ТП 10 кВ ТП-1727, ТП 10 кВ ТП-1884, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ		ИП Коротова Светлана Геннадьевна; ИП Лобаков Павел Владимирович; МБУ "Управление Гражданской защиты г. Ульяновска"; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "Истоки +"; ООО "Паритет"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	194	2	14	148	0	0	24	140	30	489,55	ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	268 2018-10-03	3.4.8	4.12	0
1463	3	ТП	ТП-3628 2 секция РУ-10/0,4 кВ и тр-р №2.	10 (10.5)	08,40 2018.10.04	16,00 2018.10.04	П	7,33	ТП 10 кВ ТП-3628		ООО "Кварта"	26	0	2	21	0	0	12	11	3	170,17	ООО "Энергопром ГРУПП"	2110 2018-08-28			1
1464	4	РП	РП-506 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.10.04	16,00 2018.10.04	П	7	РП-506 РУ-10кВ 1 СШ		ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	17	0	12	5	0	0	5	12	0	374,5		2406 2018-09-27			1
1465	1	ТП	ТП-1768 РУ-10/0.4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,30 2018.10.04	16,00 2018.10.04	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1768		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	42	0	0	40	0	0	6	34	2	169,22	ООО "Энергопром ГРУПП"	2331 2018-09-19			1
1466	2	ТП	ТП-2224 РУ-6 кВ I и II СШ	6 (6.3)	14,00 2018.10.04	16,00 2018.10.04	П	2	ТП 10 кВ ТП-2224		АО "ГУЛЛИВЕР"	103	0	4	99	0	0	5	98	0	17,69		2452 2018-10-01			1
1467	1	ТП	ТП-1319 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.10.05	16,00 2018.10.05	П	7	ТП 10 кВ ТП-1319			11	0	0	10	0	0	9	1	1	168,59	ООО "Энергопром ГРУПП"	2327 2018-09-19			1
1468	4	РП	РП-506 РУ-10кВ 2 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.10.05	16,00 2018.10.05	П	7	РП-506 РУ-10кВ 2 СШ			1	0	0	1	0	0	1	0	0	14,63		2407 2018-09-27			1
1469	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	15,02 2018.10.06	16,16 2018.10.06	В1	1,23	РП 10 кВ РП-106Н, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1645, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	142	2	7	133	0	0	27	115	0	356,4244		270 2018-10-06	3.4.14	4.12	1
1470	4	РП	РП-506 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	09,00 2018.10.08	16,00 2018.10.08	П	7	РП 10 кВ РП-506		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ПАО "Вымпел-Коммуникации"	50	0	28	22	0	0	2	48	0	137,78		2408 2018-09-27			1
1471	1	ТП	ТП-1056 РУ-0.4кВ	0.38	14,00 2018.10.08	15,00 2018.10.08	П	1	ТП 6 кВ ТП-1056		ООО "УльяновскЦентрГазСтрой"	138	2	2	134	0	0	21	117	0	384,98	ООО "ЭнергоХолдинг" (Уль. обл)	2486 2018-10-08			1
1472	1	ВЛ	ТП-1099	0.38	05,51 2018.10.09	07,00 2018.10.09	В1	1,15	ВЛ 0.4 кВ ТП-1099			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,21		850 2018-10-09	3.4.14	4.12	1
1473	4	РП	РП-506 РУ-10,4 кВ 1 СШ Т-1	0.38	09,00 2018.10.09	16,00 2018.10.09	П	7	РП 10 кВ РП-506		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ПАО "Вымпел-Коммуникации"	50	0	28	22	0	0	2	48	0	137,78		2409 2018-09-27			1
1474	4	РП	РП-518 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.10.10	16,00 2018.10.10	П	7	РП-518 РУ-10кВ 1 СШ			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,28		2420 2018-09-28			1
1475	1	РП	РП-133 РУ-10/0.4кВ 1СШ и тр-р №1	0.38	09,30 2018.10.10	16,00 2018.10.10	П	6,5	РП 10 кВ РП-133		Ассоциация ТСЖ "Возрождение"; ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "Строймаркет на Московском"; ООО "УК Чистый дом"; ООО "Энергосеть"; ООО "Альфаком-Центр"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; ООО МК "Лор Клиника"; ООО МК "Лор Клиника"; ООО УК "Управдом"; Савосин Андрей Владимирович; ТСЖ "Истоки"	22	0	6	16	0	0	11	11	0	89,16		2341 2018-09-19			1
1476	1	РП	РП-133 РУ-10/0.4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,30 2018.10.11	16,00 2018.10.11	П	6,5	РП 10 кВ РП-133		Ассоциация ТСЖ "Возрождение"; ООО "Возрождение"; ООО "Строймаркет на Московском"; ООО "УК Чистый дом"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; ООО УК "Управдом"; ТСЖ "Истоки"	38	0	6	32	0	0	10	28	0	129,96		2336 2018-09-19			1
1477	4	КЛ	РП-515\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	11,59 2018.10.11	12,36 2018.10.11	В1	0,62	РП 10 кВ РП-515, ТП 10 кВ ТП-5019, ТП 10 кВ ТП-5020, ТП 10 кВ ТП-5021, ТП 10 кВ ТП-5173, ТП 10 кВ ТП-5174, ТП 10 кВ ТП-5177, ТП 10 кВ ТП-5178, ТП 10 кВ ТП-5186, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5018_1 - ТП-5020 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5018_1 - ТП-5021 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ ТП-5186 - ТП-5178 яч.5		Банк ВТБ (ПАО); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ОГАП образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенции"; ООО "Бюро бытовых и ритуальных услуг "Круг"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Святогор"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "ДЛН"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	179	0	82	96	0	0	75	103	1	473,6493	ООО "РегионПромСтрой"	271 2018-10-11	3.4.14	4.12	1
1478	2	КЛ	РП-231\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	13,32 2018.10.11	15,28 2018.10.11	В	1,93	ПС 6 кВ ПП-2854, ПС 6 кВ ПП-2935, ПС 6 кВ ПП-2960, РП 6 кВ РП-231, ТП 6 кВ ТП-2354, ТП 6 кВ ТП-2385, ТП 6 кВ ТП-2385Н, ТП 6 кВ ТП-2660, ТП 6 кВ ТП-2669, ТП 6 кВ ТП-2670, ТП 6 кВ ТП-2852, ТП 6 кВ ТП-2871, ТП 6 кВ ТП-2926, ТП 6 кВ ТП-2927, ТП 6 кВ ТП-2933, ТП 6 кВ ТП-2934, ТП 6 кВ ТП-2963, ТП 6 кВ ТП-2972, КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1), КЛ 6кВ КЛ-ПП-2960 Яч. 5 - РП-231 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2972 ЯЧ.2 - ВЛ Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2854 - ВЛ оп.58, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ КЛ-ВЛ ПС Свияга яч.240 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП -2385 до ВЛ -6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2354 - ВЛ оп.64, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС Свияга яч.240 (3), КЛ 6кВ КЛ-ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КЛ 6кВ КЛ-ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6кВ КЛ-ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24, КВЛ 6кВ СЛ-ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6кВ КЛ-КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66			50	0	0	43	0	0	26	17	7	269,369	ООО "ИРЭС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	272 2018-10-11	3.4.9.1	4.12	0
1479	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2221 руб.4	0.38	09,00 2018.10.12	11,00 2018.10.12	П	2	ТП 6 кВ ТП-2221			32	0	0	32	0	0	0	32	0	10,37		2526 2018-10-10			1
1480	1	ТП	ТП-1733 2 СШ РУ-0.4кВ	0.38	09,00 2018.10.12	12,00 2018.10.12	П	3	ТП 10 кВ ТП-1733		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Строительная инвестиционная Компания"; УМУП "Городская теплосеть"; Хабалаев С.З.	59	0	10	49	0	0	19	40	0	24,98		2466 2018-10-03			1
1481	4	РП	РП-518 РУ-0,4 кВ 2 СШ Т-2	0.38	09,00 2018.10.12	16,00 2018.10.12	П	7	РП 10 кВ РП-518		ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	44	0	16	27	0	0	8	35	1	642,01	ООО "Энергопром ГРУПП"	2422 2018-09-28			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1482	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3620 РУ-0,4 кВ руб.14 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.10.12	16,00 2018.10.12	П	7	ТП 10 кВ ТП-3620			13	0	0	13	0	0	4	9	0	19,05		2519 2018-10-10			1
1483	4	РП	ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6\с.ш.-3\яч. 47	6 (6.3)	06,32 2018.10.13	07,30 2018.10.13	В	0,97	ПС 6 кВ ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6, РП 6 кВ РП-405, РП 6 кВ РП-409, ТП 6 кВ ТП-4144, ТП 6 кВ ТП-4162, КЛ 6кВ КЛ-РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4144_1 - РП-405 Яч.13, КЛ 6кВ КЛ-РП-405 Яч.11 - РП-409 Яч.13, ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (2), ВЛ 6кВ ВЛ-ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (1), КЛ 6кВ КЛ-РП 405 Яч.17 - ВЛ №0		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	4	0	2	2	0	0	4	0	0	29,92761		276 2018-10-13	3.4.9.1	4.21	0
1484	4	РП	ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6\с.ш.-3\яч. 41	6 (6.3)	06,32 2018.10.13	07,05 2018.10.13	В	0,55	ПС 6 кВ ЦП-КРУ ПС Заволжская 110/6, РП 6 кВ РП-403, ТП 6 кВ ТП-4106, ТП 6 кВ ТП-4126, ТП 6 кВ ТП-4127, ТП 6 кВ ТП-4135, ТП 6 кВ ТП-4137, ТП 6 кВ ТП-4139, ТП 6 кВ ТП-4140, ТП 6 кВ ТП-4141, ТП 6 кВ ТП-4142, ТП 6 кВ ТП-4145, ТП 6 кВ ТП-4152, ТП 6 кВ ТП-4153, ТП 6 кВ ТП-4154, ТП 6 кВ ТП-4155, ТП 6 кВ ТП-4156, ТП 6 кВ ТП-4157, ТП 6 кВ ТП-4158, ТП 6 кВ ТП-4159, ТП 6 кВ ТП-4160, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4154 Яч.2 - ТП-4156 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1, КЛ 6кВ КЛ-РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3, ВЛ 6кВ ВЛ-КРУ ПС Заволжская яч.41 (1), КЛ 6кВ КЛ-ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4156 Яч.8 - ТП-4159 Яч.6, КЛ [illegible]		Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско- юношеская спортивная школа "Заволжье"; Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83; ООО "Левобережное"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; Предприниматель Умрихина Вероника Анатольевна; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	331	0	22	308	0	0	80	250	1	340	ООО "Энергопром ГРУПП"	275 2018-10-13	3.4.9.1	4.21	0
1485	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2344 РУ-0,4 кВ руб. 6	0.38	09,00 2018.10.15	16,00 2018.10.15	П	7	ТП 6 кВ ТП-2344			7	0	0	7	0	0	0	7	0	15,05		2473 2018-10-03			1
1486	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013.	10 (10.5)	09,00 2018.10.15	16,00 2018.10.15	П	7	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,2		2501 2018-10-09			1
1487	4	РП	РП-518 РУ-0,4 кВ 1 СШ Т-1	0.38	09,00 2018.10.15	16,00 2018.10.15	П	7	РП 10 кВ РП-518		ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	44	0	16	27	0	0	8	35	1	642,01	ООО "Энергопром ГРУПП"	2423 2018-09-28			1
1488	1	ТП	ТП-1317 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.10.15	12,00 2018.10.15	П	3	ТП 10 кВ ТП-1317		МБДОУ детский сад №17; МБДОУ детский сад №65; Непосредственное управление Ленинский район; ТСЖ "Серебряный Венец"; УМУП "Городская теплосеть"	82	0	17	65	0	0	18	64	0	154,51		2476 2018-10-04			1
1489	2	ТП	ТП-2535 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	09,30 2018.10.16	16,00 2018.10.16	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2535			33	0	0	33	0	0	13	20	0	50,65		2429 2018-09-28			1
1490	1	ТП	ТП-1138 РУ-0.4кВ	0.38	09,30 2018.10.16	16,00 2018.10.16	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1138			30	0	0	29	0	0	1	28	1	135,66	ООО "Энергопром ГРУПП"	2467 2018-10-03			1
1491	1	ВЛ	ТП-1916\Ш04-1\яч. 3	0.38	14,35 2018.10.16	17,40 2018.10.16	В1	3,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-1916\Ш04-1\яч. 3			46	0	0	46	0	0	0	46	0	0,26		868 2018-10-16	3.4.14	4.4	1
1492	1	КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 19	10 (10.5)	14,58 2018.10.16	16,08 2018.10.16	В1	1,17	РП 10 кВ РП-111Н, ТП 10 кВ ТП-1007, ТП 10 кВ ТП-1051, ТП 10 кВ ТП-1771, ТП 10 кВ ТП-1777, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1051_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ		ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	64	0	5	59	0	0	21	43	0	112,2343		279 2018-10-16	3.4.14	4.12	1
1493	3	КЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	15,21 2018.10.16	16,10 2018.10.16	В1	0,82	РП 10 кВ РП-330, ТП 10 кВ ТП-3035, ТП 10 кВ ТП-3038, ТП 10 кВ ТП-3621, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3035 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ		ОГКУ "Корпорация развития интернет-технологий-Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"	45	0	3	38	0	0	24	17	4	74,82863	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	280 2018-10-16	3.4.14	4.12	1
1494	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013.	10 (10.5)	09,00 2018.10.17	16,00 2018.10.17	П	7	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,2		2501 2018-10-09			1
1495	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2657 руб.12	0.38	09,00 2018.10.17	13,00 2018.10.17	П	4	ТП 6 кВ ТП-2657			2	0	0	2	0	0	1	1	0	4,95		2529 2018-10-11			1
1496	1	ТП	ТП-1310 РУ-10/0.4кВ 1СШ и тр-р №1	0.38	09,30 2018.10.17	16,00 2018.10.17	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1310			18	0	0	18	0	0	11	7	0	56,46		2346 2018-09-20			1
1497	2	ТП	ТП-2663 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,30 2018.10.17	16,00 2018.10.17	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2663		ЖСК "Симбирский"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "Торговая Компания Лето73"	84	0	27	57	0	0	30	54	0	221,14		2431 2018-09-28			1
1498	2	ВЛ	ТП-2П-1135	0.38	15,10 2018.10.17	18,17 2018.10.17	В1	3,12	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1135			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		871 2018-10-17	3.4.8.5	4.13	1
1499	4	ТП	ТП-5124 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.10.18	16,00 2018.10.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-5124		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	19	0	6	13	0	0	4	15	0	16,38		2502 2018-10-09			1
1500	1	ТП	КТП ТП-1813.	10 (10.5)	09,00 2018.10.18	16,00 2018.10.18	П	7	ТП 10 кВ ТП-1813			9	0	0	9	0	0	0	9	0	0,16		2525 2018-10-10			1
1501	2	ТП	ТП-2663 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2018.10.18	16,00 2018.10.18	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2663		ЖСК "Симбирский"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "Торговая Компания Лето73"	67	0	27	40	0	0	24	43	0	176,32		2433 2018-09-28			1
1502	1	ТП	ТП-1310 РУ-10/0.4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,30 2018.10.18	16,00 2018.10.18	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1310			17	0	0	17	0	0	10	7	0	66,36		2345 2018-09-20			1
1503	3	ВЛ	ТП-3845\Ш04-1\яч. 1	0.38	10,38 2018.10.18	14,20 2018.10.18	В1	3,7	ВЛ 0.4 кВ ТП-3845\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,3		872 2018-10-18	3.4.8.5	4.13	1
1504	2	ТП	ТП-2546\Ш04-1\яч. 1	0.38	10,40 2018.10.18	11,10 2018.10.18	В1	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-2546\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,01		873 2018-10-18	3.4.8.5	4.13	1
1505	2	ТП	ТП-2663 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.10.18	12,30 2018.10.18	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2663		ЖСК "Симбирский"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "Торговая Компания Лето73"	84	0	27	57	0	0	30	54	0	221,14		2435 2018-09-28			1
1506	4	КЛ	РП-501\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	15,24 2018.10.18	16,15 2018.10.18	В1	0,85	РП 10 кВ РП-501, ТП 10 кВ ТП-5001, ТП 10 кВ ТП-5003, ТП 10 кВ ТП-5004, ТП 10 кВ ТП-5005, ТП 10 кВ ТП-5007, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5001 Яч.7 - ТП-5007 Яч. 1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "Ресурс - ОЙЛ"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	92	0	54	36	0	0	16	74	2	336,7059	ООО "ИРЭС"	281 2018-10-18	3.4.8.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1507	2	ВЛ	ТП-2П-1143	0.38	19,21 2018.10.18	22,27 2018.10.18	В1	3,1	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1143			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,81		875 2018-10-18	3.4.8.5	4.1	1
1508	2	ТП	ТП-2519\Ш04-1\яч. 1	0.38	07,28 2018.10.19	08,39 2018.10.19	В1	1,18	ТП 0.4 кВ ТП-2519\Ш04-1\яч. 1			5	0	0	5	0	0	1	4	0	10,93		876 2018-10-19	3.4.8.5	4.13	1
1509	1	КЛ	ТП-1081\Ш04-1\яч. 7	0.38	08,42 2018.10.19	12,35 2018.10.19	В1	3,88	КЛ 0.4 кВ ТП-1081\Ш04-1\яч. 7			4	0	0	4	0	0	0	4	0	3,79		878 2018-10-19	3.4.8.5	4.12	1
1510	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013.	10 (10.5)	09,00 2018.10.19	16,00 2018.10.19	П	7	ВЛ-10кВ от ТП-4081 до ТП-4013			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,2		2501 2018-10-09			1
1511	4	ТП	ТП-5124 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.10.19	16,00 2018.10.19	П	7	ТП 10 кВ ТП-5124		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	12	0	5	7	0	0	3	9	0	24,97		2503 2018-10-09			1
1512	2	ТП	ТП-2232	0.38	09,18 2018.10.19	10,15 2018.10.19	В	0,95	ТП 0.4 кВ ТП-2232			280	0	0	280	0	0	5	275	0	8,54		879 2018-10-19	3.4.9.1	4.13	0
1513	1	ВЛ	ТП-1022а\Ш04-1\яч. 3	0.38	11,23 2018.10.19	16,10 2018.10.19	В1	4,78	ВЛ 0.4 кВ ТП-1022а\Ш04-1\яч. 3			17	0	0	17	0	0	0	17	0	2,46		881 2018-10-19	3.4.8.5	4.13	1
1514	4	ТП	ТП-5012\Ш04-1\яч. 19	0.38	12,01 2018.10.19	13,10 2018.10.19	В1	1,15	ТП 0.4 кВ ТП-5012\Ш04-1\яч. 19			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,88		211 2018-10-19	3.4.8.5	4.13	1
1515	2	ТП	ТП-2221 РУ-6/0,4 кВ	6 (6.3)	13,30 2018.10.19	14,30 2018.10.19	П	1	ТП 6 кВ ТП-2221			16	0	0	16	0	0	0	16	0	45,16		2579 2018-10-17			1
1516	4	ВЛ	ТП-4129\Ш04-1\яч. 3	0.38	09,15 2018.10.20	10,20 2018.10.20	В1	1,08	ВЛ 0.4 кВ ТП-4129\Ш04-1\яч. 3			9	0	0	9	0	0	0	9	0	0,02		212 2018-10-20	3.4.8.5	4.13	1
1517	1	ТП	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-3\яч. 327	10 (10.5)	00,34 2018.10.21	01,42 2018.10.21	В	1,13	ПС 6 кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , ТП 10 кВ ТП-1060, ТП 10 кВ ТП-1100, ТП 10 кВ ТП-1133, ТП 10 кВ ТП-1146, ТП 10 кВ ТП-1147, ТП 10 кВ ТП-1313, ТП 10 кВ ТП-1315, ТП 10 кВ ТП-1318, ТП 10 кВ ТП-1325а, ТП 10 кВ ТП-1327, ТП 10 кВ ТП-1328, ТП 10 кВ ТП-1329, ТП 10 кВ ТП-1329а, ТП 10 кВ ТП-1704, ТП 10 кВ ТП-1817, ТП 10 кВ ТП-1818, ТП 10 кВ ТП-1819, ТП 10 кВ ТП-1917, ТП 10 кВ ТП-1983, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1325а Яч.1 - ТП-1704 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1325а Яч.1 - ТП-1704 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.6 - ТП-1318 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.6 - ТП-1318 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147			822	0	10	811	0	0	68	753	1	475,4649	ООО "ИРЭС"	282 2018-10-21	3.4.10	4.13	0
1518	4	ВЛ	ТП-4082	0.38	06,20 2018.10.22	06,57 2018.10.22	В1	0,62	ВЛ 0.4 кВ ТП-4082			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		214 2018-10-22	3.4.8.5	4.13	1
1519	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-4004н до ТП-4024	10 (10.5)	09,00 2018.10.22	16,00 2018.10.22	П	7	ТП 10 кВ ТП-4024			24	0	0	24	0	0	0	24	0	12,71		2534 2018-10-11			1
1520	1	КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	05,52 2018.10.23	06,29 2018.10.23	В1	0,62	РП 10 кВ РП-137, ТП 10 кВ ТП-1086Н, ТП 10 кВ ТП-1096, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ		Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями"	40	0	2	38	0	0	18	22	0	174,584		283 2018-10-23	3.4.8.5	4.12	1
1521	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2	10 (10.5)	10,00 2018.10.23	13,00 2018.10.23	П	3	ВЛ-10кВ от ПС "Бирючевская" ф.2			3	0	0	3	0	0	0	3	0	12,03		2593 2018-10-19			1
1522	2	ВЛ	ТП-2П-1542	0.38	14,29 2018.10.23	16,13 2018.10.23	В1	1,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-2П-1542			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		895 2018-10-23	3.4.8.5	4.13	1
1523	4	ТП	ТП-4142 РУ-6/0,4кВ 1с.ш., Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.10.24	16,00 2018.10.24	П	7	ТП 6 кВ ТП-4142		ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "Торговая Компания Лето73"	31	0	6	25	0	0	22	9	0	53,77		2558 2018-10-15			1
1524	1	ТП	ТП-1131 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	09,30 2018.10.24	16,00 2018.10.24	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	108	0	3	105	0	0	37	71	0	443,31		2400 2018-09-27			1
1525	2	ТП	ТП-2665 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	14,00 2018.10.24	15,30 2018.10.24	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2665		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	38	0	2	36	0	0	0	38	0	135,6		2605 2018-10-22			1
1526	4	ТП	ТП-5131 РУ-10/0.4 кВ тр.	0.38	09,00 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	7	ТП-5131 РУ-10/0.4 кВ трансформатор			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,28		2509 2018-10-10			1
1527	4	ТП	ТП-4142 РУ-6/0,4кВ 2с.ш., Т-2	6 (6.3)	09,00 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	7	ТП 6 кВ ТП-4142		ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "Торговая Компания Лето73"	32	0	6	26	0	0	23	9	0	54,05		2559 2018-10-15			1
1528	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	7	ТП 6 кВ ТП-2522			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,74		2606 2018-10-22			1
1529	1	ТП	ТП-1131 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	09,30 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	34	0	3	31	0	0	26	8	0	89,36		2402 2018-09-27			1
1530	1	ВЛ	ТП-1326	0.38	09,59 2018.10.25	11,51 2018.10.25	В1	1,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-1326			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		900 2018-10-25	3.4.8.5	4.13	1
1531	1	ТП	ТП-1081 руб.7 на ул.Гончарова,2	0.38	14,00 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	2	ТП 10 кВ ТП-1081			12	0	0	12	0	0	2	10	0	35,55		2631 2018-10-24			1
1532	3	ТП	ТП-3709 РУ-0,4кВ руб.16 на ВЛИ-0,4кВ	0.38	14,00 2018.10.25	15,00 2018.10.25	П	1	ТП 6 кВ ТП-3709			28	0	0	28	0	0	0	28	0	0,35		2626 2018-10-23			1
1533	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2240 до ВЛИ-0,4 кВ	0.38	14,00 2018.10.25	15,00 2018.10.25	П	1	ТП 6 кВ ТП-2240			33	0	0	33	0	0	0	33	0	0,18		2627 2018-10-24			1
1534	1	ТП	ТП-1131 РУ-0.4кВ 1СШ, 2 СШ	0.38	15,00 2018.10.25	16,00 2018.10.25	П	1	ТП 10 кВ ТП-1131		УМУП "Городская теплосеть"; ФГБО учреждение высшего профессионального образования "УлГТУ"	110	0	3	107	0	0	37	73	0	443,33		2404 2018-09-27			1
1535	3	ВЛ	ТП-3246	0.38	18,08 2018.10.25	19,00 2018.10.25	В1	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-3246			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		901 2018-10-25	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1536	4	ПС	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10 (10.5)	05,10 2018.10.26	08,10 2018.10.26	В1	3	ПС 10 кВ ПП-4085, ПС 10 кВ ПП-4086, ПС 10 кВ ПП-4087, ПС 10 кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10, ТП 10 кВ ТП-4017, ТП 10 кВ ТП-4022, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4026, ТП 10 кВ ТП-4066, ТП 10 кВ ТП-4066а, ТП 10 кВ ТП-4079, ТП 10 кВ ТП-4083, ТП 10 кВ ТП-4088, ТП 10 кВ ТП-4089, ТП 10 кВ ТП-4143, ТП 10 кВ ТП-4185, ТП 10 кВ ТП-4188, ТП 10 кВ ТП-4195, ВЛ 10кВ ВЛ-ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10кВ КЛ-ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086, КЛ 10кВ КЛ-ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а, КЛ 10кВ КЛ-ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ТП-4088 до ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А			18	0	0	13	0	0	10	3	5	210,3667	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"	284 2018-10-26	3.4.12.5	4.13	1
1537	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.10.26	16,00 2018.10.26	П	7	ТП 6 кВ ТП-2522			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,74		2607 2018-10-22			1
1538	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1143	0.38	09,00 2018.10.26	13,00 2018.10.26	П	4	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1143 по ул. Герасимова с. Баратаека от оп.№14 до ж/д №11 по ул. Герасимова			28	0	0	28	0	0	0	28	0	51,15		2628 2018-10-24			1
1539	4	ТП	ТП-4011 РУ-10кВ, Тр.	10 (10.5)	09,00 2018.10.26	16,00 2018.10.26	П	7	ТП-4011 РУ-10кВ, Трансформатор			11	0	0	11	0	0	10	1	0	28,52		2582 2018-10-18			1
1540	4	ТП	ТП-5132 РУ-10 кВ	10 (10.5)	09,00 2018.10.26	16,00 2018.10.26	П	7	ТП-5132 РУ-10 кВ			1	0	0	1	0	0	1	0	0	14,8		2511 2018-10-10			1
1541	1	ВЛ	ТП-1783	0.38	09,58 2018.10.26	11,08 2018.10.26	В1	1,17	ВЛ 0.4 кВ ТП-1783			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		905 2018-10-26	3.4.8.5	4.13	1
1542	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.13 (ТП-1471, 1210, 1698, 1286, 1216)	10 (10.5)	10,00 2018.10.26	13,00 2018.10.26	П	3	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			8	0	0	8	0	0	3	5	0	3		2562 2018-10-16			1
1543	1	ВЛ	ТП-1099\Ш04-2\яч. 12	0.38	16,24 2018.10.26	17,18 2018.10.26	В1	0,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-1099\Ш04-2\яч. 12			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,02		907 2018-10-26	3.4.8.5	4.13	1
1544	4	ВЛ	ТП-4024\Ш04-1\яч. 4	0.38	10,10 2018.10.27	10,46 2018.10.27	В1	0,6	ВЛ 0.4 кВ ТП-4024\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,02		216 2018-10-27	3.4.8.5	4.13	1
1545	4	ПС	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6\с.ш.-1	6 (6.3)	05,07 2018.10.29	05,42 2018.10.29	В1	0,58	ПС 6 кВ ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6, ТП 6 кВ ТП-4121, ТП 6 кВ ТП-4169, ТП 6 кВ ТП-4172, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 Яч.4 - ЦП-ЗРУ ЦЭС ПС Заволжская Яч.52, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4		МБДОУ Детский сад комбинированного вида №16 "Карасик"	73	0	2	71	0	0	5	68	0	146,9259		286 2018-10-29	3.4.8.5	4.13	1
1546	1	ТП	ТП-1823 РУ-0.4кВ руб.9	0.38	09,00 2018.10.29	16,00 2018.10.29	П	7	ТП 6 кВ ТП-1823			20	0	0	20	0	0	5	15	0	18,94		2608 2018-10-22			1
1547	4	ТП	ТП-5062 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.10.30	13,00 2018.10.30	П	5	ТП 10 кВ ТП-5062		ЗАО "Гостиница Авиастар"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Гостиница Авиастар"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	41	0	10	31	0	0	8	33	0	70,38		2514 2018-10-10			1
1548	1	ТП	ТП-1149 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	0.38	10,00 2018.10.30	14,00 2018.10.30	П	4	ТП-1149 РУ-0,4кВ 1 с.ш			37	1	0	36	0	0	0	37	0	70,54		2680 2018-10-25			1
1549	4	ТП	ТП-5063 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.10.30	17,00 2018.10.30	П	4	ТП 10 кВ ТП-5063			57	0	0	55	0	0	10	45	2	174,76		2515 2018-10-10			1
1550	4	ТП	ТП-5069 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.10.31	13,00 2018.10.31	П	5	ТП 10 кВ ТП-5069		МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №50"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"	18	0	13	5	0	0	0	18	0	72,72		2516 2018-10-10			1
1551	1	ТП	ТП-1149 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	0.38	10,00 2018.10.31	14,00 2018.10.31	П	4	ТП 10 кВ ТП-1149			37	1	0	36	0	0	0	37	0	70,54		2681 2018-10-25			1
1552	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Б.Ключ" ф.3 (ТП-1411, 1413)	10 (10.5)	11,00 2018.10.31	14,00 2018.10.31	П	3	ТП 10 кВ ТП-3П-1411, ТП 10 кВ ТП-3П-1413			16	0	0	16	0	0	5	11	0	152,5		2573 2018-10-17			1
1553	4	ТП	ТП-5072 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.10.31	17,00 2018.10.31	П	4	ТП 10 кВ ТП-5072		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Торговый дом "Антей"; Колоколов Игорь Леонидович; ООО "Левобережное"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК "Торговый центр"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	67	0	45	22	0	0	10	57	0	93,41		2517 2018-10-10			1
1554	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.11	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2585 2018-10-19			1
1555	2	КЛ	2 КЛ-6 кВ от ПП-2283 яч. 2 до РП-217 РУ-6 кВ яч. 10	6 (6.3)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	2 КЛ-6 кВ от ПП-2283 яч. 2 до РП-217 РУ-6 кВ яч. 10 (каб. А и каб. Б)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2722 2018-10-31			1
1555	2	КЛ	2 КЛ-6 кВ от ПП-2283 яч. 2 до РП-217 РУ-6 кВ яч. 10	6 (6.3)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	2 КЛ-6 кВ от ПП-2283 яч. 2 до РП-217 РУ-6 кВ яч. 10 (каб. А и каб. Б)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2723 2018-10-31			1
1556	1	ТП	ТП-1649 РУ-10кВ яч.3 на тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	ТП-1649 РУ-10кВ яч.3 на тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2721 2018-10-31			1
1557	1	ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ПП-1247 на ТП-1819	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	ВЛЗ-10кВ от ПП-1247 на ТП-1819			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2703 2018-10-29			1
1558	4	РП	РП-517 РУ-10 кВ 1СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	РП-517 РУ-10 кВ 1СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2638 2018-10-25			1
1559	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.12	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	15,00 2018.11.01	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2586 2018-10-19			1
1560	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	10,00 2018.11.01	П	1	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2718 2018-10-30			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1561	1	ТП	ТП-1П-1512	10 (10.5)	09,00 2018.11.01	12,00 2018.11.01	П	3	ТП 10 кВ ТП-1П-1512			62	0	0	62	0	0	0	62	0	0,54		2696 2018-10-29			1
1562	3	ТП	ТП-3434 РУ-0,4кВ руб.9	0.38	09,00 2018.11.01	16,00 2018.11.01	П	7	ТП-3434 РУ-0,4кВ руб.9 на ГСК "Железнодорожник			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2688 2018-10-26			1
1563	3	ТП	ТП-3483 РУ-6-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,00 2018.11.01	14,00 2018.11.01	П	5	ТП 6 кВ ТП-3483		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	53	0	2	51	0	0	0	53	0	3,17		2361 2018-09-21			1
1564	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3	10 (10.5)	12,00 2018.11.01	13,00 2018.11.01	П	1	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2718 2018-10-30			1
1565	1	ТП	ТП-1112 тр-р	10 (10.5)	13,30 2018.11.01	17,00 2018.11.01	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-1112			26	0	0	26	0	0	18	8	0	41,59		2732 2018-10-31			1
1566	1	ТП	ТП-1318 РУ-0.4кВ руб.11	0.38	14,00 2018.11.01	16,00 2018.11.01	П	2	ТП-1318 РУ-0.4кВ руб.11 на ж/д по пр.Нариманова,102			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2746 2018-11-01			1
1567	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	08,30 2018.11.02	16,30 2018.11.02	П	8	ТП 6 кВ ТП-2522			26	0	0	26	0	0	0	26	0	52,74		2719 2018-10-30			1
1568	3	ТП	ТП-3151 руб.7, 16	0.38	09,00 2018.11.02	12,00 2018.11.02	П	3	ТП-3151 руб.7, 16 на поликлинику УОКБ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2745 2018-11-01			1
1569	4	РП	РП-517 РУ-10 кВ 2СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	6	РП-517 РУ-10 кВ 2СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2639 2018-10-25			1
1570	1	ТП	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	6	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2704 2018-10-29			1
1571	1	РП	РП-137 РУ-10кВ яч.17	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	6	РП-137 РУ-10кВ яч.17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2731 2018-10-31			1
1570	1	ТП	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	6	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2705 2018-10-29			1
1572	4	ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-4177 на ПП-4186	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	6	ВЛЗ-10кВ от ТП-4177 на ПП- 4186			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2751 2018-11-01			1
1573	1	ТП	ТП-1112 тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.11.02	16,00 2018.11.02	П	7	ТП 10 кВ ТП-1112			26	0	0	26	0	0	18	8	0	41,45		2749 2018-11-01			1
1574	3	ТП	ТП-3П-1580 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,30 2018.11.02	14,00 2018.11.02	П	4,5	ТП 10 кВ ТП-3П-1580			3	0	0	3	0	0	1	2	0	4,21		2363 2018-09-21			1
1575	3	ТП	ТП-3П-1580 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	10,00 2018.11.02	11,00 2018.11.02	П	1	ТП-3П-1580 РУ-10-0,4 кВ и тр-р			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2364 2018-09-21			1
1576	3	ТП	ТП-3П-1782	10 (10.5)	12,00 2018.11.02	15,00 2018.11.02	П	3	ТП-3П-1782			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2736 2018-11-01			1
1577	2	КЛ	РП-231\с.ш.-2\яч. 10	6 (6.3)	18,21 2018.11.02	19,25 2018.11.02	В1	1,07	РП 6 кВ РП-231, ТП 6 кВ ТП-2242, ТП 6 кВ ТП-2586, ТП 6 кВ ТП-2588, ТП 6 кВ ТП-2592, ТП 6 кВ ТП-2593, ТП 6 кВ ТП-2595, ТП 6 кВ ТП-2723, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГСК "Мария"; ИП Санатуллов Рестем Набиуллович; ООО "Агроторг"; ООО "Строительная Компания "Дом"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "УК "Солидарность"; ООО "ЖК "Навигатор"; ООО "Торговая Компания Лето"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "Оазис"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	136	0	28	55	0	0	33	50	53	180	ООО "ИРЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	287 2018-11-02	3.4.8.5	4.12	1
1578	1	ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 8	0.38	08,55 2018.11.03	09,33 2018.11.03	В1	0,63	ВЛ 0.4 кВ ТП-1138\Ш04-1\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		923 2018-11-03	3.4.8.5	4.13	1
1579	2	ТП	РП-213\с.ш.-2\яч. 26	6 (6.3)	08,24 2018.11.04	08,53 2018.11.04	В	0,48	РП 6 кВ РП-213, ТП 6 кВ ТП-2656, ТП 6 кВ ТП-2868, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26, КЛ 6кВ КЛ-6кВ КЛ яч.26		Игонин А.А.	56	0	3	53	0	0	13	43	0	97,26214		288 2018-11-04	3.4.9.3	4.13	0
1580	1	ВЛ	ТП-1504	0.38	12,15 2018.11.04	14,14 2018.11.04	В1	1,98	ВЛ 0.4 кВ ТП-1504			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		925 2018-11-04	3.4.8.5	4.13	1
1581	4	ВЛ	ТП-4046	0.38	18,03 2018.11.05	18,41 2018.11.05	В1	0,63	ВЛ 0.4 кВ ТП-4046			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		221 2018-11-05	3.4.8.5	4.13	1
1582	1	РП	РП-122 РУ-10кВ яч.6 на Т-2	10 (10.5)	01,00 2018.11.06	05,00 2018.11.06	П	4	РП-122 РУ-10кВ яч.6 на Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2686 2018-10-26			1
1583	4	РП	РП-517 РУ-0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	РП 10 кВ РП-517		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	9	0	3	5	0	0	1	7	1	8,45	ООО "ЭнергоАльянс "	2646 2018-10-25			1
1584	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	16,00 2018.11.06	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1585	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 на ТП-3758,3759.	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	12,00 2018.11.06	П	3	ТП 10 кВ ТП-3640, ТП 10 кВ ТП-3645, ТП 10 кВ ТП-3651, ТП 10 кВ ТП-3831н, ТП 10 кВ ТП-3838		ООО Ульяновское специализированное управление "Гидроспецстрой"	20	0	2	10	0	0	6	6	8	38,18	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2706 2018-10-29			1
1586	1	ТП	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	ТП-1318 РУ-10кВ 1 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2759 2018-11-02			1
1587	3	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445	6 (6.3)	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2764 2018-11-06			1
1588	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.10	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2710 2018-10-30			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1589	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от КНС 4-11 яч-15 до ТП-4173 яч-1	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	ВЛ-10кВ от КНС 4-11 яч-15 до ТП-4173 яч-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2734 2018-11-01			1
1590	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2297 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	КЛ-0,4 кВ от ТП-2297 до ВРУ-0,4 кВ спорткомплекса Торпедо по ул. Октябрьская, 26 (руб. 10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2756 2018-11-02			1
1591	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.11	10 (10.5)	09,00 2018.11.06	15,00 2018.11.06	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2711 2018-10-30			1
1592	1	ТП	ТП-1160 РУ-0.4кВ руб.24	0.38	10,00 2018.11.06	12,00 2018.11.06	П	2	ТП 10 кВ ТП-1160			29	0	0	29	0	0	1	28	0	26,56		2752 2018-11-01			1
1593	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от оп. № 22 п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 408 до ПП-2854	6 (6.3)	08,30 2018.11.07	13,00 2018.11.07	П	4,5	ВЛ-6 кВ от оп. № 22 п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 408 до ПП-2854		ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Авторай-Центр"	40	0	0	22	0	0	22	0	18	147	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоСоюз"	2750 2018-11-01			1
1594	1	ТП	ТП-1914 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	08,30 2018.11.07	16,00 2018.11.07	П	7,5	ТП 10 кВ ТП-1914			8	0	0	8	0	0	5	3	0	4,37		2645 2018-10-25			1
1595	1	ТП	ТП-1914 РУ-10кВ	10 (10.5)	08,30 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6,5	ТП-1914 РУ-10кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2678 2018-10-25			1
1596	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.15	10 (10.5)	09,00 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2598 2018-10-22			1
1597	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580	10 (10.5)	09,00 2018.11.07	16,00 2018.11.07	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1598	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.16	10 (10.5)	09,00 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2599 2018-10-22			1
1599	1	КЛ	КЛ-10кВ от РП-145 яч.5 на ТП-1883 яч.1	10 (10.5)	09,00 2018.11.07	13,00 2018.11.07	П	4	КЛ-10кВ от РП-145 яч.5 на ТП-1883 яч.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2769 2018-11-06			1
1600	3	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445	6 (6.3)	09,00 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2764 2018-11-06			1
1601	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3465 руб.4	0.38	09,00 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6	ТП 6 кВ ТП-3465			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,1		2753 2018-11-02			1
1602	4	РП	РП-517 РУ-0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.07	15,00 2018.11.07	П	6	РП 10 кВ РП-517		ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	9	0	3	5	0	0	1	7	1	8,45	ООО "ЭнергоАльянс"	2647 2018-10-25			1
1603	2	ТП	ТП-2737\Ш04-1\яч. 7	0.38	09,10 2018.11.07	10,08 2018.11.07	В1	0,97	ТП 0.4 кВ ТП-2737\Ш04-1\яч. 7			4	0	0	4	0	0	4	0	0	15,51		937 2018-11-07	3.4.8.5	4.13	1
1604	2	ВЛ	ТП-2380\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,25 2018.11.07	10,49 2018.11.07	В1	1,4	ВЛ 0.4 кВ ТП-2380\Ш04-1\яч. 2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		938 2018-11-07	3.4.8.5	4.13	1
1605	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 139	6 (6.3)	13,45 2018.11.07	14,04 2018.11.07	В	0,32	ПС 6 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 кВ ТП-3184, ТП 6 кВ ТП-3719, КЛ 6кВ КЛ-ТП 3184 яч.1 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6кВ КЛ-ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	98,61179		289 2018-11-07	3.4.9.3	4.13	0
1606	4	ТП	ТП-5066\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,30 2018.11.07	18,00 2018.11.07	В1	0,5	ТП 0.4 кВ ТП-5066\Ш04-1\яч. 1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,23		223 2018-11-07	3.4.8.5	4.13	1
1607	1	РП	РП-102\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	07,21 2018.11.08	07,53 2018.11.08	В	0,53	РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1137, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1137_2 - РП-102 Яч.8			5	0	0	4	0	0	1	3	1	91,59412	ООО "УВКС"	290 2018-11-08	3.4.9.3	4.13	0
1608	1	ТП	ТП-1743 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2018.11.08	16,00 2018.11.08	П	7,5	ТП-1743 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2666 2018-10-25			1
1609	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.11.08	12,00 2018.11.08	П	3	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по Московскому шоссе, 63 р.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2767 2018-11-06			1
1610	3	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445	6 (6.3)	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	КЛ-6кВ от ТП-3365 яч.6 на ТП-3445			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2764 2018-11-06			1
1611	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3465 руб.4	0.38	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	ТП 6 кВ ТП-3465			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,1		2753 2018-11-02			1
1612	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПП-4085 до ПП-4087	10 (10.5)	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	ВЛ-10кВ от ПП-4085 до ПП-4087			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2735 2018-11-01			1
1613	4	ПС	ПС ГНС-2 РУ- 10 кВ яч №26.	10 (10.5)	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	ПС ГНС-2 РУ- 10 кВ яч №26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2717 2018-10-30			1
1614	1	ТП	ТП-1743 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	ТП-1743 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2676 2018-10-25			1
1615	4	ТП	ТП-5213 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.08	15,00 2018.11.08	П	6	ТП 10 кВ ТП-5213			20	0	0	20	0	0	8	12	0	10,85		2648 2018-10-25			1
1616	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)	10 (10.5)	09,00 2018.11.08	16,00 2018.11.08	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1617	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2393 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	14,00 2018.11.08	16,00 2018.11.08	П	2	КЛ-0,4 кВ от ТП-2393 до ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений ООО "Ивла-Опт" по ул. Пушкарева, 64 р.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2768 2018-11-06			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1618	3	ВЛ	ТП-3П-1286	0.38	17,05 2018.11.08	18,08 2018.11.08	В1	1,05	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1286			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		943 2018-11-08	3.4.8.5	4.13	1
1619	1	ВЛ	ВЛ-РЛНД на опоре №115 ВЛ-6кВ от ТП-1778 на ТП-1781аб	6 (6.3)	08,00 2018.11.09	13,00 2018.11.09	П	5	РЛНД на опоре №115 ВЛ-6кВ от ТП-1778 на ТП-1781аб			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2803 2018-11-09			1
1620	1	ТП	ТП-1743 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	08,30 2018.11.09	16,00 2018.11.09	П	7,5	ТП-1743 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2667 2018-10-25			1
1621	4	ТП	ТП-5213 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.09	15,00 2018.11.09	П	6	ТП 10 кВ ТП-5213			20	0	0	20	0	0	8	12	0	10,85		2649 2018-10-25			1
1622	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.18	10 (10.5)	09,00 2018.11.09	15,00 2018.11.09	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2600 2018-10-22			1
1623	1	ТП	ТП-1900 РУ-0.4кВ руб.8	0.38	09,00 2018.11.09	16,00 2018.11.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-1900			17	0	0	17	0	0	3	14	0	31,14		2766 2018-11-06			1
1624	1	ТП	ТП-1900 РУ-0.4кВ руб.7 на ВЛИ-0.4кВ	0.38	09,00 2018.11.09	16,00 2018.11.09	П	7	ТП 10 кВ ТП-1900			12	0	0	12	0	0	1	11	0	3,67		2763 2018-11-06			1
1625	1	ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-1778 до ТП-1781.	6 (6.3)	09,00 2018.11.09	14,00 2018.11.09	П	5	ВЛ-6кВ от ТП-1778 до ТП-1781			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2755 2018-11-02			1
1626	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-3606Н яч.3 на ПП-3717 яч.6	6 (6.3)	09,00 2018.11.09	12,00 2018.11.09	П	3	ВЛ-6 кВ от ПП-3606Н яч.3 на ПП-3717 яч.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2754 2018-11-02			1
1627	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)	10 (10.5)	09,00 2018.11.09	16,00 2018.11.09	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1628	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.11.09	15,00 2018.11.09	П	6	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2677 2018-10-25			1
1629	4	КЛ	КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ЦЭС Заволжская яч-90 до ТП-4133 яч-5	6 (6.3)	09,00 2018.11.09	15,00 2018.11.09	П	6	КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ЦЭС Заволжская яч-90 до ТП-4133 яч-5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2748 2018-11-01			1
1630	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	10,00 2018.11.09	11,00 2018.11.09	П	1	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2757 2018-11-02			1
1631	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-1\яч. 44л	6 (6.3)	11,28 2018.11.09	11,57 2018.11.09	В1	0,48	ПС 6 кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 , РП 6 кВ РП-203, ТП 6 кВ ТП-2202, ТП 6 кВ ТП-2214, ТП 6 кВ ТП-2215, ТП 6 кВ ТП-2216, ТП 6 кВ ТП-2217, ТП 6 кВ ТП-2218, ТП 6 кВ ТП-2221, ТП 6 кВ ТП-2221А, ТП 6 кВ ТП-2226, ТП 6 кВ ТП-2279, ТП 6 кВ ТП-2290, ТП 6 кВ ТП-2336, ТП 6 кВ ТП-2343, ТП 6 кВ ТП-2405, ТП 6 кВ ТП-2514, ТП 6 кВ ТП-2547, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2405_2 - РП-203 Яч.8, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2226 Яч.6 - ЦП ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 Яч.6 - РП-203 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч.15 , КЛ 6кВ КЛ-ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ, КЛ 6кВ КЛ-РП-203 яч.4-Т2-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть"; ИП Шер Давид Борисович; МБДОУ детский сад №52; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 37"; ООО "Медицинский центр "Дента"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "Ульяновскхлебпром"; ООО "Дворцовый ряд-Агро 1"; ООО "Западный Бульвар"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; Товарищество собственников недвижимости "Галактика"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области	261	0	27	216	0	0	40	203	18	733,2833	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергопром ГРУПП"	291 2018-11-09	3.4.8.5	4.12	1
1632	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580	10 (10.5)	12,00 2018.11.09	17,00 2018.11.09	П	5	ВЛ-10кВ от п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2715 2018-10-30			1
1633	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	15,00 2018.11.09	16,00 2018.11.09	П	1	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2757 2018-11-02			1
1634	3	ТП	ТП-3166 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,30 2018.11.10	15,00 2018.11.10	П	5,5	ТП-3166 РУ-10кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2791 2018-11-07			1
1635	1	ПС	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-2\яч. 209	6 (6.3)	13,50 2018.11.10	16,29 2018.11.10	В	2,65	ПС 6 кВ ПП-1808, ПС 6 кВ ПП-1810н, ПС 6 кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , РП 10 кВ РП-128, РП 6 кВ РП-1-МО-51, ТП 10 кВ ТП-1649, ТП 6 кВ ТП-1024, ТП 6 кВ ТП-1055, ТП 6 кВ ТП-1067, ТП 6 кВ ТП-1068, ТП 6 кВ ТП-1071, ТП 6 кВ ТП-1679, ТП 6 кВ ТП-1778, ТП 6 кВ ТП-1781, ТП 6 кВ ТП-1801, ТП 6 кВ ТП-1802, ТП 6 кВ ТП-1816, ТП 6 кВ ТП-1908, ТП 6 кВ ТП-1918, ТП 6 кВ ТП-1975, КЛ 6кВ КЛ-ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2, КЛ 6кВ КЛ-ПС Лесная яч.209, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1802 Яч.6 - ПП-1808 Яч.6, КЛ 6кВ КЛ-ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1, КЛ 6кВ КЛ-ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1055 яч.6 - ВЛ, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1071-ВЛ., КЛ 6кВ КЛ-ПП-1808 Яч.8_до ВЛ., КВЛ 6кВ СЛ-ВЛ ПС Лесная яч.209 (1), КВЛ 6кВ СЛ-СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1781 Яч.2 - ВЛ, ВЛ 6кВ ВЛ-ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3, КЛ 6кВ КЛ-ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, ВЛ 6кВ ВЛЗ-ТП-1802 - ТП-1024 яч.2, КЛ 6кВ КЛ-ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808), КЛ 6кВ КЛ-ТП-1802 - ВЛ 6кВ (в стор. ТП- 1024), КЛ 6кВ КЛ-ТП-1068 до ВЛ-6 кВ. опор.№103		АНО "Центр ТСЖ"; Бурмистров Сергей Николаевич; МУП "Ульяновскэлектротранс"; ООО "Домовой"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Развитие"; ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	198	1	19	147	0	0	44	123	31	427,4038	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"; ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл)	292 2018-11-10	3.4.10	4.13	0
1636	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 2	10 (10.5)	13,52 2018.11.11	15,05 2018.11.11	В1	1,22	РП 10 кВ РП-133, ТП 10 кВ ТП-1033, ТП 10 кВ ТП-1644, ТП 10 кВ ТП-1645, ТП 10 кВ ТП-1646, ТП 10 кВ ТП-1647, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2		ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Созвездие"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; ТСЖ "На Орлова"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	87	1	9	66	0	0	22	54	11	324,2385	ООО "ИРЭС"; ООО "УВКС"; ООО "ЭнергоХолдинг" (Уль. обл)	293 2018-11-11	3.4.8.5	4.12	1
1637	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,53 2018.11.11	15,35 2018.11.11	В1	1,7	ПС 10 кВ ПП-1413, РП 10 кВ РП-108, ТП 10 кВ ТП-1162, ТП 10 кВ ТП-1163, ТП 10 кВ ТП-1170, ТП 10 кВ ТП-1171, ТП 10 кВ ТП-1331, ТП 10 кВ ТП-1413а, ТП 10 кВ ТП-1414, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.2до ТП1463 Яч..2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ		МБДОУ детский сад №136 "Полянка"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"; УМУП "Городская теплосеть"	59	1	5	37	0	0	9	34	16	249,4176	ООО "РЭС"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоАльянс"	294 2018-11-11	3.4.8.5	4.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1638	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10 (10.5)	17,28 2018.11.11	18,25 2018.11.11	В1	0,95	ПС 10 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 кВ РП-102, ТП 10 кВ ТП-1019, ТП 10 кВ ТП-1030, ТП 10 кВ ТП-1043, ТП 10 кВ ТП-1082, ТП 10 кВ ТП-1096, ТП 10 кВ ТП-1124, ТП 10 кВ ТП-1139, ТП 10 кВ ТП-1141, ТП 10 кВ ТП-1149, ТП 10 кВ ТП-1157, ТП 10 кВ ТП-1158, ТП 10 кВ ТП-1160, ТП 10 кВ ТП-1261, ТП 10 кВ ТП-1403, ТП 10 кВ ТП-1733, ТП 10 кВ ТП-1879, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 Яч.3 - РП-102 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10кВ КЛ-РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1879 яч.5-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10кВ КЛ-КЛ РП-111Н яч.18 - ПС		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО коммерческий банк "Газбанк"; ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 УШ вида"; ОАО Пищекомбинат "Волжский"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление федерального казначейства по Ульяновской области	452	7	12	389	0	0	85	323	44	1434,137	АО "УКБП"; ООО "ССК"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"; ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл); ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания"; ООО "Энергосеть" (Ульяновская обл)	295 2018-11-11	3.4.8.5	4.12	1
1639	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	19,50 2018.11.11	20,35 2018.11.11	В1	0,75	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1			39	0	0	39	0	0	1	38	0	0,6		226 2018-11-11	3.4.8.5	4.13	1
1640	1	РП	РП-122 РУ-10кВ яч.8 на Т-3	10 (10.5)	01,00 2018.11.12	05,00 2018.11.12	П	4	РП-122 РУ-10кВ яч.8 на Т-3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2687 2018-10-26			1
1641	2	КЛ	КЛ-6кВ от РП-234 яч.1 до ТП-2872 яч. 5	6 (6.3)	08,30 2018.11.12	12,00 2018.11.12	П	3,5	КЛ-6кВ от РП-234 яч.1 до ТП-2872 яч. 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2792 2018-11-08			1
1642	1	ТП	ТП-1640 тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6,5	ТП-1640 тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2733 2018-11-01			1
1643	1	РП	РП-122 РУ-10кВ яч.9	10 (10.5)	09,00 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6	РП-122 РУ-10кВ яч.9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2758 2018-11-02			1
1644	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580	10 (10.5)	09,00 2018.11.12	16,00 2018.11.12	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1645	3	ТП	ТП-3556 1 секция РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2018.11.12	16,00 2018.11.12	П	7	ТП-3556 1 секция РУ-6 кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2762 2018-11-06			1
1646	2	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-2971 яч.1.3 на ТП-2564, 2589	6 (6.3)	09,00 2018.11.12	16,00 2018.11.12	П	7	КЛ-6кВ от ТП-2971 яч.1.3 на ТП-2564, 2589			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2799 2018-11-08			1
1647	4	ТП	ТП-5214 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6	ТП 10 кВ ТП-5214		ООО "УК МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	3	0	0	3	0	0	1	2	0	4,43		2650 2018-10-25			1
1648	4	РП	РП-409 РУ-6кВ яч-12, 18	6 (6.3)	09,00 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6	РП-409 РУ-6кВ яч-12, 18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2747 2018-11-01			1
1649	4	РП	РП-404 РУ-6кВ яч-18	6 (6.3)	09,00 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6	РП-404 РУ-6кВ яч-18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2772 2018-11-07			1
1650	4	ТП	ТП-1 СШ РУ-6кВ ТП-4172	6 (6.3)	09,00 2018.11.12	15,00 2018.11.12	П	6	1 СШ РУ-6кВ ТП-4172			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2802 2018-11-09			1
1651	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3	10 (10.5)	10,00 2018.11.12	13,00 2018.11.12	П	3	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2820 2018-11-12			1
1652	2	КЛ	КЛ-6кВ от РП-234 яч.23 до ТП-2872 яч. 6	6 (6.3)	13,00 2018.11.12	17,00 2018.11.12	П	4	КЛ-6кВ от РП-234 яч.23 до ТП-2872 яч. 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2793 2018-11-08			1
1653	2	КЛ	РП-226\Ш04-1\яч. 31	0.38	16,12 2018.11.12	17,13 2018.11.12	В	1,02	КЛ 0.4 кВ РП-226\Ш04-1\яч. 31			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,96		951 2018-11-12	3.4.8.1	4.12	0
1654	3	ТП	ТП-3556 1 секция РУ-6 кВ	6 (6.3)	08,00 2018.11.13	17,00 2018.11.13	П	9	ТП-3556 1 секция РУ-6 кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2823 2018-11-12			1
1655	1	ПС	ПС "Северная" ЗРУ-10кВ 3 с.ш.	10 (10.5)	08,00 2018.11.13	16,00 2018.11.14	П	32	ПС "Северная" ЗРУ-10кВ 3 с.ш			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2724 2018-10-31			1
1656	2	ПС	ПС "Гидронамыв" яч.8	6 (6.3)	08,00 2018.11.13	14,00 2018.11.13	П	6	ПС "Гидронамыв" яч.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2730 2018-10-31			1
1657	4	ТП	ТП 2СШ РУ-10кВ ПП-4186	10 (10.5)	08,00 2018.11.13	17,00 2018.11.13	П	9	ТП-2СШ РУ-10кВ ПП-4186			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2800 2018-11-08			1
1658	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)	10 (10.5)	08,00 2018.11.13	17,00 2018.11.13	П	9	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2826 2018-11-12			1
1659	1	ТП	ТП-1311 РУ-10/0.4кВ,тр-р	0.38	08,30 2018.11.13	15,00 2018.11.13	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1311			15	0	0	15	0	0	1	14	0	10,78		2644 2018-10-25			1
1660	4	ТП	ТП-4105 РУ-6кВ 2 СШ.	6 (6.3)	09,00 2018.11.13	16,00 2018.11.13	П	7	ТП-4105 РУ-6кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2765 2018-11-06			1
1661	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 до ВРУ-0,4 кВ руб. 8	0.38	09,00 2018.11.13	11,30 2018.11.13	П	2,5	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 до ВРУ-0,4 кВ стоматологической поликлиники по ул. Терешковой, 2 (руб. 8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2806 2018-11-09			1
1662	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 р.12	0.38	09,00 2018.11.13	11,30 2018.11.13	П	2,5	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Терешковой, 2 (руб. 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2805 2018-11-09			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1663	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)	10 (10.5)	09,00 2018.11.13	16,00 2018.11.13	П	7	ВЛ-10кВ от опоры №24 п\с Луговая фид.1 до ТП-3П-1580 (от РЛНД на опоре 24)			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,95		2714 2018-10-30			1
1664	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.8	10 (10.5)	09,00 2018.11.13	15,00 2018.11.13	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2693 2018-10-29			1
1665	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.5	10 (10.5)	09,00 2018.11.13	15,00 2018.11.13	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2692 2018-10-29			1
1666	1	ТП	ТП-1311 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.11.13	15,00 2018.11.13	П	6	ТП-1311 РУ-10кВ и тр-р			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2679 2018-10-25			1
1667	4	ТП	ТП-5214 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.13	15,00 2018.11.13	П	6	ТП 10 кВ ТП-5214		ООО "УК МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	3	0	0	3	0	0	1	2	0	4,43		2651 2018-10-25			1
1668	4	ТП	ТП-4105 РУ-6кВ 2 СШ	6 (6.3)	13,00 2018.11.13	17,00 2018.11.13	П	4	ТП-4105 РУ-6кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2824 2018-11-12			1
1669	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2737 до ВРУ-0,4 кВ руб.7	0.38	08,30 2018.11.14	16,00 2018.11.14	П	7,5	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2737 до ВРУ-0,4 кВ ГСК "Речной" по ул. Азовская (руб. 7)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2829 2018-11-14			1
1670	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 до ВРУ-0,4 кВ ж/д	0.38	08,30 2018.11.14	16,00 2018.11.14	П	7,5	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Ефремова, 37 п. 1 (руб.19, 20)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2822 2018-11-12			1
1671	4	ВЛ	ВЛ-10кВ П.С. "Восточная" яч-410 от РЛНД Р-77 до ТП-4024 яч-3	10 (10.5)	09,00 2018.11.14	16,00 2018.11.14	П	7	ВЛ-10кВ П.С. "Восточная" яч-410 от РЛНД Р-77 до ТП-4024 яч-3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2801 2018-11-08			1
1672	4	РП	РП-407, РУ-6 кВ., яч.13 (ТН)	6 (6.3)	09,00 2018.11.14	15,00 2018.11.14	П	6	РП-407, РУ-6 кВ., яч.13 (ТН)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2821 2018-11-12			1
1673	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.7	10 (10.5)	09,00 2018.11.14	15,00 2018.11.14	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2694 2018-10-29			1
1674	4	ТП	ТП-5215 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.14	15,00 2018.11.14	П	6	ТП 10 кВ ТП-5215		ЖСК "Комплекс"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	12	0	7	5	0	0	1	11	0	24,32		2652 2018-10-25			1
1675	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПС Южная яч.113 до ПП-3649	6 (6.3)	09,00 2018.11.14	14,00 2018.11.14	П	5	ТП 6 кВ ТП-3485, ТП 6 кВ ТП-3609, ТП 6 кВ ТП-3805, ТП 6 кВ ТП-3829, ТП 6 кВ ТП-3836, ТП 6 кВ ТП-3839, ТП 6 кВ ТП-3849, ТП 6 кВ ТП-3927, ТП 6 кВ ТП-3933		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"	117	0	2	90	0	0	31	61	25	236,83	АО "УСК"; ООО "АВИС" (ООО "АВИС"); ООО "ОНИК"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"	2807 2018-11-09			1
1676	1	РП	РП-106Н\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	09,52 2018.11.14	09,54 2018.11.14	В1	0,03	РП 10 кВ РП-106Н, РП 10 кВ РП-132, ТП 10 кВ ТП-1021, ТП 10 кВ ТП-1031, ТП 10 кВ ТП-1054, ТП 10 кВ ТП-1059, ТП 10 кВ ТП-1106, ТП 10 кВ ТП-1118, ТП 10 кВ ТП-1119, ТП 10 кВ ТП-1125, ТП 10 кВ ТП-1126, ТП 10 кВ ТП-1127, ТП 10 кВ ТП-1159, ТП 10 кВ ТП-1162, ТП 10 кВ ТП-1162а, ТП 10 кВ ТП-1172, ТП 10 кВ ТП-1309, ТП 10 кВ ТП-1402, ТП 10 кВ ТП-1641, ТП 10 кВ ТП-1642, ТП 10 кВ ТП-1643, ТП 10 кВ ТП-1769, ТП 10 кВ ТП-1880, ТП 10 кВ ТП-1884, ТП 10 кВ ТП-1886, ТП 10 кВ ТП-1904, ТП 10 кВ ТП-1921, ТП 10 кВ ТП-1924, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1400 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.2до ТП1413 Яч..2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140б Яч.3 - ТП-1140в Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.7 - ТП-1643 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч.43 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ПС Северная яч. 51 (3), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1408а - ПП-1408 Яч.5, КВЛ 10кВ СЛ-РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ- ТП-1280 яч.4 - ТП-1312 яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1006 Яч.2 - ТП-3027 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1747 - ТП-1755 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3027 Яч.2 - ТП-3305 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ВЛ ПС Северная яч.44 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10кВ КЛ-РП 1-ШВЛП - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.53, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1648яч.6 - ТП		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УКБП"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; ИП Лобаков Павел Владимирович; МБУ "Управление Гражданской защиты г. Ульяновска"; ООО "Паритет"; ПАО "АК БАРС" Банк; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	678	0	49	624	0	0	140	533	5	1883,119	ООО "СПСК"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	297 2018-11-14	3.4.14	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1677	2	ТП	ТП-2584 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	08,30 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6,5	ТП-2584 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2777 2018-11-07			1
1678	2	ТП	ТП-2584 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2584			12	0	0	12	0	0	4	8	0	12,41		2774 2018-11-07			1
1679	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2018.11.15	16,00 2018.11.15	П	7,5	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2668 2018-10-25			1
1680	1	ПС	ПС "Северная" ЗРУ-10кВ 4 с.ш.	10 (10.5)	09,00 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6	ПС "Северная" ЗРУ-10кВ 4 с.ш			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2725 2018-10-31			1
1681	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2674 2018-10-25			1
1682	4	РП	РП-404, РУ-10 кВ., яч. 6	10 (10.5)	09,00 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6	РП-404, РУ-10 кВ., яч. 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2770 2018-11-07			1
1683	4	ТП	ТП-5215 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6	ТП 10 кВ ТП-5215		ЖСК "Комплекс"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	13	0	7	6	0	0	1	12	0	29,05		2653 2018-10-25			1
1684	4	ТП	ТП-4172 РУ-6кВ 1сш.	6 (6.3)	09,00 2018.11.15	14,00 2018.11.15	П	5	ТП-4172 РУ-6кВ 1сш			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2836 2018-11-15			1
1684	4	ТП	ТП-4172 РУ-6кВ 1сш.	6 (6.3)	09,00 2018.11.15	14,00 2018.11.15	П	5	ТП-4172 РУ-6кВ 1сш			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2797 2018-11-08			1
1685	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.6	10 (10.5)	09,00 2018.11.15	15,00 2018.11.15	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2695 2018-10-29			1
1686	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф .17	10 (10.5)	14,00 2018.11.15	16,00 2018.11.15	П	2	ПС 10 кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10			24	0	0	24	0	0	0	24	0	1,97		2845 2018-11-15			1
1687	4	ТП	ТП-4191\Ш04-2\яч. 15	0.38	20,30 2018.11.15	21,05 2018.11.15	В1	0,58	ТП 0.4 кВ ТП-4191\Ш04-2\яч. 15		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2,4		227 2018-11-15	3.4.8.5	4.13	1
1688	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	08,30 2018.11.16	16,00 2018.11.16	П	7,5	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2669 2018-10-25			1
1689	2	ТП	ТП-2584 РУ-6-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	08,30 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6,5	ТП-2584 РУ-6-0,4 кВ II СШ, Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2778 2018-11-07			1
1690	2	ТП	ТП-2584 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2584			6	0	0	6	0	0	1	5	0	8,09		2775 2018-11-07			1
1691	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.18	10 (10.5)	09,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2813 2018-11-12			1
1692	4	КЛ	КЛ-0,4кв от ТП-4172 руб. №1	0.38	09,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6	КЛ-0,4кв от ТП-4172 руб. №1 на магазин по ул. Краснопролетарская, 30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2844 2018-11-15			1
1693	4	РП	РП-404, РУ-10 кВ., яч.9	10 (10.5)	09,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6	РП-404, РУ-10 кВ., яч.9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2771 2018-11-07			1
1694	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6	ТП-1744 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2675 2018-10-25			1
1695	4	ТП	ТП-5216 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	6	ТП 10 кВ ТП-5216		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	14	0	7	7	0	0	1	13	0	9,22		2654 2018-10-25			1
1696	3	ТП	ТП-3181 Т-2.	6 (6.3)	09,00 2018.11.16	12,00 2018.11.16	П	3	ТП-3181 Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2837 2018-11-15			1
1697	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2251 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.11.16	11,00 2018.11.16	П	2	ТП 6 кВ ТП-2251			7	0	0	7	0	0	0	7	0	102,88		2833 2018-11-14			1
1698	2	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-2993 яч.3 на ТП-2997	6 (6.3)	09,00 2018.11.16	16,00 2018.11.16	П	7	КЛ-6кВ от ТП-2993 яч.3 на ТП-2997			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2798 2018-11-08			1
1699	2	ТП	ТП-2584 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.11.16	12,30 2018.11.16	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2584			12	0	0	12	0	0	4	8	0	13,64		2776 2018-11-07			1
1700	3	ВЛ	ВЛ-10кВ на ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	11,00 2018.11.16	14,00 2018.11.16	П	3	ВЛ-10кВ на ТП-ЗП-1782			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2830 2018-11-14			1
1701	3	ТП	ТП-3183 Т-1	6 (6.3)	13,45 2018.11.16	16,15 2018.11.16	П	2,5	ТП-3183 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2841 2018-11-15			1
1702	1	ТП	ТП-1508 РУ-0.4кВ руб.3	0.38	14,00 2018.11.16	15,00 2018.11.16	П	1	ТП-1508 РУ-0.4кВ руб.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2852 2018-11-16			1
1703	3	ТП	ТП-3183 руб.21 дет.сад №184	0.38	14,00 2018.11.16	16,00 2018.11.16	П	2	ТП 6 кВ ТП-3183			3	0	0	3	0	0	0	3	0	1,89		2843 2018-11-15			1
1704	1	ПС	РП-122\с.ш.-2	10 (10.5)	15,23 2018.11.16	15,25 2018.11.16	В1	0,03	РП 10 кВ РП-122, РП 10 кВ РП-132, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1726, ТП 10 кВ ТП-1740, ТП 10 кВ ТП-1742, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, ВЛ 10кВ ВЛ-ПС Северная яч.60 (1), КЛ 10кВ КЛ-ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1400 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409 - ТП 1410, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1, КВЛ 10кВ СЛ-ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ООО "Ясный" ; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "УК "Парк-Заволжье"; УМУП "Городской теплосервис"	69	0	7	44	0	0	17	34	18	474,0047	ООО "ИРЭС"; ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл)	298 2018-11-16	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1705	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПС "Ульяновская" яч.403 на ПП-2854	6 (6.3)	00,00 2018.11.17	23,00 2018.11.17	П	23	ВЛ-6кВ от ПС "Ульяновская" яч.403 на ПП-2854 в сторону ТП-3950			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2847 2018-11-15			1
1706	2	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПС "Ульяновская" яч.403	6 (6.3)	09,00 2018.11.17	15,00 2018.11.17	П	6	ВЛ-6кВ от ПС "Ульяновская" яч.403 на ПП-2854 в сторону ТП-3941			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2834 2018-11-14			1
1707	4	ТП	РП-404\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,25 2018.11.17	15,10 2018.11.17	В	1,75	ПС 10 кВ ПП-4093, ПС 10 кВ ПП-4099, РП 10 кВ РП-404, ТП 10 кВ ТП-4025, ТП 10 кВ ТП-4036, ТП 10 кВ ТП-4062, ТП 10 кВ ТП-4064, ТП 10 кВ ТП-4131, ТП 10 кВ ТП-4136, ТП 10 кВ ТП-4190, ТП 10 кВ ТП-4196, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10кВ КЛ-ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.310 (6), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ПП4099 до ВЛ,, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10кВ КЛ-ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, ВЛ 10кВ ВЛЗ-ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4190 - ВЛ-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	158	0	2	142	0	0	28	116	14	397,1657	ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбыш. дирекция по энергообеспечению	299 2018-11-17	3.4.9.3	4.13	0
1708	3	ТП	ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2	0.38	08,21 2018.11.18	09,15 2018.11.18	В1	0,9	ТП 0.4 кВ ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2			18	0	0	18	0	0	10	8	0	128,49		968 2018-11-18	3.4.8.5	4.13	1
1709	3	ПС	ПС "Луговая" ЗРУ-10кВ	10 (10.5)	06,00 2018.11.19	07,00 2018.11.19	П	1	ПС "Луговая" ЗРУ-10кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2790 2018-11-07			1
1710	2	ТП	ТП-2267 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	08,30 2018.11.19	16,00 2018.11.19	П	7,5	ТП 6 кВ ТП-2267			9	0	0	9	0	0	8	1	0	23,74		2842 2018-11-15			1
1711	2	ТП	ТП-2596 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2596			34	0	0	34	0	0	3	31	0	145,28		2779 2018-11-07			1
1712	2	ТП	ТП-2596 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	08,30 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6,5	ТП-2596 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2782 2018-11-07			1
1713	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.13	10 (10.5)	09,00 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2712 2018-10-30			1
1714	4	РП	РП-502 РУ-10кВ яч.14	10 (10.5)	09,00 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6	РП-502 РУ-10кВ яч.14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2713 2018-10-30			1
1715	4	ТП	ТП-4105 2СШ РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6	ТП-4105 2СШ РУ-6кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2835 2018-11-14			1
1716	2	КЛ	КЛ-6кВ от ТП-2971 яч.1.3 на ТП-2564, 2589	6 (6.3)	09,00 2018.11.19	16,00 2018.11.19	П	7	КЛ-6кВ от ТП-2971 яч.1.3 на ТП-2564, 2589			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2827 2018-11-12			1
1717	1	ТП	ТП-1631 тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.11.19	16,00 2018.11.19	П	7	ТП-1631 тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2808 2018-11-09			1
1718	3	ТП	ТП-3183 Т-2.	6 (6.3)	09,00 2018.11.19	12,00 2018.11.19	П	3	ТП-3183 Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2838 2018-11-15			1
1719	4	ТП	ТП-5216 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	6	ТП 10 кВ ТП-5216		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК МегаЛинк"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	13	0	7	6	0	0	1	12	0	8,55		2655 2018-10-25			1
1720	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7	10 (10.5)	12,00 2018.11.19	16,00 2018.11.19	П	4	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2846 2018-11-15			1
1721	4	ВЛ	ТП-4025\Ш04-1\яч. 2	0.38	13,40 2018.11.19	14,36 2018.11.19	В	0,93	ВЛ 0.4 кВ ТП-4025\Ш04-1\яч. 2			7	0	0	7	0	0	0	7	0	6,09		229 2018-11-19	3.4.8.3	4.13	0
1722	3	ТП	ТП-3467 Т-1	6 (6.3)	13,45 2018.11.19	16,15 2018.11.19	П	2,5	ТП-3467 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2839 2018-11-15			1
1723	3	ТП	ТП-3467 руб.9 ПНС	0.38	14,00 2018.11.19	15,00 2018.11.19	П	1	ТП 6 кВ ТП-3467		ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	7	0	5	2	0	0	3	4	0	22,24		2840 2018-11-15			1
1724	3	ТП	ТП-3431 руб.4 ул. Варейкиса	0.38	15,00 2018.11.19	15,30 2018.11.19	П	0,5	ТП 6 кВ ТП-3431			39	0	0	39	0	0	3	36	0	62,65		2858 2018-11-19			1
1725	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	18,07 2018.11.19	18,48 2018.11.19	В	0,68	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-5101, ТП 10 кВ ТП-5102, ТП 10 кВ ТП-5103, ТП 10 кВ ТП-5105, ТП 10 кВ ТП-5107, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 Яч.7 - ТП-5105 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-5101 яч.9 - ТП-5107		ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна; Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО Торговая фирма "Грань"; ООО "Авторай-Заволжье"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области"	102	0	6	88	0	0	79	15	8	473,8832	ООО "ИРЭС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "УВКС"	301 2018-11-19	3.4.9.1	4.13	0
1726	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	18,25 2018.11.19	18,34 2018.11.19	В	0,15	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-502, РП 10 кВ РП-504, ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083, ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5086, ТП 10 кВ ТП-5087, ТП 10 кВ ТП-5088, ТП 10 кВ ТП-5089, ТП 10 кВ ТП-5090, ТП 10 кВ ТП-5091, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2		ЖСК "Комплекс"; МБДОУ детский сад №209; МБДОУ детский сад №207; МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №69"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Бизнес-центр "Петровка"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	211	0	102	108	0	0	47	163	1	1022,603	ООО "ССК"	300 2018-11-19	3.4.9.1	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1727	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	19,35 2018.11.19	22,00 2018.11.19	В1	2,42	ПС 10 кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , РП 10 кВ РП-502, РП 10 кВ РП-504, ТП 10 кВ ТП-5081, ТП 10 кВ ТП-5082, ТП 10 кВ ТП-5083, ТП 10 кВ ТП-5084, ТП 10 кВ ТП-5085, ТП 10 кВ ТП-5086, ТП 10 кВ ТП-5087, ТП 10 кВ ТП-5088, ТП 10 кВ ТП-5089, ТП 10 кВ ТП-5090, ТП 10 кВ ТП-5091, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1, КЛ 10кВ КЛ-РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2		ЖСК "Комплекс"; МБДОУ детский сад №209; МБДОУ детский сад №207; МБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 94; МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа №69"; МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"; МБУ здравоохранения Городская поликлиника №6; ОГКОУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89 "; ООО " Симбирская энергосбытовая номинация"; ООО "Бизнес-центр "Петровка"; ООО "Монолог"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "Уралец"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	211	0	102	108	0	0	47	163	1	1022,603	ООО "ССК"	302 2018-11-19	3.4.8.5	4.12	1
1728	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542	0.38	08,30 2018.11.20	12,00 2018.11.20	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2542			9	0	0	9	0	0	0	9	0	9,73		2857 2018-11-19			1
1729	2	ТП	ТП-2596 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2596			34	0	0	34	0	0	3	31	0	145,28		2780 2018-11-07			1
1730	2	ТП	ТП-2596 РУ-6-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	08,30 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6,5	ТП-2596 РУ-6-0,4 кВ II СШ, Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2783 2018-11-07			1
1731	1	ТП	ТП-1150 РУ-0,4кВ 2сш.	0.38	09,00 2018.11.20	13,00 2018.11.20	П	4	ТП 10 кВ ТП-1150		ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (000630ЭБ)	19	0	2	17	0	0	7	12	0	39,36		2773 2018-11-07			1
1732	1	ТП	ТП-1096 РУ-10кВ 1 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6	ТП-1096 РУ-10кВ 1 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2849 2018-11-16			1
1733	2	ТП	ТП-2267 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	09,00 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6	ТП 6 кВ ТП-2267			9	0	0	9	0	0	8	1	0	323,74		2842 2018-11-15			1
1734	4	ТП	ТП-5219 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6	ТП 10 кВ ТП-5219		ООО "УК МегаЛинк"	31	0	12	19	0	0	7	24	0	103,29		2656 2018-10-25			1
1735	1	ПС	СП-1119-1 РУ-0.4кВ руб.4	0.38	09,00 2018.11.20	12,00 2018.11.20	П	3	ПС 0 кВ СП-1119-1			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,15		2859 2018-11-19			1
1736	1	ТП	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6	ТП-1744 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2851 2018-11-16			1
1737	3	ПС	ПС Центральная яч.206 на РП-346,РП-102.	10 (10.5)	09,00 2018.11.20	15,00 2018.11.20	П	6	ПС Центральная яч.206 на РП-346,РП-102			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2862 2018-11-19			1
1738	2	ТП	ТП-2596 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.11.20	12,30 2018.11.20	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2596			34	0	0	34	0	0	3	31	0	145,28		2781 2018-11-07			1
1739	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ ТП-1119 руб.1	0.38	13,30 2018.11.20	16,30 2018.11.20	П	3	ПС 0 кВ СП-1119-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,38		2860 2018-11-19			1
1740	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1542 руб.2	0.38	14,00 2018.11.20	17,00 2018.11.20	П	3	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2П-1542 руб.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2863 2018-11-19			1
1741	2	ВЛ	ТП-2240\Ш04-1\яч. 2	0.38	00,53 2018.11.21	02,29 2018.11.21	В1	1,6	ВЛ 0.4 кВ ТП-2240\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		973 2018-11-21	3.4.8.5	4.13	1
1742	2	ТП	ТП-2526 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Тр.	6 (6.3)	08,30 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2526, ТП 6 кВ ТП-2930			27	0	0	27	0	0	0	27	0	58,16		2784 2018-11-07			1
1743	2	ТП	ТП-2526 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Тр	0.38	08,30 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6,5	ТП-2526 РУ-6-0,4 кВ I СШ, Тр			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2785 2018-11-07			1
1744	1	ТП	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1649		ООО "ЦЭТ"	15	0	0	15	0	0	4	11	0	27,86		2673 2018-10-25			1
1745	4	ТП	ТП-4025 РУ-10к	10 (10.5)	09,00 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6	ТП-4025 РУ-10к			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2855 2018-11-19			1
1746	2	ТП	ТП-2522 РУ-6кВ 1 СШ	6 (6.3)	09,00 2018.11.21	16,00 2018.11.21	П	7	ТП-2522 РУ-6кВ 1 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2831 2018-11-14			1
1747	4	ТП	ТП-5219 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6	ТП 10 кВ ТП-5219		ООО "УК МегаЛинк"	35	0	12	23	0	0	18	17	0	123,31		2657 2018-10-25			1
1748	1	ТП	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	09,00 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2670 2018-10-25			1
1749	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.12	10 (10.5)	09,00 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2794 2018-11-08			1
1750	4	ТП	ТП-4064 РУ-10кВ 2 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.21	15,00 2018.11.21	П	6	ТП-4064 РУ-10кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2854 2018-11-19			1
1751	2	ТП	ТП-2584\Ш04-2\яч. 10	0.38	23,08 2018.11.21	23,50 2018.11.21	В1	0,7	ТП 0.4 кВ ТП-2584\Ш04-2\яч. 10			4	0	0	4	0	0	0	4	0	13,07		974 2018-11-21	3.4.8.5	4.13	1
1752	3	ТП	ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2	0.38	08,15 2018.11.22	09,22 2018.11.22	В1	1,12	ТП 0.4 кВ ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2			18	0	0	18	0	0	10	8	0	128,49		976 2018-11-22	3.4.8.5	4.13	1
1753	2	ТП	ТП-2384Н РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.11.22	12,00 2018.11.22	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2384Н			6	0	0	4	0	0	3	1	2	17,58	ООО "Энергопром ГРУПП"	2786 2018-11-07			1
1754	1	ТП	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6,5	ТП 10 кВ ТП-1649		ООО "РТК"; ООО "ЦЭТ"	14	0	2	12	0	0	8	6	0	23,65		2672 2018-10-25			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1753	2	ТП	ТП-2384Н РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.11.22	12,00 2018.11.22	П	3,5	ТП-2384Н РУ-6 кВ, Тр-р			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2787 2018-11-07			1
1755	2	ПС	ПС "Свияга" яч.218, 232	6 (6.3)	09,00 2018.11.22	17,00 2018.11.22	П	8	ПС "Свияга" яч.218, 232			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2726 2018-10-31			1
1756	4	ТП	ТП-4127 РУ-6кВ руб. №9, руб.№18	6 (6.3)	09,00 2018.11.22	12,00 2018.11.22	П	3	ТП 6 кВ ТП-4127		ООО "Левобережное"	10	0	1	9	0	0	3	7	0	11,46		2865 2018-11-19			1
1757	3	ПС	ПС Центральная яч.206 на РП-346, РП-102.	10 (10.5)	09,00 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6	ПС Центральная яч.206 на РП-346, РП-102			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2890 2018-11-20			1
1758	2	ТП	2 СШ РУ-6кВ ТП-2570.	6 (6.3)	09,00 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6	2 СШ РУ-6кВ ТП-2570			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2895 2018-11-21			1
1759	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ на д.20 по ул.Матросова.	0.38	09,00 2018.11.22	12,00 2018.11.22	П	3	ВЛИ-0,4кВ на д.20 по ул.Матросова			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,75		2893 2018-11-21			1
1760	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.13	10 (10.5)	09,00 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-1157			31	1	0	30	0	0	6	25	0	36,63		2795 2018-11-08			1
1761	1	ТП	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6	ТП-1649 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2671 2018-10-25			1
1762	4	ТП	ТП-5243 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.22	15,00 2018.11.22	П	6	ТП 10 кВ ТП-5243		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК МегаЛинк"	42	0	24	18	0	0	5	37	0	227,35		2658 2018-10-25			1
1763	2	ТП	ТП-2570 РУ-6кВ 2 СШ.	6 (6.3)	09,00 2018.11.22	16,00 2018.11.22	П	7	ТП-2570 РУ-6кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2832 2018-11-14			1
1764	2	КЛ	РП-213\с.ш.-2\яч. 18	6 (6.3)	10,10 2018.11.22	11,07 2018.11.22	В	0,95	РП 6 кВ РП-213, ТП 6 кВ ТП-2374, ТП 6 кВ ТП-2376, ТП 6 кВ ТП-2377, ТП 6 кВ ТП-2392, ТП 6 кВ ТП-2393, ТП 6 кВ ТП-2394, ТП 6 кВ ТП-2397, ТП 6 кВ ТП-2399, ТП 6 кВ ТП-2736, КЛ 6кВ КЛ-ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Гимназия № 24"; ООО "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО"УК Новый век"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	197	0	6	188	0	0	51	143	3	942,7895	ООО "Энергопром ГРУПП"	303 2018-11-22	3.4.8.1	4.12	0
1765	3	ПС	ПС "Луговая" ЗРУ-10кВ	10 (10.5)	15,00 2018.11.22	17,00 2018.11.22	П	2	ПС "Луговая" ЗРУ-10кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2897 2018-11-21			1
1766	1	ТП	ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	17,50 2018.11.22	18,33 2018.11.22	В1	0,72	ТП 0.4 кВ ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1		ИПТерехин Станислав Александрович	94	0	3	91	0	0	9	85	0	70,43		978 2018-11-22	3.4.8.5	4.13	1
1767	3	ТП	ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2	0.38	05,40 2018.11.23	06,32 2018.11.23	В1	0,87	ТП 0.4 кВ ТП-3597\Ш04-2\яч. ввод с Т2			18	0	0	18	0	0	10	8	0	128,49		980 2018-11-23	3.4.8.5	4.13	1
1768	2	ТП	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.11.23	12,00 2018.11.23	П	3,5	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2789 2018-11-07			1
1768	2	ТП	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.11.23	12,00 2018.11.23	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2235			1	0	0	1	0	0	1	0	0	30,38		2788 2018-11-07			1
1769	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №17	10 (10.5)	09,00 2018.11.23	15,00 2018.11.23	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2815 2018-11-12			1
1770	1	ТП	ТП-1086н РУ-10кВ яч.6 и яч.8 на тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.11.23	15,00 2018.11.23	П	6	ТП-1086н РУ-10кВ яч.6 и яч.8 на тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2899 2018-11-22			1
1771	4	ТП	ТП-4172 РУ-6кВ 2 СШ	6 (6.3)	09,00 2018.11.23	15,00 2018.11.23	П	6	ТП-4172 РУ-6кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2856 2018-11-19			1
1772	1	ТП	ТП-1062 тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.23	15,00 2018.11.23	П	6	ТП-1062 тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2884 2018-11-20			1
1773	3	ТП	ТП-3467 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.23	12,00 2018.11.23	П	3	ТП-3467 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2861 2018-11-19			1
1774	2	ПС	ПС "Свияга" яч.234, 236	6 (6.3)	09,00 2018.11.23	16,00 2018.11.23	П	7	ПС "Свияга" яч.234, 236			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2727 2018-10-31			1
1775	4	ТП	ТП-4120	0.38	15,02 2018.11.23	15,46 2018.11.23	В1	0,73	ТП 0.4 кВ ТП-4120			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,39		230 2018-11-23	3.4.8.5	4.13	1
1776	4	ТП	ТП-4159 РУ-6 кВ яч № 5 до ТП-4107	6 (6.3)	09,30 2018.11.24	16,00 2018.11.24	П	6,5	ТП-4159 РУ-6 кВ яч № 5 до ТП-4107			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2892 2018-11-21			1
1777	1	ВЛ	ТП-1637\Ш04-1\яч. 4	0.38	11,25 2018.11.24	13,20 2018.11.24	В1	1,92	ВЛ 0.4 кВ ТП-1637\Ш04-1\яч. 4			11	0	0	11	0	0	0	11	0	0,03		984 2018-11-24	3.4.8.5	4.13	1
1778	1	ВЛ	ТП-1099\Ш04-2\яч. 12	0.38	12,10 2018.11.25	12,35 2018.11.25	В1	0,42	ВЛ 0.4 кВ ТП-1099\Ш04-2\яч. 12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		986 2018-11-25	3.4.8.5	4.13	1
1779	1	КЛ	ТП-1007	0.38	14,05 2018.11.25	17,05 2018.11.25	В	3	КЛ 0.4 кВ ТП-1007			5	0	0	5	0	0	0	5	0	3,78		987 2018-11-25	3.4.8.1	4.12	0
1780	4	ТП	ТП-5244 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	08,00 2018.11.26	13,00 2018.11.26	П	5	ТП 10 кВ ТП-5244		ЖСК "Комплекс"	17	0	8	9	0	0	7	10	0	195,97		2660 2018-10-25			1
1781	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542	0.38	08,30 2018.11.26	12,00 2018.11.26	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2542			9	0	0	9	0	0	0	9	0	9,73		2904 2018-11-23			1
1782	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.9	10 (10.5)	09,00 2018.11.26	15,00 2018.11.26	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2697 2018-10-29			1
1783	1	ТП	ТП-1084 РУ-10кВ 2 СШ	10 (10.5)	09,00 2018.11.26	15,00 2018.11.26	П	6	ТП-1084 РУ-10кВ 2 СШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2891 2018-11-21			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1784	1	ПС	ПП-1808 РУ-6кВ ячейка №8	6 (6.3)	09,00 2018.11.26	15,00 2018.11.26	П	6	ТП 6 кВ ТП-1071, ТП 6 кВ ТП-1908			25	0	0	24	0	0	1	23	1	26,53	ООО "Энергопром ГРУПП"	2825 2018-11-12			1
1785	4	ТП	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.26	15,00 2018.11.26	П	6	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2738 2018-11-01			1
1786	4	ПС	ПС 110/10 кВ "Юбилейный" яч №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.26	16,00 2018.11.26	П	7	ПС 110/10 кВ "Юбилейный" яч №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2902 2018-11-23			1
1787	3	ПС	ПС "Центральная" яч.105	10 (10.5)	09,00 2018.11.26	16,00 2018.11.26	П	7	ПС "Центральная" яч.105			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2728 2018-10-31			1
1785	4	ТП	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.26	15,00 2018.11.26	П	6	ТП 10 кВ ТП-4029			24	0	0	24	0	0	5	19	0	118,01		2737 2018-11-01			1
1788	3	ВЛ	ТП-3П-1217\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,35 2018.11.26	11,20 2018.11.26	В1	1,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-3П-1217\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,02		989 2018-11-26	3.4.8.5	4.13	1
1789	4	ТП	ТП-5245 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	13,00 2018.11.26	17,00 2018.11.26	П	4	ТП 10 кВ ТП-5245		ЖСК "Комплекс"	45	0	24	21	0	0	4	41	0	326,62		2661 2018-10-25			1
1790	4	ВЛ	ТП-4177	0.38	13,02 2018.11.26	13,54 2018.11.26	В1	0,87	ВЛ 0.4 кВ ТП-4177			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,3		232 2018-11-26	3.4.8.5	4.13	1
1791	1	ВЛ	ТП-1056\Ш04-1\яч. 4	0.38	19,10 2018.11.26	21,10 2018.11.26	В1	2	ВЛ 0.4 кВ ТП-1056\Ш04-1\яч. 4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		992 2018-11-26	3.4.8.5	4.13	1
1792	1	ТП	ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	20,10 2018.11.26	20,39 2018.11.26	В1	0,48	ТП 0.4 кВ ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1			42	0	0	42	0	0	4	38	0	3,24		994 2018-11-26	3.4.8.5	4.13	1
1793	4	ТП	ТП-5244 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	08,00 2018.11.27	13,00 2018.11.27	П	5	ТП 10 кВ ТП-5244		ЖСК "Комплекс"	12	0	8	4	0	0	3	9	0	195,17		2662 2018-10-25			1
1794	4	ПС	ПС 110/10 кВ "Юбилейный" яч №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	ПС 110/10 кВ "Юбилейный" яч №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2902 2018-11-23			1
1795	4	ТП	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	ТП 10 кВ ТП-4029			21	0	0	21	0	0	4	17	0	90,45		2739 2018-11-01			1
1796	3	ПС	ПС "Центральная" яч.604	10 (10.5)	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	ПС "Центральная" яч.604			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2729 2018-10-31			1
1797	2	ТП	ТП-2584 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	ТП-2584 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2912 2018-11-26			1
1798	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №14	10 (10.5)	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2814 2018-11-12			1
1795	4	ТП	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	ТП-4029 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2740 2018-11-01			1
1799	2	КЛ	КЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 303 до ТП-2522 РУ-6 кВ яч. 5	6 (6.3)	09,00 2018.11.27	15,00 2018.11.27	П	6	КЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 303 до ТП-2522 РУ-6 кВ яч. 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2907 2018-11-23			1
1800	1	ТП	ТП-1138 РУ-0.4кВ руб.5	0.38	10,00 2018.11.27	11,00 2018.11.27	П	1	ТП-1138 РУ-0.4кВ руб.5 на адм.здание по ул.Урицкого,36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2910 2018-11-26			1
1801	1	КЛ	РП-109\с.ш.-3\яч. 8	10 (10.5)	11,49 2018.11.27	13,17 2018.11.27	В1	1,47	РП 10 кВ РП-101, РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1012, ТП 10 кВ ТП-1015, ТП 10 кВ ТП-1016, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-1310, ТП 10 кВ ТП-1320, ТП 10 кВ ТП-1730, ТП 10 кВ ТП-1734, ТП 10 кВ ТП 1740, ТП 10 кВ ТП-1742, ТП 10 кВ ТП-1744, ТП 10 кВ ТП-1749, ТП 10 кВ ТП-1760, ТП 10 кВ ТП-1875, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ- ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр" (ГУЗ "УОКЦСВМП"); ИП Ракитин Владимир Михайлович; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань ; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области " (0006305Б); ООО "Боулинг-Центр"; ООО "Возрождение"; ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ОДН); Отделение пенсионного фонда РФ по Ульяновской области; Товарищество собственников недвижимости "Радищева 30"; ФГБО учреждение высшего образования "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова"; ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"	335	4	32	292	0	0	106	222	7	960,2527	ООО "ИРЭС"	305 2018-11-27	3.4.8.5	4.12	1
1802	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10 (10.5)	11,49 2018.11.27	14,45 2018.11.27	В1	2,93	ПС 10 кВ ПП-1408, ПС 110 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 кВ ТП-1401, ТП 10 кВ ТП-1408б, ТП 10 кВ ТП-1409, ТП 10 кВ ТП-1410, ТП 10 кВ ТП-1415, ТП 10 кВ ТП-1418, ТП 10 кВ ТП-1419, ТП 10 кВ ТП-1420, ТП 10 кВ ТП-1876, ТП 10 кВ ТП-1891, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10кВ КЛ-ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , КЛ 10кВ КЛ-ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	59	0	4	53	0	0	34	23	2	723,3035	ООО "РЭС"	304 2018-11-27	3.4.8.5	4.12	1
1803	3	ВЛ	ВЛ-10кВ на ТП-3П-1782	10 (10.5)	12,00 2018.11.27	14,00 2018.11.27	П	2	ТП 10 кВ ТП-3П-1782			20	0	0	20	0	0	0	20	0	7,12		2909 2018-11-26			1
1804	4	ТП	ТП-5245 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	13,00 2018.11.27	17,00 2018.11.27	П	4	ТП 10 кВ ТП-5245		ЖСК "Комплекс"	45	0	24	21	0	0	4	41	0	326,62		2663 2018-10-25			1
1805	1	КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1007 на ж/д по ул.Ленина,144	0.38	13,30 2018.11.27	17,00 2018.11.27	П	3,5	КЛ-0.4кВ от ТП-1007 на ж/д по ул.Ленина,144			10	0	0	10	0	0	0	10	0	24,06		2924 2018-11-27			1
1806	3	ТП	ТП-3597 РУ-0,4кВ яч.ввод №2	0.38	08,00 2018.11.28	12,00 2018.11.28	П	4	ТП 6 кВ ТП-3597			35	0	0	35	0	0	17	18	0	406,02		2900 2018-11-23			1
1807	2	ТП	ТП-2569 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-2569 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2931 2018-11-27			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1808	2	ТП	ТП-2530 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-2530 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2930 2018-11-27			1
1809	1	ТП	ТП-1062 силовой тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-1062 силовой тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2906 2018-11-23			1
1810	1	ТП	ТП-1062 силовой тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-1062 силовой тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2905 2018-11-23			1
1811	1	ТП	ТП-1649 тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-1649 тр-р №1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2896 2018-11-21			1
1812	1	РП	РП-102 РУ-10кВ яч.17	10 (10.5)	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	РП-102 РУ-10кВ яч.17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2796 2018-11-08			1
1813	4	ТП	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2744 2018-11-01			1
1813	4	ТП	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП 10 кВ ТП-4081			20	0	0	20	0	0	8	12	0	133,58		2743 2018-11-01			1
1814	4	ТП	ТП-5247 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.28	15,00 2018.11.28	П	6	ТП 10 кВ ТП-5247		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "УК МегаЛинк"; ТСН "Алексеевское"	21	0	12	9	0	0	4	17	0	158,01		2664 2018-10-25			1
1815	1	ПС	СП-1749-1 РУ-0.4кВ ВА №7 на УСД	0.38	09,30 2018.11.28	11,30 2018.11.28	П	2	ПС 0 кВ СП-1749-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	6,86		2889 2018-11-20			1
1816	1	ВЛ	ТП-1819	0.38	13,50 2018.11.28	14,53 2018.11.28	В1	1,05	ВЛ 0.4 кВ ТП-1819			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,01		1000 2018-11-28	3.4.8.5	4.13	1
1817	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7	10 (10.5)	14,00 2018.11.28	14,30 2018.11.28	П	0,5	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2903 2018-11-23			1
1818	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7	10 (10.5)	15,00 2018.11.28	15,30 2018.11.28	П	0,5	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" ф.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2903 2018-11-23			1
1819	4	ВЛ	ТП-4034\Ш04-1\яч. 8	0.38	19,55 2018.11.28	20,35 2018.11.28	В1	0,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-4034\Ш04-1\яч. 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		234 2018-11-28	3.4.8.5	4.13	1
1820	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от РП-214 яч. 13 до ПП-2928 яч. 1	6 (6.3)	08,30 2018.11.29	12,00 2018.11.29	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2204, ТП 6 кВ ТП-2231, ТП 6 кВ ТП-2350, ТП 6 кВ ТП-2678, ТП 6 кВ ТП-2862, ТП 6 кВ ТП-2925, ТП 6 кВ ТП-2936, ТП 6 кВ ТП-2938, ТП 6 кВ ТП-2939, ТП 6 кВ ТП-2990			70	0	1	51	0	0	9	43	18	308,91	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СПСК"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"; АО "УКБП"	2908 2018-11-26			1
1821	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПП-4087 до ТП-4188	10 (10.5)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ВЛ-10кВ от ПП-4087 до ТП-4188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2901 2018-11-23			1
1822	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №8	10 (10.5)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2817 2018-11-12			1
1823	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №15	10 (10.5)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2816 2018-11-12			1
1824	4	ТП	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2742 2018-11-01			1
1824	4	ТП	ТП-4081 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ТП 10 кВ ТП-4081			20	0	0	20	0	0	9	11	0	130,26		2741 2018-11-01			1
1825	4	ТП	ТП-5247 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ТП 10 кВ ТП-5247		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ДВОРЦОВЫЙ РЯД - МС"; ООО "УК МегаЛинк"; ТСН "Алексеевское"	17	0	9	8	0	0	4	13	0	158,6		2665 2018-10-25			1
1826	1	ТП	ТП-1055 2СШ РУ-0.4кВ	0.38	09,00 2018.11.29	13,00 2018.11.29	П	4	ТП 6 кВ ТП-1055		ООО "Развитие"; УМУП "Городская теплосеть"	4	0	3	1	0	0	3	1	0	135,45		2923 2018-11-26			1
1827	1	ПС	ПС Северная яч.43 на ВЛЗ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ПС Северная яч.43 на ВЛЗ-10кВ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2911 2018-11-26			1
1828	2	ТП	ТП-2569 Т-2	6 (6.3)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ТП-2569 Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2932 2018-11-28			1
1829	2	ТП	ТП-2530 Т-2	6 (6.3)	09,00 2018.11.29	15,00 2018.11.29	П	6	ТП-2530 Т-2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2933 2018-11-28			1
1830	1	ТП	ТП-1150 РУ-0.4кВ руб.7, СП-1753-1 РУ-0.4кВ руб.5,6,7,8	0.38	13,00 2018.11.29	16,00 2018.11.29	П	3	ТП-1150 РУ-0.4кВ руб.7, СП-1753-1 РУ-0.4кВ руб.5,6,7,8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2914 2018-11-26			1
1831	2	ТП	ТП-2520 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ТП-2520 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2942 2018-11-29			1
1832	4	ВЛ	ТП-5263, ВЛ-10кВ от ТП-5261 до ТП-5263	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ТП-5263, ВЛ-10кВ от ТП-5261 до ТП-5263, в/в КЛ от ТП-5261 на ВЛ-10кВ в сторону ТП-5263, в/в КЛ от ТП-5263 на ВЛ-10кВ в сторону ТП-5261			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2941 2018-11-29			1
1833	4	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПП-4087 до ТП-4188	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ВЛ-10кВ от ПП-4087 до ТП-4188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2901 2018-11-23			1
1834	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №18	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2819 2018-11-12			1
1835	3	РП	РП-318 РУ-10кВ ячейка №7	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	РП-318 РУ-10кВ ячейка №7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2818 2018-11-12			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1836	1	ВЛ	ж/д по пр.Нариманова, 108 от ТП-1314 руб.2,ТП-1313 руб.3	0.38	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ж/д по пр.Нариманова,108 от ТП-1314 руб.2,ТП-1313 руб.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2945 2018-11-30			1
1837	4	ТП	КТП ТП-5261.	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	16,00 2018.11.30	П	7	КТП ТП-5261			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2915 2018-11-26			1
1838	1	ТП	ТП-1150 РУ-0.4кВ руб.18, СП-1753-1 РУ-0.4кВ руб.1,2,3,4	0.38	09,00 2018.11.30	16,00 2018.11.30	П	7	ТП-1150 РУ-0.4кВ руб.18, СП-1753-1 РУ-0.4кВ руб.1,2,3,4			7	0	0	7	0	0	2	5	0	4,97		2913 2018-11-26			1
1839	4	ТП	ТП-5103 РУ-10 кВ яч.8	10 (10.5)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ТП-5103 РУ-10 кВ яч.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2944 2018-11-30			1
1840	2	ТП	ТП-2272 Т-1	6 (6.3)	09,00 2018.11.30	15,00 2018.11.30	П	6	ТП-2272 Т-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2943 2018-11-29			1
1841	1	ТП	ТП-1630 тр-р №2	10 (10.5)	13,30 2018.11.30	16,30 2018.11.30	П	3	ТП-1630 тр-р №2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2955 2018-11-30			1
1842	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	17,05 2018.11.30	17,25 2018.11.30	В1	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1			85	0	0	85	0	0	1	84	0	0,64		236 2018-11-30	3.4.8.5	4.13	1
1843	4	ТП	ТП-4136	0.38	21,21 2018.11.30	21,49 2018.11.30	В1	0,47	ТП 0.4 кВ ТП-4136			28	0	0	28	0	0	1	27	0	0,25		237 2018-11-30	3.4.8.5	4.13	1
1844	3	ТП	ТП-3597\Ш04-2	0.38	23,18 2018.11.30	23,57 2018.11.30	В1	0,65	ТП 0.4 кВ ТП-3597\Ш04-2			18	0	0	18	0	0	10	8	0	128,49		1009 2018-11-30	3.4.8.5	4.13	1
1845	1	ВЛ	ТП-1500	0.38	07,09 2018.12.01	09,49 2018.12.01	В1	2,67	ВЛ 0.4 кВ ТП-1500			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,01		1011 2018-12-01	3.4.8.5	4.13	1
1846	2	ВЛ	ТП-2233	0.38	18,40 2018.12.02	19,25 2018.12.02	В1	0,75	ВЛ 0.4 кВ ТП-2233			15	0	0	15	0	0	0	15	0	0,04		1013 2018-12-02	3.4.8.5	4.13	1
1847	3	ТП	ТП-3846 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	08,40 2018.12.03	13,00 2018.12.03	П	4,33	ТП 10 кВ ТП-3644, ТП 10 кВ ТП-3846		ООО "МонолитСервис"; ООО "УК "Парк-Заволжье"	23	0	4	15	0	0	3	16	4	132,61	ООО "ИРЭС"	2365 2018-09-21			1
1848	4	ТП	ТП-5243 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2018.12.03	16,00 2018.12.03	П	7	ТП 10 кВ ТП-5243		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК МегаЛинк"	42	0	24	18	0	0	5	37	0	52,99		2848 2018-11-15			1
1849	3	ТП	ТП-3009\Ш04-1\яч. 13	0.38	12,29 2018.12.03	12,58 2018.12.03	В1	0,48	ТП 0.4 кВ ТП-3009\Ш04-1\яч. 13			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,27		1014 2018-12-03	3.4.8.5	4.13	1
1850	4	ВЛ	ТП-4007\Ш04-1\яч. 2	0.38	13,39 2018.12.03	14,40 2018.12.03	В1	1,02	ВЛ 0.4 кВ ТП-4007\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		238 2018-12-03	3.4.8.5	4.13	1
1851	4	КЛ	РП-401\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	01,20 2018.12.04	02,00 2018.12.04	В1	0,67	РП 10 кВ РП-401, ТП 10 кВ ТП-4009, ТП 10 кВ ТП-4044, ТП 10 кВ ТП-4060, ТП 10 кВ ТП-4064, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4064 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060_2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	64	0	7	57	0	0	20	44	0	74,8		307 2018-12-04	3.4.8.5	4.12	1
1852	4	ВЛ	РП-402\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	01,59 2018.12.04	02,35 2018.12.04	В1	0,6	РП 10 кВ РП-402, ТП 10 кВ ТП-4013, ТП 10 кВ ТП-4050, ТП 10 кВ ТП-4055, ТП 10 кВ ТП-4056, ТП 10 кВ ТП-4075, ТП 10 кВ ТП-4081, ТП 10 кВ ТП-4182, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12, КВЛ 10кВ СЛ-ПС Восточная яч.309 (2), КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4050 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4182 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4013 - ВЛ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4075 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-ТП 4055 - ТП 4056, КЛ 10кВ КЛ-ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ		ИП Юсуфова Зилфера Зенгиевна; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г.Ульяновске"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	58	0	8	50	0	0	17	41	0	124		308 2018-12-04	3.4.8.5	4.13	1
1853	4	ТП	ТП-4009 РУ-10/0,4кВ тр-р	10 (10.5)	09,00 2018.12.04	16,00 2018.12.04	П	7	ТП-4009 РУ-10/0,4кВ тр-р		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Торговая фирма"Волжанка; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	45	0	5	40	0	0	14	31	0	173,91		2936 2018-11-29			1
1854	4	ТП	ТП-5243 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2018.12.04	16,00 2018.12.04	П	7	ТП 10 кВ ТП-5243		ЖСК "Комплекс"; ООО "УК МегаЛинк"	42	0	24	18	0	0	5	37	0	52,99		2894 2018-11-21			1
1855	3	ТП	ТП-3П-1286 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,00 2018.12.04	14,00 2018.12.04	П	5	ТП 10 кВ ТП-3П-1286			53	0	0	53	0	0	0	53	0	9,78		2367 2018-09-21			1
1856	3	ВЛ	ТП-3441\Ш04-1\яч. 5	0.38	19,34 2018.12.04	21,23 2018.12.04	В1	1,82	ВЛ 0.4 кВ ТП-3441\Ш04-1\яч. 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		1018 2018-12-04	3.4.8.5	4.13	1
1857	2	ТП	ТП-2П-1508\Ш04-1\яч. 5	0.38	19,51 2018.12.04	20,52 2018.12.04	В1	1,02	ТП 0.4 кВ ТП-2П-1508\Ш04-1\яч. 5			4	0	0	4	0	0	0	4	0	0,04		1019 2018-12-04	3.4.8.5	4.13	1
1858	4	ТП	ТП-4124 РУ-6/0,4кВ тр-р 1,2	6 (6.3)	09,00 2018.12.05	16,00 2018.12.05	П	7	ТП-4124 РУ-6/0,4кВ тр-р 1,2			20	0	0	19	0	0	6	13	1	101,47	ООО "Энергопром ГРУПП"	2938 2018-11-29			1
1859	3	ТП	ТП-3П-1222 РУ-10-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,00 2018.12.05	14,00 2018.12.05	П	5	ТП 10 кВ ТП-3П-1222			40	0	0	40	0	0	2	38	0	26,77		2369 2018-09-21			1
1860	3	ТП	ТП-3597 РУ-0,4кВ яч.ввод №2	0.38	09,00 2018.12.05	12,00 2018.12.05	П	3	ТП 6 кВ ТП-3597			35	0	0	35	0	0	17	18	0	40,02		2957 2018-11-30			1
1861	1	ТП	ТП-1114 1 СШ РУ-10/0.4кВ и тр-р № 1	0.38	09,30 2018.12.05	15,30 2018.12.05	П	6	ТП 10 кВ ТП-1114		Предприниматель Габунов Наиль Раисович	54	0	1	53	0	0	17	37	0	35,12		2875 2018-11-20			1
1862	4	ВЛ	ТП-4046\Ш04-1\яч. 2	0.38	16,11 2018.12.05	17,05 2018.12.05	В1	0,9	ВЛ 0.4 кВ ТП-4046\Ш04-1\яч. 2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		239 2018-12-05	3.4.8.5	4.13	1
1863	1	ВЛ	ТП-1916	0.38	20,02 2018.12.05	20,38 2018.12.05	В1	0,6	ВЛ 0.4 кВ ТП-1916			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		1023 2018-12-05	3.4.8.5	4.13	1
1864	1	ТП	ТП-1135\Ш04-1	0.38	20,54 2018.12.05	21,44 2018.12.05	В1	0,83	ТП 0.4 кВ ТП-1135\Ш04-1			34	0	0	34	0	0	3	31	0	3,65		1024 2018-12-05	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1865	1	ТП	ТП-1114 2 СШ РУ-10/0.4кВ и тр-р № 2	0.38	08,30 2018.12.06	16,30 2018.12.06	П	8	ТП 10 кВ ТП-1114			62	0	0	62	0	0	27	35	0	31,97		2872 2018-11-20			1
1866	1	ТП	КТП ТП-1819.	10 (10.5)	09,00 2018.12.06	15,00 2018.12.06	П	6	ТП 10 кВ ТП-1819			257	0	0	257	0	0	0	257	0	2,8		2934 2018-11-28			1
1867	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2546 до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.12.06	13,00 2018.12.06	П	4	ТП 6 кВ ТП-2546			16	0	0	16	0	0	8	8	0	13,18		2985 2018-12-04			1
1868	3	ТП	ТП-3087 РУ-0,4кВ	0.38	13,40 2018.12.06	14,40 2018.12.06	П	1	ТП 10 кВ ТП-3087		УМУП "Городская теплосеть"	40	0	1	39	0	0	2	38	0	73,25		2988 2018-12-05			1
1869	1	КЛ	РП-109\с.ш.-1_1\яч. 2	10 (10.5)	22,57 2018.12.06	23,44 2018.12.06	В1	0,78	РП 10 кВ РП-109, ТП 10 кВ ТП-1150, ТП 10 кВ ТП-3155, ТП 10 кВ ТП-3305, ТП 10 кВ ТП-3925, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3155_1 - ТП-3305 Яч.4, КЛ 10кВ КЛ-ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10кВ КЛ-ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ, КЛ 10кВ КЛ-СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ		Герасимов Сергей Алексеевич; ОГБУ культуры "Центр народной культуры Ульяновской области "	56	0	2	52	0	0	15	39	2	74,58	ООО "РЭС"	309 2018-12-06	3.4.8.5	4.12	1
1870	3	РП	РП-316 РУ-0,4кВ секция 1	0.38	09,00 2018.12.07	11,00 2018.12.07	П	2	РП 6 кВ РП-316			7	0	0	7	0	0	4	3	0	17,33		2974 2018-12-04			1
1871	2	РП	РП-231 РУ-0,4кВ 2 СШ	0.38	09,00 2018.12.07	12,00 2018.12.07	П	3	РП 6 кВ РП-231			35	0	0	35	0	0	11	24	0	53,43		2952 2018-11-30			1
1872	2	РП	РП-231 РУ-0,4кВ 1 сш.	0.38	12,00 2018.12.07	16,00 2018.12.07	П	4	РП 6 кВ РП-231			9	0	0	9	0	0	3	6	0	29,29		2953 2018-11-30			1
1873	4	ТП	РП-506\Ш04-2\яч. 10	0.38	12,10 2018.12.07	12,50 2018.12.07	В1	0,67	ТП 0.4 кВ РП-506\Ш04-2\яч. 10			5	0	0	5	0	0	5	0	0	3,91		240 2018-12-07	3.4.8.5	4.13	1
1874	4	ТП	СШ РУ-04кВ РП-402	6 (6.3)	13,30 2018.12.07	16,00 2018.12.07	П	2,5	РП 10 кВ РП-402			30	0	0	30	0	0	4	26	0	40,19		3003 2018-12-06			1
1875	3	ТП	ТП-3116 руб.26 на ТЦ"Дивизион"	0.38	14,00 2018.12.07	14,30 2018.12.07	П	0,5	ТП 10 кВ ТП-3116		МалкинаЕлена Юрьевна	4	0	4	0	0	0	4	0	0	3,78		2992 2018-12-05			1
1876	3	ТП	ТП-3469 РУ-0,4кВ	0.38	14,00 2018.12.07	16,00 2018.12.07	П	2	ТП 6 кВ ТП-3469		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска"	18	0	3	15	0	0	5	13	0	37,27		2975 2018-12-04			1
1877	3	ТП	ТП-3176 руб.3 на УлГУ ул.К.Либкнехта	0.38	15,00 2018.12.07	16,00 2018.12.07	П	1	ТП 10 кВ ТП-3176			8	0	0	8	0	0	0	8	0	34,41		2993 2018-12-05			1
1878	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1	0.38	17,02 2018.12.07	17,39 2018.12.07	В1	0,62	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1			21	0	0	21	0	0	1	20	0	0,08		241 2018-12-07	3.4.8.5	4.13	1
1879	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	21,12 2018.12.07	21,35 2018.12.07	В1	0,38	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1			26	0	0	26	0	0	0	26	0	0,17		242 2018-12-07	3.4.8.5	4.13	1
1880	4	ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	21,45 2018.12.07	22,05 2018.12.07	В1	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-4136\Ш04-1\яч. ввод с Т1			48	0	0	48	0	0	0	48	0	0,25		243 2018-12-07	3.4.8.5	4.13	1
1881	2	ТП	ТП-2586\Ш04-1\яч. 11	0.38	11,00 2018.12.08	12,26 2018.12.08	В1	1,43	ТП 0.4 кВ ТП-2586\Ш04-1\яч. 11			6	0	0	6	0	0	0	6	0	5,24		1031 2018-12-08	3.4.8.5	4.13	1
1882	3	ВЛ	ТП-3709\Ш04-2\яч. 16	0.38	13,02 2018.12.08	15,00 2018.12.08	В1	1,97	ВЛ 0.4 кВ ТП-3709\Ш04-2\яч. 16			12	0	0	12	0	0	0	12	0	0,05		1032 2018-12-08	3.4.8.5	4.13	1
1883	1	ВЛ	ТП-1134	0.38	15,51 2018.12.08	17,05 2018.12.08	В1	1,23	ВЛ 0.4 кВ ТП-1134			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		1034 2018-12-08	3.4.8.5	4.13	1
1884	1	ТП	ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	19,45 2018.12.08	20,32 2018.12.08	В1	0,78	ТП 0.4 кВ ТП-1135\Ш04-1\яч. ввод с Т1			73	0	0	73	0	0	4	69	0	24,03		1035 2018-12-08	3.4.8.5	4.13	1
1885	1	ТП	ТП-1768\Ш04-2\яч. 2	0.38	16,43 2018.12.09	17,24 2018.12.09	В1	0,68	ТП 0.4 кВ ТП-1768\Ш04-2\яч. 2			17	0	0	17	0	0	0	17	0	2,69		1037 2018-12-09	3.4.8.5	4.13	1
1886	2	ТП	ТП-2676\Ш04-1\яч. 5	0.38	17,50 2018.12.09	18,34 2018.12.09	В1	0,73	ТП 0.4 кВ ТП-2676\Ш04-1\яч. 5			24	0	0	24	0	0	0	24	0	0,75		1038 2018-12-09	3.4.8.5	4.13	1
1887	4	ТП	СШ РУ-04кВ РП-402	6 (6.3)	08,00 2018.12.10	17,00 2018.12.10	П	9	РП 10 кВ РП-402			30	0	0	30	0	0	4	26	0	40,19		3022 2018-12-07			1
1888	2	ТП	ТП-2658 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,30 2018.12.10	16,00 2018.12.10	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2658		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	28	0	2	26	0	0	7	21	0	68,03		2946 2018-11-30			1
1889	3	ТП	ТП-3623 руб.8	0.38	10,00 2018.12.10	13,00 2018.12.10	П	3	ТП 10 кВ ТП-3623			22	0	0	22	0	0	0	22	0	23,42		2991 2018-12-05			1
1890	1	ТП	ТП-1014 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2018.12.11	16,30 2018.12.11	П	8	ТП 10 кВ ТП-1014			24	0	0	24	0	0	10	14	0	14,51		2876 2018-11-20			1
1891	2	ТП	ТП-2658 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2018.12.11	16,00 2018.12.11	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2658			18	0	0	18	0	0	0	18	0	39,41		2947 2018-11-30			1
1892	2	ТП	ТП-2658 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.12.11	12,30 2018.12.11	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2658		УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	28	0	2	26	0	0	7	21	0	68,03		2948 2018-11-30			1
1893	4	ТП	ТП-4172 РУ-0,4кВ руб. №6, 1	0.38	13,30 2018.12.11	16,00 2018.12.11	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-4172			16	0	0	16	0	0	0	16	0	19,34		3006 2018-12-06			1
1894	4	ТП	ТП-4171 РУ-0,4кВ руб. №1, 2	0.38	13,30 2018.12.11	16,00 2018.12.11	П	2,5	ТП 6 кВ ТП-4171			27	0	0	27	0	0	5	22	0	79,29		3007 2018-12-06			1
1895	1	ТП	ТП-1078 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.12.12	12,00 2018.12.12	П	3	ТП 10 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ, ТП 10 кВ ТП-1078			25	0	0	25	0	0	11	14	0	20,64		2969 2018-12-03			1
1896	1	ТП	ТП-1642\Ш04-2\яч. 2	0.38	09,20 2018.12.12	09,40 2018.12.12	В1	0,33	ТП 0.4 кВ ТП-1642\Ш04-2\яч. 2		АО "ГУЛЛИВЕР"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	10,82		1042 2018-12-12	3.4.8.5	4.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1897	2	ТП	ТП-2398 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,30 2018.12.12	16,00 2018.12.12	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2398			30	0	0	30	0	0	1	29	0	95,09		2949 2018-11-30			1
1898	2	ТП	ТП-2650 РУ-6кВ	6 (6.3)	08,00 2018.12.13	17,00 2018.12.13	П	9	ТП 6 кВ ТП-2650			37	0	0	37	0	0	4	33	0	146,24		2995 2018-12-05			1
1899	3	ТП	ТП-3763 руб.№2 ВЛИ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.12.13	10,00 2018.12.13	П	1	ТП 6 кВ ТП-3763			52	0	0	52	0	0	0	52	0	0,24		3047 2018-12-12			1
1900	2	ТП	ТП-2398 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2018.12.13	16,00 2018.12.13	П	6,5	ТП 6 кВ ТП-2398			43	0	0	43	0	0	2	41	0	15,57		2950 2018-11-30			1
1901	2	ТП	ТП-2398 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2018.12.13	12,30 2018.12.13	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2398			47	0	0	47	0	0	2	45	0	165,16		2951 2018-11-30			1
1902	1	ТП	ТП-1078 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.38	13,30 2018.12.13	16,30 2018.12.13	П	3	ТП 0 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ, ТП 10 кВ ТП-1078			17	0	0	17	0	0	5	12	0	17,25		2968 2018-12-03			1
1903	3	ТП	ТП-3555 РУ-0,4 кВ.	0.38	15,00 2018.12.13	16,00 2018.12.13	П	1	ТП 6 кВ ТП-3555			37	0	0	37	0	0	20	17	0	228,6		3031 2018-12-10			1
1904	3	ВЛ	ТП-3029\Ш04-1\яч. 3	0.38	18,13 2018.12.13	18,52 2018.12.13	В1	0,65	ВЛ 0.4 кВ ТП-3029\Ш04-1\яч. 3			6	0	0	6	0	0	0	6	0	3,67		1044 2018-12-13	3.4.8.5	4.13	1
1905	3	ВЛ	ТП-3029	0.38	19,35 2018.12.13	21,28 2018.12.13	В1	1,88	ВЛ 0.4 кВ ТП-3029			14	0	0	14	0	0	0	14	0	9,15		1045 2018-12-13	3.4.8.5	4.13	1
1906	2	ТП	ТП-2199 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2018.12.14	12,00 2018.12.14	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2199, ТП 6 кВ ТП-2857			9	0	0	9	0	0	9	0	0	13,68		2962 2018-11-30			1
1907	1	РП	РП-129 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2018.12.14	13,00 2018.12.14	П	4	РП 6 кВ РП-129		МАДО учреждение детский сад №258; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Продсервис"; ООО "Технология"; ТСН "Репино"; УМУП "Городской теплосервис"	45	0	8	37	0	0	26	19	0	57,41		3021 2018-12-07			1
1908	4	ТП	ТП-5011 РУ-0,4кВ 2 сш.	0.38	09,00 2018.12.14	13,00 2018.12.14	П	4	ТП 10 кВ ТП-5011		ЗАО "Яблонька"; ЗАО Универмаг "Заволжский"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК МЖК"; ООО "Центр Трейд"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	46	0	11	35	0	0	16	30	0	60,12		3027 2018-12-10			1
1909	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3431 руб.9, руб.15.	0.38	13,30 2018.12.14	16,30 2018.12.14	П	3	ТП 6 кВ ТП-3431			21	0	0	21	0	0	1	20	0	111,38		3050 2018-12-13			1
1910	2	ТП	ТП-2248 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	13,30 2018.12.14	17,00 2018.12.14	П	3,5	ТП 6 кВ ТП-2248			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,93		2963 2018-11-30			1
1911	1	ТП	ТП-1732\Ш04-1\яч. 9	0.38	10,01 2018.12.15	10,10 2018.12.15	В1	0,15	ТП 0.4 кВ ТП-1732\Ш04-1\яч. 9		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница"	12	0	12	0	0	0	0	12	0	19,49		1052 2018-12-15	3.4.8.5	4.13	1
1912	3	ВЛ	ТП-3428\Ш04-1\яч. 3	0.38	18,03 2018.12.15	18,30 2018.12.15	В1	0,45	ВЛ 0.4 кВ ТП-3428\Ш04-1\яч. 3			22	0	0	22	0	0	0	22	0	0,1		1054 2018-12-15	3.4.8.5	4.13	1
1913	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПС Южная яч.113 до ПП-3649	6 (6.3)	09,00 2018.12.17	15,00 2018.12.17	П	6	ТП 6 кВ ТП-3485, ТП 6 кВ ТП-3609, ТП 6 кВ ТП-3805, ТП 6 кВ ТП-3829, ТП 6 кВ ТП-3836, ТП 6 кВ ТП-3839, ТП 6 кВ ТП-3849, ТП 6 кВ ТП-3927, ТП 6 кВ ТП-3933		ЗАО "Микроэлектронные нормализаторы и системы"	14	0	2	7	0	0	5	4	5	35,03	АО "УСК"; ООО "АВИС" (ООО "АВИС"); ООО "Энергопром ГРУПП"; ООО "УВКС"	3001 2018-12-06			1
1914	1	ТП	ТП-1318 РУ-0.4кВ руб.5 на пр.Нариманова	0.38	09,00 2018.12.17	12,00 2018.12.17	П	3	ТП 10 кВ ТП-1318			10	0	0	10	0	0	0	10	0	12,53		3054 2018-12-14			1
1915	4	ТП	ТП-5011 РУ-0,4кВ 1 сш.	0.38	09,00 2018.12.17	14,00 2018.12.17	П	5	ТП 10 кВ ТП-5011		ЗАО "Яблонька"; ЗАО Универмаг "Заволжский"; ИП Баширова Наталья Леонидовна; ООО " СК-групп"; ООО " УК Жилстройсервис"; ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"; ООО "УК МЖК"; ООО "Центр Трейд"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "ТЕПЛОКОМ"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	49	0	11	38	0	0	17	32	0	37,99		3028 2018-12-10			1
1916	2	ТП	ТП-2371 РУ-0,4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2018.12.18	15,00 2018.12.18	П	6	ТП 6 кВ ТП-2371		МАДО учреждение Центр развития ребенка - детский сад №45 "Добринка"	18	0	4	14	0	0	4	14	0	63,08		3052 2018-12-13			1
1917	1	ТП	ТП-1134 РУ-0.4кВ руб.2, 5	0.38	13,30 2018.12.18	17,00 2018.12.18	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-1134			8	0	0	8	0	0	3	5	0	20,7		3040 2018-12-11			1
1918	2	ТП	ТП-2525 РУ-0,4кВ 2СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2018.12.19	15,00 2018.12.19	П	6	ТП 6 кВ ТП-2525		ОГКУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г.Ульяновске"	23	0	2	21	0	0	4	19	0	126,01		3053 2018-12-13			1
1919	1	ВЛ	ТП-1783\Ш04-1\яч. 21	0.38	11,02 2018.12.19	11,46 2018.12.19	В1	0,73	ВЛ 0.4 кВ ТП-1783\Ш04-1\яч. 21			15	0	0	15	0	0	0	15	0	0,11		1066 2018-12-19	3.4.8.5	4.13	1
1920	2	ТП	ТП-2589\Ш04-2\яч. 4	0.38	08,43 2018.12.20	09,25 2018.12.20	В1	0,7	ТП 0.4 кВ ТП-2589\Ш04-2\яч. 4			6	0	0	6	0	0	2	4	0	5,26		1068 2018-12-20	3.4.8.5	4.13	1
1921	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" ф.13 на ТП-3П-1221	10 (10.5)	09,00 2018.12.20	12,00 2018.12.20	П	3	ТП 10 кВ ТП-1П-1075, ТП 10 кВ ТП-1П-1743, ТП 10 кВ ТП-1П-1744, ТП 10 кВ ТП-1П-1868, ТП 10 кВ ТП-3П-1221			16	0	0	16	0	0	0	16	0	3,35		3055 2018-12-14			1
1922	1	ТП	ТП-1500 РУ-0.4кВ	0.38	14,30 2018.12.20	16,00 2018.12.20	П	1,5	ТП 10 кВ ТП-1500			102	0	0	102	0	0	5	97	0	21,97		3069 2018-12-20			1
1923	2	ТП	ТП-2272\Ш04-1\яч. 11	0.38	17,02 2018.12.20	17,50 2018.12.20	В1	0,8	ТП 0.4 кВ ТП-2272\Ш04-1\яч. 11			4	0	0	4	0	0	0	4	0	2,9		1069 2018-12-20	3.4.8.5	4.13	1
1924	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2256 РУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2018.12.21	16,00 2018.12.21	П	7	ТП 6 кВ ТП-2256			12	0	0	12	0	0	0	12	0	21,98		3062 2018-12-19			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1925	4	ТП	ТП-4124\Ш023-1\яч. Ввод с Т1	0.38	17,30 2018.12.21	17,35 2018.12.21	В1	0,08	ТП 0.4 кВ ТП-4124\Ш023-1\яч. Ввод с Т1			12	0	0	11	0	0	1	10	1	2,02	ООО "Энергопром ГРУПП"	250 2018-12-21	3.4.8.5	4.10	1
1926	1	ВЛ	ТП-1134	0.38	16,48 2018.12.22	17,35 2018.12.22	В1	0,78	ВЛ 0.4 кВ ТП-1134			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,01		1075 2018-12-22	3.4.8.5	4.13	1
1927	3	ПС	ПС Южная яч.218	6 (6.3)	09,00 2018.12.23	16,00 2018.12.23	П	7	ТП 6 кВ ТП-3714			1	0	0	1	0	0	1	0	0	12,67		3058 2018-12-18			1
1928	2	ТП	ТП-2655 РУ-6кВ.	6 (6.3)	09,00 2018.12.24	16,00 2018.12.24	П	7	ТП 6 кВ ТП-2655		МБОУ г. Ульяновска "Кадетская школа №7 имени В.В.Кашкадамовой"	38	0	6	32	0	0	0	38	0	34,17		3051 2018-12-13			1
1929	2	ТП	ТП-2292\Ш04-2\яч. ввод т2	0.38	10,30 2018.12.24	11,53 2018.12.24	В1	1,38	ТП 0.4 кВ ТП-2292\Ш04-2\яч. ввод т2			35	0	0	35	0	0	2	33	0	7,35		1077 2018-12-24	3.4.8.5	4.10	1
1930	3	ТП	ТП-3367\Ш04-2\яч. 4	0.38	13,18 2018.12.24	13,45 2018.12.24	В1	0,45	ТП 0.4 кВ ТП-3367\Ш04-2\яч. 4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,97		1078 2018-12-24	3.4.8.5	4.13	1
1931	4	ТП	ТП-4139\Ш04-1\яч. 19	0.38	18,00 2018.12.24	18,36 2018.12.24	В1	0,6	ТП 0.4 кВ ТП-4139\Ш04-1\яч. 19			5	0	0	5	0	0	0	5	0	6,2		253 2018-12-24	3.4.8.5	4.13	1
1932	2	ВЛ	ТП-2381\Ш04-1\яч. 3	0.38	00,01 2018.12.25	00,27 2018.12.25	В1	0,43	ВЛ 0.4 кВ ТП-2381\Ш04-1\яч. 3			35	0	0	35	0	0	0	35	0	0,81		1079 2018-12-25	3.4.8.5	4.13	1
1933	1	ТП	ТП-1205 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2018.12.25	16,00 2018.12.25	П	7	ТП 10 кВ ТП-1205			71	0	0	71	0	0	10	61	0	100,23		3063 2018-12-19			1
1934	4	ТП	ТП-4061	10 (10.5)	23,30 2018.12.25	00,28 2018.12.26	В	0,97	ТП 0.4 кВ ТП-4061			2	0	0	1	0	0	1	0	1	2	ООО "МАГИСТРАЛЬ"	311 25.12.18	3.4.9.1	4.13	0
1935	1	ВЛ	ж/д по пр.Нариманова, 53 от ТП-1100 руб.1	0.38	09,00 2018.12.26	12,00 2018.12.26	П	3	ТП 10 кВ ТП-1100			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,53		3086 2018-12-24			1
1936	4	ТП	ТП-4170 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2018.12.26	16,00 2018.12.26	П	7	ТП-4170 РУ-6кВ		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС" ; ООО "Многофункциональный коммунальный комплекс"	29	0	6	23	0	0	2	27	0	25,45		3064 2018-12-19			1
1937	3	ТП	ТП-3492 РУ-0,4кВ секция-2	0.38	15,00 2018.12.26	16,00 2018.12.26	П	1	ТП 6 кВ ТП-3492		УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	17	0	2	15	0	0	4	13	0	25,29		3109 2018-12-25			1
1938	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3187 руб.11 и руб.15	0.38	13,00 2018.12.27	16,30 2018.12.27	П	3,5	ТП 10 кВ ТП-3187		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Волжская УК"; ООО "ГиперМаркет"; ООО "Симбирская УК"; Предприниматель Куприянова Инга Викторовна; ТСЖ "Союз"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	17	0	0	17	0	0	0	17	0	29,41		3112 2018-12-25			1
1939	3	ТП	ТП-3492 РУ-0,4кВ секция-1	0.38	14,00 2018.12.27	15,00 2018.12.27	П	1	ТП 6 кВ ТП-3492		УМУП "Городская теплосеть"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	19	0	2	17	0	0	4	15	0	25,17		3110 2018-12-25			1
1940	2	ТП	ТП-2261 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2018.12.28	16,00 2018.12.28	П	7	ТП 6 кВ ТП-2261		ООО "Симстрой"	32	0	6	26	0	0	4	28	0	70,03		3072 2018-12-20			1
1941	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-3717 яч.6 на ПП-3606Н яч.3	6 (6.3)	09,00 2018.12.28	12,00 2018.12.28	П	3	ТП 6 кВ ТП-3632, ТП 6 кВ ТП-3633, ТП 6 кВ ТП-3634, ТП 6 кВ ТП-3642, ТП 6 кВ ТП-3650, ТП 6 кВ ТП-3656, ТП 6 кВ ТП-3658, ТП 6 кВ ТП-3662			1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,58		3117 2018-12-26			1
1942	2	ТП	ТП-2279 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	14,00 2018.12.28	15,30 2018.12.28	П	1,5	ТП 6 кВ ТП-2279		ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть"; ПАО "Вымпел-Коммуникации"; УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал"	9	0	8	1	0	0	2	7	0	8,03		3128 2018-12-27			1

ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:	И	8716	x	x	x	109867	261	8546	99782	0	0	14289	94300	1278	285544,86	x	x	x	x	0;1						
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ	П	7861	x	x	x	44293	108	4054	39811	0	0	5347	38626	320	125550,2	x	x	x	x	0						
по аварийным ограничениям	А	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0						
по внерегламентным отключениям	В	855	x	x	x	65574	153	4492	59971			8942	55674	958	159994,66	x	x	x	x	0;1						
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе	В1	574	x	x	x	45556	134	3409	41264	0	0	6550	38257	749	117910,25	x	x	x	x	1						

Начальник ПТС Е.Г. Козлова

Начальник ОДС Л.Г. Белавина

МУП "УльГЭС"

Наименование сетевой организации

Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за **12** месяцев **2018** года

№ п/п	Наименование структурной единицы сетевой организации	Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии)	Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения	Вторичный		Первичный		Количество точек поставки потребителей услуг сетевой								
									В разделении категорий			В разделении уровней напряжения				
				Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения, кВ	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ	Класс напряжения, кВ	Всего	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)	НН (ниже 1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1010\Гончарова ул, 14 - Дом печати, ул. Гончарова 14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиотех.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наружное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
16		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3610\Нефтяников проезд, 2А - Производственная база, проезд Нефтяников 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Терешковой ул, 6а - Спорткомплекс "Авангард", ул.Терешковой 6 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Репина, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
19		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
22		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

24		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Гая пр-кт, 92 - Аптечный склад, пр-кт.Гая 92	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

35		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Кролюницкого	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
49		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
50		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
51		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
52		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
53		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
54		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
55		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
56		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

57		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
58		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Л.Шевцовой,54Е	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
59		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
60		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. админ. (левая сек.шин),	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
61		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
62		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
63		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
64		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
65		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2195\Чкалова пер, 3 - Производств.здание внешнезаводская база, пер.Чкалова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
66		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-кт.Гая 87	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
67		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-кт.Гая 87	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

68		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
69		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЗАО Стройкоплекс,ул.Маяковского,38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
70		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
71		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
72		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
73		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 23 - Платная стоянка "Замок" и ангар, пр-кт.Созидателей 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
74		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
75		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
76		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
77		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
78		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

79		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
80		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
81		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
82		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
83		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
84		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
85		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - ГСК "Сатурн", ул.Димитрова 26 (у АЗС)-договор №1219	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
86		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
87		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон",	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
88		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
89		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
90		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Общежитие на территории учебного комплекса, ул.Можайского 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
91		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
92		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 50 - ул. Ефремова 50, ТП-2284	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

93		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
94		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
95		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
96		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
97		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
98		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055а\Подлесная ул, 15 - Дендропарк от ТП-1055 А, ул.Подлесная 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
99		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория; КЛ 0.38 кВ ДНБ	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - БС-38, ул.Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,38	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Лесная,19 вв.2; КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Лесная,19	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 15А - ОУС-8, ул.Камышинская 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 15А - ОУС-8, ул.Камышинская 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-хлебозавода	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-хлебозавода\Солнечная ул, 22 - Хлебозавод, аврийный режим, ул.Солнечная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 48 - Автовокзал, ул.Полбина 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Азовская ул, 64 - Адм.здание, ул.Азовская 64	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Промышленная ул, 53Б - Адм.здание, ул.Промышленная 53 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1404 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уч.корпус техникума (освещ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.9 - ТП-1906 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ ,	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Фрунзе,41А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи пол-ки, пр.Нариманова,35; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд,К.Маркса,32	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул. Лесная, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3450	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3450\Гая пр-кт, 90 - Электроцех, пр. Гая 90	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ {0}	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0
183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление,ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Пензенский б-р, 0 - ГСК "Солярис", Петров овраг /1000 боксов/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1010\Гончарова ул, 14 - Дом печати, ул. Гончарова 14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Овощехранилище	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2),ул.Кузнецова 26	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира д.4а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира, д.4а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (свет)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - Мастерские и магазин, ул.Димитрова 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ больница,пр.Нариманова,99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи УЛГТУ,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Цех ЧП Афонина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение стадиона	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3830 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3830\Железнодорожная ул, 2Б - База, ул.Железнодорожная 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ 2123123123; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1075\Полевая ул, 6А - Котельная с. Лаишевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 96 - Филиал поликлиники 4, ул.Рябикова 96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская 3РУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое 3РУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ 3РУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое 3РУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова,41	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,27А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кислородная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Авиастроителей пр-кт, 10 - парикмахерская "Совершенство"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140А - Котельная ОАО "ОЗ Униптимаш", ул. Радищева 140 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - "Бизнес Инвест", Московское шоссе 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Р.Люксембург,48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ватутина,38	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 2, вв.2, Ордж.,56Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Магазин 6 "Прока", ул.Жуковского 45 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3453	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3453\Обувщиков проезд, 8 - Столярный цех, пр. Обувщиков 8 (минус. в №6936)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяны Громовой ул, 11 - Магазин 12, пр.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\40-летия Победы ул, 35 - Базовая станция СС№ 5288, ул.40-летия Победы 35	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Институт, ул. Радищева 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.5 - ТП-2527 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус,ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд., ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ котельная ж/д ул. Баумана, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 90 - Музей, ул.Ленина 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Водогрейка, ул.Радищева,169	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежтия вн.квартала	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Менделеева проезд, 12 - социальный центр, проезд.Менделеева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл02; КЛ 0.38 кВ кл01	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,42 кафе "Ника"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная ,ул.Р.Люксембург	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Колизей"ул.Пролетарская. 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина, 27А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 -	10	1	0	1	0	0	0	0	1	0
482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №1 (через насосную)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Патология, морг	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3450	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3450\Гая пр-кт, 90 - Электроцех, пр. Гая 90	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у /вставка - 5 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (сила)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1743\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140корпус.2 - Адм.здание, ул.Радищева 140 корпус.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. Созидателей, 82. общ.учёт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055а\Лесная ул, 24 - ул.Подлесная 24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (прав.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, д.71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. 3.Космодем., 2/49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Поливенская,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, ул.Ср.Венец,17А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Марата,43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Северный",ул. Ватутина, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3 ,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16; КЛ 0.38 кВ Подъезд №6, ООО "Копир"; КЛ 0.38 кВ Подъезд №5,ИП Довельман"; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ Подъезд №7; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Подъезд №1, 2, 3; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19 - ж/дом - м.о.п., ул.40-летия Победы 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,75А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./, пр-кт.Созидателей 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кролюницкого	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 54В - "Засвияжский торговый комплекс", ул.Промышленная 54 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Фруктовая ул, 7 - Базовая станция СС №4259, ул.Фруктовая 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1679\Любови Шевцовой ул, 61А - ж/дом - общ.учет/208 кв.,10 эт.,5 п./, ул.Любови Шевцовой 61 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Гагарина,5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3713	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3713\Гая пр-кт, 100 - Офис, пр-т Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А; КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>222111; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.1 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кислородн.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,улЭнгельса,22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (офис); КЛ 0.38 кВ Резерв №14; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.27/27 (офис); КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 18; КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Карюкина,6;	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,новый корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.кл 0.4 кв	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского; ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (свет)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (сила)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2203\Московское ш, 17 - База, ш.Московское 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,2под./, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Мебельный цех ЧП Нехорошев	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43А - Ресторан "Святоч", ул.В.Михайлова 43 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мин.транспорта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Тельмана ул, 46А - Адм.здание, ул.Тельмана 46 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Металлистов ул, 28 - Тубдиспансер, ул.Металлистов 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,вспомогат. корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,93А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 96 - Магазин "Чарка", пр.Созидателей 96/2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Гагарина ул, 25 - ГОС-2 и 71, ул.Гагарина 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склады техникума,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи пол-ки, пр.Нариманова,35; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,30б (Досаф тир)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Радищева ул, 4 - Кафе "Теремок", ул.Радищева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1876\Урицкого ул, 43 - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Урицкого 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, пр.Нариманова,1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол, новый корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - тел.ст.(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. Созидателей, 82. общ.учёт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Администрация, ул. Спасская, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул.Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул.Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,ул.Марата, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1363 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ГОС-57, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи Адм.Ул.обл,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

1014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (старое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055а\Ветеринарная ул, 15 - Мех.цех, ул.Ветеринарная 15 (ТП-1055 А)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 64 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Спасская,15 (левый РЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 правый щит,левый руб.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Клубная ул, 12А - ж/дом - общ.учет /80 кв.,5 эт.,4 п./, ул.Клубная 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Ленина ул, 71 - ул.Ленина 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Киоск, пр-кт.Туполева 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ МЧС,ул.ВерхПолевая,5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Нефтяников проезд, 2Б - База, пр. Нефтянников 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Сигнал"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок, вв.1строительный техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14стр.1 - Торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 14 ,стр.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,учебный корп	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Банно-прачечный комбинат, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Банно-прачечный комбинат, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 49 - Произв.база, проезд.Инженерный 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница ,гл.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.3 - РП-330 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч.корпус УлГУ, Наб.р.Свияги от ТП-3767	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Оренбургская ул, 27 - Поликлиника, ул.Оренбургская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3714\Энергетиков проезд, 6 - База, проезд.Энергетиков 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.6 - ТП-1906 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЛК. ДМБ	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека; КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ГСК "Саланг", Петров овраг от ТП-5130	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1113\Дорожная ул, 1 стр.1 - Котельная с. Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв№39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - Причальная стенка плавопора (РП-407 яч.12), ул.Мостостроителей 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ резерв	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.7 - РП-408 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.3 - РП-408 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.3 - РП-408 Яч.11	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 0 - ЧП ИП Лебеднёв., пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл4; КЛ 0.38 кВ кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП,ул.Рылеева,30	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ Кл-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\Гончарова ул, 48 - ул.Гончарова 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Ласточка",ул.Радищева,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>o	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд,К.Маркса	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт; ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Лакомка",ул.Гончарова, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Производ.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Фруктовая ул, 7 - Административное здание, ул.Фруктовая 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 33 - Столярный цех, ул. Урицкого 33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.333 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1304 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304а\Мира 2-й пер, 1 - Стройка жилого дома, ул.Мира/ 2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,пер.Молочный,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 76А - Музей, ул.Ленина 76 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд., ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ул.Спасская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание),	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сев.Венец, д.10; ВЛ 0.38 кВ торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гл .корпус,ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>89; КЛ 0.38 кВ <Object>59	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67 - ж/дом - м.о.п. лифт/9 эт.,3 п./, пр-кт.Гая 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус АБК-2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ насосная ЦТП, пр.Нариманова,93А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 1.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека; КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Администрация, ул. Спасская, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ипподромная,9А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон",	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура, ул.Ж.Дивизияя,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

1533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,2 пер.Мира,35	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус,ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Гафурова,41	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, пищеблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Оптово-розничный склад, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские техникума	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - ул.Красноармейская 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитровградское ш, 26 - Магазин "Автозапчасти" ООО "Техно-Дизель", ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,пищеблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека; КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3839\Энергетиков проезд, 1 - Адм.здание и склад, пр.Энергетиков 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1744\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - Уличное освещение(ТП-4056), ул.Оренбургская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - Стационар блок Б, ул.Оренбургская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27А - Адм.здание, пр-кт.Врача Сурова 27 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.5 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\ , 0 - СКЗ, с. Кротовка, ул. Магистральная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1761\Кузнецова ул, 26 - Хирургический корпус, ул.Плеханова /ул.Кузнецова 26	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,30б (Досаф тир)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Казарма (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Пилорамма (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4108 Яч.<Object> - РП-407 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4108	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4108\Мостостроителей ул, 15А - Арматурный цех (РП-407 яч.10), ул.Мостостроителей 15 А(в 7776)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Копырова В.Н.,магазин "Автохимия"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.4-Т2-10кВ {0}	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - пр.Сурова 7, ж/дом - общ.учет /108 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улично е освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 102 - ЭЗУ от коррозии, ул. Рябикова 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус); КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№1 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Учебный комплекс, ул. Можайского 8/8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП УлГТУ,ул.Сев.Венец (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Антиспид,пр.Нариманова,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание, 2 пер.Мира,35	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ТП-4031, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ сады; КЛ 0.38 кВ Корпорация развития ульяновской области, ООО "Акцент"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,ул.Марата,2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.<Object> - ТП-1407 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1201\Урицкого ул, 108 - База, ул.Урицкого 108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Крымова,69б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 12 - Автомагазин, ул.Пушкарева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум столовая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Крымова, 69б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ЭЗУ от коррозии, ул. Спасская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(в в.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - пр.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Набережная реки Свияги ул, 162А - Училище культуры, Наб.р.Свияга 162 А, корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5131 Яч.<Object> - РП-518 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5131\Академика Филатова пр-кт, 13А - ГСК "Метеор", пр-кт.Филатова 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ТП-2 (КЭЧ) Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 (КЭЧ)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2 (КЭЧ)\Поливенская ул, 9 - Котельная пос. Поливно, ул. Поливенская 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Санчасть(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - КПП-1(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Корюкина ул, 8 - ТП-1740, ул.Корюкина 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2221 Яч.1 - ТП-2221 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2248\Московское ш, 40 - База, ш.Московское 40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРП,ул.Р.Люксембург, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул .Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, №29, ул. Р.Люксембург, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ветеринарная лечебница	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 179	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ж.Дивизияя ,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Б - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 16 - Общежитие, ул.Спасская 16 кв.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Врача Сурова пр-кт, 4 - БС, пр-кт.Врача Сурова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека; КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 27 - Больница, ул.Рылеева 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ обл. админ.(правая сек.шин)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5257\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1743\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Соц.страх.,пер.Кузнецова,16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Магазин, ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Клуб "Эверест", гаражи, ул.Орджоникидзе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

2135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Блок пост (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 49 - Произв.база, проезд.Инженерный 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - БС, учебный корпус УЛГУ, ул. Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сберкасса,ул.Можайского,6а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ленина 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,2под./, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - Административное здание, ул.Спасская 14 /2 этаж/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object> - РП-407 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Котельная (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Академика Павлова ул, 71 - ТП-4025, ул.Академика Павлова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1333	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1333\Урицкого ул, 13 - ул.Урицкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - Пионерский лагерь, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1138\Толбухина ул, 21 - Школа-интернат 26, ул.Толбухина 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - ТП-5062, пр-кт.Туполева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Буинская, 44, 70А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ наруж. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Отдельная дисциплина АСУ ВМФ(Оборонэнергосбыт-000524ЭО)расход расчитывается в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

2296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 15 - ЭЗУ от коррозии, ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5132 Яч.<Object> - РП-506 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5132\Академика Филатова пр-кт, 26 - ГСК "Восток", пр-кт.Филатова 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 166-170	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Вр.Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Бостон" ул.Радищева,66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Репина, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч.1 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.347	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. Созидателей, 82. общ.учёт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автошкола, ул.Радищева, 171	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры, пр.Нариманова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "ТоварищЪ Сухов", ул. К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека; КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 28 - Торговые помещения, ул.Гончарова 28 (2 этаж)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г аражи	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 13 - с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 13,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 8 - с.Карлинское,ул.Ц.Усадьба 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - ВВС(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 25 - Адм. здание, ул. Урицкого 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.1),ул. Плеханова, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уичное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 10 - Администрация, с Карлинское, ул.Дорожная 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок, вв.2 строительный техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.41 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4152\Димитровградское ш, 0 - Овощная база, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4 щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул. Красноармейская, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\Доватора ул, 1 - Адм.здание и база, ул. Доватора 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1404 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13А - Котельная ДИБ, ул. Белинского 13 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 14 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,2под./, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа,ул.Толбухина, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техникума,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 7 - Здание музея, ул.Металлистов 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул, 37А - 100 индивидуальных жилых домов ,ул.Александровская 37А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС пр.Нариманов а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 11 - с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая обл. админ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н Гулливер Ср.Венец, д.23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 17 - ул.Тухачевского 17, ж/дом - общ.учет/7 кв.,2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1896 Яч.4 - РП-141 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1311 Яч.1 - РП 141 Яч.30 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1760 Яч.3 - РП-141 Яч.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1889 Яч. 2 - РП-141 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1889 Яч.1 - РП-141 Яч.22	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1896 Яч.4 - РП-141 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1311 Яч.1 - РП 141 Яч.30 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1760 Яч.3 - РП-141 Яч.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1889 Яч. 2 - РП-141 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1889 Яч.1 - РП-141 Яч.22	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 164	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО сборка на улице	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Гагарина, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 96 - ул.Урицкого 96, ж/дом - общ.учет/22 кв.,3 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Павильон, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3068\Широкий пер, 134 - Адм.здание, ул.Южная 134	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Московское ш, 64 - База, Московское шоссе 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 28 - ж/дом-общий учет/ 5 эт., 2 п./, ул.Гоголя 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Северный",ул. Ватутина, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,31	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 11 - Адм.здание, ул.8 Марта 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, ул.Мичурина,пр.Нариманова,88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - .с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 16 ,ж/д - общ.учет /2эт.2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 32,ж/д - м.о.п.(3эт.,4 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 48 - Производственная база, ул.Победы 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./, пр-кт.Созидателей 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская 3РУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С ул.Р.Люксембург, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 21 - ул.Тухачевского 21, ж/дом - общ.учет/14 кв.,3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бин-Банк,ул.Матросова,33	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.кл 0.4 кв	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ магазин под аркой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4); КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина ,47б (вв.2 АБК "Искра"); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3); КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №10; КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.2); КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.4); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1); КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №18; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №20; КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Репина,37Б; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №24	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склад ,ул.Воробьева,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Гафурова , Тимирязева, д.5, 3/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профилакторий,ул.Р.Люксембург	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у 2-й п.8 эт./3-й п.10 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, улЭнгельса,22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев.Венец 16 - 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 15 - ул.Тухачевского 15, ж/дом - общ.учет/26 кв.,3 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2336 Яч.16 - ТП-2336 Яч.кл	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют", ул.К.Маркса,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Радищева,168	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 1 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,3 п./, проезд.Менделеева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Языкова,ул.Советская 22А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2253\Московское ш, 14А - База, ш.Московское 14 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - Причальная стенка промзоны (РП-407 яч.11), ул.Мостостроителей 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2348 Яч.<Object>1 - ТП-2348 Яч.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - ВАП, с.Карлинское, ул.Центральная усадьба 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7 - База, ул. Энтузиастов 7 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,164А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Репина,37Б; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1); КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина ,47б (вв.1 АБК "Искра"); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2); КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина (вв.1); КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Р,епина(вв.3); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4); КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №1; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №19; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №23; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №21	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Газбанк, ул.Энгельса,60А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Аблукова ул, 0 - ГСК "Водоканалец", ул. Аблукова от ТП-2397 (минус. в №9002, об.43/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Здание,ул.Симбирская,47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931ЯЧ.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Менжинского ул, 1 - Универсальная база, ул.Менжинского 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301а\Кирова ул, 57 - База, ул.Кирова 57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Трудовая ул, 0 - Киоск (около ТП-21), ул.Трудовая 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул, 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С,ул.Лесная,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 1) ул.Плеханова	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - лифт и м.о.п. /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Столовая (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

3145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - ВОХР (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская Автостанции	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова,31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова,31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 22 - Тир, ул.К.Маркса 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие (вв.1) ул.Назарьева,2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21-23	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 10 - с.Карлинское,ул.Ц.Усадьба 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 9 - с.Карлинское,ул.Ц.Усадьба 9,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - продсклад(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Objectхз2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сигнализация ТП; ВЛ 0.38 кВ РЩ на площади; ВЛ 0.38 кВ Уличное освещен.; КЛ 0.38 кВ 100; КЛ 0.38 кВ 1014	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бизнес - Инкубатор,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сев.Венец, 2, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 15 - с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 15,ж/д-м.о.п./2эт.,2п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Энгельса,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Педуниверситет,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОКС УВД; ВЛ 0.38 кВ Стройка,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Героя России Аверьянова проезд, 6 - ТП-3471, проезд.Героя России Аверьянова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - Автостоянка , ИП Егоров А.А.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Аптека, ул.Рябикова 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Пушкарева ул, 50 - ж/дом - общ.учет /35 квартир/, ул.Пушкарева 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73; КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.2 офисы)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Академика Филатова пр-кт, 2А - Здание торгово-бытового блока, пр-кт.Филатова 2 А, строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова,11а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Туалеты; ВЛ 0.38 кВ киоск цветы "Оазис"; ВЛ 0.38 кВ камера фото-видео фиксации по ул.Спасская,22а; ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.22а магазин-бар	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека,ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Л.Шевцовой,54Е	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатория	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Симбирская 49-51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>564321	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи колледжа	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека,ул. Гончарова, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Гагарина,29а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>о	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 24 - ОСДЮСШР, ул.К.Либкнехта 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Лесная,19 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова, 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.<Object> - ТП-5079 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5079\Инженерный проезд, 18 - ГСК "Антей", проезд.Инженерный 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон Византия,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Лесная ул, 12 - Школа 38, ул.Лесная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ кл0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39,43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Локомотивная ул, 8 - База, ул. Локомотивная 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 2",ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Димитровградское ш, 0 - ГСК "Заречный", Димитровградское шоссе от ТП-4115 (минус. в №9002, об.126/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Ср.Венец,17А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.4-Т2-10кВ {0}	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (прав.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2 _1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - ул.Красноармейская 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658а - ТП-2754 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658а\Аблукова ул, 0 - Стройка 10 эт. ж/д от КТП-2658А, ул.Аблукова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Патология, морг	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.<Object>99 - ТП-2548 Яч.25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3 № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2871\Московское ш, 6б - База, ш. Московское 6 б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Дружбы Народов пр-кт, 1 - ИП Калинин, пр-кт.Дружбы Народов 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4, щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Бокс 475 на территории ГСК "Олимп", пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - лифт и м.о.п. /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Теплопункт,ул.Ул.Громовой, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№1 справа),ул.Спасская,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Клуб "Эверест", гаражи, ул.Орджоникидзе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн,ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 яч.6 - РП 409 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 0 - БССС, Димитровградское шоссе от ТП-4145 (минус. в №9002, об.126/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гафурова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С,ул.Кролюницкого,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 15 - Юрид. Агенство "Корпоративная безопасность" ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 87 - Рекл.установка, пр-кт.Нариманова 87 /у поста ГАИ/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4; КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ киоск пр.Нариманова, 71А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова ул.Гончарова,20; КЛ 0.38 кВ гаражи ул. Бебеля,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 21 - ул.Поливенская 21, ж/дом, общий учет/ 2 эт., 2 п., 16 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Александра Матросова ул, 14 - Детский сад 13, ул.Матросова 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова,85; ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена",пр-т Нариманова, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 15 - ГСК "Монолит", пр. Созидателей 15 от ТП-5078	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.5)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова,85; ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена",пр-т Нариманова, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пекарня,ул.Федерации,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склад,ул.Робеспьера,112А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, 1 пер. Маяковского, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 29 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв.1),ул.Плеханова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи Адм. Ул.обл,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Карла Маркса ул, 39/а - БС №54261, ул.Карла Маркса 39 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 43А - ж/дом - общ.учет/156 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.16 - ТП-2349 Яч.кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Жуковского ул, 89 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - отдел кадров(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

3818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 45 - ТП-4042, ул.Врача Михайлова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 33 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 84 - Училище, Московское шоссе 84	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС "МТС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияги,162А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Фрунзе,41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ленина,109	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.К.Маркса,7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, ул.Карюкина, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - Пионерский лагерь, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.6; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.7; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.8; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.10; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул. Наб. Р. Свияги, 160 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 4 - Библиотека 37, с.Карлинское, ул.Дорожная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 96 - Магазин "Чарка", пр.Созидателей 96/2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 36 - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23 - АТП, ул. рицкого 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Автомобилистов ул, 11 - База, ул. Автомобилистов 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Кафе ,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.1 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 8 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Московская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 1441 - н/ж, ул.Ленина 144 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Аптека, ул.Рябикова 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева 169	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Терешковой ул, 7 - Детский сад №90 "Медвежонок", ул.Терешковой 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 52 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - БС-1, ул.Спасская 19 (22 эт., минус. в №522)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

4001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск (напротив м-на №9, около ОДБ), ул.Радищева 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ЧП Клышов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С, ул.Лесная,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 4 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Марата ул, 25 - Гараж, ул.Марата 25/22 /во дворе/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 0 - Сфетофор,Московское шоссе/Западный бульвар	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Аблукова ул, 31А - БС, ул. Аблукова 31А (1 этаж общежития УлГУ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 35 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Гагарина, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\9 Мая ул, 80 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК, ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.1),ул.Кузнецова 26	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок, ул. Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Object>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
4121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Федерации, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>7415; КЛ 0.38 кВ <Object>74582	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - БС, Наб. реки Свияга 106, корпус 1 (на тех.этаже корпуса УлГУ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.В.Полевая, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 66 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск /тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул, 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 168А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сред.Венец, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 5 - ж/дом-ОДУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, проезд.Сиреневый 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - пр.Гая 101, ж/дом - общ.учет/36 кв.,3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр , б-р Пластова,7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, 2 пер.Нариманова,45/7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 0 - ГСК "Винновский", ул.Соловьева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - ИП "Кулигин", ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус); КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Информаци.центр,ул.Кузнецова, 18А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 8 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 7 - База, ул.Автомобилистов 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (минус. в №6391)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 19А - Торговый киоск, ул.Камышинская 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Санэпидемстанция,1 пер.Маяковского, д.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ школа,ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 0 - Ресторан "Айвенго" (минус. в №9002, об.78/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Торговый павильон ,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 6 - Киоск, ул.Ж.Дивизии 6/ул.К.Либкнехта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - общ.учет/98кв./, ул.Кобозева 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе Улыбка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 50 - ул. Ефремова 50, ТП-2284	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\Доватора ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Доватора 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Ленина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(в в.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 23 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 42 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр.Нариманова,64/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.В.Полевая,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 10 - Детский сад 101, б-р.Киевский 10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,16,20,7-13, ул.Красногвардейская,14-28,17-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
4378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4; КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 6 - ул.Федерации 6,ж/д -м.о.п 3эт.,3под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, пер.Молочный,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,ул.Советская, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ 2123123123; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Школа№28 ул.Пархоменко	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северный Венец,22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тимирязева,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2354	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2354\Московское ш, 4А - База, Московское шоссе 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1409\Урицкого ул, 98 - База, ул. Урицкого 98	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2858 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2858 - ТП-2586 яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2858	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2858\Хваткова ул, 18А - Склад нефтепродуктов, ул.Хваткова 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 справа),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - БС, ул. Отрадная 85 А (минус. в №3997, об. 3/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19/2 - ж/дом - общ.учет, ул.40-летия Победы 19 (310кв.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект,ул.Спасская, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Obje969	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличое освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Локомотивная ул, 8 - База, ул. Локомотивная 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 66 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 50 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 58 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 38 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 41 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул. освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Б - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н Гулливер,	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Достоевского ул, 20 - ул.Достоевского 20, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>98965	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 Яч.<Object>_1 - ТП-КНС-4-11 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4088\Академика Павлова ул, 38 - Котельная "Электромаш", ул. Ак. Павлова 38 от ТП-4088	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>11 - ТП-2543 Яч.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 64 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Молочный, 12а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.2; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а; ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2722\Шигаева ул, 18 - ГСК "Квант" ул.Шигаева от ТП-2722, ул.Шигаева 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 48 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВАИ, ул.Спасская,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Казаначейства,ул.Гончарова ,50	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
4756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб.9 СИП 3х70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ от корр.,ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А, (под. 3 вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 78 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 6 - ж/дом ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 7 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 5 - ж/дом -ОДПУ м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1727\Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

4785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Шевченко ул, 120 - Торговый павильон/Центр.рынок/, ул.Шевченко 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 яч.4 - ТП-1317 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 яч.1 - ТП-1320 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 яч.1 - ТП-1740 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 яч.6 - РП-101 яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Газбанк,ул.Энгельса,60А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Магазин "Экономмаг-50", ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 11 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 34 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 31 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>665	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

4863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 122 - ул.Рябикова 122, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежтия вн.квартала	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.1 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 60 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Рубль-бум", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31; КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 26 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Амурская ул, 0 - Торговый киоск, ул.Локомотивная/Амурская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель",ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Рубль-бум", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9А - Магазин, ул.Ломоносова 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Музей,ул.Энгельса,1а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63, магазин	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 14 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 9 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 30 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 24 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3148 - ВЛ оп.50; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3148Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3148Жд\ , 0 - Ульяновск-2 от ТП-3148 (КТП-32), . 0	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5251\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3236	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Центральная ул, 0 - МТФ №3, с. Арское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	РП 6 (6.3) кВ РП-339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-339\Гая пр-кт, 77 - ГСК "Холодок", верхний участок, пр-кт.Гая 77	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, 25Б Баня	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера, 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - ул Дорожная 6, Общежитие	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 40 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 17А - Спорткомплекс"Мотор" ул.Трудовая 5 / ул.Локомотивная 17А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Узел учета тепл.энергии, ул. Гончарова 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Магазин, ул. Вр.Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
5118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 74А - Киоск по ремонту обуви, ул.Промышленная 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, д.140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3612 на ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 от ПП-3606н Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.4 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3612	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3612\ , 0 - Сад.товарищество "Солнышко", пос Б.Ключ (по старой ТП)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

5173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТРК "Репортер",ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК ул. Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,170	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Торговый киоск, ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 54 - ТП-4041, ул.Волжская 54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,ул.Карюкина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Радищева,173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе,1 вв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
5257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3712	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3712\Кольцевая ул, 49 - АГЗС, ул.Кольцевая 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16; КЛ 0.38 кВ Подъезд №6, ООО "Копир"; КЛ 0.38 кВ Подъезд №5,ИП Довельман"; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ Подъезд №7; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Подъезд №1, 2, 3; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад,ул.Симбирская ,44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 1 - Торговый киоск, ул.Жуковского 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
5317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43 - ж/дом - общ.учет/158 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 16 - ОДУ-м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец,13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич.освещен.; КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 50 - Центр творчества учащихся, ул.Хрустальная 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - Торговый навес "Цветы", ул.Рябикова 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич.освещен.; КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гончарова, д.30 кафе в подвале; ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, 7А офисы	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 30 - Магазин , ул.Заречная 30	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Ленина ул, 5 - ТП-1011, пл.Ленина 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ули.. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>895	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>11 - ТП-2543 Яч.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,107; КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул.Ленина,109	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Шоферов ул, 0 - Светофор,ул.Шоферов/ ул.Краснопролетарская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43 - ж/дом - общ.учет/158 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21-23	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 0 - Киоск, ул.К.Либкнехта/ул.Железной дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ленинградская ул, 11 - Детский сад №194, ул. Ленинградская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 11а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "Огонек", ул.Р.Люксембург,20А; ВЛ 0.38 кВ гараж бокс 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 2/11 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 2 /11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.1) ул. Воробьева, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Московское ш, 74стр.2 - Гараж от ТП-2560, ш.Московское 74 стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-204\Октябрьская ул, 0 - Ветерин.аптечный пункт, ул. Октябрьская, северо-зап. ГСК "Турист" (минус. в №7881)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - общий учет /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург,12А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Архитектора Ливчака ул, 4 - Офис, ул.Архитектора Ливчака 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4077\Академика Павлова ул, 0 - ГСК Комета, ул.Академика Павлова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.26 - ТП-2548 Яч.Object	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4059\Оренбургская ул, 0 - Депо-3, ул. Оренбургская (ТП-4059)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Созидателей пр-кт, 1в - АГЗС, пр-кт.Созидателей 1 в	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.7 - ТП-2859 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2859	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2859\Ефремова ул, 80 - ГСК "Реал", ул.Ефремова 80	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.2 - ТП-3406 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Ср.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№1 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.3 щ1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - общ.учет /126 кв./, пр-кт.Созидателей 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Рыба"; КЛ 0.38 кВ Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - лифт и м.о.п. /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киок,ул.Л.Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 17 - ул.Тухачевского 17, ж/дом - общ.учет/7 кв.,2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 0 - Торговые цветочные лотки, ул.Рябикова/Камышинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - Торговый киоск, ул.Репина 39 (севернее ж/д №37)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 -ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3832	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3832\Новосибирская ул, 2 - ГСК "Запорожец-2", ул.Новосибирская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Баня, ул.Толбухина,70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж,склад,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2799\Промышленная ул, 1 - Гаражные боксы № 94 б,в,г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Ленина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2204\Московское ш, 42 - Склад ГСМ и АЗС, Московское шоссе 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина ,47б (вв.1 АБК "Искра")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0 - Рекл.установка, ул.Октябрьская (автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт; ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,94А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - ТП-4015, ул.40-летия Октября 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53; ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ на гараж ул. Фруктовая,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1134\Толбухина ул, 21 - Школа-интернат 26, ул.Толбухина 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2765\Промышленная ул, 1Б - Мастерская по ремонту автомобилей, ул.Промышленная 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 15 - ул.Тухачевского 15, ж/дом - общ.учет/26 кв.,3 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.50	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 1 - ИП Лобина О.М. ул.Кольцевая /ул.Варейкиса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3849 Яч3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова ,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Тимирязева ул, 46 - ул.Тимирязева 46, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26/16 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 26 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3447\Автомобилистов ул, 15 - Шиномонтаж ИП Ранцева Т.А.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>78546	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - ООО "Инрус"/Питченко?/, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7А - ГСК "Контактор", ул. Энтузиастов 7А (минус. в №551, об.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Пионерская ул, 17 - Пункт приема вторсырья ,ул.Пионерская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Р.Люксембург,48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>111,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3447\Автомобилистов ул, 15 - ГСК "Планета-1", ул.Автомобилистов 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

6016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - ГСК "Сигнал", проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Маяковского, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/к Чкалова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106; КЛ 0.38 кВ ЭЗУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 30 - ГСК "Стартер", ул.Октябрьская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. Созидателей, 82. общ.учёт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29Б - База, ул.Урицкого 29 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Сфетофор,Московское шоссе/Автовокзал	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ООО "Процессинг-сервис"-бокс №1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ъ\45+	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3366 Яч.3 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кузнецова,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3711	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3711\ , 0 - "Иловые поля", дорога на пос. Карамзина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11; КЛ 0.38 кВ Тор.пав., ул.Ленина,146	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 54В - "Засвияжский торговый комплекс", ул.Промышленная 54 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\ , 0 - ГРП, с. Кротовка, ул. Труда	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1058\Радищева ул, 165 - Депо-1, ул. Радищева 165 (ТП-1058)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул.освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

6170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,пер.Молочный,12 а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 13 - Торговый павильон,с.Карлинское, ул.Дорожная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Наб.реки Симбирки,2; КЛ 0.38 кВ Темп-2,ул.Шевченко,23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4; ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0 - Торговые павильон 2, ул.Промышленная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерская обл. админ.,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ подвал. столовая. обл. админ.,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

6225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул, 0 - Торговый киоск, ул.Жуковского (ост."Баня")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.7 - ТП 2867 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Локомотивная ул, 0 - ГСК "Волна", ул. Локомотивная от ТП-3721 (минус. в №9002, об.108/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, пер.Молочный,12 а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации,136, м-н "Каравай",ИП "Муратов"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Шашлычная, Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр. Л.Комсомола от ТП-5125	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-4,ул. Докучаева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг."Авион"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

6299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие УГТУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 12 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 28 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18а - д/сад "Сказка", ул.Герасимова 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

6359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ъ\45+	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. 3эт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Песчаная ул, 2 - Дерево-обрабатывающее производство (17 боксов), ул.Песчаная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53Б - Магазин, ул.Волжская 53Б/севернее жилого дома/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автомойка, Симбирская,47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 19 - Киоск "Хлеб" ,ул.Камышинская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

6396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.<Object> - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2812\Камышинская ул, 17А - Индивидуальный гараж, ул. Камышинская 17 А от ТП-2812 (минус. в №9002, об.132/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Карла Маркса ул, 6 - АНО ПКФ "Волга",ул.К.Маркса 13/2 (600109О)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7; ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец",ул.Марата,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2112; КЛ 0.38 кВ 21321	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 21 - ул.Тухачевского 21, ж/дом - общ.учет/14 кв.,3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Гараж (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 4/82 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Московская 4 /82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3184 яч.1 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3719	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3719\Хазова ул, 4 - Промводопровод, пос. Винновка от ТП-3719	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 166-170	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С ул.Р.Люксембург,58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,2, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 1/15 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Димитровградское ш, 0 - ГСК "Заречный", Димитровградское шоссе от ТП-4115 (минус. в №9002, об.126/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3942 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Магазин "Гулливер",пр-т 50 лет ВЛКСМ 2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.4 - ТП 2867 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 33 - Сорвачев А.Ю. ул.Хрустальная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Интернациональная ул, 7 - Столовая филиал №3, ул. Интернациональная 7, п. Кувшиновка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - Строительная площадка, ул. Репина, севернее дома №37 (минус. в №9002, об.68/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 33, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,5 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 32 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 54 - ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Офис,пр.Ленинского Комсомола 43-249	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 9 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитрова ул, 13 - ж/дом -ОДУ-м.о.п.3 эт.,2 п./, ул.Димитрова 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50А - Филиал магазина 54, ул.К.Маркса 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева, 24/176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
6626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская,64; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г араж и	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2791\Промышленная ул, 1 - ГСК "Восход", ул.Промышленная 1 от ВЛ-6 кВ п/ст " Ульяновская "яч, 408/ТП-2791	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
6633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
6634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2524 Яч.1 - ТП-2524 Яч.КЛ 1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова,85; ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена",пр-т Нариманова, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк,ул. Радищева, 30А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хлеб Инвест,ул.Гончарова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>74582	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "Пилон"; КЛ 0.38 кВ ул.Уютная, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

6731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2290	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2290\ , 0 - Ульяновск-3 от ТП-2290 (ТП-18)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Станкостроителей ул, 0 - Торговый киоск, ул. Станкостроителей - ул. Ефремова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садовод"	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Любови Шевцовой ул, 54 - ГСК "Политехник-1", ул.Любови Шевцовой 54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,175	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6 - Торговый остановочный комплекс (авт.ост."Универсам"), ул.Камышинская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Победы ул, 23 - Торговый павильон, ул.40 лет Победы 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ - ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Пожарный, д.4 (фаза А, В)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - офисы, ул.Радищева 100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПГК "Маришка",ул.Федерации,60А; ВЛ 0.38 кВ Стройка, пер.Гоголя, д.11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС, 2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Полет", ул.Октябрьская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 9 - ГСК "Факел", ул. Автомобилистов 9 (минус. в №739)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8,ул.Ипподромная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Тюленева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (освещение), ул.Радищева,102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Пушкинская ул, 17А - Д/сад №152,ул.Пушкинская 17 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.К.Маркса,7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>7415	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 14 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3829	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3829\Нефтяников проезд, 2 - ГСК "Текстильщик", проезд.Нефтяников 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1134\Толбухина ул, 21 - Школа-интернат 26, ул.Толбухина 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Академика Филатова пр-кт, 7 - Торговый киоск, пр-кт.Филатова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85А - ул.Рябикова 85 А, ж/дом - общ.учет 221кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1704\Ватутина ул, 40А - Т.П.-13, ул. Ватутина 40 А (ТП-1704)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 16 (музей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\Доватора ул, 1Б - ул. Доватора 1Б (минус. в №3348)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул. Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кабеля нет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Депо-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 144 - Стоматолог.поликлиника, ул.Ленина 144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Парикмахерская, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северная, 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> - ТП-2652 Яч.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ - ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Любови Шевцовой ул, 54 - Киоск, ул.Л.Шевцовой 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пер, 2 - пр.Ульяновский 2, ж/дом - лифт и м.о.п. /723 кв.,9 эт.,15 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа искусств,ул.Ленина, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул. Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2799\Промышленная ул, 1 - ГСК "Гидравлик", ул.Промышленная 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>o	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева,2, вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7789741	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Львовский б-р, 18 - Киоск-павильон, б.Львовский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - торговый киоск, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.126, Магазин "СОМ"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

7281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры,пр.Нариманова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - водонасосная (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2278\Станкостроителей ул, 2А - ГСК "Сигнал", ул.Станкостроителей 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Симбирская 49-51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 19 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 20 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 105а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 42 - ул.Тухачевского 42, ж/дом - общ.учет /4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2541\Доватора ул, 3Б - База, ул. Доватора 3 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Газетный киоск,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Салон красоты ул.Кузнецова, 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная,ул.Р.Люксембург	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК"Любитель", ул.Гафурова,41А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1402 яч.Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444	РП 6 (6.3) кВ РП-312	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-312\Энергетиков проезд, 14 - ГОСК "Очистные сооружения" от РП-321	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивный 1-й пер, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Профсоюзная ул, 23А - Складские помещения, ул.Профсоюзная 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автошкола, ул.Радищева, 171	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 1 - ул.Привокзальная1, 2,5,9,11,13,15,17,19,21,23,27 (62 абонента)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

7495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8 по ул.Ипподромная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55; ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП,ул.Рылеева,30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 27 - ТП-4001, ул.Жуковского 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск/тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 0 - Летнее кафе, проезд.Менделеева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3104\1 Мая пер, 0 - Волжский мост от ТП-3104 (1х400+1х630 кВА) (ТП-73)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - КНС-13, ул. Урицкого 100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Лихачева ул, 10 - ТП-2279, ул.Лихачева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул.Юности, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ сады; КЛ 0.38 кВ Корпорация развития ульяновской области, ООО "Акцент"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет. сад №136, ул.Радищева,164А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул .Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ кл0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2 14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Рылеева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,13 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран-1", ш.Московское 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 37 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3946	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3946\Благодатный 1-й пер, 28 - СНТ "Южный" , 2 пер.Благодатный 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106; КЛ 0.38 кВ ЭЗУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1107\Дачная ул, 60 - ГСК "Дачный", ул.Дачная 60	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк, ул. Радищева, 30А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 0 - ГСК "Доброволец", ул.Ефремова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_19	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2277\Станкостроителей ул, 2А - ул. Станкостроителей 2А (минус. в №9001, об.21/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 134уч, д.78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа-интернат,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3165 Яч.10 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.604	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3165 яч.2-Т1-6кВ {0}	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, б-р Пластова,7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 76 - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр, ул.Радищева,89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Поэта Благова ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Димитровградское ш, 0 - Димитровградское шоссе, от ТП-4036 (ТП-27 Л)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул. Ипподромная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

7897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - общий учет /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ павильон,ул.К.Маркса,35А; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2796\Доватора ул, 3А - База, ул. Доватора 3А (минус. в №3348)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5; КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8; КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой); КЛ 0.38 кВ Резер. руб.№20; КЛ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 3 - ГСК "Датчик", ул.Кролюницкого/ул.Гагарина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - с.Карлинское ,ул.Ц.Усадьба 12,ж/д-м.о.п/3эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 0 - Торговый киоск, ул.К.Либкнехта/ ул.Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - Пасека, севернее м-на "Искра" (минус в №9002, об.285/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - ж/дом-общ.учет - м.о.п./5 эт.,8 п./, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

8016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <КЛ 0.4кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 17 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 7 - ж/дом - ОДП - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1107\Центральная усадьба ул, 0 - Скважины №1,№2,№3,№4,№6, с. Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,214, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС,2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург, 5А (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5252\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с "Гусельки" по ул.Р.Люксембург, д.58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 32 - ГСК "Гранит-2" , ул.Карла Маркса 32 (38а)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6, ул. Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 10 - Торговый киоск, ул.Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.103 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.-8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Каталымов В.Л., ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,ул.Поливенская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4167\Светлая ул, 18 - Магазин,ул.Светлая 18/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Депо-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул, 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 29В - ГСК "Титан", ул.Урицкого 29 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-100э\Репина ул, 0 - СНТ "Пчелка" Севернее м-на "Искра" (минус. в 9002, об.285/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.6 - ТП-5125 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГСК "Комплекс, пр. Лен.Комсомола от РП-506 (минус. в №9002, об.152/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление водоканала,ул.Островского, 6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 0 - АЗС, ул. Урицкого от ТП-1408 (минус. в №9002, об.78/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

8429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ лаборатория суд. экспертизы	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3495\Кольцевая ул, 0 - Насосная станция, ул.Кольцевая в сторону поселка Карамзина (электородвигатели)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Торговый киоск ,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-10 МУП Водоканал,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп.1 - Блок обслуживания , ул.Камышинская 25 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техникума ,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговая палата, ул.Энгельса,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 18 - мастерская, бульвар Львовский 18-3 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул, 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43А - ж/дом - общ.учет/156 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.1 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25 корп.1 - ж/дом-общий учет/99 кв./, ул.Камышинская 25 корп.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5Б - Магазин "Хозтовары", ул.Шолмова 5 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Жигули",ул.Орджоникидзе ,56; КЛ 0.38 кВ Г аражи.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.1 Попова,18А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Радищева,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н Хлебторг,ул. Гончарова, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садовод"	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Objectxз2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская УЭТ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3366 яч.4 - ПС УМЗ Яч.45	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Александровская ул, 223	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 1",ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Академика Павлова ул, 0 - ГСК "Маяк - 2", ул.Песчаная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5 - ЧП Присеко Е.И.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Магазин, ул.Краснопролетарская 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 11 - Магазин "Продукты" , ул.Дорожная 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, ул. Корюкина, д.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Торговый киоск "Куры", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7; КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1410\Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 33, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,16; КЛ 0.38 кВ Киоск "Дамба"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Розы Люксембург ул, 10 - Детский сад №15, ул.Р.Люксембург 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 39 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1727\Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100 вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\40-летия Комсомола ул, 0 - ТП-4012, ул.40-летия Комсомола 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (пр.сторона), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ПТ-2393 р.16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 43 - ж/дом -ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1886\Буинская ул, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д,ул.Красноармейская,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 56 - Магазин "Продукты", ул.Оренбургская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44 - ж/дом - общий учет /12 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная бани	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8А - переездная ж/д будка, пр-д Энергетиков 8А (минус. в №9001, об.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ппп	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,2под./, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского; ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3495\Кольцевая ул, 0 - Насосная, ул.Кольцевая (освещение)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А - ГСК "Победитель", ул.Урицкого 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

9478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Парикмахерская,ул.Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2792 - ТП-2812 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.<Object> - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Скважина №2, №3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Деева ул, 0 - ГСК "Прибой", ул.Деева,24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.6 - ТП-5125 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр. Л.Комсомола от ТП-5125	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С, ул.Кролюницкого,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1006\Гончарова ул, 34А - Склад, гаражи, ул.Гончарова 34 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Насосная, с. Отрада (каптаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object>_1 - РП-405 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - АЗС, ул. Калнина от ТП-4144 (минус. в №9002, об.156/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул.Ипподромная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 0 - Обогрев стрелок, 19 микрорайон	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазина "Семена", ул.Кузнецова, 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Архив	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

9754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.У.Громовой	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул, 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6,ул. Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,149 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\12 Сентября ул, 88Б - ГСК "Сентябрь", ул.12 Сентября 88 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 10 - Адм.здание, ул.9 Мая 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 38 - ИП Веселкина С.А. ,ул. Хрустальная 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ минист. культуры	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. 3эт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1897\Ипподромная ул, 13 - Производственная база, ул.Ипподромная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Object>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские водоканала, ул.Федерации,33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 10 - Контора, с. Карлинское, ул. Дорожная, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - БС , ул.Набережная р.Свияги 106	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Аблукова ул, 0 - ГСК "Водоканалец", ул. Аблукова от ТП-2397 (минус. в №9002, об.43/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 16 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - ИП Кузьмина Л.И. ул.Гончарова 7 (минус. в №4867, об.6/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Народная ул, 0 - пр-т Нариманова, с северн. стороны дендропарка (минус. в №9001, об.82)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 18 - ОДУ -м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 68/58 - ж/дом -ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 68	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 42 - ГСК "Старт", ул.Оренбургская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №29.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18А - ул.Спасская 18А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров (новый пристрой),ул.Спасская, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2386 Яч.1 - РП-204 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2386\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Эдельвейс"(ТП-2386), ул.Октябрьская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 74Г - ГСК " Радуга", ш.Московское 74 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бакинская 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи №145, Жигули	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 21 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 22 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Дзержинского,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117,2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43,ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117,2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43,ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16,пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16,пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - Мастерская по ремонту обуви, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

10848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Гончарова ул, 32 - магазин, ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тимирязева,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7; ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец",ул.Марата,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

10912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3184 яч.1 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3719	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3719\Хазова ул, 4 - Промводопровод, пос. Винновка от ТП-3719	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.348	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 45 - КНС-14, ул. Шолмова от ТП-2811	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

11035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

11063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 28 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/В - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Красноармейская,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 15 - Юрид. Агенство "Корпоративная безопасность" ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 28/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д29б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Гаражный бокс ЗАО банка "Венец"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
11210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Солнечная ул, 0 - Водозабор, с. Луговое, скважины № 2263,2264	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кислородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1128\Полевая ул, 0 - Артезианская скважина, с. Кротовка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 8а - Офис рит.услуг, ул.Кирова 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 12А - Киоск, с. Карлинское, ул.Дорожная 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Object>_1 - ТП-4059 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Депо 3 (ТП-4039)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
11325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 33, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75Г - Торговый павильон, ш.Московское 75 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. О. Кошевого, 56; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Архангельского,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ павиольон,ул.Громовой,4а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23А - Произв.помещения, ул. Урицкого 23А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25,4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.3.Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Свияжская ул, 85 - СНТ,ул.Свияжская 85-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1878\Глинки ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19,23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Светофор, Димитровградское шоссе/ул.Жуковского	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Object>_1 - ТП-4059 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Депо 3 (ТП-4039)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Артезианская скважина, с. Отрада	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резер.руб. №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29Г - ГСК "Контакт", ул.Урицкого 29 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

12263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Киоск "Куры гриль" ул. Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ппп	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 16, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Глинки ул, 1 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Глинки 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев.Венец 16 - 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крупская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Пульт управления (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Obj88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22 - ТП-1022, ул.Тухачевского 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская,64; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина, 55/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21,12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление водоканала,ул.Островского, 6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,97А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

12912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

12927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 31-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object>_1 - ТП-4067 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Оренбургская ул, 44А - Торговый павильон, ул.Оренбургская 44 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург, 5А (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7,6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер.3.Космодем.,2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фурманова, д.39/58; КЛ 0.38 кВ БС СС; ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.<Object>_1 - ТП-2795 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Р,епина(вв.3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>6612	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1704\Ватутина ул, 40А - Т.П.-13, ул. Ватутина 40 А (ТП-1704)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
14105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кл4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67,1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_1 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Инзенская ул, 0 - КНС-305, ул. Инзенская от ТП-3721	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Obje23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.З.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.З.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.З.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.З.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.З.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.З.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

14660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Пролетарская, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резер.руб. №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Фрунзе,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162а\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Юности, 49 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Пархоменко, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

15305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,95а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25,2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117,2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43,ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16,пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117,2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43,ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16,пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35; ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Корюкина, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

15989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина; ВЛ 0.38 кВ киоск (ост. "Венец")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Торговый киоск, ул.Жуковского 45А ,ост "Аврора"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Гоголя, 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
16291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

16292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4 - БС, ул.Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
16352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК-2 ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.14-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Автомаг. пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
16419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран", ш.Московское 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по 2му пер.Маяковского, д.28-30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,26А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. О. Кошевого, 56; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Архангельского,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
16726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, ул.Мичурина,пр.Нариманова,88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

16793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 74 - Ювелирная мастерская, пр.Гая 74, кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

16881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
17054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
17221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>123	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

17236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.4 - ТП-1893 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1893	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1893\Корюкина ул, 24 - ж/д, ул.Корюкина 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - КНС, п. Карлинский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Object>_1 - РП-516 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

17836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.1 пр.институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Нариманова 3-й пер, 19 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20, ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55; ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

18616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object>_1 - РП-405 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - КНС-414, ул. Калнина от ТП-4144	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 28Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 83/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

18896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.Пархоменко, 87/12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 46А - Пункт приема сырья, ул.Жуковского 46 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер. Нариманова, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 0 - ГСК "Датчик", ул.Кобозева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
19162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
19185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гараж№20 ул Красноармейская; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Воровского 1-й пер, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
19541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева 6 стройка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

19709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
19710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.2 - ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер.Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Скважина №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 36 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object> - ТП-4067 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3110Жд\ , 0 - Ульяновск 2-резерв от ТП-3110 (КТП-34 А), . 0	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
20581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.103 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.-8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
20582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ коттедж,ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.4 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.442; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2811 яч,4 - ПС Свияга Яч.442 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 0 - индивидуальный гараж от ТП-2811 (бокс №1), ул.Шолмова 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1561 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1561	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2112; КЛ 0.38 кВ 21321	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 34 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 43 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 80 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 52 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 48/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Наримановa,46-62,45-61, 4пер.Наримановa,44-58,45-61, 5пер.Наримановa,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 52 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 36 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи, шлагбаум, ул.Кузнецова /во дворе/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 68	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт; ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 28/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Космонавтов, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
21907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
21943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Врача Михайлова ул, 19 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 3/15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>зхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1213\Радищева ул, 73 - ж/д, ул.Радищева 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

22302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 28 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Казанский 1-й пер, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 7/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 39 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 65 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 10/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 50/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,8,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5/В - МКД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

23663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

24091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Новая ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

24293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Красина пер, 43 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Соловьева ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/Б - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Набережная реки Свияги ул, 140 - Летнее кафе , набережная р.Свияги 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Магнит"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - Творческая мастерская, б-р.Львовский 11, 17 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <КЛ 0.4кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

27182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

27211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,8,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Победы ул, 107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - ул.Мелекесская 4, 3эт , 2 корпус , прав.крыло каз №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Пролетарская ул, 90уч - ТП-1320	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Молочный пер, 1 - Гаражный бокс, пер.Молочный 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НО б-р Н.Венец; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-1977-01 яч.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 39 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9(северо-восточнее) - Здание магазина, ул.Рябикова 9 (северо-восточнее)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Аида",ул. Симбирская, 7А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.<Object> - РП-214 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2288\Московское ш, 32Д - Московское шоссе 32 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ киоск по ул. Поливенская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4_2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5; КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8; КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой); КЛ 0.38 кВ Резер. руб.№20; КЛ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\ , 0 - Светофор, Парк им. Генерала Маргелова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 1 - Коммутаторы ЗАО "Ультрамарин" выст. в дог.№4755 в насел.	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи, шлагбаум, ул.Кузнецова /во дворе/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 44 - Кафе "Терем" и клуб "Паутина", пр-т Нариманова 44 (№600257ЭО)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - ИП Козлов В.Н. ,(000578ЭО)в процентном отношении от поступления в сеть)-расторгнут	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3847\Обувщиков проезд, 8 - мастерская по сборке мебели, расположена восточнее ГСК" Кооператор" по проезду Обувщиков, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Ленина пл, 0 - Пневматический тир, пл.Ленина (торец УГСХ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
28285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14 - Отрадная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055а\Ветеринарная ул, 15 - Помещение, ул.Ветеринарная 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера пер, 2/ 79 - Офисное помещение, пер.Робеспьера 2 / 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 41	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - 21 гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 62 - ЭЗУ, ул. 9 Мая 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Радищева 31 Комерция(цок эт.), ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 161 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул. К. Маркса, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Ленина пл, 0 - Торговый домик №3, на пл. Ленина 2014	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Д	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 2 - ТП-1118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>зхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.Репина, д.37А РПЦ; КЛ 0.38 кВ РУ-6кВ Панель СН	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок Г	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 15 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ м-н ул.Кролюницкого,31А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - 7 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 22 гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Заводская ул, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Узел связи, ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - Офис агенства недвижимости , пр-кт.Ленинского Комсомола 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Буинская, 44, 70А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП-1,ул.Ленина,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Минаева ул, 0/ул.12 Сентября - Здание Епархиального Управления Комплекса спасо-вознесенского кафедрального собора г.Ульяновска, ул.Минаева 0 /ул.12 Сентября	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 17 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Гая пр-кт, 23А - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Гая пр-т, дом №23/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Пожарского ул, 6 - ТП, ул. Пожарского 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 123 - Ефремова 123 ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Ефремова 123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24кв.123 - Магазин. , пр-кт.Ленинского Комсомола 24 кв.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.1 - ТП-1784 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1731 Яч.2 - ТП-1784 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерн. рубильник №1; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а; КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова,27; КЛ 0.38 кВ адм.здание,2 пер.Мира,35; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская,1а; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1); КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира д.4а; КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ВТБ24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №23.; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22; КЛ 0.38 кВ Резерв №17.	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого, 104А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 27 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Тути", ул. Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28А №4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход. пр.Вр.Сурова 4В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\1 Мая пер, 0 - Торговый домик №14, на пл. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

29139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - БС сети LTE, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 129 - Узел кабельной связи, ул.Ефремова 129 (ЖСК "Ветеран")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 117Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Торгово-офисное помещение, б-р Киевский, 18-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Конкурент"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.павильон,пр.Наримано ва,63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - б-р Киевский 18А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444	РП 6 (6.3) кВ РП-312	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-312\Энергетиков проезд, 14 - ГОСК "Очистные сооружения" РП-312	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\12 Сентября ул, 0 - Бытовка ул.12 Сентября сквер им И.Н. Ульянова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец; КЛ 0.38 кВ Система автополива,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "ТоварищЪ Сухов", ул. К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Бассейн" Ввввод 2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ГСК "Транспортник", Ульяновск г., Ефремова ул.56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 33 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.44 "Паутина"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи пол-ки, пр.Нариманова,35; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр.Нариманова,64/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Творческая мастерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 288 - Административное здание, К.Либкнехта 28/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 12 - Нежилые помещения, ул.Луначарского 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 152 - БСС LTE, ул. Набережная реки Свияги 152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7; КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5г - Магазин,ул.Герасимова 5 г,п.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19А - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №19/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесская ул, 116 - БС сети , ул.Мелекесская 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

29516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79а /южнее - Торговый павильон, ул.Промышленная 79 а /южнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Ульяны Громовой ул, 2 - Дом быт услуг, ул.Ульяны Громовой 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 7 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - Магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 (кв.39)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 0 - Киоск,ООО"Инфо-Пресс", ул.Промышленная (севернее рынка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 16 - ул.Спасская 16/4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 27 - БССС "Пушкарева", ул.Пушкарева 27	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 20 - Нежилое помещение, ул. Луначарского 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского; ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2992	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2992\Степная ул, 0 - Реконструкция ГРС-22, п.Дачный (ЦА в ОАО)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул, 26 - ТП-2963, ул.Александровская 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 17Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Южная ул, 125 - Жилой дом, ул.Южная, 125	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - офисное и складское помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк -Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк -Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк -Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10А - ТП-2П-1142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>3363	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - Офис, ул.40-летия Победы 16 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Магазин, ул.Радищева 124 (минус. в №158)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 62 - ЭЗУ, ул. 9 Мая 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2531\Рузаевский пер, 7 - Производственная база, пер.Рузаевский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 29 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Альтаир","2х2"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 37 - Оборудование телеком. связи, Мостостроителей ул, дом №37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.7 - ТП-5007 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 -	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Радищева,173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Московское ш, 72А - Административно-бытовое здание, Московское шоссе 72 А (минус. в №1196)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0адм. здан. - ИП Тимошин автомойка, автосерв, цех, пр-кт.Созидателей 0 адм. здан.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Магазин, ул.Радищева 140 (минус. в №524, об.1/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Пшеничная ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 0(37а)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Советской Армии ул, 7 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19А - Киоск, ул.Богдана Хмельницкого 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/севернее - Рекламная конструкция №740, пр-кт.Ленинского Комсомола 27 /севернее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7; КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кл2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 19западнее - Киоск, ООО"Инфо-Пресс", ул.Камышинская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ БС "МТС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание, ул. Бебеля 45А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Бебеля,45А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 5 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 1-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28 А (№61)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ленинградская ул, 25 - Оборудование ЛСО, ул.Ленинградская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3605	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3605\Пензенская ул, 9 - База, ул. Пензенская 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10А - ТП-1П-1117	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 10 - 13 гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 9 - Поликлиника ,пр-кт.Академика Филатова 9(юго-восточнее жилого дома №9 по пр.Филатова)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4_2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5; КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8; КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой); КЛ 0.38 кВ Резер. руб.№20; КЛ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№5 СИП 3х50+1х54,6 здание молодежного центра по ул. Промышленная, 59, стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение 9 /оф.№3/, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 13 - Мини-рынок, ул. Б.Хмельницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Богдана Хмельницкого ул, 20 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 11А - ЦТП, ул. Локомотивная 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Федерации ул, 20 - многофункциональный комплекс, ул.Федерации 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 21 - ОАО "Ростелеком" ООО "ИНЗА СЕРВИС", пер.Мира 2-й 21	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Советской Армии ул, 1 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 27 - Заволжская ветлечебница, ул.Чкалова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Магазин, пр-кт.Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Врача Щербаковой ул, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

30287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Метеопост,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №502, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 4/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 2475 - Магазин, пр-т Лен.Комсомола 24, кв.75	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Профсоюзная ул, 29Б - Фабрика мягкой мебели, ул. Профсоюзная 29 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 2бывш.кв.2 - Нежилое помещение, ул.3 Интернационала 2 бывш.кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0/(юго-вост.стр.№66) - Рекламная конструкция №416, ул.Локомотивная 0/(юго-восточнее строения №66)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19А - Магазин товаров первой необходимости , 40лет Победы 19А и пристрой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 55А - Теннисные корты, ул.Первомайская 55 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Кролюницкого ул, 19 - Рекламная конструкция №951, ул.Кролюницкого 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57 - Магазин "Рубль Бум", пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 47 - Рекламная конструкция №615, пр-кт.Ленинского Комсомола 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
30437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5129 Яч.4 - ТП-5144 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ппп	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Цех, ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - Массажный кабинет, пр-кт.Созидателей 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит"ул.Репина вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Нежилое помещение, б-р.Киевский 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16 - Аптека, ул.Доватора 16/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Минаева ул, 0 - Рекламная конструкция ООО "Виз-Арт", ул.Минаева / Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 161 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б-р, 32 - Рекламная конструкция №139, б-р.Западный 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - ИП Архипова,ул.Оренбургская 31 (№8358)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Владимирская ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 74уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 169 - Билборд №343, ул.Локомотивная 169	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 44 - БИЛБОРД №939, ул.Карла Маркса, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - Киоск юго-восточнее, пр-кт.Созидателей 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 3 гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 1 отопление	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №842,спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 22 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 33 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0/спуск - Рекламная конструкция №852, ул.Степана Разина 0 /спуск	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Рекламный щит, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 9 - Оборудование телеком. связи, проезд.Сиреневый 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32247 - магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 32 247	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Г	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 11 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв № 14..	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Торговый тонар, ул.40-летия Октября 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 1 - ОАО "Ростелеком" Красноармейская 1А ООО"ИНЗА СЕРВИС", ул.Красноармейская 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Торгово -офисное помещение, б-р Киевский, 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 41 - Рекламная конструкция №991, ул.Карла Маркса 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Нефтяников проезд, 0 - Рекламная конструкция №331, пр-т.Нефтянников-ул.Автомобилистов,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Мед.центр "Авиценна" и офис, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 0/ул.Гоголя 10 - Рекламная конструкция №676, ул.Димитрова 0 /ул.Гоголя 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Варейкиса ул, дом №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-м.о.п., ул.Верхнеполевая 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стоянка, ул.Юности 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гончарова 28-30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Торговый киоск, ул,Рябикова 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Радищева 124 ж/д о/у 80 кв.10 эт.2 п(э/п НН), ул.Радищева 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 - Билборд №99, ул.Пушкарева 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Шолмова ул, 23 - Билборд №240, ул.Шолмова 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 44 - Рекламная конструкция №91, ул.Пушкарева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 113 - Рекламная конструкция №350, ул.Локомотивная 113	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 3 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Инженерный проезд, 23Б - Закусочная, 14 проезд Инженерный 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 77 - Рекламная конструкция №70, Московское шоссе, 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №179, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 5 - Узел связи, ул.Средний Венец 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пер, 15А - Магазин, пр.Ульяновский 15 А (подземный переход)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 35 - Пункт раздачи детского питания, ул.Кузоватовская 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Гая пр-кт, 8 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Гая пр-т, дом №8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Гая пр-кт, 38 - Билборд №327, пр-кт.Гая 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Вымпелком"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 30 - Рекламная конструкция №359, ул.Локомотивная, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Билборд №891, ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж и; КЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого, д.16, п.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0/кольцо - Билборд №892, пр-кт.Нариманова 0 /кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ освещение ТП-2695	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 17 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 21 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Юности ул, 36восточнее - СТО, ул.Юности 36 восточнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17А - Рекламная конструкция №32, Московское шоссе, 17а,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/(ост.Карасёвка) - Рекламная конструкция №522, ш.Димитровградское 0 /(ост.Карасёвка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 6 - Оборудование телеком. связи, Ипподромная ул, дом №6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прод.рынок	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7; КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Комсомольский пер, 0/ул. Марата - Рекламный щит, пер.Комсомольский 0 /ул. Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 0 - Рекламная конструкция №888, ул.Гагарина (севернее ж/д №28)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв № 3.	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-общий учет/10 эт., 2 п., 70 кв./, ул.Верхнеполевая 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские, ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Д	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Павлика Морозова ул, 66 - МКД, ул.Павлика Морозова 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 45 - Билборд №156, ул.Рябикова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рылеева, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 6 многофункциональный центр	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 6 - Семейный ГМ "Магнит" (резерв), пр-кт.Ульяновский 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 26 9эт.5под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 33 - Рекламная конструкция №50, Московское ш, д.33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 13 - многоквартирный жилой дом со встроеннымиили пристроенными объектами социального коммунально-бытового назначения	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 54 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Автозаводская ул, дом №54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Билборд №17, ш.Московское 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1770\Кузнецова ул, 7А - ГСК "Центр", ул.Кузнецова 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5г - Магазин,ул.Герасимова 5 г,п.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, ул.В.Полевая, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б.к2 - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 Б.к2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 16/26А - Парикмахерская, ул.Луначарского 16 /26А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Гая пр-кт, 13 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Гая пр-т, дом №13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв 148 - Неж. помещение , пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фаброка Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - Парикмахерская, пр.Лен.Комсомола 44 (6 подъезд)-догов.№8605	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Карбышева ул, 5 - ж/дом - общ.учет/108кв/, ул.Карбышева 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Марата,43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 1В - Здание пожарного депо , ул.Ипподромная 1В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Промышленная ул, 32 - БСС Промышленная 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Аблукова ул, 101 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Аблукова ул, дом №101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 31/напротив таможни - Рекламная конструкция №103, ул.Пушкарева 31 /напротив таможни	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №669, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/(вос.пов. на пр-з.) - Рекламная конструкция 3х6 №547, ш.Димитровградское 0 /(восточнее поворота на промзону)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - Рекламная конструкция №803, ул.Минаева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул. Гафурова,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр-т Созидателей/проезд 8 Инженерный	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Цветочная ул, 16 - ТП-2П-1530	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника, ул.Локомотивная 13 (процедурный кабинет)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 Г - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 29 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 2475 - Магазин, пр-т Лен.Комсомола 24, кв.75	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5; КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8; КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой); КЛ 0.38 кВ Резер. руб.№20; КЛ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Кролюницкого 13. ж/д общ.уч.(10эт. 40кв.), ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер. Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.2 ж/д - о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Почтовая ул, 10 - Поликлиника 2, ул.Почтовая 10 от ТП-4119	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Почтовая ул, 10 - Поликлиника 2, ул.Почтовая 10 от ТП-4119	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Тюленева пр-кт, 21кв.176 под.5 - Парикмахерская "Нинель" , пр-кт.Тюленева 21 кв.176 под.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 8 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 73 - Рекламный щит, пр-кт.Нариманова 73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека, ул. Лесная 10а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - Торговый центр , пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Риц", ул.Энгельса,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 103 - БИЛБОРД №835, спуск Степана Разина, 103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Красногвардейская,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 35 - Рекламная конструкция №870, ул.Марата 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 2А - Гаражи, ул.Тельмана 2А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 59 - Билборд №113, ул.Октябрьская, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - БИЛБОРД №942, ул.Карла Маркса-ул.Робеспьера	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>78546	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Офисное помещение, ул.Верхнеполевая, 1/16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 2731 - ул.Радищева 27/31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - солярий, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б.к.4 - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 Б.к.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Розы Люксембург ул, 36А - Оборудование телеком. связи, ул.Розы Люксембург 36 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Мира ул, 92 - Торговый павильон, с.Баратевка, ул.Мира,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 15 - БС "УАЗ", пр-т 50-летия ВЛКСМ 15 (минус. в №3551, об.8/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 90 - Оборудование телеком. связи, ул.Радищева 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 105уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Димитрова - Билборд №535, ш.Димитровградское 0 /ул.Димитрова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - Аптека, ул.Станкостроителей 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 25 - Рекламная конструкция №956, ул.Юности 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 32 - Билборд №190, ул.Промышленная 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24офис 3 - Нежилое помещение (офис №3), пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 82 - Рекламная конструкция №61,Московское ш, д.82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 99 - Ефремова 99 ж/д - о/у 5 эт.4 п./, ул.Ефремова 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 35 - Адм. здание (ввод2), ул.Гончарова 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55/промыш. рынок - Рекламная конструкция №199, ул.Промышленная 55 /промыш. рынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 0/ул.Рябикова - Рекламная конструкция №164, ул.Камышинская 0 /ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к. 5 ж/д - о/у/10эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25 - Автостоянка, ул.Станкостроителей 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54А - Л.Шевцовой 54 А ж/д - о/у (60 кв.), ул.Любови Шевцовой 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Минина ул, 11/корпус 2 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Минина 11 /корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе, пляж "Волжский", Спуск Ст. Разина 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Камышинская ул, 39 - Поликлиника 1, ул.Камышинская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0 - Здание, пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Нежилое помещение №6, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Камышинская ул, 4/пер-к с ул.Шолмова - Билборд №209, ул.Камышинская 4 /пер-к с ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 18 - Рекламная конструкция №217, ул.Камышинская,18-ул.Самрская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

31502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Билборд №684, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Ж/дом /16эт. 1п. 120кв. ОДУ эл.пл./, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект,ул.Спасская, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/ул.Азовская - Билборд №100, ул.Пушкарева 0 /ул.Азовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 88 - рекламная конструкция №352, ул.Локомотивная 88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - Рекламная конструкция №943, ул.К.Маркса-ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноамейская, д.140; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0 - Рекламная конструкция №353, ул.Локомотивная (ж/д вокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС, ул.Юности,26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит"ул.Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - офис, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569 руб.16 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 38 - Нежилое помещение, ул. Хрустальная 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2 - Рекламная конструкция 3х6 №680, пр-т. Ульяновский,2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 36 - Стационар, ул.Ефремова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 34 - Нежилое помещение, ул. Ефремова д.34 (1эт.для оказан услуг ЖКХ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ радиоузел,ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Аблукова ул, 73 - Аблукова 73 ж/д ОУ/83 кв.(э/п НН), ул.Аблукова 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Гафурова , Тимирязева, д.5, 3/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ленина ул, 103 - Нежилое помещение, (кафе) ул.Ленина 103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гагарина,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0 - ИП Алиев производство мебели, пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0бокс 193 - ИП Базаров А.П., пр-кт.Созидателей 0 бокс 193	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Потрикеев Г.А., ул.Ефремова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55 - ТП-2355	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Большой фонтан,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №909, пр-т.Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №834, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Александра Матросова ул, 4 - Административное здание, ул.Александра Матросова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/(авторынок) - Рекламная конструкция №581, пр-кт.Созидателей 0 /(авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 180уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 18б - Торговый центр, б-р.Западный 18 б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>эхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помешения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 42 - Нежилое помещение (подвал), ул.Тухачевского 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0/с з перес. с Невс. - Рекламная конструкция 3х6 №202, ул.Промышленная (с-з пересечение с ул.Невского)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1210\Нариманова пр-кт, 23(бывш. кв.8) - Магазин, пр-кт.Нариманова 23 (бывш. кв.8)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП1281Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1063\Энгельса ул, 20 - Адм.здание, ул. Энгельса 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 17 - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 17 (ЖСК "Буревестник")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 1063 - Кофейный автомат, ул.Н.Свияги 106, кор.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - Билборд №216, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 36 - Оборудование тел. связи, ул.Врача Михайлова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,8,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\ , 0 - Павильон скважины №1,№2 п. Лесная долина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - ГСК "Форпост", Петров Овраг	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/мост р.Свияга - Билборд №239, ул.Камышинская 0 /мост р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Гимова ул, 0 - Пневматический тир, ул.Гимова /Б.Новый Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Шолмова ул, 0 - Рекламная конструкция №207, ул.Шолмова (ресторан Охотничий)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 14 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 19 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ульяновский пр-кт, 2/пр.Созидателей - Рекламная конструкция №637, пр-кт.Ульяновский 2/пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - рекламная конструкция (биллборд), пр-кт.Авиастроителей 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 141 - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 141	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 22 - Правление СНТ, пр-т Ульяновский 2, под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №685, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 12 - Рекламная конструкция №М67, ул.Карла Маркса 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 12 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Московское ш, 72А - Административно-производственное здание, Московское шоссе 72 А (минус. в №1196)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №537,Димитровград шоссе-ул.Димитрова №3075	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Тюленева пр-кт, 4/бывш. кв.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 4 /бывш. кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Юности 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 65 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 3/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - Парикмахерская, ул.Тельмана 20этажная поз.7А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Советской Армии ул, 4 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Спасская ул, 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М117	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №911, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Киоск, ул.Врача Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30/А - Магазин, пр-кт.Созидателей 30 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2223 до ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2223\Московское ш, 7А/2 - Офис-магазин , Московское шоссе 7 А /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №532, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 80 - ГСК "Джип", ш.Московское 80	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Хрустальная ул, 52 - АТС севернее д/сада № 173, ул.Хрустальная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 106 - Холодильник, пр-кт.Нариманова 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 20 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 15 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 7/2 - Оборудование тел. связи, ул.Ростовская 7 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8А - Нежилое помещение подвал, ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/(автовокзал) - Рекламная конструкция №111, ул.Октябрьская 0 /(автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 0/Дамба - Рекламный щит, ул.Марата 0 /Дамба	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Билборд №603, пр-т.Туполева, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №594, пр-кт.Туполева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Врача Михайлова ул, 56 - 56-квартирный учет-/9 эт.7 под./, ул.Врача Михайлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 89 - Рекламная конструкция №907, пр-т.Нариманова, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 100 - Рекламная конструкция, Урицкого, 100 №928	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 0 - Рекламный щит, ул.Урицкого 0 /перекрёсток К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Великанова пер, 38 - БСС LTE ул. Ватутина д. 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Генерала Тюленева пр-кт, 16/подъезд 6 - Парикмахерская, пр-кт.Генерала Тюленева 16 /подъезд 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Московское ш, 72лит."З" - Арендуемые помещения, ш.Московское 72 лит."З"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

31958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Строительная площадка по ул.Ипподроманя	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 20 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Шигаева ул, 0 - Многоуровневый паркинг- западнее ГСК "Квант", по ул. Шигаева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продов.рынок	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.3 - Стомотологический кабинет, пр-кт.Ульяновский 17 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Степная ул, 0с/з д.71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Эдэм" ул. К. Маркса,6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Родн.вода",	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25 1 - БСС, ул.Камышинская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 63 - Рекламная конструкция №899, пр-т.Нариманова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 13 - ТП-2355	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 38А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 38 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5184- ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5184 - ТП-5150 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5184	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5184\Созидателей пр-кт, 0 - Авторемонтное предприятие, южнее АЗС "Татнефть" по пр.Созидателей 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 20 - Узел связи, ул.Маяковского 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - солярий, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/пр.Лен.Комсом. - Рекламная конструкция 3х6 №611, пр-кт.Туполева 0 /пр. Ленинского Комсомола	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/перекрёсток - Рекламная конструкция №606, пр-кт.Туполева 0 /перекрёсток	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 10 - ТП-02, ул.Маяковского 10 (во дворе киоск)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Полбина ул, 3 - Оборудование тел. связи, ул.Полбина 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - БИЛБОРД №358, ул.Локомотивная, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №176, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 30 - Оборудование тел. связи, ул.Артема 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Советской Армии ул, 6 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв № 2.	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 8 - общ.учет, пр-кт.Филатова 8 /108кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 1-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28 А (№61)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - Нежил. пом. №111-117, ул.Камышинская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,174А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Пионерская ул, 20 - ул.Советской Армии/ ул.Пионерская 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.1 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.403	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 0 - Пескобаза, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/ул.Одесская - Рекламная конструкция №568, ул.Деева 0 /ул.Одесская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 90 - Ж/дом, 4 эт. 24 кв. г/плиты, ш. Московское 90 (минус. в №171, об.197/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 112 - Нариманова 112 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение №7, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 58 - ТП-2355	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Узел связи, ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1878\Глинки ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Камышинская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 (бывш. кв.129)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Магнит", ул.Р.Люксембург,36Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0грузовой - Рекламный щит, ул.Спуск Степана Разина 0 грузовой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 49/ТЦ "ДАРС" - Рекламная конструкция №158, ул.Рябикова 49 /ТЦ "ДАРС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Гончарова ул, 40/9 - Кафе, ул.Гончарова 40 /9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Александра Матросова ул, 5 - Оборудование телеком. связи, ул.Александра Матросова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Рекламная конструкция 3х6 №622, пр-т. Ульяновский, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Варейкиса ул, 28 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 0 - рекламная конструкция (билборд), ул.Шолмова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 18 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 12/пр.Хо Ши Мина - Билборд №224, ул.Камышинская 12 /пр.Хо Ши Мина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Привокзальная ул, 2 - Торговый павильон, ул.Привокзальная 2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 67А - Рекламный щит, ул.Промышленная 67 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 11/10 под. - Узел связи, ул.Артема 11 /10 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 кв.248 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 12 кв.248	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус 1 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 3 корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Спасская ул, 15 - БИЛБОРД №879, ул.Спасская, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 2 - Рекламная конструкция №551, ул.Димитрова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Докучаева ул, 28 - ТП-18, ул.Докучаева 28 (в подсобном помещении) от ТП-1167	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Жуковского - Рекламная конструкция №543, ш.Димитровградское 0 /ул.Жуковского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/дом-лифт и моп. /18 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 9	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
32279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 163 - Рекламная конструкция №344, ул.Локомотивная, 163	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 10А - Стройка индивидуального ж/д, ул. Репина 10 А (минус. в №9002, об.285/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Студия красоты, б-р Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100/мост - Билборд №86, ш.Московское 100 /мост	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 61 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30Б - Детский сад (капитальный ремонт), ул.Октябрьская 30 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №524,Димитровградское шоссе (майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Карла Маркса ул, 31 - Нежилое помещение Марата 10А/, ул.Карла Маркса 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Менжинского 1-й пер, 8а - ТП-3237	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пр-кт, 2 - Кюрегян В.К. Киоск, пр.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 2742 - Нежилое помещение, ул.Камышинская д.27кв. 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 24.1 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 24 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 71 - Билборд №206, ул.Промышленная, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Гончарова, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Космонавтов, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 75 - Билборд №69, ш.Московское 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1729-1; КЛ 0.38 кВ 28; КЛ 0.38 кВ Резерв №1.; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ Резерв №3; КЛ 0.38 кВ Торговый центр, ул.Радищева, д.70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Рабочая ул, 8 - магазин, ул.Рабочая 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 2 - ж/дом-общий учет/9 эт., 4 п.,128 кв./, ул.Димитрова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>о	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламный щит, пр-кт.Нариманова 0 /перекрёсток ул.Кролюницкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 19 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 19 /9эт.5п,/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 29А - ул.Пожарского 29 А, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№6 СИП 3х35+1х54,6 кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище, ул. Радищева,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/ул.Доватора - Рекламная конструкция 3х6 №143, ул.Рябикова 0 /ул.Доватора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17 - Рекламная конструкция №31 (билборд),Московское ш, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция №672, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Билборд №527, Димитровградское шоссе(Майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,16,20,7-13, ул.Красногвардейская,14-28,17-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Ак. Павлова - Рекламная конструкция №673, ш.Димитровградское 0 /Ак. Павлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Аблукова ул, 31А - БС, ул.Аблукова 31А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 36 - Стационар(Котельная и пищеблок), ул.Ефремова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1337	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1337\Урицкого ул, 15 - Офис, ул.Урицкого 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Фестивальный б-р, 6 - Техн.пункт узла связи, б-р.Фестивальный 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 11бывш. кв1 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 11 бывш. кв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1506\Звездная ул, 12 - Производственная база, ул.Звездная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Аблукова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 2 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Амурская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Билборд №504, Димитровградское шоссе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 561 - Автомастерская в гаражных боксах, ул.Ефремова 56 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 5 - Рекламная конструкция 3х6 №627, пр. Ульяновский, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 56 - Салон красоты" Этуаль", ул.Островского 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Садртдинова Т., ул.Минаева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 37 - Билборд №952, ул. Репина, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №8, ш.Московское 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Минина ул, 1 - Цифровая АТС ,ул.Минина/ул.Пугачева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 11А - Магазин, б-р.Новосондецкий 11 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Юг",ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №844, ул.Спуск Степана Разина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 0 - Рекламная конструкция №226, ул.Камышинская 0 /северо-вост. жил. дома №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А - Рекламный щит, ул.Шолмова 5 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 63 - Рекламная конструкция №203, ул.Промышленная 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №403 , спуск Степана Разина (грузовой-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Вольная ул, 2 - АТС, (западнее призывного)ул.Вольная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Торговый киоск, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 85/пер. с ул.Шолмова - Рекламная конструкция №209, ул.Промышленная 85 /перекрёсток с ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Пугачева ул, 1/А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Пугачева 1 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б; корпус 1 - Л.Шевцовой 54 Б к.1 ж/д о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б; корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к. 1 ж/д - лифт и м.о.п/10эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Державина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б,к.3 - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 Б,к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М120 , ул.Спасская УГПУ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - "Спортивный клуб"Спарта", ул.Локомотивная 3 (минус. в №4867, об.9/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Творческая мастерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Нежилое помещение, ул.Верхнеполевая 1 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 83А - Нежилое помещение, ул.Отрадная 83 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/Лен.Комсомола - Двойная рекламная конструкция №717 и №718, перекресток пр-т. Туполева и пр-т. Ленинского Комсомола	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.255 - Салон красоты, пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.255	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, д.4 (п.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 12литер А1 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 12 литер А1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 72 - Оборудование телекоммуникационной связи, пр-кт.Гая 72	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 6 - Оборудование тел. связи, ул.Хлебозаводская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Хлебозаводская 10 ж/д - лифт/10 эт.3 п./, ул.Хлебозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 80 - Рябикова 80 ж/д -о/у 5 эт.10 п./, ул.Рябикова 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр.Ульяновский 26 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АТС,ул.Р.Люксембург, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1213\Радищева ул, 73 - ул.Радищева 73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 90кв.7 - Ломбард, пр-кт.Нариманова 90 кв.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Отделение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17Б - Здание столярной мастерской и СТО, ш.Московское 17 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16 - Узел кабельной связи, ул.Доватора 16 (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - БС сети LTE , пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 112/бывшая кв.№3 - Парикмахерская, пр-кт.Нариманова 112 /бывшая кв.№3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок В-1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Минина ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17/подъезд 5 - Школа раннего развития, пр-кт.Ульяновский 17 /подъезд 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 11/сев-западнее - Рекламная конструкция №724, пр-кт.Авиастроителей 11 /сев-западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5020\Созидателей пр-кт, 13А - Объект доп.и спец.образованияи обучения", пр-кт.Созидателей 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - Офис, ул.Димитрова 26/5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 13 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 47А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14 - Узел кабельной связи, ул.Отрадная 14 корпус 2 (ООО "УК Авион")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Профсоюзная ул, 29Б - Фабрика мягкой мебели, ул. Профсоюзная 29 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 0/трамв. кольцо - Рекламная конструкция №134, ул.Октябрьская 0 /трамв. кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Н.реки Свияги, д.154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 81 - Здание распределительного пункта, ул.Репина 8, стр. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 12кв. 181 - Магазин, ул. Камышинская 12 кв.181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

32665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 32 - Рекламная конструкция №896, ул.Нариманова, 32-ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 23Б - магазин, пр-кт.Созидателей 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - нежилое помещение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24А - ж/д - л/ моп, б-р.Пензенский 24 А /9эт.2под/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Шигаева ул, 0 - нежилое помещение, ул.Шигаева(западнее ГСК Квант) 5 мкр.УЗТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 8 - ПСЦ-30/1, ул.Хлебозаводская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 8/18 - Оборудование тел. связи, б-р.Западный 8 /18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - Оборудование тел. связи, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 32 - Оборудование тел. связи, ул.Гоголя 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Пшеничная ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Упр.градостроительства	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Советской Армии ул, 10 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фаброка Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стамотология (вв2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,пр. Лесной,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Железной Дивизии ул, 13 - Офис, ул. Железной Дивизии 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Октябрьский пер, 4 - Автостоянка, пер.Октябрьский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 13А - Торговый павильон, ул.40-летия Октября 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 2/(СК Олимп) - Рекламная конструкция №559, ул.Димитрова 2 /(СК Олимп)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\40-летия Октября ул, 0 - Рекламная конструкция №562, ул.40-летия Октября (рынок на Верхней Терассе)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - Жилое помещение в МКД, пр-кт.Ульяновский 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Пионерская ул, 7 - Сервисный центр, ул.Металлистов 16/Пионерская 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 26 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,41кв./, ул.Почтовая 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9 - цирк, пр-кт.Филатова 9 (у магаз "Магнит")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - БИЛБОРД №356, ул.Локомотивная, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/западнее дома №44 - Рекламная конструкция №92, ул.Пушкарева 0 /западнее дома №44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ павильон,ул.К.Маркса,35А; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 76/1 - Магазин, пр-кт.Гая 76 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 112уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №542, Димитровградское шоссе-ул.Жуковского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Кузнецова ул, 5кв.6 - Нежилое помещение ,ул.Кузнецова 5,кв.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гончарова 28-30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Академика Сахарова ул, 14 - Офис, ул.Академика Сахарова 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Садовая ул, 0 - БС,п.Пригородный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.8 - ТП-3097 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3097	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3097\Кирова ул, 53 - Автоцентр, ул.Кирова 53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание,ул. Мира 17А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 30А - Детская консультация, проезд.Заводской 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1220\Набережная ул, 0 - Полив (ф-л1), п. Пригородный ул.Набережная реки Свияги 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Авиастроителей 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А; ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А; ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - БИЛБОРД №846, ул.Спуск Степана Разина (низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1503\Российская ул, 62 - Техн.пункт узла связи, ул.Российская 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17/5 - Мастерская УК ЦЭТ, ул.Верхнеполевая 17 /5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 77 - Торговый киоск, ул,Рябикова 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 151	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Рекламная конструкция №250, ул.Рябикова 27 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1037\Звездная ул, 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54А - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №29.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 130 - Узел кабельной связи, ул.Радищева 130 (ООО "УК Управдом ЖК и СР")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Деева ул, 24 - Рекламные установки (билборды), ул.Деева,24 (перекресток с ул.Солнечная)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 145 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 145	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

32853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Корюкина,30А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0//карасевка - Рекламная конструкция №518, ш.Димитровградское 0 //карасевка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 42 - Оборудование телеком. связи, ул.Оренбургская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Кузоватовская ул, 40А - Техн.пункт узла связи, ул.Кузоватовская 40 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис№7, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Марата, д.35; КЛ 0.38 кВ Тех.Отдел ул.Марата, д.35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 4 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 4 /9эт.7под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Пушкарева ул, 54 - Киоск, западнее ж/д по ул.Пушкарева 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Магазин 4, Московское шоссе 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 83 - Аблукова 83 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.6 п./, ул.Аблукова 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7; КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход. пр.Вр.Сурова 4В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.4 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.33 (магазин)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 30 - Камышинская 30. ж/д лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Камышинская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - Нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 9 - ж/д-лифт/моп, пр-кт.Ленинского Комсомола 9 /9эт.6под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сев.Венец, д.10; ВЛ 0.38 кВ торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 4 - У.Громовой 4 ж/д о/у 10 эт. 6 п.270 кв./, ул.Ульяны Громовой 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 64 - Рекламная конструкция №357, ул.Локомотивная, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УВД, ул. Федерации 132а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №278, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Розы Люксембург ул, 36А - Р.Люксембург 36 А ж/д-лифт и м.о.п/9эт.2п./, ул.Розы Люксембург 36 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 91 - БС "Huawei", ул.Ефремова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого,36; ВЛ 0.38 кВ ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 8А - подсобное помещение, б-р.Пензенский 8 А 1 эт. 1 под	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 Яч.<Object>_1 - ТП-КНС-4-11 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4088\Академика Павлова ул, 38 - Базовая станция LTE, ул.Академика Павлова 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Узел кабельной связи, ул.Кролюницкого 13 (ООО "Паритет")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 67 - Билборд №66, ш.Московское 67	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15/А - помещение, ул.Кролюницкого 15 /А (7672)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Рейна ул, 33 - Ж/дом 3эт.1п. г/пл, ул.Рейна 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 0,4кВ СИП 3х120+1х95 Мир пола ул. Ефремова, 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4/ул.Шолмова - БИЛБОРД №235, ул.Камышинская 4 /ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/Шолмова - Рекламная конструкция №238, ул.Камышинская 0 /Шолмова (мост через р.Свияга)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - Сторожевая будка (автостоянка), пр-кт.Врача Сурова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 38 - Рекламная конструкция №941, ул.Карла Маркса 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 1/А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Шоферов 1 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Гараж, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговые офисы,ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Росбанк,ул.К.Маркса,7А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Академика Павлова пер, 18 - МКД, пер.Академика Павлова 18	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Адвокадское бюро, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.К.Маркса,7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 24 - База "Симбирскавтотранс", ш.Московское 24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Аптека №143, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4; КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0 - Рекламная конструкция №142, ул. Рябикова/Западный б-р	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Советской Армии ул, 9 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Гая пр-т, дом №23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0/ул.Рябикова - Рекламная конструкция №193, ул.Промышленная 0 /ул.Рябикова (севернее АЗС)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (3-я категория)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54А - Л.Шевцовой 54 А ж/д -лифт и м.о.п./9эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - Пункт приема рекламы, пр-кт.Ленинского Комсомола 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стройбытгаз, пер. Робеспьера,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 12Б - ул.Дорожная 12Б(с.Карлинское)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А/ул.Промышленная - Рекламная конструкция №210, ул.Шолмова 5 А/ул.Промышленная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Рябикова ул, 0/вос.стр.25 Станк. - Рекламная конструкция 3х6 №145, ул.Рябикова 0 /(восточнее строен. 25 по ул.Станкостроителей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13 - Офис под.№5, пр-кт.Ульяновский 13 (1 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг-н "Магнит" ул.У.Громовой,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Магазин "Одежда", ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 64 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А; ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Верхнеполевая ул, 19 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Верхнеполевая ул, дом №19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 0 - Рекламная конструкция №1002, ул.Репина 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object> - РП-407 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - БСС LTE, ул.Мостостроителей 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - ИП Насеева ул. Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Заводской проезд, 25 - Оборудование телекоммуникационной связи, проезд.Заводской 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27140 - Магазин "Оптика", Камышинская 27, кв.140, Скляров С.А.(минус. в №4562, об.38/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 17 - офис, пр-кт.Авиастроителей 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 18/16 - ПСЦ-61/7, ул.Камышинская 18/Самарская 16 (Рябикова 69А)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, 2а (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.<Object>	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Карбышева ул, 32 - Техн.пункт узла связи, ул.Карбышева 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Пушкарева ул, 25 - Рекламная конструкция №96, ул. Пушкарева, д.25, (Автозапчасть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - ОПС №63, б-р.Пензенский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Южная ул, 48/25 - ТП-3841	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - объект общественного питания по пр. Созидателей, между д.8 и 12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0/ул.Заречная - Рекламная конструкция №512, ш.Димитровградское 0 /ул.Заречная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 3 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Амурская 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 45 - Рекламная конструкция №387, ул.Кирова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ефремова ул, 75 - Магазин , ул.Ефремова 75	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27бывш. кв183 - Парикмахерская, ул.Камышинская 27 бывш. кв183	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1478523	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Королевская ул, 2 - индивидуальный жилой дом в ТОО Индовое, уч.78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 31 - Киоск "Инфо-пресс", пр-т Авиастроителей 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0/пр.Туполева - Рекламная конструкция №647, пр-кт.Авиастроителей 0 /пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 22 - Билборд №131, ул.Октябрьская 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №141, ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв. № 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Льва Толстого ул, 0 - индивидуальный жилой дом, западнее дома №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Рекламная конструкция №613, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Карбышева ул, 36 - ж/д лифт/моп.9 эт,3 п./, ул.Карбышева 36	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 бывшая кв.145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Гафурова , Тимирязева, д.5, 3/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - МК Вашерин (магазин), пр-кт.Генерала Тюленева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 5 - ремонт обуви, пр-кт.Ленинского Комсомола 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №959, ул.Спуск Степана Разина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Лихачева ул, 7 - ТП-11, ул.Лихачева (во дворе МСЧ УАЗ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2266\Московское ш, 78 - ГСК "Энергетик", ул. Московское шоссе 78 (минус. В №9899)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Урицкого ул, 0 - БИЛБОРД №922, ул.Урицкого-ул.Энтузиастов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №847, спуск Степана Разина (легковой-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Спасская ул, 19 - Рекламная конструкция 2,7х3,7, №882, ул.Спасская, 19 (гос. Венец)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Камеры фото-видео фиксации, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 30 - ПС-43/1, ул.Р.Люксембург 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 33кв.19-20 - Магазин "Бытовая химия" и магазин обуви "Белвест", пр-кт.Нариманова 33 кв.19-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 4западнее - Выставочный зал, ул.Ипподромная 4 западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1019\Можайского ул, 17 - Нежил.помещение, ул.Можайского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 0/ул.Полбина - Рекламная конструкция №106, ул.Октябрьская 0 /ул.Полбина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Советской Армии ул, 5 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а (под.2,вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 97 - Нариманова 97 ж/д - о/у 120 кв.10 эт.3 п./, пр-кт.Нариманова 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1/9эт.13п./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 1 /9эт.13п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20корпус 20 - Нежилое помещение, ул.Тельмана 20 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1882 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1882	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1882\Бородина пер, 20 - офис, пер.Бородина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1744\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 0 - БСС LTE, пл.100-летия со дня рождения В.И.Ленина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 20 /18эт.1под./	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
33353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16 - Станкостроителей 16. ж/д (ЖЭУ-9) 9эт. 1п./, ул.Станкостроителей 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Минина ул, 5 - Минина 5 ж/д - о/у 5 эт. 5 п./, ул.Минина 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт,ул.Энгельса10А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - БССС "Форма", ул.Федерации 141	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2 - Билборд №681, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2А - Рекламная конструкция 3х6 №635, пр-кт.Ульяновский 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 10/40лет Октября - Билборд №561, ул.Димитрова 10 /40лет Октября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Гагарина ул, 5 - Рекламная конструкция №887, ул.Гагарина 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 52 - Оборудование тел. связи, ул.Карла Маркса 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Песчаный пер, 14 - индивидуальный жилой дом, участок №4, северо-восточнее ж/д №14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\40-летия Октября ул, 25 - Торговый павильон, ул.40 лет Октября 25 (ост.Волжанка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655 Яч.<Object> - ТП-2655 Яч.7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 34 - Торговый киоск(на террит. бол-цы), ул.Полбина 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №908, пр-кт.Нариманова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 59/Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 59/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0 - рекламная конструкция (биллборд) (мост через р. Свиягу), ул.Пушкарева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Краснопролетарская ул, 2Б - нежилое здание(автомойка), ул.Краснопролетарская, 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23под.8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 под.8 (№8-19)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого,ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 8 - ж/дом - общ.учет 108кв., б-р.Киевский 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49кв.1 - Аптека №177 ООО "ОРБИ", ул.Репина 49 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1056\Ветеринарная ул, 15 - Базовая станция сети LTE, ул.Ветеринарная 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Заречная ул, 31 - Оборудование тел. связи, ул.Заречная 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 7 - Рекламная установка, пр.Ульяновский 7 (12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Магазин "Плот", ул.Минаева 15/2 (минус. в №7604, об.2/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Гагарина ул, 27/Б - Магазин, ул.Гагарина 27 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\3 Интернационала ул, 7 - БС-284, ул.3 Интернационала 7 (- в №589; 11/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежил помещ 2-ого этажа,ул.Юности 5/96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\30-летия Победы пл, 0 - Рекламная конструкция №833, пл.30-летия Победы 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - Оборудование, ул.Кирова 6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 74	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 6 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 145 - Ефремова 145 ж/д - о/у /5 эт.4 п./, ул.Ефремова 145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 28 - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесская ул, 4Б - склад, ул.Мелекесская 4 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 15 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговые офисы,ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 9/48кв./ - ж/д - общ.учет, пр-кт.Генерала Тюленева 9 /48кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - Кофейный автомат, ул.Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24А - ж/д - общ.учет , б-р.Пензенский 24 А /68кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.<Obje - ТП-2194 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
33520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Тюленева пр-кт, 36 - Колясочная , пр-т Г.Тюленева 36, 1эт, 5п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - питомник(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 41	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Карла Либкнехта ул, 29 - Узел связи, ул.Карла Либкнехта 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 24/6 западнее - Рекламная конструкция №979, ул.Розы Люксембург 24 /6 западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5020\Созидателей пр-кт, 13 - КСЭП "Крот", (погреба) пр-кт.Созидателей 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Шолмова ул, 0/Отрадная - Электрозащитная установка для газопровода выс. давл, ул.Шолмова 0 /Отрадная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Железной Дивизии ул, 0(Дом Техники) - Рекламный щит, ул.Железной Дивизии 0 (Дом Техники)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.3 - РП-401 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4053\Тельмана ул, 2В - БС Тельмана 2В (- в №1832 об. 57/1), ул.Тельмана 2 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Некрасова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - Магазин "Амбар"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Тельмана ул, 5 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Тельмана 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б , к.5 - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 Б , к.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бакинская, д.50-52	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Луначарского ул, 3 - ГУК ж/д р-на (сельск.)перерасчет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Жуковского ул, 66 - БС Жуковского (--№3704), ул.Жуковского 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5257\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №574, пр-кт.Созидателей 0 (з-д Ротор)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0/ТЦ "Аквамол" - Рекламная конструкция №83, ш.Московское 0 /ТЦ "Аквамол"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер.Кузнецова, д.12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Освещение ТП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Гончарова ул, 30 - Гараж, ул. Гончарова 30, стр. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1505\Урицкого ул, 0 - Рекламная конструкция (билборд) №963 на территории МЕТРО, ул.Урицкого 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Основа Телеком"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 15/перекр. ул. Шолмова - БИЛБОРД № 234, ул.Камышинская 15 /перекр. ул. Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26 - нежилое помещение, ул.К.Маркса 26/16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - строительная площадка многоквартирного жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 - АЗС, ул.Пушкарева 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569 руб.15 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0 - ИП Солдаткин автосервис, пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Ж/дом.лифт и МОП, б-р.Пензенский 24 9эт. 4под	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 95 - Нариманова 95 ж/д - о/у 60 кв.5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция (билборд) №848, ул.Спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1899\Рылеева ул, 9 - БС "Рылеева" , ул. Рылеева 9 (минус. в №4869)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин ул. Гагарина, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\ , 0 - ИЖД, ул.Дружная,49, ТОО "Индовое"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 подъезд 2,эт1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 16 /7 подъезд 2,эт1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад № 254,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 6 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 6 /9эт.4под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин пр.Нариманова, д.24	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 34 - Нежилое помещение, ул. Ефремова д.34 (2эт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 10 - ж/дом - ОДУ-/5 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова пер, 18 - МКД, пер.Академика Павлова 18	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ленинградская ул, 15 - Оборудование телеком. связи, ул.Ленинградская 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 57 - Оборудование тел.связи, ул.Автозаводская 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Магазин, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 0/пр-д Автомобилистов - Рекламная конструкция №314, пр-кт.Гая 0 /пр-д Автомобилистов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 0 - индивидуальный жилой дом в с/т Березка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Пионерская ул, 16/16 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 16 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Карбышева ул, 36 - ж/д - общ.учет 108кв., ул.Карбышева 36	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ОАО "Ростелеком" 31Арсенал, ул.Балтийская 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дневной стационар, ул.Рылеева,27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13 - Продуктовый магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 13 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.5 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - боксы, пр-д Героя России Аверьянова 1 (минус. в №9002, об.112/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Магазин, ул.Стасова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 0 - БС,ГСК "Алгоритм" ул.Репина 0 (четная сторона)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3488	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3488\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3488 /140 км/, проезд Нефтяников 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - нежилое помещение, ул.Репина 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Билборд №177, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39/12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 47 - Рекламная конструкция № 62, ш.Московское 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 49/севернее ж/д - Рекламная конструкция №60, ш.Московское 49 /севернее ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ОАО "Ростелеком" 31Арсенал, ул.Балтийская 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106 - ГСК "Прибрежный", ул.Набережная реки Свияги 106	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.оздор.комплекс по ул.У.Громовой, д.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 16 - МКД, ул.Балтийская 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 15 - индивидуальный жилой дом в с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Горького ул, 9/1 - Оборудование тел. связи, ул.Горького 9 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Лихачева ул, 13 - Оборудвание тел. связи, ул.Лихачева 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Машзавода им."Володарского" с/т, 353уч. - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 20 - Рекламная конструкция №191, ул.Промышленная 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0цок. этаж - ИП Ильенко А.А, ИП Красков В.И."Автомода", пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. З.Космодемьяснкой,33-67,28-70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
33739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПроф и; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 _3; КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - БИЛБОРД №801, ул.Минаева (УлГУ поз.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №667, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30.1 - Здание, ул.Гончарова 30 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 0 - Рекламная конструкция №858, ул.Железной Дивизии - ул.Минаева (центр)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Димитровградское ш, 0 - Билборд №520, Димитровградское шоссе(Майская гора №1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Новая ул, 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,пр. Лесной,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №501, Димитровградское шоссе (240м вост. будки на Волжской дамбе)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Оборудование Электросеть , ул.Радищева 124	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

33776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1885	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1885\Дмитрия Ульянова ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Дмитрия Ульянова 9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Филатова 18 /72кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лыжная база, ул. Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв № 1.	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Мечта" ул. Крымова, 63А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 59 - Автопарковка, ул.Аблукова 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - КНС, Петров овраг	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 42 - Оборудование телеком. связи, ул.Минаева 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н Гулливер,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Октябрьская ул, 0 - Рекламная конструкция №133, ул.Октябрьская-Западный Бульвар	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МБУ "Дорремстрой" ул.К.Маркса, д.119	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Достоевского ул, 18 - ГУ ОВО, ул.Достоевского 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А; ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Оборудование тел. связи, ул.Верхнеполевая 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 21 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 21 /9эт.6под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 1 - земельный участок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - 34 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17 - Магазин, ул.Верхнеполевая 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 16 - ж/д - общ.учет 108кв., б-р.Киевский 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция, пр-т.Нариманова, №912	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №904, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1/А - Оборудование тел. связи, ул.Розы Люксембург 1 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13 - Магазин, пр.Тюленева 13-3 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Ленина пл, 0 - Морозильный ларь, пл.Ленина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100/Европа - Билборд №80, Московское шоссе, 100 (Европа)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Отрадная ул, 3 - Платная стоянка, ул.Отрадная, южнее ж/д № 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 4 - РКЦ, ул. Краснопролетарская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2671\Рябикова ул, 75 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №166	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 33 - нежилое помещение, ш.Московское 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НТО ул.Л.Шевцовой у дома №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - БС-493, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - ООО "Мега" Бетоносмесительный узел, ул.Мостостроителей 15 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Жуковского ул, 45 - Адм. здание, ул. Жуковского 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, д.112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблукова 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч.2 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 37	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100 - Рекламная конструкция №81, ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 16 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М45,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19 - Оборудование, б-р.Новосондецкий 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Узел кабельной связи, ул.Стасова 19 (ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24 - ТП для жилого комплекса, 18 строит.квартал,пр.Врача Сурова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13/6 - нежилое помещение (второй этаж), ул.Минаева 13 /6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56 - магазин "Глобус", ул.Автозаводская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Карла Либкнехта ул, 2 - К.Либкнехта 2 ж/д м.о.п./5эт.3п.(ГазНН), ул.Карла Либкнехта 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17 - Офис ЖСК "Комплекс", пр-кт.Ульяновский 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 121,123/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л. Шевцовой, 59А (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5а - Торговый центр "ДА", пр-т Ульяновский 5 а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №181, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б.к.1 - Оборудование телеком. связи, ул.Любови Шевцовой 54 Б.к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.5 - ТП-1910 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\Пожарный пер, 8 - Нежилое помещение 1 этаж, пер.Пожарный 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Д.Ульянова, д.5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2/г-ца "Авиастар" - Рекламная конструкция №595, пр-кт.Туполева 2 /г-ца "Авиастар"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Нежилое помещение(Офис адвокатов), ул.Мира 22 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - Киоск ООО "Инфо-пресс", пр-т Л.Комсомола 51, северо-западнее магазина "Товары для дома"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 бывш.кв.109	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ульяновский пр-кт, 9 - ОУС-7 (Дом связи), пр-кт.Ульяновский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Столовая (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0/ул.Гагарина 30 - Билборд №893, пр-кт.Нариманова 0 /ул.Гагарина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 19Б - БС Робеспьера 19 Б (-- в №6929), ул.Робеспьера 19 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56А - Склад, ул. Профсоюзная 56 А (минус. в №514)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 3 - Продовольственный магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 89 - Нежилое помещение, ул.Робеспьера 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Кузоватовская ул, 0/ул.Рябикова - Билборд №155, ул.Кузоватовская 0 /ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №400, спуск Степана Разина (грузовой-1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - пр.Л.Комсомола 1, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1210\Нариманова пр-кт, 27 - нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Вольная ул, 2 - ж/дом -общ.учет/90 кв., ул.Вольная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 5 - Оборудование тел. связи, ул.Краснопролетарская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 73 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Рябикова 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 131эт. - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 (под.4 со стороны Ул.пр-та)1эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - нежилое помещение, ул,Промышленная д.79А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 21 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Верхнеполевая ул, дом №21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Заводской проезд, 20 - Стоянка автомобилей, проезд.Заводской 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Севастопольская ул, 2 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Севастопольская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №402, спуск степана Разина (грузовая восьмерка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 20 - Пушкарева 20 ж/д ОУ/5 эт 5 п (газНН), ул.Пушкарева 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28/8 - К.Либкнехта 28 /8 ж/д о/у, ул.Карла Либкнехта 28 /8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ломбард,пер.Комсомольский,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 35 - Билборд №52, ш.Московское 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Парикмахерская "Анна", ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - Творческая мастерская, ш.Московское 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Торговый киоск №2, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 14(10) - Кюрегян В.К."Хлебушко", ул.40-летия Победы 14 (10)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Полбина ул, 61 - Торговый киоск, ул.Полбина 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 34 - Оборудование тел. связи, ул.Врача Михайлова 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - Многоквартирный жилой дом, ул. Киндяковых, д.32В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32б - стоматология, ул.Врача Михайлова 32 б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Казарма (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - РП-404 Сквер Олимпийский, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22под.7 - Парикмахерская, пр.Врача Сурова 22 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - Пульт охраны, б-р.Пензенский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - подсобное помещение, пр-кт.Врача Сурова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 0/ул.Кузоватовская - Рекламная конструкция №151, ул.Рябикова 0 /ул.Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 6 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Заволжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Мелекесская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 13 - Узел кабельной связи, п.УКСМ 13 (МКД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/слева 3 - Рекламная контрукция №580, пр-кт.Созидателей 0 /слева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 14 - АЗС №11, ул. Димитрова 14 (ул. 40 лет Октября 3) от ТП-4091	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.255 - Салон красоты, пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.255	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1019\Можайского ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Можайского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 26 - БС, пр-кт.Созидателей 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Нариманова пр-кт, 0 - БИЛБОРД №902, пр-т. Нариманова, (Искра)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Карла Маркса ул, 28/73 - К.Маркса 28 ж/д- общ - м.о.п./4 эт.3 п./, ул.Карла Маркса 28 /73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Крымова ул, 65 - Нежилое помещение, ул.Крымова 65 (- №1348)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - Коммутатор ж.д., ул.Кирова д.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба с/т, 181уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 14 - Магазин, ул.Ростовская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Отрадная ул, 48 - ТП-27, ул.Отрадная 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 24	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Высотный проезд, 3 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Высотный проезд, дом №3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 21-23 - КабинетN1, ул.Карла Маркса 21 -23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 22/18эт.1пд./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 22 /18эт.1пд./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 31 - БС Авиастроителей 31 (поликлин.), пр-кт.Авиастроителей 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Промышленная ул, 53 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Промышленная 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Радищева 31. ж/д - о/у 35 кв.5 эт.2 п./, ул.Радищева 31	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2 .	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Садовая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение ул. Рябикова 61/37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №43, ш.Московское 0 /северо-западнее ж/д №23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 113 - Магазин, ул.Ефремова 113	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 49 - Рекламная конструкция №119, ул.Октябрьская 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - Техн.пункт узла связи, пр-кт.Ульяновский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - Офис, б-р.Львовский 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - продсклад(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Октябрьская ул, 8 - Оборудование тел. связи, ул.Октябрьская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - ж/дом - общ.учет 2,3 щитовая./9 эт.,10 п./, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Карбышева ул, 32 - Колясочная , ул.Карбышева 32, 1эт,12п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Д/сад ул.Ипподромная,9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 6/вещевой рынок - Рекламная конструкция №4, ш.Московское 6 /вещевой рынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Красноармейская ул, 126-128 - Стройка МКД, ул.Красноармейская 126 - 128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4кв.52 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 4 кв.52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 2А - рекламная конструкция (биллборд) (ТЦ "Магнит"), разбивочный чертеж №745	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 83 - Парикмахерская "Ксения", ул. Отрадная 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к. 2 - Н/Ж помещение, ул.Бебеля 17 к. 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ 28; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1729-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1729-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговый центр, ул.Радищева, д.70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>000	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - Рекламная конструкция № 691, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева, 5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - Билборд №690, пр-кт.Ленинского Комсомола 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100/западнее ж/д - Рекламная конструкция 3х6 №77, ш.Московское 100 /западнее ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Московское ш, 0 - Светофор, ш.Московское /пр-т Олимпийский	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение Аптека, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Студия макияжа, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 19 - Нежилое помещеие, ул.Аблукова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Олимпийский Проспект пр-кт, 12 - АЗС №18, пр-кт.Олимпийский Проспект 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - БС Юности 5, ул.Юности 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 5 - пр.Сурова 5, ж/дом - общ.учет /108кв/.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 111)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 2 - кап.ремонт ДК "Современник", ул.Луначарского 2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого,ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.336 - РП-2 (Запад) яч.2	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Котельная, ул. Юго-Западная 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №516, ш.Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 16 /18эт.1под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8 - магазин "MAG BEER" , ул.Пушкарева 8, корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Карла Маркса ул, 0 - Рекламный щит, ул.Карла Маркса 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к. 3 ж/д - о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, 2а (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Оборудование телеком. связи, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32247 - магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 32 247	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Карбышева ул, 5 - ул.Карбышева 5, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ПС 10 (10.5) кВ ППНО-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО-3626\Карсунская ул, 4 - рекламная конструкция (биллборд), ул.Карсунская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - БС-303, ул.Тельмана 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 28 - Рекламный щит, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - Офис, Локомотивная 68	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Билборд №588, пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 19 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Туполева пр-кт, 26 - Магазин "Ремедиум", пр-кт.Туполева 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1921 Яч.1 - ТП-1924 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1924	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1924\Северная ул, 22 - Офис, ул.Северная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Полбина ул, 48 - Рекламная конструкция, ул.Полбина 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1129\Бакинская ул, 6 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Академика Тулайкова пл, 0 - ИЖД, пл.Академика Тулайкова, кадастровый номер участка 73:24:020911:471	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 41 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 2А - Здание, ул.Тельмана 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8А - Пушкарева 8 А ж/д - о/у (194 кв.), ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Киоск, пр.Л.Комсомола 32 (Авт.ост.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Клиника, ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/пр-т Генерала - Рекламная конструкция №642, пр-кт.Ленинского Комсомола 0 /пр-т Генерала Тюленева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 31 - ж/д, ул.Рылеева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 79 - Аблукова 79 ж/д о/у 5 эт 5 п.(газ НН), ул.Аблукова 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Героя России Аверьянова проезд, 2 - ТП-19, проезд.Героя России Аверьянова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция №529, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Новый Венец б-р, 1 - Автомат, б-р.Новый Венец 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,7 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11/9эт.17под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 11 /9эт.17под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Суши-бар "Океан", ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Алиуллов, бокс №341, ул.Ефремова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1136\Архангельского пер, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 59/Б - Нежилое помещение, ул.Автозаводская д.59 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 6 - БС Рябикова 6 (№333), ул.Рябикова 6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Реклама "Аква" на перекрестке, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Транспортная ул, 3 - Цех, ул. Транспортная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13.4/24 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 13 .4/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Мед.центр "Авиценна" и офис, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. У.Громовой,8 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 30 - Помещение в здании, ул.Заречная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №692, пр-кт.Ленинского Комсомола 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Торговый киоск №1, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2531\Рузаевский пер, 7 - Производственная база, пер.Рузаевский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 96 - Рекламная конструкция №349, ул.Локомотивная 96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дет.сад, ул.Советская,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\12 Сентября ул, 0/(БПК) - Рекламный щит, ул.12 Сентября 0 /(БПК)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Нежилое помещение (Услуги ЖКХ) ,ул. Пушкарева д.60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 69 - Нариманова 69.ж/д - общ.уч /5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12под.9 - Магазин "Силуэт", пр-кт.Генерала Тюленева 12 под.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - МК Августов, пр-кт.Созидателей 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Южная ул, 78 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7А - Нежилое помещение, ул.Корунковой 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29 - ж/дом- /общ.учет 9эт. 4п. эл.пл./ 145кв., ул.Кузоватовская 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 19 - ж/д - общ.учет, б-р.Пензенский 19 /181кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56стр.2 - Офис, ул. Профсоюзная 56 стр.2 (минус. в №514)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Нежилое помещение, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 13 - ул.Кузоватовская 13, ж/дом - общ.учет /72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - нежиле помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Киоск, пр.Л.Комсомола 32 (в ряду торговых киосков)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 49 - ТП-2355	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.<Object> - РП-214 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2288\Московское ш, 32А - АЗС-80, ул. Московское шоссе 32 А от РП-214	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 87 - Магазин, ул.12 Сентября 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481б\По склону р.Волги ул, 0 - ТП-3667 СНТ "Медик" (55 дом), ул. Верхняя пл. в пос.Карамзина, . 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Советской Армии ул, 3 - Оборудование телеком. связи, ул.Советской Армии 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /почтамп/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 6 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 6,ж/д-м.о.п--/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - Техн.пункт узла связи, ул.Рябикова 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 22 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,54кв./, ул.Почтовая 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 175уч - дачный домик в с/т "Борьба"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы ул. Орлова, 41	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>123	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Сашков, СТО "Авто х"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговый павильон, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Нежилое помещение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ефремова ул, 135 - Диспетчерский пункт, ул. Ефремова 135	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Энтузиастов,14А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1065\Кузнецова ул, 4/А - Оборудование тел. связи, ул.Кузнецова 4 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54б,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 46 - пр.Созидателей 46, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13/1эт. 7под. - Офис, пр-кт.Ульяновский 13 /1эт. 7под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, д.124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Торг.киоск (суб. в 4930), ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0 - Рекламная конструкция №95 , ул.Пушкарева (Автодетальсервис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Оренбургская ул, 54 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Оренбургская 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\40-летия Победы ул, 28 - Стоматологический кабинет, ул.40-летия Победы 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 83б - ГСК "Жилищник, ул.Отрадная 83 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 71 - ж/дом, ул.Рябикова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 15 - Торговый павильон, ул.Алашеева 15 (северо - западнее)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,12 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/подъезд №2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 27 /подъезд №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/ул.Шолмова - Рекламная конструкция №254, ул.Камышинская 0 /ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/ Автозаводская - Рекламная конструкция, (суперсайт/минус в №200 аб.161/9) ул.Рябикова 0 / Автозаводская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Обувщиков проезд, 6 - Здание конторы базы, проезд.Обувщиков 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Краснопролетарская ул, 25 - Автостоянка, ул.Краснопролетарская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18 - Магазин, ул.Западный бульвар 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Федерации ул, 20 А - нежилое здание	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №545, ш.Димитровградское АЗС "Роснефть"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Карла Либкнехта ул, 28 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №544, Димит.ш- ул.Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/(АЗС, пов. на Соз.) - Рекламная конструкция №572, ул.Деева 0 /(АЗС, поворот на Созидателей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30 - жилой дом со встроенными объектами, ул.Энгельса 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 25/западнее - Рекламная конструкция №720, пр-кт.Авиастроителей 25 /западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №990, ст. Черемушки, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 63 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Торговый отдел, пр-кт Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 66 - Киоск , ул.Радищева 66/ ул. Рылеева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Киоск "Свежий хлеб", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Лесная ул, 16 - БССС в с.Кротовка, ул.Лесная 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Гагарина ул, 25В - ТП-2П-1309	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 74 - Оборудование телекоммуникационной связи, пр-кт.Гая 74	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15,1 - РКЦ, ул. Варейкиса 15,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Узел связи, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№ 0	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 89 - Рекламная конструкция №905, пр.Нариманова, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Ж/дом /16эт. 1п. 120кв. ОДУ эл.пл./, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Пожарный пер, 5А - Гаражи, пер.Пожарный 5 А (был 3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 47 - Рекламная конструкция №388, ул.Кирова 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 36 - Оборудование телекоммуникационной связи, пр-кт.Гая 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0/поворот на Речпорт - Билборд №406, ул.Спуск Степана Разина 0 /поворот на Речпорт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Нефтяников проезд, 0 - наружное освещение железнодорожного переезда, проезд.Нефтяников /ул.Автомобилистов (минус. в №3271, об.4/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Карла Маркса ул, 15 - Н/Ж помещение, ул.Карла Маркса 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №13 , Московское шоссе,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - квартира №52, ул.Радищева 26 А (минус. в №3434, об.5/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин"585" ООО Ютта,Бинбанк(ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 27 - БС Пушкарева 27(-- в №18 об.2/1), ул.Пушкарева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 50 - Магазин "Новый свет", ул.Полбина 50	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42/Кузоватовская - Торговый павильон, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул, 59/7 юго-вост. - Православный Храм, ул.Аблукова 59 /7 юго-вост.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Достоевского ул, 12 - Гараж, ул.Достоевского 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение №12;13;58-61, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Сергея Тюленина пер, 21 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - ж/д - об.учет /247 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - пр.Л.Комсомола 11 , ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Орлова ул, 29 - Моечная №8; 9; 10, ул.Орлова 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 18 - Спортивная секция, ул.Гафурова 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 14 - УПП, ул.Гафурова 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОКС УВД; ВЛ 0.38 кВ Стройка,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул. Гафурова,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФСН тер.управл.	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
34720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер. Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 27 (бывш.кв.44)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 13 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом №13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 9 - Оборудование ЛСО, ул.Заречная 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Транспортная ул, 84 - квартира №2 в индивидуальном жилом доме	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 7 - Магазин "Грифон", пр-кт.50-летия ВЛКСМ 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 30.1 - Кюрягян К.Ж., нежилое помещение, ул.Гончарова 30 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 51 - Магазин 1, ул. Полбина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Железнодорожная ул, 5 - ж/дом - общий учет , ул.Железнодорожная 5 /5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Швера пер, 12Б - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Созидателей пр-кт, 104 - АЗС, пр. Созидателей 104	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера пер, 2/79 - Нежилое помещение, пер.Робеспьера 2 /79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 21 - Магазин , ул.Островского 21,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81 - ж/дом - общ.учет/35 кв./, ул.Робеспьера 81 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8/1 - Творческая мастерская, ул.Гончарова 8 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подъезд №5,ИП Довельман"; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 0 - светофорный объект,перекресток ул,Камыш-ул.Самарская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8; КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 10; КЛ 0.38 кВ Дет.сад,ул.Симбирская,44; ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; КЛ 0.38 кВ Общежитие УГТУ; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156; ВЛ 0.38 кВ ул. Сев.Венец, 2, 4; КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень"); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ уличное освещение; КЛ	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 22 - Магазин, ул.Р.Люксембург 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 14 - КД (нфу).ТП-1883, ул.Бакинская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2332	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2332\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 23А - Административное здание, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 23 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 -	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 0/Гоголя 10 - Рекламная конструкция №552,ул.Димитрова-ул.Гоголя, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 41 - медицинский пункт, ул.Мостостроителей 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Ленина пл, 0 - иллюминация , пл.Ленина 2014г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32 - РКЦ, ул. Врача Михайлова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2524 Яч.1 - ТП-2524 Яч.КЛ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Кузнецова, д.12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Карбышева ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Пушкинская ул, 0 - Рекламная конструкция №410, ул.Пушкинская-ул.12 Сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Блок пост (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - цех №9(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 65 - Магазин "Конвент", западнее жилого дома по пр-ту Гая 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Буинская, д.38А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова, д.2 (летнее кафе) ООО "Корона"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Стасова ул, 15кв. 12 - Нежилое помещение, ул.Стасова 15 кв. 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Магазин, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№2; КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№10; КЛ 0.38 кВ Тепловой узел; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.16; КЛ 0.38 кВ Подъезд №6, ООО "Копир"; КЛ 0.38 кВ Подъезд №5,ИП Довельман"; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ Подъезд №7; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Подъезд №1, 2, 3; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100 - Билборд №84, Московское шоссе, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Цветной б-р, 6 - Цветной 6 ж/д - о/у 21 кв.3 эт.2 п./, б-р.Цветной 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - Колясочная , пр-т Врача Сурова 20, 1эт,9п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 30А - БС-230, проезд.Заводской 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23.1 - Адм.здание,, ул.Карла Либкнехта 23 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\30-летия Победы пл, 0/2шт - Рекламный щит, пл.30-летия Победы 0 /2шт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1336\Мира ул, 4а - Здание сблокированное со школой , ул.Мира 4 а, с.Отрада	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 142 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14, корпус 2 помещения 15,16,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Докучаева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Промышленная ул, 2 - Билборд №185, ул.Промышленная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9/14 - Техн.пункт узла связи, ул.Шолмова 9 /14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Аблукова ул, 105 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Аблукова 105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - цех №5 (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49кв.256 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 кв.256	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Аблукова ул, 75А - Нежилое помещение, ул.Аблукова 75 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 42 - Магазин, ул.Оренбургская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Туалеты; ВЛ 0.38 кВ киоск цветы "Оазис"; ВЛ 0.38 кВ камера фото-видео фиксации по ул.Спасская,22а; ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.22а магазин-бар	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 39 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Аблукова ул, дом №39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 20 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 21А - ОУС-9, б.Пензенский 21 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Иконная лавка, С-3 ж/д №81 ул. Промышленная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 30 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29А - БС "Стародаманский", ул.Кузоватовская 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 6, разб.чертеж м95 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 6 черт.м95	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,(новый пристрой),ул.Спасская, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2235 Яч.3 - РП-214 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2235\Московское ш, 32 - ш.Московское 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №638, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - нежилое помещение №1;2, пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пристрой, ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров",ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - БИЛБОРД №274, .Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Оборудование ЛСО, ул.Краснопролетарская 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Магазин "Супермаркет", ул. Минаева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Рябикова ул, 19Б - Крышная котельная, ул.Рябикова 19 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Ленина,77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Спасская ул, 0 - Рекламная конструкция 2,7х3,7, №883, ул.Спасская-6.Пластова (южнее ж/д №3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4корпус 2 - Кофейня, ул.Мелекесская 4 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 30стр. 1 - Адм. здание Торговый центр, ул.Гончарова 30 стр. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15,1 - Пекарня, ул.Варейкиса 15.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

34921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 85 - Аблукова 85 лифт и м.о.п./9 эт.4 п./, ул.Аблукова 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18А - Нежилое помещение, б-р.Западный 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Минаева ул, 0/Железной Дивизии - Билборд №856, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Оборудование тел. связи, б-р.Новосондецкий 19 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 91/Пушкаревское кольцо - Рекламная конструкция №82, ш.Московское 91 /Пушкаревское кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 7 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1А - Н/ж помещение , ул.Розы Люксембург 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5155\Дружбы Народов пр-кт, 40 - Стройка офиса ЧП "Новое Время", пр.Др.Народов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 14под.9 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 14 под.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 20 - ж/дом - общ.учет /9 эт., ул.Кольцевая 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Полбина ул, 0, юг-вост ж/д №36 - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,8,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Торговый отдел, пр-т Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\3 Интернационала ул, 3 - Магнитно-резонансный томограф, ул.3 Интернационала, 3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,16,20,7-13, ул.Красногвардейская,14-28,17-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №910, пр-т.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение №13-14, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Витебская ул, 12 - БС-154 ГСК "Высотный", ул.Витебская 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Туполева 15 (ост.м-н "Товары для дома")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблукова 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1634\Любови Шевцовой ул, 55а - ж/дом, ул.Любови Шевцовой 55 а - общ.учет/110 кв.,6 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 1063 - Кофейный автомат, ул.Н.Свияги 106, кор.1, 3 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.29д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №280, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/дом - лифт и м.о.п. / эт., п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Созидателей пр-кт, 1А - Пассажирский автотранспортный комплекс, пр-кт.Созидателей 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Димитровградское ш, 9 - Строительство автоцентра с автостоянкой, ш.Димитровградское 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Созидателей (остановка "пр.Созидателей")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Новый пер, 1 - билборд №839, спуск Степ.Разина-пер.Новый 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - нежилое помещение, б-р.Пензенский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18кв3 - Парикмахерская "Карамель" пр. Ульяновский 18, кв.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 10 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М72	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корпус 2 - Оборудование тел. связи, ул.Отрадная 14 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Андреева Л.Ю, ул.Автомобилистов 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корпус 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/40 лет Октября - Билборд №540, ш.Димитровградское 0 /40 лет Октября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Ателье "Русский силуэт", Московское шоссе 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Рекламная конструкция №230, ул.Камышинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к.2 - Нежилые помещения, ул.Бебеля 17 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4А - Нежилое помещение, ул.Камышинская 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола рядом с домом №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0 - рекламная конструкция (биллборд) ул.Камышинская (возле моста), разбивочный чертеж №237	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 51 - стоматология Ожгихин, ул.Репина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - Киоск, пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 124 - Обор.(э/пНН)(ООО "ИНЗА СЕРВИС), ул.Рябикова 124	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3656\ , 0 - Сад.товарищество "Солнышко", пос Б.Ключ (по новой ТП)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхне-Полевая,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - стоянка катера, ул.Мостостроителей 15 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - магазин "Лакомка", пр-кт.50-летия ВЛКСМ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТОЦ по ул.Ветеринарная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 10 - Киоск, ул.Станкостроителей 10 /у м-на/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1130\Северный Венец ул, 32корпус 3 - БС, "Ул Политех" ул.Северный Венец 32 корпус 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Киоск, ул.40-летия Октября 15 (юго-восточнее ж/д №15)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15под.4 - Нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Белокоз Н.В., ул.Автомобилистов 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гончарова 28-30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - Киоск, ул.12 Сентября 108/ ул.Минаева 1//м-н "Дом одежды"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 1А - Магазин, ул.Шоферов 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - Торговый киоск, ул.12 Сентября 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 24 - Промышленная 24.ж/д (ЖЭУ-9) о.у кв.5 эт.2 п./, ул.Промышленная 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 151	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/9эт.6п./ - ж/д. лифт- моп. , пр-кт.Созидателей 54 /9эт.6п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - рекламная конструкц №838, спуск Степ.Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1819\Кулибина ул, 36/113 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 21/23 - БС, ул.Карла Маркса 21 /23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26 - К. Маркса 26 ж/д - о/у, ул.Карла Маркса 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Радищева ул, 63/25 - магазин, ул.Радищева 63 /25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 29 - МКД, ул.Рылеева 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5 - с.Баратаевка ,ул.Герасимова 5,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 22 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 1 - ТП-1733	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/въезд в город - Билборд №548, ш.Димитровградское 0 /въезд в город	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Билборд №668, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17/А - Рекламная конструкция №34, ш.Московское 17 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция 3х6 №674, Димитровградское шоссе - ул. академика Павлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 10 - Магазин, ул.Наганова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1А - Н/ж помещение , ул.Розы Люксембург 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Кирова ул, 526 - Жилая квартира, ул.Кирова 52 , кв.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 6 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 6 /9эт.4под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул.Ср.Венец, 25	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56 - Торговый киоск "Цветы", ул.Автозаводская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 16 - ж/д - лифт/ моп, б-р.Пензенский 16 /9эт.4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Рекламная конструкция №16, ш.Московское 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Торговый павильон (автобусная остановка мкр.Свияга)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Торговый павильон (автобусная остановка мкр.Свияга)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Розы Люксембург ул, 83 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Розы Люксембург 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ж/д станция - Рекламная конструкция №534, ш.Димитровградское 0 /ж/д станция	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 3 - нежилые помещения, ул.Димитрова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43(8 подъезд) - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - 2пер.Мира 28/3 Администр. зд., пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция, ш.Димитровградское 0 (Майская гора) №528	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - рекл конструкц №525, Димитровградское шоссе (ост.Карасевка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Н/ж помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.<Object> - ТП-2197 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.<Object> - РП-214 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2197\Московское ш, 34 - Московское шоссе 34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Д.Ульянова (западнее здания по ул.Советская, д.17)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноамейская, д.140; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - Парикмахерская , Лен. Комсомола 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 7А - Нежилое помещение, проезд.Героя России Аверьянова 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №541, Димитровградское шоссе (Автостанция)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 42 - Станция юных натуралистов, ул.Октябрьская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Крышная котельная, ул.Кролюницкого 20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/севернее жил.д. №44 - Билборд №256, ул.Пушкарева 0 /севернее жил.д. №44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 154 - Производственное помещение, ул. Набережная р.Свияги 154	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 23 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Локомотивная 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пер, 2 - Абонентский отдел, пр. Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Заводской проезд, 29 - Камеры фото-видео фиксации, пр.Заводской, 29,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 199 - Локомотивная 199. ж/д - о/у /80 кв., ул.Локомотивная 199	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>1144; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 11/4 под. - Узел связи, ул.Артема 11 /4 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Оборудование телекоммуникационной связи, пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 111 - Магазин, ул.Ефремова 111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 17 - Магазин, пр-кт.Авиастроителей 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Кольцевая ул, 6 - ж/дом , ул.Кольцевая 6 ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.8 - ТП-5088 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Провославной Церкви пер.Пожарный, д.3,5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 43 - Рекламный щит, ул.Артема 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 0.38 кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6; ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86; ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская 7; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наркоконтроль, ул. Радищева, 132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр-кт, 16под.1 - нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 16 под.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение (Салон штор "Стиль"), ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Карла Либкнехта ул, 3 - ТП-03, ул.К.Либкнехта 3 (в подвале дома)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - МКД о/у, ул.Радищева 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Стасова ул, 20 - Нежилое помещение, ул.Стасова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8А - Магазин бытовой техники "Полис", ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - м-н Золото 585, ул.Рябикова 60 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Салихов М.Х., ул.Рябикова 70 свадебный салон	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе пляж "Волжский", ул.Степана Разина 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 4 - общ.учет , пр-кт.Филатова 4 /252 кв/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1138\Урицкого ул, 23 - БССС"Урицкого-2", ул.Урицкого 23 (3148-103)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 39 - ул.Аблукова 39 ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Аблукова 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/72кв./ - ж/д - общ.учет, б-р.Львовский 3 /72кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 24 - ж/дом - общий учет/4 эт.,4 п.,46кв./, ул.Почтовая 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1726\Радищева ул, 42 - перинатальный центр на 150 коек, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 31Б - Автостоянка, ул.Урицкого 31 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Бутурлиных 1-й пер, 21А - ТП-2383	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - Неж.пом., пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж - База обслуживания дорожного транспорта, ш. Московское 1 Ж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 34А - Гаражи, ул.Врача Михайлова 34 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 25 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Локомотивная 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Дружбы Народов пр-кт, 0 - рекл констр №665, пр Дружбы Народов-пр.Антонова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 11 - ж/дом - общ.учет 144кв., ул.Рабочая 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Алексея Наганова ул, 10 - центр занятосим, ул.Алексея Наганова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Лесная ул, 2 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.8 - ТП-5194 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - Торговый центр , пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер.Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Парикмахерская,ул.Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 43 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кузоватовская 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Винновский 2-й пер, 6 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Винновский 2-й пер, дом №6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21; КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25; ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25; КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №530, Димит.ш (майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 41 - ж/дом, ул.Локомотивная 41 - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Аблукова ул, 11 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Аблукова ул, дом №11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/Авторынок - Билборд №578, пр-кт.Созидателей 0 /Авторынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 13 - Д/с №183, б-р.Львовский 13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Транспортная ул, 14 - наруж/осв.ул. Водопроводная вдоль стр-ся дома по ул.Транспортная 14,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Ленина ул, 134, разб.черт. м54 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Ленина 134 , разб.черт. м54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Варейкиса ул, 45 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Варейкиса 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 27, разбив,черт, м64 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 27 черт, м64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Коннов В.П.,стоматология, ООО "Унидент" (минус. в №3632, об.1/9)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 0 - садовый дом, юго-восточнее СНТ "Волжский косогор"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг.")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Масленникова Н.Г., ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - Магазин , б-р.Новосондецкий 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп.2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп.2 (минус. в №3632, об.1/14)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/2шт - Рекламный щит, ул.Спуск Степана Разина 0 /2шт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 32 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 10 - Маяковского 10 ж/д - о/у /4 эт.2 п./, ул.Маяковского 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 оф.13 - Маркетинговый центр, ул.Радищева 149 оф.13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /Дом Гончарова/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №897, пр-т.Нариманова-ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция 3х6, №593, пр.Созидателей - пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Нариманова пр-кт, 61 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №9, Московское шоссе, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Офис, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 0 - рекл конструкция №639, пр.Созидателей-пр.Ульян(въезд в промзону)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ефремова ул, 5 - ДК "Строитель", ул.Ефремова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 6 - ТП-2988 Яч. 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - магазин "Гулливер", пр-кт.Генерала Тюленева 25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пристрой ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Верхняя Площадка ул, 3 - БССС №57213 "Ул. Карамзинка", ул.Верхняя Площадка 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского,40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55(п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Карбышева ул, 16 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Свободы ул, 30 - МКД, ул.Свободы 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,2 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24под.2 - Мастерская по ремонту обуви, пр-кт.Врача Сурова 24 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АВР 2 пл.Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0 - Рекламная конструкция №147, ул.Промышленная-ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.чертеж м112 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м112	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение , ул.Камышинская 21 бывш. кв 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Полбина ул, 30 - Нежилое помещение, ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 32 - АЗС-74, пр. Созидателей 32 от ТП-5064	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0/западнее - Рекламная конструкция №721, пр-кт.Авиастроителей 0 /западнее жилого дома №29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15 - МКЖД, ул.Орджоникидзе 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 3 - Нежилое помещение, ул.Димитрова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 59 - Военный комиссариат Ульяновской обл., ул. Ленина 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0// ост Заречная - Рекламная конструкция №503, ш.Димитровградское 0 // ост Заречная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Рябикова ул, 82 - Будка охраны автостоянки, ул.Рябикова 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Полбина ул, 0, юг.-вост. д.25 - торговый павильон, ул.Полбина 0 , юг.- вост. д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 59 - Офис, ул.Ленина 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Сиреневый проезд, 13А - БС, проезд.Сиреневый 13 А (№1514/67)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Генерала Мельникова ул, 0/ул. Камышинская - Светофорный объект, ул.Генерала Мельникова 0 /ул. Камышинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Магазин, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корп.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 160 - Киоск, ул.Радищева 160 (Гарнизонный)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 11 - Кафе "Меркурий", ул.Шолмова 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Полбина проезд, 2 - пр.Полбина 2 ж/д - о/у /5 эт.5 п./, проезд.Полбина 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59/бывш.кв.1 - Медицинский кабинет, ул.Октябрьская 59 /бывш.кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 11 - Магазин, б-р.Новосондецкий 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Максима Горького 1-й пер, 11А - Поликлиника №5, пл.Горького 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 29 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Локомотивная 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Нахимова ул, 13/север. ж/д - Стройка МКД с объектами социального и коммунально-бытового назначения, ул.Нахимова 13 /север. ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,пр.Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Краснопролетарская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - Киоск, ул.Камышинская 16 /ул.Самарская /	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Н/ж пом.(ООО "Теплый дом") к.30-31, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53кв.1 - Нежилое помещение, ул.Репина 53 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 9 - ул.Ленина 9 (офисы и гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1816	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1816\Уютная ул, 2 - Хлебопекарное производство, ул. Уютная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2 - Художественная мастерская, ул.Гагарина 31/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Достоевского ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Достоевского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 24 - два светодиодных прожектора, пр-кт.Нариманова 24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 28 - Билборд №137, б-р.Западный 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5/428кв/ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Дружбы Народов 5 /428кв/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 11 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Рабочая 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 41 - Узел кабельной связи, ул.Кузоватовская 41 (МКД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - ж/д - общ.учет, б-р.Пензенский 4 /180кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение , пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 19, пом.54 - нежилое помещение, ул.Камышинская 19 , пом.54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Каштанкина ул, 11 - Стройка жил.дома, ул.Каштанкина 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Минаева ул, 12 - Оборудование телеком. связи, Минаева ул, дом №12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а (под.2,вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Врача Сурова пр-кт, 35 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Врача Михайлова ул, 46 - рекламная конструкция (биллборд), ул.Врача Михайлова 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Терешковой ул, 3 - Терешковой 3 ж/д - о/у 5 эт. 8 п./, ул.Терешковой 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Архитектурное бюро, пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 15 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 10/А - Хрустальная 10 А ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 10 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,30А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 39 - Рекламная конструкция №583, пр-кт.Созидателей 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\3ои Космодемьянской ул, 3 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.3ои Космодемьянской 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 59Б - нежилое помещение,ул.Автозаводская 59Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 19 - ж/дом, ул.Поливенская 19-общий учет /5 эт., 4 п., 48 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Промышленная ул, 2Б - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Промышленная 2Б (минус. в №9001, об.21/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - Киоск, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Краснопролетарская ул, 16 - Прицеп-тонар, ул.Краснопролетарская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Ватутина ул, 62 - ж/дом, ул.Ватутина 62 - общ.учет /9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Павильон ул.Р.Люксембург,40а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 3 - Торговый киоск, ул.Шоферов 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 31.1 - Магазин, ул.Хрустальная 31 .1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - пр.50 лет ВЛКСМ 25, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Ватутина ул, 60 - ж/дом, ул.Ватутина 60 - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ многокв. ж/д ул. О.Кошевого,96; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой,37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - офис, пр-кт.Ульяновский 18 подъезд 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - Мастерская, б-р.Львовский 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 11/17 этаж - Художественная мастерская, б-р.Пензенский 11 /17 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ефремова ул, 58 - Вспомогательно -бытовой корпус , ул.Ефремова 58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.5 - ТП-2285А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285А\Кузоватовская ул, 28(севернее) - стройка МКД микр-он II УЗТС, ул.Кузоватовская 28 (севернее)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Розы Люксембург ул, 36А - Р.Люксембург 36 А ж/д о/у, ул.Розы Люксембург 36 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 25 - пр-т Гая 25 /ж/д - о/у, 4 эт./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 2 - Нежилое помещение (подвал), ул.3 Интернационала 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - нежилое помещение, пом. 31-35, 37, 76, 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Сиреневый проезд, 7 - Нежилое помещение, проезд.Сиреневый 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/кв.110 - ОУС, пр-кт.Созидателей 54 /кв.110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - нежилое помещение №31, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 6 - ж/д, ул.Московская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Нежилое помещение, ул. Гагарина 34 (минус. в №202, об. 21/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 8, юго-зап. зданияЖ8 - торговый павильон, пр-кт.Генерала Тюленева 8 , юго-зап. зданияЖ8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ УБЭП ул.Ватутина,97	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1/бывш. кв №43 - Магазин, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 1 /бывш. кв №43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Первомайская ул, 21А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2676	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2676\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9/А - Оборудование тел. связи, ул.Державина 9 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многоуровневая стоянка, 2й пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Парикмахерская "Анна", ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 18 /9эт.2п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг-н "Магнит" ул.У.Громовой,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Торговый киоск, Туполева/Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/пост ГАИ - Рекламная конструкция №510, ш.Димитровградское 0 /пост ГАИ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Офисы,2 пер. Мира, д.13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 19 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Железнодорожная 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 12 - памятник "Хо Ши Мина", ул.Камышинская 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\3 Интернационала ул, 0 - Двойная рекламная конструкция №396 и 397, ул.3 Интернационала 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/(дох. дом Спектр) - Рекламная конструкция №538, ш.Димитровградское 0 /(доходный дом Спектр)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 21 - жил.квартира №12, ул.Карла Либкнехта 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Солнечная ул, 0 - ГСК от ТП-4004Н, ул.Солнечная (новый ввод)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 19 - ТП-4022, ул.МТС-1 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №526, Димитровградское шоссе (Майская гора, спуск)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №85, Московское шоссе 0/юго-восточнее строения 102 (Автосалон)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Симбирская, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13 - нежилое помещение, ул.Гончарова 13/91 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81, корп.4 - Нежилое помещение, ул.Робеспьера 81 , корп.4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Генерала Тюленева пр-кт, 3А - ресторан, пр-кт.Генерала Тюленева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Стасова ул, 13А - Автостоянка, ул.Стасова 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Кольцевая ул, 8 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кольцевая 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 5 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Заводской проезд, 22 - Магазин "Крокус", проезд Заводской 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 6 гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Юг",ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Заречная 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Центральная ул, 1 - с. Кротовка Магазин, ул.Центральная 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5034\Ульяновский пр-кт, 28пом.46-48 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 28 пом.46-48	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Обувщиков проезд, 6 - БС, проезд.Обувщиков 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 9 - Нежилое помещение, пр-кт.Врача Сурова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - Парикмахерская "Лонда", пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 20/12 - МКД, ул.Красноармейская 20 /12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 15 - нестационарный торговый объект, ул.Рябикова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - ул.Камышинская 36, ж/дом - лифт и об.уч.12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Некрасова 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43под.2 , 1эт - Торгово-офисное помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 под.2 , 1эт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - ж/д о/у 66 кв.7+8+9 эт.3 п./, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1920	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1920\Докучаева ул, 18 - ОАО "Ростелеком" ООО "Инза-Севис", ул.Докучаева 18	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 4 - Рекламные установки (билборды), пр--т. Ульяновский, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Авиастроителей пр-кт, 12/восточнее - Рекламная конструкция №727, пр-кт.Авиастроителей 12 /восточнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 43кв.259 - Нежилое помещение, ул.Репина 43 кв.259	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 87 - Административное здание (пристрой) , ул.Робеспьера 87	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 83А - Магазин, ул.Промышленная 83 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Победы ул, 27 - Ком.тоннель 6-2, ул. 40 лет Победы 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б / корпус 1 - Л.Шевцовой 54 Б к.1 ж/д о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б / корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 22в - АЗС,ул.Октябрьская 22в	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,вв.1,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Степная ул, 2южнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 16/114 - Многоквартирный жилой дом, ул.Орджоникидзе 16 /114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - ж/дом - общ.учет, б-р.Львовский 11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
35838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Льва Толстого ул, 54 - коммутатор, ул.Льва Толстого 54	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35 - База, ул.Урицкого 35 от ТП-1418	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7А - Нежилое помещение, ул.Корунковой 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5 - дог.тП на инд.ж/д по ул.Ломоносова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Льва Толстого ул, 38 - ул. Л.Толстого 38/16 (минус. в №4279)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 0 южнее дома №79 - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ефремова ул, 134 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\40-летия Октября ул, 35 - АТС-25, ул. 40 лет Октября 35	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
35864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул.Рябикова 60 А (оф.№3) (минус. в №3985)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - БС, пр-кт.Ленинского Комсомола 35 (3148-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 13 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/въезд на автовокзал - Рекламная конструкция №109, ул.Октябрьская 0 /въезд на автовокзал	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Полбина ул, 0/ул.Октябрьская - Рекламная конструкция №107, ул.Полбина 0 /ул.Октябрьская (автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Комсомольский пер, 0/автостоянка - Рекламный щит, пер.Комсомольский 0 /автостоянка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Дмитрия Ульянова ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Дмитрия Ульянова 9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 29 - Стоматол. кабинет, ул.40-летия Победы 29(23)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Энви",ул.Гагарина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Строителей ул, 4 - База ТУ-1, ул.Станкостроителей 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение (№2-6на поэт. плане), ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 2 - здание детского кафе (2 очередь), ул.Юности 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 16, разб.чертеж м168 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Железной Дивизии 16 чертеж м168	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

35885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Гончарова ул, 36 - Здание, ул.Гончарова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 6 - Киоск №43, пр-кт.Генерала Тюленева 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ радиоузел,ул.Марата,10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 16 - Пушкарева 16 ж/д - о/у /5 эт.5 п./, ул.Пушкарева 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Островского ул, 13 - Оборудование, ул.Островского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №7, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Оборудование, ул.Нахимова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.3 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 21/поворот на АЗС - Билборд №149, ул.Рябикова 21 /поворот на АЗС	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2188\Московское ш, 36 - На территории ЗАО "Строймаш", Московское шоссе 36 (минус. в №20)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - ТП-6, ш.Московское 1 ж (СИП на котельную ДЭП -148)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - 2 торговых киоска, пр-кт.Ульяновский (напротив ж/д №12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31/1 - Нежилое помещение, ул. Гончарова 31 /1 (минус. в №3654, об.2/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Билборд №150, ул.Рябикова 27 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б / корпус 1 - Л.Шевцовой 54 Б к.1 ж/д-лифт и м.о.п/10эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б / корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола / около дома № 18/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №850, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - Крышная котельная, ул.Докучаева 24 /176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул. У.Громовой (вв. 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №2Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 24 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Гагарина ул, 0 - Киоск, ул.Гагарина /ул. Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - ж/дом, ул.Державина 14 - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Киоск, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Колясочная, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ленинградская ул, 32 - БС, ул.Ленинградская 32 (3148-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675 Яч.1 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 39 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Автозаводская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 15 - рекламная конструкция (билборд), ул.Розы Люксембург 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом, Чердаклинский район, зем.участок южнее кад.квартала: 73:21:030701	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок В-2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ЛШевцовой,59Б (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61 /37 (быв кв 255)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.5 - ТП-1910 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\Пожарный пер, 8 - Оборудование, пер.Пожарный 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №Н14, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - Киоск №28, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1019\Гагарина ул, 0 - Киоск, ул.Можайского /на остановке/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61Б - Парикмахерская , ул.Рябикова 61Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Пожарского ул, 4 - Пожарского 4 МКД, ул.Пожарского 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 0 - Киоск, ул.Богдана Хмельницкого /к/т "Экран"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31; КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение №11-20, пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 149 - Автостоянка, ул.Ефремова 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
35991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 92 уч. по ГП - индивидуальный жилой дом (квартал Г)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Гафурова ул, 76 - МКД, ул.Гафурова 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Льва Толстого ул, 9 - стройка многофункционального центра, ул.Льва Толстого 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Заводской проезд, 27 - Магазин, проезд.Заводской 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Карбышева ул, 4 - Диспетчерский пульт, ул.Карбышева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 15 - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Рекламная конструкция 3х6 №232, ул.Камышинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 85 - Аблукова 85 ж/д о/у 9 эт. 4 п.145 кв./, ул.Аблукова 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 30 - ООО "Фармалайн", ул.Заречная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8 - Киоск, ул.Пушкарева 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102кв.46 - Творческая мастерская, ш.Московское 102 кв.46 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1085\Радищева ул, 179А - ул.Радищева 179 А, ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1817	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1817\Нариманова пр-кт, 114 - Магазин, пр.Нариманова 114/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 0, сев.-вост.ж/д №27 - административное здание, ул.Заречная 0 , сев.-вост.ж/д №27	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-3550\Луначарского ул, 2Б - два светодиодных прожектора, ул.Луначарского 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1079\Кролюницкого ул, 6А - Нежилое здание, ул.Кролюницкого 6 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Рябикова ул, 90 - магазин "Пятерочка", ул.Рябикова 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Варейкиса ул, 26А - БС "Киндяковка", ул.Варейкиса 26 А (3148-101)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Кузоватовская ул, 51 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кузоватовская 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 38 - Салон рит. услуг, ул.Хрустальная 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр-кт, 16кв.1 - Нежиле помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 16 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Н/ж помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Железной Дивизии ул, 0 во дворе д.№5 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Офис, ул.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина,91/2; КЛ 0.38 кВ пр. Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ 2123123123; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Бебеля 39 ж/д, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблукова 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 77 - Магазин " Итальянские колготки", ул. Ленина 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 19 - Киоск, ул.Гончарова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, д.84	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 43 - Магазин, пр-кт.Гая 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Парикмахерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 15 под.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Московское ш, 17 - БС, ул.Московское шоссе 17 Д (3148-9)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №401, спуск Степана Разина (грузовой-2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - б.Пензенский 26, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 32 - Стройка МКД, ул.Гафурова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 100/1 - нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 100 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п.,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка"	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка".	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №1, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера видеонаблюдения, ул.Гагарина,27,б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79/А - Фото-салон "Кодак", ул.Промышленная 79 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 77 - Магазин "Фантазия", ул.Промышленная 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 41 - Полбина 41 ж/д - о/у 5 эт.3 п./, ул.Полбина 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 47 - Офис, ул.Шолмова 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Жигулевская ул, 62 - ж/д, ул.Жигулевская 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "Б", ул.Дворцовая 2 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 0 - аттракцион (батут), ул.Краснопролетарская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Витебская ул, 3 - Киоск, ул.Витебская 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72_2; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Портовая ул, 0 - Данилов С.В.,объект отдыха и туризма , ул.Портовая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Луначарского ул, 15 - ж/дом - общ.учет/4 эт., ул.Луначарского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Краснопролетарская ул, 20 - Киоск, ул.Краснопролетарская 20 /м-н "Юбилейный"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Киоск, пр.Туполева (напротив д.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Карсунская ул, 1 - ж/д - о/у /5 эт., ул.Карсунская 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Московское ш, 39 - Московское ш.39 ж/д - о/у 5 эт.4 п./, ш.Московское 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13 - ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./, ул.Краснопролетарская 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Магазин, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13Б - нежилое помещение (магазин)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 100 - нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 12 - Б.Хмельницкого 12 ж/д - о/у/5 эт.4 п./, ул.Богдана Хмельницкого 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 29 - ул.Поливенская 29, ж/дом-общий учет/6 эт., 3., 72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Аблукова ул, 11 - Аблукова 11. ж/д о/у 5 эт.5 п./, ул.Аблукова 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 28А - торговый павильон, Западный бульвар 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 АЗС пр. Олимпийский, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1725\Радищева ул, 42 - котельная перинатального центра, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводный пер, 5 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49 - Нежилое помещение, ул.Репина 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 /37. быв. кв. 181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Соловьева ул, 29А - БССС "Благова", ул.Соловьева 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул, 63 - Узел связи, ул.Аблукова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 0 - Передвижной тонар /авт.ост."Универсам"/, ул.Камышинская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Центральная ул, 9 - ж/дом, ул.Центральная 9 п.Карамзина - общ. учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89/А - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 89 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 8 - ж/д - лифт/моп /9 эт.,3 п./, б-р.Киевский 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч._2 - ТП-2221А Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221А\Автозаводская ул, 51 - Стройка ж/д , ул.Автозаводская 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 21 - Ж/д, ул.Маяковского 21 - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Нариманова пр-кт, 23 - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Нариманова 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Локомотивная ул, 151 - МЖД с н/ж помещениями, ул.Локомотивная 151	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 16 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 89 - Робеспьера 89 ж/д- о/у /5 эт.1 п./, ул.Робеспьера 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Лихачева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Лихачева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л Шевцовой,59Б (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 1/(СК Олимп) - Рекламная конструкция №554, ул.Димитрова 1 /(СК Олимп)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\40-летия Победы ул, 8 - Автопарковка, ул.40-летия Победы 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9Б - Магазин , пр-кт.Филатова 9 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 47 - Полбина 47 ж/д - о/у /5 эт.3 п./, ул.Полбина 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

36202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ефремова ул, 83 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Ефремова 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 60 - ж/д - об.учёт 79кв., пр-кт.Созидателей 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124А - ул. Федерации 124А , ж/д-общ.учет (об.8)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53 - нежилое помещение, ул.Репина 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноамейская, д.140; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11 - Нежилые помещения: цоколь, 1, 2, 3 подъездов, ул.Рылеева 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9. ж/д - общ.уч /48 кв./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 11 - Киоск, ул.Шолмова 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69/кв.130 - ТП-14, ул.Промышленная 69 /кв.130	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16 - ж/дом - лифт и м.о.п./, пр-кт.Созидателей 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 22А - Промышленная 22А. ж/д (ЖЭУ-9) Общежитие, ул.Промышленная 22 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 81А - Жилой дом с магазином, ул.Соловьева 81 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Тельмана ул, 46 - ж/д, ул.Тельмана 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ рентген вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 19 - Офис, ул.Шигаева 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3643	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3643\Кольцевая ул, 52 - База, ул.Кольцевая 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека,магазин пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Аблукова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 33 - Административное здание, ул.Марата 33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВАИ, ул.Спасская,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нотариальная контора, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Плеханова ул, 1 - БСС Кузнецова, ул.Плеханова 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 0 - Киоск, ул.Камышинская (ост."Универсам")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 42 - ул.Полбина 42, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/д - общ.учет 108кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Генерала Тюленева пр-кт, 28 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,10 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 28	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 145)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49оф.5 - Нежилое помещение, ул.Репина 49 оф.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 11 - ж/д, ул.Уютная 11 - м.о.п. 5эт.,1 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1019\Робеспьера ул, 128 - ул.Робеспьера 128, ж/дом - общ.учет /5 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19 - ж/д общий учёт, б-р.Львовский 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 24 - Магазин , помещ.№38-42; 57, ул.Рябикова 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42 - Киоск, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2665\Полбина ул, 40А - ул.Полбина 40 А, ж/дом - лифт об.уч./9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/(Эскорт) - Билборд №587, пр-кт.Созидателей 0 /(Эскорт)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Марата ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Карбышева ул, 30 - Адм.здание, ул.Карбышева 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22, стр.1 - торговый павильон	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1502\Ясеневый пер, 56 участок - индивидуальный жилой дом, с/т "Мостовая"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Нежилое поменщение, ул.Гончарова 38/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Нежилое поменщение, ул.Гончарова 38/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ефремова ул, 83 - Магазин 6, ул. Ефремова 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 46/5 - Гая 46/5 ж/д - м.о.п. /2 эт. 2 п./, пр-кт.Гая 46 /5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 123 - АЗС №3 от ТП-1143, ул. Карла Маркса 123	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноамейская, д.140; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.64	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докучаева ул, 18 - ОАО "Ростелеком" ООО "Инза-Севис", ул.Докучаева 18	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5 - Офис, ул.Гончарова 5, кв.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А - ул. Урицкого 29 А, стр.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №515, ш.Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/пост ГИБДД - Билборд №511, ш.Димитровградское 0 /пост ГИБДД	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - п.Ипподромный из дог.5994(2), ул.Ипподромная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Стасова ул, 32.1 - Магазин, ул.Стасова 32 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 14/49 - ж/дом, ул.Маяковского 14 /49- м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 17 - Павильон напротив тр.остан., ул.Октябрьская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 8 - Киоск №55, ул.Краснопролетарская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23Б - База, ул.Урицкого 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ленина ул, 105.1 - Адм.здание, ул.Ленина 105 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - нежилое помещение №10, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ Резерв 9; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 10 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/д.-м.о.п., б-р.Новосондецкий 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 9 - ж/дом -лифт и моп./12 эт.1п./, пр-кт.Генерала Тюленева 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15/1 - Нежилое помещение, ул. Варейкиса 15 /1 (минус. в №3306, об.17)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Лита",ул.Марата,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4104\Димитровградское ш, 22 - АЗС-51, ш. Димитровградское 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пристрой ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Яковлева пер, 7 - МКД, пер.Яковлева 7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Эдэм" ул. К. Маркса,6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482яч. 3- РП Кожкомбинат яч1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подьема "Промводопровод", пр. Гая 102	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Крупской ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.6 - ТП-2664 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.8 - ТП 2855	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 21а - Билборд №242, ул.Рябикова 21 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55 - Рекламная конструкция №195, ул.Промышленная 55	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Рябикова ул, 65 - Оборудование тел. связи, ул.Рябикова 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А оф 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Красногвардейская ул, 6 - строика МКД, ул.Красногвардейская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Минаева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - БССС "Форма", ул.Федерации 141 (3148-73)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 яч.6 - ТП-1084А	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Минаева ул, 5 - Оборудование телеком. связи, ул.Минаева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Нежил помещ,пр.Врача Сурова 27 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - нежилое помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - Киоск, пр-кт.Ульяновский 14 /ок. маг. № 30/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Карбышева ул, 0 - Киоск, ул.Карбышева /Сурова 27, ок. маг.№ 40/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Пшеничная ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - водонасосная (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Автомобилистов ул, 1А - СТО, ул.Автомобилистов 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Александра Матросова ул, 4 - А.Матросова 4 /ж/д /5 эт.5 п./, ул.Александра Матросова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 25 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 66А - ж/дом - общ.учет/149 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Рябикова 66 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45/2 - Общежитие, пр. Гая 45/2-общ. учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул, 63 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Аблукова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К. Маркса, 55-101, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Тимирязева, д.47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Камышинская ул, 0вост.ж/дМ53 - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 11 - ж/дом - общ.учет/5 эт.12 п./, ул.Артема 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 68 - Оборудование телекоммуникационной связи, пр-кт.Гая 68	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Тимирязева, д.55/57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Тимирязева, д.55/57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Плеханова ул, 1 - БСС Кузнецова, ул.Плеханова 1 (3148-114)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пер, 2 - Абонентский отдел, пр. Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 15 - Оборудование телекоммуникационной связи, Ульяновская обл, Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, дом №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1880\Гагарина ул, 34 - Адм.здание, ул. Гагарина 34	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 7 - Здание бани с котельной, пр-т Туполева 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Маяковского ул, 12 - ул.Маяковского 12, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 0, южнее д.№15 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ленинского Комсомола 0 , южнее д.№15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
36453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1кв 424 - Магазин, пр-кт.Врача Сурова 1 кв 424	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Неверова ул, 79 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.П.Морозова, д.77/43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Димитровградское ш, 5 - комплекс фото-видео фиксации, ш.Димитровградское 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 1063 - Кофейный автомат, ул.Н.Свияги 106, кор.3 4 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1511\Старосельдинская ул, 42 уч. - садовый домик в СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 47уч - индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 73:24:020835:165	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Нежилое помещение, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 0 - "Народный сквер", между жилым домом №55 №47 по ул.Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.Можайского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение, ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение, ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва,81/3 (п.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Жигули",пер.Комсомольский,13А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1026\Ленина ул, 140 - Музей, ул.Ленина 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 6 - У.Громовой 6 ж/д о/у 9 эт. 6 п.216 кв./, ул.Ульяны Громовой 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 28А - Нежилое помещение, ул.Федерации 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 28А - Нежилое помещение, ул.Федерации 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 15/27 - нежилое помещение, ул.Гончарова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - нежил.помещение №109-116, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №58-64, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - ж/дом - м.о.п./9 эт., ул.Первомайская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /ЦУМ - фонтан/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр.Ленинского Комсомола 18-3 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Киоск, пр.Л.Комсомола (напротив д.53)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение №№4-8(бывш.кв.62), ул.Рябикова 70 кор.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 0/ДК "Планета" - Рекламная конструкция №48, ш.Московское 0 /сев-вост. строения 2 по Зап.бульв.ДК "Планета"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - тел.ст.(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3; КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Красноармейская; КЛ 0.38 кВ ГСК "Ласточка",ул.Радищева,3; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,2 пер.Мира, 35; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 18; КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильник №16; КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильник №17; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская,5/39; КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильник №19; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б); КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильник №21; КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильник №22; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - лифт и м.о.п. /9 эт.4 под., пр-кт.Академика Филатова 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\1 Мая пер, 0 - База отдыха ,Чердаклинский р-н ,Красноярское лесничество ,квартал №4,выдел 1.4 (1,09,2017)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Терешковой ул, 20 - ул.Терешковой 20, ж/дом - общий учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/западнее стр.35 - Рекламная конструкция №577, пр-кт.Созидателей 0 /западнее стр.35 (Авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 33 - Нежилое помещение, ул.40-летия Октября 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Тагайский пер, 5 - пер.Тагайский 5, ж/дом - общ.учет/ 5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>5558585	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 39 - ТП-26, ул.Рябикова 39 кв.34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н Магнит пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 2 - Магазин , ИП Андреев В.Б. пр-кт.Филатова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 11 - пр.50 лет ВЛКСМ 11, ж/дом - об.уч/4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Московское ш, 8А - База,ул. Московское Шоссе 8А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Ульяновский пр-кт, 1 - Рекламная конструкция 3х6 №636, пр. Ульяновский, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Торговый киоск 1/тр.ост."Современник"/, пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 16 - нежилое здание, ул.Амурская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106к.1 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 7 - Сауна, пр-д Героя России Аверьянова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - БССС "Воробьева", ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Западный б-р, 7 - ж/дом, б-р.Западный 7 - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 24 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 24 - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 25 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 25 - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 71 - торговый павильон, ул.Промышленная 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 34 - ул.Камышинская 34, ж/дом - об.уч../12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 6 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 6,ж/д-м.о.п--/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 21 - бытовка лифтёров, б-р.Пензенский 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 23 - нежилое помещение №26-32, ул.Гагарина 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Орджоникидзе ул, 55 - Магазин, ул.Орджоникидзе 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Орджоникидзе ул, 55 - Ж/дом , ул.Орджоникидзе 55 - (общ.учет)./5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Шевченко ул, 99 - ж/дом, ул.Шевченко 99 м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Чистопрудная ул, 12 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Чистопрудная 12 (до тех прис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 54 - Отрадная 54. ж/д общ.уч ./5 эт.5 п./, ул.Отрадная 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.2 ж/д - м.о.п./6 эт.2 п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к. 5 ж/д-о/у, ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Оренбургская 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А(600401-ЭО)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (1); КЛ 6 (6.3) кВ РП 405 Яч.17 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4162	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4162\Академика Сахарова ул, 1А - Производственный корпус, ул. Академика Сахарова 1 А (№000180ЭО)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/мост 2 - Билборд №414, ул.Камышинская 0 /мост 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 3 - билборд №598, пр-кт.Туполева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26 - К. Маркса 26 ж/д - о/у, ул.Карла Маркса 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 17 - торговый павильон, пр-кт.Гая 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Пушкарева ул, 54 - Нежилое помещение №107-110, ул.Пушкарева 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 0 - Киоск, ш.Московское (ост.Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Фасадная ул, 14/16 - БС Фасадная 16 (14), ул.Фасадная 14 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Карла Либкнехта ул, 29/8 - К. Либкнехта 29 ж/д м.о.п./ 5 эт. 2 п./, ул.Карла Либкнехта 29 /8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89; ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Металлистов ул, 23 - БС, ул.Металлистов 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.85)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27/3 - Магазин "Цветы", ул.Камышинская 27 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 167а - жилой дом в с.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 33 - ж/дом ,пр-кт.Нариманова 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 38 - ж/дом, ул.Кузоватовская 38, - общ.учет/12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.68/25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Школьная ул, 7а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д-об.учет 79кв., пр-кт.Созидателей 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - Нежилое помещение, ул.Заречная 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 45/ корп.2 - Павильон, ул.Шолмова 45 / корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Победы ул, 35 - Б.С., ул.40 лет Победы 35 (3148-21)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корпус 2 - нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корпус 2 (минус. в №3632, об. 1/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,81/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 59 Б - БССС "ул.Кирова", ул.Кирова 59 Б (мин.в №39)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Рекламный щит, пр.Ленинского Комсомола д.43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.Громовой, д.6 (нежилое помещение)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74А - Стоматология, ул.Радищева 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - Нежилое помещение, б-р.Пензенский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Железнодорожная ул, 0 - гаражный бокс №13 в ГСК "Лада"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Квартира №51, ул.Радищева 26 А (минус. в №3434, об.5/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Гагарина ул, 27Б - комплекс фото-видео фиксации, ул.Гагарина 27 Б (24)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 30 - Офисное помещение, Радищева, д.30 (минус. в №3434, об.3/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5А - ж/д, ул.Пожарского 5 А- о/у /5 эт.7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Киоск, ул.Кирова 36 /м-н "1000 мелочей"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 102 корп.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина проезд, 32 - пр. Полбина 32 ж/д - о/у./5 эт.8 п./, проезд.Полбина 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9 - ул.Рябикова 9, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 28 - Торговый павильон, восточнее ж/д№28 ул.Кольцевая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Александра Невского ул, 0 - сети наружного освещения, ул.Александра Невского 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Самарская ул, 5 - Магазин, ул.Самарская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №1, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 10 - ж/д, ул.Уютная 10 - общ.учет 5эт.,2 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 5 - Докучаева 5 ж/д - м.о.п (2эт. 2п. 12кв.), ул.Докучаева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 1 уч.,во дворе д.55 - гаражный бокс	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Серафимовича ул, 29 - Банный комплекс, ул.Серафимовича 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Промышленная ул, 2Б - Нежилые помещения 1-ого этажа, ул. Промышленная 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Караганова проезд, 3 - пр.Караганова 3. ж/дом - общий учет/4 эт.4 п./, проезд.Караганова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 23А - Средний Венец 23 А ж/д - о/у /5 эт.10 п./, ул.Средний Венец 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15под.7 - нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 101 - Аптека №385, ул.Робеспьера 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 67 - ул.Промышленная 67, ж/дом - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 63(ю-з) - Торговый павильон, ул.Промышленная 63 (ю-з)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45/1 - Общежитие, пр-кт.Гая 45 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Созидателей 72 - общ.учет/30 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Аптека , пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Центральная ул, 16 участок - индивидуальный жилой дом в с.Кротовка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 28 - ул.Промышленная 28, ж/дом - общ.учет/9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 81А - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1280 яч.4 - ТП-1280А яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.4 - ТП-1312 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280А\Энгельса ул, 0 - строительной площадки здания Ульяновского областного суда, ул.Энгельса 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0, около д.№20 - нестационарный торговый объект (павильон), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0 , около д.№20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 7 - ж/дом, ул.Поливенская 7 - общий учет/6 эт, 3 п.72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 1 - ж/дом, пр-кт.Нариманова 1 ,- общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2266\Московское ш, 78 - База УТС, ул. Московское шоссе 78	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Московское ш, 0, южнее д.№100 - многофункциональный объект, ш.Московское 0 , южнее д.№100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 60 - Нежилое помещение№74-80, ул.Рябикова 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Ульяны Громовой ул, 5/58 - Базовая станция, ул.Ульяны Громовой 5 /58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19/9эт.12п./ - ж/дом-лифт и м.о.п., б-р.Львовский 19 /9эт.12п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Героев Свири ул, 16А - ж/дом - общ.учет, ул.Героев Свири 16 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - офис №1, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 5 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Минаева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Серафимовича ул, 16 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Привольная ул, 310 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (от ТП-6)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30 - ТП-1075, ул.Гончарова 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 0/ Ж.Дивизии - Киоск №7 , ул.Карла Либкнехта / Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 11 - ж/дом - об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 15 - Гафурова 15 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Сергея Лазо 2-й пер, 27 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1019\Можайского ул, 17 - нежилое помещение, ул.Можайского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - Парикмахерская, пр.Авиастроителей 25 /9 подъезд/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30оф.110 - Нежилое помещение, ул.Полбина 30 оф.110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана 30,ж/д - м.о.п/5эт.,4 под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - ж/дом, ул.Киндяковых 32 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Пожарского ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Пожарского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/ Магнит Семейный - Киоск ,пр-кт.Ленинского Комсомола / Магнит Семейный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 26 - ул.Промышленная 26, ж/дом - общ.учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 67 - ул.Промышленная 67, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Розы Люксембург ул, 52 - ул.Р.Люксембург 52, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 5 - кофейный аппарат, б-р.Львовский 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Самарская ул, 17А - Магазин, ул.Самарская 17 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16В - Н/Т павильон, ул.Камышинская 16 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 16 - Нежилые помещения , ул.Державина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ж/дом - лифт/12 эт,1 п./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 37(около магазина) - Павильон, пр.Лен.Комсомола (около магазина №37)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4108 Яч.<Object> - РП-407 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4108	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4108\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4108, ул.Мостостроителей 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 201 - Локомотивная 201. ж/д - о/у /80 кв., ул.Локомотивная 201	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 73 - ж/дом, ш.Московское 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1505\Звездная ул, 41 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 59А - Рекламная конструкция №319, пр-кт.Гая 59 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Московское ш, 85а - Рекламная конструкция, ш.Московское 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Хлебозаводская 10 ж/д - о/у 111 кв./, ул.Хлебозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.оздор.комплекс по ул.У.Громовой, д.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Водопроводная ул, 183 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Многоквартирный жилой дом, ул.Радищева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>11221122	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Авиастроителей пр-кт, 5 - Киоск №40, пр-кт.Авиастроителей 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Кюрегян торговый павильон, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Кюрегян торговый павильон, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 38 - ул.Полбина 38, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67в - ГСК "ГСК-32", пр-кт.Гая 67 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4А - нежилое помещение, ул.Локомотивная 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Пушкинская ул, 11 - ж/дом-общий учет/12 эт., ул.Пушкинская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Пушкинская ул, 11 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., ул.Пушкинская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2 - Павильон, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54(13Б) - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Созидателей 54 и 13Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Хваткова ул, 1В - БССС "Вырыпаевка", ул.Хваткова 1 В (3148-81)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 23 - ж/дом - об.уч../2 эт.1 п./, ул.Ростовская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Академика Павлова ул, 1 - КПП-5(Оборонэнергосбыт 005243О -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Машзавода им."Володарского" с/т, 20 уч., сад №9 - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Автомобилистов ул, 5В - гаражный бокс, ГСК Строитель, бокс №17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 52 - Киоск №12, ул.Хрустальная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение №32-34; 38; 39;41-43;56;75-85, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 10 - Нежилое помещение №11, пр-кт.Ульяновский 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 40А - Нежилое здание, ул.Хрустальная 40 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Пролетарская ул, 57 уч. - садовый домик в с/т Красная горка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 11 - ж/дом-общий учет/12 эт., ул.Пушкинская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 25 - ж/дом, ул.Автозаводская 25 - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23А - ул.Автозаводская 23А, ж/дом об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Созидателей пр-кт, 38 - пр.Созидателей 38, ж/д - общ.учет 79кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Панфиловцев ул, 34Б - гаражный бокс	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Нежилое помещение, ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 11 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., ул.Пушкинская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 0 - Киоск, ул.Розы Люксембург ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,16,20,7-13, ул.Красногвардейская,14-28,17-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - парикмахерская "4 сезона", ул.Заречная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 65 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Локомотивная 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 11кв. 52 - Жилая квартира, ул.Кузоватовская 11 кв. 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 19этаж 13 - Творч.мастерская (пом.1-4.17), ул.Аблукова 19 этаж 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - ул.Аблукова 17, ж/дом - общ.учет 51кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>55689	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 100(бывш. кв.3) - М-н "Глобус" н/ж , ул.Рябикова 100 (бывш. кв.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Прод.магазин,парикм-я "Идеал красоты" ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Гараж, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 68/2 - МКД, ул.Красноармейская 68 /2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры, пр.Наримановa 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Магазин 41, пр.Филатова 13 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Н/ж пом. №39-45, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Нежилое помещение №3-5, пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 59 - Военный комиссариат Ульяновской обл., ул. Ленина 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - общ.учет 109кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1636-1\Набережная реки Свияги ул, 154 - БС " Ул.Автомеханический", ул.Набережная реки Свияги 154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 11/47 - Маяковского 11 /47 ж/д-о/у/5 эт.2 п./, ул.Маяковского 11 /47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 0 - Оборудование видеонаблюдения, ул.12 Сентября /Пушкинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Гая пр-кт, 33 - Магазин обуви пр. Гая , 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 223 - ул.Автозаводская 2/23, ж/дом - об.уч../3 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Пушкарева ул, 26 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29 - Оборудование тел. связи, ул.Кузоватовская 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Рылеева пер.14 ж/д 35 кв.5 эт./, пер.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ кл 007	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 841 - Столовая ул.Азовская 84, строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение Н4, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Мансардное помещение №4эт, ул.Федерации 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 3А - ж/д, ул.Ипподромная 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Московское ш.100 ж/д - лифт и о/у /9 эт.9 п./, ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 29, разб.чертеж м61 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Марата 29 чертеж м61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Магазин"Рубль бум", ул.Рябикова 60 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп 2 (быв кв.1) (минус. в №3632, об.1/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Авиастроителей пр-кт, 1а - БССС "Роддом", пр-кт.Авиастроителей 1 а (3148-80)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп. 1 - Нежилое помещение №6, ул.Камышинская 25 корп. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Фурманова ул, 6 - Фурманова 6 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Фурманова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Портовая ул, 0 - спортивная база, ул.Портовая 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124А - нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 124 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Самарская ул, 21 - ул.Самарская 21, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Орджоникидзе ул, 55 - Ж/дом , ул.Орджоникидзе 55 - (общ.учет)./5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Офис, ул.Стасова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 11 - ул.Гафурова 11, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Отрадная ул, 5 - Офис, ул.Отрадная 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Отрадная ул, 70, бокс №5 - гаражный бокс	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.1 - ВЛ (в сторону Тп-3496); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3946 - ТП-3666	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 7 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №227	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 8 - Западный бульвар 8, ж/дом - общ.учет/4 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 49 - ул.Ростовская 49, ж/дом - об.уч../2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Санчасть(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Пульт управления (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Аблукова ул, 65 - ж/дом-общий учет /5 эт., 6 п./-80кв., ул.Аблукова 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 37 - ж/дом, ул.Октябрьская 37 - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Минаева ул, 17 - билборд №831, ул.Минаева 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1877\Сурова ул, 0 - индивидуальный жилой дом, участок № 130	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Хрустальная ул, 19 - Киоск, ул.Хрустальная 19 /м-н "Заря"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Н/ж помещение, ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 0 - Торговый киоск авт.ост."ДК Планета", б-р.Западный 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 61 - офисное помещение, пр-кт.Гая 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4143 Производ.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2350 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Фасадная ул, 0 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\Академика Павлова пер, 99 - ТП-4083 Произв.база, пер.Академика Павлова 99 (№ 3935)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Докучаева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2961 Яч.<Object> - ПП-2960 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2961	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2961\Александровская ул, 28 - ТП-2961вход(тупикТП-2960 УльГЭС), ул.Александровская 28	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, д.41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Стасова ул, 14А - ул.Стасова 14 А, ж/дом - об.уч./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/рест. "Елки-палки" - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 0 /рест. "Елки-палки"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Караганова проезд, 4 - ж/дом - общий учет/4 эт.4 п./, проезд.Караганова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 84 - ж/дом -общий учет и м.о.п./4 эт.,3 п./,пр-кт.Гая 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Шигаева ул, 0/севернее ж.д №19 - стройка аптеки , ул.Шигаева 0 /севернее ж.д №19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Теплогенираторные, ул.Мира 22 кор 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 6 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корп. 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп. 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №2, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 2 - Нежилое помещение, ул.Димитрова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 3 - Нежилое помещение, ул.Димитрова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Машзавода им."Володарского" с/т, 0 - Ширяев В.В. Обслуживание автомобилей, НСТ завода им.Володарского сад, №5, участок №127	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - нежилое помещение в подвале, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 56 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,6а(корп.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Нариманова (у памятника им.Нариманова)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5-148 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 5 - 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 7, разб.черт. м101 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 7 , разб.черт. м101	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31 - ООО "СП" Лифтсервис", ул.Гагарина 31/2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп.1 - Нежилое помещение №4, ул.Камышинская 25 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Полбина проезд, 12А - ж/дом, проезд.Полбина 12 А - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Кузоватовская ул, 34 - ул.Кузоватовская 34, ж/дом - общ.учет/9 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 3 - Магазин, ул.Шоферов 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 87 - Административное здание , ул.Робеспьера 87	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Рябикова ул, 70А - магазин "Пятерочка", ул.Рябикова 70 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Фасадная ул, 6я - Нежилое помещение, ул.Фасадная 6 я п. Пригородный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Нежилое помещение, ул.Радищева 140 (минус. в №524)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - Аптека, ул.Рябикова 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 0 - АГЗС, пр-кт.Нариманова северо-западнее ж/д №107	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 1п.Карлинское - Ц.Усадьба 1 ж/д МОП /3эт 4п./, ул.Центральная усадьба 1 п.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №3, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж - комплекс фото-видео фиксации, ш.Московское 1 Ж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 19 - ж/дом-, ул.Островского 19 - ,общ.учет/12 эт., 1п.,48кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1877\Добрая ул, 55 - строительная площадка индивидуального жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 2 - пр.Высотный 2 ж/д о/у 9 эт.1 п.54 кв./, проезд.Высотный 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 21 - Островского 21 ж/д о/у 48 кв., ул.Островского 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - МЖД, ул.Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0 - рекламная конструкция, ул.Спасская черт.м 114 ((пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Самарская ул, 16 - Киоск, ул.Самарская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Орлова ул, 0/Верхнеполевая - Светофорный объект, ул.Орлова /ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72_2; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Портовая ул, 0 - спортивная база, ул.Портовая 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 17 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Инженерный проезд, 0 - ООО ВАВС склад, 42-й проезд Инженерный, земельный участок с кадастровым номером 73:24:021112:183	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Орджоникидзе ул, 59 - ж/дом, ул.Орджоникидзе 59 - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Машзавода им."Володарского" с/т, 83 уч., сад№1 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Октябрьская ул, 27Б - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 27 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Магазин "Бристоль", ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - ТП-3485, База(ввод2),, проезд.Энергетиков 7 (1585)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг.")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 17а - гаражный бокс №99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ж/дом - общ.учет, ул.Кирова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - подвал, ул.Федерации 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 6 - ул.Самарская 6, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\УКСМ ул, 13 - ул.УКСМ, 13 ж/дом - лифт и м.о.п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 48 - ж/дом, ул.Автозаводская 48 - об.уч../5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 35 - ж/д, ул.Средний Венец 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2370 - ТП 2395 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2370	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2370\Смычки ул, 4 - Магазин, ул.Смычки 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24/1 этаж, 1 подъезд - Нежилое помещение, пр-кт.Врача Сурова 24 /1 этаж, 1 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/д - общ.учет 108кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 0 - светофорный объект ,на перекрестке ул.Шолмова - ул.Корунковой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59 - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 59 бывш кв №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+ м-нГуливер	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Западный б-р, 13 - Западный бульвар 13, ж/дом - общ.учет/5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.2 - Робеспьера 81/2 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.2 п./, ул.Робеспьера 81 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,105	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 21 - Островского 21. ж/д. о/у /12 эт. 1 п. газ/, ул.Островского 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Рябикова ул, 1А - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 1 А (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Гончарова ул, 21 - Центральный Универмаг, ул. Гончарова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Верхнеполевая ул, 19 - Нежилое помещение, ул. Верхнеполевая 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - МКД со встроенными офисными помещениями, ул.Радищева 26 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ <Object>887	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Юности ул, 53 - ж/дом, ул.Юности 53 - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр-кт, 0, юго-вост.д.№19 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Генерала Тюленева , юго-вост.д.№19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 9 - Парикмахерская, ул.Варейкиса 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 9 - Парикмахерская, ул.Варейкиса 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 8 (под. 7 этаж 1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Фасадная ул, 0 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Чернышевского ул, 2а - магазин, ул.Чернышевского 2 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 21 - ж/дом, ул.Ростовская 21 об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ПП в/ч Арсенал, ул.Балтийская от РП-404 (№160-4,5;)8045?;8180?	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Октябрьская ул, 8 - ул.Октябрьская 8, ж/дом об.уч../2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - КПП-1(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Клуб(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - нежилое помещение,ул.Станкостроителей 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8/1 - Н/ж пом. (6 эт. к. №19-21), ул.Гончарова 8 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2934\Хваткова ул, 0 - ТП-2934и ТП-2933,ВЛИ-0,4 кВ СНТ "Пригородный", ул.Хваткова 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 21 - ул.К.Либкнехта 21, ж/дом-общий учет/9 эт., 1 п.38 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19.21 - Ж/д, ул.Стасова 19 .21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Отрадная ул, 16 - ул.Отрадная 16, ж/дом - общ.учет 150кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Хо Ши Мина пр-кт, 13 - ул.Хо-Ши-Мина 13, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 0 - торговый павильон, рядом с домом № 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Беляева ул, 65 - Беляева 65 (газ.котельная), ул.Беляева 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 2 - Торговый киоск, пр-кт.Тюленева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение №14, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Нежилое помещение, ул.Гагарина 34 (минус. в №202, об. 21/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 4а - Торговый павильон, пр-кт.Тюленева 4 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №855, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Стасова ул, 27 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Стасова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1918\Брюханова пер, 20 - Нежилое помещение, пер.Брюханова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - ж/дом, ул.Верхнеполевая 23 - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 3 /м-н 27/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; КЛ 0.38 кВ резерв 5; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; КЛ 0.38 кВ резерв №10; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.218 - Магазин "Евростиль", пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.218	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Луначарского ул, 3 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Луначарского 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23А - ж/дом - общ.учет./4 эт.,4 п./, пр-кт.Гая 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - нежилое помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 102а - строительная площадка, ул.Радищева 102 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Чистопрудная ул, 4 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Чистопрудная 4 (до тех присоед)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Гая 72 - общий учёт /4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Степная ул, 49сев.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078\Спасская ул, 16 - ж/дом, ул.Спасская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Хрустальная ул, 64 - Общежитие, ул. Хрустальная 64 /128 к., 9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - светофор, ш.Московское 0 (перекресток с ул. Промышленная) (минус. в №9001, об.21/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - Нежилые помещения, ул. Кирова 20 (2 этаж) (минус. в №4086, об.357/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилые помещения, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 77 - Киоск, ул.Рябикова 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23 - ж/дом, ул.Карла Либкнехта 23 лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ИП Шаповалов С.Н., (№ 3077) ул.Карла Маркса 17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 33 - ж/дом, ул.Октябрьская 33 - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Московское ш, 0 - Торговый киоск тр.ост. "Автозаводская", ш.Московское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Безымянный пер, 2 - БССС №733864 "Кольцевая", пер.Безымянный 2(3148-87)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2 - Творческая мастерская, ул.Гагарина 31 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 17а - гаражный бокс № 94 в ГСК "Ярус-1"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Лихачева ул, 7 - ж/дом, ул.Лихачева 7 об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Киоск №44, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Инженерный проезд, 18 - сооружения-подъезды и стоянки, проезд.Инженерный 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2970 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2970	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2970\Брянский 2-й пер, 42 - Оборудование, пер.Брянский 2-й 42	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Караганова проезд, 6 - ж/дом, проезд.Караганова 6 , - общий учет/4 эт.4 п./,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 32А - ул.Октябрьская 32 А, ж/дом - лифт и об.уч../12 эт.,1 п.+5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59(38) - комплекс фото-видео фиксации, ул.Октябрьская 59 (38)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 130	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - общ.учет /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.37	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочая ул, 1 - ж/дом - общ.учет (5эт.,6 под.,90кв.), ул.Рабочая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АВР пл.Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бебеля ул, 21 - БССС, ул.Бебеля 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 33 - ул.Аблукова 33. ж/дом - общ.учет/5 эт. 4 п./, ул.Аблукова 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Павлика Морозова ул, 77 - МКД, ул.Павлика Морозова 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 19Б - РП-335, торг. центр,, ул.Хрустальная 19 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 46/напротив - Торговый киоск тр.ост. "Кузоватовская", ул.Рябикова 46 /напротив	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Магазин , ул.Промышленная 81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бебеля ул, 19-21 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 19 - 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Шигаева ул, 19 - ПСЦ-61/2, ул.Шигаева 19	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

37392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 46 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Автозаводская 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск, пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.50-летия ВЛКСМ /ул.Полбина /ДК "УАЗ"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Парикмахерская "Колибри", Мира 2-й пер. д.28 А(офис 62)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ радиоузел, ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.3 - Робеспьера 81/3 ж/д - о/у + м.о.п./72 кв./, ул.Робеспьера 81 к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 19 - ж/дом, ул.Островского 19 - лифт и м.о.п./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Северный Венец ул, 16 - Северный Венец 16 ж/д - о/у /43 кв.9 эт.1 п./, ул.Северный Венец 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Буинская ул, 70Б - Нежилое помещение, ул.Буинская 70 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\40-летия Победы ул, 5б - Торговый павильон, ул.40-летия Победы 5 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесная ул, 0 - ДНТ "Весна", севернее Дендропарка (№7353)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг.")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101, строит.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ипподромная,19А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Гая пр-кт, 13 - пр-т Гая 13. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 15 - нестационарный торговый объект, ул.40-летия Победы 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15,1 - Пекарня, ул.Варейкиса 15.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Героев Свири ул, 11 - нежилое помещение, ул.Героев Свири 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2199\Московское ш, 64А - Произв.база, ш.Московское 64 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Достоевского ул, 17 - Достоевского 17 - ж/д о/у./2 эт.2 п./, ул.Достоевского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2а - Творческая мастерская, ул.Гагарина 31 /2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Нахимова пер, 13 - ТП-4071, пер.Нахимова 13 (3096)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 9 - пр-т Гая 9. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 39 - Помещение,ул.Радищева 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 64 - Оборудование, ул.Красноармейская 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3475,База, проезд.Энергетиков 8 (5232-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3475,База, проезд.Энергетиков 8 (5232-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Хваткова ул, 2А - Хваткова 2а, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 38 - Б.С, ул.Кирова 38 (3148-20)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 38 - Б.С, ул.Кирова 38 (3148-20)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - ТП-3485, База, проезд.Энергетиков 7 (6388-2 ,1983,1981,1985,3644,1987, 1495,1984,1870,1989,2472)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055а\Подлесная ул, 24 - Административное здание (литера Б и В), ул.Подлесная 24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №10, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 3 - магазин, пр-кт.Ульяновский 3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение №4, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 4 - проезд Высотный 4, ж/дом - об.уч../9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8бывш. кв 19а - Нежилое помещение, ул.Гончарова 8 бывш. кв 19а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Гагарина ул, 15 - Гагарина 15 ж/д -м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Гагарина 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Волжская ул, 32/46 - жилое помещение, квартира 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 25 - Нежилое помещение №1, ул.Карла Либкнехта 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30 - Магазин, ул.Гончарова 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад №65	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана,30-общий учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - БС, ул.Тельмана 20 (3148-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 5 - Киоски, пр-кт.Авиастроителей 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Хо Ши Мина пр-кт, 19 - Магазин, пр-кт.Хо Ши Мина 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-204\Октябрьская ул, 24 - База, ул. Октябрьская 24 (26)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Федерации ул, 149 - Офис, ул.Федерации 149	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Димитрова ул, 0/ Гоголя 40 - Киоск №39 , ул.Димитрова 0 / Гоголя 40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Караганова проезд, 8 - проезд Караганова 8, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101, строит.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.32А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 52 - ТП-4041, ул.Волжская 52 (№495)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 52 - ТП-4041, ул.Волжская 52 (№495)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 2А - Торговый киоск, ул.Автозаводская 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 9, разб.черт. м100 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 9 , .черт. м100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.черт. м 109 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м 109	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Державина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Магазин, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1220\Нариманова пр-кт, 13 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1917	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Автозаводская ул, 20 - магазин, ул.Автозаводская 20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Вольная ул, 1 - Войсковая часть, ул. Вольная 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1210\Ватутина ул, 6 - Адм. здание, ул.Ватутина 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 14 - Ростовская 14 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Ростовская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Парикмахерская, пр-кт.Филатова 13 /подъезд 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 59А - Полбина 59 А ж/д - о/у 5 эт.3 п./, ул.Полбина 59 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 1-й пер, 5 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 4 - Рекламная конструкция №597, Пр.Туполева, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 312А - нежилое помещение, ул.Гагарина 31 2А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Героев Свири ул, 2 - Киоск №2, ул.Героев Свири 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - кофейный аппарат, ул.Пушкинская 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А; ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Генерала Тюленева 12 (13А)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\Набережная реки Свияги ул, 0 - Гребная база, ул.Набережная реки Свияги 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - Киоск №52 , пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 48 - нежилое здание, ул.Красноармейская 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "1000 Мелочей", ул.Кирова 36 (СН)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59 - ул.Октябрьская 59, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - отдел кадров(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 21 - Нотариус Железнова И.А., ул.Кузоватовская 21 (6998)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Автозаводская ул, 26/10 - ж/дом, ул.Автозаводская 26 /10-об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Отдельная дисциплина АСУ ВМФ(Оборонэнергосбыт-000524ЭО)расход расчитывается в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Нахимова пер, 13 - ТП-4071, пер.Нахимова 13 (3096)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 0/ул.Отрадная - Рекламная конструкция №169, ул.Рябикова 0 /ул.Отрадная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 55 - Полбина 55 ж/д ОУ/5 эт.4 п (газНН), ул.Полбина 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Киоск, ул.40-летия Октября 15 /на ост/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Овражная ул, 5 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Крымова ул, 0 - Рекламная конструкция №865, ул.Крымова- ул.12 Сентября (Автосервис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 33 - Пожарского 33 ж/д - о/у../5 эт.3 п./, ул.Пожарского 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 35 - Пожарского 35 ж/д - о/у/5 эт.3 п./, ул.Пожарского 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17/5 - Верхнеполевая 17/5. ж/д 9эт.2п.(газНН), ул.Верхнеполевая 17 /5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наркоконтроль Радищева, 132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Фрунзе,47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Гая 25 /м-н "Универмаг"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5 - с.Баратаевка ,ул.Герасимова 5,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Луначарского ул, 17 - Луначарского 17 ж/д - о/у/5 эт.4 п./, ул.Луначарского 17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Кузоватовская ул, 42А - ул.Кузоватовская 42 А, ж/дом - м.о.п./5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 52 - Отрадная 52.ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Отрадная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 7 - Ср.Венец 7. ж/д - м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Средний Венец 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочий 1-й пер, 7 - Станция смешения, 1 пер. Рабочий 7-9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Хрустальная ул, 31.1 - Магазин, ул.Хрустальная 31 .1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 82 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 82 ,кв.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 8 - ул.Рябикова 8, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 0 - АГЗС, пр-кт.Нариманова северо-западнее ж/д №107	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 14 - Б.Хмельницкого 14 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Богдана Хмельницкого 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пугачева ул, 2 - ул.Пугачева 2, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение №1, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение №3, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - нежилое помещение, ул. Кролюницкого 13 (минус. в №1616, об.3/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 72/45 - Оборудование тел. связи, ул.Пушкарева 72 /45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10а - строительная площадка индивидуального жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - цех №10 ,(Оборонэнергосбыт 005243О -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Магазин, ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\40-летия Октября ул, 3 - нежилое помещение, ул.40-летия Октября, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Инженерный проезд, 0 - склад, 42-й проезд Инженерный, земельный участок с кадастровым номером 73:24:021112:183	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9. ж/дом - лифт и м.о.п., ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Ульяновский 26 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 21 - нежилые помещения, ул.Рылеева 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Нариманова пр-кт, 0 - Торговый киоск тр.ост."Циолковского", пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - общ.учет 74кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

37651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 18 - ул.Б.Хмельницкого 18, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Отрадная ул, 16 - ул.Отрадная 16, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 70 - Оборудование телекоммуникационной сязи, пр-кт.Гая 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Менделеева проезд, 4 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, проезд.Менделеева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 14А - Производственная база, ул. Артема 14 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - Магазин "Магнит-продукт", пр-кт.Ленинского Комсомола 51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ВОХР (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 65 - Нежилое помещение, пр-кт.Гая 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - РСГ(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Гараж (Оборонэнергосбыт-000524ЭО) расход расчитывается в % отношении от поступления в сеть	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг.")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.1; КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 36А - Квартира, ул. Кузоватовская 36 А (кв.20)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Советский 1-й пер, 57 - Нежилые помещения, пер.Советский 1-й 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 0 - Киоск №10 , ул.Рябикова /ост.Станкостроителей/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Хрустальная ул, 64 - Общежитие, ул. Хрустальная 64 /128 к., 9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 40 - ж/дом, ул.Полбина 40 - общ.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - киоски, пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Салон красоты, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище, ул.Марата,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Орджоникидзе ул, 59 - ж/дом, ул.Орджоникидзе 59 - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 15 - Завод, ул. Карла Либкнехта 15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ перинатальный центр ГРЩ-1 панель 1-2 ввод.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 4, разб.черт. м99 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 4 черт. м99	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Н/ж помещ., пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 57 - Камышинская 57 ж/д - м.о.п./5 эт.4 п., ул.Камышинская 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 18 20 - Пункт Питания №2, ул.Балтийская 18 -20	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 0/ост Тельмана - Киоск №53, ул.40-летия Октября 0 /ост Тельмана	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Кирова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - встроен. нежилые помещения, ул.Крымова 61 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Репина,37Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Хрустальная ул, 64 корп.2 - нежилые помещения, ул.Хрустальная 64 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3638	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3638\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная д.58 ТП-3638 (442-2, 7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 37/кв.18 - Салон красоты, пр-кт.Нариманова 37 /кв.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0/ост."Автовокзал" - Рекламная конструкция №68, ш.Московское 0 /ост."Автовокзал"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг.")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 18,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Нежилое помещение №1081, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1061до ВЛ 10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 {1}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1061\Ветеринарная ул, 23 - КТП-1061, ул.Ветеринарная 23 (3686-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Рябикова ул, 26 - Нежилое помещение №25-31, ул.Рябикова 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Ватутина ул, 492А - Адм.здание, ул.Ватутина 49/2А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 27 - ул.Минина 27, ж/дом - об.уч../4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Пожарского ул, 25А - Аптечный склад, ул.Пожарского 25 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\1-я линия, 5 - БС сети LTE, 1-я линия 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Иконная лавка, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Розы Люксембург ул, 40 - нежилое помещение №21-22, ул.Розы Люксембург 40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Машзавода им."Володарского" с/т, 22 уч., сад №9 - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Котельная (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич.освещен.; КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель",ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.черт. м111 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская .черт. м111	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.чертеж м113 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м113	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - нежилое помещение, ул.Крымова 61 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - Нежилое помещение №3084-3086, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Нежилое помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Парикмахерская ,пр.Врача Сурова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 8а - Магазин, ул.Варейкиса 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43кв. 427 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 кв. 427	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 91 - Ефремова 91 ж/д о/у./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Торговый киоск №1, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Корпус №2-БС-259 , ул.Оренбургская 31(дог.№501)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Минаева ул, 48 - БС, ул.Минаева 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.2 - Робеспьра 81/2 ж/д - о/у /49 кв./, ул.Робеспьера 81 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 21 - нестационарный торговый киоск, ул.Островского 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 8 - здание распред. пункта, ул. Репина 8 (минус. в №9002, об.68/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "ТоварищЪ Сухов", ул. К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Академика Филатова пр-кт, 7 - Магазин, пр.Филатова 7, 7 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина, д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Героя России Аверьянова проезд, 19 - нежилое помещение, проезд.Героя России Аверьянова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Бутурлиных 1-я ул, 24/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Киоск, ул.Пушкарева 64 /м-н 24/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Автостоянка, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Аблукова ул, 93 - Аблукова 93 ж/д о/у./5 эт.6 п./, ул.Аблукова 93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 16 - Державина 16. ж/д - о/у/20 кв.5 эт.2 п./, ул.Державина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Ульяны Громовой ул, 5/58 - нежилое здание (учебный корпус), ул.Ульяны Громовой 5 /58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 19 - кондитерский цех, ул.Камышинская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 7 - ул.Шолмова 7, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61к. А - Нежилые помещения, ул.Крымова 61 к. А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Гагарина ул, 19 - Д/с, ул.Гагарина 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31/1 - Нежилые помещения, ул. Гончарова 31 /1 (минус. в №3654, об.2/6)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ перинатальный центр ГРЩ-1 панель 1-1 ввод.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ 4 панель 4.1 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ3 панель 3.1 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ2 панель 2.1 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 66бывш кв.№24 - Нежилое помещение №1, ул.Промышленная 66 бывш кв.№24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 69А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Крымова 69 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №584, пр-т Созидателей (Авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Нариманова пр-кт, 41/2 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 41 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 21 - ул.Станкостроителей 21, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Кузоватовская ул, 40 - Кузоватовская 40. ж/д общ.уч./5 эт.5 п./, ул.Кузоватовская 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3805\Нефтяников проезд, 2В - База, пр.Нефтянников 2 В (Кузнецова Р.В)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А оф 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 91 - БС,(опосред.сети через ж/д Ефремова 91 Альфаком-засвияжье), ул.Ефремова 91 (3148-36)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 23 - МКД, ул.Нахимова 23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2677	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2677\Александровская ул, 0 - ТП-2677, ул.Александровская ВИС-МОС	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Нефтяников проезд, 6/В - ТП-3647, Куперман А.Б., проезд.Нефтяников 6 /В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 331 корп. - ж/д , ул.Радищева 33 1 корп. (4130)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пер, 8 - Киоск, пер.Ульяновский 8 /пр.Лен.Комсомола/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12, 12а - база	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3634	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3634\Героев Свири ул, 11 - ТП-3634,садовые домики (25 шт.), п.Б.ключ , СНТ "Белый Ключ -2" (№403)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5под.1 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 5 под.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 10 - ул.Рябикова 10, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 Яч.5 - РП-316 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3486\Кольцевая ул, 50 - База, ул. Кольцевая 50	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

37909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28 - Нежилое помещение (суб), ул.Карла Либкнехта 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - отдел хранения (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Пилорамма (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Набережная реки Свияги ул, 14 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\Академика Павлова пер, 95к.2 - трансформаторная подстанция (ТП-4026), пер.Академика Павлова 95 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Академика Павлова пер, 10 - ж/дом-общий учет-27 кв./3 эт-3 под./, пер.Академика Павлова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Автозаводская ул, 1 - Киоск, ул.Автозаводская 1 /у РУВД/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106к.2 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 9 - Парикмахерская, б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многоуровневая автостоянка, 2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Московское ш, 19 - Московское ш. 19 МКД (газ) о/у./5 эт.60кв., ш.Московское 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола /ок. маг.№ 37/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Рябикова ул, 21Б - Серверная видеонаблюдения, ул.Рябикова 21 Б (от сетей ССК)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 28 - БС пр-д Заводской 28, проезд.Заводской 28	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ульяновский 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/13)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - Киоск №56,пр-кт.Ленинского Комсомола восточнее дома 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2192 яч.3 - ПС Ульяновская Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2192\Московское ш, 56А - ТП-2192 , ш.Московское 56 А (3365-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Стасова ул, 13Б - ул.Стасова 13 Б, ж/дом - лифт и об.уч../9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Лихачева ул, 14 - ж/дом - об.уч../2 эт., ул.Лихачева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Созидателей 72 - м.о.п./5 эт.,1 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 16 - Киоск №57, пр-кт.Академика Филатова 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Нежилое помещение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - магазин "Грош", ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1903	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1903\Репина ул, 47 - ТП-1903, ул.Репина 47	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-3-Кожкомб\Гая пр-кт, 85 - ТП-3499 (кафе Околица), пр-кт.Гая 85 (217-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 71 - БС-530, ул.Рябикова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2961 Яч.<Object> - ПП-2960 Яч. 2; КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№2 до ж/д по ул. Александровская, 30; КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№3 до ж/д по ул. Александровская, 28	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\12 Сентября ул, 88 - ТП-08 (во дворе киоск), ул.12 Сентября 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус1 кв.32 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 корпус1 кв.32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12кв.394 - салон красоты "Бьюти", пр-кт.Генерала Тюленева 12 кв.394	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 21 - Гафурова 21 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3651\Нагорная ул, 21 - ВЛ-10 кВ, ТП-3651(новые ТУ), ул.Нагорная 21	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1 (6110-2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1138\Ватутина 4-й пер, 48 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - Нежилые помещения, ул.Минаева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.7 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 17 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин пр.Нариманова, д.24	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.8 до РП205 яч.18 к.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.8 - РП-205 яч.18 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2685\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 от ТП-2685, ул.Невского 2 В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43321 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 321	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - автопарковка,пр.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Димитровградское ш, 7 - АЗС-76, Димитровградское шоссе 7 от ТП-4157	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Нефтяников проезд, 6А - цех, проезд.Нефтяников 6 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4185	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4185\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Полбина ул, 25 - ж/дом - общий учет/5 эт.4 п./, ул.Полбина 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

38003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 41 - Киоск, ул.Камышинская 41 (возле 4 поликлиники)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 7, разб.черт. м102 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 7 черт. м102	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Героев Свири ул, 8 - РКЦ, ул. Героев Свири 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Гая пр-кт, 31между Г.Свири 4 - абонентская строительная ТП-3460А, пр.Гая 31 между Г.Свири 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 2А - Торговый киоск, ул.Автозаводская 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 81 - надземная тепловая камера "Оптика", ул.12 Сентября 81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Пушкарева ул, 44 - Нежилое здание, ул.Пушкарева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч8 - ТП-5222А	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Нежилое помещение (№32-38), ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 88 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, пр-кт.Нариманова 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 6 - ж/дом -об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Льва Толстого ул, 9 - стройка многофункционального центра, ул.Льва Толстого 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 21 - ул.Б.Хмельницкого 21, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Красноармейская ул, 61 - Стоматологическая клиника, ул.Красноармейская 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - нежилое помещение №8, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\1 Мая пер, 0 - Теплоход "НАТА" на время стоянки ,мост переход через р.Волга Левый берег	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

38040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\Пушкарева ул, 0 - светофорный объект, ул.Пушкарева - ул.Карла Маркса - ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Гагарина ул, 0 - 73:19:071902:1366	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 1 - Средний Вен.д.1 / Ж/Д моп-4п. 4эт./, ул.Средний Венец 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - Магазин "Магнит-Косметик", пр-кт.Ленинского Комсомола 51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 63 - ж/дом-общ.учет, пр-кт.Гая 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, ул.Мичурина,пр.Нариманова,88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Спасская ул, 20 - Нестационарный торговый обьект , ул.Спасская около дома №20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Ипподромная, д.13Е	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30 - Профилакторий, ул.Октябрьская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Октябрьская ул, 45 - ул.Октябрьская 45, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 94 - Магазин, пр. Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 - Нежилое помещение (бывш. кв №357), пр-кт.Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5; ВЛ 0.38 кВ СТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 8 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Кирова 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12кв.146 - Медицинские услуги, пр-кт.Генерала Тюленева 12 кв.146	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Центральная ул, 1а, кор.6 - ООО"Эком"здание летнего свинарника, ул.Центральная 1 а, кор.6 п. Загородный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2939\Московское ш, 42 - ТП-2939 Тсанидис (офис и склады), ш.Московское 42 (7435)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 15 - Островского 15. ж/д - о/у /12 эт.1 п./, ул.Островского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 84 - ж/дом -общий учет и м.о.п./4 эт.,3 п./,пр-кт.Гая 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Пушкарева ул, 6А - Пушкарева 6А ж/д - о/у /5 эт.4 п./, ул.Пушкарева 6 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 0 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов северенее здания №14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Ленина ул, 10113 - Нежилое помещение, ул.Ленина 101-13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Минаева ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Минаева 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3717\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Офис, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 10 - Стоматология, пр-кт.Ульяновский 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - торговый киоск, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2 - Нестационарный торговый обьект, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

38103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Нариманова пр-кт, 53 - ж/дом, пр-кт.Нариманова 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28под.3 - Парикмахерская, пр-кт.Созидателей 28 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Офисы №19-28, пер.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 0 - Торговый киоск (ост."Парк Победы") ул.Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 0 - Торговый киоск (ост."Парк Победы") ул.Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Гафурова ул, 45 - Гафурова 45 ж/д - о/у, ул.Гафурова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 32 - ж/дом, ул.Октябрьская 32 - общ.уч.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 2 - пр.Высотный 2 ж/д, проезд.Высотный 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Гая пр-кт, 41 - Гая 41 ж/д - о/у /108 кв., пр-кт.Гая 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 35 - ул.Октябрьская 35, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 126 - Нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 126	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 22в - АЗС №344, ул.Октябрьская 22 в	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 12 - ж/дом - м.о.п./4 эт.3п/, ул.Докучаева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31/1 - Нежилое помещение №18, ул. Гончарова 31 /1 (минус. в №3654, об.2/6)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 66 - Нежилое помещение, ул.Промышленная 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Нариманова /м-н "Урожай"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 32А - ул.Октябрьская 32 А, ж/дом-общий учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Львовский б-р, 9 - Низовая дамба (база флота "Ренстройност"), б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского, 64 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6А - нежилое здание, пр-кт.Академика Филатова 6 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 7 - Торгово -офисное здание, б-р.Львовский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Пожарского ул, 27 - ул.Пожарского 27, ж/дом - об.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 91 - Ефремова 91 ж/д о/у./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Офисное помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Орджоникидзе ул, 53 - ул.Орджоникидзе 53, ж/дом - общ. /5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2385Н\Московское ш, 6 - ТП-2385Н базы, ш.Московское 6 (3667-3 и 7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочая ул, 4 - ж/дом - общ.учет (5эт.,3под,62кв.), ул.Рабочая 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Льва Толстого ул, 26 - БС"Карла Либкнехта", ул.Льва Толстого 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Нежилое помещение, ул.Автозаводская 42 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Льва Толстого ул, 77 - Адм.здание, ул.Льва Толстого 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск , пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

38182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 4 - торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Карла Маркса ул, 13/2 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 13 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3933 - ВЛ 6 кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3933\Гая пр-кт, 69В - ТП-3933, пр-кт.Гая 69 В (4176-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Орджоникидзе ул, 53 - ул.Орджоникидзе 53, ж/дом - общ. /5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом-общий учет/10 эт., 7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Льва Толстого ул, 77 - Адм.здание, ул.Льва Толстого 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 9 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 9,ж/д-м.о.п/2эт..2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 39 - ул.Аблукова 39, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 31 - Нежилые помещения №1-5, ул.Хрустальная 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №65, Московс. ш-ул.Терешковой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Балтийская ул, 0 - КНС 4-0 от ФГУП " 31 Арсенал", ул. Балтийская (ул. Ак.Павлова)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 28 - Западный бульвар 28, ж/дом - 0б.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 13 - Поливенская 13 ж/д- о/у /2 эт.2 п./, ул.Поливенская 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1142	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер.Попова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - Ул.осв.(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - Парикмахерская "Венера", ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Аблукова ул, 71 - Киоск №31, ул.Аблукова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение №11-13; 15-18; 20-27, б-р.Фестивальный 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Новый Венец б-р, 0 - домик №8, б-р.Новый Венец 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 5 - Офис, ул.Кирова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 5 - Офис, ул.Кирова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.444	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2200	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2200\Хваткова ул, 16 - ТП-2200, ул.Хваткова 16 (учета нет , 3365 -резерв , не внесено в договор)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 37/2А - Нежилое помещение, ул.Кирова 37 /2А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18А - ж/дом, б-р.Западный 18 А-об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Нежилое помещение №4, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Достоевского ул, 7 - ж/дом, ул.Достоевского 7 - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение офис №7 , пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж пом.(3.4.13-16), ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Новосондецкий б-р, 4А - Помещение, б-р.Новосондецкий 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Минаева ул, 20/ 12 Сентября - Киоск №19, ул.Минаева 20 / 12 Сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Транспортная ул, 18а - автомобильная стоянка, ул.Транспортная 18 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 62 - Оборудование телекоммуникационнной связи, пр-кт.Гая 62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 76 - Оборудование телекоммуникационной связи, пр-кт.Гая 76	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - Киоск №50, пр-кт.Ульяновский 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Варейкиса ул, 25А - Магазин, ул.Варейкиса 25 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Академика Павлова ул, 1 - КПП-2(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ВВС(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - цех №6 (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - офис, ул.Федерации 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 33 - ж/д - о/у /4 эт.4 п./, ул.Железнодорожная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Нежилые помещения 2 этаж №1;3, ул.Федерации 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2267\Октябрьская ул, 26 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №120	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт, ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт, ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 7А - Нежилое помещение, б-р.Львовский 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноамейская, д.140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Пушкарева ул, 6 - Пушкарева 6. ж/дом - м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Пушкарева 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 31А - Цветочный павильон, ул.Хрустальная 31А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 12А - нежилое помещение, ул.Самарская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 12А - нежилое помещение, ул.Самарская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 3Б - МКД, ул.Ипподромная 3 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Шигаева ул, 7 - ул.Шигаева 7, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 53 - ул.Рябикова 53, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Островского ул, 12-14 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул. Гафурова , Тимирязева, д.5, 3/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 65 - торговый павильон, пр-кт.Гая 65	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - цех№8(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 14 - Магазин, ул.Ростовская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 65 - пр.Гая 65,ж/дом-общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1433\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6636	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 59 - ул.Ефремова 59, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3717\Героев Свири ул, 11 - ТП-3634,садовые домики (25 шт.), п.Б.ключ , СНТ "Белый Ключ -2" (№403)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11/18эт.1под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 11 /18эт.1под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Нариманова пр-кт, 0 - светофор на перекрестке пр.Нариманова-ул.Мичурина-ул.Зои Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 51 - стоматология Ожгихин, ул.Репина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 9 - Нежилое помещение, б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Бакинская ул, 95 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - нежилое помещение, пр.Гая 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - нежилое помещение, пр.Гая 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 6 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 6 - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 23 - Ж/Д, ул.Октябрьская 23 - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 2/(вещ.рын.,унив.) - Рекламная конструкция №604, пр-кт.Туполева 2 /(вещ.рын.,универсам)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Достоевского ул, 24 - Достоевского 24ж/д--м.о.п./5 эт.2 п./, ул.Достоевского 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 4 - Художественная мастерская, ул.Клубная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.8 - ТП-2264 Яч.КЛ2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18 - ж/дом, б-р.Западный 18 - об.уч./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №13, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №Н10, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Хрустальная ул, 14 - ж/дом - общий учёт ./5 эт., ул.Хрустальная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Камышинская ул, 55 - ул.Камышинская 55, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2932\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4072\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ленинградская ул, 5 - Кафе, ул.Ленинградская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Строителей ул, 4 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Строителей 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 17 - ж/дом, ул.Минина 17 - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ павильон по ул.Плеханова, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 203 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Локомотивная 203	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 27 - Поливенская 27 ж/д - о/у /2 эт. 2 п. 16 кв/, ул.Поливенская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №841, спуск Степана Разина (легковая восьмерка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/пов. на Реч.порт - Рекламная конструкция №407, ул.Спуск Степана Разина 0 /поворот на Речной порт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 0 - нестационарный торговый объект, проезд.Менделеева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Льва Толстого ул, 36/9 - Спортивный зал, ул.Льва Толстого 36 /9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Торговый киоск, пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Карла Либкнехта ул, 22 - Н/Ж помещение(цок.эт.), ул.Карла Либкнехта 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4188	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4188\ , 0 - ДНТ "Центр" пос. Колхозный Чердаклинского района (254)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 12 - Ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 1/98, корп.3 - Административно-офисное помещение, пр-кт.Туполева 1 /98, корп.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\Олимпийский Проспект пр-кт, 2 - АЗС №540, пр-кт.Олимпийский Проспект 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ киоск ИП Богомолова ул.Репина,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 - ТП-1024 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 - ВЛ 6кВ (в стор. ТП- 1024); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - ПП-1808 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1024	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1024\Лесная ул, 0 - ДНТ "Весна", севернее Дендропарка (№7353)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 23а - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ленинградская ул, 5 - Кафе, ул.Ленинградская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель "А"; КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель"Б"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"; КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 17 - Магазин, ул.Заречная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2529 Яч.12 - ТП-2529 Яч.кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 22 - Магазин, бульвар Киевский 22,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Квартира №1, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 30 - Магазин, ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Полбина 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31кв.2 - Н/ж помещение, ул.Радищева 31 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - торговый киоск , пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Островского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Островского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 66 - ж/дом - общ.учет/148 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Рябикова 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Спасская, 8; КЛ 0.38 кВ Гараж (внутри квартала)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Фестивальный б-р, 0 - Торговый павильон, б-р.Фестивальный 0 (рядом с домом №26)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ленина ул, 0/ Гончарова - Киоск №23, ул.Ленина / Гончарова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи лифтсервис	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 59 - ул.Рябикова 59, ж/дом - общ.учет 90кв.,5эт.,6под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Воробьева, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 4под.3 - Нежилое помещение, б-р.Киевский 4 под.3 , пом . 12,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 4 - ж/д, ул.Уютная 4-м.о.п. (5эт.,3 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Марата, 6 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - салон красоты, ул.Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 23 - ж/дом, ул.Маяковского 23 - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ж/дом - м.о.п./12 эт.,1 п./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной; ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 142 - АЗС, ул.Локомотивная 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Нариманова 2-й пер, 0 - ул.Юности - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №955, пер.Нариманова 2-й 0 - ул.Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 3 - Нежилое помещение, ул.Димитрова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Тухачевского ул, 18 - стоянка автомобильного транспорта, ул.Тухачевского 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Халитова Римма Исмагиловна, ул.Карла Маркса 17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-т Генерала Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Почтовая ул, 23 - БС "Заводской", ул.Почтовая 23 (3148-94)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 17а - гаражный бокс №96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 17а - гаражный бокс №103 в ГСК "Ярус-1"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26/16 - нежилое помещение №85-94, ул.Карла Маркса 26 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Туполева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Рябикова 92. ж/д общ.уч /9эт.1п./, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Спасская ул, 0/ гост. Венец - Киоск №13, ул.Спасская юго -западнее Мемцентра	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Фасадная ул, 0 - КНС, ул. Фасадная возле дома №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Любови Шевцовой ул, 0Р.Люксембург - Киоск №24 , ул.Любови Шевцовой / Р.Люксембург	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Тургенева ул, 1 - Прирельсовая база, пер. Тургенева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, фрукты-овощи ИП Хамдеева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 8 - ж/дом -лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 8 /9эт.3под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 27 - Хрустальная 27. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.6 - ТП-5218 яч.8	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Хрустальная ул, 48 - Хрустальная 48. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Генерала Тюленева пр-кт, 23 - светофорный объект, пр-кт.Генерала Тюленева 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1920	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1920\Докучаева ул, 18 - строительная площадка гаражей северо-восточнее ж/д №18, ул.Докучаева 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10/пр. 40лет Победы - Рекламная конструкция 3х6 №600, пр-кт.Туполева 10 /пр. 40лет Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Фотоателье "Кодак", ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 5 - Торговый киоск, пр.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 5 - Торговый киоск, пр.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Горького пл, 11 - ж/дом, пл.Горького 11 - об.уч../4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4А - Нежилое помещение, ул.Камышинская 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2951 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - нежилое помещение, ул.Камышинская 43 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124 - МКД, ул.Федерации 124 (СН)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 4А - ООО "КС Техника", ул. Федерации 4 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Варейкиса 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 56 - Школа парикмахеров " Этуаль", ул.Островского 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12А - База, Московское шоссе 12 А,12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43322 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 322	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГТС,ул.Симбирская,6 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, д.19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Бакинская ул, 75 - БС, ул.Бакинская 75(3148-24)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Полевая ул, 30 - ТП-2П-1106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Врача Михайлова ул, 52 - Торговый павильон, южнее здания №52 по ул. Врача Михайлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 3 - ж/дом, ул.Поливенская 3 общий учет /2 эт. 2 под.,16кв/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2950\Московское ш, 16А - ТП-2950и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр?от ТП-2943)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Пионерская ул, 14 - нежилое помещение, ул.Пионерская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - нежилое помещение, пр-кт.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ярославского 2-й пер, 11участок по ГП - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1504\Тополевый пер, 0 - СНТ "Север" уч№282 напр 38 дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 7 - Торговый киоск, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 14 - Магазин, ул.Станкостроителей 14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр по формированию ЗОЖ, ул.Гончарова,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 59 - Полбина 59 ж/д ОУ./5 эт.4 п.(газ НН), ул.Полбина 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 16 - ж/дом, б-р.Западный 16 - об.уч./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к.1 - нежилое помещение, ул.Бебеля 17 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - Торговый киоск, пр.Туполева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кл4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гончарова, д.30 кафе в подвале; ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, 7А офисы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 34 - ул.Промышленная 34, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106к.3 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28а - Помещение, пр-кт.Тюленева 28 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тимирязева 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - Киоск, ул.Варейкиса 10 /м-н 9/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,179а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15/подъезд 7 - Магазин, пр-кт.Академика Филатова 15 /подъезд 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности 2, ввод 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Авиастроителей пр-кт, 0 - БС пр-кт.Авиастроителей /Ак.Филатова, пр-кт.Авиастроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Филатова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1410\Урицкого ул, 27 - Плодоовощная база, ул. Урицкого 27 (217-33)и (242)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - ж/дом, ул. Корунковой 2 /19- лифт и м.о.п./9 эт.,12 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Засвияжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Автозаводская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.пр-т Нариманова,д.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Карамзина сквер, 3/2 - БС-510, пер Карамзина 3 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Кирова ул, 3 - Нежилое помещение, ул. Кирова 75/24 пом.1-6 , пом 1-3, эт.0 (7875/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 1 /ок. маг.№ 36/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5 - ул.Шолмова 5, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,10 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Зеленая ул, 1 - БССС, ул.Зеленая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Шолмова ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 3 - ул.Шолмова 3, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 3 - Мичурина 3 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Мичурина 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п.,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Салон красоты, ул. Камышинская 4, бывш. кв.297 (минус. в №4562, об. 251/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.75 под.3 - Магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.75 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 30 - БС, ул.Врача Михайлова 30 (3148-37)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32б - ООО "Мега Дент"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Кирова ул, 18/ Юж.рынок ост. - Киоск №1, ул.Кирова 18 / Юж.рынок ост.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1725\Радищева ул, 42 - перинатальный центр на 150 коек, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

38642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Хрустальная ул, 16 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д Бакинская, д.61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 38 - ул.Промышленная 38, ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.4п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Терешковой ул, 1А - ул.Терешковой 1 А, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ уличн. освещ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ПС 10 (10.5) кВ ППНО-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО-1205\Минаева ул, 0/Железной Дивизии - Рекламная конструкция №422, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 23, севернее ж/д №23 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 , севернее ж/д №23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Полтавский проезд, 1 - проезд Полтавский 1, ж/дом - об.уч../4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,40а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 0 - светодиодный экран, перекресток ул.Минаева/ул.Ж.Дивизии (южнее д.13/6 по ул.Минаева)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15 кв.240	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 3п.Карлинское - Ц.Усадьба 3 ж/д м.о.п (3эт.4 п.), ул.Центральная усадьба 3 п.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Железнодорожная ул, 12 - нежилое здание, ул.Железнодорожная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.7 - РП-408 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-408	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-408\Средний Венец ул, 0 - Пост охраны мостового перехода,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Камышинская ул, 48 - Торговый киоск авт.ост."Хоз,магазин", ул.Камышинская 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13/6 - нежилое помещение, ул.Минаева 13 /6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - ул.Рябикова 12, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1413а\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева" от ТП-1413А ,ул.Радищева 150 (9991-9)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - Прачечная ИП Шашкина Н.В., б-р.Пензенский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Станкостроителей ул, 11 - ул.Станкостроителей 11, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга-110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 7 - ул.Шолмова 7, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Камышинская ул, 42А - Магазин, ул.Камышинская 42 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Камышинская ул, 42А - Магазин, ул.Камышинская 42 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 30 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Героя России Аверьянова проезд, 6 - Аверьянова 6. ж/д - о/у /5 эт., проезд.Героя России Аверьянова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Краснопролетарская ул, 2 - Нежилое здание (Автосервис) , ул.Краснопролетарская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 8А - Торговый киоск/тр.ост. "ул.Пушкарева"/, ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул, 26 - ж/дом - общ.учет./5 эт., ул.Хрустальная 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Облсобес,ул.Федерации,60	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Мелекесская ул, 4корп.2 - Нежилое помещение, ул.Мелекесская 4 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Терешковой ул, 30 - ул.Терешковой 30, ж/дом - общ.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3669\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 79 - Салон красоты "Красивые люди", ул.Ленина 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Продуктовый магазин, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/3 (п.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1 - Киоск №54 , пр-кт.Врача Сурова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Киевский б-р, 24 - БС "Ул.Облака", б-р.Киевский 24 (минус из 4846)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Нежилое помещение №1-6, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Московское ш, 0/Олимпийский - светофор, ш.Московское 0 /Олимпийский	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3665 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3665\Профсоюзная ул, 68 - производственная база, ул.Профсоюзная 68 от ТП-3665 (7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-223 руб.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Заречная ул, 33 - Нежилое помещение, ул.Заречная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Рябикова ул, 114 - Киоск, ул.Рябикова 114 /ул.Горина (трамв.ост.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 22А - Художественная мастерская, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 22 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Инженерный 14-й проезд, 23А - производственное здание, проезд.Инженерный 14-й 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Северный Венец ул, 24 - Сев.Венец 24 ж/д - о/у /5 эт., ул.Северный Венец 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - неж.помещ ЗАО "МАКС", пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 52 - Нежилое здание(суб 337 (4.1)), ул.Промышленная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\Сельдинское ш, 6 - (вход из сетей ООО РЭС в сети УльГЭС), ш.Сельдинское 6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Минаева ул, 26 - ж/д-м.о.п., ул.Минаева 26 ж/д-м.о.п./ 5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.4 - ТП-2651 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - КНС, п. Карлинский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 11 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 11 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к.1 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 17 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75А - Московское ш. 75 А ж/д о/у 137кв., ш.Московское 75 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1146	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ БС "Биллайн",ул.Толбухина,62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 16А - Магазин 3, Западный бульвар 16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 4 - художественная мастерская, ул.Клубная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15/116 - Нежилое помещение, ул.Орджоникидзе 15 /116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,ул.Спасская, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ТП-3635 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3635\Ленина ул, 8 - Гараж, ул. Ленина 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.6 - ТП-5154 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

38776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Радищева 124 ж/д о/у 80 кв.10 эт.2 п(э/п НН), ул.Радищева 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №404, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/9эт.2под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 3 /9эт.2под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - Магазин, ул.Минаева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 16 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,3 п./, б-р.Киевский 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

38787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Академика Филатова пр-кт, 5 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,4 п./, пр-кт.Филатова 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Жилой дом со втроенными помещениями и подземной стоянкой, б-р Киевский 18А (нежилая часть)-офисы + паркинг	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 114 - Магазин, пр.Нариманова 114/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Пархоменко ул, 38/5 - объект торговли досуга и развлечений, ул.Пархоменко 38 /5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Пархоменко ул, 38/5 - объект торговли досуга и развлечений, ул.Пархоменко 38 /5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 82Г - СТО, ул.Ефремова 82 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Обувщиков проезд, 6 - Контактор,прирельсовая база,пр. Обувщиков 6 (9991-10)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Толбухина,63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3797\Тургенева пер, 5 - Адм.здание, пер.Тургенева 5 (минус. в №3271)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21, южнее д.№21 - нестационарный торговый объект, ул.Камышинская южнее д.№21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1036\Омская ул, 74 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Фасадная ул, 8 - нежилое здание, ул.Фасадная 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Варейкиса 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - Киоск №3 , ул.Рябикова (западнее ж/д 61)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., ул.Кирова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1106\Тухачевского ул, 19 - Столовая, ул.Тухачевского 19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 7 - ж/д, ул.Уютная 7 - м.о.п. (5эт.,3 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43А - Аблукова 43А. ж/д, ул.Аблукова 43 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - м-н "Чебоксарский трикотаж", ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/6)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - Магазин, ул.Камышинская 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - ж/дом-общий учет/9 эт., ул.Первомайская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 12Б - Нежилое помещение №45, ул.Камышинская 12 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\4 Пятилетки ул, 31 - объект социального и коммунально-бытов. назнач., ул.4 Пятилетки 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 501 - нежилое помещение, ул.Карла Маркса 50/ 1 (офис на 2 этаже)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Краснопролетарская ул, 23 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Краснопролетарская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Созидателей пр-кт, 38 - пр.Созидателей 38, ж/дом - лифт и м.о.п./16 эт.,1 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Аблукова ул, 41 - Нежилые помещения , ул.Аблукова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Робеспьера,81/4 (м-н,ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 0 - Киоск, ул.Врача Михайлова (Торговый центр)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Пушкинская 11, кв.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17корп 2 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 17 корп 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Димитровградское ш, 8д.8 стр.№2, №3; - Автотехнический комплекс, ш.Димитровградское 8 ; д.8 стр.№2, №3;	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23 - ж/дом-, ул.Карла Либкнехта 23 общий учет/9 эт.,1 п.,39кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2934\Хваткова ул, 0 - СНТ "Пригородный ", ул.Хваткова 0 (ч/с низ) (9258)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482 - РП Кожкомбинат № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.355	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подьема "Промводопровод", пр. Гая 102	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Репина ул, 0 - Торговый павильон, ул.Репина (севернее ж/д №5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Центральная ул, 1А, строение 6 - ООО"Эком",здание аптеки в п.Загородный, ул.Центральная 1 А, строение 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Центральная ул, 1А, строение 6 - ООО"Эком",здание аптеки в п.Загородный, ул.Центральная 1 А, строение 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 22 - БС, б-р.Львовский 22 (3148-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - Нежилое помещение №22-26, б-р.Новосондецкий 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 22/31 - Канин П.А. нежилое помещение, ул.Карла Маркса 22 /31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32под.7 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 32 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 (минус. в № 3632, об.1/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 41А - АТС-36, ул.Октябрьская 41 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
38882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - Московское шоссе 102, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, д.4-16, 1й пер.О.Кошевого, д.4-8, 1-13, 1й пер.казанский, д. 32-42, 21-33, ул.Бакинская, д.32, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931ЯЧ.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3456\Профсоюзная ул, 23А - ТП-3456 база (4661),, ул.Профсоюзная 23 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 6 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Заволжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Мелекесская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - общ.учет 122 кв., ул.Хрустальная 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 50 - Оборудование, ул.Кузоватовская 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.205	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26А - АЗС-263.(минус. в №3365), ш.Московское 26 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15/А - Нежилое помещение №1-№9, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>98543	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - магазин "Салон штор", ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - ж/д - общ.учет , б-р.Львовский 16 /79кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Степная ул, 13 - строительная площадка индивидуального жилого дома в с.Кротовка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул. Рябикова 60 А (минус. в №3985, об.1/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1 - Произв.база, ш.Московское 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Варейкиса ул, 39 - ж/дом - общий учет /5 эт.,5 п./, ул. Варейкиса 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.2; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а; ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2985	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Московское ш, 70Б - ТП -2985,ООО "Авторай - Премиум"(4605(156)), ш.Московское 70 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.5 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30А - Медицинский центр, ул.Октябрьская 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 22 - Диспетчерский пульт, пр.Ульяновский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 1 участок - индивидуальный жилой дом в с/т "Луч"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 2-й пер, 1 - БС, 2 пер.Винновский 1 (3148-6)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №3, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение №1-3, ул.Радищева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56около - Киоск , ул.Автозаводская 56 около ж/д №56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Минина ул, 1 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 36А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Карбышева ул, 47под.3 - Стоматологический кабинет, ул.Карбышева 47 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16/2 - Нежилое помещение, ул.Доватора 16 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №140, ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Билборд №523, Димитр шоссе(середина Майск горы)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 /А (цокольн.эт.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Заречная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Дом-Строй-Сервис(домофоны)(суб2325), пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ 2123123123; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №3, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Московское ш, 41 - Московское шоссе 41 ж/дом - общий учет/5 эт.4 п./, ш.Московское 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Московское ш, 43 - БИЛБОРД №57, Московское шоссе, 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - Нежилое помещение, пр-т 50 лет ВЛКСМ , д.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Прокуратура, ул.Гагарина 34 (минус. в №202, об.21/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Камышинская ул, 42А - ул.Камышинская 42 А, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1111\Любови Шевцовой ул, 42/26 - МКД, ул.Любови Шевцовой 42 /26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Пушкарева ул, 56 - Пушкарева 56 ж/д -м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Пушкарева 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1133\Маяковского 2-й пер, 2830 - МКД, пер.Маяковского 2-й 28 (он же30)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Героев Свири ул, 10 - нежилое помещение, ул.Героев Свири 10 1 эт. пом.6-9, 32-38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 102 корп.1 ввод.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Нежилое помещение №1234-1236, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Высотный проезд, 3 - Высотный пр-д 3 ж/д - о/у / 9 эт.1 п.54кв./, проезд.Высотный 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1 - Стоматология, ул.Верхнеполевая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр.Л.Комсомола (ост.универсам 30)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Нариманова пр-кт, 61 - Киоск, пр-кт.Нариманова 61 (Циалковского)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 88 - Оборудование, ш.Московское 88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45 - Адм. здание, ул. Жуковского 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30А - Октябрьская 30 А ж/д - о/у./10 эт.6 п./, ул.Октябрьская 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 17 - БС-338, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Гафурова ул, 43 - Гафурова 43. ж/дом - общ.уч./5 эт.4 п./, ул.Гафурова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - рекламная конструкция (биллборд) (кафе "Трактир на Верхней", разбивочный чертеж №707	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 57 - ул.Октябрьская 57, ж/дом - 0бщ.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108; ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 бывш. кв.4 - Репититорский центр "Мир -детям", ул.Врача Михайлова 49 бывш. кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 10/30 - Оборудование тел. связи, ул.Богдана Хмельницкого 10 /30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 16 - МКД, ул.Балтийская 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - №6, каз.№1, 2эт, прав. крыло, кор.2, ул.Мелекесская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32 - Киоск №41, ул.Врача Михайлова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 35 - АТС-25, ул. 40 лет Октября 35	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

39015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 12 - информационный пилон, ш.Московское 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10\Академика Павлова ул, 113 - объекты ИК-4, ул.Академика Павлова 113	0,4	1	0	1	0	1	0	0	0	0
39018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25А - Магазин, ул.Станкостроителей 25 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.3 щ1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 16 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 16 /144кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2723\УКСМ ул, 8А - БС, ул.УКСМ 8 А (1514-48),ООО "Т2 Мобайл"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 43/А - Киновидеоцентр "Луна", ул.Камышинская 43 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Водогрейка, ул.Радищева,169	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Тельмана ул, 15 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Тельмана 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.5 - ТП-2658 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - ул.Мелекесская 4, 3эт , 2 корпус , прав.крыло каз №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Локомотивная ул, 89 - Адм.здание, ул.Локомотивная 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\40-летия Октября ул, 0 - Рекламная конструкция №679, ул.40летия Октября, Тельмана	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0/спуск грузовой - Рекламная конструкция №418, ул.Степана Разина 0 /спуск грузовой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 5 - пр.Сурова 5, ж/дом - лифт и моп/9 эт,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\Гончарова ул, 54А - нежилое здание, ул.Гончарова 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Александра Невского ул, 2А - Александра Невского ул. 2 А корп.1, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./мощность для м.о.п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 41 - Гая 41 ж/д - о/у /108 кв., пр-кт.Гая 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 233уч. - с/т Виктория	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1бывшая кв 459 - Офисное помещение, пр.Врача Сурова 1 бывшая кв 459	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 1а - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Терешковой ул, 6Б - Нежилое помещение, ул.Терешковой 6 Б (в №3200, об.1/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Высотный проезд, 2 - пр.Высотный 2 ж/д о/у 9 эт.1 п.54 кв./, проезд.Высотный 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16пом.137 - Помещение, ул.Станкостроителей 16 пом.137	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56 - Автозаводская 56 ж/д о/у 5 эт.4 п./, ул.Автозаводская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 48/16эт.1п./ - ж/д. лифт и моп., пр-кт.Созидателей 48 /16эт.1п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва, 81/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск, ул.Радищева 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Хрустальная ул, 21 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5186	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5186\Антонова пр-кт, 18 - Торгово - офисный павильон, пр-кт.Антонова 18 (127-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к. 2 - нежилое помещение 1-3(бывш. кв №162), ул. Рябикова 70 к. 2 (минус. в №3632, об.1/11)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./, ул.Карбышева 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - нежилое помещение, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3 корп.1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 71/ ост. Репина - Киоск №20, пр-кт.Нариманова 71 / ост. Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\4 Пятилетки ул, 38А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 15 - Помещение, ул.Тухачевского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 19 - Гафурова 19 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 0 - светофор на перекрестке пр.Нариманова-Л.Шевцовой-ул.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30А - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 8 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "А", ул.Дворцовая 2 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3606н\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 56 - Ж/д, пр-кт.Созидателей 56-об.уч (79кв.5эт,6п.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3720\Энергетиков проезд, 3 - ТП-3720, Через сети Авис, проезд.Энергетиков 3 (8) (№475 Тихонов)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 34 - Мастерская, ул.Ефремова 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 109 - Магазин, пр-т Гая 109	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 144 - Ленина 144 ж/д - о/у 4 эт.3 п./, ул.Ленина 144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 45/1 - Шолмова 45 ж/д- о/у 320 кв.10 эт.8 п./, ул.Шолмова 45 /1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Октябрьская ул, 51 - БС №UL 000529, ул.Октябрьская 51	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 22 - ж/дом - общ.учет, б-р.Новосондецкий 22	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226, РМУ, ш.Московское 84 (168)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 21 - ул.К.Маркса 21/23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.73 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 2А - Кафе, ул.Заречная 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 25/22 - Нежилое помещение, ул.Марата 25 /22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Фестивальный б-р, 17А - Магазин "Орион", б-р.Фестивальный 17 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - общ.учет 47 кв., пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Пушкинская ул, 4 - ж/дом-общий учет/9 эт., ул.Пушкинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Офис,ул.Гончарова 42-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 27/ост. Современник - Рекламная конструкция №325, пр-кт.Гая 27 /ост. Современник	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 44 - пр.Созидателей 44, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 - Нежилое помещение (бывш. кв №358), пр-кт.Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.1 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.2 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Репина ул, 1, разб.чертеж №954 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Репина 1 чертеж №954	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рентген вв.2 кабель Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 74А - Здание магазина, ул.Промышленная 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 80 - ул.Промышленная 80, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Пс Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11кв.4 - Н/ж помещение №4, ул.Рылеева 11 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 9 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 9,ж/д-м.о.п/2эт..2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 21 - ж/дом, ул.Минина 21 - об.уч./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 207 - Локомотивная 207. ж/д - о/у /5 эт., ул.Локомотивная 207	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 7 - БССС, ул.Поливенская 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Кооперативная ул, 97 - Нежилое помещение, ул.Кооперативная 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3648\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная 58 (новая КТП-3648, высокая сторона)(442-3 , 7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 25 - ул.Рябикова 25, ж/дом - общий учет/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Гая пр-кт, 69б - АЗС №256 "Татнефть", пр-кт.Гая 69 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Магазин, ул.Камышинская 21 бывшая кв. 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 0 - светодиодный экран на перекрестке пр.Созидателей и пр.Ульяновский, около АЗС по пр.Созидателей, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1111\Декабристов 1-й пер, 34 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 40 - магазин, ул.Гоголя 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,81/4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 43 - Гая 43 . ж/д - о/у /5 эт.3 п./, пр-кт.Гая 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1А - Нежилое помещение, пр-т Врача Сурова 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 27 - ул.Б.Хмельницкого 27,ж/дом-общ.учет/70кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Врача Михайлова ул, 21 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89; ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Ипподромная, д.13Е	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - нежилое помещение, пр-т Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 4 - ж/дом - общ.учет/47 кв./, ул.Северный Венец 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 53 /"Товары для дома"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.3 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - ТП-3422, ул.Автомобилистов 8 (217-20; 4376;3955;4605-192,194)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\Гагарина ул, 1/35 - Нежилое помещение, ул.Гагарина 1 /35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> - ТП-2652 Яч.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16 - Б.С, ул.Станкостроителей 16 (3148-19)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - Пионерский лагерь, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Инзенская ул, 0 - КНС-305, ул. Инзенская от ТП-3721	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3840	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Автомобилистов ул, 13 - ТП-3840, ИП Паращенко, ул.Автомобилистов 13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100А - Гостиница-кафе, ул.Московское шоссе 100 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4089\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Гагарина ул, 11 - офис, ул.Гагарина 11 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Офис "Билайн", ул.Рябикова 60 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Генерала Тюленева пр-кт, 6/А - Рынок, пр-кт.Генерала Тюленева 6 /А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

39229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/15)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Парикмахерская, пр.Ленинского Комсомола 33, п.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 22/31 - Адм.здание, ул.Карла Маркса 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к.2 - Нежилое помещение (бывш. кв. №121), ул.Рябикова 70 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Нариманова пр-кт, 51 - ж/дом - общ.учет/5 эт., пр-кт.Нариманова 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Отрадная ул, 3 - Автостоянка, ул.Отрадная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Фасадная ул, 7 - п.Пригородный ,ул.Фасадная 7, общий учет /2эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 47 - Шолмова 47 ж/д- о/у 89 кв.5 эт.3 п./, ул.Шолмова 47	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Северный Венец ул, 32 - УПП №8, ул.Северный Венец 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Репина 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,18 п.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Локомотивная ул, 12 - Произв.база, ул.Локомотивная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4 - БС, ул.Локомотивная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ТП-1030, 1СШ., ул.Марата 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 5А - ж/д, ул.УКСМ 5 Аобщ.учет +м.о.п.(18 кв.,2эт.,3под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Терешковой ул, 6Б - Нежилое помещение, ул.Терешковой 6 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5 - ж/дом, ул.Пожарского 5 - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Карбышева ул, 47под.4 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 47 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/10)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Локомотивная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Стасова ул, 24 - ул.Стасова 24, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 27 - БССС "Пушкарева", ул.Пушкарева 27 (3148-74)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пугачева ул, 2 - ул.Пугачева 2, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Московское ш, 55 - Московское ш.55 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ш.Московское 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2575\Рябикова ул, 90 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №167	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Н/ж пом.в цокольном эт. (1-48), ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - ТП-1881А яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881А\Жиркевича ул, 0 - ТП-1881А, стр. пл. школы, ул.Жиркевича 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - БССС "50 лет ВЛКСМ", парк "Семьи Ульяновых" (3148-77)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63,1 - Магазин, ул.Крымова 63.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Глинки ул, 4 - Учреждение, ул.Глинки 4/22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 35 - торговый павильон, пр-кт.Нариманова 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 15 - МКД, ул.Нахимова 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Набережная реки Свияги ул, 0 - Водозаправка, наб. р. Свияга/ул. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - павильон, пр-кт.Академика Филатова 6 (юго-западнее)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 7 - Магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-2П-1514 - ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 50 - Оборудование, ул.Бакинская 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), перекресток пр.Нариманова и ул.Репина, разбивочный чертеж №968	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3720\Энергетиков проезд, 3 - "СК Энергоресурс"Деревообр.цех, проезд.Энергетиков 3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел, ул.Бебеля,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 51 - Нежилое помещение, ул.Полбина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Новосельденский ул, 0 - Торговый павильон, ул.Новосельденская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - м.о.п./10 эт., ул.Хрустальная 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 94 - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Баумана ул, 121 - МКД, ул.Баумана 121 (3 эт.2 под .33 кв)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 0 - индивидуальный жилой дом кадастровый номер земельного участка 73:24:031324:153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1128\Дзержинского ул, 20А - объект "Вторая соборная мечеть Симбирска-Ульяновска", ул.Дзержинского 20 А (с.Лаишевка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 0 - светофорный объект, пр.Нариманова -ул.Юности - ул.Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 42 быв кв. 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 22 - ж/дом, ул.Розы Люксембург 22 м.о.п./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 20 - Р. Люксембург 20 о/у /4 эт.4 п./, ул.Розы Люксембург 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 177 - РКЦ, ул. Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №56;57, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об1/7)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 69 - БССС "А.Невского", по ул.Промышленная, северо-восточнее д.69 (3148-78)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 94 - Стомотологический кабинет, ул.Державина 9 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1413	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1413\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева" от ТП-1413А ,ул.Радищева 150 (9991-9)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Привокзальная ул, 9 - вновь построенный Магазин Гулливер от ТП-27Л (сети РЖД), ул.Привокзальная 9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - с.Карлинское, ул.Центральная усадьба 17 ж/д- МОП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 14 - с.Карлинское ,ул.Ц. Усадьба 14,ж/д-м.о.п./2под.,2эт./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 28/13 - магазин, ул.Гончарова 28 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Хрустальная ул, 1 - Гараж, ул.Хрустальная 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 корп. 2 (минус. в №3632, об.1/13)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - общ.учет /108 кв), ул.Карбышева 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Кольцевая ул, 293 уч., СНТ Южный - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1801\Ипподромная ул, 4 - Адм. здание, ул.Ипподромная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул. Рябикова 60 А (минус. в №3985, об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Самарская ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Самарская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Марата, 6 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 8 - ул.Камышинская 8, ж/дом лифт и м.о.п. /9 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_10;	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Гагарина ул, 27Б - Магазин, ул.Гагарина 27 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26А - Н/Ж помещение, проезд.Полбина 26 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.2-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Железнодорожная ул, 9 - ж/дом , ул.Железнодорожная 9 - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2/южнее маг Пятерочка - Киоск №47 , пр-кт.Ульяновский 2 /южнее маг Пятерочка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2195\Чкалова пер, 3 - База, пер.Чкалова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - нежилое здание, ул.Радищева 74 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Рябикова ул, 1А - ул.Рябикова 1 А, ж/дом - общ.учет/ 5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Кирова ул, 52 - ул.Кирова 52, ж/дом - общ.учет/81 кв.,12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Высотный проезд, 2 - пр.Высотный 2 ж/д, проезд.Высотный 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26 - проезд Полбина 26, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70кор 2 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 кор 2 (быв кв 163) (минус. в №3632, об.1/12)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к.2 - магазин "Дочки-матери", ул. Рябикова 70 к.2 (минус. в №3632, об. 1/16)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70кор.2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 кор.2 (минус. в №3632, об.1/7)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 10246В - Творческая мастерская, ш.Московское 102 46В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26/16 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 26 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19(сев.-запад.) - Торговый киоск, ул.Богдана Хмельницкого 19 (сев.-запад.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102кв. 46 - творческая мастерская, ш.Московское 102 кв. 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - ж/дом, ш.Московское 102 - лифт и об.уч./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - АЗС №503, ул.Пушкарева 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 4 - Торговый киоск, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 62А - БС "Диспетчреская" (тер. стоянки), ул.Локомотивная 62 А (3148-95)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 62 - Павильон, ул.Карла Маркса 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Западный б-р, 26 - Западный бульвар 26, ж/дом - об.уч./4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Полтавский проезд, 6 - ж/дом, проезд.Полтавский 6 - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Пушкинская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Пушкинская 11, кв.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 2 - нежилое помещение, ул.Заречная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4А - Н/ж помещение (2 этаж), ул.Локомотивная 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ефремова ул, 75 - Ефремова 75. ж/д общ.уч /9 эт.1 п./, ул.Ефремова 75	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Ватутина ул, 52 - Оборудование, ул.Ватутина 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 0 - ИП Меньшаков Сергей Феликсовмч, ул.Октябрьская 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18/А - Торговый павильон (ост.УлГТУ), ул.Розы Люксембург 18 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42быв.кв. 99 - Офис, ул.Гончарова 42 быв.кв. 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Карла Либкнехта ул, 29/8 - Офисное помещение, ул.Карла Либкнехта 29 /8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (3 и 4 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 23 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 28 - 10 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 12 дача	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 6 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 13 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 16 - торговый павильон, б-р.Пензенский 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Кирова ул, 2 - БС, ул.Кирова 2 (3148-12)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 8 - Колясочная , б-р Пензенский 8, 1эт,2п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 46 - Колледж 2, ул.Ленина 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 6 - пр.50 лет ВЛКСМ 6. ж/дом - об.уч../5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 0 зап.ж/д №20 - торговый павильон, пр-кт.Врача Сурова 0 зап.ж/д №20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Терешковой ул, 6Б - Нежилое помещение №3,5,6, ул. Терешковой 6 Б (минус. в №3200, об.1/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Терешковой ул, 6Б - Нежилое помещение, ул. Терешковой 6 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Obje79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Спуск Степана Разина ул, 33/севернее - Канатная дорога(система освещ.), ул.Спуск Степана Разина 33 /севернее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Офис, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Obje85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1420\Урицкого ул, 27 - Плодоовощная база, ул. Урицкого 27 (217-33)и (242)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26_1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Марата ул, 14 - И.П. Аюев.В.А. Мастеркая по ремонту обуви, ул.Марата 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 0 - Нест.торг. объект, ш.Московское 0 (напротив торг. центра)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3660 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ - ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3660	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3660\Автомобилистов ул, 4 - ТП-3660, АЗК №42"Ульяновскнефтепродукт", ул.Автомобилистов 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Степана Разина ул, 0 - пост ГАИ КПМ -134, сп.Степана Разина перед мостом через р.Волга от ТП-3103	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Академика Павлова ул, 56 - Киоск №37, ул.Академика Павлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 48 /79кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Созидателей 48 /79кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Отрадная ул, 74 - Платная стоянка, ул.Отрадная 70А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 13 - Магазин, ул.Богдана Хмельницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5, двор. территория - гараж (нежилое помещение), бокс №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спасская 8 (3148-86)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 25п.Карлинское - Ц.Усадьба 25 ж/д м.о.п./2 эт. 2 п./, ул.Центральная усадьба 25 п.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 19кв.49 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 19 кв.49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 51Б - Магазин, пр-кт.Гая 51 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 12/А ю-зап - Тонар", ул.Самарская 12 /А ю-зап	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Варейкиса ул, 3 - Варейкиса 3. ж/д - о/у /5 эт., ул.Варейкиса 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Аблукова ул, 41 - нежилое помещение, ул.Аблукова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Ленина ул, 67 - Нежилое помещение,ул.Ленина 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 7 - Нежилое помещение, ул. Автомобилистов 7 (минус. в №739, об.1/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к,1 - нежилое помещение №5;6;7;8;10;16;15, ул.Бебеля 17 к,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 32 - Магазин 32, ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 32 - Офисное помещение, ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 127 - Оборудование, ул.Ефремова 127	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32 - нестационарный торговый объект (киоск), ул.Врача Михайлова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 15 - ул.Ефремова 15, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 13 - ж/дом лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./, ул.Рабочая 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Тюленева пр-кт, 27 - Киоск, пр. Г.Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 25 - Оборудование телеком. связи, ул.Ипподромная 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18 - Рекламная конструкция №976, ул.Розы Люксембург 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 42 - Прачечная , ООО Чистюля , ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 42 - Прачечная , ООО Чистюля , ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спасская 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 6 - Адм.здание, ул.3 Интернационала 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 11 - ул.Б.Хмельницкого 11, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5/31 - нежилое помещение, ул.Гончарова 5 /31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Хрустальная ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 7 (1 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57А - Киоск №22, пр-кт.Гая 57 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89; ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 177 - Нежилое помещение, ул.Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Отрадная ул, 76 - ж/д, ул.Отрадная 76 - общ.уч ./9 эт.4 п./,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Пушкинская ул, 4 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Пушкинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Камера фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 44 - Учебный корпус 3, ул.Ленина 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1685\Урицкого ул, 108 - ГСК "Приборист", ул.Урицкого 108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ 2123123123; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 9 - Киоск, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №1, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докучаева ул, 18 - гаражи, северо-восточнее жилого дома №18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Металлистов ул, 23 - БС Металлистов 23 (-- из 304), ул.Металлистов 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Хрустальная ул, 18 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Хрустальная 18 (до тех прис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\12 Сентября ул, 112А - Гараж, ул.12 Сентября 112 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помешения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57/2 - Киоск №21 , (на остан.) пр-кт.Гая 57 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Карла Либкнехта ул, 1/2 - кофейный аппарат, ул.Карла Либкнехта 1 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.3 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.19	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1147	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №2, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 -общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Жигулевская ул, 40А - Оборудование, ул.Жигулевская 40 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - Киоск, ул.Врача Михайлова 52 /м-н "Волга"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3под.4 - Парикмахерская, пр-кт.Академика Филатова 3 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека,магазин пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140корпус.2 - Адм.здание, ул.Радищева 140 корпус.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Хрустальная ул, 3 - Стационар, ул.Хрустальная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Крымова ул, 0 - Рекламная конструкция №868, ул.крымова- ул. 12 сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 0 - торговый киоск, ул.Отрадная северо-западнее жилого дома №79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 19 - Столовая, ул.Тухачевского 19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 25 /у гастронома 31/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стр.площадка по ул.Гончарова, д.30Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 89А - Магазин, пр.Нариманова 89 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89; ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 10 - ул.Самарская 10, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Федерации 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9под.8 - Парикмахерская, пр-кт.Академика Филатова 9 под.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9 - Торговый киоск, пр-кт.Филатова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 0 - светодиодный экран на перекрестке пр.Созидателей и пр.Ульяновский, около АЗС по пр.Созидателей, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2937\Московское ш, 5 - ТП-2937, СТО, ш.Московское 5 (7762-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Пожарный пер, 6 - ПЧ-1, пер.Пожарный 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object> - РП-405 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - КНС-414, ул. Калнина от ТП-4144	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Бебеля ул, 1/7 - нежилое помещение, ул.Бебеля 1 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 0, сев.-вост.ж/д №27 - административное здание, ул.Заречная 0 , сев.-вост.ж/д №27	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (под.1,2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Самарская ул, 17 - ул.Самарская 17, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,11 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2933\Хваткова ул, 0 - СНТ "Пригородный ", ул.Хваткова 0 (ч/с низ) (9258)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Гараж, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч.корпус УлГУ, Наб.р.Свияги от ТП-3767	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31А - Адм.здание, ул.Урицкого 31 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 17оф.9,10 - нежилое помещение, ул.Рылеева 17 оф.9,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Полбина проезд, 8 - ж/дом - об.уч../5 эт.2 п./, проезд.Полбина 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 68/2 - МКД , ул.Красноармейская 68 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, д.124а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 27 - Ефремова 27 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Ефремова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 9А - Офис, ул.Федерации 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Врача Михайлова ул, 0 - БССС "Оренбургская", ул.Врача Михайлова западнее ФОК "Лидер" по проезду Сиреневому, д.13а	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Object>_1 - РП-516 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
39686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13,подъезд 4 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 ,подъезд 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 9 - ТП-5200 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч.9 - ГПП-2 Яч.30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1891 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1891\Урицкого ул, 100 - Торговый комплекс, ул. Урицкого 100 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.6 - ТП-5154 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
39690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Береговая 1 ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Александра Невского ул, 0 - Административное здание, ул. А.Невского, участок №38,39,11 СНТ Ягодка"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - ж/дом, ул. Корунковой 2 /19- лифт и м.о.п./9 эт.,12 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 371 эт. - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37 1 эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4; ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
39711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5/В - МКД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 30 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1818	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1818\Нариманова пр-кт, 122 - АГЗС, пр. Нариманова от ТП-160/10 (1795)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3423\Автомобилистов ул, 16 - ТП-3423,"СтройДвор", ул.Автомобилистов 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1334\Урицкого ул, 45 - Магазин Светофор, ул.Урицкого 45	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д л/ моп./16 эт.,1 п./, пр-кт.Созидателей 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - мастерская по ремонту обуви, ул.Заречная 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - ТП-1881А, стр. пл. школы, ул.Жиркевича 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пер, 2 - пр.Ульяновский 2, ж/дом - лифт и м.о.п. /723 кв.,9 эт.,15 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у /вставка - 5 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Энгельса ул, 23 - Центральный стадион "Труд", ул.Энгельса 23 (новая ТП-1086Н)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Дружбы Народов пр-кт, 1 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Дружбы Народов 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 4 /9эт.5под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - Оборудование, ул.Ипподромная 13 г	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Инженерный проезд, 40 - пр.Др.Народов/40-й проезд Инженерный	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - АЗС №3, ул. Азовская 78	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Репина,37Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.7 - ТП-5088 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0

39752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1 - В.Полевая 1, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1891\Урицкого ул, 100 - Торговый комплекс, ул. Урицкого 100 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - Пасека, севернее м-на "Искра" (минус в №9002, об.285/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
39759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - Столовая и коференц зал , ул.Октябрьская 51 (минус. в №3115)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ул.Камышинская 14, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 8 - ТП-5200 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-2 Яч.20 - ТП-5197 Яч.8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Закрытая автостоянка, ул.Красногвардейская 1 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 53Б - Гараж,ул.Октябрьская 53 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Федерации ул, 20 А - нежилое здание	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 26 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6кв.3 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 6 кв.3 (минус. в №4562, об.25/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Дружбы Народов 5 /9эт.12п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Здание назначение: нежилое ;1-этажный; общая площадь 56.3 кв м; лит ТП, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Гараж, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Пионерская ул, 18 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Магазин одежды и салон красоты, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №21-24, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом, Чердаклинский район, в южной части кадастрового квартала 73:21:030701	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 100уч - индивидуальный жилой дом, кад.квартал 73:24:021115	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 0/Др. Народов - Рекламная конструкция №752, пр-кт.Созидателей 0 /Др. Народов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 6 - Честный детектив,ул. Кузнецова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4под.3 - Парикмахерская, пр-кт.Созидателей 4 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 85 - ТП-3499 (кафе Околица), пр-кт.Гая 85 (217-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец; КЛ 0.38 кВ Система автополива,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - Павильон, пр-кт.Генерала Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище,ул.Марата,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.3 - РП-330 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ОАО "Ростелеком" ИНЗА , ул.Железнодорожная 2 В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4; ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе); ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Гоголя ул, 34 - Билборд №556, ул.Гоголя, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 32кв. 74 - Жилая квартира, ул.Краснопролетарская 32 кв. 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 4А - Мастерская, ул. Кузнецова 4 А (минус. в №3937)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 517уч - индивидуальный жилой дом, Чердаклинский район, южная часть квартала 73:21:030701	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 20 - Рекламная конструкция№978, ул.Розы Люксембург 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул. Маяковского, 16; КЛ 0.38 кВ ул.Маяковского, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1326\Баумана ул, 89/24 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Пушкарева ул, 44 - Нежилое здание, ул.Пушкарева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - Оборудование тел. связи, пр-кт.Гая 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - Оборудование тел. связи, пр-кт.Гая 87 (№82)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 37 (минус. в №4548)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пер, 2 - Киоск, пер.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19/9 - БС "Ул Венец", ул. Спасская 19 /9 (минус. в №522)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 .	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1122\Старосвияжский Пригород ул, 68 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 17корп.1 - Парковочная стоянка, ул.Рабочая 17 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Жигулевская ул, 9 - Супермаркет "Перекрёсток", ул. Жигулевская 9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 149 уч. по ГП - строительная площадка индивидуального жилого дома, кад. №73:24:021115:1219	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 16 - пр.Полбина 16 ж/д о/у/5 эт.2 п./, проезд.Полбина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4; ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 23 - ж/дом - общий учет/5 эт, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 14 - пр.Полбина 14 ж/д - м.о.п./5 эт.2 п./, проезд.Полбина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Нахимова ул, 15 - МКД, ул.Нахимова 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Артема ул, 17 - ж/дом - об.уч../5 эт.8 п./, ул.Артема 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Автозаводская ул, 16 - БССС "Автозаводская", ул.Автозаводская 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Лесной проезд, 6 - Нежилое здание, проезд.Лесной 6 стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0зенит уч155 - индивидуальный жилой домв Чердаклинском районе, кад.№73:21:030701:155	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 0 - Киоск, ул.Кузоватовская /м-н "Облрезерв"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 8 - админ.здание, ул.8 Марта 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 11 - ж/дом - общ.учет/4 эт., ул.Луначарского 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - Киоск, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 291 уч., сад №7 - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - МКД, ул.Ипподромная 13 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Квартал "Д" ул, 073:21:030701:1964 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:24:021115:1969	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (1 и 2 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 18 - ж/дом - об.уч/5 эт.4 п./, проезд.Полбина 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 20 - гараж, ул.Спуск Степана Разина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом, Чердаклинский район, кад.№73:21:030701	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 140 - Административное здание, ул. Федерации 140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 0 - садовые участки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 33/6 - Нежилые помещения, ул.Автозаводская 33 /6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 3А - Магазин, ул.Луначарского 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 209 уч. по ГП, кварт.Г - индивидуальный жилой дом, кад.№73:24:021115:1411	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 79 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 21, пом.на 1 эт,1-5,16 - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом в южной части кадастрового квартала 73:21:030701, уч.473	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - Ящик с прибором учета, участок №208	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - строительная площадка, пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Хрустальная ул, 3 - БС Хрустальная 3 (--из 589), ул.Хрустальная 3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - Магазин, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Воробьева ул, 0 - МКД (корп.1 и 2), ул.Воробьева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.Гончарова, д.21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 106уч - дачный дом в с/т "завода им.Володарского", сад №7, участок №106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Пролетарская ул, 0спуск в Лен. р-не - Участки (спуск Степана Разина), ул.Пролетарская 0 спуск в Лен. р-не	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - ТП-2940, ул.Азовская 78 (№7607-15 АЗС)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 152 - БС корпус №1 (общежитие УлГУ), ул.Набережная реки Свияги 152 (3148-30)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Степана Разина ул, 81 - дачный дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45 - Адм. здание, ул. Жуковского 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4016 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Максима Горького 1-й пер, 7 - ул.Горького 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Воробьева ул, 61/15 - Офис, ул.Воробьева 61 /15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 0 - Н/Ж помещение, ул.Автозаводская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Дружбы Народов пр-кт, 1/9эт.7п,/ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Дружбы Народов 1 /9эт.7п,/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - общ.учет 143 кв., ул.Краснопролетарская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - Нежилое помещение, бульвар Пензенский 4, 5 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 204 участок - земельный участок в квартале "Г"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Пензенский б-р, 3А - Магазин, б-р.Пензенский 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\"Зенит" ул, 0зенит уч.636 - индивидуальный жилой дом в Чердаклинском районе, зем.участок 73:21:030701:636	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1068 до ВЛ-6 кВ. опор.№103	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 20 - магазин, ул.Автозаводская 20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышлен,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышлен,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 8 - ООО"Милосердие", ул.9 Мая 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.1)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 4-й пер, 56 - 4 пер.Советский 56, ж/д	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ 3руб.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5; КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15 ; КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8; КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50; КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ резерв№9.; КЛ 0.38 кВ кабеля нет; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ Резерв №5.; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой); КЛ 0.38 кВ Резер. руб.№20; КЛ	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова,61	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 61	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (1-2 под)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - блок "В" стационара(ТП-4056), ул.Оренбургская 27	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, вв.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,38, Котельная, вв.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая (2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - цех №9(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Державина ул, 15 - Юрид.консультация, ул.Державина 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 14 - ТСЖ"Юбилейный", проезд.Сиреневый 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - цех№8(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ 31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская, 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Казарма(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - отдел хранения (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус,ул.Плеханова	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника,ул.Орлова,17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус); КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Рябикова ул, 21Б - Торговый комплекс, ул.Рябикова 21 Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 10 - Участ.пункт мил.2, пр.Сиреневый 10 кв.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - СКЗ, ул. Герасимова 10, с. Баратаевка	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок, ул. Плеханова	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016 Яч.<Object> - ТП-4021 Яч.3_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 8/офис 6 - Административное помещение, ул.Федерации 8 офис 6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - РСГ(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2971\Промышленная ул, 52 - Кафе, магазин, ул.Промышленная 52	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Ленина ул, 4 - Гл.корпус, пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина 4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,59	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),, ул.Корюкина,4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),,ул.Корюкина, 4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ больница,пр.Нариманова, 99	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2189\Московское ш, 38 - База, ш.Московское 38	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 10А - ул.Димитрова 10 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь), пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - БС,с.Отрада,ул.Мира	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сберкасса,ул.Можайского, 6а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сириус-К	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 7 - Аптека, ул.Артема 7/59	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (1-2 под)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3928\Кольцевая ул, 0 - БС-108, ул.Кольцевая (район нефтебазы)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Население (ул.Балтийская 7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,,,4,5,1, - забирает горжилуправление (по л/сч и в процентном отношении)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Клуб(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - питомник(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - цех №6 (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Хрустальная ул, 3 - Стационар, ул.Хрустальная 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5020\Созидателей пр-кт, 13А - УГТУ, пр-кт.Созидателей 13 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 152 - БС корпус №1 (общежитие УлГУ), ул.Набережная реки Свияги 152	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТИСИЗ,ул.Энтузиастов,9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1908\Ветеринарная ул, 0 - БС-111 ул.Ветеринарная ,западнее мкр."Ипподром"	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова ул, 1 - КПП-2(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Электростанция(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - "Орбита", ул. Федерации 1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Бебеля, д.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3751 Яч.4 - РП 111 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56 - База, ул. Профсоюзная 56	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - Колледж, пр-кт.Созидателей 13	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Штаб(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - цех №5 (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина, 64	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

40287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3833	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3833\Чистопрудная ул, 28 - Произв.база, ул.Чистопрудная 28/2 (договор э/с)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-2 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе); КЛ 0.38	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2953\Новая ул, 1б - Б.С, ул.Новая 1 Б, с.Отрада	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Спортк. Динамо	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-Спортк. Динамо\Майская Гора ул, 0 - Спортбаза "Динамо", пос. Майская Гора	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 36 - Уч.корпус 3, ул.Гагарина 36	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум Сварочный Участок	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1093\Марата ул, 7 - Завод, ул. Марата 7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 50 - Пристрой, ул.Гончарова 50/1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - КПП-3 (Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,34 торг.центр "САдко-Аркада"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа № 57,ул.Радищева,168	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Периметр городка(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ШколаN28,ул.Пархоменко	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2188\Московское ш, 38 - База, ш.Московское 38	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.1; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.2; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.3; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.5; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова, ул. Гончарова, 20	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - Колледж, пр-кт.Созидателей 13	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Советская ул, 130 - Карлинская средняя школа , ул.Советская 130	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.3)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова, 27	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, ул.Энгельса,5А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 0 - Школа №74, ул.Балтийская 0 (№3517) (расход расчитывается в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\1 Мая пер, 0 - Население (ул.А.Павлова 26А)по сч/кам за минусом обьемов по л/сч(строка 4-038)(в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53А - Павильон, ул.Волжская 53 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0

40388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4061\Нахимова ул, 13Б - Нежилое помещение и ТП, ул.Нахимова 13 Б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.2)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2796\Доватора ул, 3 - База, ул. Доватора 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 45 - ж/дом,общий учет - м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Туберкулезный диспансер	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У О	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4163 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4163	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4163\Краснопролетарская ул, 36А - Производственное помещение, ул.Краснопролетарская 36 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>222111; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1061до ВЛ 10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1061\Ветеринарная ул, 23 - Произв.база, ул.Ветеринарная 23	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

40444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3425\Автомобилистов ул, 3 - Магазин, ул.Автомобилистов 3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 47 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 47	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object> - РП-501 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5018\Созидателей пр-кт, 0 - ГКНС-401, пр. Созидателей/Тюленева от ТП-5018	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

40477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Коммунистическая ул, 3 - Уч.корпус 1, ул.Коммунистическая 3/2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Пицерия, ул.Гончарова,22	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул.Сев.Венец,18	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия,ул.Кузнецова,7 (вв.2)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 7; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ	6	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 7; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ	6	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2811 яч,4 - ПС Свияга Яч.442 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 45 - КНС-14, ул. Шолмова от ТП-2811	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3827 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3827 Яч.<Object> - ПП-3941 Яч. 6 к-А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3827	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3827\Ульяновская ул, 0 - КНС-316, п. Б.Ключ от ТП-3827	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 7 - Склад,ул.Привокзальная 7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Смак",ул.Гончарова,32	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27, 29, камера фото-видео фиксации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.6)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8А - Производственная база, ул. Автомобилистов 8А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.1)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова ул, 1 - КПП-5(Оборонэнергосбыт 00524ЭО -в процентном отношении от поступления в сеть)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.6 - ТП-5125 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Шиномонтаж, Гурьянов Д.Ю.	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

40532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный" № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-Комб Сев	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-Комб Сев\Нефтяников проезд, 11 - пр. Нефтянников 11 /около очистных сооружений/ (№000656ЭБ)	0,4	2	0	0	2	2	0	0	0	0
40533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.<Object> - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2812\Рябикова ул, 57 - КНС-4, ул. Рябикова от ТП-2812	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электротранс (ост.Дамба)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - Абонентский отдел, пр.Ульяновский 4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Ленина ул, 0 - КНС-3, ул. Ленина от ТП-3098	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 яч.6 - РП 409 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Баня пр.Нариманова 70	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр,ул.Радищева ,89	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 98 - ИП Данилова С.А. ,ул. Урицкого 98 база	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3828	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3828\Ульяновская ул, 0 - КНС-317, п. Б.Ключ от ТП-3828	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Бизнес - Инкубатор, ул.Юности,2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

40567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Нежилое помещенние, ул.Карла Маркса 17	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2868	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Московское ш, 102Б - Автосалон, ул.Московское шоссе 102 Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.4 - ТП-4058 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.4 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Набережная реки Свияги ул, 140 - Спиртзавод, ул. Наб.реки Свияга 140	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2238 Яч.<Object>_1 - ТП-2668 Яч.<Object>_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2238\Московское ш, 1А - Т.П.-20, Московское шоссе 1 А-Депо 2 (ТП-2238)	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
40587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Закрытая автостоянка, ул.Красногвардейская 1 А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.-2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
40592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4067\Оренбургская ул, 1 - Станция обезжелезивания от ТП-4067	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 10 - База, ул.Локомотивная 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-406 Яч.5 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-406 Яч.5 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.4 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-406\Офицерская ул, 0 - НФС, Н.Терраса от РП-406 (у дамбы)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
40605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,ул.Энгельса,5А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер. Рылеева,2Б	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИП Герасимов, ул.Гончарова, 46	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931ЯЧ.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3490\Профсоюзная ул, 48 - Производственная база, ул. Профсоюзная 48	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11; КЛ 0.38 кВ Тор.пав., ул.Ленина,146	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2); КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3632	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3632\Героев Свири ул, 11 - СНТ "Рассвет", пос.Белый Ключ	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3634	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3634\Героев Свири ул, 11 - садовые домики (25 шт.), п.Б.ключ	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	РП 10 (10.5) кВ РП-145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-145\Нариманова пр-кт, 44 - Стройка жилого дома , пр-т Нариманова около д.44 энергохолдинг	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 1062 - Кофейный автомат, ул.Н.Свияги 106, кор.2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166\Портовая ул, 25 - СДЮШСТШ ДОСААФ России ,ул.Портовая в районе Речного порта	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\1-я линия, 5 - Актовый зал, линия.1-я 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Карла Маркса ул, 13 - ресторан "Карл Маркс Штрассе", ул.Карла Маркса 13	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова ул, 26 - Население ,Академика Павлова 26А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника и гаражи, ул.Локомотивная 13	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 53 - Полбина 53 ж/д о/у 5 эт 8 п(газ НН), ул.Полбина 53	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ <Object>4758755	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2677	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2677\Александровская ул, 1 - ТП-2677, (ССК ООО) ул.Александровская 1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище,ул.Л.Шевцовой, 53	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Кузнецова, 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/д - общ.учет 79кв., б-р.Новосондецкий 9	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5186 - ТП-5178 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5186	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5186\Антонова пр-кт, 18 - Торгово - офисный павильон, пр-кт.Антонова 18	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/д - об.учет 180кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова 2-й пер, 8 - Насосная станция 6, 2-ой пер. Кирова 8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2951 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - ж/д ул.Камышинская 43 В(переток через сети ООО "ЭнергоХолдинг-Н"), ул.Камышинская 43 В	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2971\Промышленная ул, 54 - ММ "Напевный", ул.Промышленная 54	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 49 - Светофор, ул.Октябрьская/ул.Терешковой	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - ГСК "Зенит", ул.Октябрьская 51	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3426 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3426\Нефтяников проезд, 3 - ГСК "Нефтяник", проезд Нефтяников 3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 12 - Нежилые помещения, ул.Луначарского 12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - ИП Яманчев В.В., (№1672)ул.Октябрьская 51	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 0 - ИП Маркелов Александр Николаевич, ул.Октябрьская 0	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Школьная ул, 10 - ОУС-2/2; ОУС-2/1, ул.Школьная 10 (д.№3)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 22 - Билборд №184, ул.Полбина 22	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 49Б - ООО"ДАРС-Инвест",торгово-офисный центр, ул.Рябикова 49 Б	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3658\Карамзинский сад с/т, 0 - СНТ (25 участков) с. Белый ключ,(у аэродрома) с/т.Карамзинский сад 0	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ленинградская ул, 32 - ПСК-293, ул.Ленинградская 32 от ТП-4137	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Киевский б-р, 11 - б.Киевский 11 ж/д 10эт. 1п. 100кв.- общий учет	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - ж/д - общ.учет 426кв., пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Академика Филатова пр-кт, 5 - ж/дом - общ.учет 144кв., пр-кт.Филатова 5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Ленина пл, 0 - Сцена, домики №1,2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Кролюницкого 13. ж/д общ.уч.(10эт. 40кв.), ул.Кролюницкого 13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 5/9эт.10под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 5 /9эт.10под./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 136 - МЖД, пр-кт.Нариманова 136	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус 1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 корпус 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,д. 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 12 - Торговые ряды, пр-кт.Туполева 12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1413	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1413\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева",ул.Радищева 150 (7826)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Новосондецкий б-р, 5/9эт.7эт./ - ж/дом - лифт и м.о.п. , б-р.Новосондецкий 5 /9эт.7эт./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4072\Мостостроителей ул, 15А - Заволж.спасат.станция,120м северо-западнее здания по адресу:, ул.Мостостроителей 15 А(0006113Б)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ВНС 1фид., ул.Локомотивная 68	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8 - Гончарова 8 ж/д-лифт и о/у 6 эт.8 п(газНН), ул.Гончарова 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2723\УКСМ ул, 8А - ТП -2723 ГСК "Мария", ул.УКСМ 8 А (248)и ООО "СК Дом " (433)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Созидателей 24	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

40711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Самарская ул, 8а - БС "Самарская", ул.Самарская 8 а	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Кролюницкого ул, 15 - Нежилое помещение (цоколь), ул.Кролюницкого 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 0 - ИП Анисимов шиномонтаж,автосервис, пр-кт.Созидателей 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 4 - !ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,6 п./, б-р.Киевский 4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 КВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3633	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3633\Героев Свири ул, 11 - с/т "Белый Ключ-1" (сады), ул.Героев Свири 11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Генерала Тюленева пр-кт, 28 - ж/д - об.учет 354кв., пр-кт.Генерала Тюленева 28	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Генерала Тюленева пр-кт, 28 - ж/д - об.учет 354кв., пр-кт.Генерала Тюленева 28	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 18 /18 эт.1п./	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Росбанк,ул. К. Маркса,7а	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 15 - ж/дом - общий учет/9 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/дом - общ.учет/28кв./, б-р.Новосондецкий 17	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/д - общ.уч. /216 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Малосаратовская ул, 7 - Малосаратовская 7. ж/д - о/у /5 эт., ул.Малосаратовская 7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28/8 - К.Либкнехта 28/8 ж/д - лифт и м.о.п. /13 эт.1 п./, ул.Карла Либкнехта 28 /8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3609\Энергетиков проезд, 10 - ТП-3609., проезд.Энергетиков 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3836\Нефтяников проезд, 2г - База, ООО МАС пр. Нефтянников 2 г (3682)-Манахов	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 2Б - Пристрой к магазину ,пр-т Ген. Тюленева 2б	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Тюленева пр-кт, 3 - Торговые ряды, пр-кт.Тюленева 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/9эт.5под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Созидателей 28 /9эт.5под./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - Адм.здание, пр.Туполева 5 (5А)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1413а\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева",ул.Радищева 150 (7826)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 20	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Терешковой ул, 6Б - Ж/дом 16 эт. эл/плиты, ул.Терешковой 6 Б	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - База, проезд Энергетиков 7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Пушкарева ул, 56(юго-западнее) - Торговый павильон, ул.Пушкарева 56 (юго-западнее) Пушкарева д.60	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 24бывш. кв. 63 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 24 бывш. кв. 63	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 1061 - Кофейный автомат, ул.Н.Свияги 106, кор.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

40746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 8 - б.Львовский 8, ж/дом - общ.учет 180кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4079\МТС-1 ул, 1 - ТП-4079, Автобаза, ул.МТС-1 1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30 - ТП-1075, ул.Гончарова 30	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Орлова ул, 2 - Орлова 2 ж/д о/у (80 кв.10 эт.2 п.), ул.Орлова 2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 5 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Пензенский б-р, 21 - ж/д - общ.учёт., б-р.Пензенский 21 /216кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Шолмова ул, 21 - БС "Шолмова", ул.Шолмова 21	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/дом -лифт/м.о.п. /9 эт,5 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Юности ул, 10 - Культурный комплекс "Национальная деревня", ул.Юности 10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1417\Маяковского ул, 57 - ГСК "МАЯК", ул.Маяковского 57	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 24	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Оренбургская ул, 34 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Оренбургская 34	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, д.4 (п.3)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Созидателей 24	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 140 - МЖД, пр-кт.Нариманова 140	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б - Л.Шевцовой 54 Б к.5 ж/д - лифт и м.о.п.(10 эт.2п.), ул.Любови Шевцовой 54 Б	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - общ.учет 144кв., пр-кт.Академика Филатова 6	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 14 - ул.К.Маркса 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2678\Московское ш, 46Г - ТП-2678/400кВА, вх, Пр.база,, ш.Московское 46 Г	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Бакинская, 50-52	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,7 п./, б-р.Новосондецкий 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5158 Яч.1 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5158\Академика Филатова пр-кт, 12А - Магазин, пр-кт.Академика Филатова 12 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Ленина ул, 65 - Здание, ул.Ленина 65	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к. 1 - нежилое помещение, ул.Бебеля 17 к. 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.6 - РП-238 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2241\Хваткова ул, 18 - ТП-2296 ГСК "Станки",, ул.Хваткова 18 (6314)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	РП 10 (10.5) кВ РП-145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-145\Нариманова пр-кт, 38 - Оборудование, пр-кт.Нариманова 38	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 44 - Нежилое помещение, ул. Первомайская 44	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 18	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.6)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/дом -лифт/м.о.п./9 эт.,6 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 5 - 19-ти этажный мкд, ул.Ульяны Громовой 5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №4.	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров (новый пристрой),ул.Спасская, 17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2926\Зеленая ул, 0 - БССС "73-854" Совхоз Пригородный, ул.Зеленая 01	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 44 - пр.Созидателей 44, ж/д - об.учет 216кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ № 1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3843	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3843\Кольцевая ул, 25/2 - Магазин, ул. Кольцевая 25/2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 171 - Жилой дом с пристроями, ул.Бебеля 17 к.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Героев Свири ул, 11 - ЗАГС, ул.Героев Свири 11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 13 - Жил.дом, ул.Варейкиса 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 31/2 - Магазин, пр-кт.Нариманова 31 /2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4А - Нежилое помещение, ул.Локомотивная 4 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/д - общ.учет, пр-кт.Филатова 12 /252кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Лакомка",ул.Гончарова, 13	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 53Б - производственная база, (№3115/ 3/10) ул.Октябрьская 53 Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55; ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Баня №1 ул. Мира, 25	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.3 - ТП-4070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4070\Димитровградское ш, 0 - ТП-4070, Комплекс, ш.Димитровградское 0 (4513-1)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - Офис ЗАО "Новоульяновское", ул.Кирова 6	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Бассейн" Ввод №1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 15 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 114/1 - Нариманова 114. ж/д- общ.уч/9 эт.1 п, пр-кт.Нариманова 114 /1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 19 - Торговые ряды, пр-кт.Ленинского Комсомола 19	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Авиастроителей пр-кт, 7/А - Магазин, пр-кт.Авиастроителей 7 /А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931ЯЧ.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3834\Ярославского ул, 1А - База, ул. Ярославского 1 А от ТП-3834 (5219)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ИП Антипова Елена Владимировна, ул. К.Маркса 17 (600048КП)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,7 п./, пр-кт.Авиастроителей 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - ПСК-499 (пс-599), пр.Филатова 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Молочный пер, 5 - ИП Ртищева В.В., пер. Молочный 5	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 40 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,6 п./+общ. Учет, ул.Оренбургская 40	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н"Магнит","Турист"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ТП-1030, 1СШ., ул.Марата 8	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,9 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ИП Курдюкова Е.Г., магазин, ул. К.Маркса 17 (№600040КО)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2960\Хваткова ул, 0 - ТП-2934, ВЛИ-0,4 кВ СНТ "Пригородный", ул.Хваткова 0	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 28 - Поликлиника, проезд.Заводской 28	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1895\Урицкого ул, 104 - Произв.база Шаляпина, ул.Урицкого 104 (Была ИП Свиязова №4098)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТОЦ ул.Ветеринарная	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3424	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3424\Автомобилистов ул, 5 - ТП-3424, ИП Митькин ул.Автомобилистов 5 (3405)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежил помещ 1-ого и 3-го этажа, ул.Юности 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53 - Нежилое помещение, ул.Репина 53	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 30 - Р. Люксембург 30 МКД, ул.Розы Люксембург 30	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1417\Маяковского ул, 55 - "Агроресурс"База ООО , ул.Маяковского 55	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Ресторан "Айсберг", пр-кт.Туполева 15	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Ресторан "Айсберг", пр-кт.Туполева 15	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.218 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3637\Энергетиков проезд, 5 - ТП-3637, Складская база, проезд.Энергетиков 5	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 22 - ж/дом - лифт/м.о.п. /16 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 22	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 8 - б.Львовский 8, ж/д - лифт/моп /9 эт.,5 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение, пер.Кузнецова 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1890\Нариманова пр-кт, 1стр.2 - ТП-1890, "Юг-Сервис"Адм.здание, пр-кт.Нариманова 1 стр.2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Магазин "Смак", ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - ж/дом, ул.Верхнеполевая 23 -общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45А - Общежитие, пр. Гая 45 А-общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.64	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,5 п./, ул.Карбышева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37под.5, кв.148 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 под.5, кв.148	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ.3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ - 1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 42 - ТП-2939 Тсанидис (офис и склады), ш.Московское 42 (7435)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Татнефть,ул.Федерации,149	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - нежил помещ 2-ого этажа, ул.Юности 5/96	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 46А - ООО "Кварта", Московское шоссе 46А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - БС №57271 "ул.Полбина", ул.Октябрьская 51 (дог.4858/42)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ.3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Засвияжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Автозаводская 23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Варейкиса ул, 47 - ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 47	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Отрадная ул, 58 - Отрадная 58 ж/д - о/у 5 эт.5 п./, ул.Отрадная 58	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31 - Нежилое помещение, ул. Гончарова 31 /1 (минус. в №3654, об.2/3)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б-р, 22 - б.Киевский 22, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 6 - У.Громовой 6 ж/д о/у /9 эт.6 п.216 кв./, ул.Ульяны Громовой 6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова", б-р.Пензенский 22	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 от ТП-2685, ул.Невского 2 В	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2943\Московское ш, 16А - ТП-2950и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр?от ТП-2943)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91 - ж/д-общ.учёт, ул.12 Сентября 91	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - АЗС, ул.Пушкарева 25	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2933\Хваткова ул, 0 - ТП-2934и ТП-2933,ВЛИ-0,4 кВ СНТ "Пригородный", ул.Хваткова 0	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Худ.мастерская ул. Лесная 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Мухаметзянов, ул. К.Маркса 17	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (был минус. в №4318, об.1/3)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Кирова 20	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2964\Московское ш, 28Д - ТП-2964, Торгово-офисный центр, ш.Московское 28 Д (4552)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова", б-р.Пензенский 22	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - ж/дом, ул.Островского 17 - лифт и м.о.п. /12 эт., 1 п./ мощность на общ учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Жигулевская ул, 66 - ул.Жигулевская 66, ж/дом - общий учет/9 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3360 Яч.<Object> - ТП-3361 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 3699 - ВЛ оп.69; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - ПП-3699 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3360	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3360\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2772\Московское ш, 78Б - ТП-2772, ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1890\Нариманова пр-кт, 1корп.3 - Информационный центр, пр-кт.Нариманова 1 корп.3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3797\Тургенева пер, 4 - АБЗ, пер.Тургенева 9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Генерала Тюленева пр-кт, 28 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,10 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 28	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 78 - ТП-2940, ул.Азовская 78 (№7607-15 АЗС)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/182кв./ - ж/д - об.учет, пр-кт.Созидателей 28 /182кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\УКСМ ул, 8А - ТП -2723 ГСК "Мария", ул.УКСМ 8 А (248)и ООО "СК Дом " (433)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 78 - АЗС №3, ул. Азовская 78	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 4 - ж/дом - общ.учет, б-р.Киевский 4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

40914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 138 - МЖД, пр-кт.Нариманова 138	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4061\Нахимова пер, 13 - ТП-4071, пер.Нахимова 13 (3096)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Жилой дом, ул. Радищева 94	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Шоферов ул, 5 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п.,56кв./, ул.Шоферов 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - БС 50 лет.ВЛКСМ (-- в №3987), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Карбышева ул, 28 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Карбышева 28	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Гончарова ул, 1/17 - нежилое помещение, ул.Гончарова 1 /17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1885	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1885\Дмитрия Ульянова ул, 9к.1 - Офис, ул.Дмитрия Ульянова 9 к.1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3к.1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 к.1, офис №105	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15 (7и 11, №8)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 0 - Киоск, ул.Заречная /м-н 39/	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066, ул.Академика Павлова 97	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4083\Академика Павлова пер, 99 - ТП-4083 Произв.база, пер.Академика Павлова 99 (№ 3935)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Администр. здание, ул.Красноармейская 2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 40 - Промышленная 40 ж/дом - общ.учет/5 эт.6 п./, ул.Промышленная 40	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова ул, 59Б - Офисное здание, ул.Кирова 59 Б (минус. в №9899)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2929\Московское ш, 8, стр.2 - ТП-2929, ш.Московское 8 , стр.2 (№3165)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Нежилые помещения , ул.Хлебозаводская 10 кв 33и 34	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2296 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.236 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ПТ-2243 яч.3-ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2296\Хваткова ул, 18 - ТП-2296 ГСК "Станки",, ул.Хваткова 18 (6314)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 50 - Отрадная 50. ж/д общ.уч/5 эт.5 п./, ул.Отрадная 50	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 53 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 53	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - ул.Камышинская 27, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,7 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение №6-10, ул.Кролюницкого 17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4А - ОВО, ул.Мелекесская 4 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4107 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4107	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4107\Димитровградское ш, 0 - КТП-4107, АЗС-7"Ульяновскнефтепродукт", ш.Димитровградское 0	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5186 - ТП-5178 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5186	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5186\Антонова пр-кт, 18 - Торгово - офисный павильон, пр-кт.Антонова 18 (127-2)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Варейкиса ул, 23 - ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - ж/дом, ул.Минаева 3 - общ.учет/10 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Самарская ул, 21 - ул.Самарская 21, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166д\Портовая ул, 25 - причал, ул.Портовая 25	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Обувщиков проезд, 6 - Контактор,прирельсовая база,пр. Обувщиков 6	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3706\Портовая ул, 6 - База ПТР СУАВиМР, ул.Портовая 6 (7758)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2941\Московское ш, 6 - ТП-2941 Произв.база , ш.Московское 6	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2772\Московское ш, 78Б - ТП-2772,"Спецмонтаж", ш.Московское 78 Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - общ.учет(146 кв)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 54Б - Ульяновский механический завод, ш.Московское 54 Б (в УЭ догвор 000456КО , тр-т с УКБП)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 42В - База, Московское шоссе 42В (№3591)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 71 - ул.Ефремова 71, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 19 - ул.Кузоватовская 19, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Гая пр-кт, 69б - АЗС №256 "Татнефть", пр-кт.Гая 69 б	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3499\Гая пр-кт, 85 - ТП-3499 (кафе Околица), пр-кт.Гая 85 (217-3)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 63 - ул.Ефремова 63, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1810н\Уютная ул, 14 - Рыбный Двор,Арм.цех, ул.Уютная 14 (5212)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3494	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3494\Кольцевая ул, 52А - ТП-3494 Производственная база, ул.Кольцевая 52 А (№426)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 85 - Московское шоссе 85, ж/дом - лифт и об.уч./13 эт.,1 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 12А - Дневной оториноларингологический стационар, ул.Шолмова 12 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС-2 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4143\МТС-1 ул, 12 - ТП-4143 Производ.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.3 - ТП-2874 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2874	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2874\Александровская ул, 60В - БС "Юго-Запад", ул.Александровская 60 В от ТП-2874 ВИС-МОС	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Варейкиса ул, 43 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Варейкиса 43	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

40981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Верхнеполевая ул, 9/2А - ж/дом, ул.Верхнеполевая 9 /2А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166\Портовая ул, 25 - причал, ул.Портовая 25	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Полбина ул, 14 - ж/д - о.у /3 эт.2 п./, ул.Полбина 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина); ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 142 - МЖД, пр-кт.Нариманова 142	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 3 - НЕжилое помещение, ул.Димитрова 3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 25/северне - Нахимова 25 МКД, ул.Нахимова 25 /северне	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - ул.Рябикова 27 А, ж/дом - общ.учет/5 эт.,8 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 41А - АТС-63, ул.Камышинская 41 А	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
40996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - нежилое помещение №1-48, ул.Радищева 86	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.2 - Нежилое помещение, ул.Робеспьера 81 к.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81 - ж/дом - лифт/10 эт.,1 п./, ул.Робеспьера 81 к.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81 - Офис ООО НПП "Тодес", ул.Робеспьера 81	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Созидателей пр-кт, 12 - ООО "Инфо-пресс", киоск пр.Созидателей 12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2385Н\Московское ш, 6 - ТП-2385Н базы, ш. Московское 6 (3667-3)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

41004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ 1.2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 20	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 172 - ул.Радищева 172,ж/дом-лифт и м.о.п/9эт.,1под./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Провославной Церкви, пер.Пожарный, д.3,5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/дом , пр-кт.Врача Сурова 15 /лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./,	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 77 - ул.Рябикова 77, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Промышленная ул, 91 - Промышленная 91. ж/д-общ.уч/99кв.10эт.2п./, ул.Промышленная 91	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ.; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4097	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4097\9 Мая ул, 77А - офис и магазин ТП-4097 , ул.9 Мая 77 А (1334-1)+2 сч-ка из ч/с +1 чей-то	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Островского ул, 13 - ул.Островского 13, ж/дом - общ.учет/12 эт.,1 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7 - ж/дом, ул.Корунковой 7 - лифт и м.о.п. /9 эт.,10 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Марата,8а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/д., пр-кт.Врача Сурова 15 - общ.учет 179 кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 32 - стоматология, ул.Гоголя 32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Адм.здание, б. Фестивальный 12	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2586 Яч.8 - ТП 2723 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2723\УКСМ ул, 8А - ТП -2723 ГСК "Мария", ул.УКСМ 8 А (248)и ООО "СК Дом " (433)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Героев Свири ул, 9 - Административное здание, ул. Героев Свири, 9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Пушкарева ул, 32 - Пушкарева 32. ж/дом - общ.учет/5 эт.6 п./, ул.Пушкарева 32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 0севернее ж/д №13 - МКД №4, ул.Нахимова 0 севернее ж/д №13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ломбард,пер.Комсомольский,11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

41029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13/6 - Нежилое помещение (первый этаж), ул.Минаева 13 /6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106 - Столовая, ул.Набережная реки Свияги 106	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Робеспьера пер, 9 - Производственная база, пер.Робеспьера 9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 18 - Пушкарева 18. ж/д - о/у /5 эт. 5 п./, ул.Пушкарева 18	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4190\Димитровградское ш, 0/север.Привокз.6А - КТП-4190, МАЗС, ш.Димитровградское 0 /север.Привокз.6А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 94 - Рябикова 94.ж/д общ.уч./5 эт.6 п./, ул.Рябикова 94	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Терешковой ул, 1 - ул.Терешковой 1, ж/дом - общ.учет/5 эт., 8 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 11 - МКД, ул.Заречная 11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Ефремова 99	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 18	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 18 - Кролюницкого 18 ж/д-лифт и м.о.п. /9эт.4п./, ул.Кролюницкого 18	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - общ.учет 217кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 103 - ул.Ефремова 103, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 331 корп. - ж/д , ул.Радищева 33 1 корп. (4130)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Варейкиса ул, 21 - ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 21	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Вольная ул, 1 - Сборный пункт военного комиссариата Ульяновской области /опытное поле/, ул. Вольная 1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13 - МКД общ. учет, ул.Минаева 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Нахимова пер, 13 - ТП-4071, пер.Нахимова 13 (3096-4605-187)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 69 - Московское шоссе 69, ж/дом - об.уч../5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89А - ж/дом - общ.уч., ул.Ефремова 89 А /12 эт.,1 п./мощность на весь дом	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Школа англ. языка, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931Яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3936\Ярославского ул, 1А - Неж.пом., ул.Ярославского 1 А от ТП-3936	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

41060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Офисные здания , ул. Гагарина 34	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1782\Пархоменко 2-й пер, 33 - 2 пер.Пархоменко 33, ж/дом - общ.учет /5 эт.,8 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 17 - Магазин , ул.Заречная 17	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 15 - ул.Аблукова 15 ж/дом - общий учет/5 эт.5 п./, ул.Аблукова 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 5 - Нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Бакинская ул, 36 - ж/д-общий учет, ул. Бакинская 36	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Пионерская ул, 1415 - Нежилое помещение, ул.Пионерская 14 /15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Орджоникидзе ул, 57 - ж/дом, ул.Орджоникидзе 57 - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Рябикова ул, 20 - ул.Рябикова 20, ж/дом - общий учет/5 эт., 5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 12 - Уютная 12. ж/д - м.о.п. 4эт.1 под., ул.Уютная 12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1632\Орджоникидзе ул, 57 - ж/дом, ул.Орджоникидзе 57 - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Варейкиса ул, 25А - Магазин, ул.Варейкиса 25 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 25 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Железнодорожная 25	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 69 - ул.Ефремова 69, ж/дом - общий учет/5 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 54 - ул.Кузоватовская 54, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Варейкиса ул, 29 - Варейкиса 29. ж/д . о/у /5 эт., ул.Варейкиса 29	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - нежилые помещения, б-р.Новосондецкий 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Киевский б-р, 13корп.1 - ж/д, б-р.Киевский 13 корп.1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 28 - ж/дом - общ.учет/5 эт.8 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 28	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж помещение, ул.Радищева 149	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Карбышева ул, 20 - ул.Карбышева 20, ж/д - общ.учет /252 кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Заводской проезд, 31 - МЖД, проезд Заводской 31	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object>_1 - РП-310 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Льва Толстого ул, 51 - Музей изобразительного искусства 20-21-веков, ул.Льва Толстого 51 (минус. в №37, об.3/1)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Гафурова ул, 84 - ул.Гафурова 84, ж/дом - общ.учет/75 кв.,5 эт.,5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1983	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1983\Нариманова пр-кт, 120а - КТП-1983, МАЗС №500"Татнефть-АЗС Центр", пр-кт.Нариманова 120 а	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4044 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.2 - ВЛ оп.102; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 -	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 71 - ж/дом, ш.Московское 71 - об.уч./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 108 - Нариманова 108 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 108	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 11Б - нежилое помещение, ул.Кузоватовская 11 Б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 140 - База, ул. Локомотивная 140	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75А - Московское ш.75 А ж/д - лифт и о/у /9 эт.4 п./, ш.Московское 75 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1091\Нариманова пр-кт, 64 - ж/д, пр-кт.Нариманова 64 - общ.учет/ 3 эт., 4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Карбышева ул, 20 - ул.Карбышева 20, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 30 - Магазин, ул.Кирова 30	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Жигулевская ул, 40А - МКД, ул.Жигулевская 40 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 6 - ул.Самарская 6, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 2-й пер, 1 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Железнодорожному и Ленинскому р-м г.Ульяновска, 2 пер. Винновский 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Докучаева ул, 28 - ТП-18, ул.Докучаева 28 (в подсобном помещении) от ТП-1171	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 126 - Радищева 126 ж/д - о/у144 кв.9 эт.4 п./, ул.Радищева 126	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 12 /9эт.7под./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Героев Свири ул, 14 - ж/дом - общий учёт, ул.Героев Свири 14 /5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16/287кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Созидателей 16 /287кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ООО "Скала" СИП 3х120+1х95 магазин ул. Ефремова, 58А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Малосаратовская ул, 8 - ж/дом - общий учет, ул.Малосаратовская 8 /5 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - общ.учет 158кв.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Октябрьская ул, 49 - ул.Октябрьская 49, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30А - Октябрьская 30 А ж/д - общ.учет, ул.Октябрьская 30 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 43А - Детский сад 115, пр.Гая 43 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Киевский б-р, 11 - Ж/Д, б-р Киевский 11 , корпус 1-общ.учет , эл.пл.9эт., 2п., 70кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2277\Станкостроителей ул, 2А - СТО, ул.Станкостроителей 2 а	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 22/79кв./ - ж/д - общ.учет, б-р.Львовский 22 /79кв./	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
41136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ефремова ул, 46 - ул.Ефремова 46, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 48 - Кузоватовская 48 ж/д - о/у 5 эт.4 п./, ул.Кузоватовская 48	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 12 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов 12	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 23 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Бакинская ул, 34 - ж/д-общий учет, ул. Бакинская 34	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 32 - ул.Рябикова 32, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Киевский б-р, 11 - Ж/Д,б-р Киевский 11 , корпус 2-общ.учет , 100кв, 10эт., 1п., эл.пл.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 38 - ул.Промышленная 38, ж/дом - общ.учет /146 кв./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ул.Камышинская 14, ж/дом - общ.учет 216кв.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 2123 - Адм.зание, ул. К.Маркса 21-23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Офис Банк "ВТБ-24", ул.Рябикова 60 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 40 - ж/длм , ул.Кольцевая 40	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 43 - ул.Октябрьская 43, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35А - здание магазина "Кооператор", пр-кт.Ленинского Комсомола 35 А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 0северн. д. №13 - МКД №5, ул.Нахимова 0 северн. д. №13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 СШ-0,4 Ввод Т-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 45 - Общежитие, ул.Аблукова 45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - ул.Камышинская 16, ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт.,1 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Беляева ул, 65 - Беляева 65. Клубный дом (мкд), ул.Беляева 65	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д -общий учет, ул.Локомотивная 68	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Камышинская ул, 25 - ул.Камышинская 25, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,8 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Радищева 74	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул.Кузнецова 5 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57/2 - пр-т Гая 57/2 . ж/д - о/у /12 эт., пр-кт.Гая 57 /2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/д - общ.учет 180кв., ул.Карбышева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

41177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1137\Можайского ул, 7 - Молочный завод, ул.Можайского 7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 №Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 33 - ул.Б.Хмельницкого 33, ж/дом - м.о.п./70 кв.,5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 5 - Общежитие, проезд.Героя России Аверьянова 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ульяновский пр-кт, 9 - АТС-20, пр.Ульяновский 9 /в Доме связи/	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
41185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 8 - ул.Самарская 8, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Орская ул, 1 - ул. Орская 1, ж/дом - общ.учет/5 эт., 11 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\Гончарова ул, 8 - Гончарова 8 ж/д-лифт и о/у 6 эт.8 п(газНН), ул.Гончарова 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.-2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
41192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3305 - ТП 3925 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3925	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3925\Гончарова ул, 11 - ТП-3925, ул.Гончарова 11 (217-5)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.7 - ТП-4160 яч.1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у 2-й п.8 эт./3-й п.10 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с,ул.Ср.Венец,11А	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51стр.3 - склады и офисы, ул.Октябрьская 51 стр.3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

41200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5181А - ТП-5181; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5181 яч.5 до ТП-5189 яч.1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 27 - ул.Рябикова 27,ж/дом-общ.учет/9эт.,6под./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.3 - РП-330 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ТП-3938, ул.Железнодорожная 2 В (515 ТСЖ Солнечный)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5017	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.5 - ТП-5017 Яч.1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Горького пл, 4 - НЖ помещение, пл.Горького 4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1414\Радищева ул, 148А - ТП-1414 (по 10кВ), ул.Радищева 148 А (№4784 - 5 , 5023)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова,27	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 3 - Адм.здание и гараж, ул. Жуковского 3 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ Кл-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 8 - ТП-1923 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1923	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1923\Марата ул, 51 - Торговый комплекс "Мясной рынок" ул.Марата 51	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ.	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Карамзина сквер, 3 - Научная библиотека, пер.Карамзина 3	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение.	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещение	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (2-ая категория)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автошкола, ул.Радищева, 171	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Гимова ул, 5 - ТП-1750, ул.Гимова 5	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещ.	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (2-ая категория)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещ.	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1923	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1923\Марата ул, 51 - Торговый комплекс "Мясной рынок" ул.Марата 51	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн.освещен	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.2 - РП-346Яяч.24; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn7	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ уличное о свещение	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн.освещ.	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещ	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	РП 6 (6.3) кВ РП-339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-339\Гая пр-кт, 77 - Нежилое здание, пр-кт.Гая 77	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич освещение	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ уличное освещен	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, ул. Ватутина, 22-26	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия,ул.Кузнецова,7 (вв.1)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (2 этаж)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 126 - Радищева 126 ж/д - о/у144 кв.9 эт.4 п./, ул.Радищева 126	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.6 - ТП-5045 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.2 - РП-502 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - ООО"Стройград",торговый комплекс, пр-кт.Ульяновский 24	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4 - !ж/д. общ.учёт, пр-кт.Созидателей 4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,9 п./, пр-кт.Авиастроителей 25	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Коммерческая вставка(офисные помещения), пр-кт.Тюленева 10	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - пр.Л.Комсомола 37, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,10 п./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 18 (13под)	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - ж/д - общ.учет 358кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/д - об.уч. 252кв., пр-кт.Авиастроителей 21	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Академика Филатова пр-кт, 7 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,10 п./, пр-кт.Филатова 7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Новосондецкий б-р, 5 - ж/дом - общ.учет, б-р.Новосондецкий 5	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.336 - РП-2 (Запад) яч.2	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Д/С "Олимпик", ул.Юго-западная 5	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 50 - ж/дом - ОДПУ- лифт и м.о.п., ул.Врача Михайлова 50	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Наганова ул, 10А - Рыночный комплекс, ул.Наганова 10 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/д - лифт- моп/9 эт.,9 п./, пр-кт.Филатова 3	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Коммерческая вставка(офисные помещения), пр-кт.Тюленева 10	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/д - об.учет 251кв., б-р.Новосондецкий 26	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0

41293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3035\Хлебозаводская ул, 3 - Хлебокомбинат 1, ул.Хлебозаводская 3 (№44 , в УЭ новый номер 000818 купля продажа ,)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 4А - ООО "Амарант РПК", ул. Федерации 4 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31корп.2 - Гагарина 31 к.2 ж/д - о/у 18 эт.1 п./, ул.Гагарина 31 корп.2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - проектируемые КЛ-6 кВ и ТП -1069, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ООО "Амарант РПК", торговые ряды, ул. К.Маркса 17.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - "Орбита", ул. Федерации 1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.37 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12А - ТП-5158 "Гулливер". пр-кт.Академика Филатова 12 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226 Хлебозавод №2, ш.Московское 84	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - ж/д - об.учёт.324кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 7 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,10 п./, б-р.Киевский 7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Карбышева ул, 47п.1,2,5 - Нежилые помещения, ул.Карбышева 47 п.1,2,5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - ТП-5021 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.;13п., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,9 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п., б-р.Новосондецкий 15	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 10А - Рыночный комплекс, ул.Наганова 10 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/д. об.уч 323кв., пр-кт.Авиастроителей 25	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - ж/д. лифт и моп./9 эт., пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - Таксопарк, ул. Октябрьская 51	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 1 - Здание, б-р.Киевский 1	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - ТП-3837 Адм.здание (из д.4072), ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - Колясочная , пр-т Врача Сурова 25, 1эт,1п, 4п,5п,8п.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.6 - ТП-5017 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5017\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - ТП-5017,Заволжский Дом быта, ТСН Заволжский дом быта пр.Лен.Комсомола 41 (был №3158)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - ЗАО"Ульяновскобувьторг"ТП-3710 пр.Гая 100	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 50 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,7 п./, ул.Врача Михайлова 50	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесрьера, д.5 корп.1,2,3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.;13п., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Произв.база,ул.Урицкого,9	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,93	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,8 п./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Хваткова ул, 18 - РП-238 яч.10 Вход, ул.Хваткова 18 (53)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ТП-2735 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2735	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2735\Азовская ул, 82 - ТП-2735, ул.Азовская 82 (130-1)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	РП 6 (6.3) кВ РП-238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-238\Хваткова ул, 18 - РП-238 Вход, ул.Хваткова 18 (53)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская,1а	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 73 - ул.Ефремова 73, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 46 - ООО "ЭКО-Нефть ", ул. Московское шоссе 46 (№600035КО) Бывший "Дивный мир"	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5181 яч.5 до ТП-5189 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5189	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5189\Академика Филатова пр-кт, 0 - ТП-5189 для МКД , пр-кт.Академика Филатова/ Созидателей , 15 квартал (1838)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 112 - ул.Рябикова 112, ж/дом - общ.учет/5 эт.13 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ульяновский пр-кт, 9 - АТС-20, пр.Ульяновский 9 /в Доме связи/	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
41346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Агентство АТМ, ул. К.Маркса 17	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 68/2 - ОФИС №1-3, ул.Красноармейская 68 /2	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0

41348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\12 Сентября ул, 1 - ул.12 Сентября 1, ж/дом - общий учет/5 эт.,8 п./мощность на м.о.п.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Хо Ши Мина пр-кт, 13 - ул.Хо-Ши-Мина 13, ж/дом - общ.учет 307кв.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 12 - ул.Станкостроителей 12, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5178 яч.6 до ТП-5189 яч.2	10	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.19 - ТП-5217 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5217\Тюленева пр-кт, 44 - ТП-5217, пр-кт.Тюленева 44 (4571-10,14,13; 2606; 4940-10)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Мира 22	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Гончарова ул, 11 - ТП-3925, ул.Гончарова 11 (217-5)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п., ул.Гоголя 34	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 65 - пр. Гая 65, ж/дом - м.о.п./12 эт.,1 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - ТП-5017,Заволжский Дом быта, ТСН Заволжский дом быта пр.Лен.Комсомола 41 (был №3158)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - проектируемые КЛ-6 кВ и ТП -1069, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 23 - ул.Кузоватовская 23, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - ул.Аблукова 17, ж/дом - лифт и об.уч../12 эт.,1 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Центральная ул, 1 - им. Карамзина п., Верхняя Площадка 1, ж/д - о/у /5 эт.(Центральная 1)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Рябикова ул, 42 - ул.Рябикова 42, ж/дом - общий учет/9 эт.,1 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8/9эт.13под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ульяновский 8 /9эт.13под./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.2 - РП-346Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - ТП-3837 Адм.здание (из д.4072), ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.12 - ТП-5217 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5217\Тюленева пр-кт, 44 - ТП-5217, пр-кт.Тюленева 44 (4571-10,14,13; 2606; 4940-10)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 80 - ж/дом - общий учёт /9 эт., пр-т Гая 80	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

41370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3838\Нагорная ул, 23 - Произв.база на "Винновском груз.причале", ул.Нагорная 1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 9 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Врача Сурова 9	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.2 - ТП-5188 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5188	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5188\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ООО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д -общий учет, ул.Локомотивная 68	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - общ.учет /10 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.7 - ТП-4160 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4160	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4160\Почтовая ул, 29к. 1 - ООО "Новая жизнь Недвижимость " №7605 (был 8347), ул.Почтовая 29 к. 1 ТП-4160 (№9202)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - ООО"Стройград",торговый комплекс, пр-кт.Ульяновский 24	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - Офис (подвал и первый этаж), ул.Станкостроителей 18	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Московское ш, 81 - Московское шоссе 81, ж/дом - об.уч./5 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - ж/дом - общ.учет /323 кв./, б-р.Новосондецкий 6	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ООО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.2 - РП-346Яяч.24; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Карбышева ул, 28 - ж/д - общ.учет 252 кв., ул.Карбышева 28	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1069\Жиркевича ул, 0 - проектируемые КЛ-6 кВ и ТП -1069, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.5 - ТП-5218 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5218	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5218\Карбышева ул, 42 - ТП-5218, ул.Карбышева 42	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.5 - ТП-5218 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5218	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5218\Карбышева ул, 42 - ТП-5218, ул.Карбышева 42	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	РП 6 (6.3) кВ РП-238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-238\Отрадная ул, 38А - Семейный магазин ГМ "Магнит", ул.Рябикова /ул.Отрадная 38А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 106 - ул.Рябикова 106, ж/дом - общий учет/10 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\Гагарина ул, 1/35 - Гагарина 1/35 ж/д о/у /5 эт.5 п./, ул.Гагарина 1 /35	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Победы ул, 9 - Стоматологическая поликлиника,ул.40лет Победы 9 (4513-2)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3

41393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Победы ул, 9 - Стоматологическая поликлиника,ул.40лет Победы 9 (4513-2)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Генерала Тюленева пр-кт, 16 - ж/д -лифт/моп.9 эт.12 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 16	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Московское ш.100 ж/д - о/у 1и2 щит., ш.Московское 100	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7 - ж/дом, ул.Корунковой 7 - общ.учет /359 кв./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - пр.Г.Тюленева 27, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,8 п./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
41399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.7-Т1-6В {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Гая пр-кт, 20 - МКД, пр-кт.Гая 20	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
41401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №94 (1 этаж); №35 (2 этаж), ул.Рябикова 37	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
41402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Кирова ул, 6 - ТП-3939, ул.Кирова 6 (5146-1,2,кот .; 621; 4671-9)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.7-Т1-6В {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Локомотивная ул, 33 - МКД, ул.Локомотивная 33 (№6467 ИКУ)	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0

41404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.1 - ТП-1331 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1414\Радищева ул, 148А - ТП-1414 (по 10кВ), ул.Радищева 148 А (№4784 - 5 , 5023)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
41405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Центральная ул, 0 - Больничные корпуса, ул. Центральная 0	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 - ПП-3708_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 Яч.5 - РП-316 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3486\Кольцевая ул, 50 - Административное здание, ул. Кольцевая 50/ корпус 1	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0

41414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2739\Азовская ул, 55 - АТП, ул. Азовская 55	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул.Симбирская 5	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3798 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3798 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3798	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3798\Тургенева пер, 7 - Производственная база, пер.Тургенева 7	0,4	4	0	4	0	0	0	4	0	0
41417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 20А - Магазин , ул.Карбышева 20 А	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 11 - Нежилое помещение, б-р.Пензенский 11	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Новосондецкий б-р, 12 - б.Новосондецкий 12, ж/дом - общ.учет/287 кв./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0

41426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 15 - ж/д лифт/моп.9 эт,21 п./, б-р.Новосондецкий 15	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.8 - ТП 2855 яч.4 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2855\Шолмова ул, 20 - Торговый центр с магазином оптовой торговли, ул. Шолмова 20	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 1 - ООО "Современник", универмаг с пристроем,ул. Луначарского 1	0,4	4	0	4	0	0	0	4	0	0
41430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Академика Филатова пр-кт, 7 - ж/дом - общ.учет /359 кв./, пр-кт.Филатова 7	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - УО, ш.Московское 84 (200, об.203)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 30А - Больница, проезд.Заводской 30 А	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Водопроводная ул, 11 - МКД, ул.Водопроводная 11 (4130-3)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 1а	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Нахимова 27 МКД, ул.Нахимова 27	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0

41438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,11 п./, б-р.Киевский 9	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Сиреневый проезд, 7а - Адм.здание, проезд.Сиреневый 7 а	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2872	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2872\Шигаева ул, 0 - ТП-2872, ул.Шигаева ВИС-МОС	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 7 - ж/дом - общ.учет, б-р.Киевский 7	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - общ.учет 392кв., б-р.Киевский 9	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 59а - ТП-2681 Офисное здание, ул.Промышленная 59 а (№4571)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - ТП на Ж/д , ул.Набережная реки Свияги 83	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3847\Кольцевая ул, 3А - Симбирская гимназия "Дар", ул.Кольцевая 3 А (4240)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.8 - ТП-5105 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5105\Наганова ул, 10А - ТП-5105, Рынок,, ул.Наганова 10 А	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4

41449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 22 - ул.Рябикова 22, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2972 ЯЧ.2 - ВЛ Яч.3 № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Московское ш, 1Д - ТП-2972, ООО "Авторай-центр", ш.Московское 1 Д (5206)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - ТП-3939, ул.Кирова 6 (5146-1,2,кот .; 621; 4671-9)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - пр.Л.Комсомола 37, ж/д общ.учет 360кв.	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.3 - ТП-2874 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2874	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2874\Шигаева ул, 0 - ТП-2874, ул.Шигаева ВИС-МОС	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 80 - ул.Промышленная 80, ж/дом - общ.учет/9 эт.,4 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 63 - ж/дом - м.о.п./12 эт., пр-кт.Гая 63	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31/1 - Нежилое помещение, ул. Гончарова 31 /1 (минус. в №3654, об.2/9)	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,ул.Спасская, 17	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б-р, 22 - б.Киевский 22, ж/дом - общ.учет 288 кв.	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0

41460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - ж/дом - лифт и м.о.п. , пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Гончарова ул, 31 - Нежилое помещение, ул. Гончарова 31/1 (минус. в №3654, об.2/5)	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1894	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1894\Карла Маркса ул, 13А - ТП-1894, Вх "Мираж" № 2, ул.Карла Маркса 13 А	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Полбина проезд, 1 - проезд Полбина 1, ж/дом - лифт и об.уч./9 эт.,4 п.+5 эт.,4 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	РП 6 (6.3) кВ РП-1-МО-51	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-1-МО-51\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51, Т ОблКомХоз, промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Жилой дом (ОУ)со втроенными помещениями и подземной стоянкой, б-р Киевский 18А(жилая часть)	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Магазин, ул.Рябикова 70	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 14 - ТП-5105А, "Авторай-Заволжье", ул.Наганова 14 (2489)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 79 - ж/дом - об.уч./5 эт., ш.Московское 79	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.7 - ТП-5022 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14 - Торговый центр, пр.Ульяновский 14 (ООО "Универсам 30") №2110	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4

41471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 9 - ж/д - об.учёт. 318 кв., пр-кт.Врача Сурова 9	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/д. общ.учет 324кв.	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140\Карла Маркса ул, 39а - столовая.магазин.чайная .парикмахерская, ул.Карла Маркса 39 а	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5 - ул.Шолмова 5, ж/дом - общ.учет/10 эт.,10 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 8/А - Хрустальная 8 А /ж/дом - о/у, 5 эт./, ул.Хрустальная 8 /А	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
41477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 20А - ТП-5191"Гулливер", ул.Карбышева 20 А	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
41478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - пр.Г.Тюленева 27, ж/д - общ.учет 342кв.	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
41479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
41480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
41481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
41482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул.Симбирская 5	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
41483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0

41484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Жилой дом со встр. помещениями, пр-кт.Тюленева 10	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - Информационный центр, ул.Пушкинская 4 А	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
41486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - ж/д общ.уч(16эт.), ул.Кролюницкого 15 А	0,4	5	0	5	0	0	0	5	0	0
41487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
41488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - ж/д - об.учет 498кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.205	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - Московское шоссе 26	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - МКД 8эт. 47кв.г/пл, ул.Набережная реки Свияги 83	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Жилой дом со встр. помещениями, пр-кт.Тюленева 10	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Гая пр-кт, 96 - ТП-3439,ООО "Таримпекс", пр-кт.Гая 96	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51, Т ОблКомХоз, промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.205	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - РП-219, ТД КПД-1, ш.Московское 26 (3365-1)	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5

41495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/дом - общ.учет 323 кв., пр-кт.Филатова 3	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
41496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 56 - Нежилое помещение, ул.Федерации 56	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Рябикова 116 ж/д - о/у/10эт.7п./, ул.Рябикова 116	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 8 - ул.Станкостроителей 8, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Транспортная ул, 3 - МКД (2этап), ул.Транспортная 3 (сети УльГЭС)	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
41501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Локомотивная ул, 112 - ж/дом - общий учёт./9 эт.,7 п./, ул. Локомотивная 112	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Камышинская ул, 25 - ул.Камышинская 25, ж/дом - общ.учет	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
41503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
41504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63 - Крымова 63 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.7 п./, ул.Крымова 63	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Генерала Тюленева пр-кт, 16 - ж/д - общ.учет 426 кв., пр-кт.Генерала Тюленева 16	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0

41507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докучаева ул, 18 - ж/дом, ул.Докучаева 18 (№4930)	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
41508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1920	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1920\Докучаева ул, 18 - ж/дом, ул.Докучаева 18 (№4930)	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
41509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 21 - Офисы , ул.Мира 21 (4130-8	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
41510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Рябикова ул, 21Б - Офисные помещения (цоколь, 3,4,5 этаж . телекоммуникационное оборудование),ул.Рябикова 21 Б	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
41511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ульяновский 8	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
41512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Победы ул, 8 - ул.40 лет Победы 8, ж/д - об.учет 642 кв.	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
41513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Жилой дом (Лифт и М.О.П.) со втроенными помещениями и подземной стоянкой, б-р Киевский 18А(жилая часть)	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
41514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Минаева 15 ж/д- о/у лифт и м.о.п./10 эт. 10 п./, ул.Минаева 15	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Победы ул, 8 - ул.40 лет Победы 8, ж/д лифт- моп18 п./9эт.	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
41517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 53 - ул.Рябикова 53, ж/дом - общ.учет	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0

41518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Станкостроителей ул, 6 - ЖЭУ-9, ул.Станкостроителей б/44, ж/дом - общ.учет/9 эт.,6 п./	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - ул.Камышинская 27, ж/дом - общ.учет,	0,4	6	0	0	6	0	0	0	6	0
41520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - об.учёт. 458кв./ 9эт;13п., пр-кт.Ульяновский 18	0,4	7	0	7	0	0	0	0	7	0
41521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 110 - ТП-2592 Ж/дом, ул.Рябикова 110 к.1 (3985)	0,4	7	0	0	0	0	0	0	0	7
41522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 21 - Ж/д , пер.Мира 2-й 21 (4130-7)	0,4	8	0	0	0	0	0	0	0	8
41523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - ул.Рябикова 110, ж/дом - общ.учет/10 эт.,6 п./	0,4	9	0	0	9	0	0	0	9	0
41524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2873	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2873\Шигаева ул, 0 - ТП-2873, ул.Шигаева ВИС-МОС	0,4	11	0	0	0	0	0	0	0	11
41525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 124 - ТП-2593 ж/дом , ул.Рябикова 124 к1 и к.2 (3985)	0,4	12	0	0	0	0	0	0	0	12